

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,79	7,66	0,12	1		1		1						2,18	2,38
	01:00	7,07	6,88	0,19	1		1		1						1,67	1,69
	02:00	6,74	6,57	0,17			1		1						2,30	2,36
	03:00	6,56	5,96	0,60			1		1						2,06	2,08
	04:00	6,44	5,97	0,47			1		1						2,12	2,11
	05:00	6,42	5,61	0,81			1		1						2,04	2,03
	06:00	6,82	5,93	0,89			1		1						2,23	2,23
	07:00	7,32	6,46	0,86			1		1						2,44	2,42
	08:00	8,22	7,61	0,61	1		1		1						2,74	2,74
	09:00	8,77	8,41	0,36					1	1					2,00	1,58
	10:00	9,07	8,64	0,43					1	1					2,49	2,56
	11:00	9,00	8,17	0,83					1	1					2,48	2,48
	12:00	9,25	8,30	0,95					1	1					2,63	2,65
	13:00	9,53	9,01	0,52					1	1					2,96	2,98
	14:00	9,18	8,92	0,26					1	1					2,70	2,68
	15:00	8,61	8,37	0,24					1	1					2,12	2,11
	16:00	8,32	8,02	0,30					1	1					1,80	1,80
	17:00	8,70	8,39	0,32					1	1					2,17	2,18
	18:00	9,43	9,14	0,29					1	1					2,81	2,84
	19:00	9,99	9,72	0,27					1	1					3,04	3,04
	20:00	10,80	10,52	0,28	1				1	1					3,04	3,04
	21:00	10,08	9,55	0,53	1				1	1					2,53	2,50
	22:00	9,15	8,61	0,54					1	1					2,58	2,64
	23:00	8,39	7,93	0,46					1	1					1,89	1,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης