

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 1/9/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	01/09/22 0:00	17,62	16,46	1,16				1	1	1	5,18
	01/09/22 1:00	16,52	15,27	1,25				1	1	1	4,08
	01/09/22 2:00	15,61	14,65	0,97				1	1	1	3,17
	01/09/22 3:00	14,99	14,04	0,95				1	1	1	2,55
	01/09/22 4:00	14,76	13,58	1,18				1	1	1	2,32
	01/09/22 5:00	14,78	12,86	1,92				1	1	1	2,34
	01/09/22 6:00	14,91	12,97	1,95				1	1	1	2,47
	01/09/22 7:00	16,21	13,40	2,81				1	1	1	3,77
	01/09/22 8:00	17,93	15,09	2,84				1	1	1	5,49
	01/09/22 9:00	19,21	16,03	3,18				1	1	1	6,72
	01/09/22 10:00	19,36	16,80	2,56	1				1	1	5,95
	01/09/22 11:00	19,71	18,21	1,50	1		1			1	5,32
	01/09/22 12:00	19,96	17,43	2,54	1		1			1	5,57
	01/09/22 13:00	20,52	17,23	3,29	1		1			1	6,13
	01/09/22 14:00	19,95	16,00	3,95	1		1			1	5,56
	01/09/22 15:00	19,43	16,28	3,15	1				1	1	6,01
	01/09/22 16:00	19,35	17,04	2,31	1				1	1	5,93
	01/09/22 17:00	20,27	18,45	1,82	1			1	1	1	3,71
	01/09/22 18:00	21,94	20,72	1,23	1			1	1	1	5,38
	01/09/22 19:00	22,74	21,78	0,96	1			1	1	1	6,18
01/09/22 20:00	23,74	22,53	1,21	1			1	1	1	7,17	
01/09/22 21:00	22,12	20,89	1,24	1			1	1	1	5,56	
01/09/22 22:00	20,35	19,02	1,32	1			1	1	1	3,78	
01/09/22 23:00	18,97	17,85	1,13	1			1	1	1	2,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.