

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										11/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	11/08/22 0:00	7,15	6,40	0,75	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 1:00	6,63	5,85	0,78	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 2:00	6,24	5,49	0,75	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 3:00	6,03	5,26	0,77	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 4:00	5,89	5,04	0,85	1	1				1	0,95	0,95	
	11/08/22 5:00	6,00	5,24	0,76	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 6:00	6,21	5,40	0,81	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 7:00	7,00	6,15	0,85	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 8:00	7,62	6,74	0,88	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 9:00	7,94	7,00	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 10:00	7,92	6,98	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 11:00	7,93	6,99	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 12:00	7,98	7,04	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 13:00	8,11	7,17	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 14:00	8,06	7,12	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 15:00	7,66	6,72	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 16:00	7,62	6,68	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 17:00	8,04	7,10	0,94	1	1					0,95	0,95	
	11/08/22 18:00	8,84	7,91	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	11/08/22 19:00	9,27	8,35	0,92	1	1					2	0,95	0,95
	11/08/22 20:00	9,59	8,69	0,90	1	1					2	0,95	0,95
	11/08/22 21:00	9,23	8,36	0,87	1	1					2	0,95	0,95
	11/08/22 22:00	8,56	7,68	0,89	1	1					2	0,95	0,95
	11/08/22 23:00	7,87	6,94	0,93	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία του φορητού ΗΖ στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										17/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	17/08/22 0:00	7,13	6,52	0,61	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 1:00	6,59	5,93	0,66	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 2:00	6,29	5,35	0,93	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 3:00	5,99	5,06	0,93	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 4:00	5,80	4,86	0,94	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 5:00	5,77	4,83	0,94	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 6:00	6,05	5,25	0,81	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 7:00	6,90	6,15	0,74	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 8:00	7,66	6,84	0,82	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 9:00	7,91	7,22	0,70	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 10:00	7,84	7,20	0,64	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 11:00	7,87	7,15	0,73	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 12:00	8,12	7,42	0,70	1	1					0,95	0,95	
	17/08/22 13:00	8,47	7,87	0,60	1	1					1	0,95	0,95
	17/08/22 14:00	8,29	7,60	0,69	1	1					1	0,95	0,95
	17/08/22 15:00	7,88	7,20	0,68	1	1					1	0,95	0,95
	17/08/22 16:00	7,81	7,18	0,64	1	1						0,95	0,95
	17/08/22 17:00	8,21	7,59	0,63	1	1					1	0,95	0,95
	17/08/22 18:00	8,99	8,35	0,64	1	1					2	0,95	0,95
	17/08/22 19:00	9,50	8,88	0,62	1	1					2	0,95	0,95
	17/08/22 20:00	9,75	9,05	0,69	1	1					2	0,95	0,95
	17/08/22 21:00	9,31	8,42	0,89	1	1					2	0,95	0,95
	17/08/22 22:00	8,73	7,93	0,80	1	1					2	0,95	0,95
	17/08/22 23:00	8,15	7,37	0,78	1	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										1/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/08/22 0:00	7,14	6,21	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 1:00	6,72	5,78	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 2:00	6,33	5,39	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 3:00	6,10	5,20	0,90	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 4:00	5,92	5,04	0,88	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 5:00	5,99	5,05	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 6:00	6,24	5,39	0,85	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 7:00	7,04	6,20	0,84	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 8:00	7,69	6,81	0,88	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 9:00	7,96	7,09	0,87	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 10:00	7,71	6,77	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 11:00	7,68	6,74	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 12:00	7,86	6,92	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 13:00	7,97	7,05	0,92	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 14:00	7,96	7,02	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 15:00	7,64	6,70	0,94	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 16:00	7,58	6,66	0,91	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 17:00	7,95	7,06	0,89	1	1					0,95	0,95
	01/08/22 18:00	8,75	7,91	0,84	1	1				1	0,95	0,95
	01/08/22 19:00	9,19	8,39	0,79	1	1				2	0,95	0,95
01/08/22 20:00	9,61	8,82	0,79	1	1				2	0,95	0,95	
01/08/22 21:00	9,44	8,61	0,83	1	1				2	0,95	0,95	
01/08/22 22:00	8,98	8,05	0,93	1	1				2	0,95	0,95	
01/08/22 23:00	8,31	7,38	0,94	1	1				1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										2/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	02/08/22 0:00	7,67	6,77	0,90	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 1:00	7,09	6,15	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 2:00	6,71	5,78	0,93	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 3:00	6,49	5,61	0,88	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 4:00	6,21	5,27	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 5:00	6,21	5,27	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 6:00	6,41	5,47	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 7:00	7,16	6,22	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 8:00	7,75	6,81	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 9:00	7,85	6,90	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 10:00	7,57	6,63	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 11:00	7,64	6,71	0,93	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 12:00	7,74	6,80	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 13:00	7,87	6,93	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 14:00	7,82	6,88	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 15:00	7,58	6,64	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 16:00	7,58	6,64	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 17:00	8,02	7,08	0,94	1	1					0,95	0,95	
	02/08/22 18:00	8,63	7,72	0,91	1	1				1	0,95	0,95	
	02/08/22 19:00	8,98	8,04	0,94	1	1				2	0,95	0,95	
02/08/22 20:00	9,19	8,25	0,94	1	1				2	0,95	0,95		
02/08/22 21:00	8,94	8,00	0,94	1	1				2	0,95	0,95		
02/08/22 22:00	8,48	7,55	0,93	1	1				1	0,95	0,95		
02/08/22 23:00	7,88	7,00	0,88	1	1					0,95	0,95		

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										3/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	03/08/22 0:00	7,27	6,47	0,79	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 1:00	6,69	5,91	0,77	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 2:00	6,39	5,67	0,72	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 3:00	6,17	5,49	0,68	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 4:00	5,98	5,24	0,74	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 5:00	6,04	5,11	0,93	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 6:00	6,27	5,42	0,84	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 7:00	6,99	6,14	0,86	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 8:00	7,51	6,59	0,92	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 9:00	7,62	6,70	0,92	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 10:00	7,44	6,55	0,89	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 11:00	7,44	6,57	0,87	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 12:00	7,54	6,64	0,90	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 13:00	7,59	6,66	0,93	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 14:00	7,68	6,75	0,93	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 15:00	7,36	6,44	0,92	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 16:00	7,31	6,37	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 17:00	7,74	6,80	0,94	1	1					0,95	0,95	
	03/08/22 18:00	8,47	7,60	0,87	1	1					1	0,95	0,95
	03/08/22 19:00	8,98	8,18	0,80	1	1					2	0,95	0,95
03/08/22 20:00	9,14	8,31	0,83	1	1					2	0,95	0,95	
03/08/22 21:00	8,95	8,13	0,82	1	1					2	0,95	0,95	
03/08/22 22:00	8,41	7,59	0,82	1	1					1	0,95	0,95	
03/08/22 23:00	7,59	6,86	0,73	1	1					1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										4/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	04/08/22 0:00	7,11	6,33	0,78	1	1	1				0,95	0,95	
	04/08/22 1:00	6,64	5,83	0,81	1	1	1				0,95	0,95	
	04/08/22 2:00	6,27	5,40	0,86	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 3:00	6,00	5,16	0,84	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 4:00	5,87	5,03	0,83	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 5:00	5,90	5,05	0,85	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 6:00	6,15	5,30	0,85	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 7:00	6,84	6,07	0,77	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 8:00	7,53	6,77	0,76	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 9:00	7,77	6,99	0,78	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 10:00	7,69	6,92	0,76	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 11:00	7,79	6,93	0,86	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 12:00	8,03	7,18	0,86	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 13:00	8,16	7,30	0,86	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 14:00	8,07	7,18	0,89	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 15:00	7,68	6,75	0,92	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 16:00	7,59	6,72	0,86	1	1					0,95	0,95	
	04/08/22 17:00	7,92	7,02	0,90	1	1					2	0,95	0,95
	04/08/22 18:00	8,75	7,86	0,89	1		1				3	0,95	0,95
	04/08/22 19:00	9,04	8,15	0,90	1	1					3	0,95	0,95
04/08/22 20:00	9,31	8,43	0,88	1	1					3	0,95	0,95	
04/08/22 21:00	9,09	8,19	0,90	1	1					2	0,95	0,95	
04/08/22 22:00	8,44	7,50	0,94	1	1					1	0,95	0,95	
04/08/22 23:00	7,69	6,75	0,94	1	1						0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία της G6 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										5/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	05/08/22 0:00	7,07	6,15	0,92	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 1:00	6,53	5,61	0,92	1	1	1			1	0,95	0,91	
	05/08/22 2:00	6,14	5,21	0,93	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 3:00	5,95	5,02	0,93	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 4:00	5,81	4,90	0,91	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 5:00	5,87	4,96	0,91	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 6:00	6,17	5,29	0,87	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 7:00	6,97	6,14	0,83	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 8:00	7,51	6,71	0,80	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 9:00	7,76	7,11	0,65	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 10:00	7,57	6,87	0,70	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 11:00	7,64	6,86	0,79	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 12:00	7,89	7,08	0,81	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 13:00	7,78	6,89	0,88	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 14:00	7,78	6,85	0,93	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 15:00	7,44	6,52	0,92	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 16:00	7,30	6,36	0,94	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 17:00	7,81	6,88	0,93	1	1					0,95	0,95	
	05/08/22 18:00	8,40	7,46	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	05/08/22 19:00	8,73	7,81	0,93	1	1					2	0,95	0,95
05/08/22 20:00	9,17	8,23	0,94	1	1					2	0,95	0,95	
05/08/22 21:00	8,91	7,96	0,94	1	1					2	0,95	0,95	
05/08/22 22:00	8,35	7,41	0,94	1	1					1	0,95	0,95	
05/08/22 23:00	7,75	6,81	0,94	1	1						0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία της μονάδας G6 και των φορητών στη 01:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										6/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	06/08/22 0:00	6,89	5,96	0,93	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 1:00	6,41	5,49	0,91	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 2:00	6,08	5,17	0,91	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 3:00	5,88	4,95	0,93	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 4:00	5,74	4,80	0,94	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 5:00	5,85	4,91	0,94	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 6:00	6,15	5,23	0,93	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 7:00	6,89	6,00	0,89	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 8:00	7,40	6,51	0,88	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 9:00	7,62	6,77	0,84	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 10:00	7,29	6,55	0,74	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 11:00	7,35	6,66	0,69	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 12:00	7,44	6,75	0,69	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 13:00	7,59	6,91	0,68	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 14:00	7,53	6,81	0,72	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 15:00	7,21	6,51	0,70	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 16:00	7,12	6,42	0,70	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 17:00	7,67	6,98	0,69	1	1					0,95	0,95	
	06/08/22 18:00	8,32	7,59	0,73	1	1					1	0,95	0,95
	06/08/22 19:00	8,82	8,00	0,82	1	1					2	0,95	0,95
	06/08/22 20:00	9,09	8,26	0,83	1	1					2	0,95	0,95
	06/08/22 21:00	8,78	7,96	0,83	1	1					2	0,95	0,95
	06/08/22 22:00	8,24	7,50	0,73	1	1					1	0,95	0,95
	06/08/22 23:00	7,67	6,96	0,70	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4ΜW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										7/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	07/08/22 0:00	7,13	6,45	0,68	1	1					0,95	0,95	
	07/08/22 1:00	6,58	5,76	0,83	1	1	1			1	0,95	0,95	
	07/08/22 2:00	6,20	5,38	0,82	1	1					0,95	0,95	
	07/08/22 3:00	5,98	5,10	0,88	1	1					0,95	0,95	
	07/08/22 4:00	5,82	5,42	0,40	1	1					0,44	0,95	
	07/08/22 5:00	5,98	5,80	0,19	1	1					0,20	0,95	
	07/08/22 6:00	6,19	6,01	0,19	1	1					0,20	0,95	
	07/08/22 7:00	6,94	6,75	0,19	1	1					0,20	0,95	
	07/08/22 8:00	7,28	6,86	0,42	1	1					1	0,47	0,95
	07/08/22 9:00	7,48	6,71	0,77	1						3	0,87	0,95
	07/08/22 10:00	7,31	6,51	0,80		1					3	0,87	0,95
	07/08/22 11:00	7,33	6,65	0,68	1	1					2	0,71	0,95
	07/08/22 12:00	7,50	6,56	0,94	1	1						0,95	0,95
	07/08/22 13:00	7,55	6,61	0,94	1	1						0,95	0,95
	07/08/22 14:00	7,40	6,46	0,94	1	1						0,95	0,95
	07/08/22 15:00	7,17	6,24	0,93	1	1						0,95	0,95
	07/08/22 16:00	7,23	6,29	0,93	1	1						0,95	0,95
	07/08/22 17:00	7,52	6,58	0,94	1	1						0,95	0,95
	07/08/22 18:00	8,31	7,51	0,81	1	1					1	0,95	0,95
	07/08/22 19:00	8,94	8,12	0,83	1	1					2	0,95	0,95
	07/08/22 20:00	9,26	8,39	0,87	1	1					3	0,95	0,95
	07/08/22 21:00	9,00	8,15	0,85	1	1					2	0,95	0,95
	07/08/22 22:00	8,35	7,69	0,66	1	1					1	0,95	0,95
	07/08/22 23:00	7,69	6,89	0,80	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία της μονάδας G6 και των φορητών στη 01:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Μεταξύ των ωρών 4:15 έως 11:35 λόγω εργασιών στις μονάδες του ΑΣΠ παρατηρείται περιορισμός του απεσταλμένου set point.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										8/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	08/08/22 0:00	6,98	6,25	0,74	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 1:00	6,47	5,71	0,76	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 2:00	6,11	5,34	0,77	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 3:00	5,89	5,15	0,74	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/22 4:00	5,72	5,01	0,71	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/22 5:00	5,77	5,08	0,69	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 6:00	6,04	5,33	0,71	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 7:00	6,79	6,09	0,70	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 8:00	7,56	6,91	0,66	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 9:00	7,90	7,32	0,58	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/22 10:00	7,74	7,13	0,62	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/22 11:00	7,93	7,33	0,60	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/22 12:00	8,24	7,58	0,65	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/22 13:00	8,41	7,72	0,69	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/22 14:00	8,18	7,48	0,70	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/22 15:00	7,95	7,26	0,69	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 16:00	7,94	7,25	0,69	1	1					0,95	0,95
	08/08/22 17:00	8,29	7,55	0,74	1	1				1	0,95	0,95
	08/08/22 18:00	8,98	8,17	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/22 19:00	9,47	8,92	0,55	1	1				3	0,95	0,95
	08/08/22 20:00	9,79	9,20	0,59	1	1				3	0,95	0,95
	08/08/22 21:00	9,44	8,77	0,67	1	1				3	0,95	0,95
	08/08/22 22:00	8,75	8,21	0,54	1	1				2	0,95	0,95
	08/08/22 23:00	8,08	7,57	0,51	1	1				1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία των φορητών το διάστημα 03:00- 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										9/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	09/08/22 0:00	7,31	6,67	0,64	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 1:00	6,74	6,00	0,74	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 2:00	6,43	5,68	0,75	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 3:00	6,17	5,36	0,81	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 4:00	6,04	5,19	0,86	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 5:00	6,07	5,16	0,91	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 6:00	6,25	5,40	0,85	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 7:00	7,04	6,21	0,83	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 8:00	7,64	6,87	0,77	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 9:00	7,96	7,21	0,75	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 10:00	7,95	7,23	0,71	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 11:00	8,09	7,34	0,74	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 12:00	8,25	7,45	0,80	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 13:00	8,40	7,55	0,84	1	1				1	0,95	0,95
	09/08/22 14:00	8,17	7,29	0,88	1	1				1	0,95	0,95
	09/08/22 15:00	7,83	6,93	0,90	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 16:00	7,79	6,90	0,89	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 17:00	8,04	7,11	0,92	1	1					0,95	0,95
	09/08/22 18:00	8,78	7,84	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/22 19:00	9,25	8,31	0,94	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/22 20:00	9,58	8,65	0,93	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/22 21:00	9,26	8,36	0,90	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/22 22:00	8,66	7,81	0,85	1	1				2	0,95	0,95
	09/08/22 23:00	7,97	7,04	0,92	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										10/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	10/08/22 0:00	7,20	6,26	0,93	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 1:00	6,71	5,77	0,94	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 2:00	6,31	5,38	0,94	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 3:00	6,11	5,19	0,92	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 4:00	5,90	5,01	0,89	1	1				1	0,95	0,95	
	10/08/22 5:00	5,98	5,04	0,93	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 6:00	6,30	5,43	0,88	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 7:00	7,04	6,17	0,86	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 8:00	7,68	6,82	0,85	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 9:00	7,86	7,03	0,83	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 10:00	7,78	6,95	0,83	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 11:00	7,81	7,00	0,82	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 12:00	8,05	7,23	0,82	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 13:00	8,17	7,33	0,83	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 14:00	8,14	7,29	0,85	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 15:00	7,78	6,85	0,93	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 16:00	7,60	6,75	0,85	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 17:00	8,03	7,16	0,87	1	1					0,95	0,95	
	10/08/22 18:00	8,68	7,74	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	10/08/22 19:00	9,11	8,20	0,90	1	1					2	0,95	0,95
	10/08/22 20:00	9,36	8,47	0,89	1	1					2	0,95	0,95
	10/08/22 21:00	9,07	8,14	0,93	1	1					2	0,95	0,95
	10/08/22 22:00	8,56	7,72	0,83	1	1					1	0,95	0,95
	10/08/22 23:00	7,86	7,06	0,80	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία του φορητού ΗΖ στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										12/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	12/08/22 0:00	7,09	6,17	0,92	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 1:00	6,60	5,66	0,94	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 2:00	6,22	5,28	0,94	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 3:00	5,97	5,03	0,93	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 4:00	5,84	4,90	0,94	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 5:00	5,87	4,93	0,94	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 6:00	6,19	5,27	0,92	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 7:00	6,97	6,04	0,93	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 8:00	7,52	6,58	0,94	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 9:00	7,70	6,75	0,94	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 10:00	7,59	6,65	0,94	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 11:00	7,68	6,74	0,94	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 12:00	7,72	6,80	0,92	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 13:00	7,93	7,01	0,91	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 14:00	7,87	6,96	0,91	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 15:00	7,56	6,66	0,91	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 16:00	7,58	6,66	0,92	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 17:00	7,99	7,06	0,93	1	1					0,95	0,95	
	12/08/22 18:00	8,60	7,72	0,88	1	1					1	0,95	0,95
	12/08/22 19:00	9,20	8,30	0,90	1	1					2	0,95	0,95
	12/08/22 20:00	9,52	8,58	0,93	1	1					3	0,95	0,95
	12/08/22 21:00	9,14	8,25	0,89	1	1					2	0,95	0,95
	12/08/22 22:00	8,60	7,75	0,86	1	1					1	0,95	0,95
	12/08/22 23:00	7,92	7,02	0,90	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία του φορητού HZ στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										13/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	13/08/22 0:00	7,13	6,20	0,93	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 1:00	6,66	5,74	0,93	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 2:00	6,22	5,29	0,93	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 3:00	6,00	5,07	0,93	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 4:00	5,81	4,87	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 5:00	5,91	4,98	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 6:00	6,08	5,14	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 7:00	6,78	5,84	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 8:00	7,40	6,46	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 9:00	7,63	6,69	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 10:00	7,54	6,60	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 11:00	7,58	6,64	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 12:00	7,75	6,81	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 13:00	7,77	6,83	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 14:00	7,63	6,69	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 15:00	7,40	6,46	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 16:00	7,40	6,46	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 17:00	7,81	6,87	0,94	1	1					0,95	0,95	
	13/08/22 18:00	8,55	7,61	0,94	1	1					1	0,95	0,95
	13/08/22 19:00	9,05	8,11	0,94	1	1					2	0,95	0,95
	13/08/22 20:00	9,36	8,42	0,93	1	1					2	0,95	0,95
	13/08/22 21:00	9,06	8,13	0,93	1	1					2	0,95	0,95
	13/08/22 22:00	8,46	7,53	0,93	1	1					1	0,95	0,95
	13/08/22 23:00	7,82	6,89	0,93	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία του φορητού ΗΖ στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										14/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	14/08/22 0:00	7,14	6,29	0,85	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 1:00	6,64	5,74	0,90	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 2:00	6,19	5,26	0,94		1	1			1	0,95	0,95	
	14/08/22 3:00	5,91	4,99	0,92		1	1			1	0,95	0,95	
	14/08/22 4:00	5,72	4,78	0,94		1	1			1	0,95	0,95	
	14/08/22 5:00	5,74	4,81	0,92		1	1			1	0,95	0,95	
	14/08/22 6:00	6,03	5,12	0,91		1	1			1	0,95	0,95	
	14/08/22 7:00	6,76	5,92	0,85		1				3	0,95	0,95	
	14/08/22 8:00	7,20	6,41	0,79		1				3	0,95	0,95	
	14/08/22 9:00	7,37	6,48	0,88		1				3	0,95	0,95	
	14/08/22 10:00	7,35	6,56	0,78		1				3	0,95	0,95	
	14/08/22 11:00	7,53	6,66	0,87	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 12:00	7,68	6,76	0,92	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 13:00	7,85	7,00	0,85	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 14:00	7,67	6,92	0,75	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 15:00	7,52	6,84	0,68	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 16:00	7,45	6,75	0,70	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 17:00	7,90	7,27	0,64	1	1					0,95	0,95	
	14/08/22 18:00	8,77	8,38	0,39	1	1					2	0,95	0,95
	14/08/22 19:00	9,13	8,67	0,46	1	1					3	0,95	0,95
	14/08/22 20:00	9,65	9,43	0,22	1	1					3	0,95	0,95
	14/08/22 21:00	9,35	9,04	0,31	1	1					3	0,95	0,95
	14/08/22 22:00	8,77	8,38	0,39	1	1					2	0,95	0,95
	14/08/22 23:00	8,12	7,66	0,47	1	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία του φορητού ΗΖ στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										15/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/08/22 0:00	7,28	6,62	0,66	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 1:00	6,69	6,00	0,69	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 2:00	6,33	5,54	0,79	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 3:00	6,03	5,41	0,62	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 4:00	5,87	5,05	0,82	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 5:00	5,91	5,16	0,75	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 6:00	6,23	5,74	0,49	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 7:00	7,10	6,90	0,20	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 8:00	7,76	7,66	0,09	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/22 9:00	7,89	7,80	0,09	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/22 10:00	7,53	7,39	0,14	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/22 11:00	7,21	7,04	0,18	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/22 12:00	7,28	6,98	0,29	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 13:00	7,29	7,07	0,22	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 14:00	7,45	7,19	0,27	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 15:00	7,31	7,01	0,30	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 16:00	7,31	6,84	0,47	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 17:00	7,62	6,83	0,79	1	1					0,95	0,95
	15/08/22 18:00	8,35	7,65	0,71	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/22 19:00	8,91	8,19	0,72	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/22 20:00	9,23	8,46	0,77	1	1				3	0,95	0,95
	15/08/22 21:00	8,81	8,02	0,79	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/22 22:00	8,22	7,62	0,60	1	1				2	0,95	0,95
	15/08/22 23:00	7,55	6,82	0,73	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία του φορητού ΗΖ στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										16/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	16/08/22 0:00	6,97	6,17	0,80	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 1:00	6,53	5,79	0,74	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 2:00	6,16	5,50	0,66	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 3:00	5,89	5,16	0,73	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 4:00	5,71	4,92	0,79	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 5:00	5,77	4,93	0,83	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 6:00	6,03	5,20	0,83	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 7:00	6,81	6,06	0,75	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 8:00	7,38	6,59	0,79	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 9:00	7,64	6,75	0,89	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 10:00	7,50	6,73	0,76	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 11:00	7,49	6,74	0,75	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 12:00	7,74	7,05	0,69	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 13:00	7,80	7,17	0,62	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 14:00	7,80	7,16	0,63	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 15:00	7,60	6,98	0,62	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 16:00	7,56	6,80	0,76	1	1					0,95	0,95	
	16/08/22 17:00	8,01	7,30	0,70	1	1					1	0,95	0,95
	16/08/22 18:00	8,84	8,19	0,65	1	1					3	0,79	0,95
	16/08/22 19:00	9,22	8,45	0,77	1	1					3	0,95	0,95
16/08/22 20:00	9,65	8,98	0,67	1	1					3	0,95	0,95	
16/08/22 21:00	9,16	8,46	0,70	1	1					2	0,95	0,95	
16/08/22 22:00	8,53	7,61	0,91	1	1					1	0,95	0,95	
16/08/22 23:00	7,86	7,00	0,85	1	1						0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης. Σημειώνεται πως η λειτουργία του φορητού ΗΖ στις 04:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										18/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	18/08/22 0:00	7,53	6,69	0,85	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 1:00	7,08	6,15	0,93	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 2:00	6,67	5,77	0,90	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 3:00	6,38	5,51	0,87	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 4:00	6,26	5,34	0,92	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 5:00	6,29	5,35	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 6:00	6,44	5,50	0,93	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 7:00	7,14	6,20	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 8:00	7,91	6,98	0,92	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 9:00	8,06	7,13	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 10:00	7,99	7,04	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 11:00	8,00	7,06	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 12:00	8,29	7,35	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 13:00	8,50	7,56	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 14:00	8,42	7,48	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 15:00	8,24	7,30	0,94	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 16:00	8,19	7,29	0,90	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 17:00	8,49	7,66	0,83	1	1					0,95	0,95	
	18/08/22 18:00	9,17	8,38	0,79	1	1					1	0,95	0,95
	18/08/22 19:00	9,73	8,89	0,84	1	1					2	0,95	0,95
	18/08/22 20:00	10,09	9,30	0,79	1	1					2	0,95	0,95
	18/08/22 21:00	9,69	8,84	0,85	1	1					2	0,95	0,95
	18/08/22 22:00	9,18	8,43	0,75	1	1					2	0,95	0,95
	18/08/22 23:00	8,50	7,72	0,78	1	1					1	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4ΜW μισθωμένης ισχύος. Η G10 δεν είναι διαθέσιμη λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										19/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	19/08/22 0:00	7,84	6,96	0,88	1	1					0,95	0,95
	19/08/22 1:00	7,35	6,45	0,90	1	1					0,95	0,95
	19/08/22 2:00	7,01	6,09	0,93	1	1	1			1	0,95	0,95
	19/08/22 3:00	6,69	5,75	0,93	1	1	1			1	0,95	0,95
	19/08/22 4:00	6,48	5,53	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/08/22 5:00	6,52	5,58	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/08/22 6:00	6,76	5,82	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/08/22 7:00	7,38	6,49	0,89	1	1					0,95	0,95
	19/08/22 8:00	7,93	7,11	0,82	1	1					0,95	0,95
	19/08/22 9:00	8,16	7,23	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 10:00	8,18	7,24	0,93	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 11:00	8,26	7,47	0,79	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 12:00	8,46	7,58	0,88	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 13:00	8,69	7,77	0,92	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 14:00	8,71	7,85	0,86	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 15:00	8,43	7,76	0,66	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 16:00	8,47	7,74	0,74	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 17:00	8,80	7,98	0,81	1	1				1	0,95	0,95
	19/08/22 18:00	9,39	8,58	0,81	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/22 19:00	9,86	9,45	0,41	1	1				2	0,95	0,95
	19/08/22 20:00	10,29	9,87	0,42	1	1				3	0,95	0,95
	19/08/22 21:00	10,02	9,50	0,52	1	1				3	0,95	0,95
	19/08/22 22:00	9,66	8,98	0,68	1	1				3	0,95	0,95
	19/08/22 23:00	9,25	8,52	0,73	1	1				2	0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										20/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	20/08/22 0:00	8,64	7,81	0,83	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 1:00	8,12	7,21	0,90	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 2:00	7,69	6,91	0,78	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 3:00	7,37	6,86	0,51	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 4:00	7,07	6,24	0,83	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 5:00	6,99	6,10	0,89	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 6:00	6,94	6,07	0,87	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 7:00	7,52	6,72	0,80	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 8:00	8,30	7,61	0,69	1	1					0,95	0,95	
	20/08/22 9:00	8,40	7,59	0,81	1	1					1	0,95	0,95
	20/08/22 10:00	8,20	7,34	0,86	1	1					1	0,95	0,95
	20/08/22 11:00	8,53	7,70	0,83	1	1					1	0,95	0,95
	20/08/22 12:00	8,64	7,80	0,83	1	1					1	0,95	0,95
	20/08/22 13:00	8,74	7,95	0,80	1	1					2	0,95	0,95
	20/08/22 14:00	8,67	7,94	0,73	1	1					2	0,95	0,95
	20/08/22 15:00	8,39	7,65	0,74	1	1					2	0,95	0,95
	20/08/22 16:00	8,35	7,48	0,88	1	1					2	0,95	0,95
	20/08/22 17:00	8,73	7,95	0,78	1	1					2	0,95	0,95
	20/08/22 18:00	9,27	8,48	0,79	1	1					2	0,95	0,95
	20/08/22 19:00	9,73	8,90	0,83	1	1					2	0,95	0,95
	20/08/22 20:00	9,89	9,13	0,76	1	1					3	0,95	0,95
	20/08/22 21:00	9,47	8,81	0,66	1	1					3	0,95	0,95
	20/08/22 22:00	8,92	8,31	0,61	1	1					2	0,95	0,95
	20/08/22 23:00	8,48	7,80	0,68	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										21/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	21/08/22 0:00	7,92	7,25	0,67	1	1					0,95	0,95	
	21/08/22 1:00	7,39	6,68	0,70	1	1					0,95	0,95	
	21/08/22 2:00	6,98	6,25	0,73	1	1					0,95	0,95	
	21/08/22 3:00	6,72	6,25	0,46	1	1					0,95	0,95	
	21/08/22 4:00	6,56	6,22	0,35	1	1					0,95	0,95	
	21/08/22 5:00	6,55	6,07	0,48	1		1			2	0,95	0,95	
	21/08/22 6:00	6,69	6,03	0,66	1		1			2	0,95	0,95	
	21/08/22 7:00	7,42	6,86	0,56	1		1			3	0,95	0,95	
	21/08/22 8:00	7,85	7,23	0,63	1					3	0,95	0,95	
	21/08/22 9:00	7,99	7,32	0,67	1					3	0,95	0,95	
	21/08/22 10:00	7,81	7,10	0,71	1					3	0,95	0,95	
	21/08/22 11:00	7,94	7,28	0,66	1	1				3	0,94	0,95	
	21/08/22 12:00	8,23	7,61	0,62	1	1					0,95	0,95	
	21/08/22 13:00	8,43	7,99	0,44	1	1				1	0,95	0,95	
	21/08/22 14:00	8,23	7,95	0,28	1	1				1	0,95	0,95	
	21/08/22 15:00	8,00	7,68	0,32	1	1				1	0,95	0,95	
	21/08/22 16:00	8,06	7,78	0,28	1	1				1	0,95	0,95	
	21/08/22 17:00	8,45	8,28	0,18	1	1				2	0,95	0,95	
	21/08/22 18:00	9,15	8,95	0,21	1	1				2	0,95	0,95	
	21/08/22 19:00	9,71	9,54	0,17	1	1				3	0,95	0,95	
	21/08/22 20:00	10,00	9,84	0,16	1	1				3	0,95	0,95	
	21/08/22 21:00	9,60	9,48	0,13	1	1				3	0,95	0,95	
	21/08/22 22:00	9,17	9,02	0,15	1	1				2	0,95	0,95	
	21/08/22 23:00	8,57	8,40	0,18	1	1				2	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										22/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	22/08/22 0:00	7,84	7,66	0,18	1	1					0,95	0,95
	22/08/22 1:00	7,35	7,04	0,30	1	1					0,95	0,95
	22/08/22 2:00	6,92	6,65	0,26	1	1					0,95	0,95
	22/08/22 3:00	6,63	6,45	0,19	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 4:00	6,47	6,25	0,22	1	1				1	0,95	0,95
	22/08/22 5:00	6,48	6,30	0,18	1	1					0,95	0,95
	22/08/22 6:00	6,61	6,48	0,13	1	1					0,95	0,95
	22/08/22 7:00	7,24	7,16	0,08	1	1					0,95	0,95
	22/08/22 8:00	7,95	7,89	0,05	1	1				1	0,95	0,95
	22/08/22 9:00	8,27	8,18	0,09	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 10:00	8,10	7,94	0,16	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 11:00	8,05	7,88	0,17	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 12:00	8,30	8,12	0,18	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 13:00	8,56	8,43	0,14	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 14:00	8,42	8,30	0,12	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 15:00	8,05	7,86	0,19	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 16:00	7,94	7,83	0,11	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 17:00	8,34	8,27	0,07	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 18:00	9,03	9,00	0,03	1	1				2	0,95	0,95
	22/08/22 19:00	9,47	9,47	0,01	1	1				3	0,95	0,95
22/08/22 20:00	9,74	9,75	-0,01	1	1				3	0,95	0,95	
22/08/22 21:00	9,32	9,33	-0,01	1	1				3	0,95	0,95	
22/08/22 22:00	8,78	8,78	0,00	1	1				2	0,95	0,95	
22/08/22 23:00	8,18	8,17	0,01	1	1				1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										23/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	6		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	23/08/22 0:00	7,54	7,51	0,02	1	1					0,95	0,95
	23/08/22 1:00	7,02	6,96	0,06	1	1					0,95	0,95
	23/08/22 2:00	6,62	6,52	0,09	1	1					0,95	0,95
	23/08/22 3:00	6,39	6,39	0,00	1	1					0,95	0,95
	23/08/22 4:00	6,15	6,15	0,00	1	1					0,95	0,95
	23/08/22 5:00	6,19	6,19	0,00	1	1					0,95	0,95
	23/08/22 6:00	6,35	6,35	0,00	1	1					0,95	0,95
	23/08/22 7:00	7,02	7,02	0,00	1	1					0,95	0,95
	23/08/22 8:00	7,71	7,70	0,00	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 9:00	7,90	7,87	0,03	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 10:00	7,76	7,76	0,00	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 11:00	7,67	7,67	0,00	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 12:00	7,89	7,87	0,02	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 13:00	8,16	8,12	0,04	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 14:00	8,07	8,03	0,04	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 15:00	7,81	7,79	0,01	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 16:00	7,83	7,82	0,01	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 17:00	8,08	8,06	0,02	1	1				1	0,95	0,95
	23/08/22 18:00	8,61	8,61	0,00	1	1				2	0,95	0,95
	23/08/22 19:00	9,29	9,29	0,00	1	1				2	0,95	0,95
23/08/22 20:00	9,72	9,72	0,00	1	1				3	0,95	0,95	
23/08/22 21:00	9,26	9,26	0,00	1	1				3	0,95	0,95	
23/08/22 22:00	8,68	8,68	0,00	1	1				2	0,95	0,95	
23/08/22 23:00	8,05	8,05	0,00	1	1				1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										24/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/08/22 0:00	7,43	7,44	0,00	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 1:00	6,87	6,87	0,00	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 2:00	6,50	6,50	0,00	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 3:00	6,26	6,07	0,19	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 4:00	6,02	5,74	0,28	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 5:00	5,94	5,93	0,02	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 6:00	6,13	6,13	0,00	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 7:00	6,83	6,83	0,00	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 8:00	7,43	7,42	0,00	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 9:00	7,67	7,65	0,02	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/22 10:00	7,60	7,50	0,10	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/22 11:00	7,70	7,61	0,09	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 12:00	7,80	7,67	0,13	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 13:00	7,94	7,81	0,13	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/22 14:00	7,79	7,60	0,20	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/22 15:00	7,45	7,26	0,19	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/22 16:00	7,32	7,09	0,24	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 17:00	7,63	7,43	0,20	1	1					0,95	0,95
	24/08/22 18:00	8,20	8,05	0,15	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/22 19:00	8,70	8,56	0,14	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/22 20:00	9,15	9,04	0,11	1	1				3	0,95	0,95
	24/08/22 21:00	8,72	8,63	0,09	1	1				2	0,95	0,95
	24/08/22 22:00	8,04	7,87	0,17	1	1				1	0,95	0,95
	24/08/22 23:00	7,51	7,32	0,19	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										25/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	25/08/22 0:00	6,82	6,58	0,24	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 1:00	6,27	5,95	0,31	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 2:00	5,95	5,74	0,21	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 3:00	5,73	5,57	0,16	1	1				1	0,95	0,95	
	25/08/22 4:00	5,62	5,44	0,18	1	1				1	0,95	0,85	
	25/08/22 5:00	5,66	5,42	0,24	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 6:00	5,84	5,67	0,17	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 7:00	6,57	6,42	0,15	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 8:00	7,12	6,99	0,13	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 9:00	7,27	7,10	0,17	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 10:00	7,16	6,89	0,27	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 11:00	7,08	6,82	0,25	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 12:00	7,24	7,05	0,19	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 13:00	7,32	7,08	0,24	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 14:00	7,18	6,91	0,28	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 15:00	7,14	6,86	0,28	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 16:00	7,13	6,92	0,20	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 17:00	7,40	7,26	0,14	1	1					0,95	0,95	
	25/08/22 18:00	8,00	7,89	0,12	1	1					1	0,95	0,95
	25/08/22 19:00	8,66	8,53	0,13	1	1					2	0,95	0,95
	25/08/22 20:00	9,06	8,97	0,09	1	1					3	0,95	0,95
	25/08/22 21:00	8,60	8,52	0,07	1	1					2	0,95	0,95
	25/08/22 22:00	8,02	7,87	0,15	1	1					1	0,95	0,95
	25/08/22 23:00	7,33	7,15	0,18	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται πως η λειτουργία του φορητού ΗΖ στις 03:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήυσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1 και στις 04:00 στη διαδικασία πλήυσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										26/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	26/08/22 0:00	6,73	6,53	0,19	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 1:00	6,24	6,02	0,22	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 2:00	5,91	5,61	0,30	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 3:00	5,66	5,48	0,18	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 4:00	5,55	5,41	0,14	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 5:00	5,63	5,39	0,24	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 6:00	5,89	5,69	0,19	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 7:00	6,60	6,40	0,21	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 8:00	7,15	6,99	0,16	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 9:00	7,37	7,24	0,13	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 10:00	7,19	7,08	0,12	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 11:00	7,16	7,04	0,13	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 12:00	7,36	7,25	0,11	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 13:00	7,61	7,54	0,07	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 14:00	7,41	7,36	0,05	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 15:00	7,13	7,06	0,07	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 16:00	7,31	7,26	0,05	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 17:00	7,46	7,42	0,04	1	1					0,95	0,95	
	26/08/22 18:00	8,10	8,05	0,06	1	1					2	0,95	0,95
	26/08/22 19:00	8,50	8,47	0,03	1	1					2	0,95	0,95
	26/08/22 20:00	8,95	8,93	0,02	1	1					3	0,95	0,95
	26/08/22 21:00	8,52	8,49	0,02	1	1					2	0,95	0,95
	26/08/22 22:00	7,86	7,84	0,02	1	1					2	0,95	0,95
	26/08/22 23:00	7,20	7,16	0,05	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										27/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	27/08/22 0:00	6,58	6,53	0,05	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 1:00	6,07	6,00	0,08	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 2:00	5,78	5,75	0,04	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 3:00	5,56	5,54	0,02	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 4:00	5,42	5,36	0,06	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 5:00	5,47	5,39	0,08	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 6:00	5,79	5,76	0,03	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 7:00	6,38	6,38	0,00	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 8:00	7,04	7,03	0,01	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 9:00	7,18	7,15	0,03	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 10:00	7,04	6,97	0,07	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 11:00	7,03	6,89	0,14	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 12:00	7,21	7,07	0,14	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 13:00	7,41	7,22	0,19	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 14:00	7,20	7,00	0,20	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 15:00	6,92	6,70	0,22	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 16:00	6,99	6,71	0,28	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 17:00	7,28	7,14	0,14	1	1					0,95	0,95	
	27/08/22 18:00	7,83	7,76	0,07	1	1					1	0,95	0,95
	27/08/22 19:00	8,43	8,38	0,04	1	1					2	0,95	0,95
27/08/22 20:00	8,74	8,68	0,06	1	1					2	0,95	0,95	
27/08/22 21:00	8,26	8,18	0,08	1	1					2	0,95	0,95	
27/08/22 22:00	7,70	7,60	0,10	1	1					1	0,95	0,95	
27/08/22 23:00	7,20	7,17	0,03	1	1						0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										28/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	28/08/22 0:00	6,49	6,43	0,06	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 1:00	6,01	5,91	0,10	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 2:00	5,70	5,66	0,03	1	1				2	0,94	0,42
	28/08/22 3:00	5,53	5,38	0,15	1	1				2	0,89	0,25
	28/08/22 4:00	5,50	5,03	0,47	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 5:00	5,60	4,93	0,67	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 6:00	5,89	5,18	0,71	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 7:00	6,63	5,89	0,74	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 8:00	6,98	6,21	0,76	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 9:00	7,02	6,32	0,71	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 10:00	6,80	6,09	0,71	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 11:00	6,85	6,21	0,63	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 12:00	7,05	6,48	0,57	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 13:00	7,17	6,52	0,64	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 14:00	6,99	6,25	0,73	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 15:00	6,79	6,06	0,73	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 16:00	6,84	6,04	0,80	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 17:00	7,11	6,41	0,70	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 18:00	7,80	7,21	0,59	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 19:00	8,13	7,52	0,60	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 20:00	8,54	7,87	0,68	1	1				1	0,95	0,95
	28/08/22 21:00	8,12	7,45	0,67	1	1				1	0,95	0,95
	28/08/22 22:00	7,63	6,89	0,74	1	1					0,95	0,95
	28/08/22 23:00	7,05	6,28	0,77	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται πως η λειτουργία των φορητών ΗΖ στις 02:00 και 03:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών των μονάδων G2 και G1 αντίστοιχα..

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										29/8/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	29/08/22 0:00	6,44	5,59	0,84	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 1:00	6,02	5,17	0,86	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 2:00	5,73	4,95	0,78	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 3:00	5,51	4,84	0,66	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 4:00	5,47	4,73	0,74	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 5:00	5,52	4,71	0,81	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 6:00	5,82	5,04	0,78	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 7:00	6,60	5,83	0,76	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 8:00	7,23	6,44	0,79	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 9:00	7,42	6,61	0,82	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 10:00	7,15	6,32	0,84	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 11:00	7,20	6,38	0,82	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 12:00	7,35	6,52	0,84	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 13:00	7,50	6,71	0,79	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 14:00	7,46	6,67	0,79	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 15:00	7,27	6,38	0,89	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 16:00	7,32	6,46	0,87	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 17:00	7,55	6,77	0,78	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 18:00	8,12	7,32	0,80	1	1					0,95	0,95	
	29/08/22 19:00	8,70	7,97	0,72	1	1					1	0,95	0,95
	29/08/22 20:00	8,92	8,30	0,62	1	1					1	0,95	0,95
	29/08/22 21:00	8,53	7,93	0,59	1	1					1	0,95	0,95
	29/08/22 22:00	7,97	7,38	0,60	1	1					1	0,95	0,95
	29/08/22 23:00	7,25	6,63	0,62	1	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										30/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	30/08/22 0:00	6,59	5,95	0,64		1				3	0,95	0,95
	30/08/22 1:00	6,11	5,45	0,65		1				3	0,95	0,95
	30/08/22 2:00	5,78	5,10	0,68		1				3	0,95	0,95
	30/08/22 3:00	5,62	4,91	0,71		1				3	0,95	0,95
	30/08/22 4:00	5,48	4,76	0,72		1				3	0,95	0,95
	30/08/22 5:00	5,54	4,84	0,71		1				3	0,95	0,95
	30/08/22 6:00	5,81	5,12	0,69		1				3	0,95	0,95
	30/08/22 7:00	6,55	5,88	0,66		1				3	0,95	0,95
	30/08/22 8:00	7,18	6,58	0,60		1				4	0,95	0,95
	30/08/22 9:00	7,21	6,68	0,54		1				4	0,95	0,95
	30/08/22 10:00	7,12	6,68	0,44		1				4	0,95	0,95
	30/08/22 11:00	7,20	6,81	0,39		1				4	0,95	0,95
	30/08/22 12:00	7,43	6,91	0,52		1				4	0,95	0,95
	30/08/22 13:00	7,38	6,73	0,65		1				4	0,95	0,95
	30/08/22 14:00	7,39	6,81	0,58		1				4	0,95	0,95
	30/08/22 15:00	7,27	6,77	0,50		1				4	0,93	0,95
	30/08/22 16:00	7,29	6,78	0,52	1	1					0,95	0,95
	30/08/22 17:00	7,66	7,09	0,57	1	1					0,95	0,95
	30/08/22 18:00	8,22	7,73	0,50	1	1					0,95	0,95
	30/08/22 19:00	8,53	8,18	0,35	1	1				1	0,95	0,95
30/08/22 20:00	8,82	8,70	0,12	1	1				2	0,95	0,95	
30/08/22 21:00	8,38	8,29	0,10	1	1				1	0,95	0,95	
30/08/22 22:00	7,92	7,80	0,12	1	1				1	0,95	0,95	
30/08/22 23:00	7,25	7,15	0,10	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										31/8/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	7		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11 ή Μισθ.	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/08/22 0:00	6,64	6,44	0,19	1	1				3	0,86	0,84
	31/08/22 1:00	6,18	5,95	0,23	1	1				4	0,85	0,00
	31/08/22 2:00	5,83	5,52	0,31		1				3	0,85	0,95
	31/08/22 3:00	5,55	5,36	0,20		1				3	0,85	0,95
	31/08/22 4:00	5,43	5,28	0,15		1				3	0,85	0,95
	31/08/22 5:00	5,49	5,19	0,30		1				3	0,85	0,95
	31/08/22 6:00	5,76	5,42	0,34		1				3	0,85	0,95
	31/08/22 7:00	6,52	6,31	0,20		1				3	0,85	0,95
	31/08/22 8:00	7,11	6,97	0,14		1				4	0,93	0,95
	31/08/22 9:00	7,20	7,11	0,09		1				4	0,95	0,95
	31/08/22 10:00	7,02	6,93	0,08		1				4	0,88	0,95
	31/08/22 11:00	7,03	6,91	0,13		1				4	0,87	0,95
	31/08/22 12:00	7,19	6,73	0,46		1				4	0,95	0,95
	31/08/22 13:00	7,36	6,80	0,55		1				4	0,95	0,95
	31/08/22 14:00	7,37	6,93	0,44	1	1				3	0,75	0,95
	31/08/22 15:00	7,12	6,60	0,52	1	1					0,95	0,95
	31/08/22 16:00	7,20	6,72	0,48	1	1					0,95	0,95
	31/08/22 17:00	7,51	7,06	0,45	1	1					0,95	0,95
	31/08/22 18:00	8,04	7,53	0,51	1	1					0,95	0,95
	31/08/22 19:00	8,51	7,95	0,56	1	1				1	0,95	0,95
	31/08/22 20:00	8,69	8,09	0,60	1	1				1	0,95	0,95
	31/08/22 21:00	8,37	7,75	0,62	1	1					0,95	0,95
	31/08/22 22:00	7,74	7,10	0,64	1	1					0,95	0,95
	31/08/22 23:00	7,20	6,54	0,66	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Από 01/07/2022 έχουν μεταφερθεί στον ΑΣΠ 4MW μισθωμένης ισχύος. Σημειώνεται πως στις 00:00 έγινε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G1 και στη 01:00 έγινε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G2.