

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,14 | 8,80 | 0,35 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,67 | 2,65 |
| | 01:00 | 8,49 | 8,06 | 0,44 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,99 | 1,99 |
| | 02:00 | 7,93 | 6,94 | 0,99 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,14 | 1,12 |
| | 03:00 | 7,55 | 6,02 | 1,53 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,85 | 2,15 |
| | 04:00 | 7,32 | 6,07 | 1,25 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,95 | 1,95 |
| | 05:00 | 7,28 | 6,15 | 1,13 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,86 | 1,86 |
| | 06:00 | 7,55 | 6,54 | 1,01 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,12 | 2,12 |
| | 07:00 | 8,31 | 7,17 | 1,14 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,53 | 2,46 |
| | 08:00 | 9,19 | 7,59 | 1,60 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,73 | 2,73 |
| | 09:00 | 9,75 | 9,16 | 0,59 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,92 | 1,81 |
| | 10:00 | 10,00 | 9,26 | 0,74 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 3,03 |
| | 11:00 | 10,19 | 9,45 | 0,74 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,96 | 2,97 |
| | 12:00 | 10,43 | 9,57 | 0,86 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,00 |
| | 13:00 | 10,79 | 10,17 | 0,62 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 3,03 | 3,03 |
| | 14:00 | 10,56 | 9,94 | 0,62 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,03 |
| | 15:00 | 9,91 | 9,51 | 0,40 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,00 | 2,99 |
| | 16:00 | 9,63 | 9,32 | 0,31 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 2,99 |
| | 17:00 | 9,76 | 9,56 | 0,20 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 18:00 | 10,67 | 10,64 | 0,03 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 2,94 |
| | 19:00 | 11,32 | 11,32 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,91 | 2,89 |
| 20:00 | 11,77 | 11,75 | 0,02 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| 21:00 | 12,04 | 11,96 | 0,08 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 3,04 | 3,04 | |
| 22:00 | 10,85 | 10,62 | 0,23 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,97 | |
| 23:00 | 9,71 | 9,33 | 0,38 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,62 | 2,64 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| Η Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 2 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 8,79 | 8,53 | 0,25 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,31 | 2,29 |
| | 01:00 | 8,02 | 7,58 | 0,44 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,54 | 1,51 |
| | 02:00 | 7,72 | 7,14 | 0,58 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,01 | 1,36 |
| | 03:00 | 7,37 | 6,59 | 0,78 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,95 | 1,96 |
| | 04:00 | 7,17 | 6,24 | 0,92 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,76 | 1,75 |
| | 05:00 | 7,18 | 6,18 | 1,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,75 | 1,75 |
| | 06:00 | 7,35 | 5,92 | 1,43 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,91 | 1,91 |
| | 07:00 | 8,12 | 6,52 | 1,59 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,44 | 2,46 |
| | 08:00 | 9,14 | 7,38 | 1,76 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,70 | 2,68 |
| | 09:00 | 9,87 | 8,27 | 1,60 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,04 | 1,90 |
| | 10:00 | 10,40 | 8,62 | 1,79 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,79 | 3,01 |
| | 11:00 | 10,42 | 9,08 | 1,34 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 12:00 | 10,53 | 9,39 | 1,15 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,00 |
| | 13:00 | 10,82 | 9,31 | 1,51 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 2,96 |
| | 14:00 | 10,50 | 8,81 | 1,69 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,92 | 2,90 |
| | 15:00 | 9,91 | 8,44 | 1,47 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,94 | 2,92 |
| | 16:00 | 9,50 | 8,28 | 1,22 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,92 | 2,89 |
| | 17:00 | 9,75 | 9,01 | 0,74 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 3,00 |
| | 18:00 | 10,83 | 10,07 | 0,76 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,30 | 10,46 | 0,84 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 11,72 | 10,86 | 0,86 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 11,88 | 10,79 | 1,10 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 10,79 | 9,16 | 1,62 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,97 | 2,98 |
| | 23:00 | 9,87 | 7,66 | 2,21 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,00 | 2,98 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022 | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,55 | 7,22 | 2,33 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,88 | 2,87 |
| | 01:00 | 8,64 | 7,01 | 1,62 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,15 | 2,12 |
| | 02:00 | 8,02 | 6,81 | 1,21 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,53 | 1,51 |
| | 03:00 | 7,60 | 6,73 | 0,87 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 0,90 | 1,15 |
| | 04:00 | 7,42 | 5,49 | 1,93 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,98 | 2,01 |
| | 05:00 | 7,35 | 5,38 | 1,97 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,09 | 2,11 |
| | 06:00 | 7,62 | 5,35 | 2,27 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,33 | 2,35 |
| | 07:00 | 8,27 | 5,97 | 2,30 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,49 | 2,49 |
| | 08:00 | 9,40 | 7,08 | 2,32 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,83 | 2,86 |
| | 09:00 | 10,07 | 7,46 | 2,61 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 10:00 | 10,32 | 8,74 | 1,57 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,48 | 2,43 |
| | 11:00 | 10,46 | 8,92 | 1,54 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,97 | 2,96 |
| | 12:00 | 10,79 | 8,66 | 2,13 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,96 | 2,96 |
| | 13:00 | 10,92 | 8,36 | 2,56 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,96 | 2,96 |
| | 14:00 | 10,56 | 7,99 | 2,56 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,96 |
| | 15:00 | 9,93 | 7,54 | 2,40 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 16:00 | 9,68 | 7,75 | 1,93 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 17:00 | 10,03 | 8,67 | 1,37 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 18:00 | 11,07 | 10,28 | 0,79 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,79 | 11,08 | 0,71 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 12,37 | 11,44 | 0,93 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 12,22 | 11,19 | 1,03 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 11,00 | 9,76 | 1,23 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,01 |
| | 23:00 | 10,07 | 8,05 | 2,02 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,00 |



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022 | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 8,86 | 8,66 | 0,19 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,36 | 2,35 |
| | 01:00 | 8,07 | 7,98 | 0,09 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,69 | 1,74 |
| | 02:00 | 7,55 | 7,53 | 0,01 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,91 | 1,89 |
| | 03:00 | 7,20 | 7,19 | 0,02 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,72 | 1,71 |
| | 04:00 | 7,09 | 7,08 | 0,01 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,65 | 1,64 |
| | 05:00 | 7,09 | 7,09 | 0,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,67 | 1,66 |
| | 06:00 | 7,42 | 7,43 | 0,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,98 | 2,01 |
| | 07:00 | 8,11 | 8,09 | 0,02 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,55 | 2,56 |
| | 08:00 | 9,29 | 9,30 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2,73 | 2,71 |
| | 09:00 | 10,34 | 10,34 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2,94 | 2,85 |
| | 10:00 | 11,10 | 11,07 | 0,03 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,23 | 2,28 |
| | 11:00 | 10,98 | 10,91 | 0,07 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,02 |
| | 12:00 | 11,30 | 11,24 | 0,06 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,02 |
| | 13:00 | 11,61 | 11,59 | 0,02 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,89 | 2,87 |
| | 14:00 | 11,24 | 11,21 | 0,03 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 2,98 |
| | 15:00 | 10,60 | 10,56 | 0,04 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,92 | 2,90 |
| | 16:00 | 10,16 | 10,15 | 0,02 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,58 | 2,58 |
| | 17:00 | 10,42 | 10,42 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,75 | 2,75 |
| | 18:00 | 11,30 | 11,31 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 2,99 |
| | 19:00 | 12,11 | 12,12 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 20:00 | 12,86 | 12,84 | 0,02 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| 21:00 | 12,56 | 12,33 | 0,22 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| 22:00 | 11,26 | 10,99 | 0,27 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,62 | 2,63 | |
| 23:00 | 10,21 | 9,88 | 0,32 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,61 | 2,67 | |



Σημειώνεται ότι από τις 01:25 έως τις 09:50 η Μονάδα WARTILA No 4 παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω μηχανολογικής συντήρησης και για την κάλυψη του φορτίου εντάχθηκαν οι Μονάδες NIIGATA No 1, No 2, No 3 καθώς και οι Φορητές Μονάδες WARTSILA No 6 και MITSUBISHI No 9.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,06 | 6,91 | 2,15 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,79 | 2,42 |
| | 01:00 | 8,26 | 6,26 | 2,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,57 | 2,58 |
| | 02:00 | 7,73 | 5,82 | 1,91 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,30 | 2,30 |
| | 03:00 | 7,32 | 5,65 | 1,66 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,12 | 2,14 |
| | 04:00 | 7,13 | 5,16 | 1,97 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,03 | 2,05 |
| | 05:00 | 7,11 | 5,16 | 1,95 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,00 | 1,98 |
| | 06:00 | 7,37 | 5,30 | 2,06 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,08 | 2,13 |
| | 07:00 | 8,19 | 5,97 | 2,22 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,24 | 2,28 |
| | 08:00 | 9,08 | 6,48 | 2,60 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,63 | 2,63 |
| | 09:00 | 9,69 | 7,02 | 2,67 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,68 | 2,71 |
| | 10:00 | 10,13 | 7,20 | 2,93 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,96 | 2,95 |
| | 11:00 | 10,22 | 7,46 | 2,76 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,78 | 2,78 |
| | 12:00 | 10,42 | 7,59 | 2,83 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,86 | 2,85 |
| | 13:00 | 10,41 | 7,64 | 2,76 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,83 | 2,83 |
| | 14:00 | 10,26 | 7,47 | 2,80 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,87 | 2,90 |
| | 15:00 | 9,81 | 6,85 | 2,96 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3,00 | 2,98 |
| | 16:00 | 9,60 | 6,81 | 2,79 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,82 | 2,80 |
| | 17:00 | 9,88 | 7,23 | 2,65 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,73 | 2,80 |
| | 18:00 | 10,79 | 8,66 | 2,13 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,94 | 2,94 |
| | 19:00 | 11,47 | 9,57 | 1,90 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 11,97 | 9,86 | 2,11 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 12,04 | 9,45 | 2,58 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 11,10 | 8,09 | 3,01 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 23:00 | 10,03 | 7,26 | 2,77 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 2,95 | 2,96 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022 | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| Η Ρ Ε Π Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,10 | 6,64 | 2,46 | | | | 1 | 1 | | |
| 01:00 | 8,18 | 6,49 | 1,69 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,73 | 1,63 |
| 02:00 | 7,61 | 5,53 | 2,08 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2,10 | 2,15 |
| 03:00 | 7,29 | 5,19 | 2,10 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2,11 | 2,06 |
| 04:00 | 7,15 | 5,05 | 2,09 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2,10 | 2,06 |
| 05:00 | 7,13 | 5,21 | 1,93 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1,93 | 1,93 |
| 06:00 | 7,34 | 5,29 | 2,05 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2,06 | 2,07 |
| 07:00 | 7,99 | 5,68 | 2,32 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2,38 | 2,37 |
| 08:00 | 8,94 | 6,49 | 2,45 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2,70 | 2,71 |
| 09:00 | 9,51 | 6,82 | 2,69 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,81 | 2,84 |
| 10:00 | 9,92 | 7,10 | 2,82 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,87 | 2,88 |
| 11:00 | 10,12 | 7,38 | 2,74 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,82 | 2,79 |
| 12:00 | 10,18 | 7,45 | 2,73 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,82 | 2,79 |
| 13:00 | 10,41 | 7,71 | 2,69 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,87 | 2,88 |
| 14:00 | 10,19 | 7,37 | 2,82 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 15:00 | 9,75 | 6,99 | 2,76 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,94 | 2,91 |
| 16:00 | 9,48 | 7,07 | 2,41 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,66 | 2,72 |
| 17:00 | 9,81 | 8,22 | 1,59 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,85 | 2,84 |
| 18:00 | 10,80 | 10,01 | 0,79 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,04 |
| 19:00 | 11,54 | 10,99 | 0,55 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 20:00 | 11,98 | 11,42 | 0,56 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 21:00 | 12,05 | 11,08 | 0,97 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 22:00 | 11,04 | 9,37 | 1,67 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| 23:00 | 9,99 | 8,01 | 1,98 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,88 | 2,89 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022 | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,02 | 7,26 | 1,76 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,50 | 2,50 |
| | 01:00 | 8,08 | 7,23 | 0,86 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,60 | 1,58 |
| | 02:00 | 7,56 | 6,28 | 1,28 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,32 | 1,54 |
| | 03:00 | 7,24 | 5,21 | 2,03 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,14 | 2,15 |
| | 04:00 | 7,15 | 5,16 | 1,99 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,02 | 2,04 |
| | 05:00 | 7,13 | 5,21 | 1,91 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,09 | 2,07 |
| | 06:00 | 7,40 | 5,46 | 1,95 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,17 | 2,15 |
| | 07:00 | 8,24 | 6,11 | 2,12 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,65 | 2,64 |
| | 08:00 | 9,25 | 7,25 | 1,99 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,86 | 2,87 |
| | 09:00 | 9,94 | 7,86 | 2,08 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,71 | 2,68 |
| | 10:00 | 10,29 | 7,74 | 2,55 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,84 | 2,85 |
| | 11:00 | 10,49 | 7,88 | 2,61 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 2,94 |
| | 12:00 | 10,62 | 7,86 | 2,77 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,00 |
| | 13:00 | 10,85 | 8,00 | 2,86 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 14:00 | 10,38 | 7,93 | 2,45 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,96 |
| | 15:00 | 9,92 | 7,63 | 2,28 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,02 |
| | 16:00 | 9,72 | 8,21 | 1,51 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 17:00 | 10,16 | 8,69 | 1,46 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 18:00 | 11,09 | 9,84 | 1,25 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,70 | 10,77 | 0,93 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 11,95 | 11,04 | 0,90 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 12,13 | 10,93 | 1,20 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 11,20 | 9,15 | 2,05 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 23:00 | 10,13 | 7,86 | 2,27 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,01 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,46 | 6,90 | 2,56 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,82 | 2,81 |
| | 01:00 | 8,56 | 6,73 | 1,82 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,07 | 2,05 |
| | 02:00 | 7,99 | 5,86 | 2,13 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,21 | 2,25 |
| | 03:00 | 7,51 | 5,37 | 2,14 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,24 | 2,25 |
| | 04:00 | 7,29 | 5,17 | 2,12 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,15 | 2,12 |
| | 05:00 | 7,29 | 5,08 | 2,21 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,22 | 2,24 |
| | 06:00 | 7,33 | 5,15 | 2,18 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,20 | 2,14 |
| | 07:00 | 7,84 | 5,72 | 2,12 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,14 | 2,17 |
| | 08:00 | 8,55 | 6,22 | 2,33 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,36 | 2,37 |
| | 09:00 | 9,37 | 6,82 | 2,55 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,61 | 2,60 |
| | 10:00 | 9,84 | 7,07 | 2,77 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,79 | 2,80 |
| | 11:00 | 10,09 | 7,28 | 2,81 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,88 | 2,90 |
| | 12:00 | 10,44 | 7,63 | 2,81 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,89 | 2,92 |
| | 13:00 | 10,92 | 7,98 | 2,95 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,04 |
| | 14:00 | 10,48 | 7,57 | 2,91 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 15:00 | 10,04 | 7,24 | 2,80 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,83 | 2,85 |
| | 16:00 | 10,09 | 7,75 | 2,34 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,98 |
| | 17:00 | 10,29 | 8,82 | 1,48 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,96 |
| | 18:00 | 11,10 | 10,08 | 1,01 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 19:00 | 11,80 | 10,65 | 1,15 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 12,44 | 11,63 | 0,81 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 12,49 | 10,49 | 2,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 11,37 | 9,07 | 2,31 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 23:00 | 10,38 | 7,95 | 2,44 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,42 | 7,40 | 2,03 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,80 | 2,79 |
| | 01:00 | 8,51 | 7,01 | 1,50 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,02 | 2,01 |
| | 02:00 | 7,88 | 6,06 | 1,82 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,86 | 1,88 |
| | 03:00 | 7,48 | 5,20 | 2,28 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,36 | 2,37 |
| | 04:00 | 7,27 | 5,07 | 2,20 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,27 | 2,31 |
| | 05:00 | 7,25 | 5,05 | 2,19 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,21 | 2,23 |
| | 06:00 | 7,34 | 5,16 | 2,18 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,21 | 2,21 |
| | 07:00 | 7,71 | 5,57 | 2,14 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,14 | 2,17 |
| | 08:00 | 8,23 | 5,78 | 2,45 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,46 | 2,48 |
| | 09:00 | 8,88 | 6,35 | 2,53 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,55 | 2,51 |
| | 10:00 | 9,42 | 6,82 | 2,60 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,62 | 2,62 |
| | 11:00 | 9,58 | 7,02 | 2,56 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,58 | 2,58 |
| | 12:00 | 9,97 | 7,07 | 2,90 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,97 | 2,98 |
| | 13:00 | 10,07 | 7,18 | 2,89 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3,01 | 3,00 |
| | 14:00 | 9,63 | 6,94 | 2,69 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,71 | 2,70 |
| | 15:00 | 9,31 | 6,67 | 2,64 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,71 | 2,66 |
| | 16:00 | 9,37 | 6,94 | 2,43 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,59 | 2,60 |
| | 17:00 | 9,89 | 7,67 | 2,22 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,62 | 2,65 |
| | 18:00 | 10,71 | 8,11 | 2,60 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,94 | 2,93 |
| | 19:00 | 11,23 | 8,27 | 2,96 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| 20:00 | 11,61 | 8,96 | 2,65 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| 21:00 | 11,84 | 9,15 | 2,69 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| 22:00 | 10,82 | 8,49 | 2,33 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,97 | |
| 23:00 | 10,07 | 7,42 | 2,65 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,73 | 2,72 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,29 | 6,87 | 2,42 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,55 | 2,52 |
| | 01:00 | 8,36 | 6,62 | 1,74 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,76 | 1,80 |
| | 02:00 | 7,82 | 5,72 | 2,10 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,11 | 2,14 |
| | 03:00 | 7,48 | 5,46 | 2,01 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,02 | 2,02 |
| | 04:00 | 7,29 | 5,33 | 1,97 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,97 | 1,98 |
| | 05:00 | 7,32 | 5,30 | 2,02 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,03 | 2,04 |
| | 06:00 | 7,66 | 5,56 | 2,10 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,11 | 2,10 |
| | 07:00 | 8,27 | 6,05 | 2,22 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,23 | 2,23 |
| | 08:00 | 9,13 | 6,64 | 2,49 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,50 | 2,51 |
| | 09:00 | 9,90 | 7,20 | 2,70 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,73 | 2,75 |
| | 10:00 | 10,49 | 7,78 | 2,70 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 2,72 | 2,71 |
| | 11:00 | 10,73 | 7,85 | 2,88 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,91 | 2,92 |
| | 12:00 | 11,03 | 8,05 | 2,98 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3,00 | 3,01 |
| | 13:00 | 11,35 | 8,56 | 2,79 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 14:00 | 11,09 | 8,78 | 2,31 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 15:00 | 10,50 | 8,95 | 1,56 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,98 | 2,99 |
| | 16:00 | 10,34 | 8,65 | 1,69 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,98 | 2,97 |
| | 17:00 | 10,88 | 8,55 | 2,33 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 18:00 | 11,64 | 8,90 | 2,74 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 12,07 | 9,49 | 2,59 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 12,43 | 10,10 | 2,33 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 12,53 | 9,69 | 2,84 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 11,40 | 8,85 | 2,54 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,02 | 3,02 |
| | 23:00 | 10,14 | 7,62 | 2,52 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2,77 | 2,76 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|------|------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,30 | 6,70 | 2,60 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,62 | 2,61 |
| | 01:00 | 8,42 | 6,55 | 1,87 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,89 | 1,95 |
| | 02:00 | 7,91 | 5,56 | 2,34 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,35 | 2,37 |
| | 03:00 | 7,58 | 5,52 | 2,06 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,11 | 2,05 |
| | 04:00 | 7,45 | 5,42 | 2,03 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,04 | 2,07 |
| | 05:00 | 7,36 | 5,25 | 2,11 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,15 | 2,18 |
| | 06:00 | 7,67 | 5,54 | 2,13 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,14 | 2,15 |
| | 07:00 | 8,31 | 6,14 | 2,17 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,18 | 2,20 |
| | 08:00 | 9,29 | 6,79 | 2,50 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,51 | 2,54 |
| | 09:00 | 9,92 | 7,23 | 2,69 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,72 | 2,76 |
| | 10:00 | 10,47 | 7,72 | 2,75 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 2,98 |
| | 11:00 | 10,73 | 7,88 | 2,84 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,97 | 2,98 |
| | 12:00 | 11,07 | 8,29 | 2,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 2,98 |
| | 13:00 | 11,24 | 8,78 | 2,46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,65 | 2,59 |
| | 14:00 | 11,03 | 8,35 | 2,68 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 3,02 |
| | 15:00 | 10,49 | 7,98 | 2,51 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 3,00 |
| | 16:00 | 10,17 | 7,85 | 2,32 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,04 |
| | 17:00 | 10,55 | 8,45 | 2,10 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 18:00 | 11,54 | 10,18 | 1,36 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 12,14 | 10,95 | 1,20 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 12,56 | 11,48 | 1,08 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 12,69 | 11,55 | 1,14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 11,46 | 9,53 | 1,93 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 23:00 | 10,45 | 8,77 | 1,67 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,92 | 2,93 |

Παρατηρήσεις:

Η Μονάδα Νο 5 τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης. Στην θέση της εντάχθηκαν οι Μονάδες Νο 1, Νο 2 και Νο 3.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,56 | 7,53 | 2,03 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,80 | 2,77 |
| | 01:00 | 8,75 | 6,58 | 2,17 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,25 | 2,24 |
| | 02:00 | 8,18 | 6,09 | 2,09 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,09 | 1,91 |
| | 03:00 | 7,84 | 5,44 | 2,40 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,41 | 2,41 |
| | 04:00 | 7,54 | 5,58 | 1,97 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,15 | 2,19 |
| | 05:00 | 7,42 | 5,66 | 1,76 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2,17 | 2,25 |
| | 06:00 | 7,69 | 6,55 | 1,15 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,66 | 1,04 |
| | 07:00 | 8,38 | 6,58 | 1,80 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,79 | 1,84 |
| | 08:00 | 9,47 | 6,92 | 2,54 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,55 | 2,57 |
| | 09:00 | 10,09 | 7,39 | 2,70 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,72 | 2,73 |
| | 10:00 | 10,41 | 7,62 | 2,79 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,81 | 2,82 |
| | 11:00 | 10,71 | 7,83 | 2,88 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,91 | 2,92 |
| | 12:00 | 10,94 | 8,11 | 2,82 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,96 | 2,95 |
| | 13:00 | 11,16 | 8,56 | 2,60 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 14:00 | 10,94 | 7,99 | 2,95 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,02 |
| | 15:00 | 10,37 | 7,42 | 2,95 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,98 |
| | 16:00 | 10,03 | 7,41 | 2,62 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 17:00 | 10,29 | 8,51 | 1,78 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,03 |
| | 18:00 | 11,28 | 9,39 | 1,89 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,92 | 10,19 | 1,73 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,73 | 3,04 |
| | 20:00 | 12,56 | 10,45 | 2,11 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 12,37 | 10,88 | 1,49 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 11,37 | 9,29 | 2,08 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 23:00 | 10,43 | 8,23 | 2,20 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022 | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| Η Ρ Ε Π Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,31 | 7,15 | 2,16 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,76 | 2,74 |
| | 01:00 | 8,50 | 6,73 | 1,77 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,94 | 1,93 |
| | 02:00 | 7,89 | 5,94 | 1,95 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,30 | 2,38 |
| | 03:00 | 7,47 | 5,56 | 1,91 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,33 | 2,36 |
| | 04:00 | 7,34 | 5,42 | 1,93 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,28 | 2,28 |
| | 05:00 | 7,32 | 5,30 | 2,02 | | | | | 1 | | | | | | 2,02 | 2,03 |
| | 06:00 | 7,59 | 5,26 | 2,33 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,34 | 2,36 |
| | 07:00 | 8,13 | 5,69 | 2,43 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,44 | 2,45 |
| | 08:00 | 9,04 | 6,51 | 2,53 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,74 | 2,78 |
| | 09:00 | 9,79 | 7,23 | 2,56 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,92 | 2,92 |
| | 10:00 | 10,21 | 7,78 | 2,43 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,81 | 2,64 |
| | 11:00 | 10,20 | 7,77 | 2,42 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,77 | 2,88 |
| | 12:00 | 10,40 | 8,03 | 2,37 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 2,97 |
| | 13:00 | 10,59 | 8,17 | 2,41 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,96 | 2,96 |
| | 14:00 | 10,24 | 7,86 | 2,38 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,91 | 2,92 |
| | 15:00 | 9,65 | 7,35 | 2,31 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,79 | 2,73 |
| | 16:00 | 9,48 | 7,26 | 2,22 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,81 | 2,79 |
| | 17:00 | 9,82 | 7,97 | 1,85 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,70 | 2,78 |
| | 18:00 | 10,80 | 9,73 | 1,07 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,53 | 10,58 | 0,96 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 12,13 | 10,87 | 1,26 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 11,96 | 10,59 | 1,37 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 10,78 | 9,55 | 1,24 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,95 | 2,94 |
| | 23:00 | 9,80 | 8,61 | 1,18 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,88 | 2,86 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 13 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,22 | 8,00 | 1,22 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,57 | 2,59 |
| | 01:00 | 8,43 | 7,40 | 1,04 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,95 | 1,93 |
| | 02:00 | 7,90 | 7,00 | 0,90 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,58 | 1,76 |
| | 03:00 | 7,56 | 6,49 | 1,07 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,12 | 2,11 |
| | 04:00 | 7,35 | 6,14 | 1,20 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,93 | 1,93 |
| | 05:00 | 7,37 | 5,71 | 1,66 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,95 | 1,92 |
| | 06:00 | 7,51 | 5,83 | 1,68 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,07 | 2,05 |
| | 07:00 | 7,85 | 6,46 | 1,39 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,31 | 2,32 |
| | 08:00 | 8,65 | 7,23 | 1,42 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,83 | 2,84 |
| | 09:00 | 9,47 | 8,20 | 1,27 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,18 | 2,01 |
| | 10:00 | 9,87 | 8,94 | 0,93 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,84 | 2,98 |
| | 11:00 | 10,18 | 9,25 | 0,93 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 2,99 |
| | 12:00 | 10,22 | 9,17 | 1,06 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,00 | 2,97 |
| | 13:00 | 10,53 | 9,03 | 1,50 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 14:00 | 10,21 | 8,78 | 1,43 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 15:00 | 9,73 | 8,98 | 0,75 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| | 16:00 | 9,60 | 8,99 | 0,61 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 2,99 |
| | 17:00 | 10,05 | 9,19 | 0,86 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 18:00 | 10,95 | 10,08 | 0,87 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,73 | 10,85 | 0,88 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 12,34 | 11,55 | 0,79 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 12,14 | 11,30 | 0,84 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 11,02 | 10,18 | 0,84 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,83 | 2,85 |
| 23:00 | 10,11 | 9,50 | 0,60 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,92 | 2,93 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022 | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|----|----|----|------------|---|--|------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | | | | | | |
| α | ρ | ε | π | χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| Κυριακή, 14 Αύγουστος 2022 | | | | 00:00 | 9,27 | 8,50 | 0,76 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,78 | 2,76 | |
| | | | | 01:00 | 8,38 | 8,07 | 0,31 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,90 | 1,88 |
| | | | | 02:00 | 7,75 | 7,59 | 0,16 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,28 | 1,25 |
| | | | | 03:00 | 7,36 | 7,24 | 0,11 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,85 | 0,85 |
| | | | | 04:00 | 7,12 | 7,05 | 0,06 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,60 | 0,60 |
| | | | | 05:00 | 7,06 | 7,05 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,54 | 0,52 |
| | | | | 06:00 | 7,29 | 7,29 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,79 | 0,77 |
| | | | | 07:00 | 7,59 | 7,58 | 0,01 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,04 | 1,07 |
| | | | | 08:00 | 8,34 | 8,34 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,77 | 1,80 |
| | | | | 09:00 | 9,19 | 9,17 | 0,03 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,63 | 2,64 |
| | | | | 10:00 | 9,81 | 9,74 | 0,07 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,70 | 2,67 |
| | | | | 11:00 | 10,09 | 10,07 | 0,02 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,48 | 2,48 |
| | | | | 12:00 | 10,56 | 10,55 | 0,02 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,80 | 2,82 |
| | | | | 13:00 | 10,60 | 10,56 | 0,04 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,89 | 2,89 |
| | | | | 14:00 | 10,04 | 9,95 | 0,09 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,35 | 2,22 |
| | | | | 15:00 | 9,53 | 9,39 | 0,14 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,75 | 2,79 |
| | | | | 16:00 | 9,22 | 8,92 | 0,31 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,70 | 2,72 |
| | | | | 17:00 | 9,70 | 9,28 | 0,42 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 3,02 | 3,00 |
| | | | | 18:00 | 10,70 | 10,16 | 0,54 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | | | | 19:00 | 11,47 | 11,10 | 0,37 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | | | 20:00 | 11,80 | 11,53 | 0,27 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| | | | 21:00 | 11,50 | 11,40 | 0,09 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,96 | 2,94 | |
| | | | 22:00 | 10,54 | 10,51 | 0,03 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,86 | 2,85 | |
| | | | 23:00 | 9,71 | 9,60 | 0,11 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,54 | 2,59 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 15 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,07 | 9,01 | 0,05 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,57 | 2,54 |
| | 01:00 | 8,32 | 8,29 | 0,03 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,83 | 1,81 |
| | 02:00 | 7,77 | 7,72 | 0,05 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,27 | 1,26 |
| | 03:00 | 7,35 | 7,21 | 0,14 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,25 | 1,36 |
| | 04:00 | 7,14 | 6,81 | 0,33 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,74 | 1,72 |
| | 05:00 | 7,02 | 6,74 | 0,27 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,59 | 1,60 |
| | 06:00 | 7,16 | 6,72 | 0,44 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,74 | 1,74 |
| | 07:00 | 7,60 | 7,40 | 0,19 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,12 | 2,16 |
| | 08:00 | 8,35 | 8,09 | 0,26 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,54 | 1,11 |
| | 09:00 | 8,88 | 8,73 | 0,15 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,12 | 2,36 |
| | 10:00 | 9,34 | 9,29 | 0,05 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,72 | 2,72 |
| | 11:00 | 9,80 | 9,71 | 0,09 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,44 | 2,41 |
| | 12:00 | 10,03 | 9,99 | 0,03 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,45 | 2,43 |
| | 13:00 | 9,64 | 9,64 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,04 | 2,02 |
| | 14:00 | 8,61 | 8,54 | 0,06 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,40 | 1,44 |
| | 15:00 | 7,89 | 7,67 | 0,21 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,39 | 1,38 |
| | 16:00 | 7,99 | 7,56 | 0,43 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,46 | 1,48 |
| | 17:00 | 8,63 | 7,99 | 0,63 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,07 | 2,11 |
| | 18:00 | 9,61 | 9,14 | 0,47 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,77 | 2,76 |
| | 19:00 | 10,38 | 10,19 | 0,19 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,77 | 2,78 |
| 20:00 | 11,23 | 11,04 | 0,20 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,01 | |
| 21:00 | 11,00 | 10,84 | 0,15 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,36 | 2,34 | |
| 22:00 | 9,95 | 9,91 | 0,04 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,16 | 2,27 | |
| 23:00 | 9,09 | 9,02 | 0,07 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,59 | 2,59 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| α ρ τ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 16 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 8,42 | 8,39 | 0,03 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,74 | 1,61 |
| | 01:00 | 7,77 | 7,70 | 0,07 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,95 | 2,31 |
| | 02:00 | 7,34 | 7,23 | 0,12 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,94 | 1,94 |
| | 03:00 | 6,98 | 6,79 | 0,20 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,57 | 1,57 |
| | 04:00 | 6,85 | 6,76 | 0,09 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,44 | 1,44 |
| | 05:00 | 6,90 | 6,89 | 0,01 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,48 | 1,48 |
| | 06:00 | 7,17 | 7,17 | 0,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,69 | 1,69 |
| | 07:00 | 7,69 | 7,69 | 0,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,92 | 1,95 |
| | 08:00 | 8,81 | 8,80 | 0,01 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,47 | 1,31 |
| | 09:00 | 9,54 | 9,45 | 0,09 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,20 | 2,27 |
| | 10:00 | 10,12 | 9,99 | 0,13 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,39 | 2,42 |
| | 11:00 | 10,24 | 9,98 | 0,26 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,46 | 2,51 |
| | 12:00 | 10,46 | 10,11 | 0,36 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,67 | 2,67 |
| | 13:00 | 10,72 | 10,27 | 0,46 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,62 | 2,62 |
| | 14:00 | 10,38 | 9,93 | 0,45 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,50 | 2,49 |
| | 15:00 | 9,74 | 9,33 | 0,41 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,27 | 2,33 |
| | 16:00 | 9,48 | 8,97 | 0,51 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,74 | 2,69 |
| | 17:00 | 9,81 | 9,55 | 0,26 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,47 | 2,47 |
| | 18:00 | 10,85 | 10,64 | 0,21 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,76 | 2,81 |
| | 19:00 | 11,61 | 11,49 | 0,12 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,90 | 2,90 |
| | 20:00 | 12,28 | 12,20 | 0,08 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,98 |
| | 21:00 | 11,96 | 11,79 | 0,17 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,91 | 2,90 |
| | 22:00 | 10,68 | 10,46 | 0,22 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,50 | 2,54 |
| | 23:00 | 9,61 | 9,53 | 0,08 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,51 | 2,54 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022 | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | | |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,45 | 9,21 | 0,24 | | | | 1 | 1 | | |
| 01:00 | 8,53 | 8,33 | 0,20 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,03 | 2,02 |
| 02:00 | 8,06 | 7,85 | 0,21 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,70 | 2,00 |
| 03:00 | 7,73 | 7,43 | 0,30 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,16 | 0,99 |
| 04:00 | 7,51 | 7,08 | 0,42 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,08 | 2,09 |
| 05:00 | 7,55 | 7,22 | 0,33 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,13 | 2,13 |
| 06:00 | 7,85 | 7,38 | 0,46 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2,41 | 2,42 |
| 07:00 | 8,54 | 8,13 | 0,41 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,68 | 2,71 |
| 08:00 | 9,75 | 9,41 | 0,34 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,85 | 2,75 |
| 09:00 | 10,66 | 10,46 | 0,20 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1,50 | 1,94 |
| 10:00 | 11,34 | 11,12 | 0,22 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2,88 | 3,04 |
| 11:00 | 11,75 | 11,51 | 0,24 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 12:00 | 12,14 | 11,89 | 0,25 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 13:00 | 12,46 | 12,15 | 0,31 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 14:00 | 11,98 | 11,29 | 0,70 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| 15:00 | 11,39 | 11,03 | 0,37 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2,74 | 2,72 |
| 16:00 | 11,03 | 10,72 | 0,31 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2,08 | 2,35 |
| 17:00 | 11,29 | 11,15 | 0,14 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,13 | 1,95 |
| 18:00 | 12,17 | 12,02 | 0,15 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,04 |
| 19:00 | 12,69 | 12,62 | 0,07 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 20:00 | 13,32 | 13,27 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2,98 | 2,96 | |
| 21:00 | 13,00 | 12,89 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2,95 | 2,95 | |
| 22:00 | 11,86 | 11,46 | 0,39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,40 | 2,37 | |
| 23:00 | 10,89 | 10,64 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,31 | 2,37 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022 | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------|---|--|------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | | | | G9 |
| Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,98 | 9,58 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,12 | 2,37 |
| | 01:00 | 9,21 | 9,04 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,71 | 2,71 |
| | 02:00 | 8,59 | 8,51 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2,13 | 2,14 |
| | 03:00 | 8,21 | 8,21 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,56 | 2,59 |
| | 04:00 | 7,85 | 7,86 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,35 | 2,35 |
| | 05:00 | 7,78 | 7,79 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,22 | 2,22 |
| | 06:00 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,31 | 2,10 |
| | 07:00 | 8,59 | 8,56 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,36 | 1,47 |
| | 08:00 | 9,80 | 9,73 | 0,07 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,94 | 2,99 |
| | 09:00 | 10,86 | 10,85 | 0,01 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 10:00 | 11,61 | 11,59 | 0,02 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,98 | 2,98 |
| | 11:00 | 12,05 | 12,01 | 0,04 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 12:00 | 12,51 | 12,51 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 13:00 | 12,91 | 12,83 | 0,08 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 14:00 | 12,57 | 12,41 | 0,17 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 15:00 | 12,16 | 12,07 | 0,09 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 16:00 | 11,76 | 11,67 | 0,09 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 17:00 | 11,84 | 11,82 | 0,02 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 18:00 | 12,51 | 12,52 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,03 | 3,02 |
| | 19:00 | 13,06 | 13,06 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 13,57 | 13,57 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 13,33 | 13,26 | 0,06 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 12,21 | 11,94 | 0,27 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,83 | 2,86 |
| | 23:00 | 11,37 | 10,57 | 0,80 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,72 | 2,70 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | Σάββατο, 20 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 10,52 | 9,39 | 1,12 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 01:00 | 9,74 | 9,28 | 0,47 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,91 | 2,90 |
| 02:00 | 9,10 | 9,00 | 0,11 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,61 | 2,59 |
| 03:00 | 8,71 | 8,61 | 0,10 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,23 | 2,20 |
| 04:00 | 8,45 | 8,33 | 0,12 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1,57 | 1,63 |
| 05:00 | 8,33 | 7,93 | 0,40 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1,82 | 1,83 |
| 06:00 | 8,45 | 8,27 | 0,18 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1,90 | 1,78 |
| 07:00 | 8,64 | 8,40 | 0,24 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,03 | 2,09 |
| 08:00 | 9,61 | 9,21 | 0,40 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,87 | 2,88 |
| 09:00 | 10,54 | 10,15 | 0,39 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 2,99 |
| 10:00 | 11,12 | 10,64 | 0,48 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,00 |
| 11:00 | 11,46 | 10,81 | 0,65 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 12:00 | 12,08 | 11,66 | 0,43 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 13:00 | 12,63 | 12,39 | 0,24 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 14:00 | 12,55 | 12,36 | 0,19 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 15:00 | 12,16 | 12,04 | 0,12 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 16:00 | 11,87 | 11,74 | 0,13 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 17:00 | 11,98 | 11,68 | 0,30 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 18:00 | 12,45 | 12,19 | 0,26 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 19:00 | 12,82 | 12,63 | 0,19 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 20:00 | 12,99 | 12,59 | 0,40 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 21:00 | 12,38 | 11,71 | 0,68 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,65 | 2,63 |
| 22:00 | 11,27 | 10,69 | 0,57 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,21 | 2,29 |
| 23:00 | 10,59 | 10,14 | 0,44 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,84 | 2,91 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| α ρ τ ε π ι | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 21 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 10,09 | 9,21 | 0,87 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,03 |
| | 01:00 | 9,57 | 8,77 | 0,80 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,97 |
| | 02:00 | 8,96 | 8,29 | 0,67 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,48 | 2,45 |
| | 03:00 | 8,65 | 7,57 | 1,08 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,99 | 1,92 |
| | 04:00 | 8,42 | 7,23 | 1,19 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,04 | 2,44 |
| | 05:00 | 8,26 | 6,79 | 1,47 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,81 | 2,79 |
| | 06:00 | 8,36 | 6,51 | 1,85 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,73 | 2,64 |
| | 07:00 | 8,36 | 6,11 | 2,25 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,48 | 2,53 |
| | 08:00 | 8,87 | 6,41 | 2,45 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,79 | 2,84 |
| | 09:00 | 9,36 | 7,02 | 2,35 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,82 | 2,83 |
| | 10:00 | 9,73 | 7,50 | 2,22 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,86 | 2,82 |
| | 11:00 | 10,09 | 7,61 | 2,48 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,02 |
| | 12:00 | 10,31 | 7,88 | 2,44 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 13:00 | 10,19 | 8,25 | 1,94 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 2,98 |
| | 14:00 | 9,83 | 7,94 | 1,88 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,86 | 2,88 |
| | 15:00 | 9,51 | 7,80 | 1,71 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,80 | 2,80 |
| | 16:00 | 9,59 | 8,17 | 1,42 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,79 | 2,81 |
| | 17:00 | 9,95 | 8,39 | 1,56 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,00 | 3,01 |
| | 18:00 | 10,67 | 9,46 | 1,22 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,12 | 9,61 | 1,51 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 11,77 | 10,02 | 1,75 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 11,60 | 9,93 | 1,67 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 22:00 | 10,79 | 9,23 | 1,56 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 23:00 | 10,08 | 8,62 | 1,46 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022 | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|----------------------------|------|------|----|----|----|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| α | ρ | ε | π | Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | | |
| Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022 | | | | | 00:00 | 9,38 | 8,04 | 1,34 | | | | 1 | 1 | | | | | 2,87 | 2,84 |
| | | | | | 01:00 | 8,77 | 7,27 | 1,49 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2,32 | 2,01 |
| | | | | | 02:00 | 8,29 | 7,00 | 1,29 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2,53 | 2,53 |
| | | | | | 03:00 | 7,97 | 6,36 | 1,61 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2,36 | 2,35 |
| | | | | | 04:00 | 7,69 | 6,09 | 1,59 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | 05:00 | 7,63 | 6,27 | 1,36 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2,13 | 2,14 |
| | | | | | 06:00 | 7,94 | 6,61 | 1,33 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2,39 | 2,37 |
| | | | | | 07:00 | 8,41 | 7,27 | 1,14 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2,52 | 2,52 |
| | | | | | 08:00 | 9,43 | 8,48 | 0,95 | | | | 1 | 1 | | | | | 2,61 | 2,62 |
| | | | | | 09:00 | 10,03 | 8,56 | 1,47 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,03 | 3,02 |
| | | | | | 10:00 | 10,54 | 8,68 | 1,85 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | 11:00 | 10,75 | 9,56 | 1,19 | | | | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,03 |
| | | | | | 12:00 | 11,01 | 10,17 | 0,85 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | 13:00 | 11,47 | 10,44 | 1,03 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | 14:00 | 11,30 | 10,55 | 0,75 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | 15:00 | 10,56 | 10,04 | 0,52 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2,93 | 2,91 |
| | | | | | 16:00 | 10,19 | 9,65 | 0,54 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2,61 | 2,60 |
| | | | | | 17:00 | 10,56 | 10,26 | 0,30 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2,89 | 2,91 |
| | | | | | 18:00 | 11,22 | 10,95 | 0,27 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | 19:00 | 11,80 | 11,38 | 0,41 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | 20:00 | 12,43 | 12,18 | 0,26 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | 21:00 | 12,05 | 11,73 | 0,33 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | 22:00 | 11,10 | 10,59 | 0,50 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2,56 | 2,60 |
| | | | | | 23:00 | 10,13 | 9,71 | 0,42 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2,56 | 2,55 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022 | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,30 | 8,95 | 0,35 | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 01:00 | 8,52 | 7,99 | 0,54 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,03 | 2,03 |
| 02:00 | 8,10 | 7,64 | 0,46 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,66 | 1,46 |
| 03:00 | 7,88 | 7,63 | 0,25 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,40 | 2,41 |
| 04:00 | 7,65 | 7,33 | 0,32 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,23 | 2,22 |
| 05:00 | 7,68 | 7,48 | 0,20 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,25 | 2,26 |
| 06:00 | 7,97 | 7,85 | 0,12 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2,49 | 2,49 |
| 07:00 | 8,63 | 8,22 | 0,41 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,63 | 1,34 |
| 08:00 | 9,71 | 9,18 | 0,53 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,71 | 2,91 |
| 09:00 | 10,66 | 10,47 | 0,20 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,02 |
| 10:00 | 11,18 | 11,11 | 0,07 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 11:00 | 10,87 | 10,80 | 0,06 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 2,99 |
| 12:00 | 11,28 | 10,31 | 0,97 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 13:00 | 10,83 | 10,24 | 0,59 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| 14:00 | 10,71 | 10,59 | 0,13 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,00 |
| 15:00 | 10,06 | 9,90 | 0,16 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,49 | 2,46 |
| 16:00 | 9,93 | 9,80 | 0,12 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,32 | 2,33 |
| 17:00 | 10,04 | 10,04 | 0,00 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,42 | 2,43 |
| 18:00 | 10,80 | 10,76 | 0,04 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,94 | 2,94 |
| 19:00 | 11,37 | 11,29 | 0,08 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 20:00 | 12,50 | 12,25 | 0,25 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 21:00 | 11,97 | 11,69 | 0,27 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,00 |
| 22:00 | 10,78 | 10,53 | 0,25 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,48 | 2,53 |
| 23:00 | 9,84 | 9,67 | 0,17 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,62 | 2,67 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 9,11 | 8,90 | 0,21 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,63 | 2,62 |
| | 01:00 | 8,43 | 8,05 | 0,37 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,92 | 1,92 |
| | 02:00 | 8,04 | 7,82 | 0,22 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,54 | 1,63 |
| | 03:00 | 7,70 | 7,52 | 0,18 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,28 | 2,30 |
| | 04:00 | 7,56 | 7,44 | 0,12 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,14 | 2,14 |
| | 05:00 | 7,56 | 7,32 | 0,24 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,13 | 2,14 |
| | 06:00 | 7,98 | 7,38 | 0,60 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,55 | 2,54 |
| | 07:00 | 8,51 | 7,11 | 1,39 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,84 | 2,77 |
| | 08:00 | 9,27 | 7,55 | 1,71 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,91 | 2,95 |
| | 09:00 | 10,11 | 8,06 | 2,05 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2,57 | 2,48 |
| | 10:00 | 10,77 | 8,72 | 2,05 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,97 | 3,02 |
| | 11:00 | 10,64 | 8,84 | 1,80 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 2,95 |
| | 12:00 | 11,17 | 10,21 | 0,96 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 13:00 | 11,71 | 9,59 | 2,11 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 14:00 | 10,92 | 9,31 | 1,61 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,20 | 2,93 |
| | 15:00 | 9,95 | 9,11 | 0,84 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,52 | 2,34 |
| | 16:00 | 4,15 | 3,92 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,53 | 0,67 |
| | 17:00 | 9,48 | 8,71 | 0,77 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,01 | 1,79 |
| | 18:00 | 9,36 | 8,53 | 0,83 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,93 | 1,76 |
| | 19:00 | 9,86 | 8,99 | 0,87 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,93 | 2,26 |
| | 20:00 | 10,52 | 9,72 | 0,80 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,93 | 2,83 |
| | 21:00 | 9,80 | 9,38 | 0,41 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,93 | 2,22 |
| | 22:00 | 8,69 | 8,03 | 0,66 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 0,93 | 1,13 |
| | 23:00 | 7,80 | 7,08 | 0,71 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,93 | 1,15 |

Παρατηρήσεις:

Από τις 14:00 στο ΗΣ επικρατούσαν συνθήκες έντονης κακοκαιρίας. Λόγω καιραυνοπτώσεων σημειώθηκε γενική διακοπή στις 14:08, ενώ η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως στις 16:54.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 7,03 | 6,83 | 0,19 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 0,93 | 0,96 |
| | 01:00 | 6,46 | 6,22 | 0,24 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 0,93 | 1,05 |
| | 02:00 | 6,19 | 5,76 | 0,43 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,30 | 1,40 |
| | 03:00 | 6,03 | 5,90 | 0,13 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,71 | 1,70 |
| | 04:00 | 5,97 | 5,88 | 0,08 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,63 | 1,63 |
| | 05:00 | 6,05 | 5,60 | 0,45 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,71 | 1,71 |
| | 06:00 | 6,53 | 5,77 | 0,76 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,12 | 2,15 |
| | 07:00 | 7,12 | 6,54 | 0,58 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,49 | 2,57 |
| | 08:00 | 8,17 | 7,74 | 0,44 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,74 | 2,72 |
| | 09:00 | 8,90 | 8,30 | 0,60 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,72 | 1,57 |
| | 10:00 | 9,54 | 9,36 | 0,18 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,69 | 2,95 |
| | 11:00 | 9,72 | 9,45 | 0,27 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 2,99 |
| | 12:00 | 10,03 | 9,76 | 0,27 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,70 | 2,59 |
| | 13:00 | 9,98 | 9,65 | 0,33 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,43 | 2,42 |
| | 14:00 | 9,30 | 9,05 | 0,24 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,37 | 2,42 |
| | 15:00 | 9,11 | 8,54 | 0,57 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,60 | 2,61 |
| | 16:00 | 8,66 | 8,26 | 0,40 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,16 | 2,17 |
| | 17:00 | 8,55 | 8,30 | 0,25 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,01 | 2,02 |
| | 18:00 | 9,42 | 9,21 | 0,21 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,85 | 2,87 |
| | 19:00 | 9,94 | 9,79 | 0,15 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 20:00 | 11,16 | 10,87 | 0,29 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 21:00 | 10,55 | 9,19 | 1,36 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,61 | 2,87 |
| | 22:00 | 9,26 | 9,02 | 0,24 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,66 | 1,79 |
| | 23:00 | 8,26 | 8,24 | 0,02 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,47 | 1,55 |

Παρατηρήσεις:



Τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες επικρατούσαν συνθήκες έντονης κακοκαιρίας στο ΗΣ.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022 | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Η α ρ α ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 7,39 | 7,39 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,85 | 0,91 |
| | 01:00 | 6,77 | 6,60 | 0,17 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,32 | 1,37 |
| | 02:00 | 6,36 | 5,89 | 0,47 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,14 | 1,24 |
| | 03:00 | 6,12 | 5,70 | 0,42 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,79 | 1,78 |
| | 04:00 | 6,01 | 5,84 | 0,17 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,68 | 1,67 |
| | 05:00 | 6,19 | 6,12 | 0,07 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,80 | 1,82 |
| | 06:00 | 6,69 | 6,68 | 0,01 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,69 | 1,67 |
| | 07:00 | 7,27 | 7,27 | 0,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,54 | 1,54 |
| | 08:00 | 8,36 | 8,35 | 0,01 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,47 | 1,00 |
| | 09:00 | 9,26 | 9,24 | 0,02 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,11 | 2,49 |
| | 10:00 | 9,64 | 8,73 | 0,91 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,93 | 2,92 |
| | 11:00 | 9,39 | 8,42 | 0,96 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,85 | 2,84 |
| | 12:00 | 9,45 | 8,92 | 0,53 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,90 | 2,88 |
| | 13:00 | 10,04 | 9,42 | 0,62 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 14:00 | 9,00 | 8,51 | 0,49 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,52 | 2,48 |
| | 15:00 | 8,26 | 7,90 | 0,36 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,78 | 1,76 |
| | 16:00 | 7,95 | 7,33 | 0,62 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,45 | 1,45 |
| | 17:00 | 8,21 | 7,03 | 1,18 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,66 | 1,68 |
| | 18:00 | 9,09 | 7,81 | 1,27 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,50 | 2,53 |
| | 19:00 | 9,51 | 7,36 | 2,14 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,76 | 2,76 |
| | 20:00 | 10,21 | 9,27 | 0,94 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,96 | 2,99 |
| | 21:00 | 9,73 | 9,27 | 0,46 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,00 |
| | 22:00 | 8,95 | 8,89 | 0,06 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,46 | 2,45 |
| | 23:00 | 8,03 | 7,89 | 0,15 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,55 | 1,54 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| Η Ρ Ε Π Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 27 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 7,23 | 7,20 | 0,03 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,75 | 0,74 |
| | 01:00 | 6,58 | 6,54 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,11 | 1,48 |
| | 02:00 | 6,24 | 6,14 | 0,10 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,90 | 1,90 |
| | 03:00 | 6,08 | 5,88 | 0,21 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,75 | 1,75 |
| | 04:00 | 5,97 | 5,74 | 0,23 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,64 | 1,63 |
| | 05:00 | 6,08 | 5,93 | 0,15 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,73 | 1,74 |
| | 06:00 | 6,55 | 6,51 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,79 | 1,70 |
| | 07:00 | 6,91 | 6,90 | 0,01 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,46 | 1,49 |
| | 08:00 | 7,88 | 7,89 | 0,00 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,25 | 2,29 |
| | 09:00 | 8,46 | 8,47 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,61 | 1,48 |
| | 10:00 | 8,89 | 8,89 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,37 | 2,38 |
| | 11:00 | 8,98 | 8,98 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,40 | 2,35 |
| | 12:00 | 9,27 | 9,27 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,22 | 2,22 |
| | 13:00 | 9,40 | 9,34 | 0,05 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,42 | 2,44 |
| | 14:00 | 9,12 | 9,04 | 0,08 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,46 | 2,45 |
| | 15:00 | 8,56 | 8,41 | 0,14 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,08 | 2,06 |
| | 16:00 | 8,18 | 7,99 | 0,19 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,69 | 1,67 |
| | 17:00 | 8,50 | 8,45 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,96 | 1,97 |
| | 18:00 | 9,28 | 9,29 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,69 | 2,70 |
| | 19:00 | 9,81 | 9,81 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,40 | 2,36 |
| | 20:00 | 10,70 | 10,68 | 0,02 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 2,97 |
| | 21:00 | 10,30 | 10,26 | 0,04 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,73 | 2,70 |
| | 22:00 | 9,10 | 9,05 | 0,06 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,07 | 2,14 |
| | 23:00 | 8,38 | 8,38 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,89 | 1,87 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | Κυριακή, 28 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 7,66 | 7,67 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | |
| 01:00 | 6,91 | 6,91 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,75 | 1,12 |
| 02:00 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,08 | 2,14 |
| 03:00 | 6,22 | 6,22 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,90 | 1,89 |
| 04:00 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,69 | 1,69 |
| 05:00 | 6,07 | 6,04 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,74 | 1,73 |
| 06:00 | 6,49 | 6,42 | 0,06 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,05 | 2,02 |
| 07:00 | 6,70 | 6,66 | 0,04 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,27 | 1,28 |
| 08:00 | 7,18 | 7,18 | 0,00 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,72 | 1,75 |
| 09:00 | 7,90 | 7,88 | 0,02 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,46 | 2,47 |
| 10:00 | 8,33 | 8,31 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,46 | 0,97 |
| 11:00 | 8,50 | 8,48 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,94 | 1,98 |
| 12:00 | 8,87 | 8,84 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,35 | 2,35 |
| 13:00 | 8,77 | 8,74 | 0,03 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,28 | 2,26 |
| 14:00 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,86 | 1,84 |
| 15:00 | 7,77 | 7,76 | 0,01 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,27 | 1,25 |
| 16:00 | 7,73 | 7,68 | 0,05 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,19 | 1,21 |
| 17:00 | 8,28 | 8,04 | 0,24 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,73 | 1,79 |
| 18:00 | 9,01 | 8,82 | 0,19 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,46 | 2,50 |
| 19:00 | 9,50 | 9,42 | 0,08 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,91 | 2,91 |
| 20:00 | 10,32 | 10,06 | 0,26 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,83 | 2,82 |
| 21:00 | 10,08 | 9,62 | 0,45 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,53 | 2,53 |
| 22:00 | 9,02 | 8,75 | 0,27 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,48 | 2,51 |
| 23:00 | 8,20 | 7,95 | 0,25 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,71 | 1,70 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 7,56 | 7,11 | 0,44 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,07 | 1,05 |
| | 01:00 | 6,88 | 6,58 | 0,30 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,62 | 1,01 |
| | 02:00 | 6,51 | 6,21 | 0,30 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,83 | 2,17 |
| | 03:00 | 6,26 | 5,88 | 0,38 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,93 | 1,92 |
| | 04:00 | 6,15 | 5,72 | 0,43 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,84 | 1,81 |
| | 05:00 | 6,28 | 5,97 | 0,31 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,93 | 1,94 |
| | 06:00 | 6,73 | 6,41 | 0,31 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,37 | 2,37 |
| | 07:00 | 7,31 | 7,05 | 0,27 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,10 | 2,08 |
| | 08:00 | 8,19 | 7,98 | 0,21 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,75 | 2,75 |
| | 09:00 | 8,86 | 8,67 | 0,19 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2,84 | 2,71 |
| | 10:00 | 9,43 | 9,27 | 0,16 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,91 | 1,87 |
| | 11:00 | 9,57 | 8,99 | 0,58 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,92 | 2,92 |
| | 12:00 | 9,62 | 8,70 | 0,92 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 2,92 |
| | 13:00 | 9,89 | 8,59 | 1,30 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 14:00 | 9,54 | 8,24 | 1,29 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,93 | 2,91 |
| | 15:00 | 9,05 | 7,25 | 1,80 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,55 | 2,54 |
| | 16:00 | 8,66 | 7,20 | 1,46 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,14 | 2,15 |
| | 17:00 | 9,05 | 8,14 | 0,92 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,52 | 2,54 |
| | 18:00 | 9,77 | 8,85 | 0,92 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,99 | 3,01 |
| | 19:00 | 10,24 | 9,12 | 1,13 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 20:00 | 11,19 | 9,69 | 1,50 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| 21:00 | 10,59 | 8,82 | 1,77 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,91 | 2,89 | |
| 22:00 | 9,44 | 7,69 | 1,75 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,85 | 2,88 | |
| 23:00 | 8,70 | 7,03 | 1,67 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,72 | 2,20 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 7,99 | 6,57 | 1,42 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,61 | 1,63 |
| | 01:00 | 7,26 | 5,39 | 1,87 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,17 | 2,25 |
| | 02:00 | 6,88 | 4,90 | 1,98 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,05 | 2,08 |
| | 03:00 | 6,62 | 4,92 | 1,70 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,21 | 2,19 |
| | 04:00 | 6,49 | 5,05 | 1,44 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,90 | 1,93 |
| | 05:00 | 6,50 | 4,65 | 1,85 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,93 | 1,97 |
| | 06:00 | 6,94 | 5,29 | 1,65 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,26 | 2,28 |
| | 07:00 | 7,55 | 5,71 | 1,85 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,22 | 2,28 |
| | 08:00 | 8,40 | 6,68 | 1,72 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,61 | 2,64 |
| | 09:00 | 8,81 | 6,84 | 1,97 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,78 | 2,76 |
| | 10:00 | 9,13 | 7,56 | 1,57 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,89 | 2,84 |
| | 11:00 | 9,27 | 8,07 | 1,20 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,89 | 2,89 |
| | 12:00 | 9,67 | 8,74 | 0,93 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,92 | 1,87 |
| | 13:00 | 9,83 | 8,83 | 1,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,89 | 2,89 |
| | 14:00 | 9,46 | 8,53 | 0,94 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,78 | 2,76 |
| | 15:00 | 8,79 | 7,62 | 1,17 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,34 | 2,29 |
| | 16:00 | 8,61 | 7,08 | 1,53 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,10 | 2,09 |
| | 17:00 | 8,92 | 7,32 | 1,60 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,38 | 2,40 |
| | 18:00 | 9,58 | 8,34 | 1,24 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,92 | 2,93 |
| | 19:00 | 10,25 | 9,60 | 0,66 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,96 | 2,95 |
| | 20:00 | 11,18 | 10,34 | 0,84 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 21:00 | 10,50 | 9,36 | 1,14 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,85 | 2,84 |
| | 22:00 | 9,37 | 8,33 | 1,05 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,79 | 2,79 |
| | 23:00 | 8,55 | 7,87 | 0,67 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,07 | 2,04 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| α ρ ε π η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | H/Z ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022 | 00:00 | 7,82 | 7,24 | 0,58 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,33 | 1,32 |
| | 01:00 | 7,30 | 6,67 | 0,63 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,15 | 1,63 |
| | 02:00 | 6,92 | 6,46 | 0,47 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,49 | 2,51 |
| | 03:00 | 6,68 | 6,37 | 0,31 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,26 | 2,20 |
| | 04:00 | 6,57 | 5,80 | 0,77 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,03 | 2,03 |
| | 05:00 | 6,70 | 5,49 | 1,21 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,01 | 2,05 |
| | 06:00 | 7,02 | 5,85 | 1,18 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,25 | 2,26 |
| | 07:00 | 7,57 | 6,11 | 1,46 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,36 | 2,42 |
| | 08:00 | 8,43 | 7,08 | 1,35 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,80 | 2,83 |
| | 09:00 | 9,01 | 7,52 | 1,49 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,91 | 2,92 |
| | 10:00 | 9,31 | 8,41 | 0,90 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,28 | 1,89 |
| | 11:00 | 9,34 | 7,26 | 2,08 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,51 | 2,63 |
| | 12:00 | 9,39 | 7,60 | 1,78 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,74 | 2,75 |
| | 13:00 | 9,53 | 8,72 | 0,81 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,88 | 2,87 |
| | 14:00 | 9,26 | 8,43 | 0,83 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,76 | 2,74 |
| | 15:00 | 8,78 | 8,43 | 0,36 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,29 | 2,28 |
| | 16:00 | 8,52 | 7,99 | 0,52 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,99 | 1,99 |
| | 17:00 | 8,76 | 8,38 | 0,38 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,24 | 2,24 |
| | 18:00 | 9,42 | 9,15 | 0,26 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,84 | 2,86 |
| | 19:00 | 10,20 | 9,86 | 0,34 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,80 | 2,79 |
| 20:00 | 11,00 | 10,56 | 0,44 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| 21:00 | 10,37 | 10,06 | 0,31 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,79 | 2,77 | |
| 22:00 | 9,34 | 9,24 | 0,10 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,75 | 2,78 | |
| 23:00 | 8,47 | 8,31 | 0,16 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,69 | 1,62 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης