

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 1/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
		ΤΕ (MW):			4,13	4,13	4,13	3,15	3,15	6,14	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/08/22 0:00	18,82	13,01	5,81	1	1					6,59
	01/08/22 1:00	17,29	11,57	5,72	1	1					6,05
	01/08/22 2:00	16,48	11,11	5,37	1	1					5,77
	01/08/22 3:00	15,79	10,82	4,97	1	1					5,53
	01/08/22 4:00	15,50	10,21	5,29	1	1					5,43
	01/08/22 5:00	15,17	9,98	5,18	1	1					5,31
	01/08/22 6:00	15,23	9,93	5,31	1	1					5,33
	01/08/22 7:00	16,46	10,73	5,73	1	1					5,76
	01/08/22 8:00	17,89	11,76	6,13	1	1					6,26
	01/08/22 9:00	19,05	12,59	6,47	1	1					6,67
	01/08/22 10:00	19,52	12,84	6,68		1				1	6,83
	01/08/22 11:00	19,80	13,10	6,69		1				1	6,93
	01/08/22 12:00	20,55	13,91	6,64		1				1	7,19
	01/08/22 13:00	21,43	14,12	7,31		1				1	7,50
	01/08/22 14:00	21,27	13,96	7,31		1				1	7,44
	01/08/22 15:00	20,65	13,50	7,15		1				1	7,23
	01/08/22 16:00	20,51	13,47	7,04		1				1	7,18
	01/08/22 17:00	21,43	14,06	7,37		1				1	7,50
	01/08/22 18:00	22,84	15,08	7,76		1			1	1	7,99
	01/08/22 19:00	23,36	15,48	7,88		1			1	1	8,18
01/08/22 20:00	23,46	15,41	8,05		1			1	1	8,21	
01/08/22 21:00	23,42	15,33	8,10		1			1	1	8,20	
01/08/22 22:00	21,86	14,22	7,64		1			1	1	7,65	
01/08/22 23:00	20,29	13,18	7,11		1				1	7,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 2/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	02/08/22 0:00	18,65	12,21	6,44		1				1	6,53
	02/08/22 1:00	17,37	11,67	5,70		1				1	6,08
	02/08/22 2:00	16,54	11,13	5,41					1	1	5,79
	02/08/22 3:00	15,86	10,53	5,33					1	1	5,55
	02/08/22 4:00	15,49	10,02	5,47					1	1	5,42
	02/08/22 5:00	15,15	9,86	5,29					1	1	5,30
	02/08/22 6:00	15,29	9,99	5,30					1	1	5,35
	02/08/22 7:00	16,59	11,01	5,57					1	1	5,81
	02/08/22 8:00	18,08	12,17	5,91	1					1	6,33
	02/08/22 9:00	18,97	12,83	6,15	1					1	6,64
	02/08/22 10:00	19,18	12,86	6,31		1				1	6,71
	02/08/22 11:00	19,62	13,04	6,58		1				1	6,87
	02/08/22 12:00	20,18	13,22	6,96		1				1	7,06
	02/08/22 13:00	20,46	13,36	7,10		1				1	7,16
	02/08/22 14:00	20,18	13,54	6,64		1				1	7,06
	02/08/22 15:00	19,61	13,35	6,26		1				1	6,86
	02/08/22 16:00	19,59	13,25	6,34		1				1	6,86
	02/08/22 17:00	20,53	13,39	7,13		1				1	7,18
	02/08/22 18:00	22,42	15,03	7,39		1				1	7,85
	02/08/22 19:00	22,83	15,70	7,13		1			1	1	7,99
02/08/22 20:00	23,35	15,56	7,79		1			1	1	8,17	
02/08/22 21:00	23,31	16,08	7,24		1			1	1	8,16	
02/08/22 22:00	21,71	14,67	7,04		1			1	1	7,60	
02/08/22 23:00	20,25	13,68	6,57		1				1	7,09	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 3/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	03/08/22 0:00	18,42	12,97	5,44		1				1	6,45
	03/08/22 1:00	17,14	12,26	4,88		1				1	6,00
	03/08/22 2:00	16,27	11,80	4,47		1				1	5,70
	03/08/22 3:00	15,61	11,51	4,10		1				1	5,35
	03/08/22 4:00	15,33	10,92	4,41					1	1	5,37
	03/08/22 5:00	15,10	10,48	4,62					1	1	5,29
	03/08/22 6:00	15,32	10,69	4,63					1	1	5,36
	03/08/22 7:00	16,52	11,31	5,21					1	1	5,78
	03/08/22 8:00	18,27	13,00	5,27					1	1	6,40
	03/08/22 9:00	19,29	13,33	5,96				1	1	1	6,75
	03/08/22 10:00	19,77	13,68	6,09				1	1	1	6,92
	03/08/22 11:00	20,17	14,13	6,04				1	1	1	7,06
	03/08/22 12:00	20,72	14,77	5,94				1	1	1	7,25
	03/08/22 13:00	21,51	14,84	6,68				1	1	1	7,53
	03/08/22 14:00	21,26	14,70	6,56				1	1	1	7,44
	03/08/22 15:00	20,82	15,04	5,78				1	1	1	7,29
	03/08/22 16:00	20,82	15,26	5,56				1	1	1	7,29
	03/08/22 17:00	21,67	15,88	5,79				1	1	1	7,59
	03/08/22 18:00	22,76	16,86	5,90		1			1	1	7,97
	03/08/22 19:00	23,26	16,77	6,49		1			1	1	8,14
03/08/22 20:00	23,67	16,88	6,79		1			1	1	8,29	
03/08/22 21:00	23,74	17,27	6,47		1			1	1	8,31	
03/08/22 22:00	22,31	16,30	6,01		1			1	1	7,81	
03/08/22 23:00	21,12	15,94	5,18		1			1	1	7,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 4/8/2022				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	04/08/22 0:00	19,39	14,94	4,45		1			1	1	5,97	
	04/08/22 1:00	17,84	14,00	3,84		1				1	6,24	
	04/08/22 2:00	16,65	12,10	4,55		1				1	5,83	
	04/08/22 3:00	16,08	11,43	4,65		1				1	5,63	
	04/08/22 4:00	15,76	11,70	4,06					1	1	5,52	
	04/08/22 5:00	15,47	11,46	4,01					1	1	5,41	
	04/08/22 6:00	15,81	12,16	3,64					1	1	5,53	
	04/08/22 7:00	17,04	13,00	4,04					1	1	5,97	
	04/08/22 8:00	18,38	13,12	5,26				1	1	1	5,94	
	04/08/22 9:00	19,63	13,99	5,64				1	1	1	6,87	
	04/08/22 10:00	20,05	14,86	5,19				1	1	1	7,02	
	04/08/22 11:00	20,32	14,80	5,52				1	1	1	7,11	
	04/08/22 12:00	21,06	15,49	5,58				1	1	1	7,37	
	04/08/22 13:00	21,85	16,12	5,73				1	1	1	7,65	
	04/08/22 14:00	21,38	15,59	5,79				1	1	1	7,48	
	04/08/22 15:00	20,96	15,03	5,93				1	1	1	7,33	
	04/08/22 16:00	20,84	15,12	5,72				1	1	1	7,29	
	04/08/22 17:00	21,78	16,11	5,67				1	1	1	7,62	
	04/08/22 18:00	23,26	17,08	6,18		1				1	1	8,14
	04/08/22 19:00	23,76	17,45	6,31		1				1	1	8,32
04/08/22 20:00	24,29	17,71	6,59		1				1	1	8,50	
04/08/22 21:00	23,98	17,28	6,71		1				1	1	8,39	
04/08/22 22:00	22,68	16,46	6,22		1				1	1	7,94	
04/08/22 23:00	21,33	15,53	5,80		1				1	1	7,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 5/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	05/08/22 0:00	19,66	14,70	4,96		1			1	1	6,24
	05/08/22 1:00	18,14	14,56	3,59		1			1	1	4,73
	05/08/22 2:00	17,07	14,22	2,85		1			1	1	3,65
	05/08/22 3:00	16,24	12,21	4,03		1				1	5,68
	05/08/22 4:00	15,81	11,48	4,34		1				1	5,53
	05/08/22 5:00	15,40	10,78	4,62		1				1	5,13
	05/08/22 6:00	15,64	11,14	4,50		1				1	5,38
	05/08/22 7:00	17,17	12,66	4,51					1	1	6,01
	05/08/22 8:00	18,41	13,12	5,29				1	1	1	5,97
	05/08/22 9:00	19,57	13,34	6,23				1	1	1	6,85
	05/08/22 10:00	19,77	13,33	6,45				1	1	1	6,92
	05/08/22 11:00	20,26	14,19	6,06				1	1	1	7,09
	05/08/22 12:00	21,16	15,60	5,56				1	1	1	7,41
	05/08/22 13:00	21,43	16,17	5,26				1	1	1	7,50
	05/08/22 14:00	21,40	15,79	5,61				1	1	1	7,49
	05/08/22 15:00	21,27	15,56	5,71				1	1	1	7,44
	05/08/22 16:00	21,30	15,17	6,13				1	1	1	7,46
	05/08/22 17:00	22,39	16,77	5,61				1	1	1	7,84
	05/08/22 18:00	24,01	18,87	5,15		1		1	1	1	7,45
	05/08/22 19:00	24,32	19,17	5,15		1		1	1	1	7,76
05/08/22 20:00	24,34	19,27	5,07		1		1	1	1	7,78	
05/08/22 21:00	23,66	18,71	4,96		1		1	1	1	7,10	
05/08/22 22:00	21,91	16,81	5,10		1			1	1	7,67	
05/08/22 23:00	21,01	15,98	5,03		1			1	1	7,35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 6/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	06/08/22 0:00	19,84	15,04	4,81		1			1	1	6,43
	06/08/22 1:00	18,50	14,64	3,86		1			1	1	5,08
	06/08/22 2:00	17,46	13,54	3,92		1			1	1	4,04
	06/08/22 3:00	16,49	11,87	4,62		1				1	5,77
	06/08/22 4:00	16,15	11,83	4,32		1				1	5,65
	06/08/22 5:00	15,91	11,44	4,47		1				1	5,57
	06/08/22 6:00	15,93	12,02	3,91		1				1	5,58
	06/08/22 7:00	16,64	12,52	4,12				1	1	1	4,20
	06/08/22 8:00	17,91	13,04	4,87				1	1	1	5,47
	06/08/22 9:00	18,98	13,74	5,24				1	1	1	6,54
	06/08/22 10:00	19,44	13,94	5,50				1	1	1	6,80
	06/08/22 11:00	19,85	14,57	5,28				1	1	1	6,95
	06/08/22 12:00	20,83	15,97	4,87				1	1	1	7,29
	06/08/22 13:00	21,15	16,77	4,38				1	1	1	7,40
	06/08/22 14:00	21,05	16,61	4,45				1	1	1	7,37
	06/08/22 15:00	20,83	15,48	5,34				1	1	1	7,29
	06/08/22 16:00	20,93	15,73	5,19				1	1	1	7,32
	06/08/22 17:00	21,96	17,66	4,29		1		1	1	1	5,39
	06/08/22 18:00	23,34	18,04	5,30		1		1	1	1	6,78
	06/08/22 19:00	23,85	18,36	5,49		1		1	1	1	7,29
	06/08/22 20:00	24,39	17,86	6,52		1		1	1	1	7,82
	06/08/22 21:00	23,93	17,48	6,46		1		1	1	1	7,37
	06/08/22 22:00	22,61	17,52	5,09		1		1	1	1	6,05
	06/08/22 23:00	21,49	15,82	5,67		1			1	1	7,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 7/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	07/08/22 0:00	19,93	14,86	5,07		1			1	1	6,52
	07/08/22 1:00	18,46	14,44	4,02		1			1	1	5,04
	07/08/22 2:00	17,21	12,29	4,92		1				1	6,02
	07/08/22 3:00	16,45	10,80	5,65		1				1	5,76
	07/08/22 4:00	16,04	10,61	5,43		1				1	5,61
	07/08/22 5:00	15,80	10,77	5,04		1				1	5,53
	07/08/22 6:00	15,81	12,01	3,80		1				1	5,53
	07/08/22 7:00	16,44	12,73	3,72				1	1	1	4,00
	07/08/22 8:00	17,43	12,84	4,59				1	1	1	4,99
	07/08/22 9:00	18,32	12,80	5,52				1	1	1	5,88
	07/08/22 10:00	18,81	12,99	5,82				1	1	1	6,37
	07/08/22 11:00	19,20	13,29	5,91				1	1	1	6,72
	07/08/22 12:00	19,60	13,81	5,80				1	1	1	6,86
	07/08/22 13:00	19,98	14,26	5,72				1	1	1	6,99
	07/08/22 14:00	19,76	13,46	6,29				1	1	1	6,91
	07/08/22 15:00	19,69	13,04	6,65				1	1	1	6,89
	07/08/22 16:00	20,10	13,28	6,82				1	1	1	7,03
	07/08/22 17:00	20,98	14,09	6,88				1	1	1	7,34
	07/08/22 18:00	22,44	15,89	6,55				1	1	1	7,85
	07/08/22 19:00	23,20	16,99	6,21	1				1	1	8,12
07/08/22 20:00	23,56	17,22	6,34	1				1	1	8,25	
07/08/22 21:00	23,65	17,41	6,24	1				1	1	8,28	
07/08/22 22:00	22,56	17,29	5,28	1				1	1	7,90	
07/08/22 23:00	21,44	16,69	4,75	1				1	1	7,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 8/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	08/08/22 0:00	20,17	16,75	3,43	1				1	1	6,76
	08/08/22 1:00	18,73	16,71	2,02	1				1	1	5,31
	08/08/22 2:00	17,66	14,95	2,71	1				1	1	4,24
	08/08/22 3:00	16,92	14,04	2,88	1				1	1	3,50
	08/08/22 4:00	16,48	13,07	3,42					1	1	5,77
	08/08/22 5:00	16,24	13,01	3,23				1	1	1	3,80
	08/08/22 6:00	16,32	12,73	3,59				1	1	1	3,88
	08/08/22 7:00	17,79	13,96	3,83				1	1	1	5,35
	08/08/22 8:00	19,36	15,04	4,32				1	1	1	6,78
	08/08/22 9:00	20,66	16,52	4,13				1	1	1	7,23
	08/08/22 10:00	21,14	16,34	4,80				1	1	1	7,40
	08/08/22 11:00	21,61	17,34	4,27		1			1	1	7,56
	08/08/22 12:00	22,12	18,95	3,18		1			1	1	7,74
	08/08/22 13:00	23,27	20,17	3,10	1	1			1	1	5,73
	08/08/22 14:00	23,17	19,66	3,51	1	1			1	1	5,63
	08/08/22 15:00	22,58	18,61	3,97	1	1				1	7,90
	08/08/22 16:00	22,26	17,58	4,67	1	1				1	7,79
	08/08/22 17:00	23,09	18,31	4,78	1	1				1	8,08
	08/08/22 18:00	24,19	18,74	5,45	1	1				1	8,47
	08/08/22 19:00	24,52	18,52	6,00	1	1				1	8,58
08/08/22 20:00	25,06	19,18	5,88	1	1				1	8,75	
08/08/22 21:00	24,89	19,14	5,75	1	1				1	8,71	
08/08/22 22:00	23,29	18,62	4,68	1	1				1	8,15	
08/08/22 23:00	22,07	20,66	1,40	1	1				1	7,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 9/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	09/08/22 0:00	20,32	19,57	0,75	1	1				1	5,93
	09/08/22 1:00	18,85	17,44	1,41	1	1				1	4,46
	09/08/22 2:00	17,84	15,38	2,47	1	1				1	3,45
	09/08/22 3:00	17,01	14,98	2,03	1	1				1	2,62
	09/08/22 4:00	16,57	12,01	4,56	1					1	5,80
	09/08/22 5:00	16,29	11,82	4,47	1					1	5,70
	09/08/22 6:00	16,45	12,01	4,44	1					1	5,76
	09/08/22 7:00	17,66	12,94	4,72	1					1	6,18
	09/08/22 8:00	19,33	14,95	4,38	1					1	6,77
	09/08/22 9:00	20,67	17,11	3,56	1			1		1	7,24
	09/08/22 10:00	21,42	17,66	3,76	1			1		1	7,50
	09/08/22 11:00	21,82	17,79	4,03	1			1		1	7,64
	09/08/22 12:00	22,53	18,35	4,18	1			1		1	7,89
	09/08/22 13:00	23,42	19,56	3,86	1		1	1	1		8,20
	09/08/22 14:00	22,90	18,27	4,63	1		1	1	1		8,01
	09/08/22 15:00	22,25	17,28	4,97	1		1	1	1		7,70
	09/08/22 16:00	22,04	16,20	5,85	1		1	1	1		7,49
	09/08/22 17:00	23,24	16,49	6,75	1		1	1	1		8,13
	09/08/22 18:00	24,67	17,25	7,43	1		1	1	1		8,64
	09/08/22 19:00	25,23	17,88	7,35	1		1	1	1		8,75
09/08/22 20:00	25,79	19,08	6,71	1		1	1	1		8,75	
09/08/22 21:00	25,18	18,86	6,33	1		1	1	1		8,75	
09/08/22 22:00	23,62	18,02	5,60	1		1	1	1		8,27	
09/08/22 23:00	22,43	17,39	5,04	1		1	1			7,85	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 10/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	10/08/22 0:00	20,67	15,98	4,69	1		1	1			7,24
	10/08/22 1:00	19,21	14,30	4,91	1		1	1			6,72
	10/08/22 2:00	18,07	12,76	5,32	1		1	1			6,32
	10/08/22 3:00	17,29	12,03	5,26	1		1				6,05
	10/08/22 4:00	16,70	11,25	5,45	1		1				5,84
	10/08/22 5:00	16,22	11,23	5,00	1		1				5,68
	10/08/22 6:00	16,30	10,95	5,35	1	1					5,71
	10/08/22 7:00	17,83	12,38	5,45	1	1					6,24
	10/08/22 8:00	19,61	14,09	5,52		1		1	1		6,87
	10/08/22 9:00	20,84	15,06	5,77		1		1	1		7,29
	10/08/22 10:00	21,18	15,36	5,82		1	1	1			7,41
	10/08/22 11:00	21,41	15,47	5,94		1	1	1			7,49
	10/08/22 12:00	22,07	16,01	6,07		1	1	1			7,73
	10/08/22 13:00	22,69	17,13	5,56		1	1	1			7,94
	10/08/22 14:00	22,25	16,48	5,78	1	1	1				7,79
	10/08/22 15:00	21,81	15,44	6,36	1	1	1				7,63
	10/08/22 16:00	21,74	14,81	6,93	1	1	1				7,61
	10/08/22 17:00	22,50	15,44	7,06	1	1	1				7,87
	10/08/22 18:00	23,72	17,11	6,61	1	1	1				8,30
	10/08/22 19:00	24,08	17,10	6,99	1	1	1				8,43
10/08/22 20:00	24,92	17,52	7,41	1	1	1				8,72	
10/08/22 21:00	24,33	17,34	6,99	1	1	1				8,52	
10/08/22 22:00	22,90	16,01	6,89	1	1	1				8,01	
10/08/22 23:00	21,53	14,69	6,84	1	1	1				7,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 11/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	11/08/22 0:00	19,87	13,66	6,21	1	1					6,95	
	11/08/22 1:00	18,74	13,41	5,33	1	1					6,56	
	11/08/22 2:00	17,64	12,01	5,63	1	1					6,17	
	11/08/22 3:00	16,93	11,51	5,42	1	1					5,93	
	11/08/22 4:00	16,54	11,31	5,23	1	1					5,79	
	11/08/22 5:00	16,24	10,82	5,42	1	1					5,69	
	11/08/22 6:00	16,30	10,73	5,57	1	1					5,71	
	11/08/22 7:00	17,68	11,73	5,95	1	1					6,19	
	11/08/22 8:00	19,12	12,96	6,15		1					1	6,69
	11/08/22 9:00	20,36	13,62	6,74		1					1	7,13
	11/08/22 10:00	20,89	13,95	6,95		1					1	7,31
	11/08/22 11:00	21,47	14,49	6,98		1		1			1	7,51
	11/08/22 12:00	22,05	14,79	7,26		1		1			1	7,72
	11/08/22 13:00	22,67	15,43	7,24		1		1			1	7,93
	11/08/22 14:00	22,35	15,08	7,27		1		1			1	7,82
	11/08/22 15:00	21,98	14,61	7,37		1		1			1	7,69
	11/08/22 16:00	21,79	14,38	7,41		1		1			1	7,63
	11/08/22 17:00	22,64	15,29	7,36		1		1			1	7,93
	11/08/22 18:00	24,12	16,84	7,28		1		1			1	8,44
	11/08/22 19:00	24,51	17,38	7,12	1	1					1	8,58
	11/08/22 20:00	25,21	17,84	7,37	1	1					1	8,75
	11/08/22 21:00	24,47	17,45	7,02	1	1					1	8,56
	11/08/22 22:00	22,80	16,19	6,61	1	1					1	7,98
	11/08/22 23:00	21,59	15,60	5,99	1	1					1	7,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 12/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
		ΤΕ (MW):			4,125	4,125	4,125	3,15	3,15	6,14	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	12/08/22 0:00	20,24	15,19	5,04	1	1				1	5,85
	12/08/22 1:00	18,83	15,05	3,78	1	1				1	4,44
	12/08/22 2:00	17,91	13,13	4,78		1				1	6,27
	12/08/22 3:00	17,06	11,83	5,23		1				1	5,97
	12/08/22 4:00	16,47	11,15	5,32		1				1	5,76
	12/08/22 5:00	16,26	11,07	5,19		1				1	5,69
	12/08/22 6:00	16,65	11,43	5,22		1				1	5,83
	12/08/22 7:00	17,58	11,95	5,63		1				1	6,15
	12/08/22 8:00	19,19	13,34	5,84		1				1	6,72
	12/08/22 9:00	20,39	14,47	5,92		1				1	7,14
	12/08/22 10:00	20,90	16,53	4,37		1			1	1	7,32
	12/08/22 11:00	21,24	17,07	4,17	1	1			1		7,43
	12/08/22 12:00	22,01	17,42	4,60	1	1			1		7,70
	12/08/22 13:00	22,49	17,42	5,07	1	1				1	7,87
	12/08/22 14:00	22,04	16,50	5,54	1	1				1	7,65
	12/08/22 15:00	21,91	16,01	5,90	1	1				1	7,52
	12/08/22 16:00	21,91	15,89	6,02		1		1		1	7,67
	12/08/22 17:00	22,63	16,18	6,45		1		1		1	7,92
	12/08/22 18:00	24,33	17,66	6,67		1		1		1	8,51
	12/08/22 19:00	24,94	18,21	6,74	1	1				1	8,73
12/08/22 20:00	25,42	19,33	6,08	1	1				1	8,75	
12/08/22 21:00	24,39	18,46	5,93	1	1				1	8,54	
12/08/22 22:00	22,64	17,28	5,36	1	1				1	7,92	
12/08/22 23:00	21,62	17,28	4,34	1	1				1	7,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 13/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
		ΤΕ (MW):			4,125	4,125	4,125	3,15	3,15	6,14	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	13/08/22 0:00	20,19	15,89	4,30	1	1				1	5,80
	13/08/22 1:00	19,15	14,94	4,21	1	1				1	4,76
	13/08/22 2:00	18,24	13,50	4,73	1	1				1	3,85
	13/08/22 3:00	17,48	12,51	4,97		1				1	6,12
	13/08/22 4:00	16,91	12,08	4,83		1				1	5,92
	13/08/22 5:00	16,72	11,95	4,77		1				1	5,85
	13/08/22 6:00	16,67	12,42	4,25		1				1	5,83
	13/08/22 7:00	17,31	13,30	4,01		1				1	6,06
	13/08/22 8:00	18,73	15,28	3,45		1			1	1	5,31
	13/08/22 9:00	19,79	15,66	4,13		1			1	1	6,38
	13/08/22 10:00	20,37	16,90	3,47		1			1	1	6,95
	13/08/22 11:00	20,80	17,23	3,56		1			1	1	7,28
	13/08/22 12:00	21,13	17,46	3,67		1			1	1	7,40
	13/08/22 13:00	21,61	18,00	3,60		1			1	1	7,56
	13/08/22 14:00	21,36	18,03	3,34		1			1	1	7,48
	13/08/22 15:00	20,60	17,22	3,38		1			1	1	7,19
	13/08/22 16:00	20,64	17,14	3,50		1			1	1	7,22
	13/08/22 17:00	21,58	18,68	2,90		1			1	1	7,55
	13/08/22 18:00	22,94	19,36	3,58	1	1			1	1	5,40
	13/08/22 19:00	23,91	19,29	4,62	1	1			1	1	6,37
13/08/22 20:00	24,26	18,13	6,13	1	1				1	8,49	
13/08/22 21:00	23,26	16,30	6,96	1	1				1	8,14	
13/08/22 22:00	21,51	15,47	6,04	1	1				1	7,12	
13/08/22 23:00	20,36	15,27	5,09	1	1				1	5,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 14/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
		ΤΕ (MW):			4,125	4,125	4,125	3,15	3,15	6,14	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	14/08/22 0:00	18,75	13,86	4,89	1	1					6,56
	14/08/22 1:00	17,71	13,90	3,81		1				1	6,20
	14/08/22 2:00	16,87	13,90	2,98		1				1	5,91
	14/08/22 3:00	16,25	13,78	2,47		1				1	5,69
	14/08/22 4:00	15,88	13,85	2,02		1				1	5,56
	14/08/22 5:00	15,63	13,65	1,99		1				1	5,37
	14/08/22 6:00	15,66	13,34	2,32		1				1	5,40
	14/08/22 7:00	16,41	13,32	3,10		1				1	5,74
	14/08/22 8:00	17,48	14,14	3,34		1				1	6,12
	14/08/22 9:00	18,48	15,40	3,08	1	1				1	4,09
	14/08/22 10:00	19,16	16,90	2,26	1	1				1	4,77
	14/08/22 11:00	19,58	17,90	1,68	1	1				1	5,19
	14/08/22 12:00	20,07	18,41	1,66	1	1				1	5,68
	14/08/22 13:00	20,30	18,54	1,76	1	1				1	5,91
	14/08/22 14:00	19,76	18,18	1,58	1	1				1	5,37
	14/08/22 15:00	19,47	18,17	1,30	1	1				1	5,08
	14/08/22 16:00	19,57	18,21	1,37	1	1				1	5,18
	14/08/22 17:00	20,87	19,86	1,01	1	1				1	6,48
	14/08/22 18:00	22,59	21,66	0,93	1	1			1	1	5,05
	14/08/22 19:00	23,34	22,55	0,79	1	1			1	1	5,80
14/08/22 20:00	24,05	23,37	0,68	1	1			1	1	6,51	
14/08/22 21:00	22,92	22,16	0,76	1	1			1	1	5,38	
14/08/22 22:00	21,60	20,53	1,07	1	1			1	1	4,06	
14/08/22 23:00	20,47	19,60	0,87	1	1			1	1	2,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 15/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
		ΤΕ (MW):			4,13	4,13	4,13	3,15	3,15	6,14	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/08/22 0:00	18,70	17,78	0,92		1			1	1	5,29
	15/08/22 1:00	17,40	16,13	1,27		1			1	1	3,98
	15/08/22 2:00	16,45	14,79	1,66		1			1	1	3,04
	15/08/22 3:00	15,78	13,69	2,09		1			1	1	2,36
	15/08/22 4:00	15,25	12,82	2,43		1				1	4,99
	15/08/22 5:00	15,14	12,61	2,53		1				1	4,87
	15/08/22 6:00	15,29	13,26	2,04		1				1	5,03
	15/08/22 7:00	16,39	15,01	1,39	1	1				1	2,00
	15/08/22 8:00	17,72	16,37	1,35	1	1				1	3,33
	15/08/22 9:00	18,47	17,07	1,39	1	1				1	4,08
	15/08/22 10:00	18,50	16,17	2,33	1	1				1	4,11
	15/08/22 11:00	18,92	17,21	1,71	1	1				1	4,53
	15/08/22 12:00	19,18	17,86	1,33	1	1				1	4,79
	15/08/22 13:00	19,27	18,42	0,85	1	1				1	4,88
	15/08/22 14:00	18,19	17,85	0,34	1	1				1	3,80
	15/08/22 15:00	17,36	16,71	0,64	1	1				1	2,97
	15/08/22 16:00	17,53	16,61	0,92	1	1				1	3,14
	15/08/22 17:00	18,77	17,59	1,18	1	1				1	4,38
	15/08/22 18:00	20,28	19,00	1,28	1	1				1	5,89
	15/08/22 19:00	20,75	19,53	1,22	1	1			1	1	3,21
15/08/22 20:00	21,98	20,27	1,70	1	1			1	1	4,44	
15/08/22 21:00	21,51	20,40	1,10	1	1			1	1	3,97	
15/08/22 22:00	20,07	17,98	2,09		1			1	1	6,66	
15/08/22 23:00	18,71	16,35	2,36		1			1	1	5,30	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 16/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	16/08/22 0:00	17,25	15,31	1,93		1			1	1	3,83
	16/08/22 1:00	16,04	13,67	2,37		1				1	5,61
	16/08/22 2:00	15,05	12,26	2,79		1				1	4,79
	16/08/22 3:00	14,52	12,22	2,30		1				1	4,25
	16/08/22 4:00	14,23	11,18	3,05		1				1	3,96
	16/08/22 5:00	14,09	11,04	3,05		1				1	3,82
	16/08/22 6:00	14,44	11,22	3,22		1				1	4,17
	16/08/22 7:00	15,88	13,35	2,53		1				1	5,56
	16/08/22 8:00	17,63	14,93	2,70		1			1	1	4,22
	16/08/22 9:00	18,56	16,35	2,20		1			1	1	5,14
	16/08/22 10:00	18,92	18,24	0,68		1			1	1	5,51
	16/08/22 11:00	19,32	17,85	1,47	1	1				1	4,93
	16/08/22 12:00	19,80	18,39	1,42	1	1				1	5,41
	16/08/22 13:00	20,31	18,49	1,82	1	1				1	5,92
	16/08/22 14:00	19,93	18,05	1,89	1	1				1	5,54
	16/08/22 15:00	19,26	16,70	2,57	1	1				1	4,87
	16/08/22 16:00	19,40	17,25	2,15	1	1				1	5,01
	16/08/22 17:00	20,29	18,06	2,24	1	1				1	5,90
	16/08/22 18:00	22,14	19,99	2,15	1	1				1	7,75
	16/08/22 19:00	23,05	21,20	1,85	1	1			1	1	5,51
16/08/22 20:00	23,93	21,73	2,20	1	1	1		1		8,38	
16/08/22 21:00	22,85	20,23	2,63	1	1	1		1		7,33	
16/08/22 22:00	21,06	18,12	2,94	1	1	1		1		5,53	
16/08/22 23:00	19,21	16,55	2,66	1	1	1		1		3,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 17/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	17/08/22 0:00	17,71	16,09	1,62	1	1			1		6,20
	17/08/22 1:00	16,25	14,70	1,55	1	1			1		4,85
	17/08/22 2:00	15,32	13,81	1,51	1	1			1		3,92
	17/08/22 3:00	14,82	13,39	1,43	1	1			1		3,42
	17/08/22 4:00	14,55	12,53	2,02	1	1			1		3,15
	17/08/22 5:00	14,46	12,48	1,98	1	1			1		3,06
	17/08/22 6:00	14,79	12,88	1,91	1	1			1		3,39
	17/08/22 7:00	16,22	14,35	1,87	1	1			1		4,82
	17/08/22 8:00	17,92	15,05	2,87	1	1			1		6,27
	17/08/22 9:00	19,39	17,07	2,33	1	1			1		6,79
	17/08/22 10:00	19,70	17,41	2,29	1	1	1				6,89
	17/08/22 11:00	20,22	17,12	3,11	1	1	1				7,08
	17/08/22 12:00	20,61	17,06	3,55	1	1	1				7,21
	17/08/22 13:00	21,19	16,94	4,25	1	1	1				7,42
	17/08/22 14:00	21,03	16,33	4,70	1	1	1				7,36
	17/08/22 15:00	20,40	16,45	3,96	1	1	1				7,14
	17/08/22 16:00	20,42	15,84	4,58	1	1	1				7,15
	17/08/22 17:00	21,07	16,26	4,81	1	1	1				7,38
	17/08/22 18:00	22,45	16,15	6,30	1	1	1				7,86
	17/08/22 19:00	22,94	16,59	6,35	1	1	1				8,03
17/08/22 20:00	24,05	17,22	6,83	1	1	1				8,42	
17/08/22 21:00	23,35	15,88	7,47	1	1	1				8,17	
17/08/22 22:00	21,58	14,41	7,17	1	1	1				7,55	
17/08/22 23:00	20,31	13,49	6,82	1	1	1				7,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 18/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	18/08/22 0:00	18,68	12,29	6,39	1	1					6,54
	18/08/22 1:00	17,42	11,37	6,04	1	1					6,10
	18/08/22 2:00	16,43	10,69	5,74	1	1					5,75
	18/08/22 3:00	15,77	10,30	5,47	1	1					5,52
	18/08/22 4:00	15,39	10,15	5,24	1	1					5,39
	18/08/22 5:00	15,30	10,16	5,14	1	1					5,36
	18/08/22 6:00	15,52	10,15	5,37	1	1					5,43
	18/08/22 7:00	16,65	11,15	5,50	1	1					5,83
	18/08/22 8:00	18,31	12,12	6,18	1	1					6,41
	18/08/22 9:00	19,96	13,39	6,57	1	1			1		6,99
	18/08/22 10:00	20,64	13,86	6,78	1	1			1		7,22
	18/08/22 11:00	21,24	14,74	6,50	1	1			1		7,43
	18/08/22 12:00	22,21	15,55	6,67	1	1			1		7,77
	18/08/22 13:00	22,69	15,47	7,22	1	1			1		7,94
	18/08/22 14:00	22,39	14,88	7,51	1	1			1		7,84
	18/08/22 15:00	22,63	15,00	7,64	1	1			1		7,92
	18/08/22 16:00	22,70	15,01	7,69	1	1			1		7,95
	18/08/22 17:00	23,36	15,75	7,61	1	1			1		8,18
	18/08/22 18:00	24,51	16,93	7,59	1	1			1		8,58
	18/08/22 19:00	25,04	17,79	7,25	1	1			1		8,75
18/08/22 20:00	25,75	18,43	7,32	1	1	1				8,75	
18/08/22 21:00	24,71	16,97	7,74	1	1	1				8,65	
18/08/22 22:00	23,30	15,73	7,57	1	1	1				8,15	
18/08/22 23:00	22,05	14,86	7,19	1	1	1				7,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 19/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
		ΤΕ (MW):			4,125	4,125	4,125	3,15	3,15	6,14	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	19/08/22 0:00	20,54	14,28	6,26	1	1	1				7,19
	19/08/22 1:00	19,32	13,28	6,04	1	1			1		6,76
	19/08/22 2:00	18,25	12,01	6,24	1	1			1		6,39
	19/08/22 3:00	17,32	11,39	5,93	1	1					6,06
	19/08/22 4:00	16,79	11,01	5,78	1	1					5,87
	19/08/22 5:00	16,52	10,82	5,70	1	1					5,78
	19/08/22 6:00	16,48	10,96	5,53	1	1					5,77
	19/08/22 7:00	17,52	12,05	5,46	1	1					6,13
	19/08/22 8:00	19,52	13,89	5,63	1	1			1		6,83
	19/08/22 9:00	20,83	14,58	6,25	1	1			1		7,29
	19/08/22 10:00	21,70	16,36	5,34	1	1			1		7,60
	19/08/22 11:00	22,12	16,83	5,28	1	1	1				7,74
	19/08/22 12:00	23,10	17,42	5,69	1	1	1				8,09
	19/08/22 13:00	23,84	17,88	5,96	1	1	1				8,34
	19/08/22 14:00	23,82	17,61	6,21	1	1	1				8,34
	19/08/22 15:00	23,42	17,42	5,99	1	1	1				8,20
	19/08/22 16:00	23,52	17,46	6,05	1	1	1				8,23
	19/08/22 17:00	23,89	17,67	6,22	1	1	1				8,36
	19/08/22 18:00	25,23	19,36	5,87	1	1	1				8,75
	19/08/22 19:00	25,72	20,13	5,59	1	1	1		1		8,75
19/08/22 20:00	26,51	21,24	5,27	1	1	1		1		8,75	
19/08/22 21:00	25,42	19,71	5,71	1	1	1		1		8,75	
19/08/22 22:00	23,74	18,87	4,87	1	1	1		1		8,22	
19/08/22 23:00	22,51	17,16	5,35	1	1	1		1		6,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 20/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
		ΤΕ (MW):			4,13	4,13	4,13	3,15	3,15	6,14	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	20/08/22 0:00	20,67	14,05	6,62		1	1		1		7,23
	20/08/22 1:00	19,54	13,01	6,53		1	1		1		6,84
	20/08/22 2:00	18,45	12,77	5,68		1	1		1		6,46
	20/08/22 3:00	17,56	12,47	5,10		1	1				6,15
	20/08/22 4:00	16,85	11,80	5,05		1	1				5,90
	20/08/22 5:00	16,50	11,35	5,15		1	1				5,78
	20/08/22 6:00	16,39	11,52	4,87		1	1				5,74
	20/08/22 7:00	17,22	12,88	4,35		1	1				6,03
	20/08/22 8:00	18,64	14,68	3,96		1	1		1		6,52
	20/08/22 9:00	19,75	16,70	3,05		1	1		1		6,91
	20/08/22 10:00	20,63	18,18	2,45		1	1	1	1		6,08
	20/08/22 11:00	21,07	17,94	3,13		1	1	1	1		6,52
	20/08/22 12:00	21,74	18,41	3,34		1	1	1	1		7,19
	20/08/22 13:00	22,53	18,89	3,65		1	1	1	1		7,89
	20/08/22 14:00	22,34	17,70	4,64		1	1	1	1		7,79
	20/08/22 15:00	21,92	16,53	5,38		1	1		1		7,67
	20/08/22 16:00	22,30	17,61	4,69		1	1		1		7,80
	20/08/22 17:00	23,36	17,85	5,51		1	1	1	1		8,17
	20/08/22 18:00	24,10	18,34	5,76		1	1	1	1		8,43
	20/08/22 19:00	24,70	20,23	4,47		1	1	1	1		8,64
20/08/22 20:00	25,38	21,55	3,83			1	1	1	1	8,75	
20/08/22 21:00	24,60	22,14	2,46			1	1	1	1	8,04	
20/08/22 22:00	23,36	21,90	1,46			1	1	1	1	6,80	
20/08/22 23:00	22,42	21,14	1,28			1	1	1	1	5,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 21/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	21/08/22 0:00	21,13	19,52	1,62			1	1	1	1	4,57
	21/08/22 1:00	19,89	18,87	1,02			1	1	1	1	3,33
	21/08/22 2:00	18,77	17,76	1,01			1	1	1	1	2,20
	21/08/22 3:00	17,68	16,45	1,24			1		1	1	4,27
	21/08/22 4:00	17,08	16,44	0,63			1		1	1	3,66
	21/08/22 5:00	16,62	16,31	0,31			1		1	1	3,21
	21/08/22 6:00	16,46	16,19	0,27			1		1	1	3,04
	21/08/22 7:00	16,98	16,55	0,43			1		1	1	3,57
	21/08/22 8:00	18,02	17,54	0,49			1		1	1	4,61
	21/08/22 9:00	19,20	18,74	0,46			1		1	1	5,79
	21/08/22 10:00	19,94	19,48	0,45			1	1	1	1	3,37
	21/08/22 11:00	20,31	20,17	0,14			1	1	1	1	3,75
	21/08/22 12:00	21,02	21,02	0,00			1	1	1	1	4,46
	21/08/22 13:00	21,34	21,34	0,00			1	1	1	1	4,78
	21/08/22 14:00	21,21	21,21	0,00			1	1	1	1	4,64
	21/08/22 15:00	20,96	20,96	0,00			1	1	1	1	4,39
	21/08/22 16:00	21,00	20,77	0,23			1	1	1	1	4,43
	21/08/22 17:00	21,95	21,71	0,24			1	1	1	1	5,39
	21/08/22 18:00	22,93	22,85	0,08			1	1	1	1	6,37
	21/08/22 19:00	23,23	22,99	0,24			1	1	1	1	6,67
21/08/22 20:00	24,36	24,05	0,31			1	1	1	1	7,80	
21/08/22 21:00	23,72	23,72	0,00			1	1	1	1	7,15	
21/08/22 22:00	22,25	22,25	0,00			1	1	1	1	5,69	
21/08/22 23:00	21,03	21,03	0,00			1	1	1	1	4,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 22/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	22/08/22 0:00	19,45	19,45	0,00			1	1	1	1	2,89
	22/08/22 1:00	18,10	18,10	0,00			1	1	1	1	1,54
	22/08/22 2:00	17,12	17,12	0,00			1		1	1	3,71
	22/08/22 3:00	16,29	16,29	0,00			1		1	1	2,88
	22/08/22 4:00	15,93	15,93	0,00			1		1	1	2,51
	22/08/22 5:00	15,76	15,76	0,00			1		1	1	2,34
	22/08/22 6:00	15,99	15,99	0,00			1		1	1	2,58
	22/08/22 7:00	17,21	17,20	0,02			1		1	1	3,80
	22/08/22 8:00	19,18	19,18	0,00			1	1	1	1	2,61
	22/08/22 9:00	20,70	20,70	0,00			1	1	1	1	4,14
	22/08/22 10:00	21,28	21,24	0,04			1	1	1	1	4,71
	22/08/22 11:00	21,46	21,32	0,14			1	1	1	1	4,90
	22/08/22 12:00	22,14	21,76	0,39			1		1	1	5,58
	22/08/22 13:00	22,85	22,36	0,49			1		1	1	6,29
	22/08/22 14:00	22,17	21,62	0,55			1		1	1	5,61
	22/08/22 15:00	21,77	21,36	0,40			1		1	1	5,20
	22/08/22 16:00	21,67	21,32	0,34			1		1	1	5,10
	22/08/22 17:00	22,42	22,26	0,17			1		1	1	5,86
	22/08/22 18:00	23,28	23,21	0,08			1		1	1	6,72
	22/08/22 19:00	23,87	23,82	0,05			1		1	1	7,30
22/08/22 20:00	25,15	25,15	0,00		1	1		1	1	4,46	
22/08/22 21:00	24,07	24,07	0,00		1	1		1	1	3,38	
22/08/22 22:00	22,19	22,19	0,00			1		1	1	5,62	
22/08/22 23:00	20,51	20,51	0,00			1		1	1	3,94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 23/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	23/08/22 0:00	18,91	18,91	0,00		1		1	1	1	2,34
	23/08/22 1:00	17,45	17,45	0,00		1			1	1	4,03
	23/08/22 2:00	16,32	16,32	0,00		1			1	1	2,90
	23/08/22 3:00	15,60	15,60	0,00		1			1	1	2,19
	23/08/22 4:00	15,31	15,31	0,00		1			1	1	1,90
	23/08/22 5:00	15,15	15,15	0,00		1			1	1	1,74
	23/08/22 6:00	15,52	15,52	0,00		1			1	1	2,11
	23/08/22 7:00	16,79	16,79	0,00		1			1	1	3,38
	23/08/22 8:00	18,69	18,66	0,02		1			1	1	5,27
	23/08/22 9:00	20,40	20,28	0,12		1		1	1	1	3,83
	23/08/22 10:00	20,83	20,78	0,05		1		1	1	1	4,26
	23/08/22 11:00	21,57	21,57	0,00		1		1	1	1	5,01
	23/08/22 12:00	21,63	21,42	0,22		1		1	1	1	5,07
	23/08/22 13:00	22,00	21,67	0,34		1		1	1	1	5,44
	23/08/22 14:00	21,53	21,05	0,47		1		1	1	1	4,96
	23/08/22 15:00	20,82	20,38	0,44		1		1	1	1	4,25
	23/08/22 16:00	20,79	20,15	0,64		1		1	1	1	4,23
	23/08/22 17:00	21,64	21,30	0,34		1		1	1	1	5,08
	23/08/22 18:00	23,37	23,19	0,18	1	1		1	1	1	2,68
	23/08/22 19:00	23,84	23,82	0,02	1	1		1	1	1	3,15
23/08/22 20:00	25,07	25,06	0,01	1	1		1	1	1	4,38	
23/08/22 21:00	23,61	23,61	0,00	1	1		1	1	1	2,92	
23/08/22 22:00	21,86	21,85	0,01	1	1		1	1	1	1,17	
23/08/22 23:00	20,10	20,10	0,00		1		1	1	1	3,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 24/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/08/22 0:00	18,38	18,38	0,00		1		1	1	1	1,81
	24/08/22 1:00	16,96	16,96	0,00		1		1		1	3,55
	24/08/22 2:00	15,80	15,80	0,00		1		1		1	2,38
	24/08/22 3:00	15,19	15,12	0,06		1		1		1	1,77
	24/08/22 4:00	14,98	14,98	0,01		1		1		1	1,57
	24/08/22 5:00	14,85	14,85	0,00		1		1		1	1,44
	24/08/22 6:00	15,22	15,22	0,00		1		1		1	1,81
	24/08/22 7:00	16,68	16,68	0,00		1		1		1	3,27
	24/08/22 8:00	18,86	18,86	0,00		1		1	1	1	2,30
	24/08/22 9:00	20,34	20,34	0,00		1		1	1	1	3,78
	24/08/22 10:00	21,11	20,80	0,32		1		1	1	1	4,55
	24/08/22 11:00	22,28	21,71	0,57		1		1	1	1	5,72
	24/08/22 12:00	21,63	21,49	0,15		1		1	1	1	5,07
	24/08/22 13:00	21,31	20,98	0,34		1		1	1	1	4,75
	24/08/22 14:00	20,32	19,77	0,55		1		1	1	1	3,76
	24/08/22 15:00	19,53	18,77	0,76		1		1	1	1	2,96
	24/08/22 16:00	19,26	18,37	0,89		1		1	1	1	2,70
	24/08/22 17:00	19,89	18,46	1,43		1		1	1	1	3,32
	24/08/22 18:00	21,33	21,26	0,08		1		1	1	1	4,77
	24/08/22 19:00	21,88	21,87	0,01		1		1	1	1	5,31
24/08/22 20:00	23,55	23,52	0,03	1	1		1	1	1	2,86	
24/08/22 21:00	22,20	22,17	0,02	1	1		1	1	1	1,51	
24/08/22 22:00	20,29	19,99	0,30	1			1	1	1	3,73	
24/08/22 23:00	18,72	18,45	0,27	1			1	1	1	2,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 25/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	25/08/22 0:00	17,15	17,11	0,05	1			1	1	1	0,59
	25/08/22 1:00	15,81	15,81	0,00				1	1	1	3,37
	25/08/22 2:00	14,96	14,96	0,00				1	1	1	2,52
	25/08/22 3:00	14,44	14,44	0,00				1	1	1	2,00
	25/08/22 4:00	14,19	14,16	0,03				1	1	1	1,75
	25/08/22 5:00	14,19	14,17	0,02				1	1	1	1,75
	25/08/22 6:00	14,68	14,63	0,05				1	1	1	2,24
	25/08/22 7:00	16,04	16,00	0,04				1	1	1	3,60
	25/08/22 8:00	17,79	17,50	0,29	1			1	1	1	1,22
	25/08/22 9:00	19,28	18,92	0,36	1			1	1	1	2,72
	25/08/22 10:00	20,03	19,85	0,18	1			1	1	1	3,47
	25/08/22 11:00	20,53	20,48	0,05	1			1	1	1	3,96
	25/08/22 12:00	21,71	21,71	0,00	1			1	1	1	5,15
	25/08/22 13:00	20,78	20,78	0,00	1			1	1	1	4,22
	25/08/22 14:00	20,72	20,69	0,03	1			1	1	1	4,16
	25/08/22 15:00	19,75	19,66	0,09	1			1	1	1	3,18
	25/08/22 16:00	18,87	18,80	0,07	1			1	1	1	2,31
	25/08/22 17:00	19,62	19,59	0,03	1			1	1	1	3,06
	25/08/22 18:00	21,14	21,14	0,00	1			1	1	1	4,58
	25/08/22 19:00	22,20	22,17	0,02	1			1	1	1	5,63
25/08/22 20:00	23,84	23,70	0,14	1	1		1	1	1	3,15	
25/08/22 21:00	22,48	22,17	0,31	1	1		1	1	1	1,79	
25/08/22 22:00	20,53	20,34	0,19		1		1	1	1	3,96	
25/08/22 23:00	18,98	18,98	0,01		1		1	1	1	2,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 26/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	26/08/22 0:00	17,26	17,22	0,04		1		1	1	1	0,69
	26/08/22 1:00	15,80	15,76	0,04				1	1	1	3,36
	26/08/22 2:00	14,89	14,89	0,00				1	1	1	2,45
	26/08/22 3:00	14,45	14,45	0,00				1	1	1	2,01
	26/08/22 4:00	14,21	14,21	0,00				1	1	1	1,77
	26/08/22 5:00	14,20	14,20	0,00				1	1	1	1,76
	26/08/22 6:00	14,67	14,67	0,00				1	1	1	2,23
	26/08/22 7:00	15,06	15,06	0,00				1	1	1	2,62
	26/08/22 8:00	17,34	17,33	0,01	1			1	1	1	0,78
	26/08/22 9:00	19,12	19,01	0,10	1			1	1	1	2,55
	26/08/22 10:00	19,72	19,48	0,23	1			1	1	1	3,15
	26/08/22 11:00	20,30	20,01	0,29	1			1	1	1	3,74
	26/08/22 12:00	20,16	19,75	0,42	1			1	1	1	3,60
	26/08/22 13:00	20,92	20,06	0,85	1			1	1	1	4,35
	26/08/22 14:00	19,52	19,00	0,53	1			1	1	1	2,96
	26/08/22 15:00	18,75	18,35	0,40	1			1	1	1	2,19
	26/08/22 16:00	18,64	18,28	0,36	1			1	1	1	2,08
	26/08/22 17:00	19,74	19,37	0,37	1			1	1	1	3,17
	26/08/22 18:00	20,70	20,62	0,08	1			1	1	1	4,14
	26/08/22 19:00	21,67	21,56	0,11	1			1	1	1	5,10
26/08/22 20:00	22,92	22,86	0,07	1	1		1	1	1	2,23	
26/08/22 21:00	21,53	21,53	0,01		1		1	1	1	4,97	
26/08/22 22:00	19,63	19,63	0,00		1		1	1	1	3,06	
26/08/22 23:00	18,12	18,10	0,02		1		1	1	1	1,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 27/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	27/08/22 0:00	16,50	16,50	0,00				1	1	1	4,06
	27/08/22 1:00	15,47	15,47	0,00				1	1	1	3,03
	27/08/22 2:00	14,58	14,58	0,00				1	1	1	2,14
	27/08/22 3:00	14,10	14,06	0,04				1	1	1	1,66
	27/08/22 4:00	13,92	13,91	0,01				1	1	1	1,48
	27/08/22 5:00	13,85	13,82	0,03				1	1	1	1,41
	27/08/22 6:00	14,12	14,12	0,00				1	1	1	1,68
	27/08/22 7:00	15,13	15,13	0,00				1	1	1	2,69
	27/08/22 8:00	16,65	16,65	0,00				1	1	1	4,21
	27/08/22 9:00	17,96	17,91	0,05	1			1	1	1	1,39
	27/08/22 10:00	18,62	18,37	0,26	1			1	1	1	2,06
	27/08/22 11:00	18,92	18,50	0,42	1			1	1	1	2,36
	27/08/22 12:00	19,66	19,15	0,51	1			1	1	1	3,09
	27/08/22 13:00	20,81	20,04	0,77	1			1	1	1	4,25
	27/08/22 14:00	20,41	19,33	1,08	1			1	1	1	3,85
	27/08/22 15:00	18,90	17,64	1,26	1			1	1	1	2,33
	27/08/22 16:00	18,66	17,60	1,06	1			1	1	1	2,10
	27/08/22 17:00	19,06	18,60	0,46	1			1	1	1	2,50
	27/08/22 18:00	20,46	20,16	0,30	1			1	1	1	3,89
	27/08/22 19:00	21,38	21,29	0,09	1			1	1	1	4,82
27/08/22 20:00	22,60	22,60	0,00	1			1	1	1	6,03	
27/08/22 21:00	21,08	21,08	0,00	1			1	1	1	4,51	
27/08/22 22:00	19,35	19,34	0,01	1		1	1		1	1,81	
27/08/22 23:00	18,00	17,99	0,00	1		1	1		1	0,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 28/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	28/08/22 0:00	16,33	16,33	0,00			1	1		1	2,91
	28/08/22 1:00	15,24	15,24	0,00			1	1		1	1,82
	28/08/22 2:00	14,44	14,44	0,00			1	1		1	1,03
	28/08/22 3:00	13,83	13,80	0,03			1			1	3,57
	28/08/22 4:00	13,43	13,36	0,07			1			1	3,17
	28/08/22 5:00	13,37	13,20	0,17			1			1	3,10
	28/08/22 6:00	13,45	12,97	0,48			1			1	3,18
	28/08/22 7:00	14,29	13,43	0,86			1			1	4,03
	28/08/22 8:00	15,44	14,19	1,25			1	1		1	2,03
	28/08/22 9:00	16,83	14,70	2,12			1	1		1	3,41
	28/08/22 10:00	17,00	14,53	2,47			1	1		1	3,58
	28/08/22 11:00	17,13	14,33	2,81			1	1		1	3,72
	28/08/22 12:00	17,63	14,81	2,82			1	1		1	4,22
	28/08/22 13:00	18,15	15,93	2,22		1		1		1	4,74
	28/08/22 14:00	17,35	15,25	2,11		1		1		1	3,94
	28/08/22 15:00	16,96	14,90	2,05		1		1		1	3,54
	28/08/22 16:00	17,37	14,98	2,39		1		1		1	3,96
	28/08/22 17:00	18,37	16,04	2,33		1		1		1	4,95
	28/08/22 18:00	19,79	16,90	2,89		1		1		1	6,38
	28/08/22 19:00	20,64	17,82	2,82		1		1	1	1	4,07
28/08/22 20:00	21,96	18,63	3,33		1		1	1	1	5,40	
28/08/22 21:00	20,94	18,03	2,91		1		1	1	1	4,38	
28/08/22 22:00	19,62	17,12	2,50		1			1	1	6,20	
28/08/22 23:00	18,32	15,15	3,17		1			1	1	4,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 29/8/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	29/08/22 0:00	16,92	14,14	2,77		1			1	1	3,50
	29/08/22 1:00	15,67	12,76	2,91		1				1	5,40
	29/08/22 2:00	14,86	11,90	2,96		1				1	4,59
	29/08/22 3:00	14,37	11,72	2,65		1				1	4,11
	29/08/22 4:00	14,07	11,32	2,74		1				1	3,80
	29/08/22 5:00	14,10	11,30	2,80		1				1	3,84
	29/08/22 6:00	14,53	11,26	3,27		1				1	4,27
	29/08/22 7:00	15,89	11,90	3,99		1				1	5,56
	29/08/22 8:00	17,86	13,07	4,78		1				1	6,25
	29/08/22 9:00	18,94	14,76	4,18		1			1	1	5,53
	29/08/22 10:00	19,32	15,05	4,26			1		1	1	5,90
	29/08/22 11:00	19,95	16,12	3,84			1		1	1	6,54
	29/08/22 12:00	20,43	16,87	3,56			1		1	1	7,01
	29/08/22 13:00	21,02	17,58	3,44			1		1	1	7,36
	29/08/22 14:00	20,57	17,71	2,86			1		1	1	7,16
	29/08/22 15:00	19,97	17,62	2,36			1		1	1	6,56
	29/08/22 16:00	20,22	18,44	1,78			1	1	1	1	3,65
	29/08/22 17:00	20,76	19,27	1,49			1	1	1	1	4,20
	29/08/22 18:00	21,78	20,04	1,74			1	1	1	1	5,21
	29/08/22 19:00	22,44	21,14	1,30			1	1	1	1	5,87
29/08/22 20:00	23,69	22,64	1,05			1	1	1	1	7,13	
29/08/22 21:00	22,37	21,57	0,80			1	1	1	1	5,81	
29/08/22 22:00	20,67	20,39	0,28			1	1	1	1	4,11	
29/08/22 23:00	19,20	19,14	0,06			1	1	1	1	2,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 30/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	30/08/22 0:00	17,30	17,05	0,24			1	1	1	1	0,73
	30/08/22 1:00	16,09	15,94	0,15				1	1	1	3,65
	30/08/22 2:00	15,30	15,12	0,19				1	1	1	2,86
	30/08/22 3:00	14,79	14,76	0,03				1	1	1	2,35
	30/08/22 4:00	14,47	14,47	0,00				1	1	1	2,03
	30/08/22 5:00	14,51	14,45	0,07				1	1	1	2,07
	30/08/22 6:00	15,03	14,96	0,06				1	1	1	2,59
	30/08/22 7:00	16,40	16,38	0,02				1	1	1	3,96
	30/08/22 8:00	18,36	18,36	0,00	1			1	1	1	1,79
	30/08/22 9:00	19,98	19,97	0,01	1			1	1	1	3,41
	30/08/22 10:00	20,47	20,46	0,01	1			1	1	1	3,91
	30/08/22 11:00	20,86	20,85	0,01	1			1	1	1	4,29
	30/08/22 12:00	21,61	21,61	0,00	1			1	1	1	5,05
	30/08/22 13:00	22,33	22,31	0,02	1			1	1	1	5,77
	30/08/22 14:00	21,68	21,66	0,02	1			1	1	1	5,11
	30/08/22 15:00	21,09	21,01	0,08	1			1	1	1	4,52
	30/08/22 16:00	20,90	20,81	0,09	1			1	1	1	4,33
	30/08/22 17:00	21,47	21,47	0,00	1			1	1	1	4,91
	30/08/22 18:00	22,76	22,53	0,23	1			1	1	1	6,19
	30/08/22 19:00	23,31	22,80	0,52	1			1	1	1	6,75
30/08/22 20:00	24,51	24,11	0,41	1		1	1	1	1	3,82	
30/08/22 21:00	22,84	22,25	0,59	1		1	1	1	1	2,15	
30/08/22 22:00	20,95	20,54	0,41	1		1	1	1		6,40	
30/08/22 23:00	19,22	18,95	0,27	1		1	1	1		4,67	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 31/8/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	8,50	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/08/22 0:00	17,44	17,37	0,07	1		1	1	1		2,89
	31/08/22 1:00	16,20	16,20	0,00	1		1	1	1		1,65
	31/08/22 2:00	15,26	15,23	0,03	1			1	1		4,83
	31/08/22 3:00	14,82	14,72	0,09	1			1	1		4,39
	31/08/22 4:00	14,54	14,54	0,00	1			1	1		4,12
	31/08/22 5:00	14,52	14,52	0,00	1			1	1		4,10
	31/08/22 6:00	14,89	14,89	0,00	1			1	1		4,46
	31/08/22 7:00	16,10	16,10	0,00	1		1	1	1		1,55
	31/08/22 8:00	18,00	18,00	0,00	1		1	1	1		3,45
	31/08/22 9:00	19,36	19,36	0,00	1		1	1	1		4,81
	31/08/22 10:00	20,02	19,98	0,04	1		1	1	1		5,47
	31/08/22 11:00	20,57	20,56	0,01	1		1	1	1		6,02
	31/08/22 12:00	21,63	21,63	0,01	1			1	1	1	5,07
	31/08/22 13:00	21,16	21,13	0,03	1			1	1	1	4,60
	31/08/22 14:00	21,28	21,25	0,02	1			1	1	1	4,71
	31/08/22 15:00	21,11	20,86	0,25	1			1	1	1	4,55
	31/08/22 16:00	20,75	20,60	0,15	1			1	1	1	4,18
	31/08/22 17:00	21,10	20,84	0,26	1			1	1	1	4,54
	31/08/22 18:00	22,04	21,66	0,38	1			1	1	1	5,47
	31/08/22 19:00	22,62	21,92	0,70	1			1	1	1	6,05
31/08/22 20:00	23,80	23,07	0,73	1	1		1	1	1	3,11	
31/08/22 21:00	22,38	21,67	0,70	1	1		1	1	1	1,69	
31/08/22 22:00	20,71	18,88	1,83		1		1	1	1	4,14	
31/08/22 23:00	19,23	17,86	1,37		1		1	1	1	2,67	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.