Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,772	0,753	0,730	0,687	0,664	0,657	0,645	0,661	0,743	0,778	0,823	0,815	0,821	0,841	0,782	0,730	0,739	0,752	0,764	0,771	0,760	0,746	0,713	0,677	17,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,660	0,627	0,583	0,557	0,538	0,527	0,532	0,582	0,649	0,682	0,640	0,602	0,657	0,746	0,761	0,771	0,741	0,752	0,756	0,746	0,716	0,666	0,707	0,698	15,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,658	0,616	0,586	0,542	0,516	0,500	0,494	0,512	0,596	0,728	0,790	0,820	0,819	0,824	0,816	0,821	0,841	0,840	0,839	0,836	0,841	0,809	0,802	0,755	17,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,713	0,690	0,647	0,615	0,601	0,594	0,591	0,618	0,687	0,686	0,719	0,752	0,796	0,848	0,858	0,820	0,811	0,821	0,863	0,858	0,846	0,825	0,816	0,778	17,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,744	0,683	0,628	0,615	0,598	0,588	0,611	0,634	0,702	0,691	0,688	0,715	0,817	0,847	0,863	0,860	0,837	0,847	0,854	0,854	0,862	0,820	0,817	0,773	17,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Μεγίστης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,733	0,709	0,683	0,649	0,639	0,631	0,634	0,655	0,731	0,808	0,840	0,826	0,829	0,835	0,836	0,806	0,788	0,781	0,757	0,787	0,754	0,705	0,688	0,726	17,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Μεγίστης																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,706	0,676	0,645	0,619	0,609	0,589	0,590	0,623	0,693	0,732	0,755	0,787	0,815	0,820	0,827	0,799	0,760	0,766	0,771	0,816	0,782	0,709	0,671	0,660	17,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE)	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G3 (CUMMINS VTA 28G5)	0,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE)	0,25	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G5 (HYUNDAI KD8AX)	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (DOOSAN P158LE-2)	0,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη