

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | | | | | Παρασκευή 30/9/2022 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------|----|----|----|----|----|--------|---------|---------------------|------------|----------|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 9 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11,5 | 11,5 | 33 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,3 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ Τήλου (MW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ ενοικ. | MTU 9-11 | x20 Η/Ζ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 44,64 | 41,54 | 3,10 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 01:00 | 41,89 | 39,12 | 2,77 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 02:00 | 40,37 | 38,22 | 2,15 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 03:00 | 39,91 | 37,91 | 1,99 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 04:00 | 39,46 | 37,19 | 2,27 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 05:00 | 40,99 | 38,60 | 2,39 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 06:00 | 45,52 | 43,04 | 2,48 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 07:00 | 52,32 | 49,39 | 2,93 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 08:00 | 58,18 | 56,58 | 1,60 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 09:00 | 60,35 | 58,42 | 1,93 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 10:00 | 58,66 | 56,84 | 1,82 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 11:00 | 57,73 | 55,91 | 1,82 | 0,20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 12:00 | 58,30 | 56,62 | 1,68 | 0,20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 13:00 | 58,81 | 57,46 | 1,36 | 0,20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 14:00 | 57,77 | 56,87 | 0,90 | 0,20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 15:00 | 55,00 | 54,38 | 0,62 | 0,20 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 16:00 | 56,99 | 56,47 | 0,51 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 17:00 | 60,77 | 60,27 | 0,50 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 18:00 | 66,30 | 65,95 | 0,35 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 19:00 | 71,43 | 71,40 | 0,03 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 20:00 | 70,44 | 70,43 | 0,01 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 21:00 | 64,55 | 64,52 | 0,03 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | |
| | 22:00 | 57,40 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 23:00 | 51,53 | 51,53 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | |

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.