

Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Οθωνών																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,065	0,063	0,062	0,063	0,061	0,061	0,058	0,054	0,055	0,061	0,045	0,032	0,057	0,076	0,068	0,066	0,062	0,055	0,063	0,077	0,087	0,075	0,074	0,073	1,51	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																										Σε βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	0,08																										Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD1341GE)	0,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη	
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2													1												Διαθέσιμη	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι στο διάστημα 10:20-12:00 τέθηκε η μία από τις γραμμές αναχώρησης εκτός λόγω βλάβης.

