

HΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή 30/9/2022								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,3	1,3	5,5	5,5	5,5	7,3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4	G5			G6
Παρασκευή	00:00	48,36	45,18	3,18	0,00		1		1	1	1						1	1				1	14,75	14,78	
	01:00	45,89	42,33	3,56	0,00		1		1	1	1						1	1				1	12,51	12,55	
	02:00	44,22	40,38	3,84	0,00		1		1	1	1						1	1				1	10,85	10,87	
	03:00	43,17	39,85	3,32	0,00		1		1	1	1						1	1				1	9,85	9,82	
	04:00	42,32	38,79	3,52	0,00		1		1	1	1						1	1				1	8,91	8,92	
	05:00	43,90	40,69	3,22	0,00		1		1	1	1						1	1				1	10,39	10,46	
	06:00	48,00	42,77	5,24	0,00		1		1	1	1						1	1				1	14,21	14,29	
	07:00	54,40	49,60	4,79	0,00		1		1	1	1						1	1				1	15,20	15,20	
	08:00	59,23	51,71	7,51	0,01		1	1	1	1	1						1	1				1	15,20	15,20	
	09:00	62,02	54,31	7,54	0,17		1	1	1	1	1						1	1				1	15,20	15,20	
	10:00	61,95	55,03	6,68	0,25		1	1	1	1	1						1	1				1	15,20	15,20	
	11:00	61,11	60,37	0,46	0,28		1	1	1	1						1	1	1				1	1,67	15,20	
	12:00	62,86	62,52	0,00	0,34		1	1	1		1					1	1	1				1	0,00	15,20	
	13:00	62,01	61,80	0,00	0,21		1	1	1		1					1	1	1				1	0,00	15,20	
	14:00	60,36	60,16	0,00	0,19		1	1	1		1					1	1	1				1	0,00	15,20	
	15:00	61,68	61,49	0,00	0,19		1	1	1	1	1					1	1	1				1	0,00	15,20	
	16:00	65,24	65,24	0,00	0,00		1	1	1	1	1					1	1	1				1	1,61	15,20	
	17:00	70,40	70,40	0,00	0,00		1	1	1	1	1					1	1	1				1	12,89	15,20	
	18:00	71,23	70,96	0,27	0,00		1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	15,20	15,20	
	19:00	73,31	73,10	0,21	0,00		1	1	1	1	1	1					3	1	1			1	1	15,20	15,20
20:00	70,63	70,63	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1					4	1	1			1	1	15,20	15,20	
21:00	68,01	68,03	-0,03	0,00		1	1	1	1	1	1					1	1				1	1	15,20	15,20	
22:00	61,05	61,09	-0,03	0,00		1	1	1	1	1	1					1	1				1	1	15,10	15,09	
23:00	54,89	54,90	-0,01	0,00		1	1	1	1	1	1					1	1				1	15,05	15,05		

Παρατηρήσεις

1 μονάδα MTU και 2 Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα.

Στο διάστημα 11:00-17:00 διεξήχθησαν δοκιμές απόδοσης του ενοικιαζόμενου Α/Σ. Για την πραγματοποίηση της δοκιμής περιορίστηκε η λειτουργία των ΑΠ του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.