

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 1/10/2022		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	01/10/22 0:00	12,69	12,10	0,59					1	1	3,40
	01/10/22 1:00	12,01	11,44	0,57					1	1	2,72
	01/10/22 2:00	11,59	11,15	0,44					1	1	2,30
	01/10/22 3:00	11,24	10,70	0,54					1	1	1,95
	01/10/22 4:00	11,17	10,35	0,82					1	1	1,88
	01/10/22 5:00	11,31	10,54	0,77					1	1	2,02
	01/10/22 6:00	11,87	10,48	1,40					1	1	2,58
	01/10/22 7:00	12,84	11,13	1,70					1	1	3,55
	01/10/22 8:00	13,80	12,12	1,68					1	1	4,51
	01/10/22 9:00	14,37	13,55	0,82		1				1	4,11
	01/10/22 10:00	14,67	14,64	0,03		1				1	4,40
	01/10/22 11:00	14,96	14,96	0,00		1				1	4,70
	01/10/22 12:00	15,30	15,27	0,03		1				1	5,03
	01/10/22 13:00	15,50	15,48	0,01		1			1	1	2,08
	01/10/22 14:00	14,92	14,82	0,11		1			1	1	1,51
	01/10/22 15:00	14,28	13,74	0,54		1			1	1	0,87
	01/10/22 16:00	14,50	13,83	0,67		1			1	1	1,08
	01/10/22 17:00	15,39	15,12	0,28		1			1	1	1,98
	01/10/22 18:00	16,61	16,58	0,03		1			1	1	3,19
	01/10/22 19:00	18,44	18,44	0,00		1			1	1	5,03
	01/10/22 20:00	17,87	17,87	0,00		1			1	1	4,45
	01/10/22 21:00	16,40	16,35	0,05		1			1	1	2,98
	01/10/22 22:00	14,93	14,69	0,24		1			1	1	1,52
	01/10/22 23:00	13,80	13,31	0,50		1			1	1	0,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.