

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										1/9/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	01/09/22 0:00	6,62	5,95	0,67	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 1:00	6,18	5,45	0,73	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 2:00	5,93	5,12	0,81	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 3:00	5,71	4,89	0,81	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 4:00	5,57	4,78	0,80	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 5:00	5,64	4,85	0,79	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 6:00	5,91	5,10	0,81	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 7:00	6,60	5,83	0,77	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 8:00	7,05	6,25	0,79	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 9:00	7,18	6,39	0,79	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 10:00	7,03	6,23	0,80	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 11:00	7,19	6,43	0,75	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 12:00	7,43	6,70	0,73	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 13:00	7,58	6,85	0,73	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 14:00	7,48	6,78	0,70	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 15:00	7,05	6,40	0,65	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 16:00	7,10	6,42	0,68	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 17:00	7,50	6,77	0,73	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 18:00	8,14	7,46	0,68	1	1					0,95	0,95	
	01/09/22 19:00	8,53	7,95	0,57	1	1					1	0,95	0,95
	01/09/22 20:00	8,69	7,99	0,70	1	1					1	0,95	0,95
	01/09/22 21:00	8,26	7,57	0,69	1	1						0,95	0,95
	01/09/22 22:00	7,78	7,08	0,70	1	1						0,95	0,95
	01/09/22 23:00	7,11	6,40	0,71	1	1						0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										2/9/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	02/09/22 0:00	6,54	5,71	0,83	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 1:00	5,97	5,22	0,75	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 2:00	5,73	5,04	0,70	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 3:00	5,49	5,00	0,49	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 4:00	5,45	4,98	0,47	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 5:00	5,56	5,03	0,53	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 6:00	5,82	5,23	0,59	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 7:00	6,59	5,98	0,61	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 8:00	7,04	6,39	0,65	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 9:00	7,26	6,58	0,68	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 10:00	7,12	6,41	0,71	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 11:00	7,29	6,68	0,60	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 12:00	7,46	6,95	0,51	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 13:00	7,65	7,22	0,44	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 14:00	7,45	7,07	0,38	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 15:00	7,24	6,88	0,36	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 16:00	7,22	6,89	0,33	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 17:00	7,61	7,28	0,34	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 18:00	8,20	7,89	0,31	1	1					0,95	0,95	
	02/09/22 19:00	8,53	8,22	0,31	1	1					1	0,95	0,95
	02/09/22 20:00	8,83	8,62	0,21	1	1					2	0,95	0,95
	02/09/22 21:00	8,34	8,10	0,24	1	1					1	0,95	0,95
	02/09/22 22:00	7,79	7,60	0,19	1	1						0,95	0,95
	02/09/22 23:00	7,10	6,80	0,30	1	1						0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										3/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	03/09/22 0:00	6,55	6,12	0,42	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 1:00	6,11	5,67	0,44	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 2:00	5,86	5,43	0,43	1	1	1			1	0,95	0,25
	03/09/22 3:00	5,63	5,23	0,40	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 4:00	5,51	4,94	0,57	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 5:00	5,53	4,96	0,56	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 6:00	5,77	5,35	0,43	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 7:00	6,45	6,02	0,43	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 8:00	7,04	6,62	0,42	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 9:00	7,25	6,84	0,41	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 10:00	6,95	6,41	0,54	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 11:00	7,04	6,56	0,48	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 12:00	7,29	6,91	0,38	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 13:00	7,49	7,15	0,34	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 14:00	7,30	6,81	0,49	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 15:00	7,08	6,65	0,43	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 16:00	7,06	6,81	0,25	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 17:00	7,44	7,14	0,30	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 18:00	8,01	7,64	0,36	1	1					0,95	0,95
	03/09/22 19:00	8,36	8,08	0,28	1	1					1	0,95
	03/09/22 20:00	8,48	8,08	0,41	1	1					1	0,95
	03/09/22 21:00	8,19	7,75	0,44	1	1					1	0,95
	03/09/22 22:00	7,74	7,23	0,51	1	1						0,95
	03/09/22 23:00	7,23	6,64	0,59	1	1						0,95

Παρατηρήσεις:

Στις 02:00 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										4/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	04/09/22 0:00	6,64	6,02	0,62	1	1	1			1	0,95	0,95
	04/09/22 1:00	6,18	5,54	0,63	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 2:00	5,87	5,19	0,68	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 3:00	5,70	4,94	0,76	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 4:00	5,56	4,67	0,89	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 5:00	5,63	4,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 6:00	5,87	4,93	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 7:00	6,54	5,60	0,94		1	1			2	0,95	0,95
	04/09/22 8:00	6,90	5,96	0,94		1	1			2	0,95	0,95
	04/09/22 9:00	6,92	5,98	0,94		1	1			2	0,95	0,95
	04/09/22 10:00	6,80	5,86	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 11:00	6,85	5,91	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 12:00	6,94	6,00	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 13:00	7,06	6,12	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 14:00	6,94	6,00	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 15:00	6,80	5,86	0,93	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 16:00	6,82	5,89	0,93	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 17:00	7,16	6,22	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 18:00	7,79	6,85	0,94	1	1					0,95	0,95
	04/09/22 19:00	8,26	7,32	0,94	1	1					0,95	0,95
04/09/22 20:00	8,46	7,51	0,94	1	1					0,95	0,95	
04/09/22 21:00	8,02	7,08	0,94	1	1					0,95	0,95	
04/09/22 22:00	7,43	6,49	0,94	1	1					0,95	0,95	
04/09/22 23:00	6,89	5,94	0,94	1	1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις:

Στις 00:00 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										5/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	05/09/22 0:00	6,36	5,44	0,93	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 1:00	5,94	5,00	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 2:00	5,71	4,77	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 3:00	5,58	4,64	0,93	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 4:00	5,43	4,49	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 5:00	5,54	4,59	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 6:00	5,76	4,82	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 7:00	6,49	5,55	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 8:00	7,00	6,06	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 9:00	7,11	6,17	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 10:00	6,92	5,98	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 11:00	6,92	5,97	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 12:00	6,96	6,02	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 13:00	7,08	6,14	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 14:00	6,87	5,93	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 15:00	6,74	5,80	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 16:00	6,72	5,78	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 17:00	6,83	5,89	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 18:00	7,63	6,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 19:00	8,04	7,10	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 20:00	8,23	7,29	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 21:00	7,82	6,87	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 22:00	7,23	6,30	0,94	1	1					0,95	0,95
	05/09/22 23:00	6,51	5,57	0,94	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										6/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	06/09/22 0:00	5,90	4,96	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 1:00	5,56	4,62	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 2:00	5,29	4,35	0,94	1	1					0,94	0,95
	06/09/22 3:00	5,15	4,28	0,88	1	1					0,89	0,89
	06/09/22 4:00	5,06	4,27	0,78	1	1					0,79	0,79
	06/09/22 5:00	5,22	4,32	0,90	1	1					0,90	0,95
	06/09/22 6:00	5,53	4,59	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 7:00	6,13	5,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 8:00	6,67	5,73	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 9:00	6,78	5,83	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 10:00	6,47	5,53	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 11:00	6,38	5,45	0,93	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 12:00	6,54	5,59	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 13:00	6,61	5,67	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 14:00	6,41	5,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 15:00	6,25	5,31	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 16:00	6,25	5,31	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 17:00	6,53	5,59	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 18:00	7,06	6,12	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 19:00	7,63	6,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 20:00	7,89	6,95	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 21:00	7,42	6,48	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 22:00	6,79	5,85	0,94	1	1					0,95	0,95
	06/09/22 23:00	6,19	5,25	0,94	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										7/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	07/09/22 0:00	5,56	4,62	0,94	1	1				1	0,95	0,79
	07/09/22 1:00	5,25	4,33	0,92	1	1					0,93	0,95
	07/09/22 2:00	5,07	4,27	0,80	1	1					0,81	0,81
	07/09/22 3:00	4,93	4,27	0,66	1	1					0,68	0,67
	07/09/22 4:00	4,87	4,27	0,60	1	1					0,61	0,61
	07/09/22 5:00	4,95	4,26	0,68	1	1					0,69	0,69
	07/09/22 6:00	5,27	4,37	0,91	1	1					0,91	0,95
	07/09/22 7:00	6,04	5,09	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 8:00	6,50	5,56	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 9:00	6,54	5,59	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 10:00	6,25	5,31	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 11:00	6,28	5,34	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 12:00	6,41	5,47	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 13:00	6,53	5,59	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 14:00	6,39	5,45	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 15:00	6,20	5,26	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 16:00	6,26	5,32	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 17:00	6,55	5,61	0,94	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 18:00	7,25	6,32	0,93	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 19:00	7,55	6,63	0,93	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 20:00	7,55	6,65	0,91	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 21:00	7,05	6,13	0,92	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 22:00	6,60	5,67	0,93	1	1					0,95	0,95
	07/09/22 23:00	6,05	5,11	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη του φορητού Η/Ζ στις 00:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										8/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	08/09/22 0:00	5,64	4,72	0,92		1	1				0,93	0,95
	08/09/22 1:00	5,19	4,24	0,94		1	1				0,95	0,95
	08/09/22 2:00	5,00	4,06	0,94		1	1				0,95	0,95
	08/09/22 3:00	4,86	3,93	0,93		1	1				0,95	0,95
	08/09/22 4:00	4,82	3,91	0,91		1	1				0,95	0,95
	08/09/22 5:00	4,90	4,04	0,85		1	1				0,95	0,95
	08/09/22 6:00	5,20	4,27	0,93		1	1				0,95	0,95
	08/09/22 7:00	6,00	5,06	0,94		1	1				0,95	0,95
	08/09/22 8:00	6,42	5,48	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 9:00	6,45	5,54	0,91	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 10:00	6,10	5,19	0,91	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 11:00	6,10	5,18	0,92	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 12:00	6,31	5,36	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 13:00	6,40	5,46	0,94	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 14:00	6,38	5,45	0,93	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 15:00	6,18	5,29	0,89	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 16:00	6,21	5,37	0,84	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 17:00	6,59	5,81	0,78	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 18:00	7,23	6,36	0,87	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 19:00	7,80	6,91	0,88	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 20:00	7,85	7,00	0,85	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 21:00	7,38	6,56	0,82	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 22:00	6,82	6,13	0,70	1	1					0,95	0,95
	08/09/22 23:00	6,21	5,39	0,81	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										9/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	09/09/22 0:00	5,76	4,92	0,84	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 1:00	5,33	4,40	0,93		1				1	0,95	0,95
	09/09/22 2:00	4,99	4,06	0,93		1				1	0,95	0,95
	09/09/22 3:00	4,80	3,90	0,90		1				1	0,95	0,95
	09/09/22 4:00	4,74	3,82	0,92		1				1	0,95	0,95
	09/09/22 5:00	4,87	3,93	0,94		1				1	0,95	0,95
	09/09/22 6:00	5,20	4,26	0,94		1				1	0,95	0,95
	09/09/22 7:00	5,96	5,08	0,88	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 8:00	6,41	5,54	0,87	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 9:00	6,37	5,54	0,82	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 10:00	6,26	5,37	0,89	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 11:00	6,27	5,42	0,85	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 12:00	6,41	5,55	0,86	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 13:00	6,61	5,70	0,91	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 14:00	6,56	5,68	0,88	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 15:00	6,30	5,38	0,92	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 16:00	6,22	5,32	0,91	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 17:00	6,60	5,73	0,86	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 18:00	7,13	6,28	0,85	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 19:00	7,75	6,99	0,76	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 20:00	7,80	7,02	0,78	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 21:00	7,23	6,51	0,72	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 22:00	6,72	5,97	0,75	1	1					0,95	0,95
	09/09/22 23:00	6,16	5,43	0,73	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										10/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	10/09/22 0:00	5,59	4,97	0,62	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 1:00	5,13	4,37	0,76	1	1					0,95	0,87
	10/09/22 2:00	4,87	4,19	0,69		1				1	0,95	0,95
	10/09/22 3:00	4,77	4,07	0,70		1				1	0,95	0,95
	10/09/22 4:00	4,70	4,04	0,66		1				1	0,95	0,95
	10/09/22 5:00	4,80	4,12	0,68		1				1	0,95	0,95
	10/09/22 6:00	5,11	4,55	0,56		1				1	0,95	0,95
	10/09/22 7:00	5,69	5,01	0,67		1				1	0,95	0,95
	10/09/22 8:00	6,30	5,64	0,66	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 9:00	6,39	5,76	0,62	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 10:00	6,21	5,59	0,62	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 11:00	6,28	5,84	0,43	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 12:00	6,52	6,07	0,45	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 13:00	6,74	6,12	0,62	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 14:00	6,61	5,90	0,71	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 15:00	6,43	5,78	0,64	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 16:00	6,57	5,95	0,61	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 17:00	6,92	6,24	0,68	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 18:00	7,45	6,81	0,63	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 19:00	7,85	7,22	0,64	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 20:00	7,85	7,33	0,52	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 21:00	7,23	6,61	0,63	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 22:00	6,96	6,28	0,69	1	1					0,95	0,95
	10/09/22 23:00	6,32	5,53	0,79	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										11/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	11/09/22 0:00	5,81	5,01	0,80	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 1:00	5,39	4,61	0,78		1				1	0,95	0,95
	11/09/22 2:00	5,15	4,35	0,80		1				1	0,95	0,95
	11/09/22 3:00	4,99	4,22	0,76		1				1	0,95	0,95
	11/09/22 4:00	4,92	4,16	0,76		1				1	0,95	0,95
	11/09/22 5:00	4,92	4,13	0,79		1				1	0,95	0,95
	11/09/22 6:00	5,20	4,38	0,82		1				1	0,95	0,95
	11/09/22 7:00	5,97	5,40	0,56	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 8:00	6,40	5,73	0,67	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 9:00	6,50	5,77	0,73	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 10:00	6,47	5,85	0,62	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 11:00	6,58	5,99	0,59	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 12:00	6,78	6,23	0,55	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 13:00	7,02	6,61	0,41	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 14:00	6,92	6,62	0,29	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 15:00	6,79	6,54	0,25	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 16:00	6,84	6,50	0,34	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 17:00	7,14	6,70	0,44	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 18:00	7,68	7,17	0,51	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 19:00	8,12	7,65	0,46	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 20:00	8,07	7,85	0,23	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 21:00	7,68	7,08	0,60	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 22:00	7,21	6,64	0,57	1	1					0,95	0,95
	11/09/22 23:00	6,71	6,25	0,47	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										12/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	12/09/22 0:00	6,05	5,43	0,61	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 1:00	5,66	5,05	0,60	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 2:00	5,36	4,78	0,58	1	1				1	0,95	0,59
	12/09/22 3:00	5,21	5,20	0,01	1	1					0,05	0,95
	12/09/22 4:00	5,19	5,19	0,00	1	1					0,00	0,93
	12/09/22 5:00	5,24	5,09	0,15	1	1					0,38	0,95
	12/09/22 6:00	5,53	5,24	0,29	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 7:00	6,17	5,84	0,33	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 8:00	6,80	6,20	0,60	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 9:00	6,74	6,06	0,68	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 10:00	6,57	5,87	0,70	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 11:00	6,61	5,90	0,70	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 12:00	6,87	6,20	0,66	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 13:00	7,02	6,37	0,65	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 14:00	6,91	6,30	0,61	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 15:00	6,78	6,25	0,53	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 16:00	6,90	6,34	0,56	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 17:00	7,19	6,51	0,67	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 18:00	7,68	7,04	0,65	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 19:00	8,19	7,38	0,81	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 20:00	8,14	7,29	0,85	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 21:00	7,63	6,72	0,91	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 22:00	7,07	6,13	0,94	1	1					0,95	0,95
	12/09/22 23:00	6,50	5,56	0,94	1	1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη του φορητού ΗΖ στις 02:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Κατά τις πρωινές ώρες επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου στο ΗΣ.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										13/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	13/09/22 0:00	5,92	4,98	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 1:00	5,38	4,44	0,94		1				1	0,95	0,95
	13/09/22 2:00	5,09	4,15	0,94		1				1	0,95	0,95
	13/09/22 3:00	4,92	3,98	0,94		1				1	0,95	0,95
	13/09/22 4:00	4,83	3,89	0,94		1				1	0,95	0,95
	13/09/22 5:00	4,92	3,97	0,94		1				1	0,95	0,95
	13/09/22 6:00	5,30	4,36	0,94		1				1	0,95	0,95
	13/09/22 7:00	6,02	5,09	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 8:00	6,53	5,58	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 9:00	6,48	5,54	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 10:00	6,12	5,18	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 11:00	6,10	5,17	0,93	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 12:00	6,11	5,17	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 13:00	6,21	5,27	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 14:00	6,07	5,14	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 15:00	5,92	4,98	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 16:00	5,97	5,04	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 17:00	6,31	5,37	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 18:00	6,95	6,01	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 19:00	7,54	6,60	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 20:00	7,59	6,65	0,94	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 21:00	7,06	6,14	0,93	1	1					0,95	0,95
	13/09/22 22:00	6,50	5,58	0,92	1	1					0,95	0,95
13/09/22 23:00	5,88	4,95	0,93	1	1					0,95	0,95	

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										14/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	14/09/22 0:00	5,25	4,31	0,94		1				1	0,95	0,95
	14/09/22 1:00	4,87	3,92	0,94		1				1	0,95	0,95
	14/09/22 2:00	4,66	3,72	0,94		1					0,95	0,95
	14/09/22 3:00	4,54	3,61	0,94		1					0,95	0,95
	14/09/22 4:00	4,47	3,53	0,94		1					0,95	0,95
	14/09/22 5:00	4,58	3,64	0,94		1					0,95	0,95
	14/09/22 6:00	5,01	4,06	0,94		1				1	0,95	0,95
	14/09/22 7:00	5,83	4,90	0,93		1				1	0,95	0,95
	14/09/22 8:00	6,31	5,36	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 9:00	6,14	5,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 10:00	5,81	4,87	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 11:00	5,63	4,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 12:00	5,74	4,80	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 13:00	5,83	4,89	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 14:00	5,70	4,76	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 15:00	5,46	4,52	0,93	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 16:00	5,55	4,63	0,92	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 17:00	6,01	5,08	0,93	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 18:00	6,63	5,76	0,87	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 19:00	7,17	6,25	0,92	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 20:00	7,16	6,22	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 21:00	6,63	5,69	0,94	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 22:00	6,14	5,21	0,93	1	1					0,95	0,95
	14/09/22 23:00	5,59	4,75	0,83	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										15/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	15/09/22 0:00	5,04	4,32	0,72		1				1	0,87	0,95
	15/09/22 1:00	4,74	4,00	0,74		1				1	0,95	0,95
	15/09/22 2:00	4,49	3,73	0,75		1					0,95	0,95
	15/09/22 3:00	4,39	3,65	0,74		1					0,95	0,95
	15/09/22 4:00	4,28	3,53	0,75		1					0,95	0,95
	15/09/22 5:00	4,46	3,66	0,80		1					0,95	0,95
	15/09/22 6:00	4,87	4,07	0,80		1				1	0,95	0,95
	15/09/22 7:00	5,54	4,84	0,70		1				1	0,95	0,95
	15/09/22 8:00	6,05	5,35	0,70	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 9:00	6,04	5,29	0,75	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 10:00	5,86	5,13	0,73	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 11:00	5,86	5,24	0,62	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 12:00	5,95	5,36	0,59	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 13:00	6,18	5,70	0,48	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 14:00	6,11	5,49	0,63	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 15:00	5,88	5,23	0,65	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 16:00	5,98	5,35	0,63	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 17:00	6,31	5,84	0,46	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 18:00	7,04	6,73	0,31	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 19:00	7,56	7,31	0,25	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 20:00	7,57	7,41	0,16	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 21:00	7,02	6,91	0,11	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 22:00	6,40	6,25	0,15	1	1					0,95	0,95
	15/09/22 23:00	5,75	5,60	0,14	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										16/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	16/09/22 0:00	5,23	5,11	0,12	1	1					0,92	0,95
	16/09/22 1:00	4,87	4,73	0,14	1	1					0,68	0,61
	16/09/22 2:00	4,59	4,37	0,22		1				1	0,95	0,95
	16/09/22 3:00	4,46	4,31	0,15		1				1	0,95	0,95
	16/09/22 4:00	4,32	4,18	0,14		1				1	0,95	0,95
	16/09/22 5:00	4,48	4,28	0,20		1				1	0,95	0,95
	16/09/22 6:00	4,91	4,78	0,13		1				1	0,95	0,95
	16/09/22 7:00	5,63	5,56	0,07	1	1					0,93	0,95
	16/09/22 8:00	6,04	5,99	0,04	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 9:00	6,02	5,89	0,13	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 10:00	5,91	5,74	0,17	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 11:00	6,02	5,85	0,17	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 12:00	6,13	5,95	0,18	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 13:00	6,23	6,07	0,16	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 14:00	6,08	5,87	0,20	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 15:00	5,90	5,75	0,16	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 16:00	6,12	5,92	0,20	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 17:00	6,50	6,37	0,13	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 18:00	6,98	6,87	0,11	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 19:00	7,49	7,42	0,07	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 20:00	7,49	7,42	0,07	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 21:00	7,03	6,97	0,05	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 22:00	6,46	6,43	0,02	1	1					0,95	0,95
	16/09/22 23:00	5,91	5,85	0,06	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										17/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	17/09/22 0:00	5,27	5,14	0,14	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 1:00	4,89	4,85	0,05		1				2	0,95	0,95
	17/09/22 2:00	4,72	4,68	0,04		1				1	0,95	0,95
	17/09/22 3:00	4,54	4,44	0,10		1				1	0,95	0,95
	17/09/22 4:00	4,41	4,28	0,13		1				1	0,95	0,95
	17/09/22 5:00	4,51	4,46	0,05		1				1	0,95	0,95
	17/09/22 6:00	4,94	4,91	0,03	1	1					0,95	0,68
	17/09/22 7:00	5,59	5,56	0,03	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 8:00	6,09	6,08	0,01	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 9:00	6,19	6,19	0,00	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 10:00	5,96	5,91	0,05	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 11:00	6,05	5,99	0,07	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 12:00	5,96	5,73	0,23	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 13:00	6,09	5,50	0,59	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 14:00	6,07	5,74	0,33	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 15:00	5,86	5,70	0,16	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 16:00	5,88	5,74	0,14	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 17:00	6,34	6,25	0,10	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 18:00	6,94	6,94	0,00	1	1					0,95	0,95
	17/09/22 19:00	7,44	7,44	0,00	1	1					0,95	0,95
17/09/22 20:00	7,40	7,38	0,03	1	1					0,95	0,95	
17/09/22 21:00	7,03	6,98	0,05	1	1					0,95	0,95	
17/09/22 22:00	6,41	6,37	0,05	1	1					0,95	0,95	
17/09/22 23:00	5,87	5,83	0,05	1	1					0,95	0,95	

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										18/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	18/09/22 0:00	5,29	5,29	0,00	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 1:00	4,87	4,86	0,00		1				2	0,95	0,95
	18/09/22 2:00	4,67	4,67	0,00		1				1	0,95	0,95
	18/09/22 3:00	4,50	4,50	0,00		1				1	0,95	0,95
	18/09/22 4:00	4,41	4,42	0,00		1				1	0,95	0,95
	18/09/22 5:00	4,44	4,44	0,00		1				1	0,95	0,95
	18/09/22 6:00	4,53	4,53	0,00		1				1	0,95	0,95
	18/09/22 7:00	5,05	5,06	0,00	1	1					0,95	0,79
	18/09/22 8:00	5,38	5,38	0,00	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 9:00	5,47	5,47	0,00	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 10:00	5,44	5,41	0,03	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 11:00	5,83	5,80	0,03	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 12:00	5,95	5,92	0,03	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 13:00	6,09	5,98	0,11	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 14:00	5,96	5,83	0,13	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 15:00	5,81	5,65	0,16	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 16:00	5,90	5,66	0,24	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 17:00	6,36	6,17	0,20	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 18:00	7,09	6,93	0,15	1	1					0,95	0,95
	18/09/22 19:00	7,58	7,49	0,09	1	1					0,95	0,95
18/09/22 20:00	7,58	7,51	0,07	1	1					0,95	0,95	
18/09/22 21:00	7,16	7,03	0,13	1	1					0,95	0,95	
18/09/22 22:00	6,74	6,64	0,10	1	1					0,95	0,95	
18/09/22 23:00	6,12	6,03	0,09	1	1					0,95	0,95	

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										19/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	19/09/22 0:00	5,53	5,28	0,25	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 1:00	5,14	4,70	0,43	1					1	0,95	0,95
	19/09/22 2:00	4,82	4,34	0,48	1					1	0,95	0,95
	19/09/22 3:00	4,66	4,30	0,36	1					1	0,95	0,95
	19/09/22 4:00	4,57	4,22	0,35	1					1	0,95	0,95
	19/09/22 5:00	4,71	4,31	0,40	1					1	0,95	0,95
	19/09/22 6:00	5,10	4,62	0,48	1					1	0,95	0,95
	19/09/22 7:00	6,01	5,50	0,51	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 8:00	6,44	6,07	0,38	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 9:00	6,43	6,08	0,35	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 10:00	6,28	5,95	0,33	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 11:00	6,22	5,90	0,32	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 12:00	6,38	6,06	0,32	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 13:00	6,55	6,20	0,35	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 14:00	6,47	6,10	0,37	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 15:00	6,14	5,84	0,29	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 16:00	6,20	5,72	0,48	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 17:00	6,58	5,88	0,70	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 18:00	7,01	6,18	0,83	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 19:00	7,63	6,76	0,86	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 20:00	7,58	6,66	0,93	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 21:00	6,94	6,02	0,92	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 22:00	6,38	5,44	0,94	1	1					0,95	0,95
	19/09/22 23:00	5,75	4,81	0,94	1	1					0,95	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										20/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	20/09/22 0:00	5,07	4,16	0,92		1				1	0,93	0,95
	20/09/22 1:00	4,68	3,74	0,94		1					0,95	0,95
	20/09/22 2:00	4,50	3,55	0,94		1					0,95	0,95
	20/09/22 3:00	4,37	3,43	0,94		1					0,95	0,95
	20/09/22 4:00	4,27	3,33	0,94		1					0,95	0,95
	20/09/22 5:00	4,44	3,50	0,94		1					0,95	0,95
	20/09/22 6:00	4,84	3,90	0,94		1					0,95	0,95
	20/09/22 7:00	5,59	4,65	0,93		1				1	0,95	0,95
	20/09/22 8:00	6,03	5,12	0,91	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 9:00	5,97	5,15	0,82	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 10:00	5,78	4,97	0,81	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 11:00	5,84	5,06	0,78	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 12:00	5,79	4,90	0,89	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 13:00	5,93	5,01	0,91	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 14:00	5,80	4,87	0,93	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 15:00	5,70	4,77	0,93	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 16:00	5,67	4,73	0,94	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 17:00	6,08	5,14	0,94	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 18:00	6,58	5,63	0,94	1	1					0,95	0,95
	20/09/22 19:00	7,25	6,31	0,94	1	1					0,95	0,95
20/09/22 20:00	7,15	6,21	0,94	1	1					0,95	0,95	
20/09/22 21:00	6,77	5,82	0,94	1	1					0,95	0,95	
20/09/22 22:00	6,08	5,14	0,94	1	1					0,95	0,95	
20/09/22 23:00	5,48	4,56	0,92	1	1					0,95	0,95	

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										21/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	21/09/22 0:00	4,91	4,00	0,91		1				1	0,93	0,95
	21/09/22 1:00	4,52	3,58	0,94		1					0,95	0,95
	21/09/22 2:00	4,37	3,43	0,94		1					0,95	0,95
	21/09/22 3:00	4,20	3,29	0,91		1					0,95	0,95
	21/09/22 4:00	4,18	3,30	0,88		1					0,95	0,95
	21/09/22 5:00	4,34	3,42	0,92		1					0,95	0,95
	21/09/22 6:00	4,75	3,87	0,88		1					0,95	0,95
	21/09/22 7:00	5,48	4,57	0,91		1				1	0,95	0,95
	21/09/22 8:00	5,88	5,04	0,84		1				1	0,95	0,95
	21/09/22 9:00	5,91	5,33	0,58	1	1					0,61	0,95
	21/09/22 10:00	5,53	4,99	0,54	1	1					0,55	0,95
	21/09/22 11:00	5,57	5,03	0,54	1	1					0,55	0,95
	21/09/22 12:00	5,69	5,16	0,53	1	1					0,55	0,95
	21/09/22 13:00	5,70	5,16	0,54	1	1					0,55	0,95
	21/09/22 14:00	5,57	4,84	0,74	1	1					0,87	0,95
	21/09/22 15:00	5,47	4,69	0,77	1	1					0,95	0,95
	21/09/22 16:00	5,43	4,86	0,57	1	1					0,65	0,95
	21/09/22 17:00	5,88	5,16	0,73	1	1					0,95	0,95
	21/09/22 18:00	6,43	5,85	0,58	1	1					0,95	0,95
	21/09/22 19:00	6,98	6,47	0,51	1	1					0,95	0,95
	21/09/22 20:00	6,98	6,37	0,61	1	1					0,95	0,95
	21/09/22 21:00	6,46	5,80	0,66	1	1					0,95	0,95
	21/09/22 22:00	5,84	5,00	0,84	1	1					0,95	0,95
21/09/22 23:00	5,32	4,47	0,86	1	1					0,92	0,95	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00-16:00 παρατηρείται έντονη αστάθεια ανέμου.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										22/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	22/09/22 0:00	4,73	3,94	0,79		1					0,95	0,95
	22/09/22 1:00	4,42	3,50	0,92		1					0,95	0,95
	22/09/22 2:00	4,25	3,31	0,94		1					0,95	0,95
	22/09/22 3:00	4,17	3,23	0,94		1					0,95	0,95
	22/09/22 4:00	4,13	3,19	0,94		1					0,95	0,95
	22/09/22 5:00	4,30	3,36	0,94		1					0,95	0,95
	22/09/22 6:00	4,70	3,76	0,93		1					0,95	0,95
	22/09/22 7:00	5,32	4,51	0,81		1				1	0,95	0,95
	22/09/22 8:00	5,64	4,70	0,94		1	1			1	0,95	0,95
	22/09/22 9:00	5,65	4,72	0,93		1	1			1	0,95	0,95
	22/09/22 10:00	5,39	4,52	0,87		1	1				0,95	0,95
	22/09/22 11:00	5,39	4,46	0,93		1	1				0,95	0,95
	22/09/22 12:00	5,51	4,57	0,94		1	1				0,95	0,95
	22/09/22 13:00	5,46	4,52	0,94		1	1				0,95	0,95
	22/09/22 14:00	5,28	4,34	0,94		1	1				0,95	0,95
	22/09/22 15:00	5,15	4,21	0,94		1	1				0,95	0,95
	22/09/22 16:00	5,28	4,34	0,94		1	1				0,95	0,95
	22/09/22 17:00	5,57	4,63	0,94		1	1				0,95	0,95
	22/09/22 18:00	6,13	5,19	0,94	1	1					0,95	0,95
	22/09/22 19:00	6,76	5,82	0,94	1	1					0,95	0,95
	22/09/22 20:00	6,69	5,77	0,92	1	1					0,95	0,95
	22/09/22 21:00	6,11	5,22	0,89	1	1					0,95	0,95
	22/09/22 22:00	5,49	4,64	0,84	1	1					0,95	0,95
	22/09/22 23:00	4,83	3,97	0,86		1					0,94	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										23/9/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	23/09/22 0:00	4,30	3,42	0,88		1					0,95	0,95	
	23/09/22 1:00	4,09	3,18	0,91		1					0,95	0,95	
	23/09/22 2:00	3,95	3,00	0,94		1					0,95	0,95	
	23/09/22 3:00	3,87	2,93	0,94		1					0,95	0,95	
	23/09/22 4:00	3,80	2,88	0,93		1					0,95	0,95	
	23/09/22 5:00	4,03	3,16	0,87		1					0,95	0,95	
	23/09/22 6:00	4,39	3,65	0,75		1					0,95	0,95	
	23/09/22 7:00	4,96	4,11	0,85		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 8:00	5,36	4,52	0,84		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 9:00	5,30	4,41	0,88		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 10:00	4,91	4,11	0,80		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 11:00	4,90	4,07	0,82		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 12:00	4,93	4,00	0,93		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 13:00	5,00	4,10	0,90		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 14:00	4,87	3,94	0,94		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 15:00	4,86	3,93	0,93		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 16:00	5,18	4,25	0,93		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 17:00	5,50	4,67	0,83		1				1	0,95	0,95	
	23/09/22 18:00	6,16	5,34	0,82	1	1					0,95	0,95	
	23/09/22 19:00	6,50	5,94	0,55	1	1					0,95	0,95	
	23/09/22 20:00	6,34	5,65	0,68	1	1					0,95	0,95	
	23/09/22 21:00	5,76	4,89	0,88	1	1					0,95	0,95	
	23/09/22 22:00	5,26	4,51	0,76	1	1					0,95	0,95	
	23/09/22 23:00	4,72	4,16	0,56		1					0,95	0,95	

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										24/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	24/09/22 0:00	4,23	3,47	0,77		1					0,95	0,95
	24/09/22 1:00	3,95	3,05	0,90		1					0,95	0,95
	24/09/22 2:00	3,87	2,92	0,94		1					0,95	0,95
	24/09/22 3:00	3,77	2,83	0,93		1					0,95	0,95
	24/09/22 4:00	3,72	2,78	0,94		1					0,95	0,95
	24/09/22 5:00	3,92	2,99	0,94		1					0,95	0,95
	24/09/22 6:00	4,31	3,37	0,94		1					0,95	0,95
	24/09/22 7:00	4,88	3,93	0,94		1					0,95	0,95
	24/09/22 8:00	5,26	4,32	0,94		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 9:00	5,14	4,19	0,94		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 10:00	4,84	3,89	0,94		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 11:00	4,84	3,90	0,94		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 12:00	4,84	3,90	0,94		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 13:00	5,04	4,09	0,94		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 14:00	4,78	3,84	0,94		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 15:00	4,62	3,68	0,94		1					0,95	0,95
	24/09/22 16:00	4,74	3,80	0,94		1					0,95	0,95
	24/09/22 17:00	5,02	4,08	0,93		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 18:00	5,72	4,79	0,93		1				1	0,95	0,95
	24/09/22 19:00	6,49	5,55	0,94	1	1					0,95	0,95
	24/09/22 20:00	6,31	5,37	0,94	1	1					0,95	0,95
	24/09/22 21:00	5,85	4,90	0,94	1	1					0,95	0,95
	24/09/22 22:00	5,28	4,38	0,90	1	1					0,91	0,95
	24/09/22 23:00	4,72	4,02	0,71	1						0,72	0,95

Παρατηρήσεις:

Η G2 παρουσίασε βλάβη στις 23:00.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										25/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	25/09/22 0:00	4,13	3,20	0,93	1						0,95	0,95
	25/09/22 1:00	3,89	2,97	0,92	1						0,95	0,95
	25/09/22 2:00	3,74	3,04	0,70	1						0,95	0,95
	25/09/22 3:00	3,70	3,17	0,53	1						0,95	0,95
	25/09/22 4:00	3,63	3,03	0,59	1						0,95	0,95
	25/09/22 5:00	3,78	3,23	0,55	1						0,95	0,95
	25/09/22 6:00	4,15	3,82	0,33	1						0,95	0,95
	25/09/22 7:00	4,78	4,45	0,33	1					1	0,95	0,95
	25/09/22 8:00	5,00	4,63	0,37	1					1	0,95	0,95
	25/09/22 9:00	4,95	4,53	0,43	1					1	0,95	0,95
	25/09/22 10:00	4,80	4,38	0,42	1					1	0,95	0,95
	25/09/22 11:00	5,03	4,65	0,37	1					1	0,95	0,95
	25/09/22 12:00	5,02	4,71	0,31	1					1	0,84	0,95
	25/09/22 13:00	5,02	4,69	0,33	1	1					0,78	0,76
	25/09/22 14:00	4,81	4,69	0,12	1	1					0,47	0,55
	25/09/22 15:00	4,71	4,58	0,13	1	1					0,44	0,45
	25/09/22 16:00	4,77	4,64	0,13	1	1					0,46	0,51
	25/09/22 17:00	5,17	4,86	0,30	1	1					0,79	0,90
	25/09/22 18:00	5,81	5,57	0,24	1	1					0,95	0,95
	25/09/22 19:00	6,51	6,30	0,20	1	1					0,95	0,95
25/09/22 20:00	6,36	6,23	0,13	1	1					0,95	0,95	
25/09/22 21:00	5,79	5,70	0,09	1	1					0,95	0,95	
25/09/22 22:00	5,22	5,13	0,09	1	1					0,87	0,95	
25/09/22 23:00	4,64	4,52	0,12	1	1					0,62	0,37	

Παρατηρήσεις:

Η G2 εντάχθηκε στις 13:00 σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από βλάβη.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										26/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	26/09/22 0:00	4,13	4,02	0,11		1				1	0,95	0,95
	26/09/22 1:00	3,93	3,78	0,16		1					0,95	0,95
	26/09/22 2:00	3,78	3,59	0,19		1					0,95	0,95
	26/09/22 3:00	3,68	3,50	0,18		1					0,95	0,95
	26/09/22 4:00	3,65	3,48	0,17		1					0,95	0,95
	26/09/22 5:00	3,82	3,69	0,13		1					0,95	0,95
	26/09/22 6:00	4,25	4,08	0,17		1				1	0,95	0,95
	26/09/22 7:00	4,84	4,68	0,16		1				1	0,95	0,95
	26/09/22 8:00	5,20	4,99	0,21		1				2	0,95	0,95
	26/09/22 9:00	5,11	4,93	0,18		1				2	0,95	0,95
	26/09/22 10:00	4,89	4,82	0,07		1				2	0,95	0,95
	26/09/22 11:00	4,84	4,82	0,02		1				2	0,95	0,95
	26/09/22 12:00	4,91	4,88	0,02		1				2	0,95	0,95
	26/09/22 13:00	5,06	5,04	0,02		1				2	0,95	0,95
	26/09/22 14:00	4,98	4,96	0,02		1				2	0,95	0,95
	26/09/22 15:00	4,67	4,59	0,08		1				2	0,95	0,95
	26/09/22 16:00	4,78	4,71	0,07		1				1	0,89	0,95
	26/09/22 17:00	5,16	5,15	0,01	1	1					0,83	0,90
	26/09/22 18:00	5,77	5,78	0,00	1	1					0,95	0,95
	26/09/22 19:00	6,51	6,51	0,00	1	1					0,95	0,95
26/09/22 20:00	6,33	6,33	0,00	1	1					0,95	0,95	
26/09/22 21:00	5,81	5,81	0,00	1	1					0,95	0,95	
26/09/22 22:00	5,25	5,25	0,00	1	1					0,89	0,95	
26/09/22 23:00	4,69	4,69	0,00		1					1	0,56	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										27/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	27/09/22 0:00	4,19	4,19	0,00		1				1	0,89	0,95
	27/09/22 1:00	3,99	3,99	0,00		1				1	0,95	0,95
	27/09/22 2:00	3,79	3,78	0,01		1				1	0,95	0,95
	27/09/22 3:00	3,74	3,72	0,03		1					0,95	0,95
	27/09/22 4:00	3,71	3,69	0,02		1					0,95	0,95
	27/09/22 5:00	3,88	3,83	0,05		1					0,95	0,95
	27/09/22 6:00	4,33	4,28	0,05		1				1	0,95	0,95
	27/09/22 7:00	4,90	4,86	0,04		1				1	0,95	0,95
	27/09/22 8:00	5,28	5,24	0,04		1				2	0,95	0,95
	27/09/22 9:00	5,26	5,18	0,08	1	1					0,90	0,95
	27/09/22 10:00	5,06	4,83	0,23	1	1					0,79	0,80
	27/09/22 11:00	5,07	4,82	0,25	1	1					0,78	0,81
	27/09/22 12:00	5,26	5,01	0,25	1	1					0,67	0,95
	27/09/22 13:00	5,38	4,93	0,45	1	1					0,95	0,95
	27/09/22 14:00	5,24	4,73	0,52	1	1					0,92	0,95
	27/09/22 15:00	5,12	4,77	0,36	1	1					0,86	0,86
	27/09/22 16:00	5,13	4,80	0,34	1	1					0,85	0,87
	27/09/22 17:00	5,58	5,40	0,18	1	1					0,95	0,95
	27/09/22 18:00	6,14	6,03	0,11	1	1					0,95	0,95
	27/09/22 19:00	6,74	6,72	0,02	1	1					0,95	0,95
27/09/22 20:00	6,62	6,60	0,01	1	1					0,95	0,95	
27/09/22 21:00	6,07	6,05	0,02	1	1					0,95	0,95	
27/09/22 22:00	5,56	5,55	0,01	1	1					0,95	0,95	
27/09/22 23:00	5,06	5,03	0,03	1	1					0,74	0,79	

Παρατηρήσεις:

Στις 12:00 το ΑΠ Αγ. Ιωάννης βγήκε εκτός, λόγω εργασιών συντήρησης για περίπου μισή ώρα.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										28/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	28/09/22 0:00	4,45	4,41	0,04		1	1				0,93	0,95
	28/09/22 1:00	4,18	4,14	0,04		1	1				0,95	0,95
	28/09/22 2:00	4,05	3,84	0,21		1	1				0,95	0,95
	28/09/22 3:00	3,94	3,87	0,07		1	1				0,93	0,95
	28/09/22 4:00	3,92	3,89	0,03		1	1				0,92	0,94
	28/09/22 5:00	4,07	4,07	0,00		1	1				0,95	0,95
	28/09/22 6:00	4,47	4,47	0,00		1	1				0,95	0,95
	28/09/22 7:00	5,16	5,12	0,04		1	1				0,95	0,95
	28/09/22 8:00	5,68	5,62	0,06	1		1			1	0,75	0,95
	28/09/22 9:00	5,72	5,70	0,02	1		1			1	0,95	0,95
	28/09/22 10:00	5,47	5,31	0,15	1	1					0,86	0,95
	28/09/22 11:00	5,52	5,44	0,08	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 12:00	5,23	5,11	0,11	1	1					0,90	0,95
	28/09/22 13:00	5,35	5,15	0,20	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 14:00	5,21	5,06	0,15	1	1					0,91	0,95
	28/09/22 15:00	5,49	5,48	0,01	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 16:00	5,46	5,43	0,03	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 17:00	5,74	5,73	0,01	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 18:00	6,32	6,32	0,00	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 19:00	6,90	6,90	0,00	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 20:00	6,75	6,75	0,01	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 21:00	6,33	6,20	0,13	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 22:00	5,74	5,71	0,03	1	1					0,95	0,95
	28/09/22 23:00	5,21	5,20	0,00		1	1				0,18	0,95

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										29/9/2022	
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5	5	1,8	0,8	1	3			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	29/09/22 0:00	4,63	4,63	0,00		1	1				0,62	0,95	
	29/09/22 1:00	4,34	4,34	0,00		1	1				0,95	0,95	
	29/09/22 2:00	4,22	4,21	0,00		1	1				0,95	0,95	
	29/09/22 3:00	4,09	4,08	0,01		1	1				0,95	0,95	
	29/09/22 4:00	4,01	3,90	0,11		1	1				0,95	0,95	
	29/09/22 5:00	4,17	4,01	0,16		1	1				0,95	0,95	
	29/09/22 6:00	4,56	4,40	0,16		1				1	0,95	0,95	
	29/09/22 7:00	5,05	5,01	0,04		1				2	0,95	0,95	
	29/09/22 8:00	5,48	5,48	0,00	1	1					0,93	0,95	
	29/09/22 9:00	5,54	5,54	0,00	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 10:00	5,41	5,41	0,00	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 11:00	5,47	5,46	0,01	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 12:00	5,63	5,62	0,01	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 13:00	5,79	5,78	0,01	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 14:00	5,71	5,71	0,01	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 15:00	5,50	5,44	0,07	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 16:00	5,59	5,30	0,30	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 17:00	5,94	5,50	0,44	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 18:00	6,41	5,96	0,44	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 19:00	6,94	6,45	0,49	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 20:00	6,80	6,27	0,53	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 21:00	6,33	5,94	0,39	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 22:00	5,84	5,52	0,33	1	1					0,95	0,95	
	29/09/22 23:00	5,29	4,82	0,47	1	1					0,94	0,95	

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										30/9/2022
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	30/09/22 0:00	4,83	4,38	0,45		1				1	0,95	0,95
	30/09/22 1:00	4,43	3,84	0,59		1				1	0,95	0,95
	30/09/22 2:00	4,33	3,93	0,40		1				1	0,95	0,95
	30/09/22 3:00	4,22	3,97	0,25		1				1	0,95	0,95
	30/09/22 4:00	4,15	4,11	0,03		1				1	0,95	0,95
	30/09/22 5:00	4,33	4,31	0,02		1				1	0,95	0,95
	30/09/22 6:00	4,73	4,63	0,10		1				1	0,95	0,95
	30/09/22 7:00	5,45	5,33	0,12	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 8:00	5,80	5,61	0,19	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 9:00	5,90	5,51	0,39	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 10:00	5,65	5,18	0,47	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 11:00	5,50	5,16	0,35	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 12:00	5,69	5,38	0,31	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 13:00	6,06	5,86	0,20	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 14:00	6,07	5,98	0,09	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 15:00	6,06	6,03	0,03	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 16:00	5,92	5,92	0,00	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 17:00	6,31	6,31	-0,01	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 18:00	6,64	6,65	0,00	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 19:00	7,20	7,19	0,00	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 20:00	7,00	6,96	0,04	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 21:00	6,55	6,52	0,03	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 22:00	6,07	5,94	0,13	1	1					0,95	0,95
	30/09/22 23:00	5,53	5,52	0,00	1	1					0,95	0,95