





ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,79	7,66	0,12	1		1		1						2,18	2,38
	01:00	7,07	6,88	0,19	1		1		1						1,67	1,69
	02:00	6,74	6,57	0,17			1		1						2,30	2,36
	03:00	6,56	5,96	0,60			1		1						2,06	2,08
	04:00	6,44	5,97	0,47			1		1						2,12	2,11
	05:00	6,42	5,61	0,81			1		1						2,04	2,03
	06:00	6,82	5,93	0,89			1		1						2,23	2,23
	07:00	7,32	6,46	0,86			1		1						2,44	2,42
	08:00	8,22	7,61	0,61	1		1		1						2,74	2,74
	09:00	8,77	8,41	0,36					1	1					2,00	1,58
	10:00	9,07	8,64	0,43					1	1					2,49	2,56
	11:00	9,00	8,17	0,83					1	1					2,48	2,48
	12:00	9,25	8,30	0,95					1	1					2,63	2,65
	13:00	9,53	9,01	0,52					1	1					2,96	2,98
	14:00	9,18	8,92	0,26					1	1					2,70	2,68
	15:00	8,61	8,37	0,24					1	1					2,12	2,11
	16:00	8,32	8,02	0,30					1	1					1,80	1,80
	17:00	8,70	8,39	0,32					1	1					2,17	2,18
	18:00	9,43	9,14	0,29					1	1					2,81	2,84
	19:00	9,99	9,72	0,27					1	1					3,04	3,04
	20:00	10,80	10,52	0,28	1				1	1					3,04	3,04
	21:00	10,08	9,55	0,53	1				1	1					2,53	2,50
	22:00	9,15	8,61	0,54					1	1					2,58	2,64
	23:00	8,39	7,93	0,46					1	1					1,89	1,88

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,72	7,44	0,28	1		1	1							1,64	1,71
	01:00	7,16	6,64	0,52	1		1	1							1,77	1,75
	02:00	6,80	5,93	0,87	1			1							2,21	2,25
	03:00	6,61	5,44	1,17	1			1							2,16	2,17
	04:00	6,56	5,56	1,00	1			1							2,12	2,12
	05:00	6,56	5,70	0,86	1			1							2,12	2,14
	06:00	6,96	6,12	0,84	1			1							2,29	2,35
	07:00	7,46	6,55	0,91	1		1	1							2,50	2,47
	08:00	8,37	7,69	0,68	1		1	1							2,79	2,78
	09:00	8,89	8,24	0,66				1	1						1,96	1,62
	10:00	9,13	8,62	0,52				1	1						2,52	2,62
	11:00	9,33	9,02	0,31				1	1						2,79	2,81
	12:00	9,73	9,46	0,27				1	1						2,96	2,97
	13:00	9,82	9,71	0,11				1	1						2,96	2,95
	14:00	9,43	9,41	0,02				1	1						2,83	2,80
	15:00	8,92	8,90	0,01				1	1						2,41	2,41
	16:00	8,72	8,70	0,02				1	1						2,14	2,15
	17:00	8,87	8,83	0,04				1	1						2,28	2,30
	18:00	9,46	9,35	0,11				1	1						2,81	2,80
	19:00	9,87	9,59	0,28				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,65	10,38	0,28	1			1	1						3,03	3,03
	21:00	10,07	9,85	0,22	1			1	1						2,54	2,51
	22:00	9,13	8,97	0,17				1	1						2,30	2,37
	23:00	8,34	8,14	0,20				1	1						1,85	1,84

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,74	7,63	0,12				1	1					1,26	1,24
	01:00	7,16	7,10	0,07				1	1					0,67	0,66
	02:00	6,78	6,79	0,00				1	1					0,27	0,26
	03:00	6,57	6,58	0,00	1			1						1,04	1,41
	04:00	6,41	6,41	0,00	1			1						2,07	2,07
	05:00	6,51	6,50	0,00	1			1						2,09	2,09
	06:00	6,82	6,82	0,00	1		1	1						1,69	1,65
	07:00	7,17	7,17	0,00	1		1	1						1,72	1,75
	08:00	7,81	7,81	0,00	1		1	1						2,35	2,39
	09:00	8,42	8,42	0,00				1	1					1,59	1,37
	10:00	8,87	8,86	0,01				1	1					2,27	2,31
	11:00	9,17	9,14	0,03				1	1					2,58	2,63
	12:00	9,20	9,19	0,01				1	1					2,64	2,65
	13:00	9,50	9,49	0,01				1	1					2,39	2,36
	14:00	9,10	9,04	0,06				1	1					2,05	2,07
	15:00	8,39	8,23	0,16				1	1					1,79	1,79
	16:00	8,25	8,23	0,02				1	1					1,74	1,74
	17:00	8,40	8,39	0,01				1	1					1,87	1,87
	18:00	9,10	9,10	0,00				1	1					2,55	2,57
	19:00	9,53	9,53	0,00				1	1					2,93	2,94
	20:00	10,49	10,44	0,05	1			1	1					2,99	2,98
	21:00	9,87	9,74	0,13	1			1	1					2,32	2,31
	22:00	8,97	8,87	0,10				1	1					2,39	2,46
23:00	8,34	8,28	0,06				1	1					1,87	1,84	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022	00:00	7,55	7,47	0,08				1	1					1,07	1,05
	01:00	6,90	6,57	0,33				1	1					0,47	0,32
	02:00	6,54	6,16	0,38	1			1						1,68	2,12
	03:00	6,39	5,64	0,75	1			1						2,03	2,03
	04:00	6,41	4,59	1,82	1			1						1,99	1,97
	05:00	6,40	4,50	1,91	1			1						1,97	1,97
	06:00	6,66	4,56	2,10	1			1						2,12	2,10
	07:00	6,78	4,70	2,08	1			1						2,10	2,12
	08:00	7,12	5,00	2,13	1			1						2,21	2,21
	09:00	7,44	5,51	1,93	1			1						2,40	2,39
	10:00	7,80	6,23	1,57	1			1						2,41	2,39
	11:00	7,90	6,30	1,60	1		1	1						2,42	2,42
	12:00	8,10	6,53	1,57	1		1	1						2,55	2,55
	13:00	7,99	6,86	1,14	1		1	1						2,47	2,44
	14:00	7,54	6,06	1,48	1		1	1						2,10	2,10
	15:00	7,20	5,60	1,60	1		1	1						1,78	1,78
	16:00	7,22	5,56	1,65	1		1	1						1,80	1,80
	17:00	7,63	6,26	1,38	1		1	1						2,15	2,18
	18:00	8,37	7,06	1,30	1		1	1						2,58	2,60
	19:00	8,96	7,43	1,53	1		1	1						2,68	2,60
	20:00	9,62	7,51	2,11				1	1					2,38	2,48
	21:00	9,16	6,77	2,39				1	1					2,66	2,65
	22:00	8,25	6,19	2,06				1	1					2,08	1,85
	23:00	7,60	5,32	2,28			1	1						1,78	2,30

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,89	4,82	2,07			1	1						2,08	2,08
	01:00	6,31	4,47	1,84			1	1						1,89	1,88
	02:00	6,04	4,25	1,79				1						1,80	1,79
	03:00	5,90	4,20	1,70				1						1,71	1,71
	04:00	5,38	4,06	1,32				1						1,32	1,72
	05:00	5,36	4,14	1,22				1						1,23	1,60
	06:00	6,24	4,54	1,71				1						1,75	2,19
	07:00	6,78	4,76	2,02			1	1						2,03	2,50
	08:00	7,40	6,23	1,17	1		1	1						1,63	2,74
	09:00	8,04	7,03	1,02	1		1	1						1,45	2,78
	10:00	8,30	7,28	1,02	1		1	1						1,45	2,81
	11:00	8,35	7,33	1,02	1		1	1						1,45	2,83
	12:00	8,65	7,63	1,02	1		1	1						1,45	2,90
	13:00	8,58	7,56	1,02	1		1	1						1,45	2,87
	14:00	7,78	6,76	1,02	1		1	1						1,45	2,65
	15:00	6,85	5,97	0,88	1		1	1						1,32	1,84
	16:00	6,75	5,93	0,82	1		1	1						1,25	1,71
	17:00	7,02	6,00	1,02	1		1	1						1,45	2,16
	18:00	7,64	6,62	1,02	1		1	1						1,45	2,67
	19:00	8,37	7,38	1,00	1		1	1						1,43	2,54
	20:00	9,41	8,39	1,01				1	1					1,45	2,77
	21:00	8,78	7,76	1,02				1	1					1,45	2,74
	22:00	7,74	6,95	0,79				1	1					1,23	1,57
23:00	6,91	6,20	0,71			1		1					1,14	1,58	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων και Άγ. Σώζων επέκταση παρουσίασαν τεχνικό πρόβλημα/απώλεια επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,11	5,11	1,01			1		1					1,45	2,30	
	01:00	5,70	4,80	0,90			1		1					1,34	1,79	
	02:00	5,37	4,57	0,81					1					1,21	1,73	
	03:00	5,38	4,38	0,99					1					1,40	2,11	
	04:00	5,32	4,33	0,99					1					1,40	2,15	
	05:00	5,42	4,43	0,99					1					1,40	2,18	
	06:00	6,00	5,01	0,99			1		1					1,40	2,31	
	07:00	6,37	5,38	0,99			1		1					1,40	2,44	
	08:00	6,89	5,90	0,99			1		1					1,40	2,61	
	09:00	7,28	6,29	0,99			1		1					1,40	2,72	
	10:00	7,26	6,27	0,99			1		1					1,40	2,70	
	11:00	7,32	6,33	0,99			1		1					1,40	2,67	
	12:00	7,39	6,40	0,99			1		1					1,40	2,68	
	13:00	7,41	6,42	0,99			1		1					1,40	2,72	
	14:00	6,91	5,88	1,03			1		1					1,47	2,48	
	15:00	6,43	5,40	1,02			1		1					1,47	2,27	
	16:00	6,25	5,25	0,99			1		1					1,47	2,35	
	17:00	6,74	5,75	0,98			1		1					1,47	2,69	
	18:00	7,65	6,55	1,10				1	1					1,56	2,10	
	19:00	8,26	7,01	1,25				1	1					1,69	1,83	
	20:00	9,04	7,37	1,67				1	1					2,17	2,74	
	21:00	8,43	6,97	1,46				1	1					1,93	2,13	
	22:00	7,64	6,77	0,86				1	1					1,30	1,03	
	23:00	6,93	5,34	1,59			1		1					2,07	2,40	

Παρατηρήσεις:

Τα ΑΠ Άγ. Σώζων και Άγ. Σώζων Επέκταση παρουσίασαν τεχνικό πρόβλημα/απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,20	4,81	1,39			1		1					1,83	2,00
	01:00	5,64	4,37	1,27					1					1,71	1,84
	02:00	5,31	4,12	1,19					1					1,63	1,68
	03:00	5,26	4,09	1,17					1					1,61	1,68
	04:00	5,22	4,19	1,03					1					1,47	1,43
	05:00	5,30	4,28	1,01					1					1,45	1,40
	06:00	5,93	4,74	1,19					1					1,63	1,70
	07:00	6,41	4,98	1,42			1		1					1,87	2,09
	08:00	6,89	5,47	1,43			1		1					1,87	2,08
	09:00	7,19	5,57	1,62			1		1					2,07	2,42
	10:00	7,36	5,65	1,71			1		1					2,16	2,56
	11:00	7,30	5,72	1,58			1		1					2,03	2,32
	12:00	7,26	5,62	1,64			1		1					2,09	2,43
	13:00	7,37	5,77	1,61			1		1					2,06	2,38
	14:00	7,01	5,57	1,44			1		1					1,95	2,09
	15:00	6,49	5,10	1,38			1		1					1,96	1,95
	16:00	6,27	5,04	1,22			1		1					1,73	1,73
	17:00	6,77	5,44	1,33			1		1					1,88	1,89
	18:00	7,67	6,52	1,15				1	1					1,74	1,65
	19:00	8,46	7,19	1,27				1	1					1,88	1,91
	20:00	9,36	7,72	1,64				1	1					2,77	2,78
	21:00	8,76	7,21	1,55				1	1					2,28	2,26
	22:00	7,63	6,66	0,97				1	1					1,37	1,17
	23:00	6,76	5,43	1,33			1		1					2,00	2,05

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,02	4,88	1,15			1		1					1,69	1,67
	01:00	5,53	4,44	1,09					1					1,53	1,52
	02:00	5,29	4,14	1,14					1					1,61	1,62
	03:00	5,29	4,13	1,16					1					1,63	1,67
	04:00	5,25	4,09	1,17					1					1,63	1,66
	05:00	5,43	4,22	1,21					1					1,71	1,69
	06:00	5,97	4,73	1,24					1					1,84	1,80
	07:00	6,39	5,21	1,18	1				1					1,84	1,76
	08:00	6,80	5,39	1,41	1			1						2,01	2,03
	09:00	7,14	5,71	1,42	1			1						2,02	2,00
	10:00	7,21	5,74	1,47	1			1						2,09	2,09
	11:00	7,19	5,75	1,44	1			1						2,08	2,10
	12:00	7,42	5,98	1,44	1			1						2,19	2,21
	13:00	7,45	6,04	1,41	1			1						2,04	2,05
	14:00	7,06	5,68	1,38	1			1						1,96	2,01
	15:00	6,59	5,14	1,45	1			1						2,18	2,19
	16:00	6,33	5,05	1,28	1			1						1,98	1,99
	17:00	6,84	5,80	1,04	1			1						2,27	2,25
	18:00	7,67	7,02	0,66				1	1					1,50	1,30
	19:00	8,47	7,65	0,82				1	1					1,70	1,89
	20:00	9,12	8,35	0,78				1	1					2,62	2,61
	21:00	8,50	7,78	0,72				1	1					2,02	2,00
	22:00	7,57	7,04	0,53				1	1					1,01	1,24
	23:00	6,80	6,12	0,68	1				1					2,15	2,39



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,08	5,26	0,82	1				1					1,73	1,73
	01:00	5,50	5,16	0,34					1					1,79	1,84
	02:00	5,31	5,12	0,19					1					1,82	1,82
	03:00	5,33	5,17	0,16					1					1,85	1,86
	04:00	5,28	5,18	0,09					1					1,72	1,72
	05:00	5,39	5,32	0,08	1				1					1,27	1,24
	06:00	5,88	5,85	0,03	1				1					1,52	1,52
	07:00	6,27	6,24	0,03	1				1					1,91	1,92
	08:00	7,00	6,96	0,05	1	1			1					2,32	2,31
	09:00	7,44	7,41	0,03	1	1			1					1,77	1,71
	10:00	7,42	7,39	0,03	1	1			1					2,01	2,01
	11:00	7,30	7,22	0,08	1	1			1					1,87	1,88
	12:00	7,32	7,15	0,17	1	1			1					1,90	1,89
	13:00	7,55	7,00	0,55	1	1			1					2,13	2,13
	14:00	7,11	6,50	0,61	1	1			1					1,70	1,69
	15:00	6,68	6,23	0,45	1	1			1					1,29	1,27
	16:00	6,38	6,06	0,32	1	1			1					0,97	0,96
	17:00	6,92	6,74	0,18	1	1			1					1,47	1,49
	18:00	7,84	7,77	0,07	1	1			1					2,38	2,40
	19:00	8,65	8,63	0,03				1	1					1,24	0,89
	20:00	9,31	9,25	0,06				1	1					2,57	2,80
	21:00	8,59	8,55	0,05				1	1					2,12	2,10
	22:00	7,55	7,52	0,03				1	1					1,08	1,05
	23:00	6,86	6,79	0,07				1	1					0,36	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,19	6,09	0,10	1				1						1,60	1,87
	01:00	5,64	5,62	0,03	1				1						1,32	1,32
	02:00	5,47	5,47	0,00	1				1						1,14	1,14
	03:00	5,33	5,33	0,00	1				1						0,99	0,99
	04:00	5,33	5,34	0,00	1				1						0,99	1,00
	05:00	5,45	5,46	0,00	1				1						1,11	1,12
	06:00	5,88	5,88	0,00	1				1						1,51	1,52
	07:00	6,13	6,14	0,00	1				1						1,78	1,78
	08:00	6,82	6,83	0,00	1			1	1						1,94	1,92
	09:00	7,34	7,35	0,00	1			1	1						1,90	1,90
	10:00	7,48	7,49	0,00	1			1	1						1,98	1,97
	11:00	7,58	7,58	0,00	1			1	1						1,83	1,77
	12:00	7,97	7,96	0,00	1			1	1						1,82	1,89
	13:00	8,10	8,07	0,03	1			1	1						1,95	1,97
	14:00	7,60	7,52	0,08	1			1	1						1,78	1,77
	15:00	6,97	6,89	0,08	1			1	1						1,48	1,48
	16:00	6,84	6,81	0,03	1			1	1						1,42	1,42
	17:00	7,16	7,17	0,00	1			1	1						1,73	1,74
	18:00	7,93	7,93	0,00	1			1	1						2,32	2,37
	19:00	8,49	8,50	0,00				1	1						1,31	1,00
	20:00	9,12	9,11	0,00				1	1						2,21	2,22
	21:00	8,46	8,36	0,09				1	1						1,94	1,92
	22:00	7,51	7,26	0,25				1	1						1,04	1,01
	23:00	6,84	6,64	0,19				1	1						0,47	0,63

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,29	6,20	0,09	1				1						1,74	1,80
	01:00	5,81	5,78	0,03	1				1						1,49	1,48
	02:00	5,51	5,44	0,06	1				1						1,18	1,17
	03:00	5,39	5,39	0,00	1				1						1,05	1,04
	04:00	5,36	5,37	0,00	1				1						1,03	1,03
	05:00	5,43	5,44	0,00	1				1						1,07	1,08
	06:00	5,84	5,84	0,00	1				1						1,31	1,32
	07:00	5,87	5,88	0,00	1				1						1,34	1,33
	08:00	6,25	6,26	0,00	1				1						1,46	1,49
	09:00	6,81	6,81	0,00	1			1	1						1,77	1,74
	10:00	7,21	7,20	0,01	1			1	1						1,79	1,78
	11:00	7,52	7,52	0,00	1			1	1						2,09	2,10
	12:00	7,73	7,73	0,00	1			1	1						2,28	2,29
	13:00	7,51	7,49	0,02	1			1	1						2,12	2,10
	14:00	6,87	6,87	0,00	1			1	1						1,48	1,46
	15:00	6,50	6,52	0,00	1				1						1,33	1,38
	16:00	6,48	6,44	0,04	1				1						1,52	1,52
	17:00	7,00	6,97	0,03					1	1					0,93	0,82
	18:00	7,77	7,77	0,00					1	1					1,23	1,26
	19:00	8,44	8,45	0,00					1	1					1,89	1,91
	20:00	9,12	9,13	0,00					1	1					2,61	2,60
	21:00	8,68	8,69	0,00					1	1					2,18	2,16
	22:00	7,84	7,83	0,01					1	1					1,37	1,34
	23:00	7,06	7,06	0,00					1	1					0,64	0,82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,42	6,41	0,02			1		1					1,51	1,61	
	01:00	5,87	5,85	0,03			1		1					1,55	1,59	
	02:00	5,66	5,41	0,25			1		1					1,33	1,33	
	03:00	5,57	4,88	0,69			1		1					1,24	1,23	
	04:00	5,47	4,36	1,11			1		1					1,15	1,14	
	05:00	5,55	4,35	1,20			1		1					1,23	1,21	
	06:00	6,03	4,43	1,60			1		1					1,59	1,60	
	07:00	6,39	4,50	1,90			1		1					1,89	1,91	
	08:00	6,89	4,88	2,02			1		1					2,02	2,03	
	09:00	7,02	4,92	2,09			1		1					2,11	2,13	
	10:00	7,07	5,12	1,95			1	1						1,97	1,94	
	11:00	7,33	5,58	1,75			1	1						2,24	2,26	
	12:00	7,22	5,42	1,79			1	1						2,30	2,29	
	13:00	7,18	5,65	1,53	1				1					2,18	2,08	
	14:00	6,65	5,92	0,73	1				1					2,11	2,12	
	15:00	6,22	5,52	0,70	1				1					1,87	1,86	
	16:00	6,00	5,30	0,70	1				1					1,64	1,64	
	17:00	6,54	5,98	0,55	1				1					2,03	2,04	
	18:00	7,40	7,19	0,21	1	1			1					2,17	2,17	
	19:00	8,29	8,13	0,16	1	1	1		1					2,61	2,62	
	20:00	9,23	8,94	0,28	1	1	1		1					2,73	2,73	
	21:00	8,54	8,22	0,32	1	1	1		1					2,09	2,05	
	22:00	7,48	7,27	0,22	1	1	1		1					1,25	1,33	
	23:00	6,63	6,49	0,14	1	1			1					1,71	1,75	

Παρατηρήσεις:

Λόγω προγραμματισμένης μηχανολογικής συντήρησης της Μονάδας G4 για τις 13/09, αυτή δεν εντάχθηκε κατά τη βραδινή αιχμή.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,89	5,76	0,13	1				1					1,58	1,56
	01:00	5,51	5,10	0,41	1				1					1,17	1,18
	02:00	5,38	4,86	0,52	1				1					1,04	1,05
	03:00	5,25	4,69	0,56	1				1					0,92	0,92
	04:00	5,21	4,44	0,76	1				1					0,87	0,86
	05:00	5,42	4,37	1,05	1				1					1,07	1,08
	06:00	5,97	4,51	1,47	1				1					1,62	1,63
	07:00	6,41	4,56	1,85	1				1					1,96	1,95
	08:00	7,17	5,10	2,07	1				1					2,09	2,11
	09:00	7,56	5,33	2,23	1				1					2,28	2,26
	10:00	7,53	5,29	2,24	1				1					2,29	2,30
	11:00	7,86	5,79	2,07	1				1					2,46	2,44
	12:00	8,00	6,56	1,44	1	1			1					2,49	2,48
	13:00	7,36	6,67	0,70	1	1			1					2,00	1,97
	14:00	6,75	6,04	0,71	1				1					2,08	2,06
	15:00	6,13	5,55	0,58	1				1					1,78	1,76
	16:00	6,03	5,73	0,29	1				1					1,69	1,69
	17:00	6,30	6,09	0,21	1				1					1,93	1,95
	18:00	7,22	7,09	0,13					1	1				1,26	1,02
	19:00	8,12	8,04	0,09					1	1				1,56	1,59
	20:00	9,04	8,97	0,07					1	1				2,53	2,52
	21:00	8,45	8,35	0,10					1	1				1,97	1,95
	22:00	7,34	7,12	0,22					1	1				0,88	0,85
	23:00	6,48	6,20	0,28	1					1				1,04	1,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,73	5,20	0,53	1				1					1,43	1,41
	01:00	5,31	4,92	0,39	1				1					0,98	0,97
	02:00	5,05	5,04	0,01	1				1					0,73	0,72
	03:00	4,95	4,94	0,01	1				1					0,62	0,61
	04:00	4,93	4,94	0,00	1				1					0,59	0,60
	05:00	5,10	5,10	0,00	1				1					0,76	0,76
	06:00	5,68	5,69	0,00	1				1					1,30	1,33
	07:00	6,27	6,27	0,00	1				1					1,84	1,84
	08:00	6,81	6,82	0,00	1	1			1					1,52	1,50
	09:00	7,00	7,01	0,00	1	1			1					1,59	1,59
	10:00	7,05	7,05	0,00	1	1			1					1,62	1,63
	11:00	7,29	7,27	0,02	1	1			1					1,87	1,88
	12:00	7,39	7,36	0,03	1	1			1					1,94	1,94
	13:00	7,34	7,30	0,04	1	1			1					1,92	1,93
	14:00	6,83	6,82	0,01	1	1			1					1,43	1,43
	15:00	6,35	6,29	0,06	1				1					1,24	1,30
	16:00	5,98	5,84	0,14	1				1					1,58	1,59
	17:00	6,44	6,21	0,22	1				1					1,96	1,97
	18:00	7,19	7,08	0,12				1	1					1,18	0,87
	19:00	8,00	7,94	0,06				1	1					1,42	1,46
	20:00	8,82	8,79	0,03				1	1					2,30	2,30
	21:00	8,15	8,12	0,02				1	1					1,67	1,64
	22:00	7,05	7,03	0,02				1	1					0,57	0,52
	23:00	6,28	6,28	0,00			1	1						1,20	1,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,64	5,64	0,00			1	1						1,28	1,23	
	01:00	5,17	5,17	0,00			1	1						0,85	0,83	
	02:00	5,05	5,06	0,00			1	1						0,72	0,72	
	03:00	4,99	5,00	0,00			1	1						0,65	0,66	
	04:00	4,96	4,97	0,00			1	1						0,63	0,62	
	05:00	5,16	5,12	0,04			1	1						0,81	0,82	
	06:00	5,77	5,72	0,05			1	1						1,40	1,43	
	07:00	6,31	6,23	0,08			1	1						1,72	1,73	
	08:00	6,85	6,79	0,05	1		1	1						1,79	1,79	
	09:00	7,24	7,16	0,08	1		1	1						1,72	1,72	
	10:00	7,42	7,27	0,15	1		1	1						1,89	1,90	
	11:00	7,18	7,03	0,15	1		1	1						1,75	1,74	
	12:00	7,28	6,99	0,29	1		1	1						1,74	1,75	
	13:00	7,12	6,83	0,29	1		1	1						1,70	1,67	
	14:00	6,60	6,35	0,25			1	1						1,36	1,38	
	15:00	6,07	5,81	0,26			1	1						1,61	1,61	
	16:00	6,04	5,72	0,32			1	1						1,55	1,54	
	17:00	6,57	6,36	0,21			1	1						1,56	1,56	
	18:00	7,15	7,00	0,15				1	1					0,95	0,84	
	19:00	8,07	7,81	0,27				1	1					1,50	1,55	
	20:00	8,72	8,18	0,54				1	1					2,21	2,19	
	21:00	8,01	7,62	0,39				1	1					1,53	1,51	
	22:00	7,09	6,83	0,26				1	1					0,61	0,71	
	23:00	6,38	5,96	0,43			1		1					1,56	1,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,73	5,54	0,19			1		1					1,37	1,37
	01:00	5,33	5,14	0,18			1		1					0,99	0,99
	02:00	5,27	4,79	0,48			1		1					0,94	0,93
	03:00	5,25	4,79	0,46			1		1					0,92	0,92
	04:00	5,21	4,63	0,57			1		1					0,87	0,87
	05:00	5,36	4,55	0,82			1		1					1,02	1,02
	06:00	5,85	4,83	1,01			1		1					1,31	1,34
	07:00	6,42	5,45	0,97			1		1					1,62	1,61
	08:00	6,96	5,70	1,26			1		1					1,70	1,73
	09:00	7,27	6,16	1,12	1		1		1					1,78	1,82
	10:00	7,43	6,07	1,36	1		1		1					1,75	1,79
	11:00	7,40	5,86	1,55	1		1		1					1,69	1,70
	12:00	7,67	6,09	1,58			1		1					1,83	1,85
	13:00	7,60	6,01	1,59			1		1					1,78	1,78
	14:00	7,06	5,89	1,17			1		1					1,78	1,79
	15:00	6,45	5,74	0,72			1		1					1,66	1,67
	16:00	6,26	5,39	0,87			1		1					1,57	1,54
	17:00	6,76	5,90	0,86			1		1					1,72	1,70
	18:00	7,70	6,68	1,03	1		1		1					1,89	1,85
	19:00	8,51	7,55	0,96	1		1		1					2,10	2,12
	20:00	9,09	7,69	1,40	1		1		1					2,15	2,17
	21:00	8,31	8,07	0,24	1		1		1					2,25	2,23
	22:00	7,34	6,85	0,49	1		1		1					1,77	1,76
	23:00	6,62	6,16	0,46			1		1					1,62	1,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,99	5,75	0,24			1		1					1,57	1,56
	01:00	5,63	4,79	0,84			1		1					1,27	1,28
	02:00	5,51	4,37	1,14			1		1					1,18	1,18
	03:00	5,40	4,24	1,16					1					1,19	1,18
	04:00	5,31	4,25	1,06					1					1,15	1,16
	05:00	5,45	4,47	0,97					1					1,22	1,26
	06:00	5,85	4,98	0,87			1		1					1,41	1,42
	07:00	6,10	5,37	0,73			1		1					1,56	1,56
	08:00	6,72	5,66	1,05			1		1					1,63	1,61
	09:00	7,25	5,84	1,40			1		1					1,61	1,67
	10:00	7,37	5,88	1,49			1		1					1,65	1,74
	11:00	7,43	5,99	1,43			1		1					1,70	1,90
	12:00	7,64	6,10	1,54	1		1		1					1,71	1,82
	13:00	7,74	6,06	1,68	1		1		1					1,76	1,95
	14:00	7,29	5,64	1,64	1		1		1					1,66	1,75
	15:00	6,73	5,45	1,28	1		1		1					1,34	1,23
	16:00	6,63	5,33	1,30	1				1					1,31	1,21
	17:00	6,92	5,43	1,49	1				1					1,51	1,51
	18:00	7,58	5,97	1,60	1				1					1,61	1,68
	19:00	8,47	6,59	1,88	1		1		1					1,93	2,16
	20:00	9,07	7,07	2,00	1		1		1					2,01	2,29
	21:00	8,17	6,37	1,80	1		1		1					1,80	1,96
	22:00	7,29	5,69	1,60	1		1		1					1,61	1,66
	23:00	6,75	5,35	1,40			1		1					1,46	1,44

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022	00:00	6,19	5,02	1,16			1		1					1,40	1,33
	01:00	5,71	4,43	1,28			1		1					1,29	1,14
	02:00	5,46	4,28	1,17					1					1,20	1,03
	03:00	5,37	4,15	1,22					1					1,22	1,05
	04:00	5,33	4,11	1,22					1					1,23	1,07
	05:00	5,37	4,19	1,18					1					1,21	1,03
	06:00	5,73	4,42	1,31					1					1,31	1,19
	07:00	5,91	4,53	1,37					1					1,38	1,27
	08:00	6,29	4,82	1,47			1		1					1,47	1,40
	09:00	6,64	5,23	1,41			1		1					1,64	1,72
	10:00	6,93	5,75	1,19			1		1					1,57	1,65
	11:00	7,23	6,52	0,71	1		1		1					2,02	2,34
	12:00	7,41	6,65	0,76	1		1		1					2,00	2,23
	13:00	6,98	6,61	0,37	1		1		1					1,59	1,67
	14:00	6,27	6,01	0,27			1		1					1,73	1,94
	15:00	5,72	4,93	0,78			1		1					1,39	1,31
	16:00	5,66	4,94	0,72			1		1					1,32	1,20
	17:00	6,14	5,20	0,94			1		1					1,75	1,92
	18:00	6,92	5,75	1,17			1		1					2,13	2,57
	19:00	7,88	7,27	0,61	1		1		1					2,17	2,77
	20:00	8,54	7,77	0,76	1		1		1					2,17	2,83
	21:00	7,80	7,12	0,68	1		1		1					2,14	2,63
	22:00	6,93	6,49	0,44	1		1		1					1,75	1,98
	23:00	6,07	4,78	1,28	1				1					1,76	1,88

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,60	4,12	1,47					1					1,56	1,61
	01:00	5,19	3,63	1,56					1					1,57	1,60
	02:00	4,96	3,47	1,49					1					1,49	1,47
	03:00	4,92	3,44	1,48					1					1,48	1,45
	04:00	4,86	3,40	1,46					1					1,46	1,42
	05:00	4,98	3,49	1,49					1					1,49	1,48
	06:00	5,55	3,89	1,66					1					1,66	1,74
	07:00	5,96	4,18	1,78					1					1,79	1,79
	08:00	6,41	4,50	1,91					1					1,92	1,92
	09:00	6,55	4,61	1,95	1				1					1,97	1,97
	10:00	6,53	4,66	1,87	1				1					1,99	1,99
	11:00	6,43	4,89	1,55	1				1					1,87	2,06
	12:00	6,40	5,34	1,07	1				1					1,82	2,45
	13:00	6,30	5,73	0,56	1				1					1,82	2,41
	14:00	5,99	5,80	0,19	1				1					1,64	2,05
	15:00	5,39	5,18	0,21	1				1					1,08	1,15
	16:00	5,29	4,97	0,32	1				1					0,94	0,97
	17:00	5,77	5,42	0,35	1				1					1,41	1,70
	18:00	6,71	6,53	0,18				1	1					1,50	1,88
	19:00	7,74	7,61	0,13				1	1					1,25	1,46
	20:00	8,41	8,33	0,08				1	1					1,79	2,35
	21:00	7,56	7,42	0,14				1	1					1,08	1,14
	22:00	6,62	6,56	0,06				1	1					0,62	0,46
	23:00	5,89	5,78	0,11			1		1					1,54	1,93

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,25	5,13	0,12			1		1					0,94	0,94
	01:00	4,84	4,78	0,07					1					1,51	1,95
	02:00	4,71	4,69	0,02					1					1,45	1,76
	03:00	4,70	4,66	0,04					1					1,44	1,75
	04:00	4,67	4,60	0,06					1					1,41	1,69
	05:00	4,84	4,74	0,10					1					1,57	1,96
	06:00	5,46	5,23	0,23	1				1					1,68	2,12
	07:00	5,95	5,83	0,11	1				1					1,61	2,01
	08:00	6,46	6,19	0,26	1				1					1,82	2,50
	09:00	6,85	5,95	0,89	1				1					1,61	2,10
	10:00	6,85	5,99	0,85	1			1						1,76	2,32
	11:00	6,50	5,77	0,73	1			1						1,82	2,48
	12:00	6,49	5,76	0,72	1			1						1,82	2,42
	13:00	6,51	6,11	0,41	1			1						1,82	2,43
	14:00	5,91	5,66	0,25	1			1						1,69	2,14
	15:00	5,36	5,16	0,20	1			1						1,23	1,39
	16:00	5,31	5,13	0,18	1			1						1,05	1,12
	17:00	5,83	5,74	0,09	1			1						1,47	1,79
	18:00	6,64	6,51	0,13	1			1						1,59	1,95
	19:00	7,69	7,52	0,16				1	1					1,23	1,42
	20:00	8,18	7,86	0,32				1	1					1,67	2,09
	21:00	7,46	7,10	0,36				1	1					0,98	0,99
	22:00	6,59	6,25	0,33				1	1					0,63	0,49
	23:00	5,85	4,75	1,09	1			1						1,50	1,86

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,25	4,59	0,66				1						0,94	0,94
	01:00	4,93	3,77	1,17				1						1,45	1,83
	02:00	4,77	3,61	1,16				1						1,44	1,75
	03:00	4,73	3,58	1,15				1						1,42	1,72
	04:00	4,68	3,57	1,12				1						1,39	1,67
	05:00	4,86	3,68	1,18				1						1,46	1,77
	06:00	5,47	4,12	1,35				1						1,66	2,09
	07:00	6,02	4,52	1,50				1						1,80	2,35
	08:00	6,62	5,10	1,51	1			1						1,82	2,44
	09:00	7,20	5,78	1,43	1			1						1,82	2,56
	10:00	7,37	6,01	1,36	1			1						1,82	2,58
	11:00	7,34	5,90	1,44	1			1						1,82	2,60
	12:00	6,86	5,33	1,53	1			1						1,82	2,49
	13:00	5,96	4,62	1,34	1			1						1,63	2,04
	14:00	5,94	4,63	1,31	1			1						1,58	1,97
	15:00	5,88	4,62	1,26	1			1						1,54	1,91
	16:00	6,09	4,71	1,39	1			1						1,72	2,20
	17:00	6,32	4,83	1,49	1			1						1,82	2,38
	18:00	6,90	5,67	1,23	1			1						1,82	2,48
	19:00	7,85	6,55	1,30	1	1		1						1,82	2,65
	20:00	8,17	6,94	1,23	1	1		1						1,82	2,74
	21:00	7,27	5,94	1,33	1	1		1						1,72	2,27
	22:00	6,29	5,00	1,29	1			1						1,78	2,33
23:00	5,50	4,44	1,06	1			1						1,51	1,89	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00					
α	ρ	ε	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022				00:00	4,90	3,77	1,14				1						1,51	1,83
				01:00	4,61	3,54	1,07				1						1,34	1,58
				02:00	4,49	3,52	0,97				1						1,24	1,42
				03:00	4,44	3,52	0,92				1						1,19	1,34
				04:00	4,45	3,53	0,92				1						1,19	1,35
				05:00	4,59	3,54	1,05				1						1,32	1,55
				06:00	5,20	3,90	1,31				1						1,57	1,98
				07:00	5,65	4,22	1,43				1						1,71	2,17
				08:00	6,28	4,78	1,51	1			1						1,82	2,40
				09:00	6,31	4,84	1,47	1			1						1,77	2,30
				10:00	6,28	4,86	1,41	1			1						1,81	2,36
				11:00	6,18	4,90	1,28	1			1						1,75	2,26
				12:00	6,29	5,09	1,20	1			1						1,78	2,34
				13:00	6,00	5,07	0,93	1			1						1,65	2,05
				14:00	5,70	5,23	0,48	1			1						1,37	1,61
				15:00	5,22	4,95	0,27	1			1						0,90	0,89
				16:00	5,06	4,75	0,30	1			1						0,72	0,61
				17:00	5,33	5,02	0,32	1			1						0,99	1,05
				18:00	6,04	5,88	0,16	1			1						1,63	2,09
				19:00	7,23	7,06	0,17				1	1					1,19	1,35
				20:00	7,89	7,61	0,29				1	1					1,37	1,55
				21:00	7,08	6,80	0,28				1	1					0,61	0,59
				22:00	6,23	6,04	0,19				1	1					0,86	1,20
				23:00	5,45	5,26	0,18	1				1					1,14	1,12

Παρατηρήσεις:



Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα σε μία Α/Γ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,79	4,60	0,19					1					0,88	0,96
	01:00	4,49	4,20	0,29					1					1,24	1,23
	02:00	4,38	3,99	0,39					1					1,12	1,12
	03:00	4,33	4,13	0,20					1					1,08	1,07
	04:00	4,37	4,29	0,08					1					1,10	1,10
	05:00	4,54	4,52	0,02					1					1,27	1,28
	06:00	5,12	5,06	0,06	1				1					1,38	1,33
	07:00	5,71	5,51	0,20	1				1					1,35	1,37
	08:00	6,51	4,75	1,76	1				1					1,96	1,99
	09:00	7,07	6,43	0,64	1				1					2,33	2,33
	10:00	7,10	7,02	0,09	1		1		1					1,80	1,74
	11:00	6,75	6,69	0,07	1		1		1					1,31	1,33
	12:00	6,39	6,28	0,11	1		1		1					1,03	0,99
	13:00	5,89	5,66	0,23	1				1					1,13	1,25
	14:00	5,39	5,04	0,35	1				1					1,07	1,06
	15:00	4,87	4,52	0,35	1				1					0,53	0,54
	16:00	4,74	4,37	0,37	1				1					0,40	0,41
	17:00	5,15	4,57	0,58	1				1					0,78	0,80
	18:00	6,07	5,33	0,74	1				1					1,67	1,70
	19:00	7,40	6,65	0,75	1		1		1					2,37	2,36
	20:00	7,84	7,44	0,40	1		1		1					2,44	2,42
	21:00	7,13	6,78	0,35	1		1		1					1,75	1,73
	22:00	6,22	5,91	0,31	1				1					1,29	1,36
	23:00	5,42	5,05	0,37	1				1					1,16	1,17

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Σάββατο, 24 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,87	4,27	0,60					1					1,52	1,56
	01:00	4,49	3,80	0,69					1					1,24	1,24
	02:00	4,41	4,18	0,22					1					1,15	1,15
	03:00	4,30	4,27	0,03					1					1,04	1,04
	04:00	4,30	4,31	0,00					1					1,04	1,05
	05:00	4,43	4,44	0,00					1					1,17	1,17
	06:00	4,85	4,86	0,00					1					1,49	1,49
	07:00	5,10	5,11	0,00	1				1					0,81	0,79
	08:00	5,53	5,54	0,00	1				1					1,16	1,18
	09:00	5,89	5,89	0,00	1				1					1,54	1,55
	10:00	5,91	5,88	0,03	1				1					1,59	1,57
	11:00	6,07	6,01	0,06	1				1					1,71	1,72
	12:00	6,43	6,33	0,10	1				1					1,91	1,92
	13:00	6,40	6,28	0,12	1				1					1,87	1,83
	14:00	5,82	5,69	0,13	1				1					1,44	1,40
	15:00	5,31	5,18	0,13	1				1					0,99	0,96
	16:00	5,10	4,96	0,14	1				1					0,77	0,77
	17:00	5,43	5,31	0,12	1				1					1,07	1,08
	18:00	6,18	6,13	0,05	1				1					1,52	1,52
	19:00	7,30	7,27	0,04	1		1		1					1,81	1,84
	20:00	7,72	7,69	0,02	1		1		1					2,16	2,12
	21:00	6,87	6,87	0,00	1		1		1					1,47	1,45
	22:00	6,08	6,09	0,00	1				1					1,07	1,13
	23:00	5,50	5,51	0,00	1				1					1,21	1,20

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης





ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Κυριακή, 25 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,85	4,86	0,00					1					1,50	1,54
	01:00	4,58	4,58	0,00					1					1,33	1,33
	02:00	4,35	4,35	0,00					1					1,10	1,09
	03:00	4,27	4,27	0,00					1					1,02	1,02
	04:00	4,24	4,24	0,00					1					0,98	0,98
	05:00	4,33	4,30	0,03					1					1,07	1,07
	06:00	4,70	4,67	0,04					1					1,44	1,44
	07:00	4,77	4,68	0,09					1					1,51	1,51
	08:00	5,06	5,00	0,05	1				1					1,20	1,14
	09:00	5,44	5,35	0,09	1				1					1,07	1,08
	10:00	5,71	5,64	0,07	1				1					1,36	1,37
	11:00	5,86	5,82	0,03	1				1					1,46	1,51
	12:00	5,92	5,91	0,01	1				1					1,57	1,61
	13:00	5,64	5,63	0,01	1				1					1,33	1,52
	14:00	4,90	4,89	0,01	1				1					0,70	0,92
	15:00	4,46	4,46	0,00					1					1,19	1,32
	16:00	4,54	4,54	0,00					1					1,18	1,18
	17:00	4,98	4,97	0,01					1					1,31	1,31
	18:00	5,86	5,84	0,02	1				1					1,49	1,51
	19:00	7,31	7,30	0,01	1		1		1					2,10	2,08
	20:00	7,82	7,82	0,00	1		1		1					2,04	2,05
	21:00	6,90	6,90	0,00	1		1		1					1,49	1,49
	22:00	6,04	6,04	0,00	1				1					1,45	1,45
	23:00	5,29	5,30	0,00	1				1					1,00	0,98

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 13:00-16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Άγ. Σώζων Επέκταση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,71	4,70	0,01					1					0,98	1,02
	01:00	4,40	4,38	0,02					1					1,06	1,06
	02:00	4,28	4,24	0,04					1					1,02	1,02
	03:00	4,26	4,14	0,12					1					1,00	0,99
	04:00	4,26	4,18	0,08					1					0,99	1,00
	05:00	4,40	4,30	0,10					1					1,11	1,11
	06:00	5,02	4,92	0,10					1					1,29	1,28
	07:00	5,40	5,23	0,17			1		1					1,04	1,05
	08:00	5,70	5,40	0,30			1		1					1,24	1,24
	09:00	5,92	5,31	0,61			1		1					1,34	1,36
	10:00	5,81	5,06	0,74			1		1					1,41	1,41
	11:00	5,86	4,82	1,04			1		1					1,32	1,34
	12:00	6,11	4,93	1,18			1	1						1,22	1,13
	13:00	5,88	4,56	1,32			1	1						1,36	1,39
	14:00	5,41	4,35	1,06				1						1,08	1,09
	15:00	4,95	3,79	1,16				1						1,24	1,23
	16:00	4,84	3,75	1,09				1						1,23	1,23
	17:00	5,59	4,53	1,06				1						1,42	1,42
	18:00	6,46	5,61	0,85	1			1						1,69	1,66
	19:00	7,69	6,67	1,01	1			1						1,95	1,93
	20:00	8,08	7,32	0,76	1		1	1						2,05	2,00
	21:00	7,32	6,12	1,19	1		1	1						1,70	1,67
	22:00	6,43	4,94	1,49	1			1						1,56	1,57
	23:00	5,54	4,38	1,16	1			1						1,19	1,17

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022	00:00	4,98	3,91	1,07				1						1,07	1,06
	01:00	4,59	3,49	1,09				1						1,10	1,10
	02:00	4,44	3,45	1,00				1						1,00	1,00
	03:00	4,47	3,47	1,00				1						1,01	1,03
	04:00	4,43	3,41	1,02				1						1,03	1,02
	05:00	4,65	3,60	1,05				1						1,05	1,05
	06:00	5,27	4,10	1,16				1						1,16	1,17
	07:00	5,90	4,59	1,31				1						1,31	1,32
	08:00	6,51	5,38	1,13			1		1					1,14	1,24
	09:00	6,92	5,37	1,55			1		1					1,55	1,57
	10:00	7,22	5,62	1,59			1		1					1,60	1,59
	11:00	7,17	5,58	1,59			1		1					1,59	1,59
	12:00	7,30	5,69	1,61			1		1					1,62	1,81
	13:00	7,11	5,53	1,57			1		1					1,59	1,61
	14:00	6,52	5,08	1,44			1		1					1,45	1,44
	15:00	5,61	4,41	1,19					1					1,20	1,21
	16:00	5,44	4,22	1,22					1					1,22	1,25
	17:00	5,63	4,37	1,26					1					1,27	1,26
	18:00	6,54	5,10	1,44	1				1					1,44	1,47
	19:00	7,84	6,11	1,74	1				1					1,74	1,74
	20:00	8,17	6,36	1,81	1		1		1					1,81	1,82
	21:00	7,38	5,75	1,63	1		1		1					1,64	1,63
	22:00	6,48	5,03	1,45	1				1					1,46	1,46
	23:00	5,70	4,52	1,18	1				1					1,19	1,20

Παρατηρήσεις:



Στο διάστημα 12:38-13:05 πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Αγ. Σώζων Επέκταση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,05	4,00	1,04					1					1,05	1,06	
	01:00	4,67	3,66	1,00					1					1,01	1,02	
	02:00	4,52	3,55	0,97					1					0,98	0,99	
	03:00	4,46	3,35	1,11					1					1,11	1,13	
	04:00	4,46	3,58	0,88					1					1,11	1,10	
	05:00	4,62	3,76	0,86					1					1,06	1,07	
	06:00	5,25	4,41	0,84					1					1,65	1,64	
	07:00	5,78	5,45	0,33	1				1					1,62	1,60	
	08:00	6,17	5,90	0,27	1				1					1,82	1,83	
	09:00	6,25	6,07	0,18	1				1					1,87	1,84	
	10:00	6,31	6,06	0,25	1				1					1,89	1,85	
	11:00	6,34	5,89	0,45	1				1					1,84	1,82	
	12:00	6,15	5,48	0,67	1				1					1,72	1,74	
	13:00	5,99	5,22	0,77	1				1					1,64	1,65	
	14:00	5,63	4,95	0,68	1				1					1,31	1,29	
	15:00	5,09	4,62	0,47					1					0,96	1,01	
	16:00	5,04	4,62	0,42					1					1,29	1,29	
	17:00	5,58	5,06	0,52	1				1					1,31	1,32	
	18:00	6,49	5,91	0,58	1				1					1,72	1,72	
	19:00	7,89	6,97	0,92	1		1		1					1,95	1,95	
	20:00	8,19	7,03	1,16	1		1		1					2,01	2,02	
	21:00	7,43	6,12	1,31	1		1		1					1,75	1,75	
	22:00	6,46	5,07	1,38	1				1					1,40	1,41	
	23:00	5,69	4,47	1,22					1					1,23	1,22	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,06	3,95	1,11					1					1,11	1,13
	01:00	4,73	3,71	1,02					1					1,02	1,03
	02:00	4,62	3,59	1,03					1					1,04	1,04
	03:00	4,59	3,51	1,08					1					1,08	1,11
	04:00	4,57	3,43	1,14					1					1,14	1,13
	05:00	4,72	3,74	0,98					1					1,20	1,21
	06:00	5,35	4,81	0,53					1					1,43	1,44
	07:00	5,78	5,48	0,30	1			1						0,91	0,87
	08:00	6,24	5,87	0,37	1			1						1,53	1,54
	09:00	6,37	5,84	0,54	1			1						1,56	1,54
	10:00	6,43	6,02	0,41	1				1					1,58	1,49
	11:00	6,39	5,95	0,44	1				1					1,56	1,57
	12:00	6,45	5,53	0,93	1				1					1,61	1,62
	13:00	6,27	5,30	0,97	1				1					1,50	1,48
	14:00	5,87	5,21	0,66	1				1					1,42	1,47
	15:00	5,33	4,55	0,78					1					1,13	1,13
	16:00	5,16	4,19	0,96					1					1,32	1,28
	17:00	5,66	4,69	0,97					1					1,48	1,47
	18:00	6,54	5,52	1,02	1				1					1,65	1,67
	19:00	7,85	6,79	1,06	1			1	1					2,03	2,05
	20:00	8,15	6,52	1,63	1			1	1					2,10	2,08
	21:00	7,36	5,92	1,43	1			1	1					1,79	1,75
	22:00	6,50	5,15	1,35	1				1					1,63	1,62
	23:00	5,68	4,35	1,32					1					1,34	1,34

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022	00:00	5,02	3,82	1,20					1					1,20	1,20
	01:00	4,77	3,57	1,20					1					1,21	1,19
	02:00	4,59	3,54	1,05					1					1,13	1,12
	03:00	4,59	3,47	1,12					1					1,13	1,12
	04:00	4,57	3,67	0,89					1					1,14	1,15
	05:00	4,73	4,04	0,69					1					1,18	1,16
	06:00	5,30	4,77	0,53					1					1,39	1,40
	07:00	5,90	5,28	0,62	1				1					1,51	1,49
	08:00	6,43	5,87	0,56	1				1					1,61	1,64
	09:00	6,61	5,89	0,72	1				1					1,76	1,74
	10:00	6,44	5,58	0,85	1				1					1,68	1,68
	11:00	6,24	5,87	0,37	1				1					1,67	1,65
	12:00	6,32	5,93	0,39	1				1					1,66	1,67
	13:00	6,25	5,84	0,42	1				1					1,48	1,47
	14:00	5,82	5,50	0,33	1				1					1,39	1,37
	15:00	5,32	5,00	0,32	1				1					0,99	0,99
	16:00	5,26	4,93	0,33	1				1					0,91	0,91
	17:00	5,67	5,48	0,19	1				1					1,31	1,33
	18:00	6,47	6,39	0,08	1				1					1,98	2,00
	19:00	7,74	7,68	0,06	1			1	1					2,29	2,28
	20:00	7,81	7,80	0,00	1			1	1					2,38	2,34
	21:00	7,05	7,04	0,00	1			1	1					1,65	1,63
	22:00	6,30	6,26	0,03	1				1					1,53	1,56
	23:00	5,63	5,60	0,03	1				1					1,32	1,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης