

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 1/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ
Πέμπτη	00:00	9,36	9,36	0,00	1	1	1			
	01:00	8,68	8,68	0,00	1	1		1		
	02:00	8,09	8,09	0,00	1	1		1		
	03:00	7,84	7,84	0,00	1	1		1		
	04:00	7,61	7,61	0,00	1	1		1		
	05:00	7,21	7,21	0,00	1	1		1		
	06:00	7,28	7,28	0,00	1	1		1		
	07:00	7,86	7,86	0,00	1	1		1		
	08:00	8,69	8,69	0,00	1	1		1		
	09:00	9,35	9,35	0,00	1	1	1			
	10:00	9,76	9,76	0,00	1	1	1			
	11:00	10,16	10,16	0,00	1	1	1			
	12:00	10,38	10,32	0,06	1	1	1			
	13:00	10,21	10,14	0,08	1	1	1			
	14:00	10,19	10,13	0,07	1	1	1			
	15:00	10,05	10,05	0,00	1	1	1			
	16:00	9,83	9,83	0,00	1	1	1			
	17:00	9,90	9,90	0,00	1	1	1			
	18:00	10,35	10,35	0,00	1	1	1			
	19:00	10,56	10,56	0,00	1	1	1			
	20:00	11,24	11,24	0,00	1	1	1			
	21:00	11,09	11,09	0,00	1	1	1			
	22:00	10,47	10,47	0,00	1	1	1			
	23:00	10,03	10,03	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 2/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	9,24	9,24	0,00	1	1		1		
	01:00	8,59	8,59	0,00	1	1		1		
	02:00	7,91	7,91	0,00	1	1				
	03:00	7,38	7,38	0,00	1	1				
	04:00	7,29	7,29	0,00	1	1				
	05:00	7,25	7,25	0,00	1	1				
	06:00	7,52	7,52	0,00	1	1				
	07:00	7,73	7,73	0,00	1	1				
	08:00	8,85	8,85	0,00	1	1	1			
	09:00	9,51	9,51	0,00	1	1	1			
	10:00	9,86	9,86	0,00	1	1	1			
	11:00	10,03	10,03	0,00	1	1	1			
	12:00	10,27	10,27	0,00	1	1	1			
	13:00	10,32	10,24	0,08	1	1	1			
	14:00	10,22	10,16	0,06	1	1	1			
	15:00	10,16	10,11	0,06	1	1	1			
	16:00	10,08	10,08	0,00	1	1	1			
	17:00	10,18	10,18	0,00	1	1	1			
	18:00	10,46	10,46	0,00	1	1	1			
	19:00	10,76	10,76	0,00	1	1	1			
	20:00	11,45	11,45	0,00	1	1	1			
	21:00	11,41	11,41	0,00	1	1	1			
	22:00	10,76	10,76	0,00	1	1	1			
	23:00	10,38	10,38	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 3/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ
Σάββατο	00:00	9,13	9,06	0,07	1	1		1		
	01:00	8,17	8,06	0,12	1	1		1		
	02:00	7,48	7,36	0,12	1	1				
	03:00	7,28	7,22	0,06	1	1				
	04:00	7,07	7,07	0,00	1	1				
	05:00	6,72	6,72	0,00	1	1				
	06:00	6,78	6,78	0,00	1	1				
	07:00	7,23	7,13	0,10	1	1				
	08:00	7,69	7,57	0,12	1	1				
	09:00	8,32	8,13	0,19	1	1		1		
	10:00	8,84	8,60	0,24	1	1		1		
	11:00	9,24	8,97	0,27	1	1		1		
	12:00	9,43	9,18	0,24	1	1		1		
	13:00	9,47	9,27	0,20	1	1		1		
	14:00	9,42	9,26	0,16	1	1		1		
	15:00	9,37	9,26	0,10	1	1		1		
	16:00	8,96	8,88	0,08	1	1		1		
	17:00	9,09	9,04	0,05	1	1		1		
	18:00	10,09	10,09	0,00	1	1	1			
	19:00	10,25	10,25	0,00	1	1	1			
	20:00	11,05	11,05	0,00	1	1	1			
	21:00	10,86	10,86	0,00	1	1	1			
	22:00	10,05	10,05	0,00	1	1	1			
	23:00	9,28	9,28	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 4/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	8,72	8,72	0,00	1	1		1		
	01:00	8,04	8,04	0,00	1	1		1		
	02:00	7,51	7,51	0,00	1	1				
	03:00	7,27	7,15	0,11	1	1				
	04:00	6,77	6,56	0,21	1	1				
	05:00	6,51	6,22	0,29	1	1				
	06:00	6,67	6,24	0,43	1	1				
	07:00	7,23	6,61	0,62	1	1				
	08:00	7,82	7,05	0,77	1	1				
	09:00	8,42	7,63	0,79	1	1				
	10:00	8,88	7,92	0,96	1	1				
	11:00	9,26	8,00	1,26	1	1				
	12:00	9,54	8,38	1,16	1	1				
	13:00	9,33	8,22	1,11	1	1				
	14:00	9,32	8,28	1,04	1	1				
	15:00	9,27	8,14	1,13	1	1				
	16:00	9,36	9,06	0,30	1	1		1		
	17:00	9,42	9,16	0,26	1	1		1		
	18:00	9,65	9,44	0,21	1	1		1		
	19:00	10,07	9,95	0,12	1	1	1			
	20:00	10,76	10,69	0,07	1	1	1			
	21:00	10,68	10,61	0,07	1	1	1			
	22:00	10,54	10,46	0,08	1	1	1			
	23:00	10,22	10,13	0,09	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 5/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	9,82	9,69	0,12	1	1		1		
	01:00	9,24	8,98	0,26	1	1		1		
	02:00	8,69	8,08	0,61	1	1				
	03:00	8,01	7,09	0,92	1	1				
	04:00	7,96	6,82	1,15	1	1				
	05:00	7,74	6,46	1,28	1	1				
	06:00	8,26	6,93	1,33	1	1				
	07:00	8,31	6,86	1,45	1	1				
	08:00	8,80	7,08	1,72	1	1				
	09:00	9,77	7,58	2,19	1	1				
	10:00	10,12	7,64	2,48	1	1				
	11:00	10,29	7,72	2,58	1	1				
	12:00	10,66	8,04	2,62	1	1				
	13:00	10,69	8,06	2,63	1	1				
	14:00	10,68	8,03	2,64	1	1				
	15:00	10,49	7,85	2,64	1	1				
	16:00	10,24	7,60	2,64	1	1				
	17:00	10,33	7,68	2,64	1	1				
	18:00	10,52	7,88	2,64	1	1				
	19:00	10,84	8,20	2,64	1	1				
	20:00	11,69	9,05	2,64	1	1		1		
	21:00	11,44	8,80	2,64	1	1		1		
	22:00	10,88	8,24	2,64	1	1				
	23:00	10,60	7,97	2,63	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 6/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	9,83	7,19	2,64	1	1				
	01:00	9,07	6,42	2,64	1	1				
	02:00	8,58	5,94	2,64	1	1				
	03:00	8,24	5,60	2,64	1	1				
	04:00	8,07	5,42	2,64	1	1				
	05:00	7,80	5,15	2,64	1	1				
	06:00	8,17	5,53	2,64	1	1				
	07:00	8,41	5,76	2,64	1	1				
	08:00	9,05	6,41	2,64	1	1				
	09:00	9,76	7,11	2,64	1	1				
	10:00	10,12	7,48	2,64	1	1				
	11:00	10,27	7,63	2,64	1	1				
	12:00	10,54	7,90	2,64	1	1				
	13:00	10,42	7,78	2,64	1	1				
	14:00	10,28	7,64	2,64	1	1				
	15:00	10,30	7,66	2,64	1	1				
	16:00	10,09	7,45	2,64	1	1				
	17:00	10,20	7,55	2,64	1	1				
	18:00	10,55	7,91	2,64	1	1				
	19:00	11,12	8,47	2,64	1	1		1		
	20:00	11,23	8,59	2,64	1	1		1		
	21:00	11,02	8,39	2,63	1	1		1		
	22:00	10,16	7,54	2,62	1	1				
	23:00	9,64	7,02	2,63	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 7/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ
Τετάρτη	00:00	9,93	7,32	2,61	1	1				
	01:00	9,25	6,62	2,63	1	1				
	02:00	8,85	6,22	2,63	1	1				
	03:00	8,59	5,96	2,63	1	1				
	04:00	8,39	5,75	2,64	1	1				
	05:00	8,25	5,61	2,64	1	1				
	06:00	8,38	5,73	2,64	1	1				
	07:00	8,70	6,06	2,64	1	1				
	08:00	8,93	6,29	2,64	1	1				
	09:00	9,50	6,86	2,64	1	1				
	10:00	9,40	6,77	2,63	1	1				
	11:00	9,64	7,03	2,61	1	1				
	12:00	10,26	7,65	2,61	1	1				
	13:00	10,24	7,63	2,61	1	1				
	14:00	9,89	7,27	2,62	1	1				
	15:00	9,85	7,22	2,63	1	1				
	16:00	9,61	6,98	2,63	1	1				
	17:00	9,70	7,07	2,63	1	1				
	18:00	10,02	7,40	2,62	1	1				
	19:00	10,66	8,04	2,62	1	1				1
	20:00	11,10	8,48	2,62	1	1				1
	21:00	10,02	7,42	2,60	1	1				
	22:00	9,50	6,92	2,58	1	1				
	23:00	9,38	6,82	2,56	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 8/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	9,12	6,59	2,53	1	1				
	01:00	8,48	5,97	2,50	1	1				
	02:00	8,08	5,59	2,48	1	1				
	03:00	7,91	5,43	2,48	1	1				
	04:00	7,74	5,27	2,47	1	1				
	05:00	7,51	5,02	2,49	1	1				
	06:00	7,64	5,14	2,50	1	1				
	07:00	7,97	5,47	2,51	1	1				
	08:00	8,20	5,68	2,52	1	1				
	09:00	8,69	6,16	2,53	1	1				
	10:00	8,75	6,21	2,54	1	1				
	11:00	9,01	6,44	2,57	1	1				
	12:00	9,55	6,98	2,57	1	1				
	13:00	9,46	6,91	2,55	1	1				
	14:00	9,13	6,61	2,52	1	1				
	15:00	9,08	6,58	2,50	1	1				
	16:00	8,95	6,49	2,46	1	1				
	17:00	9,14	6,73	2,41	1	1				
	18:00	9,44	7,11	2,33	1	1				
	19:00	10,27	8,11	2,16	1	1				1
	20:00	10,42	8,59	1,83	1	1				1
	21:00	10,04	8,40	1,65	1	1				1
	22:00	9,14	7,56	1,58	1	1				
	23:00	8,89	7,31	1,58	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 9/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	8,24	7,68	0,56	1	1				
	01:00	7,61	7,12	0,49	1	1				
	02:00	7,32	6,86	0,47	1	1				
	03:00	7,34	6,74	0,60	1	1				
	04:00	7,25	6,63	0,62	1	1				
	05:00	6,87	6,46	0,41	1	1				
	06:00	6,86	6,48	0,38	1	1				
	07:00	7,32	6,99	0,32	1	1				
	08:00	7,67	7,41	0,26	1	1				
	09:00	8,04	7,78	0,26	1	1				
	10:00	8,09	7,83	0,27	1	1				
	11:00	8,25	7,93	0,32	1	1				
	12:00	8,67	8,44	0,23	1	1				1
	13:00	8,71	8,50	0,21	1	1				1
	14:00	8,57	8,39	0,19	1	1				1
	15:00	8,44	8,27	0,17	1	1				1
	16:00	8,41	7,81	0,60	1	1				1
	17:00	8,73	8,29	0,44	1	1				1
	18:00	9,06	8,76	0,30	1	1				1
	19:00	9,46	9,29	0,17	1	1				2
	20:00	10,10	10,02	0,08	1	1				2
	21:00	9,67	9,67	0,00	1	1				2
	22:00	8,81	8,81	0,00	1	1				1
	23:00	8,54	8,54	0,00	1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 10/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	8,22	8,12	0,10	1		1			1
	01:00	7,49	7,37	0,11	1		1			
	02:00	7,14	6,97	0,17	1		1			
	03:00	6,76	6,65	0,10	1		1			
	04:00	6,36	6,31	0,05	1		1			
	05:00	6,36	6,36	0,00	1		1			
	06:00	6,55	6,55	0,00	1		1			
	07:00	7,01	7,01	0,00	1		1			
	08:00	7,55	7,55	0,00	1		1			
	09:00	8,02	8,02	0,00	1		1			1
	10:00	8,10	8,10	0,00	1		1			1
	11:00	8,32	8,32	0,00	1		1			1
	12:00	8,80	8,80	0,00	1		1			1
	13:00	8,84	8,84	0,00	1		1			1
	14:00	8,60	8,60	0,00	1		1			1
	15:00	8,54	8,54	0,00	1		1			1
	16:00	8,50	8,43	0,07	1		1			1
	17:00	8,71	8,56	0,16	1		1			1
	18:00	9,06	8,87	0,19	1		1			1
	19:00	9,44	9,24	0,20	1	1	1			
	20:00	9,93	9,73	0,21	1	1	1			
	21:00	9,64	9,45	0,19	1	1	1			
	22:00	9,09	8,89	0,20	1	1	1			
	23:00	8,62	8,52	0,10	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 11/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	7,98	7,98	0,00	1		1			
	01:00	7,01	7,01	0,00	1		1			
	02:00	6,88	6,88	0,00	1		1			
	03:00	6,66	6,58	0,08	1		1			
	04:00	6,55	5,89	0,66	1		1			
	05:00	6,46	5,83	0,63	1		1			
	06:00	6,56	5,93	0,63	1		1			
	07:00	6,85	6,40	0,45	1		1			
	08:00	7,41	7,09	0,31	1		1			
	09:00	7,75	7,58	0,17	1		1			
	10:00	7,89	7,73	0,16	1		1			
	11:00	8,15	7,98	0,17	1		1			1
	12:00	8,35	8,24	0,11	1		1			1
	13:00	8,41	8,32	0,08	1		1			1
	14:00	8,21	8,13	0,09	1		1			1
	15:00	8,10	8,01	0,09	1		1			1
	16:00	8,04	8,04	0,00	1		1			1
	17:00	8,22	8,22	0,00	1		1			1
	18:00	8,63	8,63	0,00	1		1			1
	19:00	9,15	9,15	0,00	1	1	1			
	20:00	9,87	9,87	0,00	1	1	1			
	21:00	9,67	9,67	0,00	1	1	1			
	22:00	9,65	9,65	0,00	1	1	1			
	23:00	9,37	9,37	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 12/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	8,01	8,01	0,00	1		1			
	01:00	7,29	7,29	0,00	1		1			
	02:00	7,08	7,08	0,00	1		1			
	03:00	7,00	7,00	0,00	1		1			
	04:00	6,93	6,93	0,00	1		1			
	05:00	6,70	6,70	0,00	1		1			
	06:00	6,65	6,65	0,00	1		1			
	07:00	7,19	7,19	0,00	1		1			
	08:00	7,75	7,68	0,06	1		1			
	09:00	8,04	7,85	0,19	1		1			
	10:00	8,01	7,67	0,34	1		1			
	11:00	8,20	7,51	0,69	1		1			
	12:00	8,52	7,36	1,16	1		1			
	13:00	8,68	7,14	1,54	1		1			
	14:00	8,52	6,82	1,70	1		1			
	15:00	8,39	6,69	1,70	1		1			
	16:00	8,36	6,74	1,62	1		1			
	17:00	8,67	7,18	1,49	1		1			
	18:00	9,07	7,76	1,31	1		1			
	19:00	9,53	8,45	1,09	1		1			1
	20:00	10,02	9,18	0,84	1		1			1
	21:00	9,48	8,82	0,66	1		1			1
	22:00	8,84	8,31	0,52	1		1			1
	23:00	8,53	8,08	0,44	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 13/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	8,03	7,63	0,40	1		1			
	01:00	7,28	6,78	0,50	1		1			
	02:00	6,99	6,27	0,71	1		1			
	03:00	6,82	5,94	0,88	1		1			
	04:00	6,74	5,77	0,97	1		1			
	05:00	6,67	5,64	1,03	1		1			
	06:00	6,77	5,72	1,04	1		1			
	07:00	7,10	6,12	0,98	1		1			
	08:00	7,70	6,75	0,95	1		1			
	09:00	8,05	7,08	0,97	1		1			
	10:00	8,19	7,13	1,06	1		1			
	11:00	8,45	7,30	1,15	1		1			
	12:00	8,66	7,51	1,15	1		1			
	13:00	8,78	7,69	1,09	1		1			
	14:00	8,50	7,52	0,99	1		1			
	15:00	8,49	7,60	0,88	1		1			
	16:00	8,47	7,69	0,78	1		1			
	17:00	8,77	8,16	0,61	1		1			1
	18:00	9,12	8,73	0,39	1		1			1
	19:00	9,50	9,29	0,21	1		1			2
	20:00	9,81	9,72	0,09	1		1			2
	21:00	9,12	9,04	0,08	1		1			1
	22:00	8,43	8,35	0,08	1		1			1
	23:00	7,92	7,82	0,09	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 14/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ
Τετάρτη	00:00	7,91	7,91	0,00	1		1			
	01:00	7,41	7,41	0,00	1		1			
	02:00	6,99	6,99	0,00	1		1			
	03:00	6,56	6,46	0,10	1		1			
	04:00	6,55	6,33	0,23	1		1			
	05:00	6,72	6,27	0,45	1		1			
	06:00	6,64	5,86	0,78	1		1			
	07:00	6,85	6,10	0,76	1		1			
	08:00	7,65	7,00	0,65	1		1			
	09:00	7,99	7,41	0,58	1		1			
	10:00	8,06	7,55	0,51	1		1			
	11:00	8,40	7,92	0,48	1		1			
	12:00	8,70	8,24	0,45	1		1			1
	13:00	8,91	8,45	0,46	1		1			1
	14:00	8,79	8,42	0,36	1		1			1
	15:00	8,65	8,35	0,30	1		1			1
	16:00	8,45	7,77	0,69	1		1			1
	17:00	8,64	8,13	0,50	1		1			1
	18:00	9,13	8,82	0,31	1		1			1
	19:00	9,52	9,40	0,12	1		1			1
	20:00	10,14	10,04	0,10	1		1			2
	21:00	9,94	9,88	0,06	1		1			2
	22:00	9,87	9,87	0,00	1		1			2
	23:00	9,31	9,31	0,00	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 15/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Πέμπτη	00:00	8,14	8,14	0,00	1		1			
	01:00	7,41	7,35	0,06	1		1			
	02:00	7,11	7,05	0,06	1		1			
	03:00	6,90	6,84	0,06	1		1			
	04:00	6,63	6,56	0,07	1		1			
	05:00	6,71	6,64	0,07	1		1			
	06:00	6,78	6,72	0,06	1		1			
	07:00	7,07	7,07	0,00	1		1			
	08:00	7,56	7,56	0,00	1		1			
	09:00	7,81	7,81	0,00	1		1			
	10:00	7,73	7,73	0,00	1		1			
	11:00	7,90	7,90	0,00	1		1			
	12:00	8,36	8,36	0,00	1		1			1
	13:00	8,52	8,52	0,00	1		1			1
	14:00	8,41	8,41	0,00	1		1			1
	15:00	8,28	8,28	0,00	1		1			1
	16:00	8,47	8,47	0,00	1		1			1
	17:00	8,53	8,53	0,00	1		1			1
	18:00	8,60	8,60	0,00	1		1			1
	19:00	9,37	9,37	0,00	1		1			2
	20:00	10,13	10,13	0,00	1		1			2
	21:00	9,75	9,68	0,07	1		1			2
	22:00	9,44	9,37	0,07	1		1			2
	23:00	8,88	8,81	0,07	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 16/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Παρασκευή	00:00	8,40	8,33	0,07	1		1			
	01:00	7,74	7,66	0,08	1		1			
	02:00	7,40	7,31	0,09	1		1			
	03:00	7,07	6,98	0,09	1		1			
	04:00	6,65	6,56	0,08	1		1			
	05:00	6,91	6,85	0,06	1		1			
	06:00	7,17	7,17	0,00	1		1			
	07:00	7,38	7,38	0,00	1		1			
	08:00	8,08	8,08	0,00	1		1			1
	09:00	8,10	8,03	0,07	1		1			1
	10:00	8,01	7,93	0,09	1		1			1
	11:00	8,16	8,07	0,10	1		1			1
	12:00	8,44	8,35	0,10	1		1			1
	13:00	8,44	8,23	0,21	1		1			1
	14:00	8,29	8,11	0,19	1		1			1
	15:00	8,11	7,82	0,29	1		1			1
	16:00	8,22	7,87	0,35	1		1			1
	17:00	8,32	7,92	0,40	1		1			1
	18:00	8,46	8,00	0,46	1		1			1
	19:00	8,98	8,52	0,46	1		1			1
	20:00	9,10	8,65	0,46	1		1			1
	21:00	9,04	8,57	0,47	1		1			1
	22:00	8,99	8,57	0,42	1		1			1
	23:00	8,59	8,26	0,33	1		1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 17/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Σάββατο	00:00	7,34	6,98	0,36	1		1			
	01:00	6,75	6,37	0,38	1		1			
	02:00	6,45	6,09	0,36	1		1			
	03:00	6,16	5,86	0,29	1		1			
	04:00	6,10	5,77	0,33	1		1			
	05:00	6,22	6,01	0,21	1		1			
	06:00	6,33	6,13	0,21	1		1			
	07:00	6,45	6,24	0,21	1		1			
	08:00	7,08	6,79	0,29	1		1			
	09:00	7,31	7,00	0,31	1		1			
	10:00	7,43	7,12	0,30	1		1			
	11:00	7,70	7,39	0,32	1		1			
	12:00	7,98	7,63	0,36	1		1			
	13:00	8,15	7,74	0,41	1		1			
	14:00	8,37	7,91	0,46	1		1			1
	15:00	8,40	7,90	0,49	1		1			1
	16:00	8,47	7,91	0,56	1		1			1
	17:00	8,58	7,86	0,72	1		1			1
	18:00	8,91	8,00	0,91	1		1			1
	19:00	9,42	8,41	1,01	1		1			1
	20:00	10,14	9,14	0,99	1		1			2
	21:00	9,66	8,71	0,95	1		1			1
	22:00	9,29	8,42	0,88	1		1			1
	23:00	8,45	7,70	0,75	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή 18/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Κυριακή	00:00	7,66	7,01	0,65	1		1			
	01:00	7,02	6,46	0,56	1		1			
	02:00	6,67	6,15	0,52	1		1			
	03:00	6,31	5,85	0,46	1		1			
	04:00	6,04	5,66	0,39	1		1			
	05:00	6,15	5,79	0,35	1		1			
	06:00	6,32	6,00	0,32	1		1			
	07:00	6,52	6,24	0,28	1		1			
	08:00	7,04	6,73	0,31	1		1			
	09:00	7,34	7,02	0,32	1		1			
	10:00	7,49	7,22	0,26	1		1			
	11:00	7,65	7,40	0,25	1		1			
	12:00	8,05	7,83	0,22	1		1			
	13:00	8,20	8,00	0,20	1		1			1
	14:00	8,34	8,17	0,16	1		1			1
	15:00	8,28	8,16	0,11	1		1			1
	16:00	8,12	8,00	0,12	1		1			1
	17:00	8,40	8,23	0,17	1		1			1
	18:00	8,94	8,75	0,18	1	1	1			
	19:00	9,47	9,30	0,17	1	1	1			
	20:00	9,87	9,71	0,17	1	1	1			
	21:00	9,59	9,39	0,20	1	1	1			
	22:00	9,42	9,22	0,20	1	1	1			
	23:00	8,88	8,70	0,18	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα 19/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Δευτέρα	00:00	7,92	7,75	0,17	1		1			
	01:00	7,35	7,12	0,23	1		1			
	02:00	6,96	6,85	0,11	1		1			
	03:00	6,48	6,48	0,00	1		1			
	04:00	6,06	6,06	0,00	1		1			
	05:00	6,35	6,35	0,00	1		1			
	06:00	6,72	6,67	0,05	1		1			
	07:00	6,90	6,84	0,06	1		1			
	08:00	7,40	7,40	0,00	1		1			
	09:00	7,55	7,49	0,05	1		1			
	10:00	7,69	7,69	0,00	1		1			
	11:00	7,83	7,78	0,05	1		1			
	12:00	8,13	8,06	0,07	1		1			1
	13:00	8,12	8,12	0,00	1		1			1
	14:00	8,22	8,22	0,00	1		1			1
	15:00	8,11	8,11	0,00	1		1			1
	16:00	8,11	8,11	0,00	1		1			1
	17:00	8,31	8,31	0,00	1		1			1
	18:00	8,80	8,46	0,34	1		1			1
	19:00	9,46	8,40	1,06	1		1			1
	20:00	10,05	8,19	1,87	1		1			1
	21:00	9,65	7,29	2,36	1		1			
	22:00	9,16	6,66	2,50	1		1			
	23:00	8,58	6,01	2,57	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη 20/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά HZ
Τρίτη	00:00	7,80	7,80	0,00	1		1			
	01:00	7,29	7,29	0,00	1		1			
	02:00	7,24	7,24	0,00	1		1			
	03:00	6,77	6,77	0,00	1		1			
	04:00	6,44	6,44	0,00	1		1			
	05:00	6,49	6,49	0,00	1		1			
	06:00	6,87	6,87	0,00	1		1			
	07:00	7,02	7,02	0,00	1		1			
	08:00	7,71	7,71	0,00	1		1			
	09:00	8,04	8,04	0,00	1		1			1
	10:00	8,10	8,10	0,00	1		1			1
	11:00	8,26	8,26	0,00	1		1			1
	12:00	8,32	8,21	0,11	1		1			1
	13:00	8,38	8,15	0,23	1		1			1
	14:00	8,49	8,30	0,19	1		1			1
	15:00	8,53	8,36	0,17	1		1			1
	16:00	8,60	8,50	0,10	1		1			1
	17:00	9,27	9,20	0,07	1	1	1			
	18:00	9,64	9,60	0,05	1	1	1			
	19:00	9,93	9,82	0,10	1	1	1			
	20:00	10,36	10,16	0,20	1	1	1			
	21:00	9,81	9,57	0,24	1	1	1			
	22:00	9,42	9,22	0,20	1	1	1			
	23:00	9,07	8,96	0,11	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη 21/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ
Τετάρτη	00:00	7,92	7,86	0,06	1		1			
	01:00	7,44	7,38	0,05	1		1			
	02:00	7,35	7,26	0,08	1		1			
	03:00	7,05	6,90	0,15	1		1			
	04:00	6,96	6,74	0,23	1		1			
	05:00	6,80	6,52	0,28	1		1			
	06:00	6,73	6,47	0,27	1		1			
	07:00	7,02	6,81	0,21	1		1			
	08:00	7,69	7,60	0,09	1		1			
	09:00	8,16	8,06	0,10	1		1			1
	10:00	8,31	8,08	0,23	1		1			1
	11:00	8,37	8,08	0,29	1		1			1
	12:00	8,51	8,24	0,26	1		1			1
	13:00	8,45	8,20	0,24	1		1			1
	14:00	8,36	8,12	0,25	1		1			1
	15:00	8,27	8,03	0,24	1		1			1
	16:00	8,44	7,99	0,44	1		1			1
	17:00	8,63	8,25	0,37	1		1			1
	18:00	8,93	8,59	0,34	1		1			1
	19:00	9,39	9,04	0,35	1	1	1			
	20:00	9,90	9,62	0,29	1	1	1			
	21:00	9,32	9,11	0,22	1	1	1			
	22:00	9,21	9,03	0,18	1	1	1			
	23:00	8,65	8,43	0,23	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη 22/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ
Πέμπτη	00:00	7,97	7,61	0,36	1		1			
	01:00	7,43	6,97	0,47	1		1			
	02:00	7,04	6,46	0,58	1		1			
	03:00	6,95	6,23	0,71	1		1			
	04:00	6,78	5,97	0,80	1		1			
	05:00	6,62	5,75	0,86	1		1			
	06:00	6,54	5,67	0,87	1		1			
	07:00	6,86	6,04	0,82	1		1			
	08:00	7,41	6,61	0,80	1		1			
	09:00	7,93	7,15	0,78	1		1			
	10:00	8,08	7,39	0,69	1		1			
	11:00	8,23	7,65	0,58	1		1			
	12:00	8,26	7,79	0,47	1		1			
	13:00	8,27	7,88	0,38	1		1			
	14:00	8,09	7,73	0,36	1		1			
	15:00	7,98	7,68	0,30	1		1			
	16:00	7,49	7,23	0,26	1		1			
	17:00	7,90	7,63	0,27	1		1			
	18:00	8,71	8,42	0,29	1	1	1			
	19:00	9,23	8,93	0,30	1	1	1			
	20:00	9,81	9,49	0,32	1	1	1			
	21:00	9,31	9,20	0,11	1	1	1			
	22:00	8,86	8,79	0,07	1	1	1			
	23:00	8,49	8,43	0,06	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή 23/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ
Παρασκευή	00:00	7,70	7,70	0,00	1		1			
	01:00	7,03	6,93	0,09	1		1			
	02:00	6,83	6,52	0,31	1		1			
	03:00	6,69	6,26	0,42	1		1			
	04:00	6,57	6,10	0,47	1		1			
	05:00	6,50	6,05	0,45	1		1			
	06:00	6,77	6,35	0,42	1		1			
	07:00	6,99	6,66	0,33	1		1			
	08:00	7,51	7,22	0,29	1		1			
	09:00	7,88	7,66	0,22	1		1			
	10:00	7,96	7,86	0,11	1		1			
	11:00	8,12	8,12	0,00	1		1			1
	12:00	8,32	8,32	0,00	1		1			1
	13:00	8,42	8,42	0,00	1		1			1
	14:00	8,08	8,08	0,00	1		1			1
	15:00	7,89	7,89	0,00	1		1			
	16:00	7,65	7,65	0,00	1		1			
	17:00	7,72	7,72	0,00	1		1			
	18:00	8,55	8,55	0,00	1	1	1			
	19:00	9,27	9,27	0,00	1	1	1			
	20:00	9,66	9,66	0,00	1	1	1			
	21:00	9,11	9,11	0,00	1	1	1			
	22:00	8,62	8,62	0,00	1	1	1			
	23:00	7,89	7,83	0,07	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο 24/9/2022					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ
Σάββατο	00:00	7,40	7,01	0,40	1		1			
	01:00	6,78	5,85	0,93	1		1			
	02:00	6,59	5,75	0,84	1		1			
	03:00	6,56	5,31	1,25	1		1			
	04:00	6,29	4,72	1,58	1		1			
	05:00	6,06	4,33	1,73	1		1			
	06:00	6,72	4,93	1,79	1		1			
	07:00	6,98	5,22	1,76	1		1			
	08:00	7,29	5,63	1,66	1		1			
	09:00	7,63	6,35	1,27	1		1			
	10:00	7,84	6,77	1,07	1		1			
	11:00	7,85	6,84	1,00	1		1			
	12:00	8,19	7,16	1,04	1		1			
	13:00	8,20	7,08	1,12	1		1			
	14:00	8,33	7,07	1,25	1		1			
	15:00	8,41	7,12	1,29	1		1			
	16:00	8,46	7,29	1,17	1		1			
	17:00	8,31	7,28	1,04	1		1			
	18:00	8,94	8,03	0,91	1		1			1
	19:00	9,01	8,23	0,78	1		1			1
	20:00	9,34	8,64	0,70	1		1			1
	21:00	8,77	8,10	0,67	1		1			1
	22:00	8,34	7,70	0,65	1		1			
	23:00	7,46	6,90	0,57	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 25/9/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,61	5,60	0,01	1		1				2,65
	01:00	5,30	4,98	0,32	1		1				2,65
	02:00	5,02	4,96	0,07	1		1				0,53
	03:00	4,93	4,93	0,00	1		1				0,00
	04:00	4,66	4,60	0,07	1		1				1,29
	05:00	4,64	4,07	0,57			1				2,65
	06:00	4,89	4,16	0,73			1				2,65
	07:00	4,99	4,60	0,39			1			1	2,65
	08:00	5,78	5,36	0,42			1			1	2,65
	09:00	6,28	5,75	0,53	1		1				2,65
	10:00	6,35	5,99	0,35	1		1				2,65
	11:00	6,49	6,32	0,17	1		1				2,65
	12:00	6,80	6,57	0,23	1		1				2,65
	13:00	7,05	6,74	0,31	1		1				2,65
	14:00	6,46	6,46	0,00	1		1				2,65
	15:00	6,06	6,06	0,00	1		1				2,65
	16:00	6,10	6,10	0,00	1		1				2,65
	17:00	6,46	6,46	0,00	1		1				2,65
	18:00	6,59	6,59	0,00	1		1				2,65
	19:00	7,03	7,03	0,00	1		1				2,65
	20:00	7,13	7,13	0,00	1		1				2,65
	21:00	6,86	6,86	0,00	1		1				2,65
	22:00	6,93	6,93	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,89	6,89	0,00	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 26/9/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,11	6,11	0,00	1		1				2,65
	01:00	6,20	6,20	0,00	1		1				2,65
	02:00	5,96	5,95	0,00	1		1				2,65
	03:00	5,56	5,56	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,77	5,77	0,00	1		1				2,65
	05:00	5,72	5,72	0,00	1		1				2,65
	06:00	5,60	5,60	0,00	1		1				2,65
	07:00	5,98	5,98	0,00	1		1				2,65
	08:00	6,87	6,87	0,00	1		1				2,65
	09:00	7,25	7,14	0,12	1		1				2,65
	10:00	7,22	7,06	0,16	1		1				2,65
	11:00	7,53	7,33	0,20	1		1				2,65
	12:00	7,32	7,04	0,27	1		1				2,65
	13:00	7,60	7,39	0,20	1		1				2,65
	14:00	7,51	7,15	0,36	1		1				2,65
	15:00	6,97	6,50	0,47	1		1				2,65
	16:00	6,98	6,65	0,33	1		1				2,65
	17:00	7,28	7,09	0,19	1		1				2,65
	18:00	7,69	7,09	0,61	1		1				2,65
	19:00	8,54	7,56	0,99	1		1				2,65
	20:00	8,68	6,89	1,78	1		1				2,65
	21:00	8,09	5,73	2,36	1		1				2,65
	22:00	7,52	4,96	2,55	1		1				2,65
	23:00	7,04	5,51	1,53	1		1				1,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 27/9/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,64	5,17	1,47	1		1				1,80
	01:00	6,24	5,02	1,22	1		1				1,44
	02:00	5,86	5,29	0,57	1		1				0,60
	03:00	5,81	5,23	0,57	1		1				0,60
	04:00	5,87	5,28	0,59	1		1				0,60
	05:00	5,77	5,19	0,59	1		1				0,60
	06:00	5,83	5,24	0,59	1		1				0,60
	07:00	6,11	5,52	0,59	1		1				0,66
	08:00	6,98	5,84	1,14	1		1				1,20
	09:00	7,38	6,20	1,18	1		1				1,33
	10:00	7,61	6,11	1,50	1		1				1,87
	11:00	7,65	5,94	1,70	1		1				1,90
	12:00	7,90	6,17	1,73	1		1				1,95
	13:00	7,70	5,48	2,22	1		1				2,65
	14:00	7,56	5,65	1,91	1		1				2,65
	15:00	6,86	5,46	1,41	1		1				2,65
	16:00	7,16	5,88	1,28	1		1				2,65
	17:00	7,05	5,46	1,59	1		1				2,65
	18:00	7,93	6,21	1,73	1		1				2,65
	19:00	8,78	6,89	1,89	1		1				2,65
	20:00	8,92	6,37	2,55	1		1				2,65
	21:00	8,49	6,10	2,39	1		1				2,65
	22:00	7,93	6,13	1,80	1		1				2,21
	23:00	7,28	5,85	1,43	1		1				1,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 28/9/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,75	5,46	1,29	1		1				1,65
	01:00	6,48	5,63	0,86	1		1				1,20
	02:00	6,15	5,52	0,64	1		1				0,74
	03:00	6,17	5,59	0,58	1		1				0,60
	04:00	6,23	5,70	0,53	1		1				0,60
	05:00	6,16	5,71	0,44	1		1				0,60
	06:00	6,19	5,68	0,51	1		1				0,60
	07:00	6,23	5,58	0,65	1		1				0,84
	08:00	7,34	6,40	0,94	1		1				2,09
	09:00	7,79	6,36	1,43	1		1				2,65
	10:00	7,75	6,51	1,24	1		1				2,65
	11:00	8,01	6,53	1,48	1		1				2,65
	12:00	8,31	6,30	2,01	1		1				2,65
	13:00	8,24	6,29	1,94	1		1				2,65
	14:00	7,87	5,69	2,18	1		1				2,65
	15:00	7,57	6,09	1,48	1		1				2,65
	16:00	7,60	6,01	1,59	1		1				2,65
	17:00	7,95	6,28	1,67	1		1				2,65
	18:00	8,32	6,63	1,69	1		1				2,65
	19:00	8,99	6,83	2,16	1		1				2,65
	20:00	9,07	6,80	2,27	1		1				2,65
	21:00	8,49	6,25	2,24	1		1				2,65
	22:00	7,69	6,01	1,68	1		1				2,65
	23:00	7,23	5,59	1,64	1		1				1,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 29/9/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,76	5,56	1,20	1		1				1,47
	01:00	6,16	5,19	0,97	1		1				1,20
	02:00	5,66	5,01	0,65	1		1				0,79
	03:00	6,06	5,66	0,39	1		1				0,60
	04:00	6,23	5,79	0,44	1		1				0,60
	05:00	6,05	5,52	0,53	1		1				0,60
	06:00	6,33	5,75	0,58	1		1				0,60
	07:00	6,65	6,15	0,50	1		1				1,68
	08:00	7,02	6,39	0,64	1		1				2,65
	09:00	7,65	7,05	0,60	1		1				2,65
	10:00	7,84	7,05	0,79	1		1				2,65
	11:00	7,94	7,20	0,74	1		1				2,65
	12:00	8,01	7,92	0,09	1		1				2,65
	13:00	7,65	7,53	0,12	1		1				2,65
	14:00	7,57	7,15	0,42	1		1				2,65
	15:00	7,34	7,13	0,21	1		1				2,65
	16:00	7,19	6,78	0,41	1		1				2,65
	17:00	7,51	6,67	0,84	1		1				2,65
	18:00	7,94	6,73	1,21	1		1				2,65
	19:00	8,51	7,24	1,27	1		1				2,65
	20:00	8,78	7,83	0,96	1		1				2,65
	21:00	8,23	7,43	0,80	1		1				2,65
	22:00	7,77	7,70	0,06	1		1				2,65
	23:00	7,32	7,17	0,15	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 30/9/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,83	6,61	0,22	1		1				2,65
	01:00	6,49	6,49	0,00	1		1				2,65
	02:00	6,21	6,21	0,00	1		1				2,65
	03:00	6,02	6,02	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,94	5,94	0,00	1		1				2,65
	05:00	5,79	5,79	0,00	1		1				2,65
	06:00	5,92	5,92	0,00	1		1				2,65
	07:00	6,46	6,46	0,00	1	1					2,65
	08:00	6,78	6,75	0,03	1	1					2,65
	09:00	7,14	7,14	0,00	1	1					2,65
	10:00	7,37	7,37	0,00	1	1					2,65
	11:00	7,97	7,97	0,00	1	1					2,65
	12:00	7,88	7,88	0,00	1	1					2,65
	13:00	8,03	8,03	0,00	1	1					2,65
	14:00	7,77	7,77	0,00	1	1					2,65
	15:00	7,73	7,73	0,00	1	1					2,65
	16:00	7,52	7,52	0,00	1	1					2,65
	17:00	7,90	7,90	0,00	1	1					2,65
	18:00	8,18	8,18	0,00	1	1					2,65
	19:00	8,85	8,85	0,00	1	1	1				2,65
	20:00	8,55	8,55	0,00	1	1	1				2,65
	21:00	7,34	7,34	0,00	1	1					2,65
	22:00	6,64	6,64	0,00	1	1					2,65
	23:00	6,11	6,11	0,00	1	1					2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης