Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,078	0,077	0,077	0,078	0,076	0,095	0,092	0,095	0,099	0,100	0,141	0,147	0,140	0,129	0,146	0,130	0,140	0,132	0,144	0,145	0,103	0,103	0,103	0,093	2,66
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,078	0,075	0,074	0,071	0,074	0,090	0,086	0,096	0,115	0,118	0,109	0,101	0,112	0,094	0,108	0,122	0,104	0,092	0,104	0,123	0,126	0,115	0,088	0,085	2,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,081	0,083	0,080	0,079	0,075	0,075	0,075	0,104	0,120	0,128	0,145	0,135	0,118	0,126	0,125	0,122	0,118	0,126	0,141	0,137	0,115	0,102	0,093	0,085	2,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,081	0,077	0,071	0,068	0,076	0,088	0,086	0,089	0,089	0,102	0,111	0,102	0,102	0,092	0,088	0,084	0,086	0,088	0,097	0,111	0,114	0,099	0,096	0,084	2,18
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,082	0,074	0,072	0,074	0,073	0,084	0,085	0,104	0,120	0,134	0,139	0,135	0,141	0,121	0,119	0,114	0,113	0,116	0,133	0,121	0,103	0,093	0,089	0,080	2,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,074	0,070	0,073	0,069	0,070	0,084	0,082	0,082	0,083	0,085	0,105	0,100	0,104	0,083	0,075	0,085	0,099	0,081	0,097	0,104	0,105	0,089	0,086	0,077	2,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,100	0,104	0,083	0,075	0,085	0,099	0,081	0,097	0,104	0,105	0,089	0,086	0,077	0,078	0,072	0,073	0,072	0,071	0,084	0,083	0,093	0,101	0,110	0,122	2,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,2								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη