

Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,101	0,103	0,102	0,101	0,099	0,101	0,100	0,099	0,093	0,088	0,088	0,083	0,074	0,078	0,084	0,076	0,075	0,089	0,093	0,113	0,109	0,102	0,104	0,101	2,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 εντάχθηκε λόγω αύξησης της θερμοκρασίας της μονάδας G5.







Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας																									
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,014	0,081	0,079	0,077	0,071	0,068	0,081	0,083	0,105	0,115	0,111	0,102	0,100	1,20	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (MAN 2566ME)	0,08																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																										Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	-																										Βλάβη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																										Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																										Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																										Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 εντάχθηκε λόγω αύξησης της θερμοκρασίας της μονάδας G5.

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,092	0,091	0,091	0,092	0,093	0,098	0,100	0,093	0,094	0,100	0,089	0,091	0,083	0,074	0,066	0,071	0,071	0,075	0,109	0,118	0,112	0,118	0,115	2,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 εντάχθηκε λόγω αύξησης της θερμοκρασίας της μονάδας G5.

Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,097	0,093	0,093	0,093	0,094	0,094	0,095	0,099	0,089	0,094	0,090	0,086	0,084	0,089	0,076	0,067	0,064	0,072	0,081	0,126	0,111	0,096	0,091	0,083	2,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN 2566ME)	0,08	1	1	1	1	1	1	1	1												1	1				Διαθέσιμη
G2 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G3 (MAN 2566ME)	-																									Βλάβη
G4 (HYUNDAI D6AU)	-																									Βλάβη
G5 (VOLVO TAD1341GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD1341GE)	-																									Βλάβη
G7 (SCANIA S550E5)	0,4																									Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Η μονάδα G1 εντάχθηκε λόγω αύξησης της θερμοκρασίας της μονάδας G5.