



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη 1/11/2022 | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη | 00:00 | 1,29 | 1,12 | 0,18 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,18 | 0,18 |
| | 01:00 | 1,24 | 1,11 | 0,13 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,13 | 0,13 |
| | 02:00 | 1,21 | 1,12 | 0,10 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,10 | 0,10 |
| | 03:00 | 1,15 | 1,10 | 0,05 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,05 | 0,05 |
| | 04:00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 05:00 | 1,13 | 1,11 | 0,01 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,01 | 0,01 |
| | 06:00 | 1,20 | 1,11 | 0,09 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,09 | 0,09 |
| | 07:00 | 1,29 | 1,12 | 0,16 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,16 | 0,17 |
| | 08:00 | 1,45 | 1,24 | 0,22 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,21 | 0,22 |
| | 09:00 | 1,41 | 1,12 | 0,28 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,28 | 0,28 |
| | 10:00 | 1,52 | 1,20 | 0,32 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,32 | 0,33 |
| | 11:00 | 1,65 | 1,28 | 0,37 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,38 | 0,38 |
| | 12:00 | 1,61 | 1,25 | 0,36 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,36 | 0,36 |
| | 13:00 | 1,57 | 1,23 | 0,33 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,33 | 0,33 |
| | 14:00 | 1,44 | 1,18 | 0,26 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,27 | 0,26 |
| | 15:00 | 1,30 | 1,15 | 0,15 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,15 | 0,15 |
| | 16:00 | 1,56 | 1,31 | 0,25 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,25 | 0,25 |
| | 17:00 | 1,83 | 1,45 | 0,38 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,38 | 0,38 |
| | 18:00 | 1,97 | 1,53 | 0,43 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,43 | 0,43 |
| | 19:00 | 1,90 | 1,51 | 0,39 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,42 | 0,41 |
| | 20:00 | 1,66 | 1,33 | 0,33 | | | 1 | | | | | | | 1 | 0,33 | 0,33 |
| | 21:00 | 1,47 | 1,09 | 0,38 | | | 1 | | | | 1 | | | | 0,38 | 0,37 |
| | 22:00 | 1,49 | 1,09 | 0,39 | | | 1 | | | | 1 | | | | 0,39 | 0,37 |
| 23:00 | 1,45 | 1,09 | 0,36 | | | 1 | | | | 1 | | | | 0,36 | 0,34 | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης