

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 1/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	01/11/22 0:00	2,52	2,14	0,38		1					0,39	0,35
	01/11/22 1:00	2,45	2,17	0,28		1					0,32	0,24
	01/11/22 2:00	2,44	2,18	0,26		1					0,31	0,22
	01/11/22 3:00	2,42	2,17	0,25		1					0,29	0,19
	01/11/22 4:00	2,42	2,20	0,23		1					0,29	0,20
	01/11/22 5:00	2,51	2,17	0,34		1					0,38	0,33
	01/11/22 6:00	2,65	2,21	0,45		1					0,52	0,53
	01/11/22 7:00	2,72	2,27	0,45		1					0,59	0,59
	01/11/22 8:00	2,54	2,16	0,38		1					0,41	0,40
	01/11/22 9:00	2,46	2,13	0,33		1					0,34	0,34
	01/11/22 10:00	2,38	2,14	0,25		1					0,25	0,25
	01/11/22 11:00	2,40	2,14	0,26		1					0,27	0,27
	01/11/22 12:00	2,43	2,13	0,29		1					0,30	0,30
	01/11/22 13:00	2,53	2,14	0,39		1					0,39	0,39
	01/11/22 14:00	2,57	2,13	0,44		1					0,44	0,44
	01/11/22 15:00	2,69	2,14	0,55		1					0,55	0,55
	01/11/22 16:00	2,95	2,20	0,76		1					0,81	0,81
	01/11/22 17:00	3,41	2,55	0,86		1					0,95	0,95
	01/11/22 18:00	3,63	2,79	0,84		1					0,95	0,95
	01/11/22 19:00	3,54	2,75	0,79		1					0,95	0,95
01/11/22 20:00	3,38	2,55	0,82		1					0,95	0,95	
01/11/22 21:00	3,14	2,23	0,90		1					0,94	0,93	
01/11/22 22:00	2,87	2,14	0,73		1					0,74	0,73	
01/11/22 23:00	2,71	2,14	0,57		1					0,58	0,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.