

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022	00:00	4,19	3,32	0,87					1					0,95	0,94
	01:00	3,96	3,26	0,70					1					0,70	0,70
	02:00	3,89	3,26	0,63					1					0,64	0,63
	03:00	3,87	3,27	0,60					1					0,61	0,62
	04:00	3,87	3,27	0,60					1					0,61	0,61
	05:00	4,12	3,27	0,84					1					0,84	0,86
	06:00	4,63	3,30	1,34					1					1,33	1,35
	07:00	4,99	3,58	1,41					1					1,56	1,57
	08:00	4,98	4,10	0,88					1					1,61	1,63
	09:00	5,00	4,10	0,91					1					1,60	1,60
	10:00	4,87	3,77	1,10					1					1,55	1,55
	11:00	4,85	3,37	1,48					1					1,53	1,52
	12:00	5,12	3,53	1,58					1					1,60	1,60
	13:00	5,02	3,49	1,53					1					1,59	1,60
	14:00	4,73	3,42	1,31					1					1,44	1,43
	15:00	4,73	3,63	1,10					1					1,45	1,45
	16:00	5,04	3,74	1,29					1					1,60	1,61
	17:00	6,25	5,10	1,15	1				1					1,97	1,99
	18:00	7,04	6,48	0,57	1				1					2,40	2,40
	19:00	6,95	6,49	0,46	1				1					2,42	2,40
	20:00	6,72	6,21	0,51	1				1					2,30	2,28
	21:00	6,13	5,87	0,26	1				1					1,82	1,81
	22:00	5,41	5,25	0,16	1				1					1,12	1,13
	23:00	4,77	4,61	0,16					1					1,46	1,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης