

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τρίτη 1/11/2022			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	01/11/22 0:00	9,26	6,73	2,52				1	1		2,96
	01/11/22 1:00	8,74	6,72	2,02				1	1		2,44
	01/11/22 2:00	8,49	6,68	1,81				1	1		2,19
	01/11/22 3:00	8,39	6,52	1,87				1	1		2,09
	01/11/22 4:00	8,39	6,39	2,00				1	1		2,09
	01/11/22 5:00	8,62	6,55	2,08				1	1		2,32
	01/11/22 6:00	9,51	7,06	2,45				1	1		3,21
	01/11/22 7:00	10,02	7,47	2,55				1	1		3,51
	01/11/22 8:00	9,93	7,17	2,76				1	1		3,48
	01/11/22 9:00	9,70	6,81	2,89				1	1		3,39
	01/11/22 10:00	9,56	7,01	2,56				1	1		3,26
	01/11/22 11:00	9,52	6,73	2,80				1	1		3,22
	01/11/22 12:00	9,69	6,65	3,04				1	1		3,39
	01/11/22 13:00	9,77	6,95	2,82				1	1		3,42
	01/11/22 14:00	9,81	6,96	2,84				1	1		3,43
	01/11/22 15:00	10,20	6,85	3,35				1	1		3,57
	01/11/22 16:00	10,99	7,38	3,62				1	1		3,85
	01/11/22 17:00	12,61	8,96	3,65	1				1		4,41
	01/11/22 18:00	13,83	9,74	4,09	1				1		4,84
	01/11/22 19:00	13,72	9,78	3,93	1				1		4,80
	01/11/22 20:00	13,59	10,07	3,51	1				1		4,76
	01/11/22 21:00	12,62	9,44	3,18	1				1		4,42
	01/11/22 22:00	11,25	8,40	2,85	1				1		3,94
	01/11/22 23:00	10,24	7,62	2,62	1				1		2,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.