Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,085	1,020	0,977	0,974	0,972	1,004	1,054	1,147	1,263	1,255	1,279	1,322	1,292	1,368	1,314	1,306	1,316	1,547	1,557	1,628	1,601	1,517	1,363	1,222	30,38
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,126	1,049	1,007	0,991	0,981	1,010	1,044	1,142	1,303	1,336	1,325	1,311	1,346	1,490	1,342	1,277	1,283	1,554	1,565	1,629	1,584	1,481	1,323	1,202	30,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,134	1,045	1,002	0,988	0,989	1,030	1,044	1,143	1,307	1,392	1,456	1,460	1,425	1,489	1,387	1,309	1,337	1,517	1,513	1,558	1,556	1,474	1,306	1,186	31,05
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,055	1,019	0,976	0,997	0,995	1,006	1,069	1,115	1,179	1,118	1,154	1,248	1,229	1,255	1,229	1,300	1,287	1,492	1,576	1,618	1,567	1,483	1,343	1,222	29,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,138	1,042	0,996	0,971	0,970	1,022	1,061	1,202	1,373	1,418	1,430	1,421	1,382	1,508	1,426	1,337	1,372	1,633	1,568	1,671	1,668	1,581	1,410	1,246	31,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,145	1,059	1,017	1,002	0,995	1,033	1,085	1,215	1,388	1,440	1,395	1,347	1,347	1,412	1,336	1,280	1,307	1,543	1,558	1,590	1,622	1,524	1,383	1,218	31,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 1 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,056	1,021	0,970	0,973	0,976	0,997	1,038	1,112	1,197	1,132	1,201	1,224	1,232	1,268	1,235	1,184	1,229	1,441	1,499	1,554	1,538	1,432	1,290	1,162	28,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη