Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,075	0,071	0,071	0,073	0,072	0,078	0,082	0,080	0,088	0,089	0,089	0,098	0,095	0,077	0,083	0,082	0,082	0,100	0,116	0,125	0,118	0,106	0,094	0,090	2,13
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,082	0,077	0,075	0,074	0,074	0,077	0,085	0,082	0,084	0,094	0,108	0,116	0,111	0,111	0,099	0,096	0,097	0,121	0,146	0,147	0,127	0,118	0,108	0,107	2,41
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,085	0,083	0,087	0,089	0,087	0,083	0,082	0,086	0,103	0,101	0,111	0,107	0,096	0,084	0,088	0,089	0,114	0,127	0,132	0,132	0,124	0,112	0,103	2,40
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,092	0,085	0,086	0,081	0,080	0,083	0,087	0,078	0,087	0,098	0,112	0,130	0,118	0,119	0,111	0,100	0,096	0,118	0,139	0,146	0,135	0,122	0,115	0,108	2,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,099	0,092	0,090	0,084	0,084	0,089	0,097	0,100	0,099	0,101	0,112	0,125	0,134	0,118	0,118	0,116	0,125	0,140	0,155	0,161	0,158	0,133	0,126	0,115	2,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,095	0,084	0,091	0,093	0,089	0,087	0,094	0,097	0,102	0,106	0,108	0,117	0,116	0,115	0,121	0,124	0,122	0,140	0,139	0,149	0,156	0,138	0,122	0,105	2,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,096	0,098	0,096	0,094	0,092	0,090	0,094	0,102	0,107	0,108	0,102	0,122	0,131	0,128	0,133	0,121	0,121	0,137	0,150	0,159	0,154	0,141	0,133	0,117	2,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη