Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,082	0,078	0,076	0,074	0,075	0,078	0,086	0,083	0,085	0,095	0,109	0,117	0,113	0,112	0,100	0,097	0,098	0,122	0,147	0,148	0,128	0,119	0,109	0,108	2,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Σάββατο, 3 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,095	0,086	0,084	0,088	0,090	0,087	0,083	0,083	0,087	0,104	0,102	0,112	0,108	0,097	0,085	0,088	0,096	0,115	0,128	0,133	0,134	0,126	0,113	0,104	2,43
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Κυριακή, 4 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,092	0,086	0,087	0,082	0,081	0,084	0,088	0,084	0,087	0,099	0,113	0,131	0,119	0,120	0,113	0,101	0,097	0,119	0,141	0,147	0,137	0,123	0,117	0,109	2,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,100	0,093	0,091	0,085	0,085	0,090	0,098	0,101	0,100	0,102	0,113	0,126	0,136	0,119	0,119	0,117	0,126	0,141	0,156	0,162	0,160	0,135	0,127	0,116	2,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,096	0,084	0,092	0,094	0,090	0,088	0,095	0,098	0,103	0,107	0,109	0,118	0,117	0,116	0,122	0,126	0,123	0,142	0,140	0,151	0,157	0,140	0,124	0,106	2,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,096	0,099	0,097	0,095	0,093	0,091	0,095	0,103	0,108	0,110	0,103	0,123	0,133	0,130	0,134	0,122	0,122	0,139	0,152	0,158	0,155	0,143	0,135	0,118	2,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αγ. Ευστρατίου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,096	0,092	0,094	0,095	0,091	0,089	0,095	0,101	0,105	0,108	0,106	0,120	0,125	0,123	0,128	0,124	0,122	0,140	0,146	0,156	0,156	0,141	0,129	0,112	2,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MAN D2566ME	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
MAN D2566ME	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Βλάβη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
HYUNDAI KD8AX	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη