

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 6 Δεκέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απόρροφησης αιολικής παραγωγής (MW)
6/12/22 0:00	46,52	33,64	12,88	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	13,14	12,78
6/12/22 1:00	42,47	33,59	8,88	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	9,48	8,93
6/12/22 2:00	41,48	34,20	7,29	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	7,23	7,43
6/12/22 3:00	40,10	34,02	6,08	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	5,95	6,06
6/12/22 4:00	39,88	34,23	5,66	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	5,74	5,85
6/12/22 5:00	41,55	34,38	7,17	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	7,46	7,51
6/12/22 6:00	46,10	34,32	11,78	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	13,22	12,34
6/12/22 7:00	53,76	36,99	15,87	0,90	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	17,31	16,04
6/12/22 8:00	57,48	35,62	16,73	5,12	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	19,75	17,18
6/12/22 9:00	59,07	34,24	17,28	7,55	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	20,00	17,44
6/12/22 10:00	57,69	33,59	16,06	8,04	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	17,80	16,12
6/12/22 11:00	58,50	33,89	14,55	10,06	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	13,99	14,87
6/12/22 12:00	61,77	33,74	14,61	13,43	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	14,43	14,64
6/12/22 13:00	60,79	33,92	14,93	11,95	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	16,31	15,26
6/12/22 14:00	61,29	34,03	17,41	9,85	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	18,98	17,74
6/12/22 15:00	61,96	37,44	18,29	6,24	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	19,83	18,57
6/12/22 16:00	64,24	45,01	18,66	0,57	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	23,05	19,21
6/12/22 17:00	73,27	52,01	21,26	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	30,94	21,94
6/12/22 18:00	74,36	54,83	19,52	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	37,83	22,23
6/12/22 19:00	73,88	57,01	16,87	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	37,80	22,13
6/12/22 20:00	72,87	60,23	12,65	0,00	0			1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	35,26	21,86
6/12/22 21:00	68,16	55,21	12,96	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		1	0	29,85	19,97
6/12/22 22:00	61,66	51,68	9,98	0,00	0			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		1	0	28,81	18,47
6/12/22 23:00	53,94	45,41	8,53	0,00	0			1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	24,08	15,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D3 και D4 ΑΗΣ λόγω αναγκών ΑΗΣ Σορώνης σε ατμό
2. Κατά το χρονικό διάστημα 22 - 23 έγινε πλήση της μονάδας D3.