

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 1/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	01/10/22 0:00	22,90	22,69	0,21			1			1	1				2,57	1,91
	01/10/22 1:00	21,41	21,41	0,00			1			1	1				1,83	2,26
	01/10/22 2:00	20,46	20,46	0,00			1			1	1				5,38	5,26
	01/10/22 3:00	20,09	20,09	0,00			1			1	1				5,07	4,82
	01/10/22 4:00	19,92	19,92	0,00			1			1	1				4,92	4,63
	01/10/22 5:00	20,43	20,43	0,00			1			1	1				5,39	5,23
	01/10/22 6:00	21,57	21,57	0,00			1			1	1				6,58	6,52
	01/10/22 7:00	22,37	22,37	0,00			1			1	1				7,18	6,93
	01/10/22 8:00	25,02	25,02	0,00					1	1	1				6,61	6,93
	01/10/22 9:00	26,52	26,52	0,00	1				1	1	1				8,72	9,19
	01/10/22 10:00	26,82	26,82	0,00	1				1	1	1				9,06	9,40
	01/10/22 11:00	27,81	27,81	0,00	1				1	1	1				9,19	9,94
	01/10/22 12:00	28,78	28,70	0,09	1				1	1	1				8,86	9,97
	01/10/22 13:00	28,86	28,82	0,05	1				1	1	1				9,98	10,57
	01/10/22 14:00	27,06	27,06	0,00	1				1	1	1				9,72	10,04
	01/10/22 15:00	24,73	24,58	0,15					1	1	1				7,24	7,37
	01/10/22 16:00	24,83	24,83	0,00					1	1	1				8,81	9,03
	01/10/22 17:00	27,19	27,18	0,01			1		1	1	1				7,58	7,49
	01/10/22 18:00	29,80	29,42	0,38			1		1	1	1				9,19	9,62
	01/10/22 19:00	33,06	30,40	2,67			1		1	1	1				10,99	11,59
01/10/22 20:00	33,36	26,65	6,71			1		1	1	1				10,80	11,55	
01/10/22 21:00	30,92	21,66	9,25					1	1	1				9,94	10,31	
01/10/22 22:00	27,76	19,01	8,75					1	1	1				8,94	8,90	
01/10/22 23:00	25,48	17,45	8,02			1		1		1				8,17	8,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Κυριακή 2/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	02/10/22 0:00	23,59	16,15	7,45			1	1			1				7,59	7,58	
	02/10/22 1:00	21,94	14,73	7,21				1			1				7,34	7,35	
	02/10/22 2:00	21,32	14,24	7,07				1			1				7,21	7,13	
	02/10/22 3:00	20,59	13,89	6,70				1			1				6,83	6,89	
	02/10/22 4:00	20,31	13,41	6,90				1			1				7,03	7,05	
	02/10/22 5:00	20,60	13,74	6,86				1			1		1		6,98	7,05	
	02/10/22 6:00	21,24	15,61	5,63				1			1				7,36	7,35	
	02/10/22 7:00	21,34	20,39	0,95			1	1			1		1		6,58	6,60	
	02/10/22 8:00	23,39	22,08	1,31				1		1	1				8,04	8,24	
	02/10/22 9:00	24,77	23,94	0,83				1		1	1				8,11	9,60	
	02/10/22 10:00	25,05	23,54	1,51				1		1	1				8,11	9,88	
	02/10/22 11:00	25,96	23,98	1,98				1		1	1				5,92	10,37	
	02/10/22 12:00	26,04	23,66	2,38				1		1	1				5,99	10,47	
	02/10/22 13:00	25,35	20,74	4,61				1		1	1				9,90	9,98	
	02/10/22 14:00	22,80	16,14	6,66		1				1	1				8,99	9,00	
	02/10/22 15:00	21,45	13,51	7,94		1				1	1				8,58	8,58	
	02/10/22 16:00	21,83	13,37	8,46		1				1	1				8,71	8,73	
	02/10/22 17:00	23,77	16,73	7,04				1		1	1				9,45	9,49	
	02/10/22 18:00	26,80	20,25	6,55				1		1	1				10,63	10,68	
	02/10/22 19:00	30,80	24,45	6,35				1		1	1				12,27	12,31	
02/10/22 20:00	31,78	27,24	4,54		1		1		1	1				12,71	12,71		
02/10/22 21:00	29,73	26,17	3,57		1		1		1	1				11,94	11,91		
02/10/22 22:00	26,85	22,31	4,54				1		1	1				10,77	10,73		
02/10/22 23:00	24,31	19,33	4,98				1		1	1				9,21	9,16		

Παρατηρήσεις:

Στις 07:38 παρουσιάστηκε βλάβη στη G6 και βγήκαν εκτός οι γραμμές P-220,230,280.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 3/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	03/10/22 0:00	22,06	16,06	5,99				1			1				7,65	7,74
	03/10/22 1:00	20,54	15,10	5,44				1			1				8,24	8,22
	03/10/22 2:00	19,84	16,40	3,44				1			1				7,88	7,84
	03/10/22 3:00	19,28	16,40	2,88		1		1			1				6,46	6,40
	03/10/22 4:00	19,27	16,54	2,73		1		1			1				5,93	5,92
	03/10/22 5:00	19,75	16,10	3,65		1		1			1				6,34	6,39
	03/10/22 6:00	21,58	17,84	3,73		1		1			1				8,18	8,19
	03/10/22 7:00	22,93	19,37	3,56		1		1			1				9,01	8,76
	03/10/22 8:00	23,74	20,55	3,20		1		1			1				7,40	7,25
	03/10/22 9:00	24,12	21,79	2,34		1		1		1	1				7,82	7,80
	03/10/22 10:00	24,34	20,91	3,43				1		1	1				7,66	7,65
	03/10/22 11:00	24,62	21,85	2,77				1		1	1				8,37	8,47
	03/10/22 12:00	25,52	23,34	2,18				1		1	1				8,91	9,31
	03/10/22 13:00	24,85	22,73	2,12				1		1	1				7,55	7,27
	03/10/22 14:00	23,49	21,59	1,90					1	1	1				7,77	7,91
	03/10/22 15:00	21,67	18,78	2,89					1	1	1				6,60	6,55
	03/10/22 16:00	21,79	18,38	3,41					1	1	1				6,61	6,63
	03/10/22 17:00	24,16	20,71	3,45					1	1	1				8,91	8,97
	03/10/22 18:00	27,42	24,87	2,56					1	1	1				9,65	9,30
	03/10/22 19:00	32,09	30,04	2,05				1	1	1	1				11,23	11,41
03/10/22 20:00	32,71	29,44	3,27				1	1	1	1				12,05	12,09	
03/10/22 21:00	30,12	24,87	5,24				1	1	1	1				9,64	9,52	
03/10/22 22:00	26,74	21,00	5,74					1	1	1				8,22	8,76	
03/10/22 23:00	23,87	19,06	4,81					1	1	1				8,83	8,77	
<p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.</p>																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 4/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	04/10/22 0:00	21,54	15,81	5,73					1	1	1				6,64	6,83
	04/10/22 1:00	20,20	13,86	6,34					1		1				8,05	8,08
	04/10/22 2:00	19,61	12,85	6,76					1		1				7,85	7,84
	04/10/22 3:00	19,12	12,48	6,65					1		1				7,64	7,65
	04/10/22 4:00	19,04	11,67	7,37					1		1				7,62	7,61
	04/10/22 5:00	18,97	12,42	6,55					1		1		1		7,46	7,23
	04/10/22 6:00	21,54	13,99	7,55					1		1				8,60	8,61
	04/10/22 7:00	22,76	15,19	7,57					1		1				9,07	9,10
	04/10/22 8:00	24,80	16,95	7,85					1		1				9,85	9,85
	04/10/22 9:00	24,64	16,14	8,49					1		1				9,85	9,85
	04/10/22 10:00	24,03	16,11	7,92		1			1		1				9,63	9,62
	04/10/22 11:00	23,86	17,36	6,51		1			1		1				9,54	9,55
	04/10/22 12:00	24,36	19,43	4,94		1			1		1				9,76	9,77
	04/10/22 13:00	23,94	18,76	5,18		1			1		1				9,59	9,58
	04/10/22 14:00	22,62	14,52	8,10					1		1				9,00	8,99
	04/10/22 15:00	20,67	13,25	7,42					1		1				8,27	8,27
	04/10/22 16:00	21,00	13,79	7,21					1		1				8,38	8,39
	04/10/22 17:00	23,45	15,84	7,61					1		1				9,31	9,33
	04/10/22 18:00	27,28	17,72	9,56					1	1	1				10,85	10,89
	04/10/22 19:00	31,63	20,74	10,89					1	1	1				12,61	12,65
04/10/22 20:00	32,15	20,20	11,95					1	1	1				12,89	12,88	
04/10/22 21:00	29,55	19,01	10,54					1	1	1				11,88	11,84	
04/10/22 22:00	26,05	16,93	9,12					1	1	1				10,46	10,38	
04/10/22 23:00	22,98	15,56	7,42					1	1	1				7,94	7,91	

Παρατηρήσεις:

Στις 05:36, λόγω βλάβης στο δίκτυο, βγήκαν εκτός οι γραμμές P-230,220,280,240,225, 215.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 5/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	05/10/22 0:00	20,57	13,13	7,44					1		1				8,11	8,27
	05/10/22 1:00	8,72	5,59	3,13					1		1				5,77	3,59
	05/10/22 2:00	8,88	8,87	0,01		1		1		1	1				2,12	1,57
	05/10/22 3:00	20,76	15,95	4,81				1		1	1				6,20	6,78
	05/10/22 4:00	18,94	12,79	6,14				1			1				7,58	7,59
	05/10/22 5:00	19,26	12,62	6,64				1			1				7,68	7,70
	05/10/22 6:00	21,24	13,26	7,98				1	1		1				8,46	8,44
	05/10/22 7:00	22,49	13,96	8,54				1	1		1				8,97	8,97
	05/10/22 8:00	23,47	14,61	8,86				1	1		1				9,25	9,25
	05/10/22 9:00	23,77	14,46	9,31					1		1				9,53	9,52
	05/10/22 10:00	23,83	14,65	9,18					1		1				9,53	9,53
	05/10/22 11:00	24,01	14,88	9,13				1			1				9,54	9,54
	05/10/22 12:00	24,02	14,93	9,09				1			1				9,62	9,60
	05/10/22 13:00	23,65	15,03	8,63				1			1				9,27	9,28
	05/10/22 14:00	22,46	13,97	8,49					1		1				9,01	9,00
	05/10/22 15:00	21,12	12,86	8,26					1		1				8,45	8,45
	05/10/22 16:00	21,52	13,09	8,42					1		1				8,60	8,61
	05/10/22 17:00	23,46	14,29	9,17					1		1				9,35	9,37
	05/10/22 18:00	26,62	16,32	10,30					1		1				10,58	10,62
	05/10/22 19:00	31,70	19,62	12,09					1	1	1				12,63	12,66
05/10/22 20:00	32,46	19,98	12,49					1	1	1				13,01	13,01	
05/10/22 21:00	29,59	18,38	11,21					1	1	1				11,88	11,85	
05/10/22 22:00	26,01	15,90	10,11					1	1					10,47	10,42	
05/10/22 23:00	22,68	13,77	8,91					1	1					9,11	9,08	

Παρατηρήσεις:

01:26 σημειώθηκε γενική διακοπή, λόγω βλάβης της μονάδας G9.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 6/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	06/10/22 0:00	20,36	12,40	7,96					1	1					8,19	8,16
	06/10/22 1:00	18,99	11,91	7,09					1	1					7,61	7,61
	06/10/22 2:00	18,34	12,56	5,78					1	1					7,33	7,34
	06/10/22 3:00	17,92	11,97	5,96					1	1					7,17	7,17
	06/10/22 4:00	18,01	10,99	7,02					1	1					7,21	7,21
	06/10/22 5:00	18,59	11,35	7,24					1	1					7,41	7,43
	06/10/22 6:00	20,67	12,66	8,01					1	1					8,23	8,26
	06/10/22 7:00	22,17	13,52	8,65					1	1					8,86	8,86
	06/10/22 8:00	23,34	14,35	8,99					1	1					9,29	9,33
	06/10/22 9:00	23,98	14,72	9,26						1	1				9,59	9,59
	06/10/22 10:00	23,78	14,82	8,96						1	1				9,50	9,51
	06/10/22 11:00	24,05	15,33	8,72						1	1				9,63	9,63
	06/10/22 12:00	24,78	15,78	9,00						1	1				9,92	9,93
	06/10/22 13:00	24,80	15,27	9,53						1	1				9,92	9,92
	06/10/22 14:00	23,51	14,29	9,22						1	1				9,44	9,41
	06/10/22 15:00	21,29	12,93	8,37						1	1				8,56	8,52
	06/10/22 16:00	21,24	12,91	8,34						1	1				8,49	8,49
	06/10/22 17:00	24,01	14,64	9,37						1	1				9,54	9,58
	06/10/22 18:00	28,04	17,19	10,84						1	1				11,15	11,19
	06/10/22 19:00	32,02	19,79	12,23				1		1	1				12,76	12,79
06/10/22 20:00	32,35	20,01	12,33				1		1	1				12,97	12,95	
06/10/22 21:00	29,50	18,10	11,39				1		1	1				11,85	11,81	
06/10/22 22:00	25,56	15,56	10,00						1	1				10,28	10,24	
06/10/22 23:00	22,99	14,23	8,76						1	1				9,23	9,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 7/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	07/10/22 0:00	20,80	13,97	6,83						1	1				8,35	8,33
	07/10/22 1:00	19,19	12,26	6,93						1	1				7,69	7,67
	07/10/22 2:00	18,57	11,66	6,91						1	1				7,44	7,43
	07/10/22 3:00	18,25	11,44	6,82						1	1				7,30	7,31
	07/10/22 4:00	18,22	11,37	6,85						1	1				7,29	7,30
	07/10/22 5:00	18,57	11,99	6,58						1	1				7,40	7,42
	07/10/22 6:00	20,77	13,60	7,17						1	1				8,28	8,30
	07/10/22 7:00	22,13	14,48	7,65						1	1				8,84	8,86
	07/10/22 8:00	23,81	15,64	8,17						1	1				9,50	9,51
	07/10/22 9:00	23,92	14,98	8,94						1	1				9,57	9,56
	07/10/22 10:00	24,36	14,83	9,53						1	1				9,74	9,74
	07/10/22 11:00	24,49	14,89	9,60						1	1				9,78	9,79
	07/10/22 12:00	25,26	15,40	9,87						1	1				10,14	10,12
	07/10/22 13:00	24,49	14,93	9,56						1	1				9,80	9,80
	07/10/22 14:00	23,69	14,42	9,27						1	1				9,47	9,50
	07/10/22 15:00	23,00	14,04	8,96						1	1				9,22	9,20
	07/10/22 16:00	21,81	13,27	8,54						1	1				8,72	8,72
	07/10/22 17:00	23,63	14,39	9,23						1	1				9,39	9,44
	07/10/22 18:00	26,98	16,51	10,46						1	1	1			10,71	10,77
	07/10/22 19:00	31,70	19,83	11,87						1	1	1			12,60	12,66
07/10/22 20:00	31,53	19,70	11,83						1	1	1			12,67	12,62	
07/10/22 21:00	28,27	19,33	8,94						1	1	1			9,35	11,32	
07/10/22 22:00	25,24	17,31	7,93						1	1	1			8,02	10,07	
07/10/22 23:00	22,73	13,97	8,76						1	1	1			9,11	9,10	

Παρατηρήσεις:

Στο διάστημα 21:00-23:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο για την αποκατάσταση βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 8/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	08/10/22 0:00	20,56	12,72	7,84						1	1				8,30	8,26
	08/10/22 1:00	19,21	12,07	7,14						1	1				7,70	7,69
	08/10/22 2:00	18,50	11,39	7,11						1	1				7,41	7,40
	08/10/22 3:00	18,29	11,17	7,12						1	1				7,32	7,31
	08/10/22 4:00	18,16	11,59	6,57						1	1				7,27	7,27
	08/10/22 5:00	18,50	11,53	6,97						1	1				7,40	7,40
	08/10/22 6:00	19,95	12,58	7,37						1	1				7,95	7,97
	08/10/22 7:00	20,96	13,42	7,54						1	1				8,36	8,39
	08/10/22 8:00	23,33	15,42	7,91						1	1				9,29	9,32
	08/10/22 9:00	24,03	16,09	7,94						1	1				9,59	9,60
	08/10/22 10:00	24,58	15,30	9,28		1				1	1				9,82	9,82
	08/10/22 11:00	25,18	16,22	8,97		1				1	1				10,05	10,06
	08/10/22 12:00	26,07	16,89	9,17		1				1	1				10,43	10,42
	08/10/22 13:00	25,77	16,41	9,36		1				1	1				10,31	10,30
	08/10/22 14:00	24,08	14,82	9,26		1				1	1				9,66	9,64
	08/10/22 15:00	21,92	13,81	8,11						1	1				8,77	8,76
	08/10/22 16:00	22,28	14,59	7,69						1	1				8,89	8,90
	08/10/22 17:00	24,15	16,47	7,68						1	1				9,61	9,64
	08/10/22 18:00	27,04	22,52	4,52					1	1	1				10,76	10,80
	08/10/22 19:00	31,36	27,70	3,66		1				1	1	1			12,50	12,54
08/10/22 20:00	30,91	29,17	1,74		1				1	1	1			12,40	12,38	
08/10/22 21:00	28,66	27,32	1,34		1				1	1	1			11,22	11,18	
08/10/22 22:00	25,59	23,93	1,65		1				1	1	1			9,38	9,43	
08/10/22 23:00	23,36	22,33	1,03						1	1	1			8,28	8,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 9/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	09/10/22 0:00	21,22	20,58	0,64					1	1	1				6,20	6,14
	09/10/22 1:00	19,82	19,39	0,43					1	1	1				4,92	5,18
	09/10/22 2:00	18,56	17,48	1,08		1				1	1				6,79	6,83
	09/10/22 3:00	18,19	16,76	1,43		1				1	1				6,57	6,55
	09/10/22 4:00	17,91	15,45	2,46		1				1	1				6,40	6,42
	09/10/22 5:00	18,34	15,88	2,45		1				1	1				6,82	6,83
	09/10/22 6:00	19,15	16,46	2,69						1	1	1			7,57	7,51
	09/10/22 7:00	18,97	16,74	2,23					1	1	1				5,56	5,49
	09/10/22 8:00	20,35	18,51	1,84					1	1	1				5,80	6,00
	09/10/22 9:00	21,43	19,73	1,70					1	1	1				6,16	6,25
	09/10/22 10:00	22,27	20,23	2,04					1	1	1				7,07	7,10
	09/10/22 11:00	23,21	21,61	1,60					1	1	1				7,99	8,07
	09/10/22 12:00	24,02	21,55	2,47					1	1	1				8,89	8,90
	09/10/22 13:00	23,10	19,46	3,64					1	1	1				8,02	7,96
	09/10/22 14:00	20,46	16,06	4,40						1	1				7,59	7,72
	09/10/22 15:00	18,76	14,14	4,62						1	1				7,49	7,48
	09/10/22 16:00	19,23	16,05	3,18						1	1				7,69	7,70
	09/10/22 17:00	22,41	20,99	1,42					1	1	1				7,59	7,49
	09/10/22 18:00	25,30	24,07	1,23					1	1	1				9,82	9,88
	09/10/22 19:00	29,58	27,12	2,46		1			1	1	1				11,73	11,80
09/10/22 20:00	30,05	27,03	3,02		1			1	1	1				12,03	12,01	
09/10/22 21:00	27,72	25,69	2,03		1			1	1	1				10,44	10,44	
09/10/22 22:00	24,73	22,84	1,89					1	1	1				9,57	9,50	
09/10/22 23:00	22,25	19,88	2,37					1	1	1				7,21	7,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 10/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	10/10/22 0:00	20,25	19,08	1,17					1	1	1				5,18	5,08
	10/10/22 1:00	18,78	17,12	1,65					1	1	1				5,93	6,31
	10/10/22 2:00	18,13	16,13	2,00					1		1				7,09	7,10
	10/10/22 3:00	17,70	16,56	1,14					1		1				6,70	6,69
	10/10/22 4:00	17,51	16,37	1,14					1		1				6,50	6,50
	10/10/22 5:00	18,39	17,11	1,28		1			1		1				6,69	6,66
	10/10/22 6:00	20,41	18,41	1,99		1			1		1				7,28	7,34
	10/10/22 7:00	21,91	19,00	2,91		1			1		1				7,73	8,05
	10/10/22 8:00	22,51	18,66	3,85		1				1	1				7,87	7,97
	10/10/22 9:00	23,10	18,14	4,97		1				1	1				9,26	9,25
	10/10/22 10:00	22,52	18,01	4,51		1				1	1				9,00	9,00
	10/10/22 11:00	22,59	18,26	4,33		1				1	1				9,04	9,04
	10/10/22 12:00	23,09	18,94	4,16		1				1	1				9,21	9,22
	10/10/22 13:00	22,97	17,76	5,21		1				1	1				9,19	9,18
	10/10/22 14:00	21,32	18,29	3,04		1				1	1				8,57	8,54
	10/10/22 15:00	20,19	18,33	1,86		1				1	1				8,10	8,09
	10/10/22 16:00	20,69	20,12	0,57		1				1	1				8,25	8,26
	10/10/22 17:00	23,18	22,97	0,21		1			1	1	1				7,81	7,59
	10/10/22 18:00	26,86	26,56	0,29		1			1	1	1				9,71	9,76
	10/10/22 19:00	31,22	30,02	1,20		1			1	1	1			1	12,45	12,47
10/10/22 20:00	31,22	27,63	3,59		1			1	1	1				12,52	12,49	
10/10/22 21:00	28,94	25,01	3,93		1			1	1	1				11,54	11,52	
10/10/22 22:00	25,18	22,69	2,49					1	1	1				9,87	9,81	
10/10/22 23:00	22,47	19,71	2,76					1	1	1				7,41	7,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τρίτη 11/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	11/10/22 0:00	20,34	19,48	0,86					1	1	1				5,28	5,23	
	11/10/22 1:00	19,06	19,06	0,00	1					1	1				4,58	4,80	
	11/10/22 2:00	18,37	18,37	0,00	1					1	1				6,47	6,46	
	11/10/22 3:00	18,07	18,07	0,00	1					1	1				6,32	6,34	
	11/10/22 4:00	18,09	18,09	0,00	1					1	1				6,35	6,34	
	11/10/22 5:00	18,73	18,73	0,00	1					1	1				6,44	6,46	
	11/10/22 6:00	20,67	20,67	0,00	1			1		1					6,86	6,83	
	11/10/22 7:00	21,74	21,74	0,00	1	1		1		1					7,17	7,18	
	11/10/22 8:00	23,20	23,20	0,00				1	1	1					7,59	7,58	
	11/10/22 9:00	24,09	24,09	0,00				1	1	1					7,95	7,96	
	11/10/22 10:00	23,15	23,15	0,00				1	1	1					7,83	7,86	
	11/10/22 11:00	26,32	26,32	0,00				1	1	1	1				9,97	10,13	
	11/10/22 12:00	26,97	26,95	0,02				1	1	1	1				6,40	6,40	
	11/10/22 13:00	26,32	26,28	0,04					1	1	1				5,79	5,70	
	11/10/22 14:00	25,24	25,15	0,09					1	1	1				8,23	9,49	
	11/10/22 15:00	22,35	22,35	0,00					1	1	1				7,31	7,25	
	11/10/22 16:00	21,88	21,48	0,40					1	1	1				6,70	6,76	
	11/10/22 17:00	24,75	24,34	0,40					1	1	1				9,42	9,47	
	11/10/22 18:00	28,00	27,65	0,34				1	1	1	1				8,44	7,91	
	11/10/22 19:00	31,99	31,67	0,32				1	1	1	1				11,23	11,35	
11/10/22 20:00	31,77	31,58	0,20				1	1	1	1				11,23	11,16		
11/10/22 21:00	29,05	28,81	0,23				1	1	1	1				8,10	8,49		
11/10/22 22:00	25,56	25,20	0,36				1		1	1				6,74	7,43		
11/10/22 23:00	22,64	22,41	0,23				1		1	1				7,60	7,52		
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.															
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.															

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τετάρτη 12/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	12/10/22 0:00	20,75	20,70	0,05				1		1	1				5,68	5,66	
	12/10/22 1:00	19,40	18,45	0,95				1		1	1				4,64	5,09	
	12/10/22 2:00	18,74	17,30	1,44		1				1	1				7,45	7,50	
	12/10/22 3:00	18,19	16,87	1,32		1				1	1				7,27	7,27	
	12/10/22 4:00	18,27	16,88	1,38						1	1				7,30	7,30	
	12/10/22 5:00	18,80	17,68	1,13		1				1	1				7,49	7,50	
	12/10/22 6:00	21,11	19,17	1,95		1				1	1				8,42	8,44	
	12/10/22 7:00	22,30	19,07	3,22	1	1				1	1				8,91	8,91	
	12/10/22 8:00	23,78	21,45	2,33						1	1			4	9,50	9,52	
	12/10/22 9:00	24,25	21,10	3,14				1		1	1			2	9,31	9,28	
	12/10/22 10:00	23,63	20,35	3,28				1		1	1				8,50	8,49	
	12/10/22 11:00	23,73	20,22	3,51				1		1	1				8,45	8,47	
	12/10/22 12:00	23,85	20,26	3,59				1		1	1				8,74	8,71	
	12/10/22 13:00	23,25	19,37	3,87				1		1	1				7,83	8,19	
	12/10/22 14:00	21,63	17,01	4,63				1			1				7,04	7,11	
	12/10/22 15:00	19,89	15,10	4,79				1			1				7,96	7,96	
	12/10/22 16:00	20,49	17,82	2,66				1			1				6,08	5,80	
	12/10/22 17:00	23,04	19,44	3,60				1		1	1				7,77	7,86	
	12/10/22 18:00	27,04	18,25	8,79				1		1	1				10,72	10,77	
	12/10/22 19:00	31,87	19,98	11,89				1		1	1				12,69	12,71	
12/10/22 20:00	31,90	20,36	11,55				1		1	1				12,77	12,76		
12/10/22 21:00	29,15	18,30	10,85				1		1	1				11,72	11,68		
12/10/22 22:00	25,23	16,47	8,77						1	1				10,14	10,09		
12/10/22 23:00	22,33	15,69	6,64						1	1				8,97	8,94		

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στη G8, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ και οι μονάδες G2 και G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 13/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	13/10/22 0:00	20,20	14,42	5,79						1	1				8,13	8,12
	13/10/22 1:00	18,77	13,44	5,34						1	1				7,52	7,51
	13/10/22 2:00	18,24	12,28	5,96						1	1				7,30	7,30
	13/10/22 3:00	17,96	11,60	6,36						1	1				7,19	7,19
	13/10/22 4:00	17,93	11,76	6,17						1	1				7,16	7,17
	13/10/22 5:00	18,50	12,35	6,15						1	1				7,38	7,40
	13/10/22 6:00	20,55	14,12	6,43						1	1				8,20	8,24
	13/10/22 7:00	22,03	16,51	5,52						1	1				8,92	8,95
	13/10/22 8:00	23,35	18,87	4,47						1	1		2		9,32	9,33
	13/10/22 9:00	23,15	20,01	3,14						1	1		4		9,27	9,26
	13/10/22 10:00	23,43	21,03	2,40					1	1	1		1		8,66	8,76
	13/10/22 11:00	24,19	19,56	4,63					1	1	1				9,02	9,02
	13/10/22 12:00	25,13	18,07	7,06					1	1	1				9,90	9,94
	13/10/22 13:00	26,28	17,75	8,53						1	1		1		10,51	10,49
	13/10/22 14:00	24,89	15,77	9,12						1	1		1		9,97	9,95
	13/10/22 15:00	22,57	13,83	8,75						1	1				9,07	9,01
	13/10/22 16:00	21,00	13,68	7,32						1	1				8,40	8,39
	13/10/22 17:00	24,11	18,70	5,41				1		1	1				9,49	9,55
	13/10/22 18:00	27,20	20,12	7,08				1		1	1				10,82	10,86
	13/10/22 19:00	31,03	24,26	6,78				1		1	1				12,40	12,42
13/10/22 20:00	30,77	24,92	5,85				1		1	1				12,33	12,31	
13/10/22 21:00	28,07	23,81	4,26				1		1	1				11,27	11,24	
13/10/22 22:00	24,90	20,03	4,87				1		1	1				9,67	9,58	
13/10/22 23:00	22,09	18,82	3,28				1		1	1				7,10	7,02	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στη G9, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 14/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	14/10/22 0:00	20,16	18,83	1,34				1		1	1				5,10	5,06
	14/10/22 1:00	18,79	17,88	0,91						1	1				7,02	7,45
	14/10/22 2:00	18,20	17,58	0,62						1	1				7,27	7,28
	14/10/22 3:00	17,65	17,14	0,51						1	1				7,06	7,06
	14/10/22 4:00	17,66	17,25	0,41						1	1				7,07	7,07
	14/10/22 5:00	18,15	17,51	0,64						1	1				7,25	7,26
	14/10/22 6:00	20,15	18,30	1,85						1	1				8,01	8,04
	14/10/22 7:00	21,98	20,74	1,24						1	1			1	8,76	8,78
	14/10/22 8:00	23,86	23,07	0,79	1					1	1			5	9,19	9,13
	14/10/22 9:00	24,80	24,10	0,69				1		1	1			4	9,66	9,17
	14/10/22 10:00	25,22	24,56	0,66				1		1	1				9,79	9,59
	14/10/22 11:00	25,77	25,17	0,60				1		1	1				9,27	10,56
	14/10/22 12:00	25,56	24,84	0,72				1		1	1				7,50	10,68
	14/10/22 13:00	24,50	24,02	0,48				1		1	1				7,50	10,01
	14/10/22 14:00	24,70	24,49	0,21				1		1	1				7,45	10,20
	14/10/22 15:00	23,79	23,14	0,65				1		1	1				7,62	8,82
	14/10/22 16:00	24,41	23,69	0,73				1		1	1				9,25	9,25
	14/10/22 17:00	25,40	23,10	2,30				1		1	1				10,02	10,06
	14/10/22 18:00	27,73	21,65	6,08				1		1	1				11,04	11,07
	14/10/22 19:00	31,26	26,79	4,47		1		1		1	1				12,48	12,49
14/10/22 20:00	30,78	27,36	3,42		1		1		1	1				12,34	12,32	
14/10/22 21:00	28,22	25,80	2,41		1		1		1	1				11,18	11,16	
14/10/22 22:00	24,92	22,06	2,86				1		1	1				9,71	9,63	
14/10/22 23:00	22,32	19,60	2,71				1		1	1				7,25	7,20	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο και τα ΑΠ Καστρί, Τέρπανδρος και Άντισσας τέθηκαν εκτός.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 15/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	15/10/22 0:00	20,25	17,78	2,48						1	1				5,74	6,10
	15/10/22 1:00	18,84	15,89	2,94						1	1				7,55	7,54
	15/10/22 2:00	18,33	15,79	2,54						1	1				7,34	7,33
	15/10/22 3:00	17,85	15,22	2,63						1	1				7,15	7,15
	15/10/22 4:00	17,87	14,54	3,34						1	1				7,15	7,15
	15/10/22 5:00	18,26	14,17	4,09						1	1				7,28	7,30
	15/10/22 6:00	19,57	15,51	4,06						1	1				7,82	7,83
	15/10/22 7:00	20,90	15,73	5,17						1	1				8,32	8,34
	15/10/22 8:00	23,73	17,77	5,96						1	1				9,45	9,48
	15/10/22 9:00	25,69	18,82	6,87						1	1		1		10,27	10,28
	15/10/22 10:00	26,67	18,57	8,10						1	1		2		10,67	10,66
	15/10/22 11:00	26,14	18,07	8,07					1		1		1		10,46	10,45
	15/10/22 12:00	26,41	17,49	8,92					1		1		1		10,55	10,55
	15/10/22 13:00	25,78	16,73	9,05					1		1				10,34	10,32
	15/10/22 14:00	25,29	15,76	9,53					1		1				10,13	10,12
	15/10/22 15:00	23,48	14,50	8,99					1		1				9,42	9,41
	15/10/22 16:00	23,31	14,23	9,08					1		1				9,31	9,32
	15/10/22 17:00	25,34	15,58	9,75					1		1				10,10	10,13
	15/10/22 18:00	28,09	17,27	10,82				1	1		1				11,18	11,21
	15/10/22 19:00	32,14	19,86	12,27				1	1		1				12,81	12,85
15/10/22 20:00	31,24	19,23	12,01				1	1		1				12,52	12,50	
15/10/22 21:00	28,36	17,37	10,99				1	1		1				11,39	11,36	
15/10/22 22:00	25,23	15,34	9,88				1	1		1				10,14	10,11	
15/10/22 23:00	22,76	13,83	8,93				1	1		1				9,14	9,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 16/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	16/10/22 0:00	20,60	12,92	7,68					1		1				7,88	8,25
	16/10/22 1:00	19,08	13,09	5,99					1		1				6,12	7,63
	16/10/22 2:00	18,27	13,38	4,89					1		1				5,02	7,25
	16/10/22 3:00	17,70	12,82	4,88					1		1				5,00	6,71
	16/10/22 4:00	17,67	12,78	4,88					1		1				5,00	6,67
	16/10/22 5:00	17,97	13,07	4,90					1		1				5,00	6,96
	16/10/22 6:00	18,68	13,79	4,89					1		1				5,00	7,45
	16/10/22 7:00	19,17	14,27	4,89					1		1				5,00	7,66
	16/10/22 8:00	20,70	14,97	5,73					1		1				5,83	8,34
	16/10/22 9:00	22,57	15,02	7,55					1		1				7,67	9,01
	16/10/22 10:00	24,28	15,15	9,13					1		1				9,31	9,70
	16/10/22 11:00	24,69	15,20	9,49					1		1				9,86	9,88
	16/10/22 12:00	26,16	16,04	10,12					1		1				10,44	10,46
	16/10/22 13:00	25,03	15,28	9,76					1		1				10,06	10,02
	16/10/22 14:00	22,35	13,59	8,76					1		1				8,96	8,95
	16/10/22 15:00	21,13	12,83	8,30					1		1				8,48	8,45
	16/10/22 16:00	20,91	12,71	8,21					1		1				8,36	8,35
	16/10/22 17:00	22,78	13,86	8,92					1		1				9,06	9,10
	16/10/22 18:00	26,41	16,23	10,17		1			1		1				10,51	10,56
	16/10/22 19:00	30,64	19,09	11,55		1			1		1				12,23	12,26
16/10/22 20:00	30,14	18,81	11,33		1			1		1				12,06	12,05	
16/10/22 21:00	27,86	17,17	10,69		1			1		1				11,20	11,17	
16/10/22 22:00	24,38	15,96	8,42					1		1				9,05	9,76	
16/10/22 23:00	21,68	13,79	7,90					1		1				8,26	8,68	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 01:00 με 11:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 17/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	17/10/22 0:00	19,42	13,27	6,15					1		1				6,41	7,77
	17/10/22 1:00	18,11	13,58	4,52					1		1				4,64	7,08
	17/10/22 2:00	17,55	13,38	4,17					1		1				4,27	6,54
	17/10/22 3:00	17,32	13,42	3,91					1		1				4,00	6,34
	17/10/22 4:00	17,19	13,29	3,90					1		1				4,00	6,19
	17/10/22 5:00	18,19	14,06	4,13					1		1				4,26	7,12
	17/10/22 6:00	20,15	14,71	5,44					1		1				5,85	8,04
	17/10/22 7:00	22,00	14,79	7,21					1		1				8,13	8,79
	17/10/22 8:00	22,89	14,47	8,41					1		1				9,65	9,16
	17/10/22 9:00	22,87	13,96	8,91					1		1				9,71	9,15
	17/10/22 10:00	22,78	13,89	8,89					1		1				9,56	9,12
	17/10/22 11:00	23,06	15,12	7,94					1		1				8,52	9,27
	17/10/22 12:00	24,61	17,04	7,57					1		1		1		8,24	9,84
	17/10/22 13:00	25,51	16,65	8,85					1		1				10,13	10,18
	17/10/22 14:00	23,97	14,97	9,00					1		1				9,66	9,60
	17/10/22 15:00	22,59	14,14	8,45					1		1				8,99	9,03
	17/10/22 16:00	22,89	14,31	8,58					1		1				9,15	9,13
	17/10/22 17:00	24,40	15,29	9,11					1		1				9,71	9,73
	17/10/22 18:00	27,47	17,42	10,05		1			1		1				10,91	10,97
	17/10/22 19:00	31,69	20,24	11,45		1			1		1		1		12,63	12,66
17/10/22 20:00	31,49	20,48	11,01		1			1		1		1		12,62	12,60	
17/10/22 21:00	28,66	18,80	9,86		1			1		1				11,51	11,48	
17/10/22 22:00	25,52	16,34	9,18		1			1		1				10,25	10,21	
17/10/22 23:00	22,09	14,21	7,88					1		1				8,89	8,84	

Παρατηρήσεις:

Τα διαστήματα 00:00-08:00 και 11:00-13:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Τρίτη 18/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	18/10/22 0:00	19,65	13,40	6,25					1		1				6,70	7,85	
	18/10/22 1:00	18,11	13,49	4,62					1		1				4,99	7,07	
	18/10/22 2:00	17,66	13,50	4,16					1		1				4,48	6,64	
	18/10/22 3:00	17,34	13,62	3,72					1		1				4,00	6,35	
	18/10/22 4:00	17,17	13,53	3,64					1		1				4,08	6,18	
	18/10/22 5:00	18,02	13,94	4,08					1		1				4,61	6,97	
	18/10/22 6:00	20,35	14,87	5,49					1		1				5,84	8,14	
	18/10/22 7:00	22,20	14,90	7,29					1		1				7,84	8,87	
	18/10/22 8:00	23,77	15,69	8,09					1		1				9,49	9,51	
	18/10/22 9:00	24,49	16,51	7,98					1		1				9,83	9,79	
	18/10/22 10:00	23,95	16,65	7,31					1		1				9,57	9,58	
	18/10/22 11:00	23,74	16,35	7,39					1		1				9,49	9,51	
	18/10/22 12:00	23,95	15,54	8,41					1		1				9,57	9,56	
	18/10/22 13:00	22,86	15,18	7,68					1		1				9,16	9,15	
	18/10/22 14:00	21,63	14,63	6,99					1		1				8,69	8,67	
	18/10/22 15:00	20,53	13,37	7,16					1		1				8,22	8,22	
	18/10/22 16:00	21,08	12,97	8,11					1		1				8,42	8,43	
	18/10/22 17:00	23,83	14,63	9,20					1		1				9,49	9,51	
	18/10/22 18:00	27,84	17,50	10,34					1	1	1				11,05	11,12	
	18/10/22 19:00	32,01	21,19	10,82					1	1	1				12,78	12,80	
18/10/22 20:00	31,71	21,38	10,33					1	1	1				12,72	12,69		
18/10/22 21:00	28,61	19,76	8,85					1	1	1				11,51	11,45		
18/10/22 22:00	25,10	18,35	6,76					1	1	1				10,02	9,96		
18/10/22 23:00	21,92	17,95	3,97		1					1	1			8,82	8,77		

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 00:00-08:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 19/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	19/10/22 0:00	19,85	14,68	5,18						1	1				8,02	7,99
	19/10/22 1:00	18,32	14,28	4,04						1	1				5,31	7,39
	19/10/22 2:00	17,94	14,86	3,08						1	1				3,88	7,17
	19/10/22 3:00	17,44	14,69	2,75						1	1				4,12	6,97
	19/10/22 4:00	17,49	14,51	2,98						1	1				4,12	7,00
	19/10/22 5:00	18,23	14,23	4,00						1	1				6,51	7,29
	19/10/22 6:00	20,43	16,85	3,57						1	1				7,79	7,91
	19/10/22 7:00	22,34	18,81	3,54						1		1		2	8,86	8,93
	19/10/22 8:00	23,60	20,94	2,66						1		1		4	9,39	9,37
	19/10/22 9:00	24,25	21,10	3,16						1	1	1			9,10	9,12
	19/10/22 10:00	23,89	20,29	3,61						1	1	1			8,80	8,76
	19/10/22 11:00	24,20	20,10	4,11						1	1	1			9,05	9,05
	19/10/22 12:00	24,79	21,26	3,53						1	1	1			9,61	9,60
	19/10/22 13:00	24,78	20,36	4,43						1	1	1			9,72	9,62
	19/10/22 14:00	22,96	18,29	4,67						1	1	1			8,36	8,33
	19/10/22 15:00	20,99	16,40	4,59						1		1		1	8,37	8,41
	19/10/22 16:00	21,31	17,37	3,93						1		1		1	8,49	8,52
	19/10/22 17:00	23,82	19,13	4,68						1		1		2	9,47	9,51
	19/10/22 18:00	27,44	23,27	4,17						1	1	1			10,89	10,96
	19/10/22 19:00	31,77	29,25	2,53		1				1	1	1			12,69	12,70
19/10/22 20:00	31,48	28,62	2,87		1				1	1	1			12,61	12,60	
19/10/22 21:00	29,15	27,21	1,94		1				1	1	1			11,66	11,61	
19/10/22 22:00	25,36	24,47	0,89						1	1	1			9,57	9,58	
19/10/22 23:00	22,08	19,22	2,86						1	1	1			7,05	7,06	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 01:30-06:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 20/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	20/10/22 0:00	19,62	14,83	4,79					1		1				7,64	7,88
	20/10/22 1:00	18,32	13,28	5,04					1		1				7,24	7,22
	20/10/22 2:00	17,72	14,02	3,69					1		1				6,73	6,71
	20/10/22 3:00	17,29	13,65	3,64					1		1				6,27	6,27
	20/10/22 4:00	17,45	14,33	3,12					1		1				6,45	6,46
	20/10/22 5:00	18,20	13,53	4,67					1		1				7,08	7,11
	20/10/22 6:00	20,37	13,93	6,44					1		1				8,11	8,13
	20/10/22 7:00	22,40	15,18	7,22					1		1				8,93	8,96
	20/10/22 8:00	23,12	15,71	7,41					1		1				9,26	9,25
	20/10/22 9:00	23,05	15,50	7,54					1		1				9,16	9,24
	20/10/22 10:00	22,65	16,37	6,27					1		1				9,07	9,06
	20/10/22 11:00	22,75	16,97	5,78					1		1				9,12	9,10
	20/10/22 12:00	23,29	17,19	6,10					1		1			1	9,31	9,32
	20/10/22 13:00	22,98	16,29	6,69					1		1			1	9,22	9,20
	20/10/22 14:00	21,27	14,28	6,99					1		1				8,56	8,52
	20/10/22 15:00	20,16	13,25	6,91					1		1				8,09	8,08
	20/10/22 16:00	20,46	13,22	7,23					1		1				8,16	8,18
	20/10/22 17:00	23,35	15,28	8,07					1		1				9,28	9,31
	20/10/22 18:00	27,67	17,66	10,00					1	1	1				10,96	11,04
	20/10/22 19:00	31,57	20,53	11,04					1	1	1				12,64	12,64
20/10/22 20:00	30,94	22,98	7,96					1	1	1				12,39	12,38	
20/10/22 21:00	28,51	21,21	7,30					1	1	1				11,45	11,42	
20/10/22 22:00	25,15	16,94	8,21					1	1	1				10,05	10,04	
20/10/22 23:00	22,01	14,55	7,47					1	1	1				8,84	8,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 21/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	21/10/22 0:00	19,79	13,80	5,99						1	1				7,96	7,93
	21/10/22 1:00	18,54	13,69	4,84						1	1				7,42	7,42
	21/10/22 2:00	17,86	12,38	5,48						1	1				7,15	7,15
	21/10/22 3:00	17,40	11,72	5,68						1	1				6,96	6,96
	21/10/22 4:00	17,67	12,02	5,65						1	1				7,05	7,06
	21/10/22 5:00	17,86	12,59	5,26						1	1				7,12	6,98
	21/10/22 6:00	20,18	13,63	6,55						1	1				8,03	8,05
	21/10/22 7:00	22,03	14,52	7,52						1	1				8,78	8,81
	21/10/22 8:00	22,69	14,77	7,92						1	1				9,09	9,08
	21/10/22 9:00	23,00	15,06	7,95						1	1				9,21	9,21
	21/10/22 10:00	22,34	14,73	7,61						1	1				8,95	8,94
	21/10/22 11:00	22,53	15,05	7,48						1	1				9,00	8,99
	21/10/22 12:00	22,89	15,32	7,57						1	1				9,16	9,16
	21/10/22 13:00	22,48	15,38	7,09						1	1				8,99	9,00
	21/10/22 14:00	20,70	13,89	6,81						1	1				8,31	8,29
	21/10/22 15:00	19,28	12,58	6,69						1	1				7,71	7,69
	21/10/22 16:00	20,09	12,63	7,46						1	1				8,03	8,04
	21/10/22 17:00	23,44	14,58	8,86						1	1				9,29	9,35
	21/10/22 18:00	27,62	17,26	10,37						1	1				10,96	11,03
	21/10/22 19:00	31,81	20,43	11,38						1	1	1			12,71	12,72
21/10/22 20:00	31,16	20,13	11,02						1	1	1			12,50	12,48	
21/10/22 21:00	28,50	21,96	6,54						1	1	1			11,45	11,42	
21/10/22 22:00	24,47	20,78	3,69						1	1	1			9,35	9,29	
21/10/22 23:00	22,23	19,15	3,08						1	1	1			7,21	7,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 22/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	22/10/22 0:00	19,51	16,26	3,25					1	1					6,29	6,56
	22/10/22 1:00	18,12	16,13	1,99					1	1					7,27	7,25
	22/10/22 2:00	17,38	15,23	2,15					1	1					6,96	6,96
	22/10/22 3:00	17,17	13,40	3,77					1	1					6,87	6,86
	22/10/22 4:00	17,11	12,58	4,54					1	1					6,84	6,85
	22/10/22 5:00	17,79	13,65	4,14					1	1					7,10	7,11
	22/10/22 6:00	19,13	14,96	4,17					1	1					7,64	7,65
	22/10/22 7:00	20,41	17,36	3,05					1	1				1	8,14	8,15
	22/10/22 8:00	21,87	18,65	3,22					1	1				2	8,69	8,75
	22/10/22 9:00	22,83	21,36	1,47					1	1				4	8,69	8,62
	22/10/22 10:00	23,15	22,53	0,63				1	1	1					8,02	8,00
	22/10/22 11:00	23,59	23,48	0,11				1	1	1					8,42	8,46
	22/10/22 12:00	24,62	24,56	0,06				1	1	1					9,39	9,40
	22/10/22 13:00	24,85	24,30	0,55				1	1	1					9,72	9,71
	22/10/22 14:00	23,05	22,03	1,02				1	1	1					8,03	7,92
	22/10/22 15:00	21,19	19,35	1,83				1	1	1					6,07	6,06
	22/10/22 16:00	21,48	17,83	3,64				1	1	1					6,28	6,32
	22/10/22 17:00	24,06	19,02	5,04				1	1	1					8,74	8,81
	22/10/22 18:00	28,35	24,61	3,73				1	1	1					11,26	11,31
	22/10/22 19:00	31,82	29,63	2,18	1			1	1	1					12,72	12,72
22/10/22 20:00	31,12	29,20	1,92	1			1	1	1					12,48	12,46	
22/10/22 21:00	28,28	27,59	0,70	1			1	1	1					10,89	10,78	
22/10/22 22:00	25,35	25,33	0,02	1			1	1	1					9,55	9,60	
22/10/22 23:00	22,48	22,48	0,00				1	1	1					7,44	7,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 23/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	23/10/22 0:00	20,27	20,27	0,00				1	1	1					5,21	5,17
	23/10/22 1:00	18,75	18,74	0,01				1	1	1					3,64	3,60
	23/10/22 2:00	17,79	17,75	0,04				1	1						2,72	2,90
	23/10/22 3:00	17,29	17,16	0,13				1	1						5,42	5,67
	23/10/22 4:00	17,06	16,97	0,09				1	1						5,49	5,52
	23/10/22 5:00	17,55	17,20	0,35				1	1						5,75	5,75
	23/10/22 6:00	18,43	17,42	1,01				1	1						5,89	5,91
	23/10/22 7:00	18,75	18,41	0,33				1	1	1				1	5,74	5,74
	23/10/22 8:00	19,76	19,09	0,67				1	1					2	6,36	6,40
	23/10/22 9:00	20,40	19,45	0,95				1	1					2	6,52	6,52
	23/10/22 10:00	21,27	20,91	0,36				1	1	1					6,45	6,44
	23/10/22 11:00	22,33	22,31	0,01				1	1	1					7,15	7,17
	23/10/22 12:00	22,73	22,73	0,00				1	1	1					7,57	7,58
	23/10/22 13:00	22,11	22,11	0,00				1	1	1					7,02	6,97
	23/10/22 14:00	19,53	19,51	0,02				1	1	1					4,49	4,42
	23/10/22 15:00	18,23	18,23	0,00				1	1	1					3,08	3,09
	23/10/22 16:00	18,75	18,75	0,00				1	1	1					3,55	3,60
	23/10/22 17:00	21,80	21,80	0,00				1	1	1					6,49	6,60
	23/10/22 18:00	25,98	25,98	0,00	1			1	1	1					9,84	9,92
	23/10/22 19:00	30,42	30,42	0,00	1	1		1	1	1					11,54	11,56
23/10/22 20:00	29,95	29,95	0,00	1	1		1	1	1					11,20	11,20	
23/10/22 21:00	27,83	27,18	0,65	1			1	1	1					10,56	10,52	
23/10/22 22:00	24,72	23,81	0,91				1	1	1					9,33	9,32	
23/10/22 23:00	21,81	21,42	0,40				1	1	1					6,77	6,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 24/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	24/10/22 0:00	19,40	19,27	0,14				1	1	1					4,41	4,34
	24/10/22 1:00	18,29	18,12	0,17				1	1	1					3,16	3,17
	24/10/22 2:00	17,49	17,09	0,40		1		1	1						4,18	4,30
	24/10/22 3:00	16,99	16,64	0,35		1		1	1						4,42	4,42
	24/10/22 4:00	17,03	16,48	0,54		1		1	1						4,45	4,46
	24/10/22 5:00	17,77	17,29	0,48		1		1	1						4,96	4,96
	24/10/22 6:00	19,89	19,81	0,09		1		1	1						6,42	6,53
	24/10/22 7:00	22,15	22,03	0,13				1	1	1					7,60	7,52
	24/10/22 8:00	22,76	22,41	0,34				1	1	1					7,60	7,60
	24/10/22 9:00	22,45	21,94	0,51				1	1	1					7,35	7,33
	24/10/22 10:00	21,96	21,73	0,23				1	1	1					6,79	6,80
	24/10/22 11:00	22,29	21,79	0,49				1	1	1					7,15	7,14
	24/10/22 12:00	22,68	21,77	0,91				1	1	1					7,50	7,52
	24/10/22 13:00	22,65	21,73	0,92				1	1	1					7,54	7,54
	24/10/22 14:00	21,54	20,34	1,19				1	1	1					6,46	6,41
	24/10/22 15:00	20,33	19,18	1,15				1	1	1					5,21	5,21
	24/10/22 16:00	20,79	19,68	1,10				1	1	1					5,59	5,63
	24/10/22 17:00	23,28	22,23	1,05				1	1	1					7,98	8,09
	24/10/22 18:00	27,34	25,90	1,44		1		1	1	1					10,83	10,90
	24/10/22 19:00	31,03	29,22	1,81		1		1	1	1					12,40	12,41
24/10/22 20:00	30,83	29,06	1,77		1		1	1	1					12,35	12,34	
24/10/22 21:00	28,43	25,90	2,53		1		1	1	1					10,98	10,89	
24/10/22 22:00	24,92	22,97	1,95				1	1	1					9,10	9,13	
24/10/22 23:00	21,94	19,83	2,11				1	1	1					6,89	6,81	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 25/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	25/10/22 0:00	19,67	18,11	1,56				1	1	1					4,66	4,61
	25/10/22 1:00	18,29	17,04	1,25				1	1						5,67	6,21
	25/10/22 2:00	17,64	16,48	1,16				1	1						6,65	6,64
	25/10/22 3:00	17,25	16,34	0,91				1	1						6,27	6,25
	25/10/22 4:00	17,33	16,88	0,45				1	1						6,32	6,32
	25/10/22 5:00	17,97	17,26	0,71				1	1						6,86	6,87
	25/10/22 6:00	19,97	19,22	0,74				1	1					2	7,91	7,93
	25/10/22 7:00	22,51	21,79	0,72				1	1	1					7,78	7,68
	25/10/22 8:00	23,10	22,32	0,78				1	1	1					7,94	7,95
	25/10/22 9:00	23,47	23,02	0,45				1	1	1					8,40	8,35
	25/10/22 10:00	22,62	22,56	0,06				1	1	1					7,48	7,49
	25/10/22 11:00	22,97	22,97	0,00				1	1	1					7,78	7,81
	25/10/22 12:00	23,57	23,57	0,00				1	1	1					8,38	8,41
	25/10/22 13:00	24,59	24,53	0,05				1	1	1					9,42	9,44
	25/10/22 14:00	22,84	22,77	0,08				1		1	1				6,56	5,83
	25/10/22 15:00	20,87	20,69	0,18				1		1	1				5,12	5,53
	25/10/22 16:00	21,37	20,86	0,51				1		1	1				6,20	6,23
	25/10/22 17:00	24,10	23,42	0,68				1		1	1				8,64	8,76
	25/10/22 18:00	27,88	27,02	0,85				1		1	1				9,69	9,40
	25/10/22 19:00	31,46	30,44	1,01				1	1	1	1				10,77	10,81
25/10/22 20:00	31,20	29,88	1,33				1	1	1	1				10,60	10,57	
25/10/22 21:00	28,65	27,45	1,20				1	1	1	1				8,13	8,03	
25/10/22 22:00	25,25	24,31	0,94					1	1	1				5,92	6,23	
25/10/22 23:00	22,17	21,93	0,24					1	1	1				6,93	7,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 26/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	26/10/22 0:00	19,85	19,49	0,37					1	1	1				4,87	4,80
	26/10/22 1:00	18,35	17,98	0,38					1	1	1				3,28	3,23
	26/10/22 2:00	17,63	17,27	0,36					1		1				3,58	4,07
	26/10/22 3:00	17,24	16,64	0,60					1		1				6,23	6,24
	26/10/22 4:00	17,36	16,69	0,67					1		1				6,34	6,35
	26/10/22 5:00	18,23	17,87	0,36					1		1				6,88	6,90
	26/10/22 6:00	20,36	20,19	0,17					1	1	1			1	6,88	6,69
	26/10/22 7:00	22,63	21,92	0,71						1	1			4	8,65	8,91
	26/10/22 8:00	22,79	22,25	0,54		1				1	1			4	9,06	9,07
	26/10/22 9:00	23,03	22,86	0,17		1					1	1		2	9,22	9,21
	26/10/22 10:00	22,67	22,08	0,58		1					1	1		2	9,06	9,06
	26/10/22 11:00	22,99	22,35	0,64		1					1	1		2	9,18	9,19
	26/10/22 12:00	23,33	22,95	0,37		1					1	1		2	9,32	9,33
	26/10/22 13:00	23,32	22,97	0,34						1	1	1		1	8,07	8,14
	26/10/22 14:00	22,16	21,71	0,45						1	1	1			7,16	7,05
	26/10/22 15:00	20,61	20,09	0,52						1	1	1			5,49	5,47
	26/10/22 16:00	21,46	21,00	0,46						1	1	1			6,24	6,30
	26/10/22 17:00	23,82	23,16	0,66						1	1	1			8,57	8,63
	26/10/22 18:00	27,71	27,11	0,59		1				1	1	1			10,61	10,65
	26/10/22 19:00	30,63	30,01	0,62		1				1	1	1		1	12,25	12,25
26/10/22 20:00	30,52	29,51	1,01		1				1	1	1		1	12,22	12,22	
26/10/22 21:00	28,32	24,32	4,01		1				1	1	1			10,92	10,85	
26/10/22 22:00	25,15	20,03	5,12		1					1	1			8,20	8,42	
26/10/22 23:00	22,01	17,32	4,70		1					1	1			8,84	8,82	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ στις 06:00, μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ και η G3.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 27/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	27/10/22 0:00	19,96	15,52	4,44						1	1				7,90	7,87
	27/10/22 1:00	18,48	14,09	4,38						1	1				7,39	7,40
	27/10/22 2:00	17,78	11,86	5,92						1	1				7,12	7,11
	27/10/22 3:00	17,36	11,27	6,09						1	1				6,94	6,94
	27/10/22 4:00	17,79	12,08	5,71						1	1				7,11	7,12
	27/10/22 5:00	18,34	13,35	4,99						1	1				7,32	7,33
	27/10/22 6:00	20,18	15,71	4,47						1	1				8,04	8,07
	27/10/22 7:00	22,52	19,01	3,51		1				1	1				8,99	9,00
	27/10/22 8:00	23,44	18,31	5,13		1				1	1				9,36	9,37
	27/10/22 9:00	23,13	18,13	5,00		1				1	1				9,24	9,24
	27/10/22 10:00	22,83	19,94	2,89		1				1	1				7,86	7,66
	27/10/22 11:00	23,24	19,10	4,14					1	1	1				8,33	8,40
	27/10/22 12:00	23,83	17,75	6,08					1		1				9,53	9,54
	27/10/22 13:00	23,80	17,05	6,75					1		1				9,55	9,53
	27/10/22 14:00	22,06	16,71	5,36					1		1				8,90	8,85
	27/10/22 15:00	20,20	16,14	4,06					1		1				8,08	8,07
	27/10/22 16:00	21,06	15,59	5,47					1		1				8,40	8,42
	27/10/22 17:00	24,09	16,24	7,85					1		1				9,59	9,62
	27/10/22 18:00	28,35	18,34	10,02					1	1	1				11,25	11,32
	27/10/22 19:00	31,63	21,21	10,42					1	1	1				12,65	12,65
27/10/22 20:00	31,18	23,47	7,70					1	1	1				12,50	12,48	
27/10/22 21:00	28,64	23,21	5,43					1	1	1				11,49	11,47	
27/10/22 22:00	25,64	21,09	4,55					1	1	1				10,18	10,11	
27/10/22 23:00	22,70	17,66	5,03					1	1	1				8,00	8,07	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 28/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	28/10/22 0:00	20,40	13,58	6,82					1		1				8,21	8,19
	28/10/22 1:00	18,72	12,90	5,82					1		1				7,47	7,48
	28/10/22 2:00	17,95	12,81	5,14					1		1				6,95	6,92
	28/10/22 3:00	17,33	11,57	5,77					1		1				6,35	6,34
	28/10/22 4:00	17,31	12,93	4,38					1		1				4,91	6,31
	28/10/22 5:00	17,56	13,28	4,28					1		1				4,53	6,56
	28/10/22 6:00	18,62	12,59	6,03					1		1				6,94	7,39
	28/10/22 7:00	19,77	12,55	7,23					1		1				8,24	7,89
	28/10/22 8:00	21,22	13,91	7,31					1		1				8,66	8,48
	28/10/22 9:00	21,68	14,52	7,16					1		1				8,68	8,67
	28/10/22 10:00	20,62	13,66	6,96					1		1				8,28	8,24
	28/10/22 11:00	18,84	12,43	6,41					1		1				7,54	7,53
	28/10/22 12:00	18,68	12,36	6,31					1		1				7,46	7,47
	28/10/22 13:00	19,48	12,49	7,00					1		1				7,80	7,80
	28/10/22 14:00	17,91	11,95	5,96					1		1				6,22	6,84
	28/10/22 15:00	16,98	11,67	5,30					1		1				5,49	5,99
	28/10/22 16:00	17,99	12,60	5,39					1		1				5,49	6,90
	28/10/22 17:00	20,77	14,95	5,81					1		1				5,90	8,29
	28/10/22 18:00	25,23	15,72	9,51					1		1				9,84	10,07
	28/10/22 19:00	28,41	17,96	10,45					1		1				11,35	11,36
28/10/22 20:00	27,94	18,94	9,00					1		1				11,20	11,19	
28/10/22 21:00	26,03	18,72	7,31					1		1				10,44	10,41	
28/10/22 22:00	23,44	17,08	6,36					1		1				9,42	9,39	
28/10/22 23:00	21,43	14,24	7,18					1		1				8,49	8,45	

Παρατηρήσεις:

Τα διαστήματα 04:00-09:00 και 14:30-18:00, υπήρξε απαίτηση του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 29/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	29/10/22 0:00	19,60	13,41	6,19					1		1				7,31	7,39
	29/10/22 1:00	18,23	13,32	4,91					1		1				7,19	7,17
	29/10/22 2:00	17,67	12,56	5,12					1		1				6,68	6,67
	29/10/22 3:00	17,20	12,48	4,71					1		1				5,07	6,24
	29/10/22 4:00	17,27	13,53	3,75					1		1				4,92	6,26
	29/10/22 5:00	17,85	14,29	3,56					1		1				4,98	6,83
	29/10/22 6:00	19,12	14,11	5,01					1		1				7,51	7,63
	29/10/22 7:00	20,61	14,98	5,63					1		1				8,22	8,24
	29/10/22 8:00	22,17	15,73	6,43					1		1				8,85	8,87
	29/10/22 9:00	22,82	16,23	6,60					1		1				9,13	9,12
	29/10/22 10:00	23,04	17,14	5,90		1			1		1				9,20	9,22
	29/10/22 11:00	23,19	15,87	7,31					1		1				9,27	9,27
	29/10/22 12:00	23,99	16,23	7,76					1		1				9,57	9,58
	29/10/22 13:00	24,24	16,39	7,84					1		1				9,70	9,68
	29/10/22 14:00	22,71	15,22	7,49					1		1				9,12	9,09
	29/10/22 15:00	20,96	13,44	7,52					1		1				8,40	8,39
	29/10/22 16:00	21,62	13,95	7,67					1		1				8,62	8,64
	29/10/22 17:00	24,51	15,07	9,44					1		1				9,75	9,79
	29/10/22 18:00	28,68	17,82	10,87					1	1	1				11,39	11,45
	29/10/22 19:00	31,86	20,88	10,98					1	1	1				12,75	12,75
29/10/22 20:00	30,37	21,67	8,70					1	1	1				12,19	12,17	
29/10/22 21:00	27,93	22,40	5,53					1	1	1				10,88	11,19	
29/10/22 22:00	24,77	20,71	4,06					1	1	1				9,61	9,54	
29/10/22 23:00	22,23	18,28	3,95					1	1	1				7,16	7,09	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 03:00-06:00, υπήρξε απαίτηση του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 30/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	30/10/22 0:00	20,19	15,08	5,11					1		1				7,91	8,10
	30/10/22 1:00	18,67	13,99	4,68					1		1				7,47	7,46
	30/10/22 2:00	17,73	13,18	4,55					1		1				6,75	6,72
	30/10/22 3:00	17,41	13,17	4,24					1		1				6,41	6,39
	30/10/22 4:00	17,07	13,43	3,64					1		1				6,05	6,06
	30/10/22 5:00	17,69	13,12	4,58					1		1				6,69	6,70
	30/10/22 6:00	18,12	13,72	4,41					1		1				7,07	7,06
	30/10/22 7:00	18,82	14,32	4,50					1		1				7,42	7,43
	30/10/22 8:00	19,36	15,23	4,13					1		1				7,74	7,75
	30/10/22 9:00	19,76	16,32	3,43					1		1				7,90	7,90
	30/10/22 10:00	20,30	16,32	3,97					1		1				8,10	8,11
	30/10/22 11:00	21,27	17,68	3,58		1			1		1				8,49	8,51
	30/10/22 12:00	21,67	18,22	3,45		1			1		1				8,66	8,67
	30/10/22 13:00	21,06	17,51	3,55		1			1		1				8,46	8,43
	30/10/22 14:00	19,47	13,64	5,83					1		1				7,81	7,80
	30/10/22 15:00	19,36	13,46	5,89					1		1				7,73	7,74
	30/10/22 16:00	21,83	15,66	6,17					1		1				8,67	8,67
	30/10/22 17:00	26,29	20,61	5,67					1	1	1				10,15	10,24
	30/10/22 18:00	29,65	25,60	4,04		1			1	1	1				11,85	11,86
	30/10/22 19:00	29,49	25,10	4,40		1			1	1	1				11,81	11,80
30/10/22 20:00	28,26	23,61	4,64		1			1	1	1				10,83	10,77	
30/10/22 21:00	26,08	22,88	3,20		1			1	1	1				9,24	9,32	
30/10/22 22:00	23,28	20,97	2,31					1	1	1				8,20	8,15	
30/10/22 23:00	20,95	19,30	1,65					1	1	1				5,90	5,84	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 31/10/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	31/10/22 0:00	19,11	17,30	1,81						1	1				6,63	7,00
	31/10/22 1:00	17,80	16,26	1,54						1	1				7,13	7,13
	31/10/22 2:00	17,30	15,84	1,46						1	1				6,92	6,92
	31/10/22 3:00	17,14	16,16	0,99						1	1				6,86	6,86
	31/10/22 4:00	17,28	15,82	1,46						1	1				6,91	6,91
	31/10/22 5:00	18,24	17,20	1,03						1	1				7,26	7,28
	31/10/22 6:00	19,86	19,20	0,66		1				1	1				7,81	7,81
	31/10/22 7:00	21,54	20,88	0,67		1				1	1		1		8,59	8,60
	31/10/22 8:00	21,43	20,27	1,16		1				1	1		1		8,56	8,57
	31/10/22 9:00	21,63	20,01	1,62		1				1	1				8,66	8,66
	31/10/22 10:00	21,29	19,82	1,47		1				1	1				8,51	8,51
	31/10/22 11:00	21,96	19,73	2,23		1				1	1				8,77	8,79
	31/10/22 12:00	22,74	20,27	2,48		1				1	1				9,09	9,11
	31/10/22 13:00	22,52	19,89	2,62		1				1	1				9,01	9,00
	31/10/22 14:00	22,46	18,46	4,00		1				1	1				8,98	8,97
	31/10/22 15:00	22,93	17,95	4,99		1				1	1				9,15	9,18
	31/10/22 16:00	24,86	20,00	4,86		1			1	1	1				9,88	9,85
	31/10/22 17:00	28,38	20,88	7,50		1			1	1	1				10,80	10,89
	31/10/22 18:00	31,57	22,01	9,56		1			1	1	1				12,61	12,63
	31/10/22 19:00	31,11	21,69	9,42		1			1	1	1				12,46	12,45
31/10/22 20:00	30,38	22,97	7,41					1	1	1				12,17	12,15	
31/10/22 21:00	27,61	23,26	4,35					1	1	1				11,10	11,06	
31/10/22 22:00	24,35	19,90	4,45					1	1	1				9,28	9,19	
31/10/22 23:00	21,47	16,49	4,98					1	1					7,74	7,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.