



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 1 Οκτώβριος 2022	00:00	5,10	5,06	0,04	1				1					1,12	1,14	
	01:00	4,75	4,74	0,00					1					1,20	1,21	
	02:00	4,53	4,54	0,00					1					1,17	1,16	
	03:00	4,46	4,46	0,00					1					1,06	1,06	
	04:00	4,48	4,46	0,02					1					1,05	1,04	
	05:00	4,59	4,60	0,00					1					1,14	1,14	
	06:00	5,06	5,06	0,00	1				1					1,05	1,03	
	07:00	5,27	5,27	0,00	1				1					0,92	0,93	
	08:00	5,75	5,73	0,02	1				1					1,32	1,33	
	09:00	5,99	5,97	0,02	1				1					1,36	1,40	
	10:00	5,96	5,88	0,07	1				1					1,37	1,38	
	11:00	6,20	6,10	0,10	1				1					1,53	1,53	
	12:00	6,36	6,32	0,05	1				1					1,62	1,61	
	13:00	6,32	6,24	0,08	1				1					1,52	1,52	
	14:00	5,89	5,71	0,17	1				1					1,42	1,40	
	15:00	5,45	5,41	0,04	1				1					1,12	1,12	
	16:00	5,37	5,37	0,01	1				1					1,02	1,03	
	17:00	5,82	5,81	0,01	1				1					1,46	1,47	
	18:00	6,62	6,45	0,17	1			1	1					1,67	1,64	
	19:00	7,79	7,10	0,70	1			1	1					2,22	2,22	
	20:00	7,70	6,62	1,08	1			1	1					1,88	1,89	
	21:00	6,93	5,54	1,39	1				1					1,58	1,54	
	22:00	6,16	4,98	1,18	1				1					1,28	1,28	
	23:00	5,66	4,50	1,16					1					1,17	1,16	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Οκτώβριος 2022	00:00	5,09	4,06	1,03					1					1,04	1,03
	01:00	4,85	3,81	1,03					1					1,04	1,04
	02:00	4,71	3,70	1,01					1					1,02	1,01
	03:00	4,60	3,67	0,94					1					1,03	1,02
	04:00	4,59	3,67	0,92					1					1,08	1,08
	05:00	4,62	3,80	0,82					1					1,23	1,25
	06:00	4,93	4,50	0,43					1					1,60	1,60
	07:00	5,04	4,82	0,22	1				1					0,95	0,89
	08:00	5,22	5,01	0,21	1				1					0,88	0,87
	09:00	5,55	5,08	0,47	1				1					1,20	1,21
	10:00	5,74	4,45	1,29	1				1					1,40	1,40
	11:00	5,88	4,99	0,89	1				1					1,54	1,53
	12:00	6,02	5,13	0,89	1				1					1,69	1,67
	13:00	5,90	5,10	0,80	1				1					1,58	1,57
	14:00	5,07	4,57	0,50	1				1					0,82	0,85
	15:00	4,64	4,25	0,39					1					1,36	1,38
	16:00	4,65	4,27	0,38					1					1,38	1,38
	17:00	5,15	4,33	0,81					1					1,62	1,64
	18:00	6,06	5,02	1,04	1				1					1,73	1,74
	19:00	7,35	6,02	1,33	1				1					2,22	2,24
	20:00	7,50	6,67	0,83	1	1			1					2,10	2,08
	21:00	6,84	6,37	0,48	1	1			1					1,46	1,44
	22:00	6,14	5,00	1,14	1				1					1,50	1,56
	23:00	5,53	4,00	1,53					1					1,74	1,76

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00				
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2022	00:00	4,92	3,40	1,53					1					1,54	1,51	
	01:00	4,53	3,25	1,28					1					1,29	1,28	
	02:00	4,43	3,25	1,18					1					1,18	1,17	
	03:00	4,39	3,26	1,13					1					1,13	1,13	
	04:00	4,39	3,29	1,09					1					1,13	1,13	
	05:00	4,51	3,66	0,85					1					1,24	1,25	
	06:00	5,12	4,42	0,70					1					1,69	1,70	
	07:00	5,55	5,10	0,45	1				1					1,37	1,33	
	08:00	5,80	5,58	0,21	1				1					1,44	1,46	
	09:00	5,84	5,74	0,10	1				1					1,52	1,50	
	10:00	5,77	5,73	0,04	1				1					1,44	1,44	
	11:00	5,70	5,66	0,04	1				1					1,38	1,37	
	12:00	5,81	5,78	0,03	1				1					1,47	1,47	
	13:00	5,75	5,75	0,00	1				1					1,41	1,41	
	14:00	5,40	5,39	0,00	1				1					1,08	1,07	
	15:00	4,95	4,94	0,01	1				1					0,62	0,62	
	16:00	4,97	4,96	0,01	1				1					0,62	0,62	
	17:00	5,37	5,37	0,00	1				1					1,00	1,00	
	18:00	6,19	6,20	0,00	1				1					1,60	1,61	
	19:00	7,53	7,47	0,06	1		1		1					2,10	2,12	
	20:00	7,70	7,36	0,33	1		1		1					2,29	2,29	
	21:00	6,91	6,25	0,66	1		1		1					1,55	1,52	
	22:00	6,15	4,74	1,41	1				1					1,42	1,49	
	23:00	5,37	3,89	1,49					1					1,49	1,52	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	0,80	1,00	1,00	1,00		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2022	00:00	4,76	3,34	1,42					1					1,42	1,42
	01:00	4,50	3,25	1,24					1					1,25	1,24
	02:00	4,32	3,25	1,07					1					1,07	1,06
	03:00	4,29	3,26	1,04					1					1,04	1,04
	04:00	4,27	3,26	1,00					1					1,00	1,01
	05:00	4,43	3,27	1,17					1					1,17	1,17
	06:00	4,99	3,48	1,51					1					1,52	1,53
	07:00	5,46	3,84	1,62					1					1,69	1,72
	08:00	5,86	4,22	1,64					1					1,84	1,86
	09:00	6,01	4,39	1,62	1				1					1,65	1,65
	10:00	6,07	4,54	1,53	1				1					1,71	1,73
	11:00	6,09	5,09	1,00	1				1					1,75	1,74
	12:00	5,81	5,09	0,72	1				1					1,47	1,47
	13:00	5,79	5,27	0,52	1				1					1,43	1,43
	14:00	5,98	4,71	0,55	1				1					0,95	0,93
	15:00	4,97	4,36	0,31	1				1					0,63	0,63
	16:00	4,66	4,41	0,26	1				1					0,32	0,32
	17:00	5,11	4,62	0,49	1				1					0,73	0,76
	18:00	5,92	5,47	0,45	1				1					1,53	1,56
	19:00	7,34	7,00	0,33	1			1	1					2,02	2,03
	20:00	7,55	7,18	0,36	1			1	1					2,14	2,14
	21:00	6,84	6,36	0,49	1			1	1					1,46	1,43
	22:00	5,94	4,76	1,18	1				1					1,20	1,26
	23:00	5,15	4,21	0,94				1						0,96	0,93

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2022	00:00	4,59	3,27	1,32				1						1,33	1,32
	01:00	4,32	3,29	1,03				1						1,06	1,06
	02:00	4,25	3,44	0,81				1						0,98	0,99
	03:00	4,20	3,43	0,77				1						0,95	0,95
	04:00	4,21	3,34	0,87				1						0,96	0,95
	05:00	4,41	3,27	1,14				1						1,14	1,15
	06:00	4,98	3,48	1,51				1						1,50	1,51
	07:00	5,46	3,80	1,66				1						1,66	1,66
	08:00	5,69	3,97	1,72				1						1,72	1,74
	09:00	5,68	3,90	1,78				1						1,78	1,77
	10:00	5,46	3,82	1,64				1						1,66	1,67
	11:00	5,42	4,63	0,80	1		1	1						1,17	1,00
	12:00	5,36	4,33	1,03			1	1						1,04	1,03
	13:00	5,16	4,33	0,82			1	1						0,84	0,83
	14:00	4,71	4,34	0,37			1	1						0,38	0,39
	15:00	4,48	3,59	0,89				1						0,89	0,96
	16:00	4,40	3,27	1,13				1						1,13	1,14
	17:00	5,12	3,54	1,58				1						1,58	1,60
	18:00	5,95	4,16	1,79				1						1,83	1,84
	19:00	7,59	5,32	2,27			1	1						2,30	2,31
	20:00	7,65	5,47	2,18			1	1						2,31	2,32
	21:00	6,86	4,76	2,10			1	1						2,12	2,09
	22:00	5,98	4,33	1,64			1	1						1,65	1,65
	23:00	5,23	3,70	1,52				1						1,52	1,53

Παρατηρήσεις:

Λόγω υποσυχρότητας στους ζυγούς τέθηκαν εκτός γραμμές του ΗΣ στις 10:58 και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε πλήρως στις 11:07. Για λόγους ασφαλείας η μονάδα G3 παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι τις 15:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2022	00:00	4,63	3,27	1,35				1						1,36	1,35
	01:00	4,32	3,25	1,06				1						1,07	1,06
	02:00	4,15	3,26	0,89				1						0,90	0,89
	03:00	4,20	3,27	0,94				1						0,94	0,94
	04:00	4,19	3,27	0,93				1						0,93	0,93
	05:00	4,33	3,28	1,05				1						1,05	1,07
	06:00	4,92	3,45	1,47				1						1,47	1,47
	07:00	5,41	3,79	1,62				1						1,62	1,62
	08:00	5,61	3,93	1,68				1						1,68	1,68
	09:00	5,68	3,97	1,71				1						1,71	1,71
	10:00	5,70	3,99	1,71				1						1,71	1,71
	11:00	5,85	4,09	1,76				1						1,76	1,76
	12:00	5,65	3,96	1,69				1						1,69	1,69
	13:00	5,67	3,97	1,70				1						1,70	1,70
	14:00	5,27	3,69	1,58				1						1,58	1,58
	15:00	5,08	3,55	1,53				1						1,53	1,53
	16:00	5,02	3,52	1,50				1						1,50	1,51
	17:00	5,33	3,74	1,58				1						1,60	1,60
	18:00	6,06	4,24	1,82				1						1,82	1,82
	19:00	7,41	5,20	2,21	1			1						2,22	2,22
	20:00	7,46	5,21	2,24	1			1						2,25	2,24
	21:00	6,68	4,68	2,01	1			1						2,01	2,01
	22:00	5,88	4,11	1,76				1						1,77	1,77
	23:00	5,19	3,64	1,55				1						1,57	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2022	00:00	4,64	3,29	1,35				1						1,36	1,36
	01:00	4,30	3,25	1,05				1						1,05	1,05
	02:00	4,17	3,26	0,91				1						0,91	0,90
	03:00	4,13	3,26	0,87				1						0,88	0,88
	04:00	4,13	3,27	0,86				1						0,87	0,87
	05:00	4,27	3,27	1,00				1						1,00	1,01
	06:00	4,88	3,45	1,43				1						1,43	1,44
	07:00	5,31	3,72	1,59				1						1,59	1,59
	08:00	5,75	4,03	1,72				1						1,72	1,72
	09:00	5,79	4,05	1,74				1						1,74	1,74
	10:00	5,66	3,98	1,69				1						1,69	1,70
	11:00	5,57	3,90	1,67				1						1,67	1,68
	12:00	5,53	3,87	1,66				1						1,66	1,66
	13:00	5,38	3,75	1,63				1						1,64	1,63
	14:00	5,07	3,55	1,52				1						1,53	1,52
	15:00	4,72	3,32	1,40				1						1,41	1,40
	16:00	4,73	3,33	1,40				1						1,40	1,40
	17:00	5,21	3,66	1,56				1						1,55	1,57
	18:00	6,13	4,29	1,83				1						1,84	1,84
	19:00	7,32	5,13	2,19	1			1						2,22	2,24
	20:00	7,43	5,25	2,19	1			1						2,26	2,27
	21:00	6,86	4,74	2,13	1			1						2,14	2,13
	22:00	6,04	4,33	1,70				1						1,71	1,71
	23:00	5,42	3,75	1,67				1						1,69	1,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Οκτώβριος 2022	00:00	4,75	3,31	1,44				1						1,45	1,44
	01:00	4,35	3,25	1,10				1						1,11	1,10
	02:00	4,22	3,26	0,96				1						0,96	0,96
	03:00	4,10	3,26	0,84				1						0,85	0,85
	04:00	4,05	3,27	0,78				1						0,78	0,79
	05:00	4,17	3,26	0,91				1						0,91	0,91
	06:00	4,48	3,27	1,21				1						1,21	1,22
	07:00	4,71	3,30	1,41				1						1,41	1,41
	08:00	5,12	3,54	1,58				1						1,57	1,58
	09:00	5,55	3,87	1,68				1						1,69	1,70
	10:00	5,17	3,61	1,56				1						1,56	1,57
	11:00	4,76	3,34	1,42				1						1,42	1,42
	12:00	4,79	3,35	1,44				1						1,45	1,46
	13:00	4,99	3,42	1,57				1						1,58	1,54
	14:00	4,69	3,36	1,33				1						1,39	1,37
	15:00	4,33	3,53	0,81				1						1,08	1,08
	16:00	4,24	3,66	0,58				1						0,98	0,98
	17:00	4,87	4,55	0,32				1						1,53	1,54
	18:00	5,66	5,45	0,20	1			1						1,42	1,40
	19:00	6,91	6,66	0,25	1		1	1						1,87	1,83
	20:00	7,04	6,88	0,16	1		1	1						1,64	1,64
	21:00	6,44	6,28	0,16	1		1	1						1,36	1,41
	22:00	5,75	5,65	0,10	1			1						1,43	1,42
	23:00	5,19	5,10	0,09	1			1						0,94	1,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης





ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Κυριακή, 9 Οκτώβριος 2022	00:00	4,64	4,63	0,01				1							1,38	1,39
	01:00	4,31	4,32	0,00				1							1,07	1,06
	02:00	4,17	4,17	0,00				1							0,92	0,92
	03:00	4,09	4,10	0,00				1							0,84	0,84
	04:00	4,07	4,06	0,01				1							0,81	0,81
	05:00	4,20	4,19	0,02				1							0,94	0,95
	06:00	4,61	4,62	0,00				1							1,35	1,36
	07:00	4,50	4,50	0,00				1							1,39	1,15
	08:00	5,00	5,01	0,00	1			1							0,86	0,47
	09:00	5,21	5,21	0,00	1			1							0,88	0,57
	10:00	5,39	5,38	0,00	1			1							1,04	0,95
	11:00	5,61	5,60	0,02	1			1							1,26	1,27
	12:00	5,74	5,71	0,03	1			1							1,40	1,41
	13:00	5,78	5,77	0,01	1			1							1,46	1,44
	14:00	5,18	5,18	0,00	1			1							0,89	0,86
	15:00	4,66	4,66	0,00				1							0,86	0,99
	16:00	4,59	4,59	0,00				1							1,32	1,32
	17:00	4,90	4,90	0,00				1							1,27	1,25
	18:00	5,78	5,78	0,00	1			1							1,38	1,41
	19:00	7,08	7,08	0,00	1	1		1							1,85	1,84
	20:00	7,02	6,92	0,11	1	1		1							1,61	1,60
	21:00	6,44	6,27	0,16	1	1		1							1,26	1,31
	22:00	5,67	5,49	0,17	1			1							1,35	1,34
	23:00	5,02	4,81	0,20	1			1							0,96	1,04

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2022	00:00	4,52	4,27	0,24				1						1,27	1,26	
	01:00	4,22	3,89	0,33				1						0,97	0,96	
	02:00	4,18	3,89	0,29				1						0,93	0,93	
	03:00	4,12	3,84	0,29				1						0,87	0,87	
	04:00	4,09	3,73	0,35				1						0,83	0,82	
	05:00	4,31	3,98	0,33				1						1,04	1,04	
	06:00	4,87	4,49	0,38				1						1,54	1,56	
	07:00	5,39	4,56	0,82				1						1,86	1,84	
	08:00	5,70	4,26	1,44				1						1,79	1,81	
	09:00	5,65	4,42	1,22				1						1,54	1,42	
	10:00	5,48	4,35	1,13					1					1,79	1,77	
	11:00	5,42	4,63	0,80	1				1					1,46	1,42	
	12:00	5,51	4,36	1,15	1				1					1,17	1,16	
	13:00	5,46	4,19	1,27					1					1,31	1,37	
	14:00	5,24	3,66	1,57					1					1,63	1,65	
	15:00	4,82	3,33	1,48					1					1,51	1,51	
	16:00	4,60	3,27	1,33					1					1,34	1,34	
	17:00	5,11	3,58	1,53					1					1,56	1,59	
	18:00	6,01	4,25	1,76					1					1,81	1,82	
	19:00	7,27	5,03	2,24	1				1					2,24	2,23	
	20:00	7,37	5,04	2,33	1				1					2,39	2,37	
	21:00	6,55	4,53	2,01	1				1					2,03	2,01	
	22:00	5,75	4,26	1,49					1					1,49	1,50	
	23:00	5,12	3,60	1,53					1					1,54	1,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2022	00:00	4,55	3,27	1,28					1					1,29	1,28
	01:00	4,28	3,25	1,03					1					1,04	1,03
	02:00	4,16	3,26	0,91					1					0,91	0,91
	03:00	4,12	3,27	0,85					1					0,86	0,86
	04:00	4,11	3,26	0,85					1					0,85	0,84
	05:00	4,25	3,27	0,98					1					0,98	0,99
	06:00	4,84	3,47	1,36					1					1,43	1,45
	07:00	5,44	3,82	1,62					1					1,67	1,71
	08:00	5,90	4,26	1,64					1					1,81	1,83
	09:00	6,12	4,47	1,64					1					1,92	1,93
	10:00	6,31	4,91	1,41	1				1					1,98	1,97
	11:00	6,24	4,91	1,33	1				1					1,89	1,88
	12:00	6,13	5,02	1,11	1				1					1,77	1,77
	13:00	6,23	5,48	0,75	1				1					1,90	1,88
	14:00	5,45	4,76	0,69					1					1,31	1,38
	15:00	5,28	4,59	0,69					1					1,81	1,81
	16:00	4,90	4,09	0,81					1					1,60	1,57
	17:00	5,18	4,22	0,97					1					1,76	1,76
	18:00	6,09	5,05	1,04	1				1					1,92	1,91
	19:00	7,35	6,13	1,22	1				1					2,43	2,38
	20:00	7,32	5,29	2,04	1				1					2,28	2,30
	21:00	6,61	4,68	1,92	1				1					2,02	2,01
	22:00	5,77	4,10	1,67					1					1,68	1,71
	23:00	5,09	3,54	1,55					1					1,58	1,55

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2022	00:00	4,46	3,25	1,21					1					1,22	1,21
	01:00	4,22	3,29	0,93					1					0,97	0,97
	02:00	4,12	3,28	0,85					1					0,87	0,87
	03:00	4,09	3,39	0,71					1					0,85	0,84
	04:00	4,08	3,38	0,70					1					0,83	0,82
	05:00	4,25	3,45	0,80					1					0,98	0,99
	06:00	4,81	3,39	1,42					1					1,45	1,47
	07:00	5,35	3,91	1,43					1					1,49	1,31
	08:00	5,65	4,05	1,60				1						1,59	1,71
	09:00	5,46	3,77	1,69				1						1,69	1,73
	10:00	5,56	3,82	1,74				1						1,74	1,74
	11:00	5,33	3,66	1,68				1						1,68	1,67
	12:00	5,10	3,48	1,62				1						1,62	1,60
	13:00	4,82	3,32	1,50				1						1,50	1,50
	14:00	4,59	3,26	1,33				1						1,34	1,33
	15:00	4,37	3,26	1,12				1						1,12	1,12
	16:00	4,38	3,27	1,11				1						1,11	1,11
	17:00	5,04	3,60	1,44				1						1,59	1,60
	18:00	6,01	5,01	1,01	1			1						1,91	1,93
	19:00	7,34	6,66	0,69	1			1						2,52	2,50
	20:00	7,36	6,33	1,03	1			1						2,45	2,43
	21:00	6,53	4,75	1,78	1			1						2,06	2,03
	22:00	5,70	4,16	1,55	1			1						1,59	1,60
	23:00	5,06	3,55	1,51				1						1,62	1,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 13 Οκτώβριος 2022	00:00	4,53	3,30	1,23				1						1,28	1,28
	01:00	4,23	3,25	0,98				1						0,98	0,98
	02:00	4,11	3,26	0,85				1						0,85	0,85
	03:00	4,11	3,25	0,85				1						0,86	0,85
	04:00	4,08	3,25	0,82				1						0,82	0,81
	05:00	4,27	3,27	1,00				1						1,00	1,01
	06:00	4,90	3,41	1,48				1						1,47	1,49
	07:00	5,38	3,72	1,67				1						1,67	1,66
	08:00	5,60	3,88	1,71				1						1,72	1,71
	09:00	5,64	3,88	1,76				1						1,76	1,75
	10:00	5,66	3,90	1,76				1						1,76	1,77
	11:00	5,40	3,75	1,65				1						1,65	1,67
	12:00	5,77	3,97	1,80				1						1,81	1,82
	13:00	5,61	3,86	1,75				1						1,76	1,74
	14:00	4,70	3,31	1,40				1						1,41	1,41
	15:00	4,42	3,25	1,17				1						1,18	1,13
	16:00	4,48	3,30	1,18				1						1,20	1,21
	17:00	5,10	3,66	1,44				1						1,61	1,63
	18:00	6,09	5,35	0,74	1			1						1,95	1,98
	19:00	7,41	6,78	0,63	1		1	1						2,19	2,19
	20:00	7,26	6,42	0,84	1		1	1						1,98	2,00
	21:00	6,52	5,41	1,11	1			1						2,08	2,07
	22:00	5,76	4,19	1,57	1			1						1,59	1,62
	23:00	5,07	3,50	1,57				1						1,61	1,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ ο α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022	00:00	4,49	3,25	1,24				1						1,25	1,24
	01:00	4,19	3,26	0,94				1						0,94	0,94
	02:00	4,09	3,26	0,83				1						0,83	0,84
	03:00	4,07	3,26	0,81				1						0,81	0,81
	04:00	4,11	3,26	0,85				1						0,85	0,85
	05:00	4,28	3,26	1,03				1						1,03	1,02
	06:00	4,84	3,38	1,46				1						1,45	1,46
	07:00	5,36	3,71	1,66				1						1,66	1,67
	08:00	5,84	4,05	1,79				1						1,79	1,78
	09:00	6,21	4,32	1,89				1						1,90	1,90
	10:00	6,19	4,26	1,92				1						1,93	1,90
	11:00	6,42	4,49	1,93				1						1,93	1,95
	12:00	6,35	4,44	1,91				1						1,91	1,92
	13:00	6,35	4,39	1,96				1						1,96	1,97
	14:00	6,05	4,17	1,88				1						1,88	1,87
	15:00	5,74	4,03	1,71				1						1,73	1,74
	16:00	5,47	3,85	1,62				1						1,68	1,70
	17:00	5,58	3,97	1,62				1						1,72	1,74
	18:00	6,43	5,15	1,28				1						1,32	1,17
	19:00	7,34	6,25	1,09	1				1					1,08	1,34
	20:00	7,28	5,08	2,20	1				1					2,20	2,21
	21:00	6,59	4,60	1,99	1				1					1,99	1,99
	22:00	5,66	3,95	1,71					1					1,71	1,70
	23:00	5,06	3,54	1,51					1					1,52	1,52

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2022	00:00	4,53	3,26	1,27					1					1,28	1,27	
	01:00	4,22	3,26	0,96					1					0,97	0,96	
	02:00	4,15	3,26	0,89					1					0,90	0,90	
	03:00	4,11	3,26	0,85					1					0,86	0,85	
	04:00	4,08	3,26	0,82					1					0,83	0,83	
	05:00	4,18	3,26	0,92					1					0,92	0,92	
	06:00	4,55	3,27	1,28					1					1,28	1,28	
	07:00	4,94	3,46	1,48					1					1,48	1,48	
	08:00	5,61	3,95	1,66					1					1,66	1,68	
	09:00	6,12	4,29	1,83					1					1,83	1,83	
	10:00	6,49	4,55	1,94					1					1,94	1,95	
	11:00	6,60	4,63	1,98					1					1,98	1,98	
	12:00	7,02	4,92	2,10					1					2,10	2,11	
	13:00	7,12	4,99	2,13					1					1	2,14	2,14
	14:00	6,64	4,64	2,00					1					1	2,00	1,99
	15:00	6,07	4,25	1,82					1						1,82	1,82
	16:00	5,66	3,96	1,69					1						1,70	1,69
	17:00	5,89	4,13	1,76					1						1,76	1,76
	18:00	6,85	4,80	2,05					1						2,05	2,05
	19:00	7,65	5,36	2,29	1				1						2,29	2,29
	20:00	7,29	5,10	2,19	1				1						2,19	2,19
	21:00	6,38	4,48	1,90	1				1						1,91	1,89
	22:00	5,76	4,43	1,32					1						1,33	1,25
	23:00	5,16	3,64	1,53				1							1,54	1,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2022	00:00	4,59	3,26	1,33				1						1,33	1,32
	01:00	4,28	3,27	1,00				1						1,01	1,02
	02:00	4,08	3,26	0,81				1						0,82	0,83
	03:00	3,99	3,27	0,72				1						0,73	0,73
	04:00	4,01	3,26	0,75				1						0,76	0,76
	05:00	4,06	3,27	0,79				1						0,79	0,80
	06:00	4,38	3,27	1,11				1						1,11	1,12
	07:00	4,63	3,27	1,35				1						1,36	1,36
	08:00	4,90	3,44	1,46				1						1,46	1,47
	09:00	5,24	3,67	1,57				1						1,57	1,57
	10:00	5,44	3,80	1,64				1						1,64	1,63
	11:00	5,47	3,83	1,64				1						1,64	1,64
	12:00	5,51	3,86	1,65				1						1,65	1,66
	13:00	5,17	3,61	1,56				1						1,56	1,56
	14:00	4,55	3,28	1,28				1						1,29	1,27
	15:00	4,18	3,25	0,93				1						0,94	0,93
	16:00	4,37	3,28	1,10				1						1,09	1,11
	17:00	4,92	3,45	1,48				1						1,47	1,48
	18:00	5,92	4,35	1,56					1					1,56	1,47
	19:00	7,25	5,08	2,17	1				1					2,17	2,17
	20:00	7,08	4,95	2,13	1				1					2,13	2,13
	21:00	6,40	4,49	1,91	1				1					1,92	1,92
	22:00	5,66	4,04	1,63					1					1,63	1,63
23:00	4,97	3,49	1,48					1					1,51	1,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2022	00:00	4,41	3,25	1,16					1					1,16	1,15
	01:00	4,07	3,25	0,82					1					0,83	0,82
	02:00	3,96	3,26	0,70					1					0,70	0,70
	03:00	3,90	3,27	0,63					1					0,64	0,64
	04:00	3,93	3,27	0,66					1					0,66	0,67
	05:00	4,09	3,27	0,82					1					0,82	0,84
	06:00	4,69	3,34	1,35					1					1,34	1,36
	07:00	5,38	3,77	1,61					1					1,61	1,61
	08:00	5,52	3,86	1,66					1					1,66	1,66
	09:00	5,44	3,81	1,63					1					1,63	1,63
	10:00	5,28	3,69	1,58					1					1,59	1,58
	11:00	5,14	3,60	1,54					1					1,54	1,54
	12:00	5,16	3,61	1,55					1					1,55	1,56
	13:00	5,07	3,54	1,53					1					1,53	1,53
	14:00	4,84	3,39	1,45					1					1,46	1,45
	15:00	4,41	3,26	1,15					1					1,16	1,15
	16:00	4,41	3,26	1,16					1					1,16	1,15
	17:00	5,06	3,56	1,50					1					1,50	1,51
	18:00	6,19	4,34	1,85					1					1,84	1,86
	19:00	7,40	5,19	2,22	1				1					2,22	2,22
	20:00	7,24	5,07	2,17	1				1					2,18	2,17
	21:00	6,57	4,59	1,98	1				1					1,98	1,97
	22:00	5,73	4,12	1,62					1					1,62	1,62
23:00	5,03	3,53	1,50					1					1,52	1,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2022	00:00	4,42	3,26	1,16					1					1,17	1,16	
	01:00	4,17	3,26	0,91					1					0,92	0,91	
	02:00	4,02	3,26	0,76					1					0,76	0,77	
	03:00	4,00	3,25	0,75					1					0,75	0,75	
	04:00	3,97	3,26	0,70					1					0,71	0,70	
	05:00	4,09	3,28	0,81					1					0,81	0,81	
	06:00	4,75	3,37	1,39					1					1,38	1,39	
	07:00	5,32	3,73	1,59					1					1,60	1,59	
	08:00	5,65	3,96	1,69					1					1,69	1,69	
	09:00	5,72	4,01	1,71					1					1,71	1,72	
	10:00	5,52	3,85	1,66					1					1,67	1,66	
	11:00	5,61	3,93	1,68					1					1,68	1,68	
	12:00	6,07	4,27	1,80					1					1,81	1,82	
	13:00	6,46	4,50	1,96					1					1,96	1,97	
	14:00	6,09	4,23	1,86					1					1,86	1,87	
	15:00	4,92	3,49	1,43					1					1,44	1,43	
	16:00	4,60	3,28	1,32					1					1,32	1,32	
	17:00	5,18	3,63	1,55					1					1,55	1,55	
	18:00	6,32	4,41	1,91					1					1,90	1,93	
	19:00	7,59	5,38	2,22	1				1					2,34	2,34	
	20:00	7,42	5,31	2,11	1				1					2,24	2,24	
	21:00	6,67	4,65	2,02	1				1					2,03	2,03	
	22:00	5,79	4,11	1,69					1					1,69	1,70	
	23:00	5,04	3,52	1,51					1					1,53	1,53	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2022	00:00	4,44	3,24	1,20					1					1,20	1,19
	01:00	4,15	3,26	0,89					1					0,90	0,90
	02:00	4,03	3,26	0,77					1					0,77	0,78
	03:00	4,02	3,26	0,76					1					0,77	0,76
	04:00	3,99	3,27	0,72					1					0,73	0,73
	05:00	4,20	3,27	0,92					1					0,92	0,94
	06:00	4,80	3,36	1,44					1					1,44	1,44
	07:00	5,37	3,68	1,69					1					1,69	1,69
	08:00	5,60	3,84	1,76					1					1,77	1,78
	09:00	5,72	3,95	1,77					1					1,78	1,81
	10:00	5,63	3,91	1,72					1					1,74	1,74
	11:00	5,21	3,72	1,50					1					1,63	1,65
	12:00	5,08	3,86	1,22					1					1,66	1,64
	13:00	5,01	4,05	0,96					1					1,62	1,62
	14:00	4,57	4,10	0,47					1					1,33	1,31
	15:00	4,27	3,97	0,30					1					1,02	1,02
	16:00	4,31	4,14	0,17					1					1,04	1,05
	17:00	5,05	4,82	0,22					1					1,66	1,68
	18:00	6,16	5,99	0,17	1				1					1,89	1,90
	19:00	7,37	7,25	0,12	1		1		1					2,01	2,00
	20:00	7,38	7,11	0,28	1		1		1					1,99	1,98
	21:00	6,52	6,13	0,39	1				1					1,72	1,76
	22:00	5,68	5,36	0,32	1				1					1,36	1,35
23:00	4,99	4,78	0,22	1				1					0,75	0,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022	00:00	4,43	4,30	0,12					1					1,16	1,18	
	01:00	4,17	4,07	0,11					1					0,93	0,92	
	02:00	4,05	3,99	0,06					1					0,80	0,80	
	03:00	4,03	3,92	0,11					1					0,77	0,79	
	04:00	4,01	3,73	0,28					1					0,75	0,75	
	05:00	4,18	3,80	0,38					1					0,91	0,92	
	06:00	4,79	4,40	0,39					1					1,48	1,51	
	07:00	5,42	5,20	0,22	1				1					1,60	1,55	
	08:00	5,71	5,39	0,32	1				1					1,38	1,37	
	09:00	5,64	4,73	0,91	1				1					1,32	1,31	
	10:00	5,31	4,52	0,79					1					1,43	1,47	
	11:00	5,22	4,44	0,78					1					1,79	1,78	
	12:00	5,18	4,13	1,04					1					1,77	1,76	
	13:00	5,14	3,59	1,55					1					1,67	1,66	
	14:00	4,69	3,37	1,32					1					1,41	1,41	
	15:00	4,35	3,51	0,84					1					1,09	1,09	
	16:00	4,42	3,98	0,44					1					1,14	1,15	
	17:00	5,08	4,41	0,67					1					1,66	1,67	
	18:00	6,31	5,51	0,79	1				1					2,01	1,99	
	19:00	7,33	6,44	0,89	1				1					2,53	2,52	
	20:00	7,24	5,37	1,87	1				1					2,37	2,32	
	21:00	6,60	4,58	2,01	1				1					2,02	2,00	
	22:00	5,78	4,05	1,73					1					1,73	1,74	
	23:00	5,07	3,53	1,54					1					1,56	1,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022	00:00	4,47	3,25	1,23					1					1,23	1,22
	01:00	4,13	3,25	0,88					1					0,88	0,88
	02:00	4,01	3,26	0,74					1					0,75	0,74
	03:00	4,02	3,25	0,76					1					0,77	0,76
	04:00	3,98	3,26	0,72					1					0,72	0,72
	05:00	4,19	3,27	0,91					1					0,91	0,93
	06:00	4,80	3,39	1,41					1					1,41	1,42
	07:00	5,45	4,01	1,44				1						1,45	1,34
	08:00	5,52	3,84	1,68				1						1,68	1,69
	09:00	5,52	3,82	1,71				1						1,71	1,72
	10:00	5,17	3,61	1,56				1						1,56	1,56
	11:00	5,06	3,52	1,54				1						1,54	1,55
	12:00	5,01	3,49	1,52				1						1,52	1,53
	13:00	5,02	3,40	1,62				1						1,64	1,59
	14:00	4,60	3,28	1,32				1						1,33	1,33
	15:00	4,38	3,26	1,12				1						1,13	1,12
	16:00	4,49	3,26	1,22				1						1,22	1,23
	17:00	5,00	3,47	1,53				1						1,54	1,57
	18:00	6,33	4,51	1,82				1						1,96	2,02
	19:00	7,36	5,32	2,04	1			1						2,27	2,29
	20:00	7,09	4,94	2,15	1			1						2,18	2,19
	21:00	6,48	4,52	1,96	1			1						1,97	1,98
	22:00	5,62	4,29	1,33				1						1,34	1,32
	23:00	5,06	3,56	1,50				1						1,51	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022	00:00	4,50	3,27	1,24				1						1,26	1,25	
	01:00	4,25	3,25	0,99				1						1,00	0,99	
	02:00	4,13	3,25	0,87				1						0,88	0,87	
	03:00	3,99	3,26	0,73				1						0,74	0,73	
	04:00	4,03	3,26	0,77				1						0,78	0,77	
	05:00	4,13	3,29	0,84				1						0,86	0,87	
	06:00	4,56	3,66	0,89				1						1,27	1,29	
	07:00	4,83	4,11	0,72				1						1,52	1,53	
	08:00	5,24	4,55	0,68				1						1,74	1,76	
	09:00	5,46	5,06	0,40	1			1						1,67	1,62	
	10:00	5,36	5,00	0,35	1			1						1,04	1,01	
	11:00	5,15	4,99	0,15				1						1,27	1,38	
	12:00	5,33	5,22	0,11				1						1,78	1,78	
	13:00	5,38	5,18	0,20				1						1,82	1,82	
	14:00	4,99	4,63	0,36				1						1,70	1,69	
	15:00	4,56	4,19	0,36				1						1,31	1,31	
	16:00	4,56	4,26	0,29				1						1,28	1,29	
	17:00	5,22	5,16	0,06	1			1						1,50	1,48	
	18:00	6,34	6,33	0,01	1			1						1,73	1,74	
	19:00	7,36	7,37	0,00	1		1	1						1,93	1,94	
	20:00	7,05	7,05	0,00	1		1	1						1,64	1,62	
	21:00	6,46	6,46	0,00	1			1						1,73	1,80	
	22:00	5,68	5,67	0,01	1			1						1,36	1,35	
	23:00	5,13	5,04	0,10	1			1						0,84	0,85	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022	00:00	4,64	4,52	0,12				1						1,32	1,38	
	01:00	4,28	4,14	0,14				1						1,04	1,03	
	02:00	4,04	3,87	0,18				1						0,80	0,80	
	03:00	4,00	3,86	0,14				1						0,74	0,74	
	04:00	3,96	3,84	0,11				1						0,70	0,70	
	05:00	4,05	3,92	0,14				1						0,79	0,79	
	06:00	4,35	4,27	0,08				1						1,08	1,09	
	07:00	4,56	4,47	0,09				1						1,23	1,23	
	08:00	4,95	4,77	0,17				1						1,26	1,25	
	09:00	5,28	5,05	0,23				1						1,26	1,25	
	10:00	5,48	5,34	0,14	1			1						1,15	1,15	
	11:00	5,47	5,41	0,05	1			1						1,12	1,12	
	12:00	5,59	5,44	0,15	1			1						1,24	1,24	
	13:00	5,24	4,98	0,27	1			1						0,92	0,91	
	14:00	4,59	4,37	0,22				1						0,66	0,71	
	15:00	4,31	4,12	0,18				1						1,00	1,01	
	16:00	4,37	4,24	0,13				1						1,04	1,04	
	17:00	5,07	5,01	0,05				1						1,14	1,14	
	18:00	6,11	6,11	0,01	1			1						1,43	1,44	
	19:00	7,20	7,20	0,00	1		1	1						1,82	1,86	
	20:00	7,01	7,02	0,00	1		1	1						1,62	1,61	
	21:00	6,53	6,53	0,00	1			1						1,71	1,77	
	22:00	5,68	5,68	0,00	1			1						1,38	1,35	
	23:00	5,04	5,05	0,00	1			1						0,83	0,92	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022	00:00	4,46	4,47	0,00				1						1,18	1,21
	01:00	4,19	4,19	0,00				1						0,94	0,93
	02:00	4,11	4,09	0,02				1						0,86	0,85
	03:00	4,04	3,93	0,11				1						0,78	0,78
	04:00	3,99	3,91	0,08				1						0,73	0,74
	05:00	4,20	4,03	0,17				1						0,93	0,93
	06:00	4,65	4,46	0,19				1						1,36	1,39
	07:00	5,29	5,17	0,13	1			1						1,33	1,30
	08:00	5,52	5,48	0,03	1			1						1,18	1,18
	09:00	5,57	5,55	0,02	1				1					0,94	0,86
	10:00	5,25	5,24	0,02	1				1					0,93	0,93
	11:00	5,14	5,14	0,00	1				1					0,82	0,81
	12:00	5,19	5,19	0,00	1				1					0,84	0,86
	13:00	5,11	5,10	0,00	1				1					0,77	0,77
	14:00	4,89	4,89	0,00					1					1,18	1,24
	15:00	4,67	4,68	0,00					1					1,42	1,41
	16:00	4,55	4,56	0,00					1					1,28	1,29
	17:00	5,31	5,31	0,00	1				1					1,44	1,42
	18:00	6,22	6,23	0,00	1				1					1,81	1,84
	19:00	7,23	7,24	0,00	1		1		1					1,92	1,90
	20:00	7,14	7,15	0,00	1		1		1					1,73	1,73
	21:00	6,50	6,50	0,00	1		1		1					1,37	1,40
	22:00	5,64	5,64	0,00	1				1					1,33	1,31
	23:00	5,04	5,05	0,00	1				1					0,77	0,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης





ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022	00:00	4,46	4,47	0,00					1					1,20	1,35
	01:00	4,12	4,10	0,02					1					0,87	0,86
	02:00	4,01	4,01	0,00					1					0,75	0,75
	03:00	4,03	4,03	0,00					1					0,77	0,77
	04:00	4,00	4,00	0,00					1					0,74	0,74
	05:00	4,15	4,14	0,01					1					0,88	0,89
	06:00	4,66	4,65	0,01					1					1,38	1,39
	07:00	5,36	5,35	0,01	1				1					1,39	1,35
	08:00	5,72	5,70	0,02	1				1					1,37	1,37
	09:00	5,81	5,80	0,01	1				1					1,47	1,48
	10:00	5,66	5,65	0,01	1				1					1,34	1,33
	11:00	5,38	5,38	0,00	1				1					1,05	1,05
	12:00	5,44	5,44	0,00	1				1					1,08	1,10
	13:00	5,65	5,66	0,00	1				1					1,32	1,33
	14:00	5,10	5,10	0,00	1				1					0,81	0,78
	15:00	4,64	4,65	0,00					1					1,05	1,16
	16:00	4,69	4,69	0,00					1					1,37	1,37
	17:00	5,23	5,24	0,00	1				1					1,49	1,48
	18:00	6,29	6,30	0,00	1				1					1,88	1,90
	19:00	7,23	7,23	0,00	1		1		1					1,96	1,94
	20:00	7,25	7,25	0,00	1		1		1					1,84	1,83
	21:00	6,63	6,63	0,00	1		1		1					1,29	1,35
	22:00	5,73	5,73	0,00	1				1					1,37	1,37
	23:00	5,09	5,09	0,00	1				1					1,02	1,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022	00:00	4,48	4,49	0,00					1					1,24	1,24	
	01:00	4,11	4,12	0,00					1					0,87	0,86	
	02:00	3,99	3,98	0,01					1					0,73	0,74	
	03:00	3,98	3,96	0,02					1					0,72	0,72	
	04:00	3,94	3,93	0,01					1					0,68	0,69	
	05:00	4,15	4,07	0,08					1					0,88	0,88	
	06:00	4,66	4,58	0,08					1					1,38	1,40	
	07:00	5,34	5,32	0,02	1			1						1,23	1,05	
	08:00	5,68	5,57	0,11	1			1						1,34	1,34	
	09:00	5,53	5,40	0,14	1			1						1,16	1,07	
	10:00	5,28	5,17	0,11	1				1					0,94	0,95	
	11:00	5,38	5,34	0,04	1				1					1,04	1,04	
	12:00	5,35	5,35	0,00	1				1					1,02	1,02	
	13:00	5,14	5,15	0,00	1				1					0,82	0,81	
	14:00	4,72	4,72	0,00					1					0,97	1,07	
	15:00	4,60	4,55	0,06					1					1,36	1,35	
	16:00	4,59	4,48	0,11					1					1,32	1,32	
	17:00	5,31	5,03	0,28	1				1					1,52	1,51	
	18:00	6,30	5,97	0,32	1				1					1,87	1,90	
	19:00	7,15	6,73	0,42	1			1	1					1,92	1,90	
	20:00	6,96	6,50	0,46	1			1	1					1,55	1,57	
	21:00	6,38	5,84	0,53	1				1					1,97	2,01	
	22:00	5,63	4,82	0,81	1				1					1,33	1,33	
	23:00	5,04	3,52	1,52					1					1,63	1,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2022	00:00	4,49	3,46	1,03					1					1,25	1,18
	01:00	4,17	3,42	0,75					1					0,92	0,89
	02:00	4,03	3,40	0,63					1					0,78	0,77
	03:00	3,96	3,38	0,58					1					0,70	0,70
	04:00	3,96	3,36	0,60					1					0,70	0,70
	05:00	4,17	3,39	0,79					1					0,91	0,91
	06:00	4,59	3,79	0,81					1					1,30	1,32
	07:00	5,26	4,48	0,77					1					1,80	1,79
	08:00	5,53	4,95	0,58					1					1,88	1,86
	09:00	5,49	5,08	0,41					1					1,85	1,83
	10:00	5,12	4,67	0,45					1					1,78	1,77
	11:00	4,94	4,07	0,87					1					1,64	1,64
	12:00	5,15	4,04	1,11					1					1,65	1,65
	13:00	5,08	3,85	1,23					1					1,64	1,63
	14:00	4,92	3,48	1,44					1					1,58	1,57
	15:00	4,52	3,27	1,25					1					1,28	1,26
	16:00	4,60	3,36	1,25					1					1,31	1,32
	17:00	5,25	3,99	1,26					1					1,69	1,69
	18:00	6,34	5,50	0,84				1	1					2,06	2,07
	19:00	7,17	6,10	1,07				1	1					2,32	2,28
	20:00	7,05	5,85	1,20				1	1					2,30	2,26
	21:00	6,37	5,19	1,18				1	1					1,94	1,95
	22:00	5,76	4,55	1,21					1					1,64	1,64
	23:00	5,18	3,67	1,51					1					1,63	1,67

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2022	00:00	4,55	3,28	1,28					1					1,30	1,30
	01:00	4,19	3,26	0,94					1					0,94	0,94
	02:00	3,99	3,26	0,73					1					0,73	0,73
	03:00	3,91	3,26	0,65					1					0,65	0,66
	04:00	3,88	3,26	0,61					1					0,62	0,65
	05:00	3,98	3,26	0,72					1					0,72	0,72
	06:00	4,20	3,26	0,93					1					0,93	0,94
	07:00	4,60	3,29	1,31					1					1,30	1,33
	08:00	5,02	3,51	1,52					1					1,51	1,53
	09:00	5,10	3,55	1,55					1					1,55	1,53
	10:00	4,77	3,34	1,44					1					1,44	1,42
	11:00	4,26	3,22	1,04					1					1,05	0,99
	12:00	4,25	3,26	1,00					1					1,00	1,00
	13:00	4,28	3,26	1,02					1					1,02	1,02
	14:00	3,96	3,24	0,72					1					0,73	0,67
	15:00	3,70	3,27	0,44					1					0,44	0,45
	16:00	3,94	3,27	0,67					1					0,67	0,68
	17:00	4,72	3,36	1,36					1					1,36	1,37
	18:00	5,74	4,03	1,71					1					1,70	1,71
	19:00	6,65	4,65	2,00				1	1					2,00	1,99
	20:00	6,29	4,41	1,88				1	1					1,89	1,88
	21:00	5,82	4,24	1,58					1					1,58	1,58
	22:00	5,29	3,70	1,59					1					1,59	1,59
	23:00	4,80	3,36	1,44					1					1,44	1,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 29 Οκτώβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Οκτώβριος 2022	00:00	4,29	3,25	1,04					1					1,05	1,05
	01:00	4,05	3,25	0,79					1					0,80	0,80
	02:00	3,97	3,26	0,71					1					0,72	0,71
	03:00	3,92	3,26	0,66					1					0,66	0,66
	04:00	3,91	3,26	0,65					1					0,66	0,65
	05:00	4,00	3,26	0,74					1					0,74	0,75
	06:00	4,22	3,27	0,95					1					0,95	0,96
	07:00	4,67	3,32	1,36					1					1,35	1,36
	08:00	5,03	3,51	1,52					1					1,52	1,53
	09:00	5,21	3,63	1,58					1					1,58	1,59
	10:00	5,08	3,55	1,53					1					1,53	1,53
	11:00	5,02	3,44	1,58					1					1,58	1,55
	12:00	5,12	3,51	1,61					1					1,61	1,59
	13:00	5,14	3,56	1,58					1					1,58	1,57
	14:00	4,81	3,37	1,44					1					1,44	1,44
	15:00	4,45	3,25	1,20					1					1,21	1,19
	16:00	4,55	3,27	1,28					1					1,28	1,28
	17:00	5,16	3,57	1,59					1					1,59	1,58
	18:00	6,41	4,40	2,00					1					2,01	2,02
	19:00	7,11	5,08	2,03				1	1					2,18	2,22
	20:00	6,88	4,90	1,98				1	1					2,12	2,14
	21:00	6,28	4,62	1,66					1					1,90	1,90
	22:00	5,54	3,91	1,63					1					1,69	1,69
	23:00	4,98	3,42	1,57					1					1,60	1,60

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10					
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2022	00:00	4,46	3,26	1,20					1					1,22	1,21	
	01:00	4,18	3,26	0,92					1					0,93	0,92	
	02:00	3,96	3,26	0,70					1					0,71	0,71	
	03:00	3,88	3,26	0,63					1					0,64	0,62	
	04:00	3,84	3,26	0,58					1					0,59	0,58	
	05:00	3,98	3,27	0,71					1					0,71	0,72	
	06:00	4,19	3,27	0,92					1					0,92	0,91	
	07:00	4,33	3,39	0,93					1					1,05	1,06	
	08:00	4,60	3,45	1,15					1					1,32	1,32	
	09:00	4,84	3,41	1,44					1					1,51	1,56	
	10:00	4,88	3,41	1,48					1					1,51	1,59	
	11:00	5,04	3,62	1,42					1					1,61	1,60	
	12:00	5,14	3,73	1,42					1					1,64	1,67	
	13:00	4,93	3,50	1,42					1					1,54	1,54	
	14:00	4,37	3,26	1,11					1					1,13	1,11	
	15:00	4,31	3,33	0,98					1					1,04	1,06	
	16:00	4,86	3,83	1,03					1					1,52	1,53	
	17:00	6,07	5,14	0,93			1		1					1,94	1,95	
	18:00	6,90	5,96	0,95			1		1					2,34	2,30	
	19:00	6,72	5,74	0,98			1		1					2,17	2,18	
	20:00	6,38	5,84	0,55			1		1					2,06	2,03	
	21:00	5,93	5,59	0,33			1		1					1,60	1,60	
	22:00	5,27	5,14	0,13			1		1					0,99	1,02	
	23:00	4,65	4,36	0,29					1					1,07	1,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2022	00:00	4,15	3,76	0,40					1					0,91	0,90
	01:00	3,92	3,55	0,38					1					0,68	0,67
	02:00	3,89	3,62	0,27					1					0,63	0,63
	03:00	3,83	3,64	0,18					1					0,57	0,58
	04:00	3,86	3,64	0,22					1					0,60	0,60
	05:00	4,10	3,92	0,19					1					0,83	0,84
	06:00	4,59	4,40	0,19					1					1,33	1,33
	07:00	5,00	4,64	0,36					1					1,71	1,71
	08:00	5,08	4,75	0,32					1					1,77	1,77
	09:00	5,09	4,72	0,38					1					1,76	1,75
	10:00	5,24	5,00	0,23					1					1,77	1,78
	11:00	5,00	4,83	0,17					1					1,71	1,69
	12:00	5,57	5,33	0,24	1				1					1,87	1,85
	13:00	5,73	5,32	0,40	1				1					1,40	1,40
	14:00	5,18	4,14	1,04					1					1,14	1,22
	15:00	5,24	3,86	1,39					1					1,68	1,71
	16:00	5,18	4,22	0,95					1					1,72	1,71
	17:00	6,17	5,14	1,03	1				1					2,01	2,00
	18:00	6,91	5,98	0,93	1				1					2,28	2,25
	19:00	6,93	5,62	1,31	1				1					2,26	2,24
	20:00	6,77	5,06	1,71	1				1					2,11	2,20
	21:00	6,20	4,58	1,62	1				1					1,82	1,81
	22:00	5,45	3,91	1,54					1					1,59	1,62
	23:00	4,72	3,38	1,34					1					1,46	1,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης