

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 1/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,65	5,65	0,00	1	1					2,65
	01:00	5,34	5,34	0,00	1	1					2,65
	02:00	5,03	5,03	0,00	1	1					2,65
	03:00	4,89	4,89	0,00	1	1					2,65
	04:00	4,73	4,73	0,00	1	1					2,65
	05:00	4,61	4,61	0,00	1	1					2,65
	06:00	5,04	5,04	0,00	1	1					2,65
	07:00	5,48	5,48	0,00	1	1					2,65
	08:00	5,95	5,95	0,00	1	1					2,65
	09:00	6,32	6,31	0,01	1	1					2,65
	10:00	6,20	6,15	0,05	1	1					2,65
	11:00	6,58	6,46	0,12	1	1					2,65
	12:00	6,79	6,72	0,07	1	1					2,65
	13:00	6,78	6,78	0,00	1	1					2,65
	14:00	6,53	6,53	0,00	1	1					2,65
	15:00	6,33	6,32	0,00	1	1					2,65
	16:00	6,29	6,21	0,08	1	1					2,65
	17:00	6,51	6,37	0,14	1	1					2,65
	18:00	6,87	6,13	0,75	1	1					2,65
	19:00	7,33	5,93	1,40	1		1				2,65
	20:00	7,35	5,86	1,49	1		1				2,65
	21:00	6,99	5,65	1,34	1		1				2,65
	22:00	6,49	4,96	1,53	1		1				1,84
	23:00	6,10	4,75	1,35	1		1				1,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 2/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,73	4,80	0,93	1		1				1,20
	01:00	5,47	5,03	0,44	1		1				1,27
	02:00	5,21	3,96	1,25	1						2,00
	03:00	4,63	3,25	1,38	1						2,05
	04:00	4,65	3,24	1,41	1						2,05
	05:00	4,69	3,28	1,41	1					1	2,05
	06:00	5,05	3,96	1,09	1					1	1,65
	07:00	5,10	5,10	0,00	1		1				0,00
	08:00	5,55	5,47	0,08	1		1				0,12
	09:00	5,80	5,36	0,45	1		1				0,60
	10:00	5,80	5,38	0,43	1		1				0,60
	11:00	5,90	5,33	0,57	1		1				0,60
	12:00	6,26	5,70	0,56	1		1				0,60
	13:00	6,36	5,46	0,90	1		1				1,04
	14:00	6,09	5,11	0,98	1		1				1,11
	15:00	5,87	5,32	0,55	1		1				0,60
	16:00	5,80	5,40	0,40	1		1				0,60
	17:00	6,01	5,71	0,30	1		1				0,91
	18:00	6,41	6,18	0,23	1		1				2,65
	19:00	6,82	6,60	0,22	1		1				2,65
	20:00	6,89	6,64	0,25	1		1				2,65
	21:00	6,64	5,80	0,84	1		1				2,65
	22:00	6,97	5,04	1,93	1		1				2,27
	23:00	6,83	5,39	1,45	1		1				2,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 3/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,45	5,15	1,30	1		1				1,58
	01:00	6,35	4,98	1,37	1		1				1,45
	02:00	6,16	4,75	1,42	1		1				1,45
	03:00	6,20	4,83	1,37	1		1				1,45
	04:00	6,05	4,04	2,02	1						2,59
	05:00	5,80	4,09	1,71	1					1	2,65
	06:00	6,11	4,87	1,23	1					1	2,48
	07:00	6,57	6,13	0,44	1		1				0,60
	08:00	7,01	6,55	0,46	1		1				0,60
	09:00	7,13	6,73	0,41	1		1				1,22
	10:00	7,20	6,57	0,63	1		1				2,65
	11:00	7,47	6,60	0,87	1		1				2,65
	12:00	7,63	6,78	0,85	1		1				2,65
	13:00	7,71	6,99	0,72	1		1				2,65
	14:00	7,51	7,16	0,35	1		1				2,65
	15:00	7,37	7,29	0,08	1		1				2,65
	16:00	7,43	7,43	0,00	1		1				2,65
	17:00	7,62	7,62	0,00	1		1				2,65
	18:00	7,88	7,88	0,00	1		1				2,65
	19:00	8,67	8,67	0,00	1	1	1				2,65
	20:00	8,90	8,90	0,00	1	1	1				2,65
	21:00	8,42	8,42	0,00	1	1	1				2,65
	22:00	7,88	7,88	0,00	1	1	1				2,65
	23:00	7,32	7,32	0,00	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 4/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,00	5,00	5,00	1,50	1,50	1,00	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,94	6,93	0,01	1	1					2,65
	01:00	6,59	6,53	0,06	1	1					2,65
	02:00	6,49	6,28	0,21	1	1					2,65
	03:00	6,36	5,79	0,57	1	1					2,65
	04:00	6,31	5,46	0,85	1	1					2,65
	05:00	6,33	5,33	1,00	1	1					1,48
	06:00	6,61	5,78	0,83	1	1					1,20
	07:00	6,88	5,81	1,06	1	1					1,50
	08:00	6,97	5,48	1,50	1	1					1,80
	09:00	7,28	5,58	1,70	1	1					1,91
	10:00	7,21	5,20	2,02	1	1					2,05
	11:00	7,53	5,51	2,02	1	1					2,05
	12:00	7,75	5,42	2,32	1	1					2,46
	13:00	7,84	5,26	2,58	1	1					2,65
	14:00	7,38	5,14	2,24	1	1					2,41
	15:00	7,02	5,02	2,00	1	1					2,10
	16:00	6,94	5,19	1,75	1	1					1,92
	17:00	7,19	5,48	1,71	1	1					1,80
	18:00	7,47	5,73	1,74	1	1					2,00
	19:00	8,23	6,17	2,06	1	1					2,65
	20:00	8,25	6,49	1,76	1	1					2,65
	21:00	7,68	5,93	1,75	1	1					2,65
	22:00	7,21	5,32	1,89	1	1					2,65
	23:00	6,91	4,54	2,37	1	1					2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 5/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,44	4,56	1,88	1	1					2,04
	01:00	6,21	4,96	1,25	1	1					1,49
	02:00	5,99	4,61	1,37	1	1					1,55
	03:00	5,84	4,50	1,34	1	1					1,55
	04:00	5,85	4,55	1,31	1	1					1,55
	05:00	5,80	4,84	0,97	1	1					1,21
	06:00	5,80	4,76	1,05	1	1					1,20
	07:00	6,24	5,34	0,89		1	1				1,05
	08:00	6,71	5,45	1,26		1	1				1,38
	09:00	6,56	5,14	1,42		1	1				1,45
	10:00	6,45	5,02	1,42		1	1				1,45
	11:00	6,88	5,46	1,42		1	1				1,45
	12:00	7,27	5,59	1,68		1	1				1,79
	13:00	7,08	5,24	1,84		1	1				1,95
	14:00	6,78	5,35	1,42		1	1				1,80
	15:00	6,86	5,43	1,42		1	1				1,80
	16:00	7,14	5,50	1,64		1	1				1,80
	17:00	7,30	5,53	1,77		1	1				1,80
	18:00	7,46	5,69	1,77		1	1				1,80
	19:00	8,30	6,52	1,78		1	1				1,87
	20:00	8,39	5,78	2,61		1	1				2,65
	21:00	7,86	5,76	2,10		1	1				2,28
	22:00	7,39	5,96	1,43		1	1				1,80
	23:00	7,06	5,64	1,43		1	1				1,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 6/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,61	5,19	1,43		1	1				1,80
	01:00	6,33	4,90	1,43		1	1				1,80
	02:00	5,99	4,56	1,43		1	1				1,80
	03:00	5,99	4,73	1,27		1	1				1,72
	04:00	6,09	4,31	1,78		1	1				1,86
	05:00	5,89	4,46	1,43		1	1				1,50
	06:00	5,97	4,83	1,14		1	1				1,18
	07:00	6,47	5,64	0,83		1	1				0,85
	08:00	6,95	5,93	1,02		1	1				1,18
	09:00	7,33	5,90	1,43		1	1				1,50
	10:00	7,34	5,92	1,43		1	1				1,50
	11:00	7,70	5,93	1,77		1	1				1,91
	12:00	7,73	5,71	2,02		1	1				2,05
	13:00	7,42	5,40	2,02		1	1				2,05
	14:00	7,12	5,10	2,02		1	1				2,05
	15:00	6,87	5,27	1,59		1	1				1,75
	16:00	6,77	5,60	1,17		1	1				1,20
	17:00	7,00	5,82	1,18		1	1				1,20
	18:00	7,26	6,08	1,18		1	1				1,20
	19:00	7,90	6,33	1,56		1	1				1,89
	20:00	7,32	5,54	1,77		1	1				2,05
	21:00	5,81	4,79	1,02		1	1				1,06
	22:00	4,63	3,31	1,33			1				1,47
	23:00	4,08	2,80	1,28			1				1,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 7/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	3,70	2,53	1,18			1				1,20
	01:00	3,44	2,82	0,62			1				0,64
	02:00	3,28	2,70	0,59			1				0,60
	03:00	3,17	2,58	0,59			1				0,60
	04:00	3,12	2,54	0,59			1				0,60
	05:00	3,22	2,63	0,59			1				0,60
	06:00	3,48	2,89	0,59			1				0,60
	07:00	3,76	3,18	0,59			1				0,60
	08:00	3,89	3,30	0,59			1				0,60
	09:00	4,10	3,51	0,59			1				0,60
	10:00	4,43	3,37	1,06			1				1,09
	11:00	4,93	3,59	1,34			1				1,43
	12:00	5,06	3,29	1,77			1				1,80
	13:00	5,03	3,26	1,77			1				1,80
	14:00	4,77	3,00	1,77			1				1,80
	15:00	4,36	2,74	1,62			1				1,65
	16:00	4,28	3,10	1,18			1				1,20
	17:00	4,47	3,26	1,21			1				1,28
	18:00	5,02	3,25	1,77			1				1,80
	19:00	5,66	3,16	2,51			1				2,58
	20:00	5,69	3,08	2,61			1				2,65
	21:00	5,22	3,22	2,01			1				2,04
	22:00	5,10	3,08	2,02			1				2,05
	23:00	4,87	2,85	2,02			1				2,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 8/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,62	2,60	2,02			1				2,05
	01:00	4,38	2,73	1,65			1				1,67
	02:00	4,20	2,78	1,43			1				1,45
	03:00	4,15	3,41	0,74			1				0,74
	04:00	4,08	3,49	0,59			1				0,60
	05:00	4,14	3,40	0,74			1				0,78
	06:00	4,54	3,07	1,47			1				1,56
	07:00	4,84	3,07	1,77			1				1,80
	08:00	5,10	3,33	1,77			1				1,80
	09:00	5,22	3,16	2,05			1				2,21
	10:00	5,52	3,27	2,25			1				2,41
	11:00	5,72	3,12	2,60			1				2,65
	12:00	5,71	3,10	2,61			1				2,65
	13:00	5,54	2,94	2,61			1				2,65
	14:00	5,27	2,67	2,60			1				2,65
	15:00	4,95	2,99	1,96			1				2,11
	16:00	4,94	3,27	1,67			1				1,80
	17:00	5,25	3,76	1,50			1				1,80
	18:00	5,60	3,93	1,66			1				2,40
	19:00	6,28	4,65	1,63			1			1	2,65
	20:00	6,37	4,85	1,52			1			1	2,65
	21:00	5,83	4,98	0,85			1				2,65
	22:00	5,37	4,21	1,16			1			1	2,65
	23:00	5,01	3,81	1,20			1			1	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 9/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,62	3,77	0,85			1				2,65
	01:00	4,27	3,65	0,62			1				2,65
	02:00	4,12	3,91	0,22			1				2,65
	03:00	4,03	3,80	0,24			1				2,65
	04:00	3,99	3,39	0,60			1				2,65
	05:00	4,03	3,46	0,57			1				2,65
	06:00	4,29	3,62	0,68			1				2,65
	07:00	4,67	3,89	0,78			1			1	2,65
	08:00	4,85	4,29	0,56			1			1	2,65
	09:00	5,06	4,36	0,70			1			1	2,65
	10:00	5,05	4,30	0,75			1			1	2,65
	11:00	5,35	4,46	0,89			1			1	2,65
	12:00	5,62	4,77	0,85	1		1				2,65
	13:00	5,49	4,38	1,12	1		1				2,65
	14:00	5,19	4,73	0,46	1		1				0,84
	15:00	5,15	4,87	0,28	1		1				0,19
	16:00	5,11	4,94	0,17	1		1				0,00
	17:00	5,36	5,24	0,12	1		1				0,00
	18:00	5,65	5,61	0,04	1		1				0,00
	19:00	6,23	6,12	0,11	1		1				1,25
	20:00	6,29	6,13	0,16	1		1				2,65
	21:00	5,98	5,93	0,05	1		1				2,65
	22:00	6,49	6,38	0,11	1		1				2,65
	23:00	6,36	6,36	0,00	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 10/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,08	6,06	0,02	1		1				2,65
	01:00	5,89	5,55	0,34	1		1				2,65
	02:00	5,74	5,49	0,25	1		1				0,90
	03:00	5,68	5,68	0,00	1		1				0,00
	04:00	5,70	5,70	0,00	1		1				0,00
	05:00	5,69	5,69	0,00	1		1				0,00
	06:00	5,98	5,98	0,00	1		1				0,01
	07:00	6,30	5,54	0,76	1		1				1,39
	08:00	6,39	4,82	1,57	1		1				1,74
	09:00	6,67	5,54	1,14	1		1				1,20
	10:00	6,65	5,50	1,16	1		1				1,20
	11:00	6,88	5,90	0,98	1		1				1,20
	12:00	7,07	6,05	1,02	1		1				1,20
	13:00	6,98	6,13	0,85	1		1				2,03
	14:00	6,61	5,81	0,79	1		1				2,65
	15:00	6,45	5,68	0,77	1		1				2,65
	16:00	6,45	5,87	0,58	1		1				2,65
	17:00	6,66	6,04	0,62	1		1				2,65
	18:00	6,89	6,30	0,59	1		1				2,65
	19:00	7,61	7,02	0,59	1		1				2,65
	20:00	7,71	6,81	0,89	1		1				2,65
	21:00	7,31	6,62	0,69	1		1				2,65
	22:00	6,77	6,44	0,33	1		1				2,65
	23:00	6,44	6,33	0,11	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 11/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,07	6,00	0,07	1		1				2,65
	01:00	5,91	5,85	0,06	1		1				2,65
	02:00	5,70	5,31	0,39	1		1				2,34
	03:00	5,69	5,15	0,54	1		1				0,60
	04:00	5,70	5,18	0,52	1		1				0,60
	05:00	5,69	5,31	0,39	1		1				0,60
	06:00	6,00	5,56	0,44	1		1				0,60
	07:00	6,12	5,61	0,51	1		1				0,60
	08:00	6,46	5,92	0,53	1		1				0,75
	09:00	6,45	5,85	0,60	1		1				1,95
	10:00	6,25	5,70	0,56	1		1				2,65
	11:00	6,54	6,15	0,39	1		1				2,65
	12:00	6,82	6,09	0,72	1		1				2,65
	13:00	7,05	6,17	0,88	1		1				2,65
	14:00	6,91	6,22	0,69	1		1				2,65
	15:00	6,86	6,58	0,28	1		1				2,65
	16:00	6,79	6,46	0,33	1		1				2,65
	17:00	7,07	7,03	0,05	1		1				2,65
	18:00	7,29	7,29	0,00	1		1				2,65
	19:00	7,90	7,90	0,00	1		1			1	2,65
	20:00	7,96	7,96	0,00	1		1			1	2,65
	21:00	7,38	7,38	0,00	1		1				2,65
	22:00	7,08	7,08	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,66	6,66	0,00	1	1					2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 12/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,28	6,28	0,00	1	1					2,65
	01:00	5,88	5,88	0,00	1	1					2,65
	02:00	5,67	5,67	0,00	1	1					2,65
	03:00	5,59	5,59	0,00	1	1					2,65
	04:00	5,58	5,54	0,04	1	1					2,65
	05:00	5,55	5,29	0,26	1	1					2,65
	06:00	5,67	4,84	0,83	1	1					2,53
	07:00	5,89	5,42	0,47	1	1					0,72
	08:00	6,20	5,27	0,94	1	1					1,20
	09:00	6,72	5,54	1,18	1	1					1,95
	10:00	6,66	5,56	1,10	1		1				2,65
	11:00	6,83	5,62	1,21	1		1				2,65
	12:00	6,87	5,50	1,37		1	1				2,65
	13:00	6,72	5,76	0,96		1	1				2,15
	14:00	6,77	6,30	0,47	1		1				0,60
	15:00	6,48	5,63	0,85	1		1				1,18
	16:00	6,43	5,59	0,85	1		1				1,20
	17:00	6,39	5,76	0,63	1		1				1,20
	18:00	6,57	6,07	0,50	1		1				1,20
	19:00	7,19	6,54	0,65	1		1				1,20
	20:00	7,24	6,32	0,91	1		1				1,72
	21:00	6,74	5,59	1,15	1		1				1,80
	22:00	6,23	5,55	0,67	1		1				1,80
	23:00	5,85	5,25	0,60	1		1				0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 13/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,85	5,35	0,51	1		1				0,60
	01:00	5,73	5,37	0,36	1		1				0,60
	02:00	5,53	5,08	0,44	1		1				0,60
	03:00	5,50	5,08	0,42	1		1				0,60
	04:00	5,48	5,08	0,40	1		1				0,60
	05:00	5,36	5,02	0,34	1		1				0,45
	06:00	5,60	5,60	0,00	1		1				0,00
	07:00	5,90	5,90	0,00		1	1				0,00
	08:00	6,38	6,09	0,30		1	1				0,53
	09:00	6,98	6,04	0,93		1	1				1,20
	10:00	7,06	5,83	1,23	1		1				1,63
	11:00	7,23	5,82	1,40	1		1				1,80
	12:00	7,07	5,44	1,63	1		1				1,80
	13:00	6,54	4,94	1,60	1		1				1,80
	14:00	6,77	5,21	1,57	1		1				1,80
	15:00	6,77	5,15	1,61	1		1				1,80
	16:00	6,61	5,40	1,21	1		1				1,80
	17:00	6,32	5,00	1,33	1		1				1,80
	18:00	7,08	5,75	1,32	1		1				1,80
	19:00	7,72	6,68	1,04	1		1				2,20
	20:00	7,55	6,56	1,00	1		1				2,65
	21:00	7,23	6,48	0,75	1		1				2,65
	22:00	6,54	6,02	0,52	1	1					2,65
	23:00	5,83	5,60	0,23	1	1					2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 14/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,00	5,39	0,61	1	1					2,65
	01:00	5,85	5,44	0,41	1	1					2,65
	02:00	5,73	5,60	0,13	1	1					2,65
	03:00	5,62	5,56	0,05	1	1					2,65
	04:00	5,08	5,07	0,00	1	1					2,65
	05:00	5,23	5,07	0,16	1	1					2,65
	06:00	5,58	5,51	0,07	1	1					2,65
	07:00	5,91	5,91	0,00	1	1					2,65
	08:00	6,17	6,05	0,12	1	1					2,65
	09:00	5,97	5,48	0,48	1	1					2,65
	10:00	5,70	5,25	0,44	1	1					2,65
	11:00	6,35	6,05	0,29	1	1					2,65
	12:00	7,35	6,99	0,35	1	1					2,65
	13:00	7,45	7,39	0,07	1	1					2,65
	14:00	7,02	6,99	0,03	1	1					2,65
	15:00	6,69	6,69	0,00	1	1					2,65
	16:00	6,50	6,49	0,01	1	1					2,65
	17:00	6,45	6,09	0,36	1	1					2,65
	18:00	6,63	6,24	0,39	1	1					2,65
	19:00	6,94	6,91	0,02	1	1					2,65
	20:00	6,53	6,48	0,05	1	1					2,65
	21:00	5,41	5,37	0,04	1	1					2,65
	22:00	4,93	4,75	0,18	1	1					2,65
	23:00	4,58	4,34	0,24	1	1					2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 15/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,10	3,92	0,18	1						2,65
	01:00	3,93	3,79	0,14	1						2,65
	02:00	3,79	3,75	0,04	1						2,65
	03:00	3,72	3,24	0,47	1						2,65
	04:00	3,65	2,77	0,87	1						1,63
	05:00	3,60	3,08	0,52	1						1,00
	06:00	3,88	3,52	0,35	1						1,00
	07:00	4,23	4,11	0,12	1						1,00
	08:00	4,53	4,02	0,51	1						1,12
	09:00	4,54	3,78	0,76	1						2,19
	10:00	3,40	3,21	0,19			1				2,65
	11:00	5,47	5,47	0,00		1	1				0,22
	12:00	5,43	5,13	0,29		1	1				0,07
	13:00	5,33	5,33	0,00		1	1				0,00
	14:00	5,12	5,12	0,00		1	1				0,00
	15:00	4,86	4,86	0,00		1	1				0,00
	16:00	4,77	4,77	0,00		1	1				0,00
	17:00	4,88	4,88	0,00		1	1				0,00
	18:00	5,04	5,04	0,00		1	1				0,00
	19:00	5,25	5,25	0,00		1	1				0,00
	20:00	5,49	5,49	0,00		1	1				0,00
	21:00	5,26	5,26	0,00		1	1				0,00
	22:00	4,90	4,90	0,00		1	1				0,00
	23:00	4,49	4,49	0,00		1	1				0,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε διακοπή κατά το διάστημα 10:10-10:36 λόγω σφάλματος της μονάδας G3. Επιπλέον, το ΑΠ ήταν μη διαθέσιμο από τη 13:00 μέχρι το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 16/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,02	4,02	0,00			1				0,00
	01:00	3,75	3,75	0,00			1				0,00
	02:00	3,66	3,66	0,00			1				0,00
	03:00	3,38	3,38	0,00			1				0,00
	04:00	3,32	3,32	0,00			1				0,00
	05:00	3,35	3,35	0,00			1				0,00
	06:00	3,47	3,47	0,00			1				0,00
	07:00	3,66	3,66	0,00	1						0,00
	08:00	4,03	4,03	0,00	1					1	0,00
	09:00	4,35	4,35	0,00	1					1	0,00
	10:00	4,61	4,61	0,00	1					1	0,00
	11:00	4,78	4,78	0,00	1					1	0,00
	12:00	4,87	4,46	0,41	1					1	0,43
	13:00	4,79	4,20	0,59	1					1	0,60
	14:00	4,58	3,99	0,59	1					1	0,60
	15:00	4,24	3,66	0,59	1						0,60
	16:00	3,71	3,12	0,59	1						0,60
	17:00	4,09	3,50	0,59	1						0,60
	18:00	4,67	4,08	0,59	1						0,60
	19:00	5,51	4,93	0,59	1		1				0,60
	20:00	5,40	4,81	0,59	1		1				0,60
	21:00	5,17	4,58	0,59	1		1				0,60
	22:00	5,15	4,94	0,21	1		1				0,22
	23:00	5,48	5,34	0,14	1		1				0,31

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν μη διαθέσιμο μέχρι τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 17/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,04	3,89	1,15	1						1,20
	01:00	4,67	3,49	1,18	1						1,20
	02:00	4,59	3,41	1,18	1						1,20
	03:00	4,52	3,34	1,18	1						1,20
	04:00	4,55	3,37	1,18	1						1,20
	05:00	4,52	3,34	1,18	1						1,20
	06:00	4,82	3,71	1,11	1						1,01
	07:00	5,23	4,64	0,59	1		1				0,00
	08:00	5,71	5,13	0,59	1		1				0,00
	09:00	6,23	5,64	0,59	1		1				0,00
	10:00	6,28	5,69	0,59	1		1				0,00
	11:00	6,33	5,74	0,59	1		1				0,00
	12:00	6,47	5,88	0,59	1		1				0,00
	13:00	6,23	5,53	0,70	1		1				0,30
	14:00	5,98	5,17	0,82	1		1				0,68
	15:00	5,92	5,04	0,88	1		1				0,75
	16:00	5,92	5,67	0,25	1		1				0,24
	17:00	6,01	6,01	0,00	1		1				0,00
	18:00	6,43	6,43	0,00	1		1				0,00
	19:00	6,95	6,95	0,00	1		1				0,00
	20:00	7,00	7,00	0,00	1		1				0,00
	21:00	6,61	6,61	0,00	1		1				0,00
	22:00	5,95	5,95	0,00	1		1				0,00
	23:00	5,33	5,33	0,00	1		1				0,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι στο διάστημα 07:00-13:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ημέρας, Α/Γ του ΑΠ ήταν μη ελεγχόμενες λόγω τεχνικού προβλήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 18/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,98	4,98	0,00	1		1				0,00
	01:00	4,80	4,80	0,00	1		1				0,00
	02:00	4,79	4,79	0,00	1		1				0,00
	03:00	4,75	4,75	0,00	1		1				0,00
	04:00	4,77	4,77	0,00	1		1				0,00
	05:00	4,74	4,74	0,00	1		1				0,00
	06:00	4,98	4,98	0,00	1		1				0,00
	07:00	5,02	5,02	0,00	1		1				0,00
	08:00	5,28	5,28	0,00	1		1				0,00
	09:00	5,16	5,16	0,00	1		1				0,00
	10:00	4,92	4,92	0,00	1		1				0,00
	11:00	5,23	5,23	0,00	1		1				0,00
	12:00	5,34	4,73	0,61	1		1				0,86
	13:00	5,10	3,38	1,72	1						1,80
	14:00	4,88	3,10	1,78	1						1,80
	15:00	4,68	2,91	1,78	1						1,80
	16:00	4,79	3,01	1,78	1						1,80
	17:00	4,99	3,22	1,78	1						1,80
	18:00	5,23	3,42	1,81	1						1,90
	19:00	6,21	3,60	2,61	1						2,65
	20:00	6,25	3,65	2,61	1						2,65
	21:00	5,89	3,29	2,61	1						2,65
	22:00	5,48	2,87	2,61	1						2,65
	23:00	5,52	2,92	2,60	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι μέχρι τις 11:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ημέρας, Α/Γ του ΑΠ ήταν μη ελεγχόμενες λόγω τεχνικού προβλήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 19/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,18	2,92	2,27	1						2,37
	01:00	4,97	2,99	1,98	1						2,05
	02:00	4,78	2,78	2,00	1						2,05
	03:00	4,66	2,91	1,75	1						1,94
	04:00	4,69	3,26	1,43	1						1,80
	05:00	4,54	3,10	1,44	1						1,80
	06:00	4,39	3,06	1,33	1						1,63
	07:00	4,86	3,48	1,38	1						1,49
	08:00	5,40	3,27	2,13	1						2,36
	09:00	5,82	3,41	2,40	1						2,65
	10:00	6,43	3,93	2,50	1						2,65
	11:00	6,60	4,81	1,79	1					1	2,34
	12:00	6,66	5,63	1,03	1	1					1,20
	13:00	6,53	5,51	1,01	1	1					1,20
	14:00	6,17	5,16	1,02	1	1					1,20
	15:00	5,87	5,23	0,64	1	1					0,95
	16:00	5,87	5,49	0,38	1	1					0,80
	17:00	6,35	5,95	0,40	1	1					1,68
	18:00	6,50	6,24	0,26	1	1					2,65
	19:00	6,90	6,73	0,17	1	1					2,65
	20:00	6,93	6,90	0,04	1	1					2,65
	21:00	6,58	6,54	0,04	1	1					2,65
	22:00	6,11	6,07	0,05	1	1					2,65
	23:00	5,88	5,82	0,06	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 12:00-16:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 20/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,90	5,50	0,40	1	1					2,65
	01:00	5,65	5,09	0,55	1	1					2,65
	02:00	5,55	4,99	0,56	1	1					2,65
	03:00	5,42	4,81	0,60	1	1					1,33
	04:00	5,42	4,91	0,51	1	1					0,70
	05:00	5,50	5,00	0,51	1	1					0,70
	06:00	5,66	5,26	0,40	1	1					0,62
	07:00	5,86	5,50	0,36		1	1				0,60
	08:00	6,17	5,57	0,60		1	1				0,88
	09:00	6,03	5,05	0,98		1	1				1,20
	10:00	5,98	4,91	1,07	1		1				1,20
	11:00	6,38	5,58	0,80	1		1				1,20
	12:00	6,56	5,71	0,86	1		1				1,20
	13:00	6,38	5,43	0,95	1		1				1,20
	14:00	6,17	5,16	1,01	1		1				1,20
	15:00	5,52	4,84	0,68	1		1				0,74
	16:00	5,80	5,21	0,59	1		1				0,60
	17:00	5,99	5,17	0,82	1		1				0,85
	18:00	6,24	5,06	1,18	1		1				1,20
	19:00	6,85	5,18	1,67	1		1				1,80
	20:00	7,03	5,26	1,77	1		1				1,80
	21:00	6,30	4,56	1,75	1		1				1,77
	22:00	5,92	5,33	0,59	1		1				0,61
	23:00	5,71	5,12	0,59	1		1				0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 21/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,46	4,88	0,59	1		1				0,60
	01:00	5,34	4,44	0,90	1		1				1,14
	02:00	4,89	3,12	1,78	1						1,80
	03:00	4,79	3,01	1,78	1						1,80
	04:00	4,75	2,98	1,78	1						1,80
	05:00	4,60	2,83	1,78	1						1,80
	06:00	4,92	3,15	1,77	1						1,80
	07:00	5,40	3,07	2,32	1						2,49
	08:00	5,60	2,99	2,61	1						2,65
	09:00	5,59	2,97	2,61	1						2,65
	10:00	5,58	2,97	2,61	1						2,65
	11:00	5,53	2,91	2,61	1						2,65
	12:00	5,72	3,11	2,61	1						2,65
	13:00	5,89	3,28	2,61	1						2,65
	14:00	4,49	2,76	1,73	1						1,96
	15:00	5,20	2,78	2,43	1						2,58
	16:00	5,49	2,88	2,61	1						2,65
	17:00	5,66	3,05	2,61	1						2,65
	18:00	6,08	3,47	2,61	1						2,65
	19:00	6,47	3,86	2,61	1						2,65
	20:00	5,97	3,35	2,61	1						2,65
	21:00	4,78	2,68	2,10	1						2,13
	22:00	4,56	3,09	1,47	1						1,50
	23:00	4,33	2,90	1,43	1						1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 22/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,01	2,58	1,43	1						1,45
	01:00	3,74	2,98	0,76	1						1,10
	02:00	3,60	3,02	0,58	1						1,00
	03:00	3,54	2,94	0,60	1						1,00
	04:00	3,48	2,90	0,58	1						1,00
	05:00	3,53	2,94	0,59	1						1,00
	06:00	3,63	3,04	0,59	1						1,00
	07:00	3,76	3,17	0,59	1						1,00
	08:00	3,75	3,00	0,75	1						0,94
	09:00	3,96	3,10	0,86	1						0,92
	10:00	4,32	3,14	1,18	1						1,20
	11:00	4,42	3,23	1,19	1						1,39
	12:00	4,54	3,18	1,36	1						1,65
	13:00	4,59	3,59	1,00	1						1,25
	14:00	4,41	2,99	1,43	1						1,98
	15:00	4,19	2,75	1,44	1						1,94
	16:00	4,37	3,35	1,02	1						1,80
	17:00	4,59	4,02	0,57	1						2,49
	18:00	5,00	4,72	0,28	1					1	2,65
	19:00	5,60	5,19	0,41	1					1	2,65
	20:00	5,46	5,37	0,09	1					2	2,65
	21:00	5,07	5,05	0,02	1					2	2,65
	22:00	4,75	4,75	0,00	1					2	2,65
	23:00	4,48	4,47	0,01	1					1	2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 23/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,26	4,18	0,09	1					1	2,65
	01:00	4,00	3,78	0,22	1						2,65
	02:00	3,78	3,53	0,25	1						2,65
	03:00	3,69	3,55	0,14	1						2,65
	04:00	3,33	3,14	0,19	1						2,65
	05:00	3,51	3,37	0,14	1						2,65
	06:00	3,60	3,58	0,01	1						2,65
	07:00	3,29	3,29	0,00	1						2,65
	08:00	3,09	3,09	0,00	1						2,65
	09:00	3,36	3,36	0,00	1						2,65
	10:00	3,40	3,40	0,00	1						2,65
	11:00	3,88	3,88	0,00	1					1	2,65
	12:00	4,52	4,52	0,00	1					1	2,65
	13:00	4,50	4,49	0,00	1					1	2,65
	14:00	4,14	4,14	0,00	1						2,65
	15:00	3,96	3,96	0,00	1						2,65
	16:00	3,92	3,92	0,00	1						2,65
	17:00	4,12	4,12	0,00	1						2,65
	18:00	4,39	4,39	0,00	1						2,65
	19:00	5,09	5,09	0,00	1		1				2,65
	20:00	4,95	4,95	0,00	1		1				2,65
	21:00	4,84	4,83	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,09	5,09	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,13	5,13	0,00	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 24/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,81	4,78	0,03	1		1				2,65
	01:00	4,63	4,55	0,08	1		1				2,65
	02:00	4,57	4,38	0,19	1					1	2,65
	03:00	4,52	4,17	0,35	1					1	2,65
	04:00	4,49	4,33	0,16	1					1	2,65
	05:00	4,39	4,11	0,28	1					1	2,65
	06:00	4,62	4,43	0,19	1					1	2,65
	07:00	4,92	4,61	0,31	1					1	2,65
	08:00	4,16	4,16	0,00	1		1				2,65
	09:00	5,06	4,98	0,08	1		1				2,65
	10:00	5,49	5,15	0,34	1		1				2,65
	11:00	5,56	5,18	0,38	1		1				2,65
	12:00	5,70	5,58	0,12	1		1				2,65
	13:00	5,58	5,58	0,00	1		1				2,65
	14:00	5,39	5,39	0,00	1		1				2,65
	15:00	5,23	5,23	0,00	1		1				2,65
	16:00	4,94	4,94	0,00	1		1				2,65
	17:00	4,82	4,80	0,02	1		1				2,65
	18:00	5,67	5,56	0,11	1		1				2,65
	19:00	6,22	6,17	0,05	1		1				2,65
	20:00	5,98	5,95	0,03	1		1				2,65
	21:00	5,38	5,37	0,01	1		1				2,65
	22:00	5,35	5,20	0,15	1		1				2,65
	23:00	5,18	4,99	0,19	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 25/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,90	4,64	0,26	1		1				2,65
	01:00	4,72	4,52	0,21	1		1				2,65
	02:00	4,09	3,74	0,35	1						2,65
	03:00	4,07	3,85	0,21	1						2,65
	04:00	4,30	4,24	0,06	1						2,65
	05:00	4,31	4,22	0,09	1						2,65
	06:00	4,41	4,30	0,12	1						2,65
	07:00	4,79	4,64	0,14	1					1	2,65
	08:00	4,96	4,94	0,02	1					1	2,65
	09:00	4,48	4,48	0,00	1					1	2,65
	10:00	4,78	4,78	0,00	1					1	2,65
	11:00	5,55	5,55	0,00	1		1				2,65
	12:00	5,71	5,71	0,00	1		1				2,65
	13:00	5,67	5,67	0,00	1		1				2,65
	14:00	4,83	4,83	0,00	1		1				2,65
	15:00	4,93	4,93	0,00	1		1				2,65
	16:00	4,97	4,97	0,00	1		1				2,65
	17:00	5,19	5,19	0,00	1		1				2,65
	18:00	5,49	5,49	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,00	6,00	0,00	1		1				2,65
	20:00	5,63	5,63	0,00	1		1				2,65
	21:00	5,43	5,43	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,33	5,33	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,09	5,09	0,00	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 26/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά H2	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,85	4,85	0,00	1		1				2,65
	01:00	4,68	4,68	0,00	1		1				2,65
	02:00	4,39	4,39	0,00	1						2,65
	03:00	4,22	4,22	0,00	1						2,65
	04:00	4,06	4,06	0,00	1						2,65
	05:00	3,93	3,90	0,03	1						2,65
	06:00	4,47	4,33	0,14	1						2,65
	07:00	4,96	4,90	0,06	1		1				2,65
	08:00	4,85	4,75	0,09	1		1				2,65
	09:00	5,03	4,91	0,12	1		1				2,65
	10:00	5,06	5,05	0,00	1		1				2,65
	11:00	5,10	5,10	0,00	1		1				2,65
	12:00	5,08	5,08	0,00	1		1				2,65
	13:00	4,96	4,96	0,00	1		1				2,65
	14:00	4,78	4,78	0,00	1		1				2,65
	15:00	5,11	5,10	0,01	1		1				2,65
	16:00	5,12	4,96	0,16	1		1				2,65
	17:00	5,38	5,37	0,01	1		1				2,65
	18:00	5,57	5,57	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,01	6,01	0,00	1		1				2,65
	20:00	6,09	6,08	0,00	1		1				2,65
	21:00	5,71	5,71	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,39	5,39	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,13	5,09	0,04	1		1				2,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 27/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,81	4,65	0,16	1		1				2,65
	01:00	4,66	4,48	0,18	1		1				2,65
	02:00	4,31	4,13	0,18	1						2,65
	03:00	4,22	4,03	0,18	1						2,65
	04:00	3,78	3,42	0,36	1						2,65
	05:00	4,17	3,88	0,30	1						2,65
	06:00	4,15	3,77	0,39	1						2,65
	07:00	4,20	3,78	0,42	1						2,65
	08:00	4,48	4,00	0,48	1						2,65
	09:00	4,43	3,55	0,88	1						2,65
	10:00	4,35	3,56	0,78	1						2,65
	11:00	4,92	4,17	0,76	1						2,65
	12:00	5,70	4,69	1,01	1					1	2,65
	13:00	5,49	4,40	1,09	1					1	2,65
	14:00	5,36	4,07	1,29	1						2,65
	15:00	5,23	3,79	1,43	1						2,65
	16:00	4,72	3,43	1,29	1						2,65
	17:00	5,04	3,48	1,56	1						2,65
	18:00	5,61	4,15	1,47	1					1	2,65
	19:00	6,05	4,94	1,11	1					1	2,65
	20:00	5,34	3,82	1,52	1						2,65
	21:00	4,27	2,86	1,42	1						1,87
	22:00	3,24	2,92	0,31	1						0,34
	23:00	3,15	3,15	0,00	1						0,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 28/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	2,94	2,94	0,00	1						0,00
	01:00	2,75	2,75	0,00	1						0,00
	02:00	2,64	2,64	0,00	1						0,00
	03:00	2,56	2,56	0,00	1						0,00
	04:00	2,54	2,54	0,00	1						0,00
	05:00	2,56	2,56	0,00	1						0,00
	06:00	2,68	2,68	0,00	1						0,00
	07:00	2,70	2,70	0,00	1						0,00
	08:00	2,94	2,94	0,00	1						0,00
	09:00	2,88	2,88	0,00	1						0,00
	10:00	3,12	3,12	0,00	1						0,00
	11:00	2,96	2,96	0,00	1						0,00
	12:00	3,04	2,87	0,17	1						0,29
	13:00	3,21	2,63	0,59	1						0,60
	14:00	2,98	2,77	0,21	1						0,22
	15:00	2,77	2,77	0,00	1						0,00
	16:00	2,75	2,75	0,00	1						0,00
	17:00	3,03	3,03	0,00	1						0,00
	18:00	3,38	3,22	0,15	1						0,23
	19:00	3,73	2,75	0,99	1						1,06
	20:00	3,73	2,66	1,07	1						1,09
	21:00	3,48	2,90	0,58	1						0,60
	22:00	3,49	2,91	0,59	1						0,60
	23:00	3,23	2,65	0,59	1						0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο 29/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,04	2,46	0,59	1						0,60
	01:00	2,89	2,30	0,59	1						0,60
	02:00	2,67	2,26	0,41	1						0,42
	03:00	2,69	2,69	0,00	1						0,00
	04:00	2,55	2,55	0,00	1						0,00
	05:00	2,57	2,57	0,00	1						0,00
	06:00	2,72	2,72	0,00	1						0,00
	07:00	2,98	2,98	0,00	1						0,00
	08:00	3,09	3,09	0,00	1						0,00
	09:00	3,16	2,69	0,47	1						0,52
	10:00	3,20	2,62	0,59	1						0,60
	11:00	3,60	3,02	0,59	1						0,60
	12:00	3,79	2,68	1,11	1						1,16
	13:00	3,72	2,54	1,18	1						1,20
	14:00	3,53	2,73	0,80	1						0,81
	15:00	3,43	2,85	0,58	1						0,60
	16:00	3,43	2,84	0,58	1						0,60
	17:00	3,58	3,00	0,58	1						0,60
	18:00	3,42	2,86	0,56	1						0,60
	19:00	4,17	3,45	0,72	1						0,83
	20:00	4,38	3,20	1,18	1						1,20
	21:00	3,98	2,82	1,16	1						1,20
	22:00	3,76	2,62	1,15	1						1,20
	23:00	3,39	2,25	1,14	1						1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 30/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,32	2,64	0,68	1						0,71
	01:00	3,03	2,49	0,53	1						0,60
	02:00	2,80	2,73	0,07	1						0,08
	03:00	3,00	3,00	0,00	1						0,00
	04:00	2,68	2,68	0,00	1						0,00
	05:00	2,69	2,69	0,00	1						0,00
	06:00	2,88	2,88	0,00	1						0,00
	07:00	2,72	2,72	0,00	1						0,00
	08:00	2,95	2,95	0,00	1						0,00
	09:00	3,34	2,82	0,51	1						0,60
	10:00	3,21	2,69	0,52	1						0,60
	11:00	3,65	3,15	0,51	1						0,78
	12:00	3,91	3,03	0,87	1						1,20
	13:00	3,53	2,56	0,97	1						1,20
	14:00	3,34	2,76	0,58	1						0,62
	15:00	3,21	2,66	0,55	1						0,60
	16:00	3,38	2,85	0,53	1						0,60
	17:00	3,76	3,20	0,56	1						0,66
	18:00	4,15	3,01	1,14	1						1,20
	19:00	4,10	3,00	1,11	1						1,20
	20:00	3,68	2,67	1,00	1						1,20
	21:00	3,74	3,04	0,70	1						0,94
	22:00	3,86	2,89	0,97	1						1,93
	23:00	3,85	2,88	0,97	1						1,29

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα 31/10/2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,63	3,23	0,40	1						0,60
	01:00	3,54	3,14	0,40	1						0,60
	02:00	3,30	2,83	0,47	1						0,55
	03:00	3,39	3,39	0,00	1						0,00
	04:00	3,08	3,08	0,00	1						0,00
	05:00	3,11	3,11	0,00	1						0,00
	06:00	3,30	3,18	0,12	1						0,31
	07:00	3,61	3,01	0,59	1						0,96
	08:00	3,54	3,08	0,45	1						0,60
	09:00	3,94	3,45	0,49	1						0,60
	10:00	3,92	3,46	0,46	1						0,60
	11:00	4,06	3,59	0,47	1						0,60
	12:00	4,12	3,65	0,48	1						0,60
	13:00	3,74	3,27	0,47	1						0,60
	14:00	3,54	3,11	0,43	1						0,60
	15:00	3,77	3,38	0,39	1						0,60
	16:00	3,82	3,39	0,42	1						0,60
	17:00	4,35	3,88	0,47	1						0,71
	18:00	4,83	3,93	0,90	1					1	1,20
	19:00	4,80	4,03	0,77	1					1	1,20
	20:00	4,73	3,80	0,93	1					1	1,20
	21:00	4,82	3,50	1,32	1					1	1,84
	22:00	4,65	2,32	2,32	1						2,65
	23:00	4,58	2,71	1,87	1						2,30

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από 03:00-05:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης