



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 1/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,96	1,95	0,01			1	1				0,84	0,69
	01:00	1,86	1,86	0,00			1	1				0,84	0,65
	02:00	1,80	1,80	0,01			1	1				0,84	0,63
	03:00	1,79	1,77	0,02			1	1				0,84	0,63
	04:00	1,72	1,69	0,03			1	1				0,84	0,60
	05:00	1,71	1,67	0,03			1	1				0,84	0,60
	06:00	1,77	1,75	0,02			1	1				0,84	0,62
	07:00	1,78	1,75	0,03			1	1				0,84	0,62
	08:00	1,99	1,98	0,02			1	1	1			0,84	0,46
	09:00	2,10	2,10	0,00			1	1	1			0,84	0,57
	10:00	2,22	2,22	0,00			1	1	1			0,84	0,69
	11:00	2,28	2,28	0,00			1	1	1			0,84	0,75
	12:00	2,31	2,30	0,02			1	1	1			0,84	0,78
	13:00	2,33	2,24	0,09			1	1	1			0,84	0,80
	14:00	2,20	2,06	0,14			1	1	1			0,84	0,67
	15:00	2,07	1,94	0,14			1	1	1			0,84	0,54
	16:00	2,06	1,98	0,09			1	1	1			0,84	0,53
	17:00	2,13	2,07	0,06			1	1	1			0,84	0,60
	18:00	2,23	2,15	0,08			1	1	1			0,84	0,70
	19:00	2,48	2,46	0,02			1	1	1			0,84	0,87
	20:00	2,44	2,44	0,00			1	1	1			0,84	0,85
	21:00	2,23	2,23	0,00			1	1	1			0,84	0,70
	22:00	2,04	2,03	0,00			1	1	1			0,84	0,51
	23:00	1,92	1,91	0,01			1	1				0,84	0,67

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 2/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	1,83	1,72	0,11			1	1				0,84	0,64	
	01:00	1,73	1,64	0,10			1	1				0,84	0,61	
	02:00	1,69	1,67	0,02			1	1				0,84	0,59	
	03:00	1,66	1,60	0,05			1	1				0,84	0,58	
	04:00	1,64	1,22	0,41			1	1				0,84	0,57	
	05:00	1,65	1,28	0,37			1	1				0,37	0,58	
	06:00	1,66	1,40	0,27			1	1				0,35	0,58	
	07:00	1,72	1,50	0,23			1	1				0,39	0,60	
	08:00	1,84	1,69	0,15			1	1				0,37	0,64	
	09:00	1,96	1,73	0,23			1	1				1	0,43	0,43
	10:00	2,09	1,63	0,46			1	1				1	0,54	0,56
	11:00	2,21	1,56	0,65			1	1				1	0,69	0,68
	12:00	2,25	1,55	0,70			1	1					0,72	0,79
	13:00	2,19	1,42	0,77			1	1					0,77	0,77
	14:00	2,06	1,35	0,71			1	1					0,71	0,72
	15:00	1,87	1,22	0,64			1	1					0,65	0,65
	16:00	1,74	1,13	0,61			1	1					0,61	0,61
	17:00	1,72	1,14	0,58			1	1					0,58	0,60
	18:00	1,88	1,23	0,65			1	1					0,66	0,66
	19:00	2,17	1,42	0,75			1	1					0,76	0,76
	20:00	2,17	1,41	0,76			1	1					0,76	0,76
	21:00	1,99	1,32	0,67			1	1					0,68	0,70
	22:00	1,79	1,17	0,62			1	1					0,62	0,63
	23:00	1,62	1,25	0,37			1	1					0,37	0,57

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 3/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,48	1,18	0,30			1	1				0,30	0,46
	01:00	1,43	1,13	0,30			1	1				0,30	0,41
	02:00	1,38	1,08	0,30			1	1				0,30	0,36
	03:00	1,35	1,06	0,30			1	1				0,30	0,33
	04:00	1,32	1,02	0,30			1	1				0,30	0,30
	05:00	1,32	1,02	0,30			1	1				0,30	0,30
	06:00	1,37	1,03	0,35			1	1				0,35	0,35
	07:00	1,55	1,09	0,46			1	1				0,47	0,53
	08:00	1,92	1,37	0,55			1	1				0,67	0,67
	09:00	2,01	1,40	0,61			1	1				0,71	0,70
	10:00	2,08	1,46	0,62			1	1				0,73	0,73
	11:00	2,15	1,46	0,69			1	1				0,75	0,75
	12:00	2,06	1,35	0,71			1	1				0,72	0,72
	13:00	2,01	1,30	0,70			1	1				0,71	0,70
	14:00	1,92	1,24	0,67			1	1				0,68	0,67
	15:00	1,75	1,14	0,61			1	1				0,61	0,61
	16:00	1,76	1,16	0,60			1	1				0,62	0,62
	17:00	1,86	1,22	0,64			1	1				0,65	0,65
	18:00	2,02	1,33	0,69			1	1				0,70	0,71
	19:00	2,30	1,52	0,78			1	1				0,80	0,80
	20:00	2,29	1,49	0,79			1	1				0,80	0,80
	21:00	2,17	1,41	0,76			1	1				0,76	0,76
	22:00	1,99	1,34	0,65			1	1				0,70	0,70
	23:00	1,82	1,34	0,48			1	1				0,64	0,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 4/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	1,72	1,12	0,60			1	1				0,60	0,60	
	01:00	1,59	1,19	0,40			1	1				0,41	0,55	
	02:00	1,57	1,28	0,29			1	1				0,30	0,54	
	03:00	1,57	1,27	0,30			1	1				0,30	0,53	
	04:00	1,54	1,24	0,30			1	1				0,30	0,52	
	05:00	1,56	1,26	0,30			1	1				0,30	0,52	
	06:00	1,62	1,28	0,34			1	1				0,50	0,56	
	07:00	1,69	1,24	0,45			1	1				0,59	0,59	
	08:00	1,88	1,44	0,44			1	1				0,66	0,65	
	09:00	2,04	1,75	0,29			1	1				0,71	0,71	
	10:00	2,09	1,57	0,52			1	1				0,56	0,66	
	11:00	2,09	1,38	0,72			1	1				0,73	0,73	
	12:00	2,08	1,38	0,70			1	1				0,73	0,73	
	13:00	2,00	1,30	0,69			1	1				0,70	0,69	
	14:00	1,90	1,24	0,67			1	1				0,67	0,66	
	15:00	1,76	1,15	0,62			1	1				0,62	0,62	
	16:00	1,76	1,15	0,61			1	1				0,61	0,61	
	17:00	1,70	1,11	0,59			1	1				0,59	0,59	
	18:00	1,93	1,27	0,66			1	1				0,66	0,67	
	19:00	2,24	1,46	0,78			1	1				0,78	0,77	
	20:00	2,19	1,46	0,73			1	1				0,74	0,72	
	21:00	2,00	1,30	0,70			1	1				0,70	0,70	
	22:00	1,76	1,15	0,61			1	1				0,61	0,61	
	23:00	1,55	1,12	0,43			1	1				0,43	0,49	

Παρατηρήσεις:

Η απόκλιση του set-point οφείλεται σε εργασίες αναβάθμισης συστημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 5/10/2022			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Τετάρτη	00:00	1,47	1,13	0,35			1	1					0,35	0,45
	01:00	1,41	1,10	0,31			1	1					0,31	0,39
	02:00	1,38	1,16	0,23			1	1					0,24	0,36
	03:00	1,39	1,20	0,19			1	1					0,20	0,36
	04:00	1,37	1,19	0,18			1	1					0,20	0,34
	05:00	1,38	1,19	0,19			1	1					0,20	0,35
	06:00	1,43	1,15	0,29			1	1					0,29	0,41
	07:00	1,47	1,05	0,42			1	1					0,43	0,43
	08:00	1,70	1,18	0,52			1	1					0,53	0,54
	09:00	1,88	1,24	0,64			1	1					0,65	0,62
	10:00	1,96	1,29	0,67			1	1					0,67	0,67
	11:00	1,98	1,30	0,69			1	1					0,69	0,68
	12:00	1,98	1,30	0,68			1	1					0,69	0,69
	13:00	1,93	1,25	0,68			1	1					0,68	0,67
	14:00	1,81	1,17	0,63			1	1					0,64	0,63
	15:00	1,72	1,13	0,59			1	1					0,60	0,60
	16:00	1,68	1,10	0,58			1	1					0,58	0,58
	17:00	1,78	1,16	0,61			1	1					0,62	0,61
	18:00	1,88	1,27	0,61			1	1					0,62	0,62
	19:00	2,06	1,37	0,68			1	1					0,69	0,66
	20:00	1,96	1,34	0,63			1	1					0,63	0,63
	21:00	1,78	1,19	0,58			1	1					0,59	0,55
	22:00	1,59	1,10	0,49			1	1					0,49	0,50
	23:00	1,42	1,14	0,28			1	1					0,29	0,39

Παρατηρήσεις:

Η απόκλιση του set-point οφείλεται σε εργασίες αναβάθμισης συστημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 6/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	1,31	1,12	0,19			1	1				0,20	0,28	
	01:00	1,25	1,08	0,17			1	1				0,18	0,23	
	02:00	1,24	1,15	0,09			1	1				0,10	0,22	
	03:00	1,23	1,14	0,09			1	1				0,10	0,21	
	04:00	1,20	1,11	0,09			1	1				0,10	0,18	
	05:00	1,20	1,10	0,10			1	1				0,11	0,18	
	06:00	1,25	1,03	0,23			1	1				0,24	0,23	
	07:00	1,35	1,04	0,31			1	1				0,32	0,32	
	08:00	1,63	1,07	0,56			1	1				0,56	0,56	
	09:00	1,73	1,13	0,60			1	1				0,61	0,60	
	10:00	1,77	1,20	0,56			1	1				0,62	0,61	
	11:00	1,89	1,24	0,65			1	1				0,66	0,66	
	12:00	1,97	1,31	0,66			1	1				0,69	0,69	
	13:00	1,91	1,25	0,65			1	1				0,66	0,66	
	14:00	1,81	1,18	0,63			1	1				0,64	0,64	
	15:00	1,71	1,11	0,59			1	1				0,60	0,59	
	16:00	1,73	1,13	0,60			1	1				0,61	0,60	
	17:00	1,83	1,20	0,64			1	1				0,64	0,64	
	18:00	1,97	1,29	0,69			1	1				0,69	0,69	
	19:00	2,25	1,47	0,78			1	1				0,78	0,78	
	20:00	2,12	1,41	0,70			1	1				0,71	0,73	
	21:00	1,92	1,27	0,65			1	1				0,65	0,65	
	22:00	1,81	1,20	0,61			1	1				0,62	0,62	
	23:00	1,67	1,09	0,58				1	1			0,59	0,58	

Παρατηρήσεις:

Η απόκλιση του set-point οφείλεται σε εργασίες αναβάθμισης συστημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 7/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,57	1,03	0,53				1	1			0,54	0,53
	01:00	1,51	1,04	0,47				1	1			0,48	0,45
	02:00	1,50	1,03	0,47				1	1			0,47	0,47
	03:00	1,48	1,02	0,46				1	1			0,47	0,46
	04:00	1,45	1,02	0,43				1	1			0,43	0,43
	05:00	1,47	1,03	0,44				1	1			0,44	0,45
	06:00	1,53	1,03	0,50				1	1			0,50	0,50
	07:00	1,62	1,08	0,54				1	1			0,56	0,56
	08:00	1,76	1,15	0,61				1	1			0,61	0,60
	09:00	1,90	1,25	0,66			1	1				0,66	0,66
	10:00	1,96	1,35	0,61			1	1				0,68	0,69
	11:00	1,94	1,33	0,62			1	1				0,68	0,68
	12:00	1,94	1,31	0,63			1	1				0,68	0,68
	13:00	1,83	1,38	0,45			1	1				0,64	0,64
	14:00	1,61	1,23	0,38			1	1				0,49	0,49
	15:00	1,63	1,13	0,50			1	1				0,50	0,50
	16:00	1,70	1,12	0,58			1	1				0,58	0,58
	17:00	1,78	1,17	0,60			1	1				0,61	0,60
	18:00	1,87	1,23	0,64			1	1				0,65	0,63
	19:00	2,14	1,41	0,73			1	1				0,73	0,73
	20:00	2,12	1,39	0,73			1	1				0,73	0,73
	21:00	1,91	1,24	0,67			1	1				0,68	0,67
	22:00	1,75	1,16	0,58			1	1				0,60	0,60
	23:00	1,59	1,12	0,47			1	1				0,48	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 8/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,49	1,12	0,37			1	1				0,37	0,37
	01:00	1,43	1,12	0,31			1	1				0,32	0,31
	02:00	1,41	1,12	0,29			1	1				0,30	0,30
	03:00	1,41	1,12	0,29			1	1				0,29	0,29
	04:00	1,39	1,12	0,27			1	1				0,27	0,28
	05:00	1,41	1,13	0,28			1	1				0,29	0,29
	06:00	1,44	1,12	0,32			1	1				0,32	0,32
	07:00	1,47	1,13	0,33			1	1				0,34	0,34
	08:00	1,60	1,13	0,47			1	1				0,48	0,48
	09:00	1,73	1,15	0,58			1	1				0,58	0,59
	10:00	1,75	1,15	0,61			1	1				0,61	0,61
	11:00	1,83	1,19	0,64			1	1				0,64	0,63
	12:00	1,83	1,20	0,63			1	1				0,64	0,64
	13:00	1,81	1,19	0,62			1	1				0,63	0,63
	14:00	1,70	1,13	0,57			1	1				0,57	0,57
	15:00	1,61	1,13	0,49			1	1				0,49	0,49
	16:00	1,60	1,12	0,48			1	1				0,48	0,48
	17:00	1,73	1,16	0,58			1	1				0,58	0,59
	18:00	1,88	1,23	0,65			1	1				0,66	0,66
	19:00	2,22	1,45	0,77			1	1				0,77	0,77
	20:00	2,15	1,49	0,66			1	1				0,75	0,75
	21:00	1,92	1,25	0,67			1	1				0,68	0,67
	22:00	1,73	1,14	0,59			1	1				0,60	0,60
	23:00	1,60	1,12	0,48			1	1				0,48	0,48

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	1,52	1,12	0,39			1	1				0,40	0,40	
	01:00	1,44	1,13	0,31			1	1				0,32	0,32	
	02:00	1,40	1,12	0,28			1	1				0,29	0,28	
	03:00	1,38	1,14	0,24			1	1				0,25	0,26	
	04:00	1,36	1,13	0,23			1	1				0,23	0,24	
	05:00	1,37	1,13	0,25			1	1				0,25	0,25	
	06:00	1,42	1,13	0,30			1	1				0,30	0,30	
	07:00	1,41	1,13	0,28			1	1				0,28	0,29	
	08:00	1,54	1,17	0,37			1	1				0,40	0,42	
	09:00	1,68	1,15	0,54			1	1				0,55	0,56	
	10:00	1,73	1,28	0,45			1	1				0,59	0,59	
	11:00	1,82	1,27	0,55			1	1				0,63	0,63	
	12:00	1,76	1,15	0,61			1	1				0,62	0,62	
	13:00	1,71	1,13	0,58			1	1				0,59	0,58	
	14:00	1,58	1,11	0,47			1	1				0,47	0,46	
	15:00	1,54	1,11	0,43			1	1				0,43	0,42	
	16:00	1,53	1,12	0,41			1	1				0,41	0,41	
	17:00	1,62	1,13	0,49			1	1				0,50	0,50	
	18:00	1,71	1,13	0,58			1	1				0,58	0,58	
	19:00	1,88	1,25	0,63			1	1				0,64	0,65	
	20:00	1,93	1,36	0,58			1	1				0,68	0,68	
	21:00	1,80	1,18	0,62			1	1				0,63	0,63	
	22:00	1,66	1,13	0,53			1	1				0,53	0,53	
	23:00	1,47	1,12	0,35			1	1				0,36	0,35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 10/10/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
			Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8		
Δευτέρα	00:00	1,37	1,12	0,25			1			1		0,25	0,24
	01:00	1,31	1,13	0,17			1			1		0,18	0,18
	02:00	1,27	1,14	0,13			1			1		0,14	0,15
	03:00	1,30	1,12	0,18			1			1		0,19	0,18
	04:00	1,27	1,11	0,16			1			1		0,16	0,15
	05:00	1,32	1,15	0,18			1			1		0,19	0,20
	06:00	1,44	1,24	0,20			1			1		0,30	0,32
	07:00	1,50	1,23	0,27			1			1		0,38	0,38
	08:00	1,69	1,54	0,15			1			1		0,55	0,55
	09:00	1,88	1,68	0,20			1			1		0,66	0,66
	10:00	1,88	1,72	0,16			1			1		0,66	0,66
	11:00	1,86	1,62	0,24			1			1		0,65	0,65
	12:00	1,82	1,48	0,34			1			1		0,64	0,64
	13:00	1,76	1,49	0,27			1			1		0,62	0,61
	14:00	1,65	1,55	0,10			1			1		0,52	0,53
	15:00	1,53	1,43	0,10			1			1		0,41	0,41
	16:00	1,55	1,32	0,23			1			1		0,42	0,43
	17:00	1,69	1,63	0,06			1			1		0,54	0,55
	18:00	1,85	1,80	0,05			1			1		0,64	0,64
	19:00	2,14	1,94	0,20			1	1	1			0,53	0,52
	20:00	2,11	1,77	0,34			1	1	1			0,44	0,43
	21:00	1,92	1,71	0,21			1	1				0,29	0,34
	22:00	1,75	1,59	0,16			1	1				0,61	0,61
	23:00	1,63	1,55	0,08			1	1				0,51	0,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 11/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	1,50	1,48	0,02			1	1				0,39	0,39	
	01:00	1,44	1,43	0,01			1	1				0,32	0,32	
	02:00	1,42	1,40	0,02			1	1				0,30	0,30	
	03:00	1,41	1,38	0,02			1	1				0,29	0,28	
	04:00	1,39	1,38	0,01			1	1				0,27	0,27	
	05:00	1,40	1,39	0,01			1	1				0,28	0,28	
	06:00	1,44	1,42	0,02			1	1				0,33	0,32	
	07:00	1,50	1,50	0,00			1	1				0,38	0,38	
	08:00	1,67	1,67	0,01			1	1				0,54	0,55	
	09:00	1,82	1,77	0,04			1	1				0,64	0,64	
	10:00	1,84	1,83	0,02			1	1				0,64	0,64	
	11:00	1,88	1,87	0,00			1	1				0,66	0,66	
	12:00	1,85	1,85	0,00			1	1				0,65	0,65	
	13:00	1,81	1,81	0,00			1	1				0,62	0,62	
	14:00	1,79	1,79	0,00			1	1				0,63	0,62	
	15:00	1,66	1,64	0,02			1	1				0,54	0,54	
	16:00	1,67	1,65	0,02			1	1				0,54	0,54	
	17:00	1,79	1,79	0,00			1	1				0,62	0,61	
	18:00	1,90	1,90	0,00			1	1				0,66	0,66	
	19:00	2,21	2,20	0,00			1	1	1			0,55	0,54	
	20:00	2,11	2,11	0,00			1	1	1			0,44	0,44	
	21:00	1,91	1,85	0,07			1	1				0,59	0,62	
	22:00	1,73	1,62	0,11			1	1				0,60	0,60	
	23:00	1,62	1,50	0,12			1	1				0,51	0,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 12/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,47	1,38	0,08			1	1				0,36	0,35
	01:00	1,41	1,37	0,04			1	1				0,29	0,29
	02:00	1,37	1,36	0,01			1	1				0,25	0,25
	03:00	1,37	1,37	0,00			1	1				0,24	0,25
	04:00	1,35	1,35	0,00			1	1				0,23	0,23
	05:00	1,37	1,33	0,04			1	1				0,24	0,24
	06:00	1,42	1,40	0,02			1	1				0,30	0,30
	07:00	1,48	1,47	0,01			1	1				0,36	0,36
	08:00	1,65	1,53	0,12			1	1				0,52	0,53
	09:00	1,96	1,76	0,20			1	1				0,68	0,68
	10:00	1,96	1,78	0,18			1	1				0,68	0,69
	11:00	1,98	1,57	0,41			1	1				0,69	0,69
	12:00	1,90	1,40	0,50			1	1				0,67	0,66
	13:00	1,87	1,31	0,56			1	1				0,65	0,65
	14:00	1,85	1,46	0,39			1	1				0,65	0,65
	15:00	1,61	1,18	0,43			1	1				0,49	0,49
	16:00	1,59	1,13	0,45			1	1				0,47	0,46
	17:00	1,63	1,12	0,51			1	1				0,51	0,51
	18:00	1,81	1,26	0,55			1	1				0,62	0,63
	19:00	2,13	1,39	0,74			1	1				0,74	0,74
	20:00	2,08	1,35	0,73			1	1				0,73	0,73
	21:00	1,84	1,20	0,64			1	1				0,65	0,65
	22:00	1,71	1,17	0,55			1	1				0,59	0,58
	23:00	1,59	1,26	0,33			1	1				0,47	0,47

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 13/10/2022			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Πέμπτη	00:00	1,41	1,14	0,27			1	1				0,29	0,29	
	01:00	1,39	1,14	0,25			1	1				0,27	0,27	
	02:00	1,29	1,13	0,17			1	1				0,17	0,17	
	03:00	1,30	1,14	0,16			1	1				0,17	0,17	
	04:00	1,26	1,14	0,12			1		1			0,13	0,13	
	05:00	1,27	1,12	0,15			1		1			0,16	0,15	
	06:00	1,23	1,13	0,10			1		1			0,11	0,11	
	07:00	1,27	1,13	0,14			1		1			0,15	0,15	
	08:00	1,47	1,13	0,33			1		1			0,34	0,33	
	09:00	1,76	1,16	0,60			1		1			0,60	0,61	
	10:00	1,76	1,15	0,61			1		1			0,61	0,61	
	11:00	1,83	1,19	0,64			1		1			0,64	0,64	
	12:00	1,81	1,19	0,62			1		1			0,63	0,63	
	13:00	1,78	1,16	0,62			1		1			0,62	0,62	
	14:00	1,64	1,12	0,52			1		1			0,52	0,52	
	15:00	1,59	1,14	0,45			1		1			0,46	0,47	
	16:00	1,60	1,14	0,46			1		1			0,48	0,48	
	17:00	1,71	1,15	0,57			1		1			0,57	0,58	
	18:00	1,84	1,21	0,64			1		1			0,64	0,64	
	19:00	2,19	1,43	0,76			1		1			0,77	0,77	
20:00	2,03	1,34	0,69			1		1			0,71	0,71		
21:00	1,93	1,25	0,67			1		1			0,68	0,68		
22:00	1,73	1,15	0,57			1		1			0,60	0,59		
23:00	1,59	1,14	0,45			1		1			0,47	0,48		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή 14/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,49	1,12	0,38			1		1			0,38	0,37
	01:00	1,43	1,12	0,31			1		1			0,31	0,31
	02:00	1,39	1,13	0,27			1		1			0,27	0,27
	03:00	1,41	1,18	0,23			1		1			0,27	0,28
	04:00	1,38	1,16	0,22			1		1			0,27	0,26
	05:00	1,40	1,13	0,26			1		1			0,27	0,28
	06:00	1,45	1,21	0,24			1		1			0,31	0,32
	07:00	1,51	1,39	0,13			1		1			0,39	0,40
	08:00	1,65	1,44	0,21			1		1			0,52	0,52
	09:00	1,78	1,69	0,09			1		1			0,62	0,62
	10:00	1,85	1,76	0,09			1		1			0,64	0,64
	11:00	2,12	2,10	0,03			1	1	1			0,46	0,45
	12:00	2,03	2,01	0,01			1	1	1			0,36	0,36
	13:00	1,94	1,90	0,03			1	1	1			0,28	0,26
	14:00	1,87	1,82	0,05			1	1	1			0,20	0,19
	15:00	1,67	1,63	0,04			1	1				0,40	0,45
	16:00	1,69	1,68	0,01			1	1				0,55	0,55
	17:00	1,77	1,69	0,08			1	1				0,62	0,62
	18:00	1,92	1,79	0,13			1	1				0,67	0,67
	19:00	2,09	1,97	0,12			1	1				0,73	0,73
	20:00	1,98	1,79	0,19			1	1				0,69	0,70
	21:00	1,90	1,80	0,10			1	1				0,67	0,67
	22:00	1,70	1,68	0,02			1	1				0,57	0,57
	23:00	1,58	1,56	0,02			1	1				0,47	0,47

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 15/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	1,47	1,46	0,01			1	1				0,35	0,35	
	01:00	1,43	1,42	0,00			1	1				0,31	0,31	
	02:00	1,39	1,39	0,00			1	1				0,27	0,27	
	03:00	1,39	1,38	0,01			1	1				0,27	0,27	
	04:00	1,39	1,38	0,01			1	1				0,26	0,26	
	05:00	1,40	1,39	0,02			1	1				0,28	0,28	
	06:00	1,45	1,40	0,05			1	1				0,33	0,33	
	07:00	1,47	1,44	0,02			1	1				0,35	0,35	
	08:00	1,59	1,54	0,05			1	1				0,45	0,46	
	09:00	1,82	1,71	0,10			1	1				0,64	0,64	
	10:00	1,86	1,80	0,06			1	1				0,65	0,65	
	11:00	1,94	1,91	0,04			1	1				0,59	0,56	
	12:00	1,92	1,91	0,00			1	1	1			0,23	0,23	
	13:00	1,92	1,89	0,04			1	1	1			0,25	0,24	
	14:00	1,87	1,72	0,15			1	1	1			0,20	0,19	
	15:00	1,74	1,38	0,36			1	1				0,43	0,51	
	16:00	1,65	1,17	0,48			1	1				0,53	0,53	
	17:00	1,71	1,15	0,56			1	1				0,56	0,56	
	18:00	1,84	1,21	0,62			1	1				0,64	0,63	
	19:00	2,14	1,70	0,44			1	1				0,75	0,75	
	20:00	2,02	1,33	0,68			1	1				0,71	0,71	
	21:00	1,91	1,26	0,64			1	1				0,67	0,67	
	22:00	1,73	1,19	0,54			1	1				0,60	0,60	
	23:00	1,61	1,15	0,46			1	1				0,50	0,50	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 16/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	1,47	1,22	0,25			1	1				0,36	0,36	
	01:00	1,40	1,13	0,28			1	1				0,29	0,29	
	02:00	1,37	1,12	0,25			1	1				0,26	0,25	
	03:00	1,34	1,13	0,21			1	1				0,22	0,22	
	04:00	1,33	1,13	0,20			1	1				0,20	0,21	
	05:00	1,36	1,13	0,23			1	1				0,23	0,23	
	06:00	1,41	1,13	0,28			1	1				0,29	0,29	
	07:00	1,41	1,12	0,29			1	1				0,30	0,29	
	08:00	1,47	1,14	0,33			1	1				0,34	0,34	
	09:00	1,63	1,13	0,50			1	1				0,52	0,52	
	10:00	1,69	1,14	0,55			1	1				0,57	0,56	
	11:00	1,71	1,21	0,50			1	1				0,58	0,58	
	12:00	1,72	1,14	0,58			1	1				0,58	0,57	
	13:00	1,63	1,14	0,49			1	1				0,49	0,51	
	14:00	1,47	1,12	0,36			1	1				0,36	0,36	
	15:00	1,42	1,12	0,30			1	1				0,30	0,30	
	16:00	1,42	1,13	0,29			1	1				0,30	0,30	
	17:00	1,49	1,14	0,36			1	1				0,36	0,37	
	18:00	1,63	1,15	0,48			1	1				0,48	0,49	
	19:00	1,95	1,31	0,64			1	1				0,65	0,65	
	20:00	1,82	1,19	0,63			1	1				0,64	0,62	
	21:00	1,77	1,19	0,58			1	1				0,58	0,58	
	22:00	1,63	1,12	0,50			1	1				0,51	0,50	
	23:00	1,48	1,12	0,36			1	1				0,36	0,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 17/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	1,37	1,12	0,26			1	1				0,26	0,26	
	01:00	1,32	1,13	0,18			1	1				0,20	0,20	
	02:00	1,31	1,13	0,18			1	1				0,19	0,19	
	03:00	1,32	1,14	0,18			1	1				0,20	0,21	
	04:00	1,28	1,13	0,15			1	1				0,16	0,16	
	05:00	1,31	1,13	0,17			1	1				0,19	0,19	
	06:00	1,35	1,13	0,22			1	1				0,23	0,23	
	07:00	1,42	1,13	0,30			1	1				0,30	0,30	
	08:00	1,57	1,15	0,42			1	1				0,42	0,44	
	09:00	1,73	1,18	0,55			1	1				0,56	0,56	
	10:00	1,80	1,17	0,63			1	1				0,63	0,63	
	11:00	1,82	1,20	0,62			1	1				0,62	0,62	
	12:00	1,78	1,17	0,62			1	1				0,62	0,62	
	13:00	1,65	1,13	0,52			1	1				0,52	0,52	
	14:00	1,56	1,11	0,45			1	1				0,45	0,45	
	15:00	1,42	1,12	0,30			1	1				0,30	0,30	
	16:00	1,50	1,14	0,36			1	1				0,37	0,38	
	17:00	1,65	1,12	0,53			1	1				0,53	0,53	
	18:00	1,80	1,18	0,61			1	1				0,62	0,62	
	19:00	2,08	1,36	0,72			1	1				0,72	0,72	
	20:00	1,98	1,28	0,69			1	1				0,70	0,69	
	21:00	1,91	1,24	0,67			1	1				0,67	0,67	
	22:00	1,73	1,13	0,60			1	1				0,60	0,60	
	23:00	1,56	1,12	0,44			1	1				0,45	0,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 18/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	1,45	1,12	0,32			1	1				0,33	0,33	
	01:00	1,37	1,12	0,25			1	1				0,26	0,26	
	02:00	1,33	1,12	0,21			1	1				0,22	0,22	
	03:00	1,35	1,12	0,23			1	1				0,24	0,23	
	04:00	1,37	1,12	0,25			1	1				0,26	0,25	
	05:00	1,36	1,13	0,24			1	1				0,24	0,24	
	06:00	1,42	1,15	0,27			1	1				0,29	0,29	
	07:00	1,51	1,13	0,37			1	1				0,38	0,39	
	08:00	1,63	1,14	0,49			1	1				0,51	0,50	
	09:00	1,78	1,21	0,56			1	1				0,62	0,62	
	10:00	1,79	1,50	0,29			1	1				0,62	0,63	
	11:00	1,84	1,30	0,54			1	1				0,64	0,64	
	12:00	1,80	1,20	0,60			1	1				0,61	0,61	
	13:00	1,66	1,13	0,53			1	1				0,53	0,53	
	14:00	1,61	1,11	0,50			1	1				0,50	0,49	
	15:00	1,47	1,12	0,35			1	1				0,35	0,35	
	16:00	1,54	1,13	0,41			1	1				0,41	0,42	
	17:00	1,64	1,13	0,51			1	1				0,52	0,52	
	18:00	1,78	1,18	0,60			1	1				0,61	0,61	
	19:00	2,04	1,33	0,71			1	1				0,71	0,71	
	20:00	1,91	1,25	0,66			1	1				0,67	0,67	
	21:00	1,83	1,19	0,64			1	1				0,64	0,64	
	22:00	1,67	1,12	0,55			1	1				0,55	0,55	
	23:00	1,51	1,12	0,38			1	1				0,39	0,39	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 19/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	00:00	1,38	1,12	0,26			1	1				0,26	0,26	
	01:00	1,37	1,13	0,24		1		1				0,25	0,25	
	02:00	1,31	1,16	0,15		1		1				0,19	0,18	
	03:00	1,32	1,12	0,20		1		1				0,20	0,19	
	04:00	1,30	1,14	0,16		1		1				0,18	0,18	
	05:00	1,33	1,12	0,21		1		1				0,22	0,21	
	06:00	1,37	1,14	0,24		1		1				0,24	0,25	
	07:00	1,48	1,24	0,23		1		1				0,36	0,36	
	08:00	1,58	1,43	0,15		1		1				0,46	0,46	
	09:00	1,75	1,39	0,35		1		1				0,60	0,61	
	10:00	1,75	1,24	0,51		1		1				0,60	0,61	
	11:00	1,74	1,56	0,18		1		1				0,61	0,61	
	12:00	1,69	1,58	0,10		1		1				0,57	0,56	
	13:00	1,65	1,52	0,13		1		1				0,53	0,53	
	14:00	1,63	1,25	0,37		1		1				0,50	0,51	
	15:00	1,51	1,15	0,36		1		1				0,39	0,39	
	16:00	1,52	1,42	0,11		1		1				0,39	0,40	
	17:00	1,62	1,60	0,02		1		1				0,50	0,49	
	18:00	1,78	1,78	0,01		1		1				0,61	0,62	
	19:00	2,01	1,82	0,19		1		1				0,70	0,70	
	20:00	1,93	1,64	0,30		1		1				0,68	0,68	
	21:00	1,88	1,28	0,60		1		1				0,66	0,66	
	22:00	1,71	1,28	0,43		1		1				0,59	0,59	
	23:00	1,57	1,42	0,15		1		1				0,45	0,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 20/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	1,44	1,20	0,24		1		1				0,32	0,32	
	01:00	1,38	1,12	0,26		1		1				0,26	0,26	
	02:00	1,34	1,13	0,22		1		1				0,23	0,23	
	03:00	1,37	1,12	0,25		1		1				0,25	0,25	
	04:00	1,35	1,13	0,23		1		1				0,23	0,24	
	05:00	1,36	1,13	0,23		1		1				0,24	0,24	
	06:00	1,42	1,12	0,30		1		1				0,30	0,30	
	07:00	1,50	1,14	0,37		1		1				0,38	0,38	
	08:00	1,60	1,24	0,35		1		1				0,48	0,48	
	09:00	1,77	1,33	0,44		1		1				0,62	0,62	
	10:00	1,80	1,26	0,54		1		1				0,63	0,63	
	11:00	1,82	1,19	0,63		1		1				0,64	0,64	
	12:00	1,78	1,16	0,62		1		1				0,62	0,61	
	13:00	1,74	1,14	0,60		1		1				0,61	0,60	
	14:00	1,63	1,13	0,50		1		1				0,51	0,51	
	15:00	1,55	1,12	0,43		1		1				0,43	0,43	
	16:00	1,55	1,12	0,43		1		1				0,43	0,43	
	17:00	1,64	1,13	0,51		1		1				0,51	0,51	
	18:00	1,85	1,21	0,63		1		1				0,64	0,64	
	19:00	2,11	1,39	0,73		1		1				0,73	0,74	
	20:00	1,97	1,28	0,69		1		1				0,69	0,68	
	21:00	1,90	1,24	0,66		1		1				0,66	0,66	
	22:00	1,76	1,16	0,60		1		1				0,61	0,61	
	23:00	1,58	1,11	0,47		1		1				0,47	0,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 21/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	1,46	1,12	0,34		1		1				0,34	0,34	
	01:00	1,40	1,12	0,28		1		1				0,29	0,29	
	02:00	1,37	1,13	0,24		1		1				0,25	0,25	
	03:00	1,38	1,13	0,25		1		1				0,26	0,26	
	04:00	1,37	1,13	0,24		1		1				0,25	0,25	
	05:00	1,37	1,14	0,24		1		1				0,25	0,25	
	06:00	1,43	1,12	0,31		1		1				0,31	0,31	
	07:00	1,49	1,12	0,36		1		1				0,37	0,36	
	08:00	1,52	1,12	0,40		1		1				0,41	0,40	
	09:00	1,65	1,14	0,51		1		1				0,52	0,51	
	10:00	1,68	1,15	0,53		1		1				0,54	0,55	
	11:00	1,68	1,14	0,54		1		1				0,55	0,55	
	12:00	1,69	1,14	0,55		1		1				0,56	0,54	
	13:00	1,65	1,13	0,51		1		1				0,52	0,52	
	14:00	1,57	1,12	0,45		1		1				0,45	0,45	
	15:00	1,49	1,12	0,37		1		1				0,37	0,37	
	16:00	1,53	1,13	0,41		1		1				0,41	0,41	
	17:00	1,63	1,14	0,48		1		1				0,49	0,50	
	18:00	1,73	1,14	0,59		1		1				0,60	0,58	
	19:00	1,90	1,26	0,63		1		1				0,64	0,65	
	20:00	1,85	1,25	0,60		1		1				0,60	0,60	
	21:00	1,71	1,14	0,58		1		1				0,58	0,57	
	22:00	1,56	1,13	0,43		1		1				0,43	0,44	
	23:00	1,44	1,12	0,32		1		1				0,32	0,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 22/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,30	1,12	0,18		1		1				0,19	0,18
	01:00	1,27	1,13	0,14		1		1				0,15	0,15
	02:00	1,27	1,12	0,14		1		1				0,16	0,15
	03:00	1,25	1,13	0,12		1		1				0,13	0,13
	04:00	1,23	1,12	0,10		1		1				0,11	0,11
	05:00	1,24	1,13	0,11		1		1				0,11	0,12
	06:00	1,26	1,13	0,12		1		1				0,13	0,13
	07:00	1,27	1,12	0,15		1		1				0,16	0,16
	08:00	1,46	1,14	0,32		1		1				0,33	0,33
	09:00	1,67	1,35	0,32		1		1				0,52	0,53
	10:00	1,93	1,33	0,60		1		1				0,67	0,66
	11:00	1,96	1,54	0,42		1		1				0,68	0,68
	12:00	1,94	1,57	0,36		1		1				0,68	0,68
	13:00	1,89	1,33	0,57		1		1				0,66	0,66
	14:00	1,83	1,22	0,61		1		1				0,64	0,64
	15:00	1,60	1,12	0,47		1		1				0,48	0,48
	16:00	1,57	1,14	0,43		1		1				0,44	0,45
	17:00	1,67	1,31	0,36		1		1				0,54	0,54
	18:00	1,81	1,47	0,34		1		1				0,62	0,63
	19:00	2,04	1,43	0,61		1		1				0,71	0,71
	20:00	1,91	1,54	0,37		1		1				0,67	0,67
	21:00	1,85	1,37	0,48		1		1				0,65	0,65
	22:00	1,72	1,40	0,32		1		1				0,59	0,59
	23:00	1,58	1,27	0,31		1		1				0,47	0,46

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 23/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	1,42	1,28	0,14		1		1				0,30	0,30	
	01:00	1,38	1,37	0,02		1		1				0,27	0,27	
	02:00	1,33	1,31	0,02		1			1			0,19	0,20	
	03:00	1,29	1,19	0,10		1			1			0,17	0,17	
	04:00	1,27	1,17	0,10		1			1			0,15	0,15	
	05:00	1,30	1,27	0,03		1			1			0,18	0,17	
	06:00	1,31	1,31	0,00		1			1			0,18	0,18	
	07:00	1,36	1,36	0,00		1			1			0,24	0,24	
	08:00	1,43	1,40	0,03		1			1			0,30	0,31	
	09:00	1,52	1,52	0,00		1			1			0,39	0,39	
	10:00	1,63	1,63	0,00		1			1			0,51	0,51	
	11:00	1,68	1,68	0,00		1			1			0,55	0,55	
	12:00	1,66	1,66	0,00		1			1			0,54	0,54	
	13:00	1,57	1,56	0,01		1			1			0,46	0,45	
	14:00	1,47	1,46	0,01		1			1			0,35	0,34	
	15:00	1,42	1,36	0,05		1		1				0,30	0,30	
	16:00	1,45	1,39	0,06		1		1				0,33	0,33	
	17:00	1,51	1,45	0,06		1		1				0,38	0,38	
	18:00	1,68	1,63	0,05		1		1				0,54	0,54	
	19:00	1,95	1,89	0,06		1		1				0,66	0,66	
	20:00	1,84	1,83	0,01		1		1				0,65	0,64	
	21:00	1,77	1,76	0,02		1		1				0,62	0,62	
	22:00	1,65	1,60	0,05		1		1				0,54	0,53	
	23:00	1,52	1,35	0,17		1		1				0,41	0,40	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 24/10/2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	1,39	1,25	0,14		1		1				0,24	0,24	
	01:00	1,34	1,22	0,12	1			1				0,22	0,23	
	02:00	1,32	1,13	0,19	1			1				0,21	0,21	
	03:00	1,33	1,15	0,17	1			1				0,21	0,21	
	04:00	1,32	1,15	0,17	1			1				0,20	0,20	
	05:00	1,33	1,15	0,18	1			1				0,21	0,21	
	06:00	1,37	1,15	0,22	1			1				0,25	0,25	
	07:00	1,46	1,32	0,15	1			1				0,34	0,34	
	08:00	1,57	1,41	0,16	1			1				0,44	0,45	
	09:00	1,70	1,34	0,36	1					1		0,50	0,47	
	10:00	1,81	1,42	0,39	1					1		0,64	0,64	
	11:00	1,75	1,29	0,46	1					1		0,61	0,61	
	12:00	1,71	1,28	0,43	1					1		0,58	0,58	
	13:00	1,70	1,17	0,53	1					1		0,57	0,58	
	14:00	1,59	1,12	0,47	1					1		0,47	0,47	
	15:00	1,54	1,12	0,42	1					1		0,42	0,42	
	16:00	1,54	1,13	0,42	1					1		0,42	0,42	
	17:00	1,64	1,23	0,41	1					1		0,50	0,51	
	18:00	1,85	1,53	0,32	1					1		0,64	0,64	
	19:00	2,10	1,64	0,45	1					1		0,74	0,73	
	20:00	2,00	1,65	0,35	1					1		0,70	0,70	
	21:00	1,93	1,64	0,29	1					1		0,68	0,68	
	22:00	1,75	1,46	0,29	1					1		0,58	0,58	
	23:00	1,57	1,34	0,23	1					1		0,45	0,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 25/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	1,47	1,29	0,18	1				1			0,35	0,35
	01:00	1,42	1,27	0,15	1				1			0,31	0,31
	02:00	1,38	1,28	0,10	1				1			0,27	0,26
	03:00	1,39	1,28	0,11	1				1			0,27	0,27
	04:00	1,36	1,24	0,12	1				1			0,24	0,24
	05:00	1,39	1,26	0,13	1				1			0,27	0,27
	06:00	1,38	1,26	0,13	1				1			0,26	0,26
	07:00	1,48	1,28	0,20	1				1			0,35	0,36
	08:00	1,56	1,34	0,22	1				1			0,44	0,44
	09:00	1,70	1,51	0,18	1				1			0,56	0,57
	10:00	1,74	1,64	0,11	1				1			0,61	0,60
	11:00	1,70	1,61	0,09	1				1			0,58	0,58
	12:00	1,65	1,62	0,03	1				1			0,53	0,53
	13:00	1,61	1,56	0,05	1				1			0,49	0,49
	14:00	1,56	1,48	0,08	1				1			0,45	0,44
	15:00	1,48	1,43	0,06	1				1			0,36	0,36
	16:00	1,55	1,38	0,17	1				1			0,43	0,43
	17:00	1,66	1,41	0,25	1				1			0,53	0,53
	18:00	1,85	1,54	0,32	1				1			0,64	0,64
	19:00	2,06	1,70	0,36	1				1			0,72	0,72
	20:00	1,92	1,59	0,33	1				1			0,67	0,67
	21:00	1,89	1,67	0,22	1				1			0,66	0,66
	22:00	1,74	1,64	0,09	1				1			0,61	0,60
	23:00	1,59	1,46	0,13	1				1			0,47	0,47

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 26/10/2022						
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,45	1,36	0,09	1								1			0,34	0,34
	01:00	1,41	1,35	0,06	1								1			0,29	0,29
	02:00	1,39	1,34	0,04	1								1			0,27	0,27
	03:00	1,37	1,29	0,08	1								1			0,26	0,26
	04:00	1,32	1,28	0,05	1								1			0,20	0,20
	05:00	1,38	1,33	0,05	1								1			0,26	0,26
	06:00	1,43	1,38	0,05	1								1			0,31	0,31
	07:00	1,49	1,47	0,02	1								1			0,37	0,36
	08:00	1,55	1,55	0,00	1								1			0,43	0,43
	09:00	1,63	1,63	0,00	1								1			0,50	0,50
	10:00	1,67	1,67	0,00	1								1			0,54	0,55
	11:00	1,69	1,69	0,00	1								1			0,57	0,57
	12:00	1,67	1,67	0,00	1								1			0,55	0,55
	13:00	1,62	1,61	0,01	1								1			0,50	0,50
	14:00	1,59	1,54	0,05	1								1			0,47	0,46
	15:00	1,48	1,36	0,13	1								1			0,36	0,36
	16:00	1,47	1,26	0,21	1								1			0,35	0,35
	17:00	1,59	1,40	0,19	1								1			0,47	0,47
	18:00	1,78	1,58	0,20	1								1			0,59	0,60
	19:00	2,00	1,85	0,15	1								1			0,70	0,70
	20:00	1,86	1,72	0,14	1								1			0,65	0,65
	21:00	1,77	1,41	0,37	1								1			0,62	0,62
	22:00	1,66	1,21	0,46	1								1			0,55	0,55
	23:00	1,52	1,14	0,38	1								1			0,41	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 27/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	1,43	1,15	0,28	1				1			0,30	0,31
	01:00	1,37	1,14	0,23	1				1			0,24	0,25
	02:00	1,38	1,15	0,23	1				1			0,24	0,26
	03:00	1,38	1,13	0,26	1				1			0,27	0,27
	04:00	1,37	1,19	0,19	1				1			0,27	0,26
	05:00	1,36	1,26	0,10	1				1			0,24	0,25
	06:00	1,40	1,38	0,02	1				1			0,27	0,28
	07:00	1,46	1,46	0,00	1				1			0,34	0,35
	08:00	1,61	1,61	0,00	1				1			0,48	0,48
	09:00	1,77	1,77	0,00	1				1			0,61	0,61
	10:00	1,85	1,84	0,00	1				1			0,65	0,65
	11:00	1,79	1,74	0,05	1				1			0,63	0,63
	12:00	1,75	1,53	0,22	1				1			0,61	0,60
	13:00	1,78	1,24	0,54	1				1			0,63	0,62
	14:00	1,68	1,13	0,55	1				1			0,56	0,56
	15:00	1,53	1,12	0,41	1				1			0,42	0,41
	16:00	1,49	1,12	0,37	1				1			0,38	0,37
	17:00	1,59	1,12	0,46	1				1			0,47	0,46
	18:00	1,78	1,18	0,60	1				1			0,60	0,60
	19:00	2,02	1,32	0,71	1				1			0,71	0,71
20:00	1,91	1,25	0,67	1				1			0,67	0,67	
21:00	1,80	1,19	0,61	1				1			0,63	0,63	
22:00	1,65	1,12	0,53	1				1			0,54	0,53	
23:00	1,52	1,12	0,40	1				1			0,40	0,40	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 28/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	1,40	1,13	0,28	1				1			0,28	0,28
	01:00	1,35	1,13	0,22	1				1			0,23	0,22
	02:00	1,32	1,13	0,20	1				1			0,21	0,20
	03:00	1,33	1,13	0,20	1				1			0,21	0,21
	04:00	1,31	1,13	0,18	1				1			0,19	0,19
	05:00	1,33	1,12	0,20	1				1			0,21	0,21
	06:00	1,34	1,13	0,21	1				1			0,22	0,22
	07:00	1,35	1,12	0,23	1				1			0,23	0,23
	08:00	1,45	1,16	0,29	1				1			0,33	0,33
	09:00	1,63	1,31	0,32	1				1			0,51	0,51
	10:00	1,64	1,25	0,39	1				1			0,53	0,52
	11:00	1,56	1,13	0,43	1				1			0,44	0,45
	12:00	1,55	1,18	0,37	1				1			0,43	0,43
	13:00	1,54	1,13	0,41	1				1			0,42	0,42
	14:00	1,47	1,12	0,35	1				1			0,35	0,35
	15:00	1,42	1,13	0,29	1				1			0,30	0,30
	16:00	1,47	1,13	0,34	1				1			0,35	0,35
	17:00	1,54	1,13	0,41	1				1			0,42	0,41
	18:00	1,72	1,18	0,54	1				1			0,54	0,55
	19:00	1,98	1,29	0,69	1				1			0,70	0,69
	20:00	1,84	1,20	0,64	1				1			0,64	0,64
	21:00	1,77	1,18	0,59	1				1			0,62	0,62
	22:00	1,65	1,12	0,53	1				1			0,54	0,54
	23:00	1,52	1,12	0,40	1				1			0,41	0,40



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 29/10/2022			
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)								Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Σάββατο	00:00	1,43	1,12	0,30	1					1			0,31	0,31
	01:00	1,37	1,13	0,24	1					1			0,26	0,26
	02:00	1,36	1,13	0,23	1					1			0,24	0,24
	03:00	1,36	1,11	0,25	1					1			0,25	0,25
	04:00	1,34	1,13	0,21	1					1			0,22	0,22
	05:00	1,34	1,13	0,21	1					1			0,22	0,22
	06:00	1,36	1,13	0,23	1					1			0,24	0,25
	07:00	1,35	1,12	0,23	1					1			0,24	0,23
	08:00	1,45	1,20	0,24		1			1				0,32	0,31
	09:00	1,66	1,31	0,35		1			1				0,53	0,53
	10:00	1,68	1,32	0,36		1			1				0,56	0,56
	11:00	1,69	1,34	0,36		1			1				0,57	0,56
	12:00	1,59	1,11	0,47		1			1				0,48	0,47
	13:00	1,48	1,12	0,36		1			1				0,37	0,36
	14:00	1,44	1,13	0,30		1			1				0,31	0,31
	15:00	1,33	1,12	0,21		1			1				0,22	0,21
	16:00	1,28	1,12	0,15		1			1				0,16	0,16
	17:00	1,38	1,13	0,24		1			1				0,25	0,25
	18:00	1,65	1,15	0,50		1			1				0,50	0,50
	19:00	1,81	1,19	0,62		1			1				0,63	0,63
	20:00	1,76	1,28	0,48		1			1				0,62	0,61
	21:00	1,60	1,42	0,18		1			1				0,49	0,48
	22:00	1,45	1,21	0,25		1			1				0,33	0,33
	23:00	1,38	1,14	0,23		1			1				0,27	0,26

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 30/10/2022					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					G1	G2	G3	G4	G6	G7			G8	
Κυριακή	00:00	1,29	1,13	0,15		1			1				0,16	0,16
	01:00	1,22	1,12	0,10		1			1				0,11	0,11
	02:00	1,16	1,12	0,04		1			1				0,04	0,04
	03:00	1,14	1,11	0,02		1			1				0,02	0,02
	04:00	1,12	1,11	0,01		1			1				0,01	0,01
	05:00	1,12	1,11	0,01		1			1				0,01	0,01
	06:00	1,09	1,08	0,01		1			1				0,01	0,01
	07:00	1,17	1,13	0,04		1					1		0,17	0,08
	08:00	1,29	1,19	0,10		1					1		0,17	0,17
	09:00	1,40	1,33	0,08		1					1		0,17	0,20
	10:00	1,50	1,23	0,27		1			1				0,39	0,38
	11:00	1,43	1,13	0,30		1			1				0,31	0,31
	12:00	1,33	1,12	0,21		1			1				0,22	0,21
	13:00	1,31	1,13	0,18		1			1				0,19	0,19
	14:00	1,22	1,12	0,09		1			1				0,10	0,10
	15:00	1,19	1,13	0,06		1			1				0,07	0,07
	16:00	1,36	1,14	0,21		1			1				0,23	0,23
	17:00	1,57	1,14	0,43		1			1				0,44	0,45
	18:00	1,78	1,30	0,48		1			1				0,61	0,62
	19:00	1,81	1,52	0,30		1			1				0,64	0,63
20:00	1,73	1,59	0,14		1			1				0,60	0,60	
21:00	1,64	1,44	0,19		1			1				0,52	0,52	
22:00	1,50	1,41	0,09		1			1				0,39	0,38	
23:00	1,39	1,32	0,07		1			1				0,27	0,27	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 31/10/2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,30	1,24	0,06		1		1				0,19	0,18
	01:00	1,27	1,18	0,09		1		1				0,16	0,15
	02:00	1,25	1,14	0,11		1		1				0,13	0,13
	03:00	1,26	1,14	0,12		1		1				0,14	0,14
	04:00	1,24	1,14	0,11		1		1				0,12	0,12
	05:00	1,28	1,21	0,07		1		1				0,15	0,16
	06:00	1,28	1,22	0,06		1		1				0,17	0,16
	07:00	1,34	1,25	0,09		1		1				0,21	0,22
	08:00	1,51	1,50	0,01		1		1				0,38	0,38
	09:00	1,60	1,60	0,00		1		1				0,48	0,48
	10:00	1,66	1,64	0,02		1		1				0,54	0,53
	11:00	1,60	1,53	0,08		1		1				0,49	0,49
	12:00	1,55	1,50	0,04		1		1				0,44	0,42
	13:00	1,56	1,53	0,03		1		1				0,44	0,44
	14:00	1,49	1,38	0,11		1		1				0,37	0,37
	15:00	1,45	1,30	0,16		1		1				0,34	0,33
	16:00	1,49	1,39	0,10		1		1				0,37	0,37
	17:00	1,75	1,65	0,10		1		1				0,57	0,58
	18:00	1,91	1,59	0,32		1		1				0,67	0,67
	19:00	1,86	1,65	0,20		1		1				0,65	0,65
	20:00	1,78	1,55	0,23		1		1				0,62	0,62
	21:00	1,66	1,34	0,32		1		1				0,54	0,54
	22:00	1,52	1,25	0,27		1		1				0,41	0,41
	23:00	1,40	1,15	0,25		1		1				0,28	0,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης