

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 20/12/2022					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,52	2,00	0,70	0,70	1,10	1,10	2,50	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,75	1,85	0,87	0,04			1		1					0,94	0,94
	01:00	2,42	1,55	0,84	0,04			1		1					0,84	0,85
	02:00	2,26	1,44	0,79	0,04			1		1					0,79	0,79
	03:00	2,16	1,63	0,50	0,04			1		1					0,71	0,75
	04:00	2,18	1,65	0,49	0,04			1		1					0,49	0,76
	05:00	2,16	1,63	0,49	0,04			1		1					0,49	0,76
	06:00	2,33	1,80	0,49	0,04			1		1					0,49	0,81
	07:00	2,65	1,64	0,49	0,51			1							0,49	0,92
	08:00	2,88	1,58	0,49	0,81			1							0,49	0,98
	09:00	3,14	1,60	0,49	1,06			1							0,49	0,99
	10:00	3,27	1,69	0,49	1,09	1									0,49	0,99
	11:00	3,32	1,74	0,49	1,09	1									0,49	0,99
	12:00	3,35	1,77	0,49	1,09	1									0,49	0,99
	13:00	3,34	1,77	0,49	1,08	1									0,49	0,99
	14:00	3,37	1,75	0,54	1,08	1									0,54	0,99
	15:00	3,39	1,60	0,98	0,80	1									0,99	0,99
	16:00	3,59	1,82	0,98	0,79	1									0,99	0,99
	17:00	4,04	1,91	0,98	1,14	1									0,99	0,99
	18:00	4,34	2,01	0,98	1,35	1									0,99	0,99
	19:00	4,27	1,93	0,98	1,36	1									0,99	0,99
	20:00	4,24	1,91	0,98	1,35	1									0,99	0,99
	21:00	3,96	1,70	0,98	1,28	1									0,99	0,99
	22:00	3,63	1,51	0,98	1,13	1									0,99	0,99
	23:00	3,31	1,56	0,98	0,76	1									0,99	0,99

#### Παρατηρήσεις

Τις ώρες από 4:00 - 15:00 υπήρχε αστάθεια και υψηλή ταχύτητα ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης