Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,242	1,183	1,130	1,091	1,074	1,139	1,204	1,399	1,516	1,436	1,399	1,428	1,494	1,512	1,507	1,359	1,398	1,576	1,658	1,712	1,732	1,658	1,448	1,311	33,61
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																				1	1				Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,231	1,174	1,087	1,081	1,102	1,114	1,184	1,283	1,413	1,404	1,329	1,348	1,365	1,438	1,340	1,286	1,379	1,612	1,736	1,765	1,641	1,520	1,383	1,272	32,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																			1	1					Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,201	1,127	1,076	1,048	1,072	1,120	1,150	1,245	1,412	1,546	1,599	1,645	1,632	1,610	1,578	1,470	1,438	1,643	1,633	1,616	1,622	1,546	1,453	1,282	33,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,170	1,127	1,103	1,069	1,070	1,130	1,229	1,423	1,627	1,667	1,655	1,681	1,783	1,750	1,714	1,607	1,618	1,772	1,837	1,886	1,871	1,757	1,579	1,411	36,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1													1	1	1			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,278	1,220	1,197	1,185	1,190	1,157	1,264	1,563	1,829	1,870	1,884	1,851	1,962	1,987	1,942	1,788	1,750	1,882	2,036	2,065	1,975	1,799	1,609	1,438	39,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,304	1,212	1,178	1,168	1,171	1,214	1,307	1,461	1,670	1,734	1,710	1,719	1,795	1,781	1,702	1,627	1,660	1,837	1,964	2,002	1,967	1,815	1,663	1,496	38,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,344	1,238	1,199	1,191	1,186	1,215	1,324	1,459	1,614	1,616	1,537	1,529	1,567	1,654	1,631	1,603	1,615	1,811	2,010	1,943	1,928	1,767	1,623	1,471	37,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																		1	1	1	1	1			Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	-																									Συντήρηση
G8 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη