

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 30/1/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,25	8,25	8,25	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	30/01/23 0:00	11,93	9,50	2,43				1		1	2,64
	30/01/23 1:00	11,06	7,67	3,39				1	1		3,87
	30/01/23 2:00	11,18	7,53	3,64				1	1		3,91
	30/01/23 3:00	10,82	7,08	3,74				1	1		3,79
	30/01/23 4:00	10,38	6,95	3,43				1	1		3,63
	30/01/23 5:00	10,75	7,03	3,72				1	1		3,76
	30/01/23 6:00	12,29	8,16	4,13				1	1		4,30
	30/01/23 7:00	14,44	10,25	4,19			1	1	1		4,02
	30/01/23 8:00	15,13	10,76	4,37			1	1	1		4,71
	30/01/23 9:00	14,70	10,49	4,21			1	1			5,14
	30/01/23 10:00	14,40	9,68	4,72			1	1			5,04
	30/01/23 11:00	14,24	9,33	4,90			1	1			4,98
	30/01/23 12:00	14,43	9,55	4,88			1	1			5,05
	30/01/23 13:00	14,21	9,35	4,85			1	1			4,97
	30/01/23 14:00	14,01	9,24	4,77			1	1			4,90
	30/01/23 15:00	14,92	9,89	5,04			1	1			5,22
	30/01/23 16:00	16,71	10,94	5,76			1	1			5,85
	30/01/23 17:00	18,25	11,87	6,38			1	1	1		6,39
	30/01/23 18:00	19,77	12,97	6,81			1	1	1		6,92
30/01/23 19:00	19,87	13,34	6,53			1	1	1		6,95	
30/01/23 20:00	19,41	13,64	5,77		1	1	1			6,79	
30/01/23 21:00	18,06	13,84	4,22		1	1	1			6,32	
30/01/23 22:00	16,32	14,48	1,84		1	1	1			4,92	
30/01/23 23:00	14,25	13,73	0,52		1	1	1			2,85	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.