





Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,49	0,46	0,46	0,40	0,39	0,42	0,45	0,46	0,46	0,54	0,50	0,40	0,44	0,45	0,38	0,46	0,52	0,64	0,77	0,74	0,73	0,73	0,64	0,57	12,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1										1	1	1													Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις:		Γενική διακοπή λόγω κακοκαιρίας στα 09:10.																								

Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ωρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,52	0,50	0,45	0,44	0,44	0,43	0,49	0,41	0,40	0,37	0,37	0,41	0,46	0,40	0,45	0,46	0,57	0,68	0,74	0,74	0,70	0,71	0,61	0,55	12,30
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1														1	1	1	1	1	1	1					Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
MITSUBISHI S16R-PTA	1,1																									Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις:		Λόγω βλάβης στο δίκτυο βγήκε εκτός η γραμμή P-210 στις 10:00.																								





