| Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 0,52 | 0,52 | 0,55 | 0,62 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,55 | 0,56 | 0,69 | 0,85 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,89 | 0,78 | 0,68 | 15,47 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,66 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,56 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,89 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,87 | 0,77 | 0,74 | 16,10 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,66 | 0,59 | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 0,65 | 0,63 | 0,68 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,63 | 0,80 | 0,92 | 0,98 | 1,01 | 0,89 | 0,78 | 0,72 | 16,24 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,61 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,43 | 0,42 | 0,48 | 0,57 | 0,68 | 0,81 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,79 | 0,67 | 14,92 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,59 | 0,58 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,48 | 0,51 | 0,63 | 0,82 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 0,82 | 0,71 | 15,02 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,61 | 0,60 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,63 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,42 | 0,44 | 0,53 | 0,51 | 0,57 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 0,76 | 0,65 | 15,70 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,43 | 0,43 | 0,47 | 0,45 | 0,52 | 0,57 | 0,66 | 0,80 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 0,78 | 0,68 | 15,21 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |