| Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,56 | 0,51 | 0,52 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,52 | 0,47 | 0,39 | 0,29 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,50 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,80 | 0,68 | 0,59 | 12,31 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,50 | 0,44 | 0,44 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,57 | 0,70 | 0,74 | 0,80 | 0,82 | 0,76 | 0,69 | 0,66 | 13,22 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,59 | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,51 | 0,58 | 0,50 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,63 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,67 | 0,58 | 13,48 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,59 | 0,49 | 0,40 | 0,32 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,33 | 0,51 | 0,60 | 0,71 | 0,83 | 0,80 | 0,74 | 0,71 | 0,59 | 12,53 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,49 | 0,48 | 0,52 | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,25 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,57 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,67 | 0,59 | 11,68 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,52 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,43 | 0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,37 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,76 | 0,71 | 0,69 | 0,65 | 0,54 | 12,13 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 2 Μάρτιος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,65 | 0,56 | 11,79 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MITSUBISHI S16R-PTA | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| MITSUBISHI S16R-PTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |