

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 1/3/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	01/03/23 0:00	2,94	2,18	0,76	1						0,80	0,80
	01/03/23 1:00	2,70	2,14	0,56	1						0,57	0,57
	01/03/23 2:00	2,64	2,17	0,47	1						0,51	0,51
	01/03/23 3:00	2,65	2,18	0,47	1						0,52	0,52
	01/03/23 4:00	2,69	2,17	0,52	1						0,56	0,56
	01/03/23 5:00	2,73	2,18	0,55	1						0,60	0,60
	01/03/23 6:00	2,92	2,29	0,63	1						0,78	0,78
	01/03/23 7:00	3,03	2,45	0,58	1						0,89	0,89
	01/03/23 8:00	2,98	2,38	0,60	1						0,84	0,85
	01/03/23 9:00	2,90	2,58	0,32	1		1			2	0,34	0,03
	01/03/23 10:00	2,72	2,45	0,27	1						0,59	0,58
	01/03/23 11:00	2,39	2,19	0,20	1						0,26	0,25
	01/03/23 12:00	2,50	2,32	0,18	1						0,36	0,37
	01/03/23 13:00	2,55	2,39	0,16	1						0,42	0,42
	01/03/23 14:00	2,53	2,50	0,04	1						0,41	0,40
	01/03/23 15:00	2,62	2,61	0,01	1						0,49	0,48
	01/03/23 16:00	2,89	2,87	0,02	1						0,76	0,76
	01/03/23 17:00	3,33	3,33	0,00	1						0,95	0,95
	01/03/23 18:00	3,97	3,97	0,00	1						0,95	0,95
	01/03/23 19:00	4,16	4,16	0,00	1					1	0,80	0,95
	01/03/23 20:00	4,06	4,06	0,00	1					1	0,50	0,95
	01/03/23 21:00	3,75	3,75	0,00	1						0,88	0,95
	01/03/23 22:00	3,53	3,52	0,01	1						0,95	0,95
	01/03/23 23:00	3,16	3,16	0,00	1						0,94	0,94

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη των φορητών Η/Ζ τις πρωινές ώρες οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Το ΑΠ Έξω χιόνι ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 18:30 με 21:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.