

HΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας													Τετάρτη 1/3/2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						9	11	11	11	16	16	11	11,5	11,5	33	1,5	1,1	1,8	1,8	5,88	5,88	5,88	8,25		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ ενοικ.	MTU 9-11	x20 H/Z	G1	G2	G3	G4			G5	G6
Τετάρτη	00:00	22,25	18,78	3,46	0,01				1		1							1						7,56	7,54
	01:00	20,19	15,95	4,24	0,00				1		1							1						5,63	5,60
	02:00	20,34	16,19	4,13	0,01				1		1							1						5,69	5,69
	03:00	19,66	15,58	3,97	0,11				1		1							1						5,03	5,03
	04:00	19,32	15,44	3,83	0,04				1		1							1						4,70	4,69
	05:00	20,06	15,51	4,54	0,01				1		1							1						5,39	5,41
	06:00	22,07	16,44	5,63	0,01				1		1							1						7,36	7,39
	07:00	24,38	18,25	6,12	0,01				1		1							1						8,51	8,53
	08:00	24,71	19,47	5,23	0,01				1		1							1						8,57	8,63
	09:00	24,69	19,43	5,25	0,01				1		1							1					1	7,32	7,33
	10:00	23,99	19,55	4,43	0,01				1		1							1				1		6,33	6,34
	11:00	23,98	19,07	4,71	0,21				1		1							1		1				6,59	6,67
	12:00	22,73	18,71	3,81	0,21				1		1							1		1				5,74	5,73
	13:00	23,11	21,18	1,73	0,20				1		1												1	3,54	3,48
	14:00	22,76	21,46	1,09	0,20				1	1													1	4,37	4,44
	15:00	22,54	22,25	0,29	0,01				1	1													1	4,64	4,69
	16:00	24,24	24,21	0,02	0,01				1	1													1	6,44	6,45
	17:00	26,86	26,81	0,04	0,01				1	1													1	5,37	4,98
	18:00	30,91	30,87	0,04	0,00				1	1	1												1	4,69	4,79
	19:00	32,46	32,38	0,07	0,00				1	1	1												1	6,35	6,36
	20:00	32,42	32,27	0,15	0,00				1	1	1												1	6,33	6,33
	21:00	30,81	30,35	0,46	0,00				1	1	1												1	4,79	4,72
	22:00	27,85	27,23	0,62	0,00				1	1	1												1	1,78	1,72
23:00	24,32	23,31	1,01	0,00				1	1													1	4,59	4,85	

Παρατηρήσεις

4 HZ Mitsubishi του ΑΣΠ Κω είναι μη διαθέσιμα λόγω βλάβης και συντήρησης. Οι μονάδες G1, G2, G3, G7 και G32 του ΑΣΠ Κω ήταν μη διαθέσιμες για την πραγματοποίηση εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.