

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023	00:00	5,25	4,22	1,03		1		1						1,32	1,39
	01:00	4,80	3,72	1,08				1						1,54	1,53
	02:00	4,56	3,54	1,02				1						1,31	1,31
	03:00	4,51	3,53	0,98				1						1,25	1,25
	04:00	4,57	3,54	1,02				1						1,30	1,30
	05:00	4,81	3,64	1,17				1						1,50	1,51
	06:00	5,52	4,18	1,34				1						1,83	1,81
	07:00	6,44	4,95	1,48		1		1						2,15	2,14
	08:00	7,07	5,60	1,47		1		1						2,41	2,39
	09:00	7,31	5,81	1,50		1		1						2,53	2,52
	10:00	6,97	5,47	1,50		1		1						2,42	2,39
	11:00	6,44	5,43	1,01		1		1						2,11	2,08
	12:00	6,47	5,61	0,86		1		1						2,10	2,12
	13:00	6,69	5,64	1,05		1		1						2,31	2,29
	14:00	6,24	5,30	0,94		1	1	1						1,56	1,53
	15:00	6,13	5,18	0,94		1		1						1,79	1,77
	16:00	6,42	5,41	1,01		1		1						2,06	2,07
	17:00	6,92	5,82	1,09		1	1	1						2,28	2,31
	18:00	8,44	6,81	1,63	1	1	1	1						2,82	2,86
	19:00	8,97	7,63	1,35	1	1		1						2,22	2,22
	20:00	8,69	8,26	0,42	1	1		1						0,64	0,64
	21:00	7,90	6,98	0,92	1	1		1						1,30	1,30
	22:00	6,84	5,74	1,10	1	1		1						1,77	1,84
	23:00	5,89	4,79	1,10	1			1						1,59	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης