



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 1/3/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,68	4,37	0,31	1						0,60
	01:00	4,67	4,64	0,03	1					1	0,60
	02:00	4,45	4,21	0,24	1					1	0,60
	03:00	4,17	4,06	0,11	1						0,60
	04:00	4,08	4,02	0,05	1						0,64
	05:00	4,54	4,46	0,08	1						1,45
	06:00	4,62	4,57	0,06	1						1,45
	07:00	4,69	4,66	0,03	1					1	1,45
	08:00	4,85	4,64	0,21	1					1	1,45
	09:00	5,24	5,02	0,22	1					1	1,45
	10:00	5,09	4,74	0,35	1					2	1,45
	11:00	4,84	4,66	0,18	1					1	1,45
	12:00	5,24	5,14	0,09	1					1	1,45
	13:00	5,34	5,02	0,33	1					1	1,45
	14:00	4,58	4,35	0,23	1					1	1,45
	15:00	4,69	4,25	0,43	1						1,45
	16:00	5,26	5,23	0,03	1					1	1,45
	17:00	5,55	5,53	0,02	1		1				1,45
	18:00	6,07	5,97	0,10	1		1				1,45
	19:00	6,90	6,81	0,09	1		1				1,45
	20:00	6,89	6,84	0,05	1		1				1,45
	21:00	6,38	6,31	0,07	1		1				2,23
	22:00	6,30	6,23	0,07	1		1				2,65
	23:00	5,94	5,45	0,49	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης