

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 1/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	01/11/22 0:00	2,52	2,14	0,38		1					0,39	0,35
	01/11/22 1:00	2,45	2,17	0,28		1					0,32	0,24
	01/11/22 2:00	2,44	2,18	0,26		1					0,31	0,22
	01/11/22 3:00	2,42	2,17	0,25		1					0,29	0,19
	01/11/22 4:00	2,42	2,20	0,23		1					0,29	0,20
	01/11/22 5:00	2,51	2,17	0,34		1					0,38	0,33
	01/11/22 6:00	2,65	2,21	0,45		1					0,52	0,53
	01/11/22 7:00	2,72	2,27	0,45		1					0,59	0,59
	01/11/22 8:00	2,54	2,16	0,38		1					0,41	0,40
	01/11/22 9:00	2,46	2,13	0,33		1					0,34	0,34
	01/11/22 10:00	2,38	2,14	0,25		1					0,25	0,25
	01/11/22 11:00	2,40	2,14	0,26		1					0,27	0,27
	01/11/22 12:00	2,43	2,13	0,29		1					0,30	0,30
	01/11/22 13:00	2,53	2,14	0,39		1					0,39	0,39
	01/11/22 14:00	2,57	2,13	0,44		1					0,44	0,44
	01/11/22 15:00	2,69	2,14	0,55		1					0,55	0,55
	01/11/22 16:00	2,95	2,20	0,76		1					0,81	0,81
	01/11/22 17:00	3,41	2,55	0,86		1					0,95	0,95
	01/11/22 18:00	3,63	2,79	0,84		1					0,95	0,95
	01/11/22 19:00	3,54	2,75	0,79		1					0,95	0,95
01/11/22 20:00	3,38	2,55	0,82		1					0,95	0,95	
01/11/22 21:00	3,14	2,23	0,90		1					0,94	0,93	
01/11/22 22:00	2,87	2,14	0,73		1					0,74	0,73	
01/11/22 23:00	2,71	2,14	0,57		1					0,58	0,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 2/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	02/11/22 0:00	2,54	2,14	0,40		1					0,41	0,41
	02/11/22 1:00	2,45	2,07	0,39		1					0,39	0,33
	02/11/22 2:00	2,44	2,13	0,31		1					0,31	0,31
	02/11/22 3:00	2,43	2,13	0,30		1					0,30	0,30
	02/11/22 4:00	2,46	2,13	0,33		1					0,33	0,34
	02/11/22 5:00	2,51	2,14	0,37		1					0,37	0,38
	02/11/22 6:00	2,64	2,14	0,50		1					0,50	0,51
	02/11/22 7:00	2,79	2,14	0,65		1					0,66	0,66
	02/11/22 8:00	2,67	2,14	0,53		1					0,54	0,54
	02/11/22 9:00	2,63	2,14	0,49		1					0,50	0,51
	02/11/22 10:00	2,49	2,14	0,36		1					0,36	0,36
	02/11/22 11:00	2,37	2,13	0,24		1					0,24	0,24
	02/11/22 12:00	2,37	2,14	0,23		1					0,24	0,23
	02/11/22 13:00	2,48	2,14	0,34		1					0,34	0,34
	02/11/22 14:00	2,57	2,14	0,44		1					0,44	0,44
	02/11/22 15:00	2,64	2,15	0,50		1					0,50	0,50
	02/11/22 16:00	2,97	2,27	0,70		1					0,81	0,82
	02/11/22 17:00	3,45	2,64	0,81		1					0,95	0,95
	02/11/22 18:00	3,69	2,92	0,76		1					0,95	0,95
	02/11/22 19:00	3,55	2,80	0,75		1					0,95	0,95
02/11/22 20:00	3,34	2,58	0,76		1					0,95	0,95	
02/11/22 21:00	3,20	2,47	0,74		1					0,95	0,95	
02/11/22 22:00	2,95	2,21	0,73		1					0,82	0,82	
02/11/22 23:00	2,73	2,16	0,57		1					0,60	0,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 3/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	03/11/22 0:00	2,56	2,14	0,42		1					0,43	0,43
	03/11/22 1:00	2,48	2,13	0,35		1					0,35	0,35
	03/11/22 2:00	2,46	2,14	0,33		1					0,34	0,33
	03/11/22 3:00	2,45	2,14	0,31		1					0,32	0,31
	03/11/22 4:00	2,43	2,14	0,29		1					0,30	0,30
	03/11/22 5:00	2,54	2,15	0,39		1					0,41	0,41
	03/11/22 6:00	2,72	2,26	0,46		1					0,58	0,58
	03/11/22 7:00	2,81	2,34	0,48		1					0,68	0,69
	03/11/22 8:00	2,68	2,31	0,38		1					0,56	0,55
	03/11/22 9:00	2,47	2,16	0,31		1					0,34	0,34
	03/11/22 10:00	2,38	2,14	0,24		1					0,25	0,25
	03/11/22 11:00	2,42	2,28	0,14	1	1					0,18	0,17
	03/11/22 12:00	2,43	2,37	0,06	1	1					0,07	0,08
	03/11/22 13:00	2,44	2,17	0,27		1					0,31	0,31
	03/11/22 14:00	2,56	2,24	0,32		1					0,43	0,42
	03/11/22 15:00	2,67	2,34	0,33		1					0,54	0,53
	03/11/22 16:00	3,00	2,63	0,37		1					0,83	0,84
	03/11/22 17:00	3,47	3,19	0,28		1					0,95	0,95
	03/11/22 18:00	3,59	3,42	0,17		1					0,95	0,95
	03/11/22 19:00	3,56	3,42	0,14		1					0,95	0,95
03/11/22 20:00	3,34	3,20	0,14		1					0,95	0,95	
03/11/22 21:00	3,15	3,03	0,12		1					0,94	0,94	
03/11/22 22:00	2,88	2,79	0,08		1					0,75	0,75	
03/11/22 23:00	2,72	2,52	0,20		1					0,59	0,59	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 4/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	04/11/22 0:00	2,54	2,34	0,20		1					0,42	0,41
	04/11/22 1:00	2,43	2,30	0,14		1					0,30	0,30
	04/11/22 2:00	2,41	2,19	0,21		1					0,28	0,27
	04/11/22 3:00	2,42	2,23	0,19		1					0,29	0,29
	04/11/22 4:00	2,40	2,24	0,15		1					0,27	0,27
	04/11/22 5:00	2,51	2,41	0,10		1					0,37	0,37
	04/11/22 6:00	2,61	2,53	0,08		1					0,47	0,48
	04/11/22 7:00	2,71	2,63	0,08		1					0,58	0,58
	04/11/22 8:00	2,61	2,54	0,07		1					0,48	0,48
	04/11/22 9:00	2,49	2,41	0,08		1					0,33	0,33
	04/11/22 10:00	2,40	2,32	0,08		1					0,27	0,27
	04/11/22 11:00	2,40	2,32	0,08		1					0,27	0,26
	04/11/22 12:00	2,43	2,36	0,07		1					0,30	0,30
	04/11/22 13:00	2,51	2,42	0,08		1					0,38	0,38
	04/11/22 14:00	2,61	2,53	0,08		1					0,46	0,47
	04/11/22 15:00	2,69	2,57	0,11		1					0,55	0,55
	04/11/22 16:00	2,99	2,89	0,10		1					0,84	0,84
	04/11/22 17:00	3,49	3,48	0,01		1					0,95	0,95
	04/11/22 18:00	3,66	3,66	0,00		1					0,95	0,95
	04/11/22 19:00	3,52	3,52	0,00		1					0,95	0,95
04/11/22 20:00	3,42	3,42	0,00		1					0,95	0,95	
04/11/22 21:00	3,20	3,20	0,00		1					0,95	0,95	
04/11/22 22:00	2,92	2,92	0,00		1					0,80	0,79	
04/11/22 23:00	2,72	2,72	0,00		1					0,59	0,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 5/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	05/11/22 0:00	2,57	2,57	0,00		1					0,45	0,44
	05/11/22 1:00	2,48	2,48	0,00		1					0,36	0,35
	05/11/22 2:00	2,47	2,47	0,00		1					0,34	0,34
	05/11/22 3:00	2,46	2,46	0,00		1					0,33	0,33
	05/11/22 4:00	2,48	2,48	0,00		1					0,35	0,35
	05/11/22 5:00	2,56	2,55	0,00		1					0,42	0,42
	05/11/22 6:00	2,66	2,66	0,00		1					0,53	0,53
	05/11/22 7:00	2,73	2,71	0,01		1					0,60	0,60
	05/11/22 8:00	2,64	2,58	0,06		1					0,51	0,51
	05/11/22 9:00	2,62	2,49	0,13		1					0,48	0,49
	05/11/22 10:00	2,59	2,48	0,11		1					0,32	0,34
	05/11/22 11:00	2,52	2,35	0,16		1					0,38	0,38
	05/11/22 12:00	2,65	2,50	0,16		1					0,53	0,53
	05/11/22 13:00	2,81	2,69	0,12		1					0,68	0,68
	05/11/22 14:00	2,76	2,68	0,08		1					0,63	0,63
	05/11/22 15:00	2,78	2,70	0,09		1					0,65	0,65
	05/11/22 16:00	3,05	2,99	0,06		1					0,88	0,87
	05/11/22 17:00	3,46	3,39	0,07		1					0,95	0,95
	05/11/22 18:00	3,62	3,51	0,11		1					0,95	0,95
	05/11/22 19:00	3,46	3,32	0,14		1					0,95	0,95
05/11/22 20:00	3,32	3,16	0,16		1					0,93	0,93	
05/11/22 21:00	3,16	3,03	0,13		1					0,94	0,94	
05/11/22 22:00	2,98	2,89	0,09		1					0,85	0,85	
05/11/22 23:00	2,80	2,62	0,18		1					0,68	0,67	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 6/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	06/11/22 0:00	2,64	2,38	0,26		1					0,51	0,50
	06/11/22 1:00	2,52	2,26	0,25		1					0,39	0,39
	06/11/22 2:00	2,46	2,16	0,30		1					0,32	0,32
	06/11/22 3:00	2,44	2,14	0,30		1					0,31	0,31
	06/11/22 4:00	2,44	2,13	0,31		1					0,31	0,31
	06/11/22 5:00	2,50	2,15	0,36		1					0,37	0,37
	06/11/22 6:00	2,63	2,20	0,43		1					0,50	0,50
	06/11/22 7:00	2,69	2,17	0,51		1					0,56	0,56
	06/11/22 8:00	2,61	2,16	0,45		1					0,47	0,47
	06/11/22 9:00	2,59	2,15	0,45		1					0,46	0,46
	06/11/22 10:00	2,67	2,62	0,05	1	1					0,06	0,04
	06/11/22 11:00	2,74	2,41	0,33	1	1					0,34	0,41
	06/11/22 12:00	2,75	2,16	0,58		1					0,61	0,61
	06/11/22 13:00	2,66	2,17	0,49		1					0,53	0,53
	06/11/22 14:00	2,59	2,18	0,41		1					0,46	0,46
	06/11/22 15:00	2,82	2,37	0,46		1					0,68	0,69
	06/11/22 16:00	3,00	2,33	0,66		1					0,85	0,85
	06/11/22 17:00	3,44	2,78	0,66		1					0,95	0,95
	06/11/22 18:00	3,63	3,04	0,60		1					0,95	0,95
	06/11/22 19:00	3,54	2,79	0,75		1					0,95	0,95
06/11/22 20:00	3,35	2,56	0,79		1					0,95	0,95	
06/11/22 21:00	3,07	2,69	0,38		1					0,89	0,84	
06/11/22 22:00	2,81	2,74	0,08		1					0,69	0,67	
06/11/22 23:00	2,62	2,48	0,13		1					0,49	0,49	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 7/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	07/11/22 0:00	2,50	2,37	0,13		1					0,37	0,37
	07/11/22 1:00	2,39	2,28	0,11		1					0,27	0,27
	07/11/22 2:00	2,35	2,31	0,04		1					0,22	0,23
	07/11/22 3:00	2,33	2,33	0,00		1					0,19	0,19
	07/11/22 4:00	2,34	2,34	0,00		1					0,21	0,21
	07/11/22 5:00	2,43	2,43	0,00		1					0,29	0,29
	07/11/22 6:00	2,63	2,63	0,00		1					0,50	0,50
	07/11/22 7:00	2,80	2,80	0,00		1					0,66	0,66
	07/11/22 8:00	3,07	2,60	0,47		1					0,88	0,88
	07/11/22 9:00	3,34	3,09	0,25		1					0,95	0,95
	07/11/22 10:00	3,10	2,66	0,44		1					0,87	0,86
	07/11/22 11:00	2,53	2,15	0,38		1					0,40	0,40
	07/11/22 12:00	2,57	2,20	0,37		1					0,46	0,45
	07/11/22 13:00	2,67	2,34	0,33		1					0,49	0,54
	07/11/22 14:00	2,60	2,17	0,44		1					0,47	0,47
	07/11/22 15:00	2,73	2,22	0,51		1					0,60	0,60
	07/11/22 16:00	2,96	2,19	0,77		1					0,80	0,81
	07/11/22 17:00	3,44	2,59	0,85		1					0,95	0,95
	07/11/22 18:00	3,58	2,92	0,65		1					0,95	0,95
	07/11/22 19:00	3,53	3,23	0,30		1					0,95	0,95
07/11/22 20:00	3,39	2,96	0,42		1					0,95	0,95	
07/11/22 21:00	3,20	2,38	0,82		1					0,95	0,95	
07/11/22 22:00	2,93	2,16	0,78		1					0,81	0,80	
07/11/22 23:00	2,70	2,14	0,57		1					0,57	0,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 8/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	08/11/22 0:00	2,55	2,13	0,42		1					0,42	0,42
	08/11/22 1:00	2,46	2,13	0,32		1					0,33	0,33
	08/11/22 2:00	2,40	2,13	0,27		1					0,27	0,27
	08/11/22 3:00	2,40	2,14	0,26		1					0,27	0,26
	08/11/22 4:00	2,40	2,14	0,27		1					0,27	0,27
	08/11/22 5:00	2,50	2,13	0,36		1					0,36	0,37
	08/11/22 6:00	2,69	2,14	0,56		1					0,56	0,56
	08/11/22 7:00	2,71	2,13	0,57		1					0,58	0,58
	08/11/22 8:00	2,57	2,13	0,44		1					0,44	0,44
	08/11/22 9:00	2,46	2,14	0,32		1					0,33	0,33
	08/11/22 10:00	2,34	2,13	0,21		1					0,22	0,22
	08/11/22 11:00	2,22	2,15	0,08		1					0,08	0,10
	08/11/22 12:00	2,41	2,13	0,28		1					0,28	0,29
	08/11/22 13:00	2,52	2,14	0,38		1					0,38	0,39
	08/11/22 14:00	2,54	2,14	0,41		1					0,41	0,41
	08/11/22 15:00	2,66	2,14	0,52		1					0,52	0,52
	08/11/22 16:00	3,02	2,16	0,86		1					0,86	0,86
	08/11/22 17:00	3,47	2,53	0,94		1					0,95	0,95
	08/11/22 18:00	3,69	2,74	0,94		1					0,95	0,95
08/11/22 19:00	3,57	2,63	0,94		1					0,95	0,95	
08/11/22 20:00	3,41	2,46	0,94		1					0,95	0,95	
08/11/22 21:00	3,22	2,27	0,94		1					0,95	0,95	
08/11/22 22:00	2,93	2,14	0,79		1					0,80	0,80	
08/11/22 23:00	2,74	2,13	0,61		1					0,62	0,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 9/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	09/11/22 0:00	2,62	2,13	0,49		1					0,50	0,42
	09/11/22 1:00	2,50	2,14	0,36		1					0,36	0,23
	09/11/22 2:00	2,45	2,13	0,32		1					0,33	0,18
	09/11/22 3:00	2,45	2,13	0,32		1					0,32	0,17
	09/11/22 4:00	2,43	2,12	0,31		1					0,32	0,15
	09/11/22 5:00	2,54	2,14	0,40		1					0,40	0,29
	09/11/22 6:00	2,72	2,14	0,59		1					0,59	0,58
	09/11/22 7:00	2,76	2,14	0,62		1					0,63	0,63
	09/11/22 8:00	2,70	2,46	0,24	1	1					0,26	0,23
	09/11/22 9:00	2,62	2,41	0,21	1	1					0,21	0,23
	09/11/22 10:00	2,48	2,14	0,34		1					0,35	0,35
	09/11/22 11:00	2,32	2,14	0,18		1					0,19	0,19
	09/11/22 12:00	2,36	2,14	0,22		1					0,22	0,23
	09/11/22 13:00	2,50	2,14	0,37		1					0,37	0,37
	09/11/22 14:00	2,53	2,14	0,38		1					0,39	0,39
	09/11/22 15:00	2,72	2,20	0,52		1					0,59	0,59
	09/11/22 16:00	3,02	2,22	0,81		1					0,84	0,85
	09/11/22 17:00	3,60	2,81	0,80		1					0,95	0,95
	09/11/22 18:00	3,74	3,23	0,51		1					0,95	0,95
09/11/22 19:00	3,58	3,26	0,31		1					0,95	0,95	
09/11/22 20:00	3,48	3,25	0,23		1					0,95	0,95	
09/11/22 21:00	3,28	2,75	0,52		1					0,95	0,95	
09/11/22 22:00	2,99	2,28	0,71		1					0,86	0,85	
09/11/22 23:00	2,74	2,24	0,50		1					0,62	0,61	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 10/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	10/11/22 0:00	2,57	2,24	0,33		1					0,44	0,44
	10/11/22 1:00	2,47	2,17	0,30		1					0,34	0,34
	10/11/22 2:00	2,44	2,14	0,30		1					0,31	0,31
	10/11/22 3:00	2,49	2,18	0,30		1					0,35	0,36
	10/11/22 4:00	2,45	2,16	0,29		1					0,33	0,32
	10/11/22 5:00	2,52	2,14	0,38		1					0,39	0,39
	10/11/22 6:00	2,70	2,18	0,52		1					0,56	0,56
	10/11/22 7:00	2,77	2,19	0,57		1					0,64	0,64
	10/11/22 8:00	2,64	2,18	0,46		1					0,51	0,51
	10/11/22 9:00	2,54	2,14	0,40		1					0,41	0,41
	10/11/22 10:00	2,43	2,13	0,30		1					0,30	0,30
	10/11/22 11:00	2,45	2,13	0,32		1					0,32	0,32
	10/11/22 12:00	2,42	2,14	0,28		1					0,28	0,29
	10/11/22 13:00	2,61	2,15	0,46		1					0,47	0,47
	10/11/22 14:00	2,61	2,15	0,46		1					0,47	0,47
	10/11/22 15:00	2,76	2,15	0,62		1					0,63	0,63
	10/11/22 16:00	3,03	2,29	0,74		1					0,88	0,88
	10/11/22 17:00	3,53	2,76	0,77		1					0,95	0,95
	10/11/22 18:00	3,64	2,91	0,74		1					0,95	0,95
	10/11/22 19:00	3,61	3,03	0,58		1					0,95	0,95
10/11/22 20:00	3,48	2,79	0,70		1					0,95	0,95	
10/11/22 21:00	3,28	2,74	0,54		1					0,95	0,95	
10/11/22 22:00	3,02	2,58	0,43		1					0,88	0,87	
10/11/22 23:00	2,74	2,31	0,43		1					0,62	0,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 11/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	11/11/22 0:00	2,58	2,17	0,41		1					0,45	0,45
	11/11/22 1:00	2,46	2,14	0,32		1					0,33	0,33
	11/11/22 2:00	2,44	2,15	0,29		1					0,31	0,31
	11/11/22 3:00	2,47	2,18	0,29		1					0,34	0,34
	11/11/22 4:00	2,46	2,18	0,28		1					0,33	0,33
	11/11/22 5:00	2,49	2,20	0,29		1					0,36	0,36
	11/11/22 6:00	2,69	2,39	0,30		1					0,55	0,56
	11/11/22 7:00	2,71	2,42	0,28		1					0,58	0,58
	11/11/22 8:00	2,59	2,19	0,39		1					0,47	0,46
	11/11/22 9:00	2,44	2,15	0,29		1					0,31	0,30
	11/11/22 10:00	2,35	2,14	0,21		1					0,23	0,23
	11/11/22 11:00	2,18	2,13	0,05		1					0,06	0,06
	11/11/22 12:00	2,36	2,14	0,22		1					0,22	0,23
	11/11/22 13:00	2,46	2,14	0,31		1					0,33	0,33
	11/11/22 14:00	2,53	2,17	0,36		1					0,39	0,40
	11/11/22 15:00	2,65	2,22	0,43		1					0,52	0,52
	11/11/22 16:00	3,02	2,42	0,60		1					0,86	0,86
	11/11/22 17:00	3,51	2,92	0,59		1					0,95	0,95
	11/11/22 18:00	3,69	3,19	0,50		1					0,95	0,95
	11/11/22 19:00	3,57	3,18	0,39		1					0,95	0,95
11/11/22 20:00	3,44	3,07	0,37		1					0,95	0,95	
11/11/22 21:00	3,24	2,95	0,29		1					0,95	0,95	
11/11/22 22:00	2,91	2,68	0,23		1					0,78	0,78	
11/11/22 23:00	2,72	2,47	0,26		1					0,59	0,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 12/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	12/11/22 0:00	2,57	2,37	0,20		1					0,44	0,45
	12/11/22 1:00	2,50	2,32	0,19		1					0,37	0,37
	12/11/22 2:00	2,44	2,30	0,14		1					0,31	0,31
	12/11/22 3:00	2,48	2,39	0,09		1					0,35	0,35
	12/11/22 4:00	2,48	2,35	0,13		1					0,35	0,35
	12/11/22 5:00	2,47	2,35	0,12		1					0,34	0,34
	12/11/22 6:00	2,63	2,55	0,08		1					0,49	0,50
	12/11/22 7:00	2,64	2,60	0,04		1					0,48	0,46
	12/11/22 8:00	2,63	2,63	0,00	1	1					0,01	0,02
	12/11/22 9:00	2,61	2,61	0,00		1					0,47	0,48
	12/11/22 10:00	2,73	2,73	0,00		1					0,60	0,60
	12/11/22 11:00	2,69	2,69	0,00		1					0,57	0,56
	12/11/22 12:00	2,83	2,83	0,00		1					0,68	0,69
	12/11/22 13:00	2,96	2,96	0,00		1					0,84	0,83
	12/11/22 14:00	2,89	2,89	0,00		1					0,76	0,75
	12/11/22 15:00	2,97	2,97	0,00		1					0,84	0,84
	12/11/22 16:00	3,20	3,19	0,00		1					0,94	0,94
	12/11/22 17:00	3,65	3,64	0,01		1					0,95	0,95
	12/11/22 18:00	3,80	3,79	0,01		1					0,95	0,95
	12/11/22 19:00	3,67	3,67	0,00		1					0,95	0,95
12/11/22 20:00	3,51	3,51	0,00		1					0,95	0,95	
12/11/22 21:00	3,30	3,30	0,00		1					0,95	0,95	
12/11/22 22:00	3,04	3,04	0,00		1					0,90	0,90	
12/11/22 23:00	2,83	2,83	0,00		1					0,70	0,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 13/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	13/11/22 0:00	2,71	2,71	0,00		1					0,59	0,59
	13/11/22 1:00	2,57	2,57	0,00		1					0,44	0,44
	13/11/22 2:00	2,51	2,51	0,00		1					0,38	0,38
	13/11/22 3:00	2,48	2,48	0,00		1					0,35	0,35
	13/11/22 4:00	2,53	2,53	0,00		1					0,40	0,40
	13/11/22 5:00	2,52	2,52	0,00		1					0,39	0,39
	13/11/22 6:00	2,66	2,66	0,00		1					0,52	0,53
	13/11/22 7:00	2,66	2,65	0,00		1					0,53	0,53
	13/11/22 8:00	2,56	2,56	0,00		1					0,44	0,43
	13/11/22 9:00	2,43	2,43	0,00		1					0,30	0,30
	13/11/22 10:00	2,45	2,39	0,06		1					0,32	0,31
	13/11/22 11:00	2,47	2,32	0,15		1					0,34	0,34
	13/11/22 12:00	2,43	2,17	0,26		1					0,30	0,30
	13/11/22 13:00	2,51	2,16	0,35		1					0,38	0,38
	13/11/22 14:00	2,56	2,24	0,32		1					0,42	0,43
	13/11/22 15:00	2,69	2,33	0,36		1					0,55	0,56
	13/11/22 16:00	3,00	2,52	0,48		1					0,85	0,85
	13/11/22 17:00	3,60	2,99	0,61		1					0,95	0,95
	13/11/22 18:00	3,70	3,10	0,60		1					0,95	0,95
	13/11/22 19:00	3,61	3,02	0,59		1					0,95	0,95
13/11/22 20:00	3,41	2,76	0,65		1					0,95	0,95	
13/11/22 21:00	3,20	2,62	0,58		1					0,95	0,95	
13/11/22 22:00	2,96	2,47	0,48		1					0,83	0,83	
13/11/22 23:00	2,73	2,28	0,44		1					0,60	0,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 14/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	14/11/22 0:00	2,56	2,14	0,43		1					0,44	0,44
	14/11/22 1:00	2,47	2,13	0,34		1					0,34	0,34
	14/11/22 2:00	2,41	2,14	0,28		1					0,28	0,28
	14/11/22 3:00	2,43	2,13	0,30		1					0,30	0,30
	14/11/22 4:00	2,42	2,13	0,29		1					0,29	0,29
	14/11/22 5:00	2,48	2,14	0,34		1					0,35	0,35
	14/11/22 6:00	2,70	2,15	0,55		1					0,56	0,57
	14/11/22 7:00	2,75	2,15	0,60		1					0,62	0,62
	14/11/22 8:00	2,61	2,13	0,49		1					0,49	0,48
	14/11/22 9:00	2,45	2,13	0,32		1					0,33	0,32
	14/11/22 10:00	2,43	2,12	0,30		1					0,31	0,31
	14/11/22 11:00	2,40	2,13	0,27		1					0,27	0,27
	14/11/22 12:00	2,47	2,14	0,33		1					0,33	0,34
	14/11/22 13:00	2,69	2,15	0,54		1					0,55	0,55
	14/11/22 14:00	2,82	2,19	0,63		1					0,69	0,69
	14/11/22 15:00	2,83	2,14	0,69		1					0,69	0,70
	14/11/22 16:00	3,20	2,29	0,92		1					0,93	0,93
	14/11/22 17:00	3,72	2,82	0,90		1					0,95	0,95
	14/11/22 18:00	3,85	2,92	0,93		1					0,95	0,95
	14/11/22 19:00	3,73	2,84	0,89		1					0,95	0,95
14/11/22 20:00	3,57	2,65	0,92		1					0,95	0,95	
14/11/22 21:00	3,35	2,45	0,90		1					0,95	0,95	
14/11/22 22:00	3,04	2,25	0,79		1					0,89	0,89	
14/11/22 23:00	2,79	2,13	0,66		1					0,66	0,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 15/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	15/11/22 0:00	2,63	2,13	0,49		1					0,50	0,50
	15/11/22 1:00	2,52	2,13	0,39		1					0,39	0,39
	15/11/22 2:00	2,50	2,14	0,37		1					0,37	0,37
	15/11/22 3:00	2,45	2,14	0,32		1					0,32	0,32
	15/11/22 4:00	2,47	2,13	0,34		1					0,35	0,35
	15/11/22 5:00	2,49	2,14	0,35		1					0,36	0,36
	15/11/22 6:00	2,78	2,15	0,63		1					0,64	0,64
	15/11/22 7:00	2,89	2,26	0,63		1					0,75	0,75
	15/11/22 8:00	3,06	2,96	0,10	1	1					0,17	0,10
	15/11/22 9:00	2,95	2,69	0,26		1					0,49	0,55
	15/11/22 10:00	2,73	2,32	0,41		1					0,61	0,60
	15/11/22 11:00	2,89	2,40	0,49		1					0,74	0,75
	15/11/22 12:00	3,11	2,41	0,70		1					0,94	0,94
	15/11/22 13:00	3,13	2,33	0,79		1					0,93	0,93
	15/11/22 14:00	3,06	2,36	0,69		1					0,90	0,89
	15/11/22 15:00	3,06	2,50	0,56		1					0,89	0,90
	15/11/22 16:00	3,34	2,77	0,57		1					0,95	0,95
	15/11/22 17:00	3,85	3,29	0,56		1					0,95	0,95
	15/11/22 18:00	3,95	3,62	0,33		1					0,95	0,95
	15/11/22 19:00	3,80	3,47	0,33		1					0,95	0,95
15/11/22 20:00	3,64	3,32	0,32		1					0,95	0,95	
15/11/22 21:00	3,41	3,15	0,25		1					0,95	0,95	
15/11/22 22:00	3,04	2,78	0,26		1					0,90	0,90	
15/11/22 23:00	2,82	2,41	0,41		1					0,70	0,69	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 16/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	16/11/22 0:00	2,62	2,17	0,45		1					0,49	0,49
	16/11/22 1:00	2,52	2,14	0,38		1					0,39	0,39
	16/11/22 2:00	2,46	2,14	0,32		1					0,33	0,33
	16/11/22 3:00	2,43	2,14	0,29		1					0,30	0,30
	16/11/22 4:00	2,49	2,14	0,35		1					0,35	0,36
	16/11/22 5:00	2,57	2,14	0,43		1					0,44	0,44
	16/11/22 6:00	2,80	2,30	0,50		1					0,66	0,66
	16/11/22 7:00	2,91	2,59	0,33		1					0,78	0,78
	16/11/22 8:00	3,00	2,76	0,24		1					0,84	0,85
	16/11/22 9:00	3,00	2,82	0,17		1					0,87	0,87
	16/11/22 10:00	2,93	2,78	0,15		1					0,78	0,78
	16/11/22 11:00	2,84	2,79	0,06		1					0,70	0,70
	16/11/22 12:00	2,79	2,76	0,03		1					0,65	0,65
	16/11/22 13:00	2,95	2,95	0,00		1					0,82	0,82
	16/11/22 14:00	2,81	2,81	0,00		1					0,67	0,67
	16/11/22 15:00	3,08	3,08	0,00		1					0,88	0,89
	16/11/22 16:00	3,36	3,29	0,07		1					0,95	0,95
	16/11/22 17:00	3,85	3,74	0,11		1					0,95	0,95
	16/11/22 18:00	4,00	3,90	0,10		1					0,95	0,95
	16/11/22 19:00	3,95	3,88	0,07		1					0,95	0,95
16/11/22 20:00	3,73	3,47	0,25		1					0,95	0,95	
16/11/22 21:00	3,45	3,34	0,11		1					0,95	0,95	
16/11/22 22:00	3,14	2,92	0,22		1					0,93	0,93	
16/11/22 23:00	2,84	2,72	0,12		1					0,72	0,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 17/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	17/11/22 0:00	2,68	2,61	0,07		1					0,56	0,55
	17/11/22 1:00	2,52	2,48	0,05		1					0,40	0,39
	17/11/22 2:00	2,47	2,42	0,05		1					0,35	0,35
	17/11/22 3:00	2,44	2,44	0,01		1					0,30	0,31
	17/11/22 4:00	2,45	2,44	0,02		1					0,32	0,32
	17/11/22 5:00	2,56	2,54	0,02		1					0,43	0,43
	17/11/22 6:00	2,78	2,78	0,00		1					0,65	0,65
	17/11/22 7:00	2,88	2,88	0,00		1					0,75	0,75
	17/11/22 8:00	2,64	2,64	0,00		1					0,52	0,51
	17/11/22 9:00	2,46	2,38	0,08		1					0,33	0,33
	17/11/22 10:00	2,53	2,26	0,27		1					0,39	0,39
	17/11/22 11:00	2,53	2,20	0,33		1					0,39	0,39
	17/11/22 12:00	2,59	2,18	0,40		1					0,45	0,45
	17/11/22 13:00	2,68	2,29	0,39		1					0,53	0,54
	17/11/22 14:00	2,78	2,27	0,52		1					0,65	0,65
	17/11/22 15:00	2,97	2,59	0,38		1					0,81	0,81
	17/11/22 16:00	3,28	2,99	0,29		1					0,91	0,90
	17/11/22 17:00	3,80	3,62	0,19		1					0,95	0,95
	17/11/22 18:00	3,99	3,87	0,12		1					0,95	0,95
	17/11/22 19:00	3,82	3,78	0,04		1					0,95	0,95
17/11/22 20:00	3,61	3,52	0,08		1					0,95	0,95	
17/11/22 21:00	3,34	3,22	0,12		1					0,95	0,95	
17/11/22 22:00	3,03	2,74	0,29		1					0,89	0,88	
17/11/22 23:00	2,78	2,51	0,27		1					0,66	0,65	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 18/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	18/11/22 0:00	2,60	2,36	0,23		1					0,47	0,46
	18/11/22 1:00	2,53	2,26	0,27		1					0,40	0,40
	18/11/22 2:00	2,49	2,23	0,26		1					0,35	0,35
	18/11/22 3:00	2,47	2,19	0,28		1					0,34	0,34
	18/11/22 4:00	2,45	2,24	0,21		1					0,32	0,32
	18/11/22 5:00	2,55	2,52	0,03		1					0,41	0,41
	18/11/22 6:00	2,76	2,74	0,02		1					0,61	0,62
	18/11/22 7:00	2,90	2,87	0,04		1					0,77	0,77
	18/11/22 8:00	2,84	2,79	0,04		1					0,70	0,70
	18/11/22 9:00	2,74	2,73	0,01	1	1					0,17	0,10
	18/11/22 10:00	2,53	2,43	0,10		1					0,36	0,38
	18/11/22 11:00	2,49	2,42	0,07		1					0,36	0,36
	18/11/22 12:00	3,01	2,98	0,03		1					0,82	0,83
	18/11/22 13:00	2,94	2,82	0,11		1					0,77	0,78
	18/11/22 14:00	3,03	2,83	0,20		1					0,89	0,89
	18/11/22 15:00	3,13	2,91	0,22		1					0,88	0,89
	18/11/22 16:00	3,30	3,12	0,19		1					0,94	0,94
	18/11/22 17:00	3,73	3,63	0,11		1					0,95	0,95
	18/11/22 18:00	3,96	3,85	0,11		1					0,95	0,95
	18/11/22 19:00	3,80	3,76	0,05		1					0,95	0,95
18/11/22 20:00	3,58	3,55	0,03		1					0,95	0,95	
18/11/22 21:00	3,32	3,20	0,11		1					0,92	0,92	
18/11/22 22:00	3,03	2,92	0,11		1					0,86	0,86	
18/11/22 23:00	2,80	2,58	0,22		1					0,68	0,67	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 19/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	19/11/22 0:00	2,64	2,49	0,16		1					0,52	0,52
	19/11/22 1:00	2,55	2,39	0,16		1					0,42	0,42
	19/11/22 2:00	2,50	2,39	0,11		1					0,37	0,37
	19/11/22 3:00	2,51	2,43	0,08		1					0,37	0,38
	19/11/22 4:00	2,47	2,40	0,06		1					0,34	0,34
	19/11/22 5:00	2,56	2,54	0,02		1					0,43	0,43
	19/11/22 6:00	2,73	2,70	0,03		1					0,59	0,60
	19/11/22 7:00	2,82	2,79	0,03		1					0,69	0,69
	19/11/22 8:00	2,91	2,89	0,02		1					0,78	0,78
	19/11/22 9:00	2,81	2,77	0,03		1					0,69	0,68
	19/11/22 10:00	2,64	2,57	0,07		1					0,52	0,51
	19/11/22 11:00	2,66	2,54	0,12		1					0,53	0,53
	19/11/22 12:00	2,89	2,78	0,11		1					0,73	0,74
	19/11/22 13:00	2,96	2,89	0,07		1					0,80	0,81
	19/11/22 14:00	3,02	2,88	0,15		1					0,86	0,87
	19/11/22 15:00	3,09	2,82	0,27		1					0,92	0,92
	19/11/22 16:00	3,38	3,02	0,36		1					0,95	0,95
	19/11/22 17:00	3,92	3,50	0,41		1					0,95	0,95
	19/11/22 18:00	3,92	3,42	0,50		1					0,95	0,95
	19/11/22 19:00	3,71	3,19	0,52		1					0,95	0,95
19/11/22 20:00	3,58	3,10	0,48		1					0,95	0,95	
19/11/22 21:00	3,33	2,93	0,39		1					0,95	0,95	
19/11/22 22:00	3,04	2,75	0,29		1					0,90	0,90	
19/11/22 23:00	2,79	2,48	0,31		1					0,67	0,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 20/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	20/11/22 0:00	2,58	2,26	0,32		1					0,45	0,45
	20/11/22 1:00	2,50	2,16	0,34		1					0,37	0,37
	20/11/22 2:00	2,45	2,15	0,30		1					0,32	0,32
	20/11/22 3:00	2,46	2,24	0,22		1					0,34	0,33
	20/11/22 4:00	2,48	2,26	0,22	1						0,28	0,28
	20/11/22 5:00	2,49	2,16	0,33	1						0,36	0,36
	20/11/22 6:00	2,64	2,22	0,42	1						0,50	0,50
	20/11/22 7:00	2,71	2,26	0,45	1						0,58	0,58
	20/11/22 8:00	2,72	2,17	0,55	1						0,59	0,59
	20/11/22 9:00	2,81	2,26	0,55	1						0,67	0,68
	20/11/22 10:00	2,75	2,52	0,23		1					0,36	0,37
	20/11/22 11:00	2,74	2,49	0,25		1					0,60	0,60
	20/11/22 12:00	2,82	2,67	0,15		1					0,68	0,69
	20/11/22 13:00	2,89	2,78	0,11		1					0,76	0,76
	20/11/22 14:00	3,02	2,87	0,15		1					0,87	0,88
	20/11/22 15:00	3,11	2,91	0,20		1					0,94	0,93
	20/11/22 16:00	3,32	3,04	0,28		1					0,95	0,95
	20/11/22 17:00	3,87	3,61	0,26		1					0,95	0,95
	20/11/22 18:00	3,91	3,69	0,23		1					0,95	0,95
	20/11/22 19:00	3,66	3,29	0,36		1					0,95	0,95
20/11/22 20:00	3,47	3,08	0,39		1					0,95	0,95	
20/11/22 21:00	3,19	2,86	0,33		1					0,95	0,95	
20/11/22 22:00	2,94	2,50	0,44		1					0,81	0,81	
20/11/22 23:00	2,71	2,20	0,51		1					0,58	0,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 21/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	21/11/22 0:00	2,56	2,27	0,29		1					0,42	0,42
	21/11/22 1:00	2,50	2,20	0,30		1					0,37	0,37
	21/11/22 2:00	2,44	2,14	0,30		1					0,31	0,31
	21/11/22 3:00	2,42	2,17	0,25		1					0,29	0,29
	21/11/22 4:00	2,44	2,18	0,26		1					0,30	0,31
	21/11/22 5:00	2,46	2,17	0,29		1					0,33	0,33
	21/11/22 6:00	2,76	2,48	0,28		1					0,62	0,63
	21/11/22 7:00	2,99	2,89	0,10		1					0,85	0,85
	21/11/22 8:00	3,10	3,08	0,02	1	1					0,15	0,26
	21/11/22 9:00	3,06	2,77	0,29	1	1					0,52	0,63
	21/11/22 10:00	3,01	2,52	0,48		1					0,87	0,86
	21/11/22 11:00	2,64	2,25	0,39		1					0,51	0,51
	21/11/22 12:00	2,91	2,47	0,44		1					0,77	0,78
	21/11/22 13:00	2,96	2,65	0,31		1					0,79	0,79
	21/11/22 14:00	3,03	2,87	0,16		1					0,89	0,89
	21/11/22 15:00	3,10	2,93	0,17		1					0,92	0,92
	21/11/22 16:00	3,32	3,02	0,30		1					0,95	0,95
	21/11/22 17:00	3,80	3,49	0,31		1					0,95	0,95
	21/11/22 18:00	3,89	3,28	0,61		1					0,95	0,95
	21/11/22 19:00	3,79	3,33	0,46		1					0,95	0,95
21/11/22 20:00	3,62	3,16	0,46		1					0,95	0,95	
21/11/22 21:00	3,43	2,99	0,44		1					0,95	0,95	
21/11/22 22:00	3,01	2,85	0,16		1					0,87	0,86	
21/11/22 23:00	2,74	2,61	0,13		1					0,62	0,61	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 22/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	22/11/22 0:00	2,55	2,50	0,04		1					0,42	0,41
	22/11/22 1:00	2,47	2,46	0,02		1					0,35	0,34
	22/11/22 2:00	2,39	2,34	0,05		1					0,26	0,26
	22/11/22 3:00	2,39	2,24	0,15		1					0,26	0,26
	22/11/22 4:00	2,42	2,14	0,28		1					0,29	0,29
	22/11/22 5:00	2,46	2,14	0,32		1					0,32	0,33
	22/11/22 6:00	2,76	2,15	0,61		1					0,62	0,63
	22/11/22 7:00	2,81	2,17	0,65		1					0,68	0,68
	22/11/22 8:00	2,84	2,15	0,69		1					0,71	0,71
	22/11/22 9:00	2,79	2,24	0,54		1					0,65	0,65
	22/11/22 10:00	2,77	2,42	0,35		1					0,65	0,64
	22/11/22 11:00	2,61	2,28	0,33		1					0,49	0,48
	22/11/22 12:00	2,48	2,16	0,32		1					0,34	0,34
	22/11/22 13:00	2,51	2,21	0,30		1					0,38	0,38
	22/11/22 14:00	2,60	2,39	0,21		1					0,47	0,47
	22/11/22 15:00	2,73	2,62	0,11		1					0,59	0,59
	22/11/22 16:00	3,13	2,98	0,16		1					0,92	0,92
	22/11/22 17:00	3,69	3,67	0,02		1					0,95	0,95
	22/11/22 18:00	3,92	3,92	0,00		1					0,95	0,95
	22/11/22 19:00	3,73	3,70	0,03		1					0,95	0,95
22/11/22 20:00	3,59	3,49	0,09		1					0,95	0,95	
22/11/22 21:00	3,41	3,32	0,09		1					0,94	0,94	
22/11/22 22:00	3,10	2,91	0,19		1					0,92	0,92	
22/11/22 23:00	2,81	2,57	0,24		1					0,69	0,68	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 23/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	23/11/22 0:00	2,60	2,29	0,31		1					0,48	0,48
	23/11/22 1:00	2,47	2,16	0,31		1					0,34	0,34
	23/11/22 2:00	2,40	2,15	0,25		1					0,27	0,27
	23/11/22 3:00	2,42	2,16	0,26		1					0,29	0,29
	23/11/22 4:00	2,46	2,17	0,29		1					0,33	0,33
	23/11/22 5:00	2,49	2,18	0,31		1					0,36	0,36
	23/11/22 6:00	2,77	2,33	0,44		1					0,63	0,63
	23/11/22 7:00	2,85	2,22	0,63		1					0,72	0,72
	23/11/22 8:00	2,89	2,25	0,65		1					0,76	0,76
	23/11/22 9:00	3,03	2,20	0,83		1					0,86	0,87
	23/11/22 10:00	3,21	2,40	0,81		1					0,92	0,92
	23/11/22 11:00	3,33	2,95	0,38		1					0,94	0,94
	23/11/22 12:00	3,62	3,21	0,41		1					0,95	0,95
	23/11/22 13:00	1,60	1,31	0,29		1					0,64	0,38
	23/11/22 14:00	3,72	3,72	0,00	1	1					0,23	0,00
	23/11/22 15:00	3,38	3,38	0,00		1					0,54	0,71
	23/11/22 16:00	3,46	3,46	0,00		1					0,85	0,95
	23/11/22 17:00	3,87	3,87	0,00		1					0,87	0,95
	23/11/22 18:00	3,91	3,91	0,00		1					0,95	0,95
	23/11/22 19:00	3,89	3,89	0,00		1					0,91	0,95
23/11/22 20:00	3,73	3,73	0,00		1					0,95	0,95	
23/11/22 21:00	3,46	3,46	0,00		1					0,91	0,95	
23/11/22 22:00	3,13	2,93	0,20		1					0,86	0,88	
23/11/22 23:00	2,90	2,67	0,23		1					0,51	0,84	

Παρατηρήσεις:

Στις 13:30 έγινε γενική διακοπή λόγω βλάβης της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 24/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	24/11/22 0:00	2,61	2,59	0,02		1					0,48	0,61
	24/11/22 1:00	2,46	2,42	0,04		1					0,32	0,35
	24/11/22 2:00	2,47	2,37	0,10		1					0,34	0,40
	24/11/22 3:00	2,45	2,34	0,11		1					0,33	0,37
	24/11/22 4:00	2,45	2,42	0,03		1					0,32	0,32
	24/11/22 5:00	2,54	2,52	0,02		1					0,41	0,46
	24/11/22 6:00	2,81	2,79	0,02		1					0,62	0,78
	24/11/22 7:00	2,79	2,75	0,04		1					0,65	0,72
	24/11/22 8:00	2,70	2,64	0,05	1	1					0,22	0,06
	24/11/22 9:00	2,51	2,43	0,08		1					0,35	0,39
	24/11/22 10:00	2,70	2,58	0,13		1					0,53	0,58
	24/11/22 11:00	2,91	2,87	0,04		1					0,66	0,83
	24/11/22 12:00	3,53	3,48	0,04		1					0,69	0,95
	24/11/22 13:00	3,47	3,47	0,00		1					0,79	0,95
	24/11/22 14:00	3,37	3,35	0,02		1					0,94	0,95
	24/11/22 15:00	3,38	3,36	0,02		1					0,87	0,95
	24/11/22 16:00	3,43	3,20	0,24		1					0,78	0,95
	24/11/22 17:00	3,93	3,52	0,41		1					0,92	0,95
	24/11/22 18:00	4,03	3,59	0,43		1					0,81	0,95
	24/11/22 19:00	3,99	3,11	0,88		1					0,91	0,95
24/11/22 20:00	3,74	2,86	0,88		1					0,95	0,95	
24/11/22 21:00	3,56	2,65	0,91		1					0,91	0,95	
24/11/22 22:00	3,12	2,40	0,72		1					0,79	0,93	
24/11/22 23:00	2,88	2,20	0,69		1					0,77	0,75	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε συχνά προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 25/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	25/11/22 0:00	2,66	2,13	0,53		1					0,53	0,52
	25/11/22 1:00	2,54	2,13	0,40		1					0,40	0,39
	25/11/22 2:00	2,44	2,13	0,30		1					0,31	0,31
	25/11/22 3:00	2,42	2,13	0,29		1					0,30	0,30
	25/11/22 4:00	2,42	2,13	0,29		1					0,29	0,29
	25/11/22 5:00	2,51	2,13	0,37		1					0,37	0,37
	25/11/22 6:00	2,82	2,14	0,68		1					0,68	0,69
	25/11/22 7:00	2,91	2,14	0,76		1					0,77	0,77
	25/11/22 8:00	2,87	2,13	0,73		1					0,74	0,74
	25/11/22 9:00	2,69	2,13	0,56		1					0,57	0,56
	25/11/22 10:00	2,56	2,13	0,44		1					0,44	0,44
	25/11/22 11:00	2,59	2,15	0,44		1					0,45	0,45
	25/11/22 12:00	2,64	2,13	0,50		1					0,51	0,51
	25/11/22 13:00	2,70	2,13	0,57		1					0,57	0,57
	25/11/22 14:00	2,90	2,14	0,76		1					0,77	0,77
	25/11/22 15:00	3,03	2,18	0,85		1					0,85	0,86
	25/11/22 16:00	3,44	2,50	0,94		1					0,95	0,95
	25/11/22 17:00	4,05	3,10	0,94		1					0,95	0,95
	25/11/22 18:00	4,03	3,09	0,94		1					0,95	0,95
	25/11/22 19:00	3,93	2,99	0,94		1					0,95	0,95
25/11/22 20:00	3,78	2,84	0,94		1					0,95	0,95	
25/11/22 21:00	3,52	2,58	0,94		1					0,95	0,95	
25/11/22 22:00	3,17	2,23	0,94		1					0,95	0,94	
25/11/22 23:00	2,93	2,13	0,80		1					0,81	0,80	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 26/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	26/11/22 0:00	2,68	2,13	0,54		1					0,55	0,55
	26/11/22 1:00	2,60	2,13	0,46		1					0,47	0,47
	26/11/22 2:00	2,51	2,13	0,38		1					0,38	0,38
	26/11/22 3:00	2,50	2,14	0,37		1					0,37	0,37
	26/11/22 4:00	2,47	2,14	0,33		1					0,34	0,34
	26/11/22 5:00	2,56	2,14	0,42		1					0,43	0,43
	26/11/22 6:00	2,82	2,14	0,69		1					0,69	0,70
	26/11/22 7:00	2,83	2,14	0,69		1					0,70	0,70
	26/11/22 8:00	2,80	2,14	0,67		1					0,67	0,67
	26/11/22 9:00	2,68	2,14	0,54		1					0,55	0,55
	26/11/22 10:00	2,57	2,13	0,44		1					0,44	0,44
	26/11/22 11:00	2,53	2,13	0,40		1					0,40	0,40
	26/11/22 12:00	2,59	2,13	0,45		1					0,45	0,46
	26/11/22 13:00	2,88	2,15	0,72		1					0,72	0,73
	26/11/22 14:00	3,23	2,29	0,94		1					0,95	0,95
	26/11/22 15:00	3,27	2,33	0,94		1					0,95	0,95
	26/11/22 16:00	3,54	2,65	0,90		1					0,95	0,95
	26/11/22 17:00	4,04	3,12	0,92		1					0,95	0,95
	26/11/22 18:00	4,11	3,16	0,94		1					0,95	0,95
	26/11/22 19:00	3,99	3,07	0,93		1					0,95	0,95
	26/11/22 20:00	3,87	3,02	0,85		1					0,95	0,95
	26/11/22 21:00	3,60	2,84	0,76		1					0,95	0,95
	26/11/22 22:00	3,23	2,75	0,48		1					0,95	0,95
	26/11/22 23:00	2,98	2,60	0,38		1					0,85	0,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 27/11/2022					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	27/11/22 0:00	2,75	2,62	0,13		1					0,62	0,62	
	27/11/22 1:00	2,62	2,51	0,11		1					0,49	0,49	
	27/11/22 2:00	2,54	2,49	0,05		1					0,41	0,41	
	27/11/22 3:00	2,54	2,51	0,03		1					0,41	0,41	
	27/11/22 4:00	2,52	2,51	0,01		1					0,39	0,39	
	27/11/22 5:00	2,53	2,51	0,02		1					0,39	0,40	
	27/11/22 6:00	2,76	2,75	0,00		1					0,62	0,62	
	27/11/22 7:00	2,89	2,89	0,00		1					0,74	0,71	
	27/11/22 8:00	3,09	3,09	0,00	1	1					0,20	0,23	
	27/11/22 9:00	3,10	3,10	0,00		1					0,94	0,94	
	27/11/22 10:00	3,04	3,04	0,00		1					0,83	0,82	
	27/11/22 11:00	2,83	2,83	0,00		1					0,68	0,69	
	27/11/22 12:00	2,94	2,94	0,00		1					0,81	0,81	
	27/11/22 13:00	2,99	2,98	0,01		1					0,85	0,85	
	27/11/22 14:00	2,89	2,86	0,03		1					0,76	0,76	
	27/11/22 15:00	3,04	2,98	0,06		1					0,87	0,87	
	27/11/22 16:00	3,43	3,39	0,05		1					0,95	0,95	
	27/11/22 17:00	4,02	3,98	0,04		1					0,95	0,95	
	27/11/22 18:00	4,12	4,02	0,10		1					1	0,95	0,95
	27/11/22 19:00	4,10	3,95	0,15		1					1	0,95	0,95
27/11/22 20:00	3,93	3,80	0,13		1						0,95	0,95	
27/11/22 21:00	3,69	3,60	0,09		1						0,95	0,95	
27/11/22 22:00	3,34	3,15	0,19		1						0,95	0,95	
27/11/22 23:00	2,99	2,67	0,32		1						0,85	0,84	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 28/11/2022				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	28/11/22 0:00	2,72	2,42	0,30		1					0,59	0,59
	28/11/22 1:00	2,59	2,27	0,32		1					0,47	0,46
	28/11/22 2:00	2,52	2,19	0,33		1					0,39	0,39
	28/11/22 3:00	2,52	2,23	0,30		1					0,39	0,39
	28/11/22 4:00	2,48	2,16	0,32		1					0,35	0,35
	28/11/22 5:00	2,58	2,17	0,42		1					0,45	0,45
	28/11/22 6:00	2,81	2,20	0,61		1					0,67	0,67
	28/11/22 7:00	3,08	2,44	0,63		1					0,90	0,91
	28/11/22 8:00	3,36	2,60	0,76		1					0,95	0,95
	28/11/22 9:00	3,42	2,64	0,78		1					0,95	0,95
	28/11/22 10:00	3,46	2,56	0,90		1					0,95	0,95
	28/11/22 11:00	3,24	2,30	0,94		1					0,95	0,95
	28/11/22 12:00	3,15	2,23	0,92		1					0,93	0,93
	28/11/22 13:00	3,17	2,25	0,93		1					0,94	0,94
	28/11/22 14:00	3,47	2,52	0,94		1					0,95	0,95
	28/11/22 15:00	3,53	2,60	0,93		1					0,95	0,95
	28/11/22 16:00	3,93	3,02	0,91		1					0,95	0,95
	28/11/22 17:00	4,29	3,44	0,84		1					0,95	0,95
	28/11/22 18:00	4,22	3,40	0,82		1					0,95	0,95
	28/11/22 19:00	4,15	3,72	0,43		1					0,95	0,95
	28/11/22 20:00	4,10	4,02	0,08		1					0,95	0,95
	28/11/22 21:00	3,83	3,76	0,07		1					0,95	0,95
	28/11/22 22:00	3,38	3,36	0,02		1					0,95	0,95
	28/11/22 23:00	3,03	2,76	0,26		1					0,88	0,87

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 29/11/2022					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	29/11/22 0:00	2,76	2,49	0,27		1					0,63	0,63	
	29/11/22 1:00	2,61	2,60	0,01		1					0,48	0,48	
	29/11/22 2:00	2,55	2,55	0,00		1					0,42	0,42	
	29/11/22 3:00	2,55	2,55	0,00		1					0,41	0,41	
	29/11/22 4:00	2,55	2,55	0,00		1					0,42	0,42	
	29/11/22 5:00	2,62	2,61	0,00		1					0,49	0,49	
	29/11/22 6:00	2,91	2,88	0,03		1					0,77	0,78	
	29/11/22 7:00	3,04	3,01	0,03		1					0,89	0,90	
	29/11/22 8:00	2,93	2,92	0,01		1					0,81	0,80	
	29/11/22 9:00	2,74	2,54	0,19		1					0,61	0,61	
	29/11/22 10:00	2,60	2,39	0,21		1					0,48	0,48	
	29/11/22 11:00	2,54	2,36	0,18		1					0,41	0,41	
	29/11/22 12:00	2,74	2,56	0,18		1					0,60	0,60	
	29/11/22 13:00	2,82	2,54	0,29		1					0,68	0,69	
	29/11/22 14:00	2,90	2,64	0,26		1					0,77	0,77	
	29/11/22 15:00	3,12	2,87	0,24		1					0,90	0,91	
	29/11/22 16:00	3,52	3,32	0,20		1					0,95	0,95	
	29/11/22 17:00	4,11	3,99	0,12		1					0,95	0,95	
	29/11/22 18:00	4,17	4,15	0,02		1					1	0,95	0,95
	29/11/22 19:00	4,21	4,21	0,00		1					1	0,95	0,95
29/11/22 20:00	4,00	3,99	0,01		1						0,95	0,95	
29/11/22 21:00	3,72	3,72	0,00		1						0,95	0,95	
29/11/22 22:00	3,33	3,32	0,01		1						0,95	0,95	
29/11/22 23:00	3,05	3,00	0,05		1						0,90	0,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 30/11/2022					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	30/11/22 0:00	2,78	2,75	0,02		1					0,66	0,66	
	30/11/22 1:00	2,62	2,62	0,00		1					0,50	0,49	
	30/11/22 2:00	2,55	2,55	0,00		1					0,42	0,42	
	30/11/22 3:00	2,55	2,53	0,02		1					0,42	0,42	
	30/11/22 4:00	2,55	2,49	0,06		1					0,42	0,42	
	30/11/22 5:00	2,63	2,62	0,01		1					0,49	0,49	
	30/11/22 6:00	2,94	2,93	0,01		1					0,80	0,81	
	30/11/22 7:00	3,10	3,07	0,03		1					0,93	0,93	
	30/11/22 8:00	3,20	3,13	0,07		1					0,95	0,95	
	30/11/22 9:00	3,03	3,03	0,01	1	1					0,08	0,03	
	30/11/22 10:00	2,70	2,63	0,06	1	1					0,16	0,20	
	30/11/22 11:00	2,84	2,56	0,28		1					0,69	0,69	
	30/11/22 12:00	2,91	2,61	0,30		1					0,76	0,76	
	30/11/22 13:00	3,09	2,83	0,26		1					0,90	0,90	
	30/11/22 14:00	3,17	3,05	0,12		1					0,94	0,94	
	30/11/22 15:00	3,39	3,34	0,05		1					0,94	0,94	
	30/11/22 16:00	3,73	3,63	0,10		1					0,95	0,95	
	30/11/22 17:00	4,19	4,09	0,10		1					0,95	0,95	
	30/11/22 18:00	4,28	4,21	0,07		1					1	0,95	0,95
	30/11/22 19:00	4,20	3,77	0,43		1					1	0,95	0,95
30/11/22 20:00	4,04	3,56	0,48		1						0,95	0,95	
30/11/22 21:00	3,70	3,22	0,48		1						0,95	0,95	
30/11/22 22:00	3,37	2,94	0,42		1						0,92	0,93	
30/11/22 23:00	3,00	2,63	0,37		1						0,85	0,84	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.