

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 1/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	01/01/23 0:00	3,17	2,98	0,19		1					0,95	0,95
	01/01/23 1:00	2,92	2,67	0,25		1					0,80	0,80
	01/01/23 2:00	2,83	2,55	0,28		1					0,71	0,70
	01/01/23 3:00	2,73	2,42	0,31		1					0,60	0,60
	01/01/23 4:00	2,64	2,35	0,29		1					0,50	0,51
	01/01/23 5:00	2,67	2,61	0,05		1					0,53	0,53
	01/01/23 6:00	2,84	2,79	0,05		1					0,70	0,71
	01/01/23 7:00	2,96	2,90	0,06		1					0,83	0,83
	01/01/23 8:00	3,03	3,03	0,00		1					0,89	0,89
	01/01/23 9:00	2,98	2,98	0,00		1					0,85	0,85
	01/01/23 10:00	3,05	3,05	0,00		1					0,88	0,88
	01/01/23 11:00	3,39	3,39	0,00		1					0,95	0,95
	01/01/23 12:00	3,11	3,09	0,02		1					0,90	0,89
	01/01/23 13:00	2,92	2,88	0,04		1					0,80	0,80
	01/01/23 14:00	2,85	2,85	0,00		1					0,73	0,72
	01/01/23 15:00	2,78	2,77	0,01		1					0,65	0,66
	01/01/23 16:00	2,97	2,96	0,01		1					0,82	0,83
	01/01/23 17:00	3,47	3,47	0,00		1					0,95	0,95
	01/01/23 18:00	3,78	3,77	0,01		1					0,95	0,95
	01/01/23 19:00	3,80	3,79	0,01		1					0,95	0,95
	01/01/23 20:00	3,68	3,65	0,03		1					0,95	0,95
	01/01/23 21:00	3,57	3,56	0,01		1					0,95	0,95
	01/01/23 22:00	3,37	3,35	0,02		1					0,95	0,95
	01/01/23 23:00	3,17	3,16	0,01		1					0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 2/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	02/01/23 0:00	2,90	2,86	0,05		1					0,78	0,78
	02/01/23 1:00	2,69	2,63	0,07		1					0,57	0,57
	02/01/23 2:00	2,64	2,42	0,22		1					0,50	0,51
	02/01/23 3:00	2,67	2,47	0,20		1					0,53	0,54
	02/01/23 4:00	2,60	2,44	0,16		1					0,46	0,46
	02/01/23 5:00	2,62	2,49	0,13		1					0,49	0,49
	02/01/23 6:00	2,79	2,72	0,07		1					0,65	0,65
	02/01/23 7:00	2,83	2,81	0,03		1					0,71	0,70
	02/01/23 8:00	2,80	2,78	0,02		1					0,68	0,68
	02/01/23 9:00	2,65	2,60	0,05		1					0,53	0,52
	02/01/23 10:00	2,42	2,39	0,03		1					0,29	0,30
	02/01/23 11:00	2,32	2,32	0,00	1	1					0,01	0,00
	02/01/23 12:00	2,35	2,30	0,04		1					0,17	0,18
	02/01/23 13:00	2,53	2,47	0,06		1					0,39	0,39
	02/01/23 14:00	2,50	2,42	0,08		1					0,37	0,37
	02/01/23 15:00	2,57	2,42	0,14		1					0,43	0,43
	02/01/23 16:00	2,94	2,80	0,14		1					0,78	0,78
	02/01/23 17:00	3,56	3,52	0,04		1					0,95	0,95
	02/01/23 18:00	3,82	3,82	0,00		1					0,95	0,95
	02/01/23 19:00	3,82	3,82	0,00		1					0,95	0,95
	02/01/23 20:00	3,78	3,78	0,00		1					0,95	0,95
	02/01/23 21:00	3,57	3,57	0,01		1					0,95	0,95
	02/01/23 22:00	3,33	3,31	0,02		1					0,95	0,95
	02/01/23 23:00	3,13	3,03	0,11		1					0,93	0,93

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 3/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	03/01/23 0:00	2,87	2,69	0,18		1					0,75	0,75
	03/01/23 1:00	2,68	2,42	0,26		1					0,55	0,55
	03/01/23 2:00	2,58	2,32	0,26		1					0,45	0,45
	03/01/23 3:00	2,57	2,28	0,29		1					0,44	0,44
	03/01/23 4:00	2,53	2,21	0,32		1					0,40	0,40
	03/01/23 5:00	2,61	2,22	0,39		1					0,47	0,47
	03/01/23 6:00	2,79	2,41	0,38		1					0,65	0,66
	03/01/23 7:00	2,84	2,49	0,36		1					0,71	0,71
	03/01/23 8:00	2,78	2,46	0,32		1					0,65	0,66
	03/01/23 9:00	2,51	2,14	0,37		1					0,38	0,38
	03/01/23 10:00	2,36	2,14	0,22		1					0,23	0,22
	03/01/23 11:00	2,22	2,13	0,09		1					0,09	0,10
	03/01/23 12:00	2,30	2,14	0,16		1					0,16	0,16
	03/01/23 13:00	2,28	2,13	0,15		1					0,15	0,15
	03/01/23 14:00	2,43	2,16	0,27		1					0,29	0,29
	03/01/23 15:00	2,70	2,26	0,44		1					0,56	0,57
	03/01/23 16:00	3,12	2,68	0,44		1					0,89	0,89
	03/01/23 17:00	3,76	3,31	0,45		1					0,95	0,95
	03/01/23 18:00	4,05	3,59	0,46		1					0,95	0,95
	03/01/23 19:00	4,01	3,48	0,53		1					0,95	0,95
	03/01/23 20:00	3,89	3,40	0,49		1					0,95	0,95
	03/01/23 21:00	3,70	3,27	0,43		1					0,95	0,95
	03/01/23 22:00	3,47	2,82	0,65		1					0,95	0,95
	03/01/23 23:00	3,15	2,45	0,70		1					0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 4/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	04/01/23 0:00	2,86	2,30	0,56		1					0,73	0,73
	04/01/23 1:00	2,67	2,18	0,49		1					0,54	0,54
	04/01/23 2:00	2,58	2,13	0,45		1					0,45	0,45
	04/01/23 3:00	2,53	2,14	0,40		1					0,40	0,40
	04/01/23 4:00	2,55	2,14	0,41		1					0,42	0,42
	04/01/23 5:00	2,56	2,14	0,42		1					0,43	0,44
	04/01/23 6:00	2,82	2,17	0,65		1					0,68	0,68
	04/01/23 7:00	2,91	2,19	0,72		1					0,78	0,78
	04/01/23 8:00	2,85	2,18	0,67		1					0,73	0,72
	04/01/23 9:00	2,69	2,13	0,56		1					0,57	0,56
	04/01/23 10:00	2,54	2,13	0,41		1					0,42	0,41
	04/01/23 11:00	2,45	2,14	0,30		1					0,31	0,31
	04/01/23 12:00	2,45	2,14	0,32		1					0,32	0,32
	04/01/23 13:00	2,49	2,13	0,36		1					0,36	0,37
	04/01/23 14:00	2,63	2,14	0,49		1					0,49	0,48
	04/01/23 15:00	2,93	2,20	0,73		1					0,73	0,80
	04/01/23 16:00	3,35	2,41	0,94		1					0,94	0,94
	04/01/23 17:00	3,89	2,95	0,95		1					0,95	0,95
	04/01/23 18:00	4,23	3,29	0,94		1					0,95	0,95
	04/01/23 19:00	4,21	3,26	0,95		1					0,95	0,95
	04/01/23 20:00	4,13	3,19	0,94		1					0,95	0,95
	04/01/23 21:00	3,90	2,95	0,95		1					0,95	0,95
	04/01/23 22:00	3,56	2,65	0,91		1					0,91	0,95
	04/01/23 23:00	3,21	2,32	0,90		1					0,88	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 5/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	05/01/23 0:00	2,95	2,13	0,82		1					0,82	0,81
	05/01/23 1:00	2,73	2,14	0,59		1					0,60	0,60
	05/01/23 2:00	2,67	2,13	0,54		1					0,54	0,54
	05/01/23 3:00	2,62	2,13	0,49		1					0,50	0,48
	05/01/23 4:00	2,62	2,14	0,48		1					0,48	0,49
	05/01/23 5:00	2,63	2,13	0,50		1					0,50	0,50
	05/01/23 6:00	2,89	2,14	0,76		1					0,76	0,76
	05/01/23 7:00	2,99	2,23	0,76		1					0,77	0,65
	05/01/23 8:00	2,90	2,67	0,23	1	1					0,23	0,32
	05/01/23 9:00	2,80	2,13	0,66		1					0,67	0,66
	05/01/23 10:00	2,56	2,12	0,44		1					0,45	0,46
	05/01/23 11:00	2,50	2,14	0,36		1					0,36	0,38
	05/01/23 12:00	2,63	2,15	0,48		1					0,47	0,54
	05/01/23 13:00	2,62	2,12	0,50		1					0,48	0,49
	05/01/23 14:00	2,73	2,15	0,58		1					0,58	0,61
	05/01/23 15:00	2,91	2,16	0,76		1					0,75	0,77
	05/01/23 16:00	3,37	2,71	0,66		1					0,66	0,95
	05/01/23 17:00	3,89	3,02	0,87		1					0,92	0,95
	05/01/23 18:00	4,24	3,44	0,80		1					0,95	0,95
	05/01/23 19:00	4,16	3,42	0,74		1					0,91	0,95
	05/01/23 20:00	4,05	3,44	0,61		1					0,82	0,95
	05/01/23 21:00	3,86	3,30	0,56		1					0,82	0,95
	05/01/23 22:00	3,54	2,91	0,63		1					0,95	0,95
	05/01/23 23:00	3,21	2,33	0,88		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσιάζονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 6/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	06/01/23 0:00	3,01	2,33	0,68		1					0,87	0,87
	06/01/23 1:00	2,76	2,24	0,52		1					0,63	0,64
	06/01/23 2:00	2,65	2,20	0,45		1					0,52	0,52
	06/01/23 3:00	2,59	2,21	0,38		1					0,46	0,46
	06/01/23 4:00	2,56	2,19	0,37		1					0,43	0,43
	06/01/23 5:00	2,61	2,18	0,43		1					0,48	0,48
	06/01/23 6:00	2,82	2,42	0,40		1					0,67	0,68
	06/01/23 7:00	2,95	2,75	0,19		1					0,82	0,82
	06/01/23 8:00	2,31	2,26	0,05		1					0,79	0,70
	06/01/23 9:00	2,85	2,84	0,01	1						0,70	0,70
	06/01/23 10:00	2,67	2,66	0,01	1	1					0,56	0,41
	06/01/23 11:00	2,58	2,58	0,00		1					0,44	0,41
	06/01/23 12:00	2,94	2,93	0,00		1					0,76	0,77
	06/01/23 13:00	3,09	2,98	0,11		1					0,81	0,85
	06/01/23 14:00	2,69	2,55	0,14		1					0,55	0,43
	06/01/23 15:00	3,11	2,73	0,38		1					0,83	0,91
	06/01/23 16:00	3,33	2,96	0,37		1					0,85	0,95
	06/01/23 17:00	3,61	3,30	0,31		1					0,85	0,95
	06/01/23 18:00	3,89	3,63	0,26		1					0,85	0,95
	06/01/23 19:00	3,87	3,85	0,02		1					0,85	0,95
	06/01/23 20:00	3,76	3,74	0,02		1					0,85	0,95
	06/01/23 21:00	3,69	3,65	0,05		1					0,85	0,95
	06/01/23 22:00	3,43	3,39	0,04		1					0,85	0,95
	06/01/23 23:00	3,15	3,10	0,05		1					0,84	0,94

Παρατηρήσεις:

Γενική διακοπή στις 08:47 λόγω βλάβης της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 7/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	07/01/23 0:00	2,85	2,81	0,04		1					0,74	0,71	
	07/01/23 1:00	2,73	2,71	0,02		1					0,74	0,56	
	07/01/23 2:00	2,62	2,55	0,07		1					0,74	0,39	
	07/01/23 3:00	2,58	2,21	0,37		1					0,74	0,40	
	07/01/23 4:00	2,54	2,11	0,44		1					0,74	0,36	
	07/01/23 5:00	2,62	2,23	0,39		1					0,74	0,49	
	07/01/23 6:00	2,75	2,56	0,19		1					0,74	0,61	
	07/01/23 7:00	2,85	2,79	0,06		1					0,74	0,72	
	07/01/23 8:00	2,87	2,78	0,09		1					0,74	0,74	
	07/01/23 9:00	2,70	2,64	0,05		1					0,74	0,50	
	07/01/23 10:00	2,57	2,50	0,07		1					0,60	0,31	
	07/01/23 11:00	2,46	2,44	0,02		1					0,40	0,18	
	07/01/23 12:00	2,51	2,45	0,05		1					0,42	0,22	
	07/01/23 13:00	2,63	2,51	0,12		1					0,50	0,35	
	07/01/23 14:00	2,69	2,58	0,11		1					0,56	0,45	
	07/01/23 15:00	2,89	2,80	0,09		1					0,74	0,74	
	07/01/23 16:00	3,35	3,29	0,06		1					0,85	0,95	
	07/01/23 17:00	3,91	3,88	0,03		1					0,84	0,95	
	07/01/23 18:00	4,10	4,10	0,00		1					1	0,85	0,95
	07/01/23 19:00	4,01	4,01	0,00		1					1	0,85	0,95
	07/01/23 20:00	3,91	3,89	0,02		1					1	0,85	0,95
	07/01/23 21:00	3,79	3,77	0,03		1					1	0,85	0,95
	07/01/23 22:00	3,56	3,52	0,04		1						0,85	0,95
	07/01/23 23:00	3,21	3,15	0,07		1						0,85	0,95

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε καθόλη τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 8/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	08/01/23 0:00	3,02	2,90	0,11		1					0,83	0,90
	08/01/23 1:00	2,85	2,69	0,16		1					0,72	0,70
	08/01/23 2:00	2,74	2,45	0,29		1					0,61	0,53
	08/01/23 3:00	2,71	2,45	0,26		1					0,58	0,49
	08/01/23 4:00	2,71	2,42	0,29		1					0,58	0,49
	08/01/23 5:00	2,76	2,40	0,36		1					0,62	0,55
	08/01/23 6:00	2,93	2,67	0,26		1					0,80	0,76
	08/01/23 7:00	3,02	3,01	0,01	1						0,02	0,00
	08/01/23 8:00	2,88	2,83	0,05	1						0,63	0,68
	08/01/23 9:00	2,55	2,53	0,02	1						0,41	0,39
	08/01/23 10:00	2,43	2,35	0,08	1						0,30	0,30
	08/01/23 11:00	2,37	2,27	0,10	1						0,22	0,22
	08/01/23 12:00	2,41	2,19	0,22		1					0,28	0,28
	08/01/23 13:00	2,52	2,17	0,35		1					0,38	0,39
	08/01/23 14:00	2,72	2,19	0,52		1					0,59	0,59
	08/01/23 15:00	2,81	2,34	0,46		1					0,67	0,67
	08/01/23 16:00	3,30	2,82	0,48		1					0,95	0,95
	08/01/23 17:00	3,84	3,40	0,44		1					0,95	0,95
	08/01/23 18:00	4,26	3,72	0,54		1					0,95	0,95
	08/01/23 19:00	4,18	3,77	0,41		1					0,95	0,95
	08/01/23 20:00	4,03	3,61	0,42		1					0,95	0,95
	08/01/23 21:00	3,87	3,46	0,41		1					0,95	0,95
	08/01/23 22:00	3,63	3,30	0,33		1					0,95	0,95
	08/01/23 23:00	3,24	3,00	0,24		1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 9/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	09/01/23 0:00	2,95	2,72	0,23		1					0,93	0,82	
	09/01/23 1:00	2,70	2,35	0,35		1					0,93	0,57	
	09/01/23 2:00	2,60	2,19	0,41		1					0,93	0,47	
	09/01/23 3:00	2,55	2,13	0,42		1					0,93	0,42	
	09/01/23 4:00	2,56	2,22	0,35		1					0,44	0,43	
	09/01/23 5:00	2,61	2,32	0,29		1					0,47	0,48	
	09/01/23 6:00	2,79	2,55	0,24		1					0,65	0,66	
	09/01/23 7:00	3,06	2,80	0,26		1					0,91	0,90	
	09/01/23 8:00	2,92	2,68	0,25		1					0,80	0,80	
	09/01/23 9:00	2,69	2,43	0,26		1					0,57	0,57	
	09/01/23 10:00	2,44	2,27	0,17		1					0,32	0,32	
	09/01/23 11:00	2,36	2,18	0,18		1					0,23	0,23	
	09/01/23 12:00	2,42	2,24	0,17		1					0,28	0,28	
	09/01/23 13:00	2,45	2,40	0,05		1					0,32	0,32	
	09/01/23 14:00	2,55	2,52	0,03		1					0,41	0,43	
	09/01/23 15:00	2,75	2,73	0,02		1					0,62	0,62	
	09/01/23 16:00	3,20	3,18	0,02		1					0,92	0,92	
	09/01/23 17:00	3,85	3,84	0,01		1					0,95	0,95	
	09/01/23 18:00	4,25	4,25	0,00		1					1	0,95	0,95
	09/01/23 19:00	4,27	4,27	0,00		1					1	0,95	0,95
	09/01/23 20:00	4,19	4,19	0,00		1					1	0,95	0,95
	09/01/23 21:00	4,03	4,00	0,03		1						0,95	0,95
	09/01/23 22:00	3,69	3,60	0,08		1						0,95	0,95
	09/01/23 23:00	3,35	3,24	0,11		1						0,92	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 10/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	10/01/23 0:00	3,04	2,87	0,18		1					0,86	0,89
	10/01/23 1:00	2,81	2,62	0,19		1					0,84	0,68
	10/01/23 2:00	2,70	2,43	0,27		1					0,84	0,57
	10/01/23 3:00	2,69	2,43	0,26		1					0,84	0,55
	10/01/23 4:00	2,65	2,46	0,19		1					0,84	0,52
	10/01/23 5:00	2,73	2,52	0,22		1					0,84	0,60
	10/01/23 6:00	2,93	2,61	0,32		1					0,84	0,79
	10/01/23 7:00	3,14	2,67	0,47		1					0,86	0,92
	10/01/23 8:00	3,33	2,67	0,67		1					0,93	0,93
	10/01/23 9:00	3,38	2,94	0,44		1					0,92	0,92
	10/01/23 10:00	2,87	2,53	0,35		1					0,74	0,74
	10/01/23 11:00	2,86	2,49	0,37		1					0,72	0,72
	10/01/23 12:00	3,31	2,84	0,47		1					0,92	0,92
	10/01/23 13:00	3,43	2,63	0,80		1					0,94	0,94
	10/01/23 14:00	3,25	2,37	0,87		1					0,94	0,94
	10/01/23 15:00	3,65	2,80	0,85		1					0,95	0,95
	10/01/23 16:00	3,85	2,94	0,91		1					0,95	0,95
	10/01/23 17:00	4,33	3,40	0,93		1					0,95	0,95
	10/01/23 18:00	4,50	3,56	0,94		1					0,95	0,95
	10/01/23 19:00	4,51	3,57	0,94		1					0,95	0,95
	10/01/23 20:00	4,41	3,47	0,93		1					0,95	0,95
	10/01/23 21:00	4,09	3,15	0,94		1					0,95	0,95
	10/01/23 22:00	3,69	2,76	0,93		1					0,95	0,95
	10/01/23 23:00	3,33	2,42	0,91		1					0,94	0,94

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 11/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	11/01/23 0:00	3,01	2,45	0,56		1					0,87	0,87
	11/01/23 1:00	2,73	2,38	0,35		1					0,61	0,60
	11/01/23 2:00	2,68	2,33	0,34		1					0,55	0,55
	11/01/23 3:00	2,66	2,27	0,39		1					0,52	0,52
	11/01/23 4:00	2,68	2,31	0,36		1					0,55	0,55
	11/01/23 5:00	2,72	2,48	0,24		1					0,58	0,58
	11/01/23 6:00	2,90	2,39	0,51		1					0,74	0,74
	11/01/23 7:00	3,40	3,08	0,32		1					0,94	0,94
	11/01/23 8:00	3,68	3,43	0,25		1					0,74	0,95
	11/01/23 9:00	4,08	3,91	0,17	1	1					0,20	0,08
	11/01/23 10:00	3,77	3,71	0,07	1	1					0,20	0,63
	11/01/23 11:00	3,70	3,38	0,32		1					0,51	0,95
	11/01/23 12:00	3,42	2,91	0,51		1					0,95	0,95
	11/01/23 13:00	3,70	3,36	0,34		1					0,95	0,95
	11/01/23 14:00	3,83	3,47	0,36		1					0,95	0,95
	11/01/23 15:00	3,95	3,94	0,01		1					0,95	0,95
	11/01/23 16:00	4,16	4,16	0,00		1				1	0,95	0,95
	11/01/23 17:00	4,41	4,20	0,21		1				1	0,95	0,95
	11/01/23 18:00	4,72	4,70	0,02		1				1	0,95	0,95
	11/01/23 19:00	4,68	4,56	0,12		1				1	0,95	0,95
	11/01/23 20:00	4,69	4,67	0,02		1				1	0,95	0,95
	11/01/23 21:00	4,38	4,36	0,02		1				1	0,95	0,95
	11/01/23 22:00	3,98	3,96	0,02		1					0,95	0,95
	11/01/23 23:00	3,52	3,49	0,03		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 12/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	12/01/23 0:00	3,21	3,12	0,08		1					0,95	0,95	
	12/01/23 1:00	2,96	2,81	0,15		1					0,84	0,83	
	12/01/23 2:00	2,79	2,67	0,13		1					0,67	0,66	
	12/01/23 3:00	2,80	2,69	0,10		1					0,67	0,66	
	12/01/23 4:00	2,82	2,74	0,07		1					0,68	0,69	
	12/01/23 5:00	2,90	2,64	0,27		1					0,77	0,76	
	12/01/23 6:00	3,11	2,90	0,21		1					0,92	0,92	
	12/01/23 7:00	3,44	3,15	0,30		1					0,95	0,95	
	12/01/23 8:00	3,32	3,18	0,13		1					0,95	0,95	
	12/01/23 9:00	3,11	2,97	0,14		1					0,90	0,90	
	12/01/23 10:00	2,83	2,61	0,22		1					0,70	0,70	
	12/01/23 11:00	2,77	2,49	0,28		1					0,64	0,65	
	12/01/23 12:00	3,05	2,71	0,35		1					0,88	0,88	
	12/01/23 13:00	3,04	2,68	0,37		1					0,88	0,88	
	12/01/23 14:00	2,99	2,51	0,48		1					0,84	0,84	
	12/01/23 15:00	3,15	2,58	0,57		1					0,91	0,91	
	12/01/23 16:00	3,76	3,20	0,56		1					0,95	0,95	
	12/01/23 17:00	4,28	3,76	0,52		1					0,95	0,95	
	12/01/23 18:00	4,69	4,12	0,57		1					1	0,95	0,95
	12/01/23 19:00	4,66	4,19	0,47		1					1	0,95	0,95
	12/01/23 20:00	4,55	3,95	0,60		1						0,95	0,95
	12/01/23 21:00	4,23	4,06	0,16		1						0,95	0,95
	12/01/23 22:00	3,82	3,56	0,26		1						0,95	0,95
	12/01/23 23:00	3,36	3,14	0,22		1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 13/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	13/01/23 0:00	3,06	2,65	0,41		1					0,90	0,90	
	13/01/23 1:00	2,84	2,48	0,36		1					0,71	0,71	
	13/01/23 2:00	2,74	2,37	0,37		1					0,62	0,61	
	13/01/23 3:00	2,71	2,25	0,46		1					0,58	0,58	
	13/01/23 4:00	2,73	2,61	0,12		1					0,59	0,60	
	13/01/23 5:00	2,77	2,68	0,09		1					0,64	0,64	
	13/01/23 6:00	3,02	2,97	0,05		1					0,87	0,88	
	13/01/23 7:00	3,37	3,30	0,08		1					0,95	0,95	
	13/01/23 8:00	3,55	3,50	0,05		1					0,95	0,95	
	13/01/23 9:00	3,52	3,31	0,21		1					0,95	0,95	
	13/01/23 10:00	3,49	3,32	0,17		1					0,95	0,95	
	13/01/23 11:00	3,24	3,13	0,11		1					0,94	0,94	
	13/01/23 12:00	3,59	3,52	0,07		1					0,95	0,95	
	13/01/23 13:00	3,70	3,60	0,10		1					0,95	0,95	
	13/01/23 14:00	3,71	3,53	0,18		1					0,95	0,95	
	13/01/23 15:00	3,98	3,67	0,31		1					0,95	0,95	
	13/01/23 16:00	4,33	3,71	0,61		1					0,95	0,95	
	13/01/23 17:00	4,61	4,31	0,30		1					1	0,95	0,95
	13/01/23 18:00	4,78	4,59	0,19		1					1	0,95	0,95
	13/01/23 19:00	4,75	4,60	0,15		1					1	0,95	0,95
	13/01/23 20:00	4,62	4,57	0,05		1					1	0,95	0,95
	13/01/23 21:00	4,38	4,33	0,06		1					1	0,95	0,95
	13/01/23 22:00	3,97	3,91	0,06		1						0,95	0,95
	13/01/23 23:00	3,51	3,41	0,10		1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 14/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	14/01/23 0:00	3,16	3,12	0,04		1					0,95	0,95	
	14/01/23 1:00	2,93	2,93	0,00		1					0,81	0,80	
	14/01/23 2:00	2,90	2,87	0,03		1					0,77	0,77	
	14/01/23 3:00	2,89	2,86	0,03		1					0,75	0,76	
	14/01/23 4:00	2,83	2,73	0,10		1					0,70	0,70	
	14/01/23 5:00	2,91	2,84	0,08		1					0,78	0,78	
	14/01/23 6:00	3,10	2,86	0,24		1					0,93	0,93	
	14/01/23 7:00	3,27	3,01	0,26		1					0,95	0,95	
	14/01/23 8:00	3,69	3,62	0,07	1	1					0,49	0,44	
	14/01/23 9:00	3,69	3,68	0,01	1	1					0,21	0,27	
	14/01/23 10:00	3,62	3,60	0,02		1					0,95	0,95	
	14/01/23 11:00	3,55	3,54	0,01		1					0,95	0,95	
	14/01/23 12:00	3,47	3,36	0,11		1					0,95	0,95	
	14/01/23 13:00	4,07	3,92	0,16		1					0,95	0,95	
	14/01/23 14:00	4,11	4,10	0,01		1					1	0,95	0,95
	14/01/23 15:00	4,23	4,21	0,02		1					1	0,95	0,95
	14/01/23 16:00	4,41	4,27	0,15		1					1	0,95	0,95
	14/01/23 17:00	4,80	4,52	0,27		1					1	0,95	0,95
	14/01/23 18:00	4,99	4,73	0,25		1					1	0,95	0,95
	14/01/23 19:00	4,90	4,74	0,17		1					1	0,95	0,95
	14/01/23 20:00	4,70	4,49	0,21		1					1	0,95	0,95
	14/01/23 21:00	4,40	4,24	0,16		1					1	0,95	0,95
	14/01/23 22:00	4,05	3,97	0,07		1						0,95	0,95
	14/01/23 23:00	3,68	3,57	0,11		1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 15/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	15/01/23 0:00	3,26	3,20	0,06		1					0,95	0,95	
	15/01/23 1:00	2,99	2,96	0,03		1					0,86	0,85	
	15/01/23 2:00	2,93	2,93	0,00		1					0,80	0,80	
	15/01/23 3:00	2,94	2,94	0,00		1					0,80	0,80	
	15/01/23 4:00	2,89	2,88	0,00		1					0,76	0,76	
	15/01/23 5:00	2,99	2,99	0,00		1					0,86	0,86	
	15/01/23 6:00	3,17	3,17	0,00		1					0,95	0,95	
	15/01/23 7:00	3,39	3,39	0,00		1					0,95	0,95	
	15/01/23 8:00	3,47	3,47	0,00		1					0,95	0,95	
	15/01/23 9:00	3,16	3,16	0,00		1					0,95	0,95	
	15/01/23 10:00	3,08	3,08	0,00		1					0,91	0,91	
	15/01/23 11:00	3,06	3,06	0,00		1					0,91	0,91	
	15/01/23 12:00	2,99	2,98	0,00		1					0,86	0,86	
	15/01/23 13:00	3,04	3,04	0,00		1					0,89	0,89	
	15/01/23 14:00	3,19	3,18	0,00		1					0,93	0,94	
	15/01/23 15:00	3,28	3,28	0,00		1					0,94	0,94	
	15/01/23 16:00	3,72	3,72	0,00		1					0,95	0,95	
	15/01/23 17:00	4,42	4,42	0,00		1					1	0,95	0,95
	15/01/23 18:00	4,94	4,94	0,00		1					2	0,95	0,95
	15/01/23 19:00	4,86	4,86	0,00		1					2	0,95	0,95
	15/01/23 20:00	4,67	4,67	0,00		1					1	0,95	0,95
	15/01/23 21:00	4,42	4,40	0,02		1					1	0,95	0,95
	15/01/23 22:00	4,07	4,06	0,01		1					1	0,95	0,95
	15/01/23 23:00	3,69	3,69	0,00		1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 16/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	16/01/23 0:00	3,37	3,37	0,00		1					0,95	0,95	
	16/01/23 1:00	3,06	3,06	0,00		1					0,90	0,90	
	16/01/23 2:00	2,93	2,93	0,00		1					0,80	0,80	
	16/01/23 3:00	2,91	2,91	0,00		1					0,77	0,77	
	16/01/23 4:00	2,87	2,87	0,00		1					0,73	0,73	
	16/01/23 5:00	2,92	2,92	0,00		1					0,79	0,79	
	16/01/23 6:00	3,27	3,26	0,01		1					0,94	0,95	
	16/01/23 7:00	3,55	3,54	0,01		1					0,95	0,95	
	16/01/23 8:00	3,25	3,20	0,04		1					0,95	0,95	
	16/01/23 9:00	2,95	2,87	0,08		1					0,78	0,81	
	16/01/23 10:00	2,66	2,43	0,23		1					0,53	0,53	
	16/01/23 11:00	2,61	2,36	0,25		1					0,48	0,48	
	16/01/23 12:00	2,75	2,57	0,17		1					0,62	0,62	
	16/01/23 13:00	2,69	2,47	0,22		1					0,57	0,56	
	16/01/23 14:00	2,81	2,54	0,27		1					0,65	0,67	
	16/01/23 15:00	3,01	2,77	0,24		1					0,73	0,87	
	16/01/23 16:00	3,53	3,39	0,14		1					0,71	0,95	
	16/01/23 17:00	4,05	3,96	0,08		1					0,88	0,95	
	16/01/23 18:00	4,48	4,44	0,05		1					1	0,66	0,95
	16/01/23 19:00	4,61	4,61	0,00		1					1	0,79	0,95
	16/01/23 20:00	4,55	4,55	0,00		1					1	0,80	0,95
	16/01/23 21:00	4,39	4,39	0,00		1					1	0,95	0,95
	16/01/23 22:00	4,00	4,00	0,00		1						0,77	0,95
	16/01/23 23:00	3,57	3,56	0,00		1						0,64	0,95

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Έξω χιόνι, παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00 και μετά.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 17/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	17/01/23 0:00	3,19	3,18	0,01		1					0,82	0,94
	17/01/23 1:00	2,95	2,70	0,25		1					0,69	0,83
	17/01/23 2:00	2,79	2,63	0,16		1					0,66	0,60
	17/01/23 3:00	2,76	2,50	0,26		1					0,60	0,68
	17/01/23 4:00	2,74	2,52	0,22		1					0,55	0,76
	17/01/23 5:00	2,86	2,70	0,16		1					0,59	0,83
	17/01/23 6:00	3,12	2,94	0,19		1					0,65	0,93
	17/01/23 7:00	3,49	3,31	0,18		1					0,67	0,95
	17/01/23 8:00	3,26	3,00	0,26		1					0,53	0,86
	17/01/23 9:00	3,08	3,08	0,00	1	1					0,00	0,00
	17/01/23 10:00	2,84	2,66	0,19	1						0,47	0,53
	17/01/23 11:00	3,07	2,68	0,39	1						0,94	0,94
	17/01/23 12:00	3,22	2,35	0,88	1						0,95	0,94
	17/01/23 13:00	3,11	2,49	0,61		1					0,65	0,65
	17/01/23 14:00	2,97	2,18	0,80		1					0,81	0,81
	17/01/23 15:00	3,14	2,29	0,85		1					0,87	0,87
	17/01/23 16:00	3,67	2,78	0,88		1					0,95	0,95
	17/01/23 17:00	4,23	3,32	0,91		1					0,95	0,95
	17/01/23 18:00	4,60	3,67	0,93		1					0,95	0,95
	17/01/23 19:00	4,70	3,79	0,92		1					0,95	0,95
	17/01/23 20:00	4,50	3,57	0,93		1					0,95	0,95
	17/01/23 21:00	4,29	3,44	0,86		1					0,95	0,95
	17/01/23 22:00	3,89	3,10	0,79		1					0,95	0,95
	17/01/23 23:00	3,40	2,61	0,79		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Έξω χιόνι, παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:00. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 18/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	18/01/23 0:00	3,09	2,30	0,79		1					0,86	0,86
	18/01/23 1:00	2,77	2,16	0,60		1					0,64	0,64
	18/01/23 2:00	2,65	2,15	0,51		1					0,52	0,52
	18/01/23 3:00	2,66	2,15	0,50		1					0,52	0,51
	18/01/23 4:00	2,62	2,14	0,47		1					0,49	0,49
	18/01/23 5:00	2,71	2,19	0,53		1					0,58	0,58
	18/01/23 6:00	2,96	2,23	0,74		1					0,82	0,82
	18/01/23 7:00	3,23	2,48	0,74		1					0,95	0,95
	18/01/23 8:00	3,24	2,43	0,80		1					0,95	0,95
	18/01/23 9:00	3,20	2,34	0,86		1					0,94	0,94
	18/01/23 10:00	2,88	2,17	0,71		1					0,75	0,75
	18/01/23 11:00	2,68	2,14	0,54		1					0,55	0,53
	18/01/23 12:00	2,86	2,15	0,71		1					0,72	0,73
	18/01/23 13:00	2,76	2,14	0,62		1					0,63	0,63
	18/01/23 14:00	2,79	2,14	0,65		1					0,66	0,66
	18/01/23 15:00	3,06	2,27	0,79		1					0,89	0,90
	18/01/23 16:00	3,54	2,90	0,64		1					0,95	0,95
	18/01/23 17:00	4,07	3,38	0,69		1					0,95	0,95
	18/01/23 18:00	4,49	3,89	0,60		1					0,95	0,95
	18/01/23 19:00	4,53	3,89	0,64		1					0,95	0,95
	18/01/23 20:00	4,36	3,60	0,75		1					0,95	0,95
	18/01/23 21:00	4,10	3,42	0,68		1					0,95	0,95
	18/01/23 22:00	3,74	2,95	0,79		1					0,95	0,95
	18/01/23 23:00	3,34	2,66	0,69		1					0,93	0,93

Παρατηρήσεις:

Κατόπιν ενημέρωσης από το Θερμικό Παραγωγό, θα υπάρξει χρονική ολίσθηση της συντήρησης της μονάδας G9.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 19/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	19/01/23 0:00	3,03	2,29	0,74		1					0,89	0,88
	19/01/23 1:00	2,78	2,20	0,58		1					0,65	0,65
	19/01/23 2:00	2,71	2,20	0,51		1					0,58	0,58
	19/01/23 3:00	2,65	2,21	0,44		1					0,52	0,52
	19/01/23 4:00	2,63	2,18	0,45		1					0,50	0,50
	19/01/23 5:00	2,75	2,22	0,53		1					0,62	0,62
	19/01/23 6:00	2,96	2,38	0,58		1					0,80	0,80
	19/01/23 7:00	3,16	2,66	0,50		1					0,91	0,92
	19/01/23 8:00	3,23	2,73	0,50		1					0,92	0,92
	19/01/23 9:00	3,21	2,63	0,58		1					0,91	0,91
	19/01/23 10:00	3,16	2,58	0,58		1					0,91	0,91
	19/01/23 11:00	3,13	2,49	0,64		1					0,90	0,89
	19/01/23 12:00	3,11	2,50	0,61		1					0,87	0,87
	19/01/23 13:00	3,31	2,63	0,69		1					0,95	0,95
	19/01/23 14:00	3,31	2,52	0,79		1					0,95	0,95
	19/01/23 15:00	3,45	2,67	0,78		1					0,95	0,95
	19/01/23 16:00	3,75	2,85	0,90		1					0,95	0,95
	19/01/23 17:00	4,22	3,29	0,93		1					0,95	0,95
	19/01/23 18:00	4,54	3,60	0,94		1					0,95	0,95
	19/01/23 19:00	4,61	3,67	0,94		1					0,95	0,95
	19/01/23 20:00	4,40	3,47	0,93		1					0,95	0,95
	19/01/23 21:00	4,11	3,17	0,94		1					0,95	0,95
	19/01/23 22:00	3,67	2,72	0,94		1					0,95	0,95
	19/01/23 23:00	3,29	2,36	0,93		1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 20/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	20/01/23 0:00	2,98	2,14	0,84		1					0,85	0,85	
	20/01/23 1:00	2,78	2,13	0,65		1					0,66	0,66	
	20/01/23 2:00	2,66	2,13	0,53		1					0,53	0,53	
	20/01/23 3:00	2,65	2,14	0,50		1					0,51	0,51	
	20/01/23 4:00	2,59	2,14	0,46		1					0,46	0,46	
	20/01/23 5:00	2,73	2,14	0,60		1					0,60	0,60	
	20/01/23 6:00	2,95	2,15	0,80		1					0,80	0,81	
	20/01/23 7:00	3,26	2,32	0,94		1					0,95	0,95	
	20/01/23 8:00	3,13	2,22	0,91		1					0,92	0,92	
	20/01/23 9:00	3,08	2,61	0,47		1					0,48	0,43	
	20/01/23 10:00	3,37	3,37	0,00	1	1					0,00	0,00	
	20/01/23 11:00	3,42	2,76	0,66		1					0,79	0,85	
	20/01/23 12:00	3,24	2,48	0,76		1					0,91	0,91	
	20/01/23 13:00	2,99	2,48	0,51		1					0,79	0,78	
	20/01/23 14:00	2,73	2,33	0,41		1					0,61	0,61	
	20/01/23 15:00	2,81	2,48	0,33		1					0,66	0,67	
	20/01/23 16:00	3,24	3,03	0,21		1					0,94	0,94	
	20/01/23 17:00	3,88	3,65	0,23		1					0,95	0,95	
	20/01/23 18:00	4,36	4,24	0,12		1					1	0,95	0,95
	20/01/23 19:00	4,29	4,13	0,16		1					1	0,95	0,95
20/01/23 20:00	4,23	4,08	0,15		1					1	0,95	0,95	
20/01/23 21:00	3,97	3,77	0,20		1						0,95	0,95	
20/01/23 22:00	3,55	3,36	0,19		1						0,95	0,95	
20/01/23 23:00	3,25	3,12	0,13		1						0,95	0,95	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 21/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	21/01/23 0:00	3,01	2,98	0,02		1					0,87	0,87
	21/01/23 1:00	2,83	2,83	0,00		1					0,70	0,70
	21/01/23 2:00	2,74	2,74	0,00		1					0,61	0,61
	21/01/23 3:00	2,67	2,67	0,00		1					0,54	0,54
	21/01/23 4:00	2,67	2,67	0,00		1					0,54	0,54
	21/01/23 5:00	2,78	2,78	0,00		1					0,65	0,65
	21/01/23 6:00	2,98	2,97	0,00		1					0,82	0,82
	21/01/23 7:00	3,04	3,02	0,02		1					0,89	0,89
	21/01/23 8:00	2,96	2,95	0,01		1					0,80	0,81
	21/01/23 9:00	2,90	2,83	0,07		1					0,77	0,76
	21/01/23 10:00	2,93	2,78	0,16		1					0,80	0,81
	21/01/23 11:00	2,68	2,54	0,14		1					0,55	0,55
	21/01/23 12:00	2,84	2,65	0,19		1					0,71	0,71
	21/01/23 13:00	2,83	2,60	0,23		1					0,69	0,69
	21/01/23 14:00	2,83	2,60	0,23		1					0,68	0,70
	21/01/23 15:00	2,97	2,72	0,24		1					0,83	0,82
	21/01/23 16:00	3,23	3,03	0,20		1					0,93	0,94
	21/01/23 17:00	3,84	3,69	0,16		1					0,95	0,95
	21/01/23 18:00	4,33	4,17	0,16		1				1	0,95	0,95
	21/01/23 19:00	4,35	4,21	0,14		1				1	0,95	0,95
	21/01/23 20:00	4,11	3,94	0,16		1				1	0,95	0,95
	21/01/23 21:00	3,91	3,66	0,25		1					0,95	0,95
	21/01/23 22:00	3,56	3,45	0,10		1					0,94	0,94
	21/01/23 23:00	3,33	3,30	0,03		1					0,92	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 22/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	22/01/23 0:00	3,09	3,06	0,03		1					0,91	0,91	
	22/01/23 1:00	2,83	2,75	0,09		1					0,70	0,70	
	22/01/23 2:00	2,74	2,68	0,06		1					0,61	0,61	
	22/01/23 3:00	2,66	2,63	0,03		1					0,53	0,53	
	22/01/23 4:00	2,66	2,65	0,01		1					0,52	0,52	
	22/01/23 5:00	2,73	2,69	0,04		1					0,60	0,59	
	22/01/23 6:00	2,89	2,86	0,03		1					0,75	0,75	
	22/01/23 7:00	3,06	3,05	0,01		1					0,91	0,92	
	22/01/23 8:00	2,91	2,89	0,01		1					0,78	0,78	
	22/01/23 9:00	2,72	2,70	0,02		1					0,58	0,58	
	22/01/23 10:00	2,70	2,66	0,04		1					0,58	0,58	
	22/01/23 11:00	2,80	2,73	0,08		1					0,66	0,67	
	22/01/23 12:00	3,04	2,97	0,06		1					0,88	0,87	
	22/01/23 13:00	2,74	2,68	0,05		1					0,61	0,61	
	22/01/23 14:00	2,59	2,55	0,05		1					0,46	0,46	
	22/01/23 15:00	2,68	2,63	0,04		1					0,54	0,54	
	22/01/23 16:00	3,05	3,01	0,03		1					0,87	0,87	
	22/01/23 17:00	3,62	3,62	0,01		1					0,95	0,95	
	22/01/23 18:00	4,35	4,33	0,02		1					1	0,95	0,95
	22/01/23 19:00	4,37	4,35	0,02		1					1	0,95	0,95
	22/01/23 20:00	4,28	4,26	0,02		1					1	0,95	0,95
	22/01/23 21:00	4,10	4,10	0,00		1					1	0,95	0,95
	22/01/23 22:00	3,79	3,79	0,00		1						0,95	0,95
	22/01/23 23:00	3,42	3,41	0,01		1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 23/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	23/01/23 0:00	3,14	3,14	0,00		1					0,89	0,89
	23/01/23 1:00	2,92	2,92	0,00		1					0,78	0,78
	23/01/23 2:00	2,82	2,82	0,00		1					0,70	0,70
	23/01/23 3:00	2,79	2,79	0,00		1					0,66	0,66
	23/01/23 4:00	2,76	2,76	0,00		1					0,63	0,63
	23/01/23 5:00	2,83	2,83	0,00		1					0,70	0,69
	23/01/23 6:00	3,05	3,05	0,00		1					0,88	0,88
	23/01/23 7:00	3,31	3,31	0,00	1	1					0,47	0,41
	23/01/23 8:00	3,09	3,09	0,00	1	1					0,44	0,50
	23/01/23 9:00	2,84	2,84	0,00		1					0,72	0,72
	23/01/23 10:00	2,80	2,80	0,00		1					0,67	0,67
	23/01/23 11:00	2,58	2,58	0,00		1					0,45	0,45
	23/01/23 12:00	2,59	2,59	0,00		1					0,46	0,46
	23/01/23 13:00	2,60	2,59	0,01		1					0,46	0,47
	23/01/23 14:00	2,67	2,66	0,01		1					0,54	0,53
	23/01/23 15:00	2,67	2,67	0,00		1					0,53	0,54
	23/01/23 16:00	3,14	3,14	0,00		1					0,90	0,90
	23/01/23 17:00	3,75	3,75	0,00		1					0,95	0,95
	23/01/23 18:00	4,33	4,33	0,00		1				1	0,95	0,95
	23/01/23 19:00	4,51	4,51	0,00		1				1	0,95	0,95
	23/01/23 20:00	4,40	4,40	0,00		1				1	0,95	0,95
	23/01/23 21:00	4,20	4,20	0,00		1				1	0,95	0,95
	23/01/23 22:00	3,82	3,82	0,00		1					0,95	0,95
	23/01/23 23:00	3,45	3,45	0,00		1					0,95	0,95

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 24/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	24/01/23 0:00	3,09	3,09	0,00		1					0,93	0,92
	24/01/23 1:00	2,86	2,84	0,02		1					0,73	0,73
	24/01/23 2:00	2,73	2,71	0,02		1					0,60	0,60
	24/01/23 3:00	2,72	2,70	0,02		1					0,59	0,59
	24/01/23 4:00	2,69	2,66	0,03		1					0,56	0,55
	24/01/23 5:00	2,76	2,74	0,01		1					0,62	0,62
	24/01/23 6:00	3,06	3,04	0,02		1					0,89	0,90
	24/01/23 7:00	3,22	3,09	0,14		1					0,95	0,95
	24/01/23 8:00	3,12	3,00	0,13		1					0,93	0,92
	24/01/23 9:00	2,79	2,65	0,14		1					0,67	0,67
	24/01/23 10:00	2,70	2,50	0,20		1					0,57	0,56
	24/01/23 11:00	2,51	2,32	0,19		1					0,39	0,38
	24/01/23 12:00	2,44	2,23	0,20		1					0,31	0,31
	24/01/23 13:00	2,59	2,27	0,32		1					0,45	0,44
	24/01/23 14:00	2,61	2,17	0,44		1					0,48	0,48
	24/01/23 15:00	2,75	2,24	0,51		1					0,61	0,61
	24/01/23 16:00	3,21	2,48	0,73		1					0,93	0,93
	24/01/23 17:00	3,78	2,99	0,80		1					0,95	0,95
	24/01/23 18:00	4,31	3,56	0,75		1					0,95	0,95
	24/01/23 19:00	4,34	3,58	0,76		1					0,95	0,95
	24/01/23 20:00	4,33	3,53	0,80		1					0,95	0,95
	24/01/23 21:00	4,06	3,23	0,83		1					0,95	0,95
	24/01/23 22:00	3,70	2,91	0,79		1					0,95	0,95
	24/01/23 23:00	3,36	2,59	0,78		1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 25/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	25/01/23 0:00	3,07	2,17	0,90		1					0,92	0,92	
	25/01/23 1:00	2,87	2,13	0,74		1					0,75	0,74	
	25/01/23 2:00	2,73	2,14	0,60		1					0,61	0,61	
	25/01/23 3:00	2,68	2,18	0,51		1					0,55	0,55	
	25/01/23 4:00	2,69	2,33	0,37		1					0,56	0,56	
	25/01/23 5:00	2,78	2,14	0,64		1					0,65	0,65	
	25/01/23 6:00	3,02	2,17	0,85		1					0,86	0,86	
	25/01/23 7:00	3,29	2,34	0,94		1					0,95	0,95	
	25/01/23 8:00	3,15	2,21	0,94		1					0,95	0,94	
	25/01/23 9:00	2,90	2,13	0,77		1					0,78	0,78	
	25/01/23 10:00	2,75	2,13	0,61		1					0,62	0,62	
	25/01/23 11:00	2,55	2,13	0,42		1					0,43	0,42	
	25/01/23 12:00	2,54	2,13	0,41		1					0,41	0,41	
	25/01/23 13:00	2,65	2,14	0,51		1					0,52	0,52	
	25/01/23 14:00	2,75	2,13	0,61		1					0,62	0,61	
	25/01/23 15:00	2,76	2,26	0,50		1					0,63	0,63	
	25/01/23 16:00	3,24	3,02	0,22		1					0,91	0,91	
	25/01/23 17:00	3,88	3,72	0,16		1					0,95	0,95	
	25/01/23 18:00	4,42	4,32	0,09		1					1	0,95	0,95
	25/01/23 19:00	4,55	4,53	0,02		1					1	0,95	0,95
	25/01/23 20:00	4,51	4,43	0,08		1					1	0,95	0,95
	25/01/23 21:00	4,29	4,24	0,06		1					1	0,95	0,95
	25/01/23 22:00	3,93	3,93	0,00		1					1	0,95	0,95
	25/01/23 23:00	3,53	3,53	0,00		1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 26/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	26/01/23 0:00	3,19	3,19	0,00		1					0,95	0,95
	26/01/23 1:00	2,94	2,94	0,00		1					0,81	0,81
	26/01/23 2:00	2,80	2,80	0,00		1					0,67	0,68
	26/01/23 3:00	2,80	2,77	0,03		1					0,67	0,67
	26/01/23 4:00	2,75	2,64	0,11		1					0,62	0,62
	26/01/23 5:00	2,84	2,56	0,28		1					0,70	0,71
	26/01/23 6:00	3,15	2,43	0,72		1					0,93	0,93
	26/01/23 7:00	3,50	2,90	0,60		1					0,78	0,71
	26/01/23 8:00	3,57	2,83	0,73	1	1					0,80	0,08
	26/01/23 9:00	3,45	2,57	0,88		1					0,95	0,95
	26/01/23 10:00	3,11	2,25	0,86		1					0,89	0,89
	26/01/23 11:00	2,83	2,14	0,68		1					0,69	0,69
	26/01/23 12:00	3,01	2,16	0,85		1					0,86	0,86
	26/01/23 13:00	3,22	2,31	0,92		1					0,93	0,92
	26/01/23 14:00	3,48	2,54	0,94		1					0,95	0,95
	26/01/23 15:00	3,67	2,73	0,94		1					0,95	0,95
	26/01/23 16:00	3,89	2,95	0,93		1					0,95	0,95
	26/01/23 17:00	4,23	3,28	0,94		1					0,95	0,95
	26/01/23 18:00	4,60	3,66	0,94		1					0,95	0,95
	26/01/23 19:00	4,53	3,59	0,94		1					0,95	0,95
26/01/23 20:00	4,33	3,39	0,94		1					0,95	0,95	
26/01/23 21:00	4,13	3,19	0,94		1					0,95	0,95	
26/01/23 22:00	3,76	2,82	0,94		1					0,95	0,95	
26/01/23 23:00	3,38	2,44	0,94		1					0,95	0,95	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 27/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	27/01/23 0:00	3,05	2,16	0,89		1					0,90	0,90	
	27/01/23 1:00	2,85	2,14	0,71		1					0,72	0,72	
	27/01/23 2:00	2,73	2,13	0,59		1					0,60	0,60	
	27/01/23 3:00	2,72	2,14	0,58		1					0,58	0,59	
	27/01/23 4:00	2,67	2,15	0,52		1					0,53	0,52	
	27/01/23 5:00	2,72	2,14	0,58		1					0,58	0,60	
	27/01/23 6:00	2,97	2,24	0,73		1					0,73	0,88	
	27/01/23 7:00	3,13	2,45	0,68		1					0,74	0,93	
	27/01/23 8:00	3,56	2,91	0,64		1					0,78	0,95	
	27/01/23 9:00	3,38	2,76	0,62		1					0,95	0,95	
	27/01/23 10:00	3,05	2,45	0,60		1					0,90	0,90	
	27/01/23 11:00	2,77	2,36	0,41		1					0,64	0,63	
	27/01/23 12:00	2,72	2,46	0,26		1					0,59	0,59	
	27/01/23 13:00	2,71	2,58	0,14		1					0,58	0,58	
	27/01/23 14:00	2,67	2,37	0,31		1					0,55	0,55	
	27/01/23 15:00	2,78	2,18	0,61		1					0,64	0,64	
	27/01/23 16:00	3,21	2,58	0,63		1					0,93	0,93	
	27/01/23 17:00	3,84	3,69	0,16		1					0,95	0,95	
	27/01/23 18:00	4,28	4,21	0,06		1					1	0,95	0,95
	27/01/23 19:00	4,30	4,21	0,08		1					1	0,95	0,95
27/01/23 20:00	4,11	3,94	0,17		1					1	0,95	0,95	
27/01/23 21:00	3,91	3,59	0,32		1						0,95	0,95	
27/01/23 22:00	3,64	3,37	0,27		1						0,95	0,95	
27/01/23 23:00	3,35	2,87	0,48		1						0,94	0,94	

Παρατηρήσεις:

Στις 04:00 το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 28/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	28/01/23 0:00	2,95	2,43	0,52		1					0,82	0,82	
	28/01/23 1:00	2,76	2,48	0,28		1					0,64	0,63	
	28/01/23 2:00	2,71	2,43	0,28		1					0,57	0,57	
	28/01/23 3:00	2,63	2,32	0,31		1					0,50	0,50	
	28/01/23 4:00	2,59	2,18	0,41		1					0,45	0,45	
	28/01/23 5:00	2,70	2,26	0,44		1					0,56	0,57	
	28/01/23 6:00	2,83	2,18	0,65		1					0,69	0,69	
	28/01/23 7:00	2,96	2,54	0,42		1					0,82	0,82	
	28/01/23 8:00	2,97	2,59	0,38		1					0,84	0,84	
	28/01/23 9:00	2,76	2,34	0,42		1					0,63	0,63	
	28/01/23 10:00	2,68	2,25	0,43		1					0,55	0,55	
	28/01/23 11:00	2,61	2,16	0,45		1					0,48	0,48	
	28/01/23 12:00	2,60	2,14	0,46		1					0,46	0,46	
	28/01/23 13:00	2,84	2,14	0,70		1					0,70	0,69	
	28/01/23 14:00	2,84	2,13	0,71		1					0,72	0,72	
	28/01/23 15:00	2,93	2,15	0,78		1					0,78	0,79	
	28/01/23 16:00	3,21	2,34	0,87		1					0,94	0,94	
	28/01/23 17:00	3,82	3,09	0,74		1					0,95	0,95	
	28/01/23 18:00	4,41	3,88	0,53		1					0,95	0,95	
	28/01/23 19:00	4,42	4,07	0,35		1					1	0,95	0,95
	28/01/23 20:00	4,21	4,03	0,17		1					1	0,95	0,95
	28/01/23 21:00	3,97	3,88	0,08		1					1	0,95	0,95
	28/01/23 22:00	3,65	3,56	0,09		1						0,95	0,95
	28/01/23 23:00	3,32	3,30	0,02		1						0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 29/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	29/01/23 0:00	3,00	2,93	0,07		1					0,87	0,87
	29/01/23 1:00	2,88	2,79	0,08		1					0,75	0,75
	29/01/23 2:00	2,74	2,70	0,04		1					0,62	0,62
	29/01/23 3:00	2,66	2,59	0,07		1					0,53	0,53
	29/01/23 4:00	2,66	2,66	0,00		1					0,53	0,53
	29/01/23 5:00	2,77	2,75	0,01		1					0,63	0,63
	29/01/23 6:00	2,92	2,91	0,00		1					0,78	0,79
	29/01/23 7:00	3,14	3,12	0,02		1					0,93	0,93
	29/01/23 8:00	3,39	3,31	0,08		1					0,95	0,95
	29/01/23 9:00	3,25	3,20	0,05		1					0,92	0,87
	29/01/23 10:00	3,33	3,33	0,01	1	1					0,02	0,00
	29/01/23 11:00	3,50	3,48	0,01		1					0,78	0,86
	29/01/23 12:00	3,31	3,12	0,19		1					0,92	0,92
	29/01/23 13:00	3,38	3,11	0,28		1					0,94	0,94
	29/01/23 14:00	2,95	2,71	0,24		1					0,80	0,80
	29/01/23 15:00	2,92	2,69	0,23		1					0,77	0,77
	29/01/23 16:00	2,07	1,93	0,13	1	1					0,68	0,53
	29/01/23 17:00	3,97	3,82	0,14	1					1	0,90	0,95
	29/01/23 18:00	4,55	4,46	0,09	1					1	0,95	0,95
	29/01/23 19:00	4,46	4,34	0,12	1					1	0,95	0,95
29/01/23 20:00	4,32	4,26	0,06	1					1	0,95	0,95	
29/01/23 21:00	4,18	4,03	0,14	1					1	0,95	0,95	
29/01/23 22:00	3,84	3,60	0,23	1						0,95	0,95	
29/01/23 23:00	3,39	3,24	0,15	1						0,95	0,95	

Παρατηρήσεις:

Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 στις 10:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Στις 16:24 έγινε ολιγόλεπτη γενική διακοπή.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 30/1/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	30/01/23 0:00	3,03	2,82	0,21	1						0,90	0,89
	30/01/23 1:00	2,83	2,58	0,25	1						0,71	0,71
	30/01/23 2:00	2,68	2,54	0,13	1						0,55	0,54
	30/01/23 3:00	2,67	2,53	0,14	1						0,54	0,54
	30/01/23 4:00	2,68	2,58	0,11	1						0,55	0,55
	30/01/23 5:00	2,82	2,80	0,02	1						0,69	0,69
	30/01/23 6:00	3,03	2,93	0,10	1						0,87	0,87
	30/01/23 7:00	3,34	3,28	0,06	1						0,95	0,95
	30/01/23 8:00	3,26	3,05	0,22	1						0,92	0,88
	30/01/23 9:00	2,93	2,38	0,55		1					0,58	0,54
	30/01/23 10:00	2,67	2,14	0,53		1					0,55	0,54
	30/01/23 11:00	2,68	2,15	0,53		1					0,54	0,54
	30/01/23 12:00	2,83	2,13	0,69		1					0,70	0,70
	30/01/23 13:00	3,08	2,20	0,88		1					0,90	0,91
	30/01/23 14:00	3,04	2,16	0,89		1					0,90	0,90
	30/01/23 15:00	3,27	2,33	0,94		1					0,95	0,95
	30/01/23 16:00	3,63	2,69	0,94		1					0,95	0,95
	30/01/23 17:00	4,19	3,25	0,94		1					0,95	0,95
	30/01/23 18:00	4,71	3,76	0,94		1					0,95	0,95
	30/01/23 19:00	4,74	3,80	0,94		1					0,95	0,95
	30/01/23 20:00	4,64	3,70	0,94		1					0,95	0,95
	30/01/23 21:00	4,38	3,44	0,94		1					0,95	0,95
	30/01/23 22:00	3,99	3,05	0,94		1					0,95	0,95
	30/01/23 23:00	3,55	2,60	0,94		1					0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 31/1/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	G9 ή G10 ή G11	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	31/01/23 0:00	3,03	2,16	0,87		1					0,88	0,87	
	31/01/23 1:00	2,78	2,13	0,65		1					0,66	0,65	
	31/01/23 2:00	2,70	2,13	0,57		1					0,57	0,57	
	31/01/23 3:00	2,67	2,14	0,53		1					0,54	0,54	
	31/01/23 4:00	2,65	2,13	0,52		1					0,52	0,52	
	31/01/23 5:00	2,75	2,16	0,60		1					0,61	0,62	
	31/01/23 6:00	3,07	2,18	0,89		1					0,89	0,90	
	31/01/23 7:00	3,40	2,45	0,94		1					0,95	0,95	
	31/01/23 8:00	3,47	2,72	0,75		1					0,79	0,80	
	31/01/23 9:00	3,10	2,33	0,77		1					0,93	0,93	
	31/01/23 10:00	3,15	2,49	0,66		1					0,85	0,79	
	31/01/23 11:00	3,23	2,75	0,48	1						0,74	0,79	
	31/01/23 12:00	3,27	2,45	0,82	1						0,95	0,95	
	31/01/23 13:00	3,40	2,48	0,91	1						0,95	0,95	
	31/01/23 14:00	3,58	2,72	0,86	1						0,95	0,95	
	31/01/23 15:00	3,92	3,00	0,92	1						0,95	0,95	
	31/01/23 16:00	4,18	3,34	0,84	1						0,95	0,95	
	31/01/23 17:00	4,61	3,95	0,66	1						0,95	0,95	
	31/01/23 18:00	4,99	4,24	0,75	1						1	0,95	0,95
	31/01/23 19:00	5,04	4,36	0,68	1						1	0,95	0,95
	31/01/23 20:00	4,94	4,37	0,57	1						1	0,95	0,95
	31/01/23 21:00	4,63	4,29	0,34	1						1	0,95	0,95
	31/01/23 22:00	4,29	4,12	0,17	1						1	0,95	0,95
	31/01/23 23:00	3,84	3,40	0,44	1							0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.