Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,100	0,092	0,092	0,092	0,094	0,090	0,100	0,095	0,108	0,120	0,110	0,109	0,100	0,094	0,097	0,091	0,093	0,117	0,127	0,129	0,127	0,126	0,115	0,102	2,52
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,098	0,090	0,090	0,088	0,087	0,092	0,107	0,105	0,111	0,112	0,118	0,110	0,113	0,112	0,117	0,112	0,112	0,124	0,141	0,158	0,141	0,134	0,126	0,111	2,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,102	0,096	0,098	0,096	0,096	0,096	0,102	0,093	0,093	0,094	0,100	0,107	0,121	0,118	0,108	0,104	0,105	0,110	0,126	0,129	0,126	0,123	0,120	0,108	2,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,100	0,096	0,091	0,087	0,087	0,106	0,120	0,117	0,125	0,145	0,145	0,123	0,125	0,138	0,129	0,121	0,123	0,120	0,126	0,139	0,143	0,141	0,132	0,122	2,90
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,099	0,096	0,092	0,090	0,090	0,090	0,103	0,105	0,101	0,109	0,114	0,115	0,104	0,112	0,108	0,104	0,126	0,119	0,129	0,133	0,126	0,131	0,123	0,115	2,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,100	0,096	0,091	0,088	0,088	0,098	0,111	0,111	0,113	0,127	0,129	0,119	0,115	0,125	0,118	0,112	0,124	0,120	0,127	0,136	0,135	0,136	0,127	0,119	2,77
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2023		Προτεινόμενος ΗΕΠ Ανάφης																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,102	0,095	0,092	0,091	0,089	0,092	0,102	0,103	0,102	0,110	0,114	0,113	0,109	0,117	0,115	0,111	0,125	0,120	0,122	0,131	0,125	0,129	0,121	0,112	2,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																									Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	-																									Συντήρηση
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																									Διαθέσιμη