

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 1/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	01/01/23 0:00	27,83	26,49	1,34				1	1	1	1				7,67	8,07
	01/01/23 1:00	25,21	23,84	1,37					1	1	1				9,82	9,94
	01/01/23 2:00	24,02	22,88	1,14					1	1	1				8,92	8,89
	01/01/23 3:00	22,75	21,02	1,72					1	1	1				7,68	7,63
	01/01/23 4:00	21,74	20,26	1,48					1	1	1				6,59	6,60
	01/01/23 5:00	21,77	20,76	1,01					1	1	1				6,62	6,62
	01/01/23 6:00	23,05	21,95	1,10					1	1	1				7,84	7,87
	01/01/23 7:00	24,50	23,49	1,01					1	1	1				9,27	9,29
	01/01/23 8:00	26,76	25,96	0,80				1	1	1	1				8,54	8,16
	01/01/23 9:00	27,67	27,10	0,56				1	1	1	1				6,99	7,01
	01/01/23 10:00	28,50	28,07	0,43				1	1	1	1				7,83	7,83
	01/01/23 11:00	29,38	29,20	0,17				1	1	1	1				8,71	8,70
	01/01/23 12:00	28,45	27,46	0,99				1	1	1	1				7,92	7,87
	01/01/23 13:00	25,51	24,14	1,37				1	1	1	1				6,00	6,64
	01/01/23 14:00	22,15	21,51	0,64					1	1	1	1			7,09	7,05
	01/01/23 15:00	22,62	22,26	0,36					1	1	1	1			7,36	7,41
	01/01/23 16:00	26,78	25,74	1,04				1	1	1	1				10,30	10,13
	01/01/23 17:00	32,33	31,99	0,34				1	1	1	1				11,42	11,57
	01/01/23 18:00	35,35	35,16	0,19				1	1	1	1				13,73	13,73
	01/01/23 19:00	35,71	35,39	0,32				1	1	1	1				13,73	13,73
01/01/23 20:00	34,98	34,24	0,74				1	1	1	1				13,73	13,73	
01/01/23 21:00	32,73	30,27	2,46				1	1	1	1				12,22	12,15	
01/01/23 22:00	30,10	28,95	1,15				1	1	1	1				9,55	9,50	
01/01/23 23:00	27,32	27,17	0,14				1	1	1	1				6,76	6,73	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 2/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	02/01/23 0:00	24,54	24,54	0,00				1	1	1	1				7,61	8,41
	02/01/23 1:00	22,55	22,55	0,00					1	1	1				7,45	7,42
	02/01/23 2:00	21,94	21,94	0,00					1	1	1				6,83	6,79
	02/01/23 3:00	21,09	21,09	0,00					1	1	1				5,97	5,96
	02/01/23 4:00	20,77	20,77	0,00					1	1	1				5,63	5,64
	02/01/23 5:00	21,48	21,48	0,00					1	1	1				6,94	6,33
	02/01/23 6:00	23,71	23,71	0,00					1	1	1				8,47	8,51
	02/01/23 7:00	25,63	25,63	0,00				1	1	1	1				7,66	6,82
	02/01/23 8:00	27,81	27,81	0,00				1	1	1	1				7,14	7,13
	02/01/23 9:00	28,03	28,03	0,00				1	1	1	1				7,40	7,40
	02/01/23 10:00	27,79	27,79	0,00				1	1	1	1				7,14	7,13
	02/01/23 11:00	27,19	27,19	0,00				1	1	1	1				6,54	6,54
	02/01/23 12:00	27,45	27,45	0,00				1	1	1	1				6,81	6,81
	02/01/23 13:00	27,69	27,43	0,26				1	1	1	1				7,05	7,04
	02/01/23 14:00	27,21	26,87	0,34				1	1	1	1				6,56	6,65
	02/01/23 15:00	27,96	27,76	0,21				1	1	1	1				7,72	7,25
	02/01/23 16:00	31,60	31,53	0,07				1	1	1	1				10,77	10,89
	02/01/23 17:00	38,19	38,07	0,12	1	1		1	1	1	1				13,59	13,58
	02/01/23 18:00	40,83	40,83	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	02/01/23 19:00	40,63	40,63	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
02/01/23 20:00	38,99	38,99	0,00	1	1		1	1	1	1				13,54	13,49	
02/01/23 21:00	36,00	36,00	0,00	1	1		1	1	1	1				12,26	12,34	
02/01/23 22:00	32,37	32,37	0,00		1		1	1	1	1				11,06	11,16	
02/01/23 23:00	28,70	28,70	0,00				1	1	1	1				8,23	8,15	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 3/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	03/01/23 0:00	25,53	25,53	0,00				1	1	1	1				7,02	7,70
	03/01/23 1:00	22,95	22,95	0,00					1	1	1				7,88	7,82
	03/01/23 2:00	22,48	22,48	0,00					1	1	1				7,20	7,18
	03/01/23 3:00	21,79	21,79	0,00					1	1	1				6,65	6,65
	03/01/23 4:00	21,33	21,28	0,05					1	1	1				6,18	6,19
	03/01/23 5:00	22,34	22,24	0,10					1	1	1				7,05	7,10
	03/01/23 6:00	25,27	25,23	0,04				1	1	1	1				8,16	8,13
	03/01/23 7:00	28,59	28,59	0,00	1			1	1	1					9,31	9,42
	03/01/23 8:00	31,54	31,54	0,00	1	1		1	1	1					11,52	11,64
	03/01/23 9:00	32,21	32,21	0,00	1	1		1	1	1					10,90	10,82
	03/01/23 10:00	31,37	31,37	0,00	1	1		1	1	1	1				10,18	10,14
	03/01/23 11:00	30,46	30,46	0,00				1	1	1	1				9,83	9,83
	03/01/23 12:00	30,62	30,62	0,00				1	1	1	1				9,95	9,98
	03/01/23 13:00	30,93	30,93	0,00				1	1	1	1				10,30	10,29
	03/01/23 14:00	30,16	30,16	0,00				1	1	1	1				9,54	9,54
	03/01/23 15:00	31,16	31,16	0,00				1	1	1	1				10,42	10,47
	03/01/23 16:00	34,94	34,94	0,00	1	1		1	1	1	1				12,51	12,37
	03/01/23 17:00	41,30	41,30	0,00	1	1		1	1	1	1			1	13,59	13,61
	03/01/23 18:00	43,92	43,92	0,00	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	03/01/23 19:00	43,57	43,57	0,00	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
03/01/23 20:00	41,64	41,64	0,00	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
03/01/23 21:00	38,14	38,14	0,00	1	1		1	1	1	1				12,81	12,75	
03/01/23 22:00	33,98	33,98	0,00		1		1	1	1	1				11,69	11,91	
03/01/23 23:00	29,65	29,65	0,00				1	1	1	1				9,17	9,09	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 4/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	04/01/23 0:00	25,88	25,80	0,08					1	1	1				6,16	6,46
	04/01/23 1:00	23,37	23,32	0,06					1	1	1				8,16	8,23
	04/01/23 2:00	22,75	22,75	0,01					1	1	1				7,60	7,60
	04/01/23 3:00	21,99	21,84	0,15					1	1	1				6,89	6,86
	04/01/23 4:00	21,73	21,15	0,58					1	1	1				6,56	6,56
	04/01/23 5:00	22,51	21,97	0,54					1	1	1				7,29	7,33
	04/01/23 6:00	25,59	24,74	0,85					1	1	1				10,04	10,09
	04/01/23 7:00	29,61	28,96	0,66		1			1	1	1				11,74	11,79
	04/01/23 8:00	33,65	32,32	1,33	1	1			1	1	1				13,39	13,41
	04/01/23 9:00	34,88	32,16	2,72	1	1			1	1	1				13,72	13,72
	04/01/23 10:00	33,96	30,67	3,29	1	1			1	1	1				13,57	13,58
	04/01/23 11:00	32,96	29,41	3,55	1	1			1	1	1				13,13	13,12
	04/01/23 12:00	32,21	31,09	1,13	1	1			1	1	1				12,79	12,79
	04/01/23 13:00	32,19	31,92	0,27	1	1			1	1	1				12,22	12,23
	04/01/23 14:00	31,06	30,69	0,37	1	1			1	1	1				11,31	11,23
	04/01/23 15:00	31,44	29,90	1,54	1	1			1	1	1				11,37	11,46
	04/01/23 16:00	34,84	29,98	4,86	1	1			1	1	1				13,59	13,59
	04/01/23 17:00	40,65	34,32	6,33	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	04/01/23 18:00	43,26	39,08	4,18	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	04/01/23 19:00	42,95	41,01	1,94	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
04/01/23 20:00	41,05	39,86	1,19	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
04/01/23 21:00	37,43	36,39	1,05	1	1		1	1	1	1				13,47	13,42	
04/01/23 22:00	33,18	31,75	1,43				1	1	1	1				12,33	12,37	
04/01/23 23:00	28,89	27,15	1,74				1	1	1	1				8,40	8,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 5/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	05/01/23 0:00	25,08	20,73	4,35				1		1	1				9,00	9,61
	05/01/23 1:00	22,78	19,97	2,81				1		1	1				7,74	7,67
	05/01/23 2:00	22,28	20,74	1,55				1		1	1				7,13	7,14
	05/01/23 3:00	21,33	20,52	0,81				1		1	1				6,21	6,20
	05/01/23 4:00	21,27	20,92	0,36				1		1	1				6,12	6,13
	05/01/23 5:00	22,34	20,96	1,38				1		1	1				7,07	7,12
	05/01/23 6:00	25,25	23,32	1,93				1		1	1				9,79	9,86
	05/01/23 7:00	29,32	28,44	0,87		1		1		1	1				11,58	11,59
	05/01/23 8:00	31,62	30,86	0,76		1		1	1	1	1		1		10,92	10,63
	05/01/23 9:00	33,34	31,96	1,38				1	1	1	1				12,59	12,67
	05/01/23 10:00	32,49	32,07	0,42				1	1	1	1				11,87	11,88
	05/01/23 11:00	32,70	32,70	0,00				1	1	1	1				12,01	12,03
	05/01/23 12:00	33,30	33,15	0,16				1	1	1	1				12,65	12,67
	05/01/23 13:00	32,24	31,45	0,79				1	1	1	1				11,63	11,61
	05/01/23 14:00	30,75	29,63	1,12				1	1	1	1				10,16	10,13
	05/01/23 15:00	31,71	30,47	1,24				1	1	1	1				10,95	11,00
	05/01/23 16:00	35,97	35,12	0,85	1			1	1	1	1				13,44	13,49
	05/01/23 17:00	41,95	41,39	0,57	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	05/01/23 18:00	44,72	44,32	0,40	1	1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
05/01/23 19:00	44,41	44,25	0,15	1	1		1	1	1	1		4		13,73	13,73	
05/01/23 20:00	42,29	42,29	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73	
05/01/23 21:00	38,64	38,64	0,00	1	1		1	1	1	1				13,14	13,06	
05/01/23 22:00	34,29	34,29	0,00	1			1	1	1	1				11,60	11,83	
05/01/23 23:00	29,96	29,96	0,00				1	1	1	1				9,49	9,40	

Παρατηρήσεις:

Στις 08:12 παρουσιάστηκε σφάλμα στη γραμμή P-220.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 6/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	06/01/23 0:00	25,96	25,93	0,03				1	1	1	1				5,55	5,45
	06/01/23 1:00	23,41	23,30	0,11				1		1	1				5,38	6,16
	06/01/23 2:00	22,48	22,40	0,08				1		1	1				7,30	7,28
	06/01/23 3:00	21,57	21,39	0,18				1		1	1				6,45	6,43
	06/01/23 4:00	21,15	20,63	0,52				1		1	1				6,01	6,02
	06/01/23 5:00	21,60	21,49	0,11				1		1	1				6,42	6,44
	06/01/23 6:00	23,36	23,05	0,31				1		1	1				7,53	7,53
	06/01/23 7:00	25,73	25,55	0,18				1		1	1				8,37	8,41
	06/01/23 8:00	28,73	28,64	0,09		1		1		1	1				10,03	10,05
	06/01/23 9:00	28,07	27,55	0,52		1		1		1	1				9,52	9,47
	06/01/23 10:00	27,30	27,12	0,18		1		1		1	1				8,80	8,79
	06/01/23 11:00	28,01	28,01	0,00		1		1		1	1				9,36	9,36
	06/01/23 12:00	28,36	28,33	0,03		1		1		1	1				9,71	9,75
	06/01/23 13:00	27,99	27,99	0,00		1		1		1	1				10,31	10,36
	06/01/23 14:00	27,06	27,06	0,00		1		1		1	1				9,53	9,52
	06/01/23 15:00	27,38	27,38	0,00		1		1		1	1				8,49	8,22
	06/01/23 16:00	30,63	30,63	0,00		1		1		1	1		4		11,16	11,54
	06/01/23 17:00	36,08	36,08	0,00		1		1		1	1		7		13,61	13,62
	06/01/23 18:00	39,49	39,49	0,00		1		1		1	1		9		13,71	13,72
	06/01/23 19:00	39,49	39,18	0,31		1		1	1	1	1		7		13,70	13,70
06/01/23 20:00	38,39	37,89	0,49		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73	
06/01/23 21:00	35,22	34,47	0,75		1		1	1	1	1				13,00	13,08	
06/01/23 22:00	31,85	31,18	0,67				1	1	1	1				11,33	11,26	
06/01/23 23:00	28,49	27,58	0,91				1	1	1	1				7,98	7,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 7/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	07/01/23 0:00	24,95	24,26	0,69				1		1	1				6,25	6,78
	07/01/23 1:00	22,90	22,29	0,61				1		1	1				7,80	7,79
	07/01/23 2:00	22,15	20,85	1,30				1		1	1				7,03	7,00
	07/01/23 3:00	21,47	19,00	2,47				1		1	1				6,34	6,32
	07/01/23 4:00	21,47	19,46	2,01				1		1	1				6,33	6,35
	07/01/23 5:00	21,99	20,23	1,76				1		1	1				6,78	6,80
	07/01/23 6:00	24,06	22,16	1,91				1		1	1				8,80	8,84
	07/01/23 7:00	26,97	24,90	2,07				1		1	1				10,73	10,76
	07/01/23 8:00	29,52	27,44	2,08				1	1	1	1				9,72	9,78
	07/01/23 9:00	30,38	29,56	0,82				1	1	1	1				11,08	10,84
	07/01/23 10:00	29,96	29,73	0,23				1	1	1	1				9,31	9,28
	07/01/23 11:00	29,76	29,24	0,52				1	1	1	1				9,09	9,13
	07/01/23 12:00	29,40	28,52	0,88				1	1	1	1				8,74	8,74
	07/01/23 13:00	29,70	28,75	0,95				1	1	1	1				9,11	9,09
	07/01/23 14:00	29,05	28,39	0,65				1	1	1	1				8,44	8,43
	07/01/23 15:00	29,86	28,97	0,88				1	1	1	1				9,09	9,17
	07/01/23 16:00	33,76	33,07	0,69		1		1	1	1	1				12,35	12,39
	07/01/23 17:00	39,82	37,45	2,37		1		1	1	1	1		1		13,67	13,69
	07/01/23 18:00	43,03	39,06	3,97		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	07/01/23 19:00	42,49	39,65	2,84		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
07/01/23 20:00	40,06	37,86	2,20		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73	
07/01/23 21:00	36,33	34,40	1,93		1		1	1	1	1				13,26	13,34	
07/01/23 22:00	32,63	30,67	1,96				1	1	1	1				12,12	12,07	
07/01/23 23:00	29,15	27,50	1,65				1	1	1	1				8,65	8,58	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 8/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	08/01/23 0:00	25,87	24,52	1,36				1		1	1				6,55	6,83
	08/01/23 1:00	23,30	22,74	0,56				1		1	1				8,17	8,18
	08/01/23 2:00	22,96	22,88	0,09				1		1	1				7,82	7,83
	08/01/23 3:00	22,00	21,76	0,24				1		1	1				6,87	6,87
	08/01/23 4:00	21,63	21,42	0,21				1		1	1				6,49	6,46
	08/01/23 5:00	22,04	21,21	0,83				1		1	1				6,86	6,87
	08/01/23 6:00	23,62	21,96	1,66				1		1	1				8,41	8,42
	08/01/23 7:00	25,25	22,50	2,75				1		1	1				9,91	9,94
	08/01/23 8:00	26,26	22,67	3,58				1		1	1				10,49	10,51
	08/01/23 9:00	26,13	22,17	3,97				1		1	1				10,46	10,47
	08/01/23 10:00	26,45	23,37	3,08				1		1	1				10,57	10,57
	08/01/23 11:00	26,99	25,40	1,59				1		1	1				10,78	10,78
	08/01/23 12:00	27,40	26,63	0,77				1		1	1		1		10,94	10,96
	08/01/23 13:00	27,36	26,84	0,52				1		1	1		1		10,98	10,96
	08/01/23 14:00	25,96	25,61	0,35				1		1	1		1		10,30	10,30
	08/01/23 15:00	26,97	26,41	0,56				1	1	1	1				8,64	8,23
	08/01/23 16:00	31,06	30,23	0,83				1	1	1	1				10,22	10,33
	08/01/23 17:00	37,58	36,73	0,85	1			1	1	1	1				13,56	13,58
	08/01/23 18:00	41,43	40,48	0,95	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	08/01/23 19:00	41,63	41,05	0,58	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
08/01/23 20:00	39,91	39,27	0,64	1	1		1	1	1	1		2		13,72	13,72	
08/01/23 21:00	36,70	36,37	0,33	1	1		1	1	1	1				12,47	12,61	
08/01/23 22:00	33,21	33,21	0,00	1			1	1	1	1				11,25	11,26	
08/01/23 23:00	29,02	29,02	0,00				1	1	1	1				8,54	8,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 9/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	09/01/23 0:00	25,47	25,47	0,00				1		1	1				5,94	6,22
	09/01/23 1:00	22,89	22,89	0,00				1		1	1				7,04	7,01
	09/01/23 2:00	22,47	22,47	0,00				1		1	1				6,75	6,75
	09/01/23 3:00	21,91	21,91	0,00				1		1	1				6,68	6,70
	09/01/23 4:00	21,64	21,64	0,00				1		1	1				6,41	6,42
	09/01/23 5:00	22,91	22,91	0,00				1		1	1				7,49	7,54
	09/01/23 6:00	26,22	26,21	0,02		1		1		1	1				8,54	8,42
	09/01/23 7:00	31,41	31,15	0,26	1	1		1	1	1					10,66	10,68
	09/01/23 8:00	34,67	34,20	0,47	1	1		1	1	1			1		10,58	10,37
	09/01/23 9:00	34,62	34,38	0,24	1	1		1	1	1			1		9,84	9,83
	09/01/23 10:00	33,31	33,11	0,20	1	1		1	1	1			1		8,54	8,51
	09/01/23 11:00	32,09	31,66	0,42		1		1	1	1	1				8,49	8,39
	09/01/23 12:00	31,81	30,72	1,09				1	1	1	1				9,54	9,67
	09/01/23 13:00	31,75	30,47	1,28				1	1	1	1				9,99	9,94
	09/01/23 14:00	30,78	28,97	1,81				1	1	1	1				9,88	9,91
	09/01/23 15:00	31,57	28,74	2,83				1	1	1	1				10,50	10,50
	09/01/23 16:00	35,64	30,43	5,21				1	1	1	1				11,46	11,46
	09/01/23 17:00	41,31	33,18	8,13		1		1	1	1	1				13,28	13,35
	09/01/23 18:00	44,43	33,79	10,64		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	09/01/23 19:00	44,09	33,58	10,51		1		1	1	1	1				13,73	13,73
09/01/23 20:00	42,64	31,10	11,54		1		1	1	1	1				13,73	13,73	
09/01/23 21:00	38,71	27,28	11,43				1	1	1	1				13,27	13,27	
09/01/23 22:00	33,72	23,09	10,63				1		1	1				11,59	11,51	
09/01/23 23:00	29,09	19,37	9,72				1			1	1			9,97	9,94	
<p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.</p>																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 10/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	10/01/23 0:00	24,98	15,58	9,40				1			1				9,61	8,37
	10/01/23 1:00	22,54	15,16	7,38				1			1				7,56	7,54
	10/01/23 2:00	21,75	14,82	6,94				1			1				7,07	7,06
	10/01/23 3:00	21,29	14,22	7,07				1			1				7,21	7,18
	10/01/23 4:00	21,01	13,86	7,15				1			1				7,30	7,32
	10/01/23 5:00	22,01	14,57	7,44				1			1				7,58	7,57
	10/01/23 6:00	24,85	17,57	7,28				1			1				8,19	8,13
	10/01/23 7:00	30,15	25,53	4,62				1		1	1				6,46	10,26
	10/01/23 8:00	34,60	30,75	3,85				1	1	1	1			2	4,00	11,73
	10/01/23 9:00	37,67	34,41	3,26				1	1	1	1				4,00	12,55
	10/01/23 10:00	39,89	36,71	3,18	1			1	1	1	1				4,00	13,17
	10/01/23 11:00	40,78	38,92	1,86	1	1		1	1	1	1				3,28	13,30
	10/01/23 12:00	41,62	40,90	0,72	1	1		1	1	1	1				2,67	12,56
	10/01/23 13:00	41,32	40,77	0,55	1	1		1	1	1	1				2,00	13,37
	10/01/23 14:00	39,03	38,40	0,63	1	1		1	1	1	1				2,00	12,83
	10/01/23 15:00	38,91	38,28	0,63	1	1		1	1	1	1				1,61	13,40
	10/01/23 16:00	40,23	39,39	0,84	1	1		1	1	1	1				1,61	13,64
	10/01/23 17:00	42,38	41,37	1,01	1	1		1	1	1	1			1	1,90	13,70
	10/01/23 18:00	44,35	43,29	1,06	1	1		1	1	1	1			2	2,00	13,73
	10/01/23 19:00	44,31	43,25	1,06	1	1		1	1	1	1			2	2,00	13,73
10/01/23 20:00	42,24	39,90	2,34	1	1		1	1	1	1			1	3,21	13,64	
10/01/23 21:00	38,17	36,92	1,26	1	1		1	1	1	1				3,42	13,33	
10/01/23 22:00	33,52	30,42	3,10		1		1	1	1	1				2,60	11,56	
10/01/23 23:00	28,66	26,53	2,13				1	1	1	1				2,60	9,34	

Παρατηρήσεις:

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία με υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Στις 15:00 παρουσιάστηκε βλάβη στη γραμμή P-310 και βγήκαν εκτός επικοινωνίας τα ΑΠ Καστρί, Άντισσα και Τέρπανδρος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 11/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	11/01/23 0:00	24,73	22,51	2,22				1		1	1				2,60	8,43
	11/01/23 1:00	22,42	19,66	2,76				1		1	1				2,60	8,24
	11/01/23 2:00	21,84	19,59	2,25				1		1	1				2,60	7,64
	11/01/23 3:00	20,98	20,01	0,97				1		1	1				2,60	6,96
	11/01/23 4:00	20,78	20,46	0,32				1		1	1				2,60	6,74
	11/01/23 5:00	21,83	21,31	0,52				1		1	1				2,60	7,86
	11/01/23 6:00	25,26	24,87	0,39				1		1	1				1,34	9,03
	11/01/23 7:00	30,52	30,21	0,31				1	1	1	1				1,30	10,18
	11/01/23 8:00	35,48	34,75	0,73		1		1	1	1	1				1,67	12,51
	11/01/23 9:00	39,24	38,62	0,62	1	1		1	1	1	1				2,11	13,14
	11/01/23 10:00	40,24	39,63	0,61	1	1		1	1	1	1				3,58	13,03
	11/01/23 11:00	40,04	39,18	0,87	1	1		1	1	1	1				3,62	12,80
	11/01/23 12:00	40,88	40,68	0,20	1	1		1	1	1	1				3,62	13,44
	11/01/23 13:00	40,36	39,90	0,46	1	1		1	1	1	1				3,69	13,44
	11/01/23 14:00	38,25	37,13	1,11	1	1		1	1	1	1				8,56	13,19
	11/01/23 15:00	37,89	37,74	0,15	1	1		1	1	1	1				12,35	12,38
	11/01/23 16:00	39,38	39,07	0,31	1	1		1	1	1	1				13,43	13,43
	11/01/23 17:00	42,59	42,50	0,09	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	11/01/23 18:00	44,73	43,82	0,92	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	11/01/23 19:00	44,37	42,43	1,94	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
11/01/23 20:00	42,57	41,62	0,95	1	1		1	1	1	1			2	13,69	13,69	
11/01/23 21:00	38,89	38,03	0,86	1	1		1	1	1	1				12,85	12,83	
11/01/23 22:00	33,96	32,98	0,98	1			1	1	1	1				10,25	10,33	
11/01/23 23:00	28,94	28,02	0,92				1	1	1	1				8,21	8,30	

Παρατηρήσεις:

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία. Στις 15:00 αποκαταστάθηκε η βλάβη στη γραμμή P-310.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 12/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	12/01/23 0:00	25,03	23,70	1,33				1	1	1	1				7,12	7,40
	12/01/23 1:00	22,38	21,18	1,20				1		1	1				7,33	7,27
	12/01/23 2:00	21,75	21,59	0,16				1		1	1				6,59	6,59
	12/01/23 3:00	21,35	21,31	0,04				1		1	1				6,24	6,23
	12/01/23 4:00	21,06	21,06	0,00				1		1	1				5,93	5,93
	12/01/23 5:00	21,92	21,48	0,44				1		1	1				6,72	6,75
	12/01/23 6:00	25,28	24,49	0,79					1	1	1				8,65	8,33
	12/01/23 7:00	30,41	29,70	0,71	1	1			1	1	1				11,00	11,33
	12/01/23 8:00	33,72	33,28	0,44	1	1			1	1	1		1		13,31	13,33
	12/01/23 9:00	34,88	34,73	0,14	1	1			1	1	1		2		13,64	13,66
	12/01/23 10:00	35,01	35,01	0,00	1	1			1	1	1		4		13,57	13,58
	12/01/23 11:00	34,73	34,73	0,00	1	1			1	1	1		2		13,61	13,62
	12/01/23 12:00	34,39	34,23	0,16	1	1			1	1	1		1		11,39	12,22
	12/01/23 13:00	33,78	32,86	0,93				1	1	1	1				10,84	11,86
	12/01/23 14:00	33,59	32,46	1,13				1	1	1	1				12,98	12,96
	12/01/23 15:00	33,57	32,45	1,12				1	1	1	1				12,74	12,80
	12/01/23 16:00	35,46	33,83	1,63				1	1	1	1				13,67	13,63
	12/01/23 17:00	40,12	38,08	2,04	1	1		1	1	1	1				13,72	13,72
	12/01/23 18:00	43,56	41,48	2,08	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	12/01/23 19:00	43,27	41,55	1,71	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
12/01/23 20:00	41,97	40,03	1,94	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73	
12/01/23 21:00	38,38	36,88	1,50	1	1		1	1	1	1				13,64	13,61	
12/01/23 22:00	33,70	32,47	1,22		1		1	1	1	1				10,92	10,81	
12/01/23 23:00	28,87	27,18	1,69				1	1	1	1				7,42	7,49	

Παρατηρήσεις:

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία. Το διάστημα 12:30 με 14:00, το ΑΠ Άντισσα, παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 13/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	13/01/23 0:00	24,94	23,13	1,81				1		1	1				8,98	9,03
	13/01/23 1:00	22,54	20,00	2,55				1		1	1				7,45	7,42
	13/01/23 2:00	21,92	18,80	3,12				1		1	1				6,77	6,79
	13/01/23 3:00	21,40	17,45	3,95				1		1	1				6,30	6,28
	13/01/23 4:00	20,92	17,39	3,53				1		1	1				5,78	5,78
	13/01/23 5:00	22,18	18,68	3,50				1		1	1				6,94	6,96
	13/01/23 6:00	25,47	19,87	5,61		1		1		1	1				9,83	9,88
	13/01/23 7:00	30,44	24,27	6,17		1		1		1	1				12,11	12,15
	13/01/23 8:00	34,56	28,22	6,34		1			1	1	1		1		13,36	13,40
	13/01/23 9:00	37,19	31,36	5,83		1			1	1	1		7		13,73	13,73
	13/01/23 10:00	36,97	32,29	4,68		1			1	1	1		4		13,73	13,73
	13/01/23 11:00	36,82	31,87	4,95		1			1	1	1		4		13,73	13,73
	13/01/23 12:00	37,54	29,23	8,31	1	1			1	1	1				13,73	13,73
	13/01/23 13:00	37,34	29,41	7,93	1	1			1	1	1		1		13,73	13,73
	13/01/23 14:00	36,48	32,80	3,67	1	1			1	1	1		2		13,73	13,73
	13/01/23 15:00	35,90	34,06	1,84	1	1		1	1	1	1		1		13,43	13,33
	13/01/23 16:00	37,33	35,74	1,59	1	1		1	1	1	1				11,99	12,02
	13/01/23 17:00	41,46	39,56	1,89	1	1		1	1	1	1				13,67	13,69
	13/01/23 18:00	44,20	42,41	1,79	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13/01/23 19:00	43,60	41,21	2,39	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
13/01/23 20:00	41,62	38,59	3,02	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
13/01/23 21:00	37,52	33,47	4,05	1	1		1	1	1	1				13,56	13,54	
13/01/23 22:00	33,10	29,75	3,35	1			1	1	1	1				11,93	11,98	
13/01/23 23:00	28,92	26,31	2,61				1	1	1	1				8,42	8,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 14/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	14/01/23 0:00	25,03	23,39	1,64				1		1	1				7,36	8,04
	14/01/23 1:00	22,84	21,93	0,91				1		1	1				7,74	7,73
	14/01/23 2:00	22,28	20,96	1,32				1		1	1				7,14	7,15
	14/01/23 3:00	21,67	20,62	1,05				1		1	1				6,51	6,52
	14/01/23 4:00	21,31	20,63	0,67				1		1	1				6,20	6,20
	14/01/23 5:00	21,98	21,30	0,68				1		1	1				6,78	6,81
	14/01/23 6:00	24,22	23,81	0,41				1		1	1				8,93	8,99
	14/01/23 7:00	27,40	26,80	0,60				1		1	1				9,08	8,76
	14/01/23 8:00	31,13	30,28	0,85				1	1	1	1			2	11,56	11,71
	14/01/23 9:00	33,00	32,27	0,73				1	1	1	1			2	12,41	12,48
	14/01/23 10:00	32,49	32,22	0,28				1	1	1	1				11,84	11,87
	14/01/23 11:00	32,80	32,74	0,06				1	1	1	1				10,87	12,16
	14/01/23 12:00	35,17	35,17	0,00				1	1	1	1				12,51	13,54
	14/01/23 13:00	36,37	36,37	0,00				1	1	1	1			1	13,72	13,73
	14/01/23 14:00	35,96	35,92	0,04		1		1	1	1	1			1	13,38	13,38
	14/01/23 15:00	35,51	34,80	0,71		1		1	1	1	1				12,84	12,86
	14/01/23 16:00	37,58	36,31	1,27		1		1	1	1	1				13,71	13,71
	14/01/23 17:00	41,70	41,11	0,59	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	14/01/23 18:00	44,89	44,81	0,08	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	14/01/23 19:00	43,89	43,60	0,30	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
14/01/23 20:00	41,28	40,36	0,92	1	1		1	1	1	1			1	13,73	13,73	
14/01/23 21:00	37,44	36,16	1,28	1	1		1	1	1	1				12,83	12,91	
14/01/23 22:00	32,96	32,10	0,86	1			1	1	1	1				11,59	11,61	
14/01/23 23:00	29,10	27,49	1,61				1	1	1	1				8,60	8,54	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 11:30 με 13:00, το ΑΠ Αντισσα, παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 15/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	15/01/23 0:00	25,41	22,82	2,58				1		1	1				9,16	9,65
	15/01/23 1:00	23,12	20,64	2,48				1		1	1				8,04	8,00
	15/01/23 2:00	22,39	20,07	2,32				1		1	1				7,26	7,25
	15/01/23 3:00	21,50	19,07	2,43				1		1	1				6,35	6,36
	15/01/23 4:00	21,02	18,67	2,34				1		1	1				5,88	5,86
	15/01/23 5:00	21,49	19,54	1,95				1		1	1				6,33	6,34
	15/01/23 6:00	23,21	21,51	1,70				1		1	1				7,96	8,03
	15/01/23 7:00	24,87	21,77	3,10				1		1	1				9,63	9,64
	15/01/23 8:00	27,07	24,77	2,30				1		1	1				10,16	10,82
	15/01/23 9:00	28,04	26,62	1,42		1		1		1	1				10,21	11,01
	15/01/23 10:00	29,27	28,76	0,51		1		1		1	1				11,55	11,58
	15/01/23 11:00	30,13	29,69	0,43		1		1		1	1				11,15	12,07
	15/01/23 12:00	31,65	30,74	0,90	1	1		1		1	1				11,78	12,65
	15/01/23 13:00	31,46	30,34	1,12	1	1		1		1	1				12,49	12,45
	15/01/23 14:00	28,96	26,80	2,16		1		1		1	1				10,15	11,42
	15/01/23 15:00	29,24	27,17	2,07		1		1		1	1				11,65	11,67
	15/01/23 16:00	32,08	30,62	1,46		1		1	1	1	1				10,73	10,48
	15/01/23 17:00	37,73	36,76	0,97	1	1		1	1	1	1				13,19	13,24
	15/01/23 18:00	42,27	41,66	0,62	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
15/01/23 19:00	42,23	41,96	0,27	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
15/01/23 20:00	40,77	40,40	0,37	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73	
15/01/23 21:00	37,35	37,35	0,00	1	1		1	1	1	1				12,16	12,08	
15/01/23 22:00	33,11	32,98	0,12	1	1		1	1	1	1				11,01	11,19	
15/01/23 23:00	28,73	28,26	0,47				1	1	1	1				8,24	8,15	

Παρατηρήσεις:

Τα διαστήματα 08:30 με 10:00, 11:30 με 13:00 και 14:00 με 15:00, το ΑΠ Άντισσα, παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 16/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	16/01/23 0:00	24,55	24,38	0,17				1		1	1				7,23	7,30
	16/01/23 1:00	22,41	22,36	0,05				1		1	1				7,31	7,31
	16/01/23 2:00	21,74	21,68	0,05				1		1	1				6,59	6,59
	16/01/23 3:00	21,42	21,42	0,00				1		1	1				6,29	6,27
	16/01/23 4:00	21,11	21,10	0,01				1		1	1				5,93	5,95
	16/01/23 5:00	22,25	22,22	0,03				1		1	1				7,05	7,07
	16/01/23 6:00	26,25	26,25	0,00				1		1	1				9,34	9,25
	16/01/23 7:00	31,79	31,79	0,00				1	1	1	1				10,69	10,79
	16/01/23 8:00	35,43	35,43	0,00		1		1	1	1	1				11,87	11,93
	16/01/23 9:00	35,96	35,96	0,00		1		1	1	1	1				12,21	12,18
	16/01/23 10:00	36,00	36,00	0,00		1		1	1	1	1				11,87	11,86
	16/01/23 11:00	34,88	34,78	0,10		1		1	1	1	1				11,17	10,99
	16/01/23 12:00	36,56	35,77	0,80		1		1	1	1	1				11,85	12,11
	16/01/23 13:00	35,48	33,32	2,16				1	1	1	1				12,11	12,08
	16/01/23 14:00	33,75	30,49	3,26				1	1	1	1				11,75	11,71
	16/01/23 15:00	33,64	27,77	5,88				1	1	1	1				11,60	11,67
	16/01/23 16:00	36,96	30,17	6,80				1	1	1	1				12,91	12,93
	16/01/23 17:00	41,10	32,28	8,82				1	1	1	1				13,63	13,66
	16/01/23 18:00	45,06	33,60	11,46	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	16/01/23 19:00	44,71	32,69	12,02	1			1	1	1	1				13,73	13,73
16/01/23 20:00	43,38	30,88	12,51	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
16/01/23 21:00	39,19	26,56	12,64				1	1	1	1				13,54	13,53	
16/01/23 22:00	34,19	22,62	11,57				1	1	1	1				12,04	12,01	
16/01/23 23:00	29,35	19,42	9,93				1			1	1			10,14	10,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 17/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	17/01/23 0:00	25,36	16,60	8,76				1		1	1				8,94	8,92
	17/01/23 1:00	22,72	16,59	6,13				1		1	1				6,27	7,58
	17/01/23 2:00	22,09	16,73	5,37				1		1	1				5,49	6,95
	17/01/23 3:00	21,22	15,85	5,37				1		1	1				5,49	6,09
	17/01/23 4:00	21,03	15,69	5,34				1		1	1				5,49	5,88
	17/01/23 5:00	22,14	16,82	5,32				1		1	1				5,49	7,07
	17/01/23 6:00	25,49	20,23	5,27				1		1	1				5,49	10,53
	17/01/23 7:00	29,98	24,79	5,19				1		1	1			1	5,49	11,33
	17/01/23 8:00	33,30	28,44	4,86		1		1		1	1			1	5,49	10,94
	17/01/23 9:00	35,57	30,41	5,16		1		1		1	1			2	5,49	11,96
	17/01/23 10:00	36,38	31,23	5,16		1		1		1	1			2	5,49	12,19
	17/01/23 11:00	36,18	30,97	5,21		1		1		1	1			2	5,49	12,18
	17/01/23 12:00	37,18	31,99	5,19				1	1	1	1				5,49	12,39
	17/01/23 13:00	37,68	31,33	6,35				1	1	1	1				6,76	12,93
	17/01/23 14:00	35,34	26,72	8,63				1	1	1	1				9,12	11,96
	17/01/23 15:00	35,48	27,05	8,43				1	1	1	1				8,62	12,33
	17/01/23 16:00	36,78	28,23	8,55				1	1	1	1				8,92	12,60
	17/01/23 17:00	40,28	30,94	9,33				1	1	1	1				9,63	13,58
	17/01/23 18:00	43,17	33,19	9,98				1	1	1	1				10,29	13,73
17/01/23 19:00	43,02	33,14	9,88				1	1	1	1				10,29	13,73	
17/01/23 20:00	41,57	31,76	9,81				1	1	1	1				10,29	13,62	
17/01/23 21:00	37,86	29,75	8,10				1	1	1	1				10,29	12,57	
17/01/23 22:00	33,18	26,16	7,02				1	1	1	1				9,06	11,00	
17/01/23 23:00	28,16	23,58	4,59				1	1	1	1				5,49	9,00	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 18/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	18/01/23 0:00	24,25	20,65	3,60				1		1	1				5,28	8,05
	18/01/23 1:00	21,79	18,07	3,72				1		1	1				4,12	6,69
	18/01/23 2:00	21,14	17,35	3,80		1		1			1				4,12	6,88
	18/01/23 3:00	20,56	17,10	3,46		1		1			1				4,12	6,78
	18/01/23 4:00	20,29	17,11	3,18		1		1			1				4,12	6,68
	18/01/23 5:00	21,57	18,38	3,19		1		1			1				4,12	7,12
	18/01/23 6:00	25,01	22,41	2,60		1		1	1		1				4,12	7,78
	18/01/23 7:00	29,26	26,80	2,47		1		1	1		1				4,12	9,63
	18/01/23 8:00	31,48	28,91	2,58		1		1	1		1				4,12	10,37
	18/01/23 9:00	32,44	30,11	2,33		1		1	1		1		1		4,12	10,71
	18/01/23 10:00	31,05	29,90	1,15		1		1	1		1		4		2,66	9,92
	18/01/23 11:00	31,29	30,74	0,55		1		1	1		1		5		1,00	9,91
	18/01/23 12:00	30,24	29,18	1,06		1		1	1		1		1		1,38	9,98
	18/01/23 13:00	29,01	27,41	1,60		1		1	1		1				2,00	9,57
	18/01/23 14:00	27,74	26,27	1,46		1		1	1		1				2,00	8,91
	18/01/23 15:00	27,96	26,57	1,40		1		1	1		1				2,00	8,84
	18/01/23 16:00	31,31	29,76	1,55		1		1	1	1	1				2,00	9,70
	18/01/23 17:00	35,76	34,10	1,66		1		1	1	1	1				2,00	11,76
	18/01/23 18:00	39,98	38,35	1,63	1	1		1	1	1	1				2,00	12,98
	18/01/23 19:00	40,67	39,00	1,67	1	1		1	1	1	1				2,00	13,56
18/01/23 20:00	39,46	37,87	1,58	1	1		1	1	1	1				2,00	13,38	
18/01/23 21:00	36,06	34,94	1,13		1		1	1	1	1				2,00	11,90	
18/01/23 22:00	31,36	29,69	1,67		1		1	1	1	1				2,00	9,86	
18/01/23 23:00	27,20	25,80	1,40				1	1	1	1				2,00	7,08	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 19/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	19/01/23 0:00	23,40	21,92	1,48				1		1	1				2,00	7,77
	19/01/23 1:00	21,32	19,85	1,47				1		1	1				2,00	6,21
	19/01/23 2:00	20,70	19,03	1,67				1		1	1				2,00	5,59
	19/01/23 3:00	20,17	18,65	1,52				1		1	1				2,00	5,03
	19/01/23 4:00	20,03	18,34	1,69				1		1	1				2,00	4,89
	19/01/23 5:00	21,00	19,30	1,70				1		1	1				2,00	5,83
	19/01/23 6:00	24,10	21,84	2,26				1		1	1				2,85	8,24
	19/01/23 7:00	27,82	26,28	1,54				1		1	1			2	2,06	9,67
	19/01/23 8:00	29,69	28,02	1,67		1		1		1	1			1	2,00	9,66
	19/01/23 9:00	29,61	28,09	1,51		1		1		1	1			4	2,01	9,72
	19/01/23 10:00	30,45	29,22	1,23		1		1		1	1			2	2,06	10,58
	19/01/23 11:00	30,64	29,82	0,82		1		1		1	1			2	2,06	12,38
	19/01/23 12:00	31,53	31,22	0,30		1		1		1	1			2	2,06	12,60
	19/01/23 13:00	30,66	29,65	1,02		1		1		1	1			2	2,39	12,11
	19/01/23 14:00	29,08	26,95	2,13		1		1		1	1				3,25	11,91
	19/01/23 15:00	28,78	25,47	3,31		1		1		1	1				4,40	11,87
	19/01/23 16:00	31,02	27,87	3,15		1		1		1	1				4,26	11,75
	19/01/23 17:00	35,36	31,65	3,71		1		1	1	1	1				4,07	12,64
	19/01/23 18:00	39,75	35,20	4,55		1		1	1	1	1				5,02	13,63
	19/01/23 19:00	39,68	34,29	5,39				1	1	1	1				5,91	13,64
19/01/23 20:00	38,14	31,75	6,39				1	1	1	1				7,00	13,27	
19/01/23 21:00	34,72	28,59	6,13				1	1	1	1				7,00	11,83	
19/01/23 22:00	30,14	22,10	8,03				1		1	1				9,48	10,48	
19/01/23 23:00	26,18	17,38	8,80				1		1	1				9,61	8,51	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Το διάστημα 11:00 με 16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στη γραμμή P-310.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 20/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	20/01/23 0:00	22,77	14,00	8,77						1	1				9,61	7,31
	20/01/23 1:00	20,95	12,62	8,33						1	1				9,25	6,64
	20/01/23 2:00	20,37	13,42	6,95						1	1				7,88	6,31
	20/01/23 3:00	19,87	13,88	6,00						1	1				6,86	6,23
	20/01/23 4:00	19,81	13,57	6,23						1	1				6,86	6,36
	20/01/23 5:00	20,69	14,41	6,28						1	1				6,86	6,71
	20/01/23 6:00	23,72	17,42	6,29						1	1	1			6,86	8,04
	20/01/23 7:00	27,90	20,82	7,08				1		1	1	1			7,69	9,25
	20/01/23 8:00	31,08	21,82	9,26				1		1	1	1			10,14	10,80
	20/01/23 9:00	33,74	24,53	9,21				1		1	1	1			10,13	11,72
	20/01/23 10:00	35,80	31,47	4,33				1	1	1	1	1			5,69	12,63
	20/01/23 11:00	37,61	36,65	0,96		1		1	1	1	1	1			1,37	12,45
	20/01/23 12:00	39,89	38,87	1,03		1		1	1	1	1	1			1,42	12,75
	20/01/23 13:00	39,55	38,35	1,20		1		1	1	1	1	1			1,60	12,94
	20/01/23 14:00	35,77	34,56	1,21		1		1	1	1	1	1			1,60	11,82
	20/01/23 15:00	32,18	30,87	1,31		1		1	1	1	1	1			1,60	10,02
	20/01/23 16:00	32,26	30,50	1,76		1		1	1	1	1	1			2,01	10,66
	20/01/23 17:00	36,85	33,81	3,03		1		1	1	1	1	1			3,36	12,12
	20/01/23 18:00	40,98	36,14	4,84		1		1	1	1	1	1			5,28	13,66
	20/01/23 19:00	40,94	33,14	7,80		1		1	1	1	1	1			8,52	13,51
20/01/23 20:00	39,19	30,07	9,12				1	1	1	1	1			10,00	12,96	
20/01/23 21:00	35,64	26,68	8,96				1	1	1	1	1			10,19	11,79	
20/01/23 22:00	30,93	22,02	8,91				1	1	1	1	1			10,26	10,24	
20/01/23 23:00	26,61	19,69	6,92				1	1	1	1	1			8,64	8,78	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία, υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 21/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	21/01/23 0:00	23,58	15,60	7,97				1		1					9,27	7,85
	21/01/23 1:00	21,49	14,08	7,42				1		1					8,27	7,10
	21/01/23 2:00	20,76	13,83	6,93				1		1					7,91	7,19
	21/01/23 3:00	20,30	14,22	6,08				1		1					6,86	7,10
	21/01/23 4:00	19,99	13,73	6,26				1		1					6,86	7,00
	21/01/23 5:00	20,62	14,33	6,29				1		1					6,86	7,20
	21/01/23 6:00	22,76	16,46	6,30				1		1					6,86	7,95
	21/01/23 7:00	25,31	19,88	5,43				1	1	1					5,93	8,68
	21/01/23 8:00	29,26	22,12	7,14				1	1	1					7,76	10,01
	21/01/23 9:00	32,48	22,22	10,26				1	1	1					11,25	11,25
	21/01/23 10:00	34,69	23,96	10,73				1	1	1				4	12,06	12,05
	21/01/23 11:00	35,31	24,19	11,13				1	1	1					12,34	12,35
	21/01/23 12:00	37,04	25,93	11,11				1	1	1				2	12,90	12,91
	21/01/23 13:00	38,38	26,84	11,54				1	1	1				2	13,27	13,24
	21/01/23 14:00	37,37	25,78	11,58				1	1	1				1	13,01	13,00
	21/01/23 15:00	36,27	25,87	10,40	1			1	1	1					11,59	12,62
	21/01/23 16:00	36,84	25,62	11,22	1			1	1	1					12,42	12,88
	21/01/23 17:00	39,88	27,83	12,05	1			1	1	1					13,55	13,57
	21/01/23 18:00	42,15	30,06	12,09	1	1		1	1	1					13,71	13,71
	21/01/23 19:00	41,24	29,05	12,19	1	1		1	1	1					13,72	13,71
21/01/23 20:00	38,77	26,68	12,09	1	1		1	1	1					13,48	13,49	
21/01/23 21:00	34,94	23,83	11,11		1		1	1	1					12,24	12,19	
21/01/23 22:00	30,56	20,95	9,60				1	1	1					10,54	10,47	
21/01/23 23:00	27,18	20,15	7,03				1	1	1					7,22	9,51	

Παρατηρήσεις:

Έως τις 08:20 και μετά τις 23:00, υπήρξε απαίτηση από το Θερμικό Παραγωγό για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Το διάστημα 15:00 με 16:30 το ΑΠ Άντισσας παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 22/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	22/01/23 0:00	24,38	15,71	8,67				1		1					9,61	8,40
	22/01/23 1:00	21,83	13,57	8,26				1		1					9,24	7,55
	22/01/23 2:00	21,20	13,48	7,73				1		1					8,24	6,81
	22/01/23 3:00	20,27	13,36	6,91				1		1					7,32	6,49
	22/01/23 4:00	20,03	13,61	6,42				1		1					6,86	6,41
	22/01/23 5:00	20,49	13,99	6,50				1		1					6,86	6,55
	22/01/23 6:00	21,74	15,16	6,58				1		1					6,86	6,94
	22/01/23 7:00	23,62	18,05	5,57				1	1	1					6,30	7,57
	22/01/23 8:00	26,13	20,55	5,58				1	1	1					6,93	8,40
	22/01/23 9:00	27,96	19,79	8,17				1	1	1					8,94	8,95
	22/01/23 10:00	29,16	21,03	8,14				1	1	1					9,29	9,32
	22/01/23 11:00	30,52	22,60	7,92				1	1	1					9,94	9,92
	22/01/23 12:00	33,43	26,98	6,45				1	1	1	1		3		10,70	10,72
	22/01/23 13:00	33,93	29,22	4,71				1	1	1	1				10,90	10,84
	22/01/23 14:00	30,33	27,11	3,23				1	1	1	1				9,87	9,71
	22/01/23 15:00	28,71	25,15	3,56				1	1	1	1				8,25	7,87
	22/01/23 16:00	30,20	27,64	2,57	1			1	1	1	1				10,21	10,41
	22/01/23 17:00	34,84	32,33	2,51	1			1	1	1	1				11,76	11,66
	22/01/23 18:00	39,26	36,83	2,43	1			1	1	1	1				12,89	13,24
	22/01/23 19:00	39,60	37,16	2,45	1			1	1	1	1				13,13	13,50
22/01/23 20:00	38,20	35,88	2,32	1			1	1	1	1				13,31	13,72	
22/01/23 21:00	35,27	33,15	2,12				1	1	1	1				13,00	13,29	
22/01/23 22:00	31,40	29,30	2,10				1	1	1	1				10,86	10,77	
22/01/23 23:00	27,55	25,78	1,77				1	1	1	1				7,74	7,71	

Παρατηρήσεις:

Έως τις 08:20, υπήρξε απαίτηση από το Θερμικό Παραγωγό για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Στις 13:30 το ΑΠ Σίγρι παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 23/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	23/01/23 0:00	23,39	22,99	0,40				1	1	1					8,84	8,43
	23/01/23 1:00	20,94	20,33	0,61				1	1	1					6,67	5,97
	23/01/23 2:00	20,27	19,77	0,50				1	1	1					5,90	5,14
	23/01/23 3:00	19,76	18,64	1,12				1	1	1					5,48	4,97
	23/01/23 4:00	19,42	18,33	1,08	1			1		1					7,36	6,94
	23/01/23 5:00	20,63	19,52	1,11	1			1		1					7,88	7,45
	23/01/23 6:00	24,31	23,37	0,94	1			1	1	1				2	9,17	8,95
	23/01/23 7:00	28,88	28,06	0,82				1	1	1				2	10,93	10,94
	23/01/23 8:00	31,07	29,96	1,11				1	1	1				4	11,25	11,12
	23/01/23 9:00	30,21	29,03	1,18				1	1	1		1		2	9,97	9,86
	23/01/23 10:00	28,80	28,21	0,60				1	1	1		1			9,43	9,17
	23/01/23 11:00	28,63	27,88	0,74				1	1	1	1	1			8,52	8,78
	23/01/23 12:00	28,41	28,05	0,36	1			1	1	1	1				9,50	10,36
	23/01/23 13:00	27,87	27,70	0,17	1					1	1	1			10,69	11,11
	23/01/23 14:00	26,99	26,89	0,09	1					1	1	1			10,20	10,18
	23/01/23 15:00	27,67	27,60	0,07	1					1	1	1			9,42	9,42
	23/01/23 16:00	29,02	29,02	0,00	1			1	1	1	1				9,64	9,27
	23/01/23 17:00	35,27	35,27	0,00	1			1	1	1	1				12,05	12,15
	23/01/23 18:00	40,32	40,32	0,00	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73
	23/01/23 19:00	41,14	41,14	0,00	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
23/01/23 20:00	40,09	40,05	0,04	1			1	1	1	1			2	13,72	13,73	
23/01/23 21:00	37,06	37,02	0,04	1			1	1	1	1				13,22	13,24	
23/01/23 22:00	32,52	32,49	0,03	1			1	1	1	1				10,42	10,39	
23/01/23 23:00	27,99	27,99	0,00				1	1	1	1				7,54	7,45	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Σίγρι ήταν εκτός επικοινωνίας έως τις 11:00. Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 11:00 με 14:00. Η μονάδα G3 ήταν μη διαθέσιμη για την πραγματοποίηση μη προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Στις 16:00 βγήκε εκτός η γραμμή P-310.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 24/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	24/01/23 0:00	24,44	24,44	0,00					1	1	1				6,20	6,73
	24/01/23 1:00	22,05	22,05	0,00					1	1	1				6,91	6,90
	24/01/23 2:00	21,53	21,53	0,00					1	1	1				6,40	6,39
	24/01/23 3:00	20,88	20,88	0,00					1	1	1				5,77	5,75
	24/01/23 4:00	20,65	20,65	0,00					1	1	1				5,46	5,50
	24/01/23 5:00	21,89	21,89	0,00					1	1	1				6,65	6,69
	24/01/23 6:00	25,43	25,43	0,00					1	1	1				8,37	8,40
	24/01/23 7:00	30,23	30,23	0,00					1	1	1			4	10,67	10,71
	24/01/23 8:00	33,39	33,39	0,00				1	1	1	1				12,32	12,33
	24/01/23 9:00	33,67	33,67	0,00				1	1	1	1				12,72	12,69
	24/01/23 10:00	33,21	33,21	0,00				1	1	1	1				12,08	12,14
	24/01/23 11:00	32,21	32,21	0,00				1	1	1	1				11,20	11,13
	24/01/23 12:00	31,52	31,30	0,22				1	1	1	1				10,88	10,88
	24/01/23 13:00	31,53	30,97	0,55				1	1	1	1				10,91	10,88
	24/01/23 14:00	30,47	29,22	1,25				1	1	1	1				9,92	9,83
	24/01/23 15:00	30,84	29,06	1,77	1			1	1	1	1				11,33	11,27
	24/01/23 16:00	33,54	32,28	1,26	1			1	1	1	1				10,86	10,82
	24/01/23 17:00	38,45	37,09	1,37	1			1	1	1	1				13,49	13,52
	24/01/23 18:00	43,05	42,13	0,92	1			1	1	1	1		4		13,73	13,73
	24/01/23 19:00	43,28	41,16	2,12	1			1	1	1	1		4		13,73	13,73
24/01/23 20:00	42,03	38,25	3,78	1			1	1	1	1		1		13,73	13,73	
24/01/23 21:00	38,39	34,79	3,60	1			1	1	1	1				13,72	13,71	
24/01/23 22:00	33,39	29,03	4,36				1	1	1	1				12,56	12,51	
24/01/23 23:00	28,84	22,90	5,94				1			1	1			10,27	10,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 25/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	25/01/23 0:00	24,68	18,94	5,74				1		1	1				9,80	9,78
	25/01/23 1:00	22,04	19,51	2,53	1					1	1				8,85	8,83
	25/01/23 2:00	21,57	18,56	3,01	1					1	1				8,63	8,61
	25/01/23 3:00	21,05	17,93	3,12	1					1	1				8,43	8,42
	25/01/23 4:00	20,80	17,79	3,01	1					1	1				8,32	8,32
	25/01/23 5:00	22,06	18,31	3,74	1					1	1				8,78	8,80
	25/01/23 6:00	25,63	20,71	4,92				1		1	1				10,18	10,20
	25/01/23 7:00	30,78	25,42	5,35				1		1	1			1	12,18	12,29
	25/01/23 8:00	34,79	29,85	4,94				1		1	1			4	13,56	13,57
	25/01/23 9:00	36,94	32,86	4,09				1	1	1	1			1	13,72	13,72
	25/01/23 10:00	37,63	34,61	3,02				1	1	1	1				13,73	13,73
	25/01/23 11:00	38,00	31,94	6,06				1	1	1	1				13,73	13,73
	25/01/23 12:00	38,22	31,37	6,85				1	1	1	1				13,73	13,73
	25/01/23 13:00	38,41	33,45	4,97				1	1	1	1				13,73	13,73
	25/01/23 14:00	36,88	32,48	4,39				1	1	1	1				13,73	13,73
	25/01/23 15:00	36,73	32,50	4,23				1	1	1	1				13,73	13,73
	25/01/23 16:00	39,05	35,16	3,88	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	25/01/23 17:00	42,46	39,11	3,35	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
	25/01/23 18:00	45,78	37,93	7,85	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73
	25/01/23 19:00	45,38	36,37	9,01	1			1	1	1	1				13,73	13,73
25/01/23 20:00	43,84	38,87	4,97	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73	
25/01/23 21:00	39,69	38,81	0,88	1			1	1	1	1			2	13,66	13,64	
25/01/23 22:00	34,71	31,30	3,41	1			1	1	1	1				11,90	11,88	
25/01/23 23:00	29,75	26,41	3,34				1	1	1	1				10,92	11,06	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ τέθηκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ τις πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 26/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	26/01/23 0:00	25,58	25,38	0,20				1		1	1				9,37	9,25
	26/01/23 1:00	22,65	21,17	1,48				1		1	1				7,57	7,56
	26/01/23 2:00	22,08	21,66	0,42				1		1	1				6,94	6,92
	26/01/23 3:00	21,42	21,27	0,15				1		1	1				6,29	6,29
	26/01/23 4:00	21,17	20,10	1,07				1		1	1				4,11	6,06
	26/01/23 5:00	22,42	22,17	0,25				1		1	1				7,09	7,10
	26/01/23 6:00	26,15	24,55	1,60				1		1	1				10,13	10,21
	26/01/23 7:00	31,77	29,97	1,80				1	1	1	1			1	10,82	10,77
	26/01/23 8:00	36,49	35,02	1,48				1	1	1	1			1	12,31	12,34
	26/01/23 9:00	38,40	38,06	0,35				1	1	1	1			4	13,72	13,68
	26/01/23 10:00	38,95	38,87	0,09				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	26/01/23 11:00	39,73	39,54	0,19				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	26/01/23 12:00	40,41	39,50	0,91				1	1	1	1			4	12,73	13,62
	26/01/23 13:00	38,83	31,35	7,48				1	1	1	1			1	13,54	13,69
	26/01/23 14:00	36,80	26,46	10,34				1	1	1	1				11,92	11,97
	26/01/23 15:00	35,67	23,62	12,05				1		1	1				13,13	13,20
	26/01/23 16:00	37,42	24,78	12,64				1		1	1				13,44	13,36
	26/01/23 17:00	40,53	28,56	11,97				1	1	1	1				12,78	12,79
	26/01/23 18:00	44,36	37,67	6,68		1		1	1	1	1			4	8,11	13,50
	26/01/23 19:00	43,82	37,60	6,21		1		1	1	1	1			2	6,86	13,69
26/01/23 20:00	42,21	36,90	5,32		1		1	1	1	1			1	7,80	13,70	
26/01/23 21:00	38,48	34,00	4,48		1		1	1	1	1				6,52	13,51	
26/01/23 22:00	33,20	27,66	5,54		1		1	1	1	1				9,62	11,89	
26/01/23 23:00	26,53	25,17	1,35				1	1	1	1				2,37	6,69	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ τέθηκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Το διάστημα 12:00 με 14:00 βγήκαν εκτός επικοινωνίας τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Στις 23:22 βγήκε εκτός η γραμμή Ρ-320.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 27/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	27/01/23 0:00	22,45	21,67	0,78				1		1	1				1,00	6,86
	27/01/23 1:00	22,42	21,75	0,67				1		1	1				1,00	7,11
	27/01/23 2:00	21,67	20,88	0,78				1		1	1				1,00	6,53
	27/01/23 3:00	21,08	20,47	0,61				1		1	1				1,00	5,96
	27/01/23 4:00	20,79	20,07	0,72				1		1	1				1,00	5,63
	27/01/23 5:00	20,28	19,49	0,79				1		1	1				1,08	5,15
	27/01/23 6:00	23,47	20,88	2,59				1		1	1				3,04	7,72
	27/01/23 7:00	30,82	24,75	6,08				1		1	1				9,80	10,26
	27/01/23 8:00	34,38	30,88	3,50				1	1	1	1			2	10,96	10,97
	27/01/23 9:00	36,73	29,47	7,27				1	1	1	1			1	10,86	11,81
	27/01/23 10:00	36,44	30,29	6,15				1	1	1	1			1	8,47	11,75
	27/01/23 11:00	38,29	29,61	8,68				1	1	1	1				13,15	13,19
	27/01/23 12:00	40,66	32,27	8,38				1	1	1	1				13,68	13,68
	27/01/23 13:00	44,23	39,23	5,00	1			1	1	1	1			5	13,72	13,72
	27/01/23 14:00	38,78	31,06	7,72	1			1	1	1	1			1	12,63	12,63
	27/01/23 15:00	38,84	32,62	6,22	1			1	1	1	1				12,79	12,74
	27/01/23 16:00	39,00	35,28	3,73	1			1	1	1	1				13,52	13,51
	27/01/23 17:00	42,06	40,32	1,74	1			1	1	1	1			4	13,72	13,71
	27/01/23 18:00	45,40	43,78	1,63	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73
	27/01/23 19:00	45,22	43,75	1,47	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73
27/01/23 20:00	43,28	41,54	1,74	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
27/01/23 21:00	39,12	37,49	1,64	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73	
27/01/23 22:00	34,80	33,63	1,17	1			1	1	1	1				11,96	11,92	
27/01/23 23:00	30,58	29,95	0,64				1	1	1	1				9,99	10,00	

Παρατηρήσεις:

Έως τις 11:00 επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 28/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	28/01/23 0:00	26,04	25,45	0,60				1		1	1				8,01	8,33
	28/01/23 1:00	23,69	23,39	0,31				1		1	1				8,60	8,57
	28/01/23 2:00	22,88	22,85	0,03				1		1	1				7,76	7,76
	28/01/23 3:00	22,01	22,01	0,00				1		1	1				6,90	6,90
	28/01/23 4:00	21,76	21,76	0,00				1		1	1				6,61	6,61
	28/01/23 5:00	22,37	22,34	0,04				1		1	1				7,13	7,18
	28/01/23 6:00	24,66	24,09	0,57				1		1	1				9,32	9,37
	28/01/23 7:00	27,91	27,72	0,19				1		1	1			2	11,10	11,14
	28/01/23 8:00	32,53	32,53	0,00				1	1	1	1			1	11,97	11,95
	28/01/23 9:00	37,40	37,40	0,00	1			1	1	1	1				13,18	13,12
	28/01/23 10:00	37,66	37,58	0,08	1			1	1	1	1			4	12,14	11,85
	28/01/23 11:00	41,57	41,50	0,07	1			1	1	1	1			7	13,70	13,72
	28/01/23 12:00	42,76	42,48	0,28	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73
	28/01/23 13:00	40,50	40,50	0,00	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73
	28/01/23 14:00	35,96	35,96	0,00	1			1	1	1	1			1	12,80	12,73
	28/01/23 15:00	35,05	34,79	0,26	1			1	1	1	1				11,93	12,03
	28/01/23 16:00	37,68	37,68	0,01	1			1	1	1	1			1	13,71	13,72
	28/01/23 17:00	41,04	41,04	0,00	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73
	28/01/23 18:00	46,06	45,99	0,07	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
	28/01/23 19:00	45,40	44,55	0,85	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73
28/01/23 20:00	43,10	41,58	1,52	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
28/01/23 21:00	38,87	37,69	1,18	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73	
28/01/23 22:00	34,65	33,29	1,36	1			1	1	1	1				12,11	12,17	
28/01/23 23:00	30,62	30,20	0,42				1	1	1	1				10,11	10,03	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 29/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	29/01/23 0:00	27,18	27,09	0,09					1	1	1				6,74	6,98
	29/01/23 1:00	24,42	24,19	0,24					1	1	1				8,80	9,29
	29/01/23 2:00	23,49	22,81	0,68					1	1	1				8,33	8,34
	29/01/23 3:00	22,59	22,08	0,50					1	1	1				7,45	7,45
	29/01/23 4:00	22,16	21,28	0,88					1	1	1				7,06	7,04
	29/01/23 5:00	22,56	21,65	0,91					1	1	1				7,38	7,44
	29/01/23 6:00	24,04	23,42	0,61					1	1	1				8,78	8,85
	29/01/23 7:00	26,00	24,89	1,10					1	1	1				10,36	10,39
	29/01/23 8:00	29,21	27,33	1,88					1	1	1			2	11,65	11,66
	29/01/23 9:00	30,87	29,33	1,54				1	1	1	1			2	11,77	11,64
	29/01/23 10:00	32,55	31,03	1,52				1	1	1	1			1	12,04	12,13
	29/01/23 11:00	34,57	31,19	3,38				1	1	1	1				13,65	13,67
	29/01/23 12:00	35,22	30,46	4,76				1	1	1	1				13,71	13,71
	29/01/23 13:00	33,36	28,75	4,61				1	1	1	1				12,74	12,63
	29/01/23 14:00	30,18	25,37	4,81				1		1	1				10,61	10,74
	29/01/23 15:00	30,12	23,91	6,21				1		1	1				12,01	12,03
	29/01/23 16:00	33,37	26,77	6,60				1	1	1	1				12,86	12,92
	29/01/23 17:00	38,42	30,83	7,59				1	1	1	1				13,73	13,73
	29/01/23 18:00	43,74	38,46	5,28				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	29/01/23 19:00	44,12	36,04	8,08				1	1	1	1			2	13,73	13,73
29/01/23 20:00	42,43	33,63	8,80				1	1	1	1				12,54	13,73	
29/01/23 21:00	39,58	33,17	6,40				1	1	1	1				13,43	13,73	
29/01/23 22:00	35,14	31,54	3,61				1	1	1	1				13,58	13,56	
29/01/23 23:00	30,32	23,72	6,60				1	1	1	1				11,72	11,74	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 20:30 με 21:30 το ΑΠ Άντισσας παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 30/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	30/01/23 0:00	26,10	17,89	8,21						1	1				10,54	10,50
	30/01/23 1:00	23,62	15,46	8,16						1	1				9,47	9,47
	30/01/23 2:00	22,79	14,30	8,49						1	1				9,10	9,11
	30/01/23 3:00	22,47	14,56	7,91						1	1				8,99	9,00
	30/01/23 4:00	22,18	14,99	7,19						1	1				8,85	8,87
	30/01/23 5:00	23,22	18,79	4,43					1	1	1				9,26	9,26
	30/01/23 6:00	27,58	23,55	4,03					1	1	1				10,91	10,95
	30/01/23 7:00	33,74	29,28	4,46	1				1	1	1			2	13,25	13,29
	30/01/23 8:00	37,88	30,79	7,09	1				1	1	1			2	13,73	13,73
	30/01/23 9:00	38,70	34,46	4,24				1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/23 10:00	37,33	33,54	3,79				1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/23 11:00	35,87	30,48	5,38				1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/23 12:00	35,47	28,56	6,90				1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/23 13:00	34,86	27,81	7,04				1	1	1	1				13,72	13,72
	30/01/23 14:00	33,19	27,52	5,67				1	1	1	1				12,60	12,58
	30/01/23 15:00	33,31	30,47	2,83				1	1	1	1				12,57	12,60
	30/01/23 16:00	37,20	35,91	1,28	1			1	1	1	1				13,72	13,72
	30/01/23 17:00	41,96	40,90	1,07	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73
	30/01/23 18:00	47,01	46,29	0,72	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
	30/01/23 19:00	47,03	46,67	0,36	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
30/01/23 20:00	45,45	44,82	0,62	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73	
30/01/23 21:00	41,68	41,06	0,62	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
30/01/23 22:00	36,78	36,72	0,06	1			1	1	1	1				13,19	13,12	
30/01/23 23:00	31,63	31,49	0,14				1	1	1	1				10,01	10,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 31/1/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	31/01/23 0:00	26,60	26,24	0,36					1	1	1				8,12	8,32
	31/01/23 1:00	24,11	24,02	0,09					1	1	1				9,04	8,98
	31/01/23 2:00	23,29	23,09	0,20					1	1	1				8,12	8,14
	31/01/23 3:00	22,50	22,46	0,04					1	1	1				7,39	7,36
	31/01/23 4:00	22,44	22,30	0,14					1	1	1				7,28	7,30
	31/01/23 5:00	23,42	22,85	0,58					1	1	1				8,13	8,21
	31/01/23 6:00	27,57	26,41	1,16					1	1	1			1	10,95	10,98
	31/01/23 7:00	33,13	31,58	1,55					1	1	1			5	13,11	13,14
	31/01/23 8:00	37,04	33,90	3,14					1	1	1			7	13,73	13,73
	31/01/23 9:00	38,96	33,06	5,90					1	1	1			7	13,73	13,73
	31/01/23 10:00	39,49	32,09	7,39				1	1	1	1			5	13,73	13,73
	31/01/23 11:00	37,86	29,10	8,76				1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/23 12:00	38,14	28,78	9,36				1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/23 13:00	38,52	29,60	8,92				1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/23 14:00	40,34	32,21	8,13				1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/23 15:00	40,28	33,38	6,90				1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/23 16:00	41,12	34,93	6,18	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/23 17:00	44,58	33,92	10,66	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	31/01/23 18:00	48,75	40,01	8,74	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73
	31/01/23 19:00	48,77	41,99	6,77	1			1	1	1	1			5	13,73	13,73
31/01/23 20:00	46,83	39,25	7,57	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
31/01/23 21:00	42,90	35,02	7,87	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
31/01/23 22:00	37,92	30,07	7,85	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
31/01/23 23:00	32,31	23,89	8,42	1			1	1	1	1				12,50	12,55	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά HZ τις πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.