

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 1/2/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	01/02/23 0:00	27,67	18,67	9,01					1	1	1				11,13	11,11	
	01/02/23 1:00	24,61	15,73	8,89						1	1				9,89	9,86	
	01/02/23 2:00	23,83	14,56	9,28						1	1				9,56	9,54	
	01/02/23 3:00	23,08	14,37	8,71						1	1				9,23	9,22	
	01/02/23 4:00	22,96	14,87	8,09						1	1				9,20	9,16	
	01/02/23 5:00	24,31	16,02	8,29						1	1				9,68	9,82	
	01/02/23 6:00	28,65	18,46	10,19						1	1	1		2	11,35	11,44	
	01/02/23 7:00	33,98	26,10	7,87					1	1	1	1		2	13,48	13,50	
	01/02/23 8:00	35,38	28,19	7,19					1	1	1	1		3	13,64	13,61	
	01/02/23 9:00	36,26	29,25	7,01				1	1	1	1			1	13,73	13,73	
	01/02/23 10:00	35,41	28,33	7,09				1	1	1	1				13,73	13,73	
	01/02/23 11:00	35,73	29,48	6,25				1	1	1	1				13,73	13,73	
	01/02/23 12:00	34,99	29,33	5,66				1	1	1	1				13,69	13,66	
	01/02/23 13:00	34,71	29,82	4,89				1	1	1	1				13,66	13,62	
	01/02/23 14:00	35,18	31,50	3,68				1	1	1	1				13,67	13,65	
	01/02/23 15:00	35,78	32,80	2,98				1	1	1	1				13,73	13,73	
	01/02/23 16:00	39,03	36,78	2,25	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	01/02/23 17:00	43,64	41,96	1,68	1			1	1	1	1			1	4	13,73	13,73
	01/02/23 18:00	49,19	47,73	1,46	1			1	1	1	1			6	4	13,73	13,73
	01/02/23 19:00	49,96	48,47	1,48	1			1	1	1	1			6	4	13,73	13,73
01/02/23 20:00	48,48	46,96	1,52	1			1	1	1	1			6	4	13,73	13,73	
01/02/23 21:00	43,27	42,68	0,59	1			1	1	1	1			3	4	13,73	13,73	
01/02/23 22:00	37,73	37,55	0,18	1			1	1	1	1			1	1	12,64	12,60	
01/02/23 23:00	32,35	32,13	0,22	1			1	1	1	1					10,24	10,24	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά HZ τις πρωινές ώρες. Σημειώνεται χρονική ολίσθηση της συντήρησης της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 2/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	02/02/23 0:00	27,55	27,08	0,46				1		1	1				7,30	7,39
	02/02/23 1:00	24,64	23,51	1,13				1		1	1				8,40	8,46
	02/02/23 2:00	23,85	21,97	1,88				1		1	1				8,36	8,35
	02/02/23 3:00	23,07	20,52	2,55				1		1	1				7,89	7,89
	02/02/23 4:00	22,87	20,69	2,18				1		1	1				7,70	7,68
	02/02/23 5:00	24,30	23,71	0,59				1		1	1				8,12	8,16
	02/02/23 6:00	28,39	28,31	0,08				1		1	1			2	9,61	9,65
	02/02/23 7:00	34,21	34,01	0,20				1		1	1			7	11,77	11,85
	02/02/23 8:00	36,32	36,01	0,31				1	1	1	1			7	12,23	12,19
	02/02/23 9:00	37,30	37,18	0,12				1	1	1	1			4	12,55	12,52
	02/02/23 10:00	35,90	35,52	0,39				1	1	1	1			2	11,86	11,86
	02/02/23 11:00	34,89	33,20	1,69				1	1	1	1			1	11,52	11,52
	02/02/23 12:00	36,89	34,34	2,55				1	1	1	1			1	12,17	12,16
	02/02/23 13:00	36,66	33,69	2,97				1	1	1	1				12,89	12,98
	02/02/23 14:00	34,03	30,61	3,42				1	1	1	1				12,95	12,93
	02/02/23 15:00	33,55	30,67	2,88				1	1	1	1				12,46	12,37
	02/02/23 16:00	36,26	33,55	2,71	1			1	1	1	1				13,47	13,40
	02/02/23 17:00	40,89	39,22	1,67	1			1	1	1	1			2	13,43	13,46
	02/02/23 18:00	46,59	45,10	1,50	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
	02/02/23 19:00	47,36	45,69	1,66	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73
02/02/23 20:00	45,75	43,39	2,36	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73	
02/02/23 21:00	41,83	37,76	4,07	1			1	1	1	1			2	13,66	13,63	
02/02/23 22:00	36,56	32,83	3,73				1	1	1	1				12,32	12,35	
02/02/23 23:00	31,30	27,12	4,18				1	1	1	1				10,23	10,18	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά HZ τις πρωινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 3/2/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	03/02/23 0:00	26,60	22,84	3,77				1	1	1					8,64	8,66	
	03/02/23 1:00	23,64	19,32	4,32				1	1	1					8,18	8,15	
	03/02/23 2:00	22,89	18,85	4,04				1	1	1					6,59	7,74	
	03/02/23 3:00	22,44	19,44	3,00				1	1	1					4,93	7,29	
	03/02/23 4:00	22,14	19,98	2,15				1	1	1					7,00	6,99	
	03/02/23 5:00	23,08	21,42	1,66				1	1	1					7,84	7,87	
	03/02/23 6:00	27,21	25,60	1,61				1	1	1					10,74	10,81	
	03/02/23 7:00	33,03	31,15	1,88	1			1	1	1	1				13,09	13,08	
	03/02/23 8:00	37,66	36,95	0,70	1			1	1	1	1				13,68	13,67	
	03/02/23 9:00	41,63	35,40	6,22	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	03/02/23 10:00	46,06	36,82	9,24	1			1	1	1	1			2	11,27	13,73	
	03/02/23 11:00	48,01	42,04	5,97	1			1	1	1	1			4	6,86	13,73	
	03/02/23 12:00	47,90	41,75	6,15	1			1	1	1	1			4	6,86	13,73	
	03/02/23 13:00	44,07	38,35	5,72	1			1	1	1	1			4	6,86	13,73	
	03/02/23 14:00	38,93	31,33	7,60	1			1	1	1	1				11,16	13,73	
	03/02/23 15:00	36,95	30,78	6,17	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	03/02/23 16:00	39,09	30,64	8,44	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
	03/02/23 17:00	43,63	36,66	6,97	1			1	1	1	1			1	13,71	13,73	
	03/02/23 18:00	49,35	45,15	4,19	1			1	1	1	1			5	3	13,72	13,73
	03/02/23 19:00	49,39	46,16	3,23	1			1	1	1	1			5	3	13,72	13,73
03/02/23 20:00	47,21	46,18	1,03	1			1	1	1	1			5	3	13,72	13,73	
03/02/23 21:00	43,29	42,94	0,35	1			1	1	1	1			5	3	13,72	13,73	
03/02/23 22:00	38,04	37,96	0,08	1			1	1	1	1			1	1	13,62	13,60	
03/02/23 23:00	33,24	33,24	0,00	1			1	1	1	1					10,60	10,56	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 02:30 με 03:30 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ. Το διάστημα 10:00 με 14:00 επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 4/2/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	04/02/23 0:00	28,79	28,72	0,07				1	1	1	1				8,36	8,28	
	04/02/23 1:00	25,74	24,34	1,40				1		1	1				7,91	8,12	
	04/02/23 2:00	24,95	21,08	3,87				1		1	1				8,00	7,99	
	04/02/23 3:00	24,28	18,04	6,25				1		1	1				7,79	7,77	
	04/02/23 4:00	24,02	17,23	6,79	1					1	1				7,76	7,80	
	04/02/23 5:00	24,59	17,87	6,72	1					1	1				8,44	8,41	
	04/02/23 6:00	27,19	22,41	4,78	1					1	1			2	9,46	9,49	
	04/02/23 7:00	30,85	24,05	6,79				1		1	1				10,69	10,75	
	04/02/23 8:00	36,74	29,45	7,29				1		1	1			3	12,29	12,30	
	04/02/23 9:00	43,01	36,03	6,97				1	1	1	1			4	13,70	13,72	
	04/02/23 10:00	46,26	40,71	5,55	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
	04/02/23 11:00	46,37	41,85	4,51	1			1	1	1	1			4	13,73	13,73	
	04/02/23 12:00	47,19	43,64	3,55	1			1	1	1	1			6	13,73	13,73	
	04/02/23 13:00	46,56	44,38	2,18	1			1	1	1	1			7	13,73	13,73	
	04/02/23 14:00	42,90	39,81	3,09	1			1	1	1	1			2	2	13,73	13,73
	04/02/23 15:00	40,89	38,28	2,61	1			1	1	1	1				2	13,73	13,73
	04/02/23 16:00	42,59	41,56	1,03	1			1	1	1	1				4	13,73	13,73
	04/02/23 17:00	46,03	45,11	0,92	1			1	1	1	1	1		4	4	13,73	13,73
	04/02/23 18:00	49,63	49,08	0,56	1			1	1	1	1	1	1	5	4	13,73	13,73
	04/02/23 19:00	48,44	48,44	0,00	1			1	1	1	1	1	1	4	4	13,73	13,73
04/02/23 20:00	46,10	46,10	0,00	1			1	1	1	1	1	1	2	4	13,71	13,71	
04/02/23 21:00	41,78	41,41	0,37	1			1	1	1	1	1		2	3	13,73	13,73	
04/02/23 22:00	37,06	36,17	0,90	1			1	1	1	1	1				13,35	13,31	
04/02/23 23:00	32,82	32,30	0,52				1	1	1	1	1				11,50	11,64	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 5/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	05/02/23 0:00	28,65	25,21	3,44				1		1	1				10,12	10,36
	05/02/23 1:00	25,84	19,46	6,38				1		1	1				10,34	10,31
	05/02/23 2:00	24,94	18,30	6,63				1		1	1				9,78	9,77
	05/02/23 3:00	23,77	19,11	4,65				1		1	1				8,68	8,65
	05/02/23 4:00	23,41	18,66	4,75				1		1	1				8,28	8,26
	05/02/23 5:00	23,95	15,65	8,30						1	1				9,24	9,28
	05/02/23 6:00	25,94	15,83	10,12						1	1				10,31	10,35
	05/02/23 7:00	28,82	17,60	11,22						1	1			2	11,49	11,50
	05/02/23 8:00	33,75	21,04	12,70				1		1	1			2	13,26	13,28
	05/02/23 9:00	38,18	25,15	13,03				1		1	1			1	13,73	13,73
	05/02/23 10:00	42,55	29,44	13,12				1		1	1			2	13,73	13,73
	05/02/23 11:00	46,10	32,93	13,17				1	1	1	1				13,73	13,73
	05/02/23 12:00	47,83	34,67	13,16				1	1	1	1				13,73	13,73
	05/02/23 13:00	46,47	33,36	13,11				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	05/02/23 14:00	41,86	30,58	11,28				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	05/02/23 15:00	40,30	29,87	10,43				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	05/02/23 16:00	41,83	32,83	9,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	05/02/23 17:00	44,16	36,74	7,42				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	05/02/23 18:00	48,65	43,81	4,84	1			1	1	1	1	1		4	13,73	13,73
	05/02/23 19:00	48,85	46,19	2,65	1			1	1	1	1	1		4	13,73	13,73
05/02/23 20:00	47,37	42,66	4,71	1			1	1	1	1	1		4	13,73	13,73	
05/02/23 21:00	43,94	37,97	5,96	1			1	1	1	1	1		2	13,72	13,72	
05/02/23 22:00	39,21	36,10	3,10	1			1	1	1	1	1			6,79	13,70	
05/02/23 23:00	34,93	31,42	3,51	1			1	1	1	1	1			4,50	12,44	

Παρατηρήσεις:

Τις βραδινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 6/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	06/02/23 0:00	30,12	27,06	3,06				1		1	1				4,50	9,96
	06/02/23 1:00	26,93	24,44	2,50				1		1	1				4,50	10,43
	06/02/23 2:00	26,28	23,63	2,66				1		1	1				4,50	10,06
	06/02/23 3:00	25,78	23,03	2,75				1		1	1				4,50	10,07
	06/02/23 4:00	25,70	22,51	3,19				1		1	1				4,50	9,96
	06/02/23 5:00	26,93	23,00	3,93				1		1	1				4,80	10,69
	06/02/23 6:00	30,86	23,10	7,77				1		1	1				9,02	12,30
	06/02/23 7:00	36,70	29,36	7,34				1	1	1	1				10,98	13,65
	06/02/23 8:00	45,50	42,52	2,99				1	1	1	1	1	4	4	10,98	13,73
	06/02/23 9:00	51,30	48,18	3,12				1	1	1	1	1	6	4	10,98	13,73
	06/02/23 10:00	53,56	51,42	2,14				1	1	1	1	1	6	4	10,98	13,73
	06/02/23 11:00	54,20	53,30	0,90	1			1	1	1	1	1	7	4	10,98	13,73
	06/02/23 12:00	53,04	52,61	0,44	1			1	1	1	1	1	7	4	10,98	13,73
	06/02/23 13:00	52,19	51,70	0,49	1			1	1	1	1	1	7	4	10,98	13,73
	06/02/23 14:00	48,33	47,49	0,84	1			1	1	1	1	1	5	3	10,98	13,73
	06/02/23 15:00	46,10	44,00	2,10	1			1	1	1	1	1	4		10,98	13,73
	06/02/23 16:00	47,90	43,91	3,99	1			1	1	1	1	1	5		10,98	13,73
	06/02/23 17:00	49,40	40,78	8,62	1			1	1	1	1	1	5		11,24	13,73
	06/02/23 18:00	52,73	43,57	9,15	1			1	1	1	1	1	2	1	13,71	13,73
	06/02/23 19:00	53,46	45,51	7,95	1			1	1	1	1	1	2	4	13,73	13,73
06/02/23 20:00	51,80	42,90	8,91	1			1	1	1	1	1	2	3	13,73	13,73	
06/02/23 21:00	47,34	39,74	7,59	1			1	1	1	1	1	2		13,73	13,73	
06/02/23 22:00	41,59	31,87	9,72	1			1	1	1	1	1			13,08	13,03	
06/02/23 23:00	36,03	28,07	7,96				1	1	1	1	1			10,41	10,40	

Παρατηρήσεις:

Όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία με υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 7/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	07/02/23 0:00	30,93	24,13	6,80				1		1	1	1			9,21	9,54
	07/02/23 1:00	27,50	21,87	5,63				1		1	1	1			7,41	7,40
	07/02/23 2:00	26,77	21,75	5,02				1		1	1	1			6,63	6,61
	07/02/23 3:00	26,21	21,56	4,65				1		1	1	1			6,09	6,08
	07/02/23 4:00	26,30	21,65	4,65				1		1	1	1			6,14	6,13
	07/02/23 5:00	27,39	21,88	5,50				1		1	1	1			7,14	7,19
	07/02/23 6:00	32,05	23,38	8,67				1		1	1	1			11,59	11,70
	07/02/23 7:00	37,91	28,06	9,85				1		1	1	1			13,72	13,72
	07/02/23 8:00	43,68	33,65	10,03				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 9:00	48,26	37,99	10,27				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 10:00	49,30	38,08	11,21				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 11:00	49,63	37,70	11,94				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 12:00	49,78	38,50	11,28				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 13:00	47,84	36,94	10,90				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 14:00	45,43	34,26	11,17				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 15:00	43,71	32,35	11,37				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 16:00	45,17	33,74	11,43				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 17:00	50,02	38,24	11,79				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	07/02/23 18:00	55,63	43,12	12,52	1			1	1	1	1	1	2		13,73	13,73
	07/02/23 19:00	56,18	43,69	12,49	1			1	1	1	1	1	4		13,73	13,73
07/02/23 20:00	54,03	41,45	12,58	1			1	1	1	1	1	2		13,73	13,73	
07/02/23 21:00	49,25	36,68	12,57	1			1	1	1	1	1			13,73	13,73	
07/02/23 22:00	43,50	30,96	12,54	1			1	1	1	1	1			13,73	13,73	
07/02/23 23:00	37,41	24,93	12,48				1		1	1	1			13,72	13,73	

Παρατηρήσεις:

Λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και χαμηλής θερμοκρασίας παρέμεινε σε λειτουργία σε χαμηλή φόρτιση η μονάδα G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 8/2/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	08/02/23 0:00	31,91	20,19	11,72				1		1	1				12,86	12,82	
	08/02/23 1:00	28,42	18,13	10,29				1		1	1				11,41	11,39	
	08/02/23 2:00	27,88	17,61	10,27	1					1	1				11,15	11,15	
	08/02/23 3:00	27,18	17,11	10,07	1					1	1				10,88	10,88	
	08/02/23 4:00	27,06	17,03	10,03	1					1	1				10,82	10,82	
	08/02/23 5:00	28,36	17,94	10,42	1					1	1				11,29	11,32	
	08/02/23 6:00	33,24	21,61	11,64	1					1	1				13,11	13,14	
	08/02/23 7:00	39,91	28,59	11,33				1		1	1				1	13,73	13,73
	08/02/23 8:00	44,87	33,65	11,23				1	1	1	1				1	13,73	13,73
	08/02/23 9:00	47,81	37,18	10,63				1	1	1	1				3	13,73	13,73
	08/02/23 10:00	48,77	38,04	10,73				1	1	1	1				5	13,73	13,73
	08/02/23 11:00	48,64	38,40	10,24				1	1	1	1				5	13,73	13,73
	08/02/23 12:00	49,12	39,58	9,54	1			1	1	1	1			1	5	13,73	13,73
	08/02/23 13:00	48,96	40,06	8,90	1			1	1	1	1				3	13,72	13,73
	08/02/23 14:00	48,16	38,35	9,81	1			1	1	1	1				3	13,73	13,73
	08/02/23 15:00	47,25	36,83	10,42	1			1	1	1	1			1	1	13,73	13,73
	08/02/23 16:00	48,24	38,37	9,87	1			1	1	1	1			2		13,73	13,73
	08/02/23 17:00	50,25	39,73	10,52	1			1	1	1	1			3		13,73	13,73
	08/02/23 18:00	54,28	43,51	10,77	1			1	1	1	1			5	2	13,73	13,73
	08/02/23 19:00	54,84	44,15	10,70	1			1	1	1	1			5	3	13,73	13,73
08/02/23 20:00	53,72	43,61	10,10	1			1	1	1	1			5	3	13,73	13,73	
08/02/23 21:00	48,92	41,69	7,23	1			1	1	1	1			3	3	13,73	13,73	
08/02/23 22:00	43,24	37,73	5,51	1			1	1	1	1			3	2	13,73	13,73	
08/02/23 23:00	37,25	28,92	8,33	1			1	1	1	1					13,66	13,65	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Σίγρι ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 14:00 με 21:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 9/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	09/02/23 0:00	31,66	22,32	9,34				1		1	1				12,73	12,67
	09/02/23 1:00	28,23	19,17	9,06				1		1	1				11,34	11,32
	09/02/23 2:00	27,43	18,91	8,52				1		1	1				10,98	10,96
	09/02/23 3:00	26,60	18,13	8,47				1		1	1				10,65	10,65
	09/02/23 4:00	26,72	17,83	8,89	1					1	1				10,69	10,69
	09/02/23 5:00	28,34	19,22	9,13	1					1	1				11,30	11,32
	09/02/23 6:00	32,96	24,75	8,21	1				1	1	1	1			12,98	13,02
	09/02/23 7:00	39,61	31,95	7,67				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	09/02/23 8:00	45,82	40,88	4,94				1	1	1	1	1		5	13,73	13,73
	09/02/23 9:00	48,90	46,15	2,76				1	1	1	1	1		10	13,73	13,73
	09/02/23 10:00	48,74	45,99	2,75	1			1	1	1	1	1		9	13,73	13,73
	09/02/23 11:00	48,47	45,72	2,75	1			1	1	1	1	1		7	13,73	13,73
	09/02/23 12:00	48,95	46,20	2,75	1			1	1	1	1	1		7	13,73	13,73
	09/02/23 13:00	48,47	46,83	1,64	1			1	1	1	1	1		7	11,03	13,73
	09/02/23 14:00	46,50	44,89	1,61	1			1	1	1	1	1		7	11,03	13,73
	09/02/23 15:00	40,28	38,30	1,98	1			1	1	1	1	1		2	13,73	13,73
	09/02/23 16:00	42,67	40,43	2,24	1			1	1	1	1	1		4	11,65	13,73
	09/02/23 17:00	48,70	42,68	6,01	1			1	1	1	1	1		5	11,04	13,73
	09/02/23 18:00	53,34	46,25	7,10	1			1	1	1	1	1		8	11,11	13,73
	09/02/23 19:00	53,79	45,99	7,80	1			1	1	1	1	1		8	11,11	13,73
09/02/23 20:00	51,01	43,34	7,66	1			1	1	1	1	1		7	11,11	13,73	
09/02/23 21:00	46,35	38,38	7,96	1			1	1	1	1	1		2	11,11	13,73	
09/02/23 22:00	40,83	33,52	7,31	1			1	1	1	1	1			11,11	13,73	
09/02/23 23:00	35,43	28,08	7,35				1	1	1	1	1			11,11	13,65	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Στις 16:00 το ΑΠ Άντισσας βγήκε εκτός επικοινωνίας και παρέμεινε όλη την υπόλοιπη ημέρα. Το διάστημα 16:00 με 18:00 το ΑΠ Τέρπανδρος ήταν εκτός επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 10/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	10/02/23 0:00	29,79	22,64	7,15				1		1	1				10,92	12,86
	10/02/23 1:00	26,18	19,45	6,73				1		1	1				10,49	12,10
	10/02/23 2:00	25,39	19,20	6,19				1		1	1				10,14	11,64
	10/02/23 3:00	24,56	19,08	5,48				1		1	1				9,46	10,72
	10/02/23 4:00	24,72	18,99	5,73				1		1	1				9,54	10,89
	10/02/23 5:00	26,02	22,16	3,86				1		1	1				10,26	11,86
	10/02/23 6:00	30,86	27,23	3,63				1	1	1	1				10,93	12,81
	10/02/23 7:00	37,74	35,48	2,26				1	1	1	1			2	11,12	13,71
	10/02/23 8:00	43,17	39,24	3,93				1	1	1	1			5	12,88	13,73
	10/02/23 9:00	44,99	38,27	6,71				1	1	1	1			5	13,73	13,73
	10/02/23 10:00	43,54	37,64	5,90				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	10/02/23 11:00	42,90	34,28	8,62				1	1	1	1			2	13,73	13,73
	10/02/23 12:00	43,08	34,26	8,82				1	1	1	1			2	13,73	13,73
	10/02/23 13:00	42,76	33,44	9,32				1	1	1	1			1	13,73	13,73
	10/02/23 14:00	41,55	32,09	9,46				1	1	1	1				13,73	13,73
	10/02/23 15:00	41,96	30,39	11,57				1	1	1	1				13,73	13,73
	10/02/23 16:00	43,99	31,90	12,09				1	1	1	1				13,73	13,73
	10/02/23 17:00	47,85	35,96	11,89				1	1	1	1			2	13,73	13,73
	10/02/23 18:00	52,88	42,24	10,65				1	1	1	1			7	13,73	13,73
	10/02/23 19:00	53,13	43,42	9,70				1	1	1	1			9	13,73	13,73
10/02/23 20:00	50,64	41,85	8,79				1	1	1	1			8	13,73	13,73	
10/02/23 21:00	45,87	38,98	6,89				1	1	1	1			5	13,73	13,73	
10/02/23 22:00	40,82	33,39	7,43				1	1	1	1			4	13,73	13,73	
10/02/23 23:00	35,79	30,92	4,87				1	1	1	1				13,61	13,59	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άντισσας ήταν εκτός επικοινωνίας έως τις 08:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 11/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	11/02/23 0:00	30,93	25,84	5,08				1		1	1				10,80	10,93
	11/02/23 1:00	27,48	21,27	6,22				1		1	1				11,01	11,00
	11/02/23 2:00	26,80	20,19	6,61				1		1	1				10,72	10,72
	11/02/23 3:00	26,13	17,41	8,72				1		1	1				10,45	10,46
	11/02/23 4:00	25,97	17,38	8,59				1		1	1				10,39	10,39
	11/02/23 5:00	26,80	18,21	8,59				1		1	1				10,70	10,71
	11/02/23 6:00	29,94	19,29	10,65				1		1	1				11,92	11,94
	11/02/23 7:00	33,45	25,37	8,08				1		1	1			4	13,18	13,21
	11/02/23 8:00	38,30	28,53	9,77				1	1	1	1				13,73	13,73
	11/02/23 9:00	41,63	32,55	9,08				1	1	1	1				13,73	13,73
	11/02/23 10:00	44,91	34,73	10,17				1	1	1	1			1	13,73	13,73
	11/02/23 11:00	45,84	36,83	9,01				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	11/02/23 12:00	46,52	38,58	7,94				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	11/02/23 13:00	46,97	36,70	10,27				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	11/02/23 14:00	44,00	32,19	11,81				1	1	1	1			1	13,73	13,73
	11/02/23 15:00	42,77	30,30	12,48				1	1	1	1				13,73	13,73
	11/02/23 16:00	44,90	32,89	12,01				1	1	1	1			1	13,73	13,73
	11/02/23 17:00	47,07	35,54	11,53				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	11/02/23 18:00	51,34	39,97	11,37				1	1	1	1			7	13,73	13,73
	11/02/23 19:00	51,69	40,53	11,16				1	1	1	1			7	13,73	13,73
11/02/23 20:00	49,09	38,16	10,93				1	1	1	1			5	13,73	13,73	
11/02/23 21:00	44,87	34,05	10,82				1	1	1	1			2	13,73	13,73	
11/02/23 22:00	40,08	31,42	8,67				1	1	1	1				13,73	13,73	
11/02/23 23:00	35,26	27,45	7,81				1	1	1	1				13,53	13,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 12/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	12/02/23 0:00	30,98	24,53	6,45				1		1	1				11,96	12,02
	12/02/23 1:00	27,74	21,57	6,16				1		1	1				11,13	11,10
	12/02/23 2:00	26,83	20,62	6,21				1		1	1				10,74	10,74
	12/02/23 3:00	26,03	17,68	8,36				1		1	1				10,42	10,41
	12/02/23 4:00	25,64	19,02	6,62				1		1	1				10,26	10,25
	12/02/23 5:00	25,95	21,04	4,91				1		1	1				10,37	10,38
	12/02/23 6:00	28,04	23,66	4,38				1		1	1				11,18	11,20
	12/02/23 7:00	30,38	26,59	3,79				1	1	1	1				10,06	10,01
	12/02/23 8:00	32,24	27,92	4,32				1	1	1	1				11,57	11,58
	12/02/23 9:00	33,25	29,60	3,66				1	1	1	1				12,57	12,56
	12/02/23 10:00	34,17	31,62	2,55				1	1	1	1				13,24	13,29
	12/02/23 11:00	34,82	32,22	2,60				1	1	1	1				13,73	13,73
	12/02/23 12:00	34,92	31,67	3,26				1	1	1	1				13,72	13,72
	12/02/23 13:00	34,79	31,21	3,58				1	1	1	1				13,69	13,68
	12/02/23 14:00	33,14	28,94	4,20				1	1	1	1				12,54	12,51
	12/02/23 15:00	33,01	28,55	4,46				1	1	1	1				12,29	12,34
	12/02/23 16:00	35,78	28,89	6,90				1	1	1	1				13,73	13,73
	12/02/23 17:00	40,12	30,72	9,40				1	1	1	1				13,73	13,73
	12/02/23 18:00	46,73	34,65	12,08	1			1	1	1	1		1		13,73	13,73
	12/02/23 19:00	48,22	35,91	12,31	1			1	1	1	1		1		13,73	13,73
12/02/23 20:00	47,06	34,26	12,80	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
12/02/23 21:00	44,00	31,29	12,71	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
12/02/23 22:00	39,12	27,87	11,26				1	1	1	1				13,73	13,73	
12/02/23 23:00	33,78	23,03	10,75				1	1	1	1				13,36	13,35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 13/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	13/02/23 0:00	28,77	19,70	9,07				1		1	1				11,59	11,55
	13/02/23 1:00	25,94	17,02	8,91						1	1				10,46	10,37
	13/02/23 2:00	25,23	16,35	8,88						1	1				10,66	10,09
	13/02/23 3:00	24,55	15,85	8,70	1					1	1				9,84	9,83
	13/02/23 4:00	24,57	15,08	9,49	1					1	1				9,83	9,83
	13/02/23 5:00	26,08	15,94	10,14	1					1	1				10,38	10,41
	13/02/23 6:00	30,44	18,74	11,70	1					1	1				12,07	12,13
	13/02/23 7:00	36,18	23,40	12,79				1		1	1				13,63	13,64
	13/02/23 8:00	41,38	28,71	12,67				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 9:00	43,83	32,22	11,61				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 10:00	43,05	31,96	11,09				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 11:00	43,24	31,97	11,27				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 12:00	43,40	32,10	11,30				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 13:00	42,82	32,64	10,18				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 14:00	39,68	28,56	11,11				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 15:00	37,92	26,09	11,83				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 16:00	40,01	27,94	12,07				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 17:00	44,16	32,87	11,28				1	1	1	1				13,73	13,73
	13/02/23 18:00	50,00	39,38	10,62	1			1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13/02/23 19:00	50,74	40,27	10,47	1			1	1	1	1		4		13,73	13,73
13/02/23 20:00	49,24	40,91	8,33	1			1	1	1	1		4		13,73	13,73	
13/02/23 21:00	45,34	38,47	6,87	1			1	1	1	1		2		13,73	13,73	
13/02/23 22:00	39,96	35,91	4,05	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
13/02/23 23:00	34,12	31,11	3,02				1	1	1	1				12,88	12,86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 14/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	14/02/23 0:00	28,96	27,30	1,67				1	1	1	1				8,63	8,54
	14/02/23 1:00	25,76	24,14	1,61				1		1	1				9,76	10,27
	14/02/23 2:00	25,17	22,93	2,23				1		1	1				9,96	9,97
	14/02/23 3:00	24,56	21,38	3,18				1		1	1				9,44	9,42
	14/02/23 4:00	24,57	22,23	2,35				1		1	1				9,44	9,43
	14/02/23 5:00	25,97	23,86	2,10				1		1	1				10,27	10,29
	14/02/23 6:00	30,36	27,85	2,50				1		1	1			1	11,30	11,23
	14/02/23 7:00	36,36	33,59	2,77				1	1	1	1			1	13,52	13,58
	14/02/23 8:00	38,98	37,25	1,72				1	1	1	1			4	13,73	13,73
	14/02/23 9:00	39,34	38,56	0,78				1	1	1	1	1		5	13,62	13,58
	14/02/23 10:00	38,02	36,55	1,47					1	1	1	1		7	13,73	13,73
	14/02/23 11:00	36,42	33,45	2,97					1	1	1	1		4	13,71	13,71
	14/02/23 12:00	36,40	31,50	4,90				1	1	1	1	1		1	13,08	13,17
	14/02/23 13:00	35,90	30,01	5,89				1	1	1	1				13,73	13,73
	14/02/23 14:00	34,70	25,30	9,40				1		1	1				13,62	13,62
	14/02/23 15:00	34,42	26,47	7,96				1		1	1			2	13,61	13,61
	14/02/23 16:00	37,29	29,07	8,22				1		1	1			2	13,73	13,73
	14/02/23 17:00	42,61	31,84	10,77				1	1	1	1				13,73	13,73
	14/02/23 18:00	48,68	37,44	11,24	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	14/02/23 19:00	49,34	38,83	10,51	1			1	1	1	1			1	13,73	13,73
14/02/23 20:00	47,39	40,24	7,15	1			1	1	1	1			3	13,73	13,73	
14/02/23 21:00	43,22	36,38	6,85	1			1	1	1	1			2	13,73	13,73	
14/02/23 22:00	38,74	30,88	7,86	1			1	1	1	1				13,69	13,69	
14/02/23 23:00	33,55	23,82	9,73					1	1	1				13,00	13,19	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ, δεν είναι διαθέσιμη η μονάδα G2 το διάστημα 07:00 με 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 15/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	15/02/23 0:00	28,49	19,58	8,91					1	1	1				11,49	11,45
	15/02/23 1:00	25,35	18,42	6,93					1	1	1				10,00	9,96
	15/02/23 2:00	24,35	18,50	5,85					1	1	1				9,22	9,18
	15/02/23 3:00	23,89	16,77	7,12						1	1				9,10	9,10
	15/02/23 4:00	24,02	15,70	8,32	1					1	1				9,61	9,60
	15/02/23 5:00	25,25	15,65	9,60	1					1	1				10,06	10,07
	15/02/23 6:00	29,33	19,05	10,27	1					1	1				11,65	11,70
	15/02/23 7:00	34,67	25,13	9,54					1	1	1				13,42	13,43
	15/02/23 8:00	38,72	27,76	10,96				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/02/23 9:00	40,25	27,79	12,46				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/02/23 10:00	40,40	28,56	11,84				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/02/23 11:00	39,69	27,45	12,24				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/02/23 12:00	40,20	28,01	12,20				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/02/23 13:00	38,54	27,27	11,27				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/02/23 14:00	36,42	25,37	11,06				1		1	1				13,73	13,73
	15/02/23 15:00	35,74	24,33	11,41				1		1	1				13,72	13,72
	15/02/23 16:00	38,55	28,25	10,29				1		1	1		2		13,73	13,73
	15/02/23 17:00	42,85	33,16	9,69				1	1	1	1				13,73	13,73
	15/02/23 18:00	48,56	40,01	8,55	1			1	1	1	1		2		13,73	13,73
	15/02/23 19:00	49,75	42,05	7,70	1			1	1	1	1		4		13,73	13,73
15/02/23 20:00	48,86	39,70	9,16	1			1	1	1	1		4		13,73	13,73	
15/02/23 21:00	44,61	37,55	7,06	1			1	1	1	1		2		13,73	13,73	
15/02/23 22:00	39,22	35,65	3,57	1			1	1	1	1				13,72	13,72	
15/02/23 23:00	33,38	30,13	3,25				1	1	1	1				12,49	12,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 16/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	16/02/23 0:00	28,44	26,29	2,15				1		1	1				10,11	10,25
	16/02/23 1:00	25,45	24,18	1,27				1		1	1				10,18	10,14
	16/02/23 2:00	24,92	22,99	1,92				1		1	1				9,79	9,76
	16/02/23 3:00	24,40	22,48	1,91				1		1	1				9,25	9,27
	16/02/23 4:00	24,17	22,00	2,17				1		1	1				9,02	9,02
	16/02/23 5:00	25,87	22,42	3,45				1		1	1				10,25	10,27
	16/02/23 6:00	30,04	25,36	4,68				1		1	1				11,44	11,44
	16/02/23 7:00	36,01	33,01	3,00				1	1	1	1				13,42	13,47
	16/02/23 8:00	37,91	36,13	1,78				1	1	1	1		2		13,73	13,73
	16/02/23 9:00	37,02	36,10	0,92				1	1	1	1		2		13,73	13,73
	16/02/23 10:00	36,06	34,57	1,49				1	1	1	1		2		13,73	13,73
	16/02/23 11:00	34,81	33,54	1,28				1	1	1	1				13,69	13,69
	16/02/23 12:00	33,88	33,02	0,86				1	1	1	1				13,21	13,21
	16/02/23 13:00	33,11	32,32	0,79				1	1	1	1				12,51	12,48
	16/02/23 14:00	31,19	30,60	0,59				1	1	1	1				10,59	10,56
	16/02/23 15:00	31,39	30,49	0,90				1	1	1	1				10,66	10,68
	16/02/23 16:00	34,67	33,92	0,75				1	1	1	1				13,27	13,32
	16/02/23 17:00	40,14	39,95	0,18	1			1	1	1	1		2		13,73	13,73
	16/02/23 18:00	46,93	46,86	0,07	1			1	1	1	1		7		13,73	13,73
	16/02/23 19:00	48,78	48,70	0,08	1			1	1	1	1		10		13,73	13,73
16/02/23 20:00	46,50	46,29	0,21	1			1	1	1	1		9		13,73	13,73	
16/02/23 21:00	41,67	41,46	0,21	1			1	1	1	1		5		13,73	13,73	
16/02/23 22:00	37,32	37,32	0,00	1			1	1	1	1		4		12,92	12,88	
16/02/23 23:00	32,73	32,73	0,00	1			1	1	1	1				9,92	9,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 17/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	17/02/23 0:00	28,29	28,29	0,00	1			1	1	1					8,01	8,09
	17/02/23 1:00	25,09	25,09	0,00	1			1	1	1					8,22	8,32
	17/02/23 2:00	24,44	24,38	0,06				1	1	1					8,21	8,19
	17/02/23 3:00	23,71	23,17	0,54				1	1	1					8,30	8,29
	17/02/23 4:00	23,49	22,48	1,01				1	1	1					8,20	8,21
	17/02/23 5:00	24,63	23,24	1,39				1	1	1					8,32	8,31
	17/02/23 6:00	27,83	25,30	2,53				1	1	1					8,85	8,88
	17/02/23 7:00	32,02	27,62	4,39				1	1	1				2	10,19	10,22
	17/02/23 8:00	34,40	30,17	4,22				1	1	1				4	10,98	10,99
	17/02/23 9:00	34,35	29,99	4,36				1	1	1				4	11,00	10,99
	17/02/23 10:00	33,60	28,90	4,70				1	1	1				4	10,74	10,77
	17/02/23 11:00	32,90	28,26	4,64	1			1	1	1				2	10,72	10,62
	17/02/23 12:00	32,88	27,60	5,28	1			1	1	1				1	11,08	11,13
	17/02/23 13:00	32,55	27,52	5,03				1	1	1	1				11,03	11,05
	17/02/23 14:00	31,08	24,86	6,22					1	1	1				10,53	10,51
	17/02/23 15:00	30,90	23,58	7,33					1	1	1				10,71	10,68
	17/02/23 16:00	33,15	23,98	9,17					1	1	1				11,38	11,38
	17/02/23 17:00	37,88	27,23	10,66					1	1	1				13,11	13,13
	17/02/23 18:00	44,87	32,80	12,07				1	1	1	1				13,73	13,73
	17/02/23 19:00	46,28	34,11	12,18				1	1	1	1				13,73	13,73
17/02/23 20:00	44,84	33,07	11,77				1	1	1	1				13,73	13,73	
17/02/23 21:00	40,94	30,69	10,25				1	1	1	1				13,70	13,70	
17/02/23 22:00	36,09	26,63	9,46				1		1	1				12,71	12,66	
17/02/23 23:00	31,17	21,75	9,42				1		1	1				10,97	10,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 18/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	18/02/23 0:00	27,22	19,13	8,09				1		1	1				9,59	9,57
	18/02/23 1:00	24,71	18,88	5,83				1		1	1				8,42	8,42
	18/02/23 2:00	23,99	16,64	7,34				1			1				7,92	7,88
	18/02/23 3:00	23,04	15,35	7,69				1			1				7,84	7,82
	18/02/23 4:00	22,69	14,90	7,79				1			1				7,92	7,92
	18/02/23 5:00	23,69	16,33	7,36				1			1				8,23	8,24
	18/02/23 6:00	26,01	17,83	8,18				1			1	1			9,07	9,09
	18/02/23 7:00	29,03	19,35	9,68				1			1	1			10,11	10,14
	18/02/23 8:00	31,32	20,83	10,48				1			1	1			10,92	10,91
	18/02/23 9:00	32,20	21,95	10,25				1			1	1			11,00	10,92
	18/02/23 10:00	31,99	22,14	9,85				1			1	1			10,83	10,82
	18/02/23 11:00	31,67	22,57	9,09				1			1	1			11,06	11,07
	18/02/23 12:00	31,44	22,67	8,77				1			1	1			11,00	11,01
	18/02/23 13:00	31,58	22,98	8,60				1			1	1			11,06	11,06
	18/02/23 14:00	30,74	21,69	9,05				1			1	1			10,78	10,78
	18/02/23 15:00	30,37	20,44	9,93				1			1	1			10,61	10,62
	18/02/23 16:00	33,03	22,32	10,71				1			1	1			11,51	11,53
	18/02/23 17:00	36,42	25,01	11,41				1	1	1	1	1			12,70	12,73
	18/02/23 18:00	42,27	29,88	12,39				1	1	1	1	1			13,71	13,72
	18/02/23 19:00	43,80	31,04	12,76	1			1			1	1		2	13,73	13,73
18/02/23 20:00	41,99	29,43	12,57	1			1			1	1		1	13,73	13,73	
18/02/23 21:00	38,42	26,94	11,48	1			1			1	1			13,41	13,38	
18/02/23 22:00	34,00	22,53	11,47				1			1	1			11,95	11,93	
18/02/23 23:00	29,79	19,50	10,29				1			1	1			10,50	10,47	
<p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.</p>																

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 19/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	19/02/23 0:00	26,39	17,29	9,10				1			1				9,29	9,27
	19/02/23 1:00	23,63	15,49	8,14				1			1				8,30	8,28
	19/02/23 2:00	22,79	14,96	7,83				1			1				7,98	7,98
	19/02/23 3:00	21,87	14,35	7,52				1			1				7,67	7,66
	19/02/23 4:00	21,43	14,07	7,36				1			1				7,50	7,50
	19/02/23 5:00	21,87	14,39	7,48				1			1				7,64	7,64
	19/02/23 6:00	23,11	15,28	7,83				1			1				8,00	8,00
	19/02/23 7:00	24,69	16,83	7,85				1			1			1	7,96	8,00
	19/02/23 8:00	26,67	17,81	8,87				1		1	1			1	9,12	9,12
	19/02/23 9:00	26,97	18,48	8,50				1		1	1				8,63	8,63
	19/02/23 10:00	28,28	19,00	9,28	1			1			1				9,43	9,47
	19/02/23 11:00	28,38	19,40	8,98	1			1			1			2	9,20	9,18
	19/02/23 12:00	28,43	19,20	9,24	1			1			1			2	9,65	9,67
	19/02/23 13:00	26,92	17,96	8,96	1			1			1			2	9,26	9,23
	19/02/23 14:00	24,60	16,44	8,16	1			1			1				8,37	8,99
	19/02/23 15:00	24,21	16,20	8,01				1			1				8,12	8,54
	19/02/23 16:00	27,00	18,05	8,95				1			1				9,41	9,43
	19/02/23 17:00	31,41	21,20	10,21	1			1		1	1				10,92	10,94
	19/02/23 18:00	37,99	25,39	12,60	1			1		1	1				13,14	13,18
	19/02/23 19:00	40,14	28,46	11,68	1			1		1	1				13,72	13,71
19/02/23 20:00	39,01	27,31	11,70	1			1		1	1				13,63	13,62	
19/02/23 21:00	36,20	24,04	12,16	1			1		1	1				12,72	12,70	
19/02/23 22:00	31,85	20,95	10,90	1			1		1	1				11,21	11,18	
19/02/23 23:00	27,63	18,49	9,15				1		1	1				9,39	9,36	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 20/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	20/02/23 0:00	24,06	15,94	8,12				1			1				8,47	8,44
	20/02/23 1:00	21,45	14,31	7,14				1			1				7,53	7,52
	20/02/23 2:00	21,25	14,12	7,13				1			1				7,43	7,39
	20/02/23 3:00	20,46	13,74	6,73				1			1				6,87	6,86
	20/02/23 4:00	20,40	13,39	7,01				1			1				7,15	7,14
	20/02/23 5:00	21,56	14,63	6,93				1			1				7,23	7,25
	20/02/23 6:00	24,80	17,82	6,98				1			1			1	8,43	8,47
	20/02/23 7:00	28,81	24,18	4,63				1		1	1			2	9,64	9,64
	20/02/23 8:00	31,76	30,84	0,91				1	1	1	1			2	11,04	11,14
	20/02/23 9:00	31,53	30,87	0,66				1	1	1	1				10,81	10,83
	20/02/23 10:00	29,62	28,91	0,71				1	1	1	1			2	9,14	9,19
	20/02/23 11:00	28,14	28,11	0,03				1		1	1			5	9,88	9,93
	20/02/23 12:00	27,54	27,50	0,04				1		1	1			5	9,99	10,05
	20/02/23 13:00	28,44	28,17	0,27				1		1	1			5	10,95	10,99
	20/02/23 14:00	27,67	27,53	0,14				1		1	1			5	10,48	10,43
	20/02/23 15:00	26,73	26,43	0,30				1		1	1			5	9,32	9,39
	20/02/23 16:00	28,95	28,26	0,69				1		1	1			5	11,32	11,37
	20/02/23 17:00	32,35	32,11	0,24				1	1	1	1			4	10,66	10,56
	20/02/23 18:00	38,29	37,34	0,95		1		1	1	1	1			4	13,34	13,37
	20/02/23 19:00	41,09	40,02	1,06		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
20/02/23 20:00	40,19	39,49	0,70		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73	
20/02/23 21:00	36,70	36,63	0,06		1		1	1	1	1			1	13,19	13,16	
20/02/23 22:00	32,25	32,25	0,00		1		1	1	1	1				10,52	10,45	
20/02/23 23:00	27,77	27,77	0,00				1	1	1	1				7,26	7,21	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 21/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	21/02/23 0:00	24,01	24,01	0,00				1		1	1				5,12	5,76
	21/02/23 1:00	21,77	21,77	0,00				1		1	1				6,74	6,68
	21/02/23 2:00	21,24	20,98	0,26				1		1	1				6,11	6,08
	21/02/23 3:00	20,58	19,60	0,98				1		1	1				5,50	5,47
	21/02/23 4:00	20,39	18,95	1,43				1		1	1				5,19	5,22
	21/02/23 5:00	21,62	17,72	3,90				1		1	1				6,63	6,68
	21/02/23 6:00	25,05	21,48	3,57				1		1	1		2		8,72	8,74
	21/02/23 7:00	28,95	24,59	4,36				1		1	1				10,10	10,13
	21/02/23 8:00	28,83	25,13	3,70				1		1	1		2		10,03	10,06
	21/02/23 9:00	30,78	28,98	1,80				1		1	1		4		10,46	10,44
	21/02/23 10:00	29,33	27,42	1,91				1		1	1		4		9,70	9,70
	21/02/23 11:00	27,67	25,77	1,89				1		1	1		4		9,16	9,14
	21/02/23 12:00	27,68	25,50	2,18				1		1	1		2		9,15	9,17
	21/02/23 13:00	26,95	24,27	2,68				1		1	1				8,94	8,94
	21/02/23 14:00	25,14	22,01	3,13				1		1	1				8,32	8,31
	21/02/23 15:00	24,85	19,67	5,18				1		1	1				8,39	8,40
	21/02/23 16:00	26,96	20,37	6,59				1		1	1				9,39	9,42
	21/02/23 17:00	31,26	23,84	7,42				1		1	1				10,87	10,90
	21/02/23 18:00	37,87	28,95	8,91				1	1	1	1				13,12	13,15
	21/02/23 19:00	40,46	32,05	8,41				1	1	1	1				13,73	13,73
21/02/23 20:00	39,61	29,90	9,71				1	1	1	1				13,70	13,68	
21/02/23 21:00	36,52	25,36	11,16				1	1	1	1				12,81	12,79	
21/02/23 22:00	31,96	22,40	9,56				1		1	1				11,03	10,97	
21/02/23 23:00	28,01	19,41	8,60				1		1	1				9,76	9,74	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά Η/Ζ τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 22/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	22/02/23 0:00	17,54	12,23	5,31				1		1	1				8,08	6,14
	22/02/23 1:00	18,76	17,78	0,98	1			1		1	1				6,84	2,77
	22/02/23 2:00	21,49	16,62	4,87						1	1				7,42	5,56
	22/02/23 3:00	20,30	15,10	5,20						1	1				7,49	6,30
	22/02/23 4:00	20,36	14,95	5,41						1	1				6,51	6,51
	22/02/23 5:00	21,43	15,91	5,52						1	1				6,82	6,83
	22/02/23 6:00	24,51	19,25	5,25						1	1	1		2	7,79	7,83
	22/02/23 7:00	28,61	22,02	6,59					1	1	1	1			9,10	9,12
	22/02/23 8:00	29,57	24,06	5,51					1	1	1	1			9,46	9,46
	22/02/23 9:00	29,02	25,12	3,89					1	1	1	1			9,30	9,30
	22/02/23 10:00	27,51	25,67	1,84	1				1	1	1	1			8,81	8,81
	22/02/23 11:00	26,99	25,29	1,70	1				1	1	1	1			8,54	8,54
	22/02/23 12:00	26,77	24,15	2,62	1				1	1	1	1		2	8,61	8,57
	22/02/23 13:00	26,59	24,27	2,33					1	1	1	1			9,07	9,01
	22/02/23 14:00	25,61	24,71	0,90					1	1	1	1			8,55	8,50
	22/02/23 15:00	25,10	24,37	0,73					1	1	1	1			8,73	8,73
	22/02/23 16:00	26,41	25,52	0,88					1	1	1	1			8,60	8,35
	22/02/23 17:00	30,23	29,26	0,97				1	1	1	1	1			9,30	9,43
	22/02/23 18:00	37,18	36,21	0,97	1			1	1	1	1	1			12,89	12,92
	22/02/23 19:00	40,15	38,03	2,12	1			1	1	1	1	1			13,73	13,73
22/02/23 20:00	39,39	37,96	1,42	1			1	1	1	1	1			13,55	13,49	
22/02/23 21:00	36,23	35,45	0,78	1			1	1	1	1	1			11,71	11,70	
22/02/23 22:00	31,33	30,38	0,94				1	1	1	1	1			10,18	10,16	
22/02/23 23:00	27,03	26,48	0,55				1	1	1	1	1			6,52	6,46	

Παρατηρήσεις:

Γενική διακοπή στις 00:41, λόγω βλάβης της μονάδας G8.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 23/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	23/02/23 0:00	23,81	23,71	0,10					1	1	1				6,58	7,03
	23/02/23 1:00	21,62	21,62	0,00					1	1	1				6,50	6,52
	23/02/23 2:00	20,92	20,43	0,48					1	1	1				5,80	5,75
	23/02/23 3:00	20,43	19,67	0,76					1	1	1				5,32	5,31
	23/02/23 4:00	20,23	19,65	0,59					1	1	1				5,04	5,07
	23/02/23 5:00	21,32	20,93	0,39					1	1	1				6,09	6,14
	23/02/23 6:00	24,67	24,39	0,28					1	1	1				8,61	8,63
	23/02/23 7:00	28,41	27,68	0,73					1	1	1			2	10,34	10,41
	23/02/23 8:00	28,02	27,26	0,77				1	1	1	1			1	8,67	8,09
	23/02/23 9:00	27,60	27,11	0,50				1	1	1	1				7,01	7,00
	23/02/23 10:00	27,55	27,28	0,28				1	1	1	1				6,70	6,87
	23/02/23 11:00	27,41	27,34	0,07				1	1	1	1				6,83	6,79
	23/02/23 12:00	26,24	26,24	0,00				1	1	1	1				5,70	5,66
	23/02/23 13:00	27,14	27,04	0,10				1	1	1	1				6,50	6,53
	23/02/23 14:00	25,68	25,51	0,17				1	1		1				7,17	7,67
	23/02/23 15:00	24,74	24,58	0,16				1	1		1				8,21	8,23
	23/02/23 16:00	26,42	26,18	0,24				1	1		1				8,11	7,58
	23/02/23 17:00	31,05	30,74	0,31				1	1	1	1				10,22	10,29
	23/02/23 18:00	37,17	36,49	0,68	1			1	1	1	1				13,59	13,63
	23/02/23 19:00	39,67	38,33	1,34	1			1	1	1	1				13,73	13,73
23/02/23 20:00	39,21	37,80	1,41	1			1	1	1	1				13,73	13,73	
23/02/23 21:00	36,05	35,68	0,37	1			1	1	1	1				12,97	12,98	
23/02/23 22:00	31,72	31,68	0,04				1	1	1	1				11,13	11,15	
23/02/23 23:00	27,54	27,44	0,10				1	1	1	1				7,10	6,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 24/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	24/02/23 0:00	23,64	23,59	0,05					1	1	1				7,51	8,01
	24/02/23 1:00	21,12	21,12	0,00					1	1	1				6,06	6,01
	24/02/23 2:00	20,68	20,68	0,00					1	1	1				5,52	5,54
	24/02/23 3:00	20,10	20,10	0,00					1	1	1				4,97	4,96
	24/02/23 4:00	19,90	19,90	0,00					1	1	1				4,75	4,77
	24/02/23 5:00	21,08	20,97	0,11					1	1	1				5,86	5,92
	24/02/23 6:00	24,37	24,18	0,19					1	1	1				8,44	8,46
	24/02/23 7:00	28,03	27,64	0,39					1	1	1			2	9,58	9,63
	24/02/23 8:00	29,26	28,72	0,53					1	1	1			4	10,23	10,24
	24/02/23 9:00	28,42	28,01	0,41	1				1	1	1				9,82	9,80
	24/02/23 10:00	27,17	26,84	0,33	1				1	1	1				8,98	8,96
	24/02/23 11:00	26,74	26,49	0,25	1				1	1	1				8,83	8,82
	24/02/23 12:00	26,88	26,67	0,21	1				1	1	1				8,97	8,97
	24/02/23 13:00	27,00	26,47	0,53					1	1	1				9,40	9,45
	24/02/23 14:00	25,95	24,81	1,14					1	1	1				9,11	9,10
	24/02/23 15:00	25,49	24,19	1,31					1	1	1				8,70	8,71
	24/02/23 16:00	27,04	25,66	1,38					1	1	1				8,11	8,02
	24/02/23 17:00	30,54	29,75	0,78				1	1	1	1				9,45	9,51
	24/02/23 18:00	36,94	36,55	0,39	1			1	1	1	1				12,12	12,16
	24/02/23 19:00	38,93	38,65	0,28	1			1	1	1	1			1	12,92	12,93
24/02/23 20:00	37,85	36,87	0,97	1			1	1	1	1				13,26	13,25	
24/02/23 21:00	35,26	32,02	3,23	1			1	1	1	1				12,20	12,16	
24/02/23 22:00	30,98	25,76	5,22				1		1	1				10,69	10,68	
24/02/23 23:00	27,01	20,76	6,25				1		1	1				9,19	9,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 25/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	25/02/23 0:00	23,48	16,90	6,58						1	1				8,20	8,16
	25/02/23 1:00	21,55	14,59	6,96						1	1				7,45	7,40
	25/02/23 2:00	20,96	14,22	6,74						1	1				6,88	6,83
	25/02/23 3:00	20,22	13,37	6,85						1	1				6,99	7,01
	25/02/23 4:00	20,21	13,35	6,86						1	1				7,09	7,06
	25/02/23 5:00	21,00	13,83	7,17						1	1				7,33	7,33
	25/02/23 6:00	22,72	14,90	7,82						1	1				7,93	7,95
	25/02/23 7:00	25,39	16,67	8,72						1	1				8,84	8,85
	25/02/23 8:00	28,04	18,45	9,59					1	1	1				9,75	9,80
	25/02/23 9:00	29,15	19,21	9,94					1	1	1				10,20	10,20
	25/02/23 10:00	29,23	19,19	10,05					1	1	1				10,23	10,24
	25/02/23 11:00	29,00	19,05	9,95					1	1	1				10,14	10,14
	25/02/23 12:00	28,88	19,00	9,88					1	1	1				10,10	10,11
	25/02/23 13:00	28,93	19,00	9,93					1	1	1				10,15	10,13
	25/02/23 14:00	27,39	17,96	9,43	1				1		1				9,61	9,59
	25/02/23 15:00	27,03	17,78	9,25	1				1		1				9,41	9,43
	25/02/23 16:00	28,79	18,93	9,86	1				1		1				10,04	10,06
	25/02/23 17:00	32,23	21,20	11,02	1				1	1	1				11,22	11,25
	25/02/23 18:00	37,90	24,99	12,92	1				1	1	1				13,17	13,20
	25/02/23 19:00	39,55	26,12	13,43	1				1	1	1				13,72	13,71
25/02/23 20:00	37,81	24,83	12,98	1				1	1	1				13,26	13,25	
25/02/23 21:00	34,27	22,49	11,78					1	1	1				12,04	12,01	
25/02/23 22:00	30,25	19,82	10,43					1	1	1				10,64	10,61	
25/02/23 23:00	26,95	17,64	9,30					1	1	1				9,48	9,46	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 26/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	26/02/23 0:00	23,85	15,72	8,13						1	1				8,30	8,28
	26/02/23 1:00	21,62	14,18	7,44						1	1				7,59	7,59
	26/02/23 2:00	20,50	13,45	7,05						1	1				7,21	7,19
	26/02/23 3:00	20,02	13,22	6,80						1	1				6,94	6,90
	26/02/23 4:00	19,63	13,11	6,52						1	1				6,67	6,61
	26/02/23 5:00	19,98	14,33	5,65				1			1				5,77	6,45
	26/02/23 6:00	21,10	15,37	5,73				1			1				5,87	6,55
	26/02/23 7:00	22,77	16,59	6,18	1			1			1				6,37	7,07
	26/02/23 8:00	24,70	18,16	6,54	1			1			1				6,86	7,62
	26/02/23 9:00	26,52	19,76	6,76	1			1			1				7,26	8,05
	26/02/23 10:00	27,47	21,20	6,27	1			1			1			2	7,19	8,32
	26/02/23 11:00	28,30	22,50	5,81	1			1			1			2	6,86	8,54
	26/02/23 12:00	28,24	22,58	5,66				1	1		1				6,86	8,55
	26/02/23 13:00	28,78	22,95	5,84				1	1		1				6,86	8,63
	26/02/23 14:00	26,55	21,46	5,09				1	1		1				5,57	8,05
	26/02/23 15:00	25,44	20,81	4,63				1	1		1				5,06	7,71
	26/02/23 16:00	26,78	22,75	4,03				1	1		1				4,97	8,05
	26/02/23 17:00	28,14	26,60	1,55				1	1	1	1				2,50	7,47
	26/02/23 18:00	33,33	32,39	0,94				1	1	1	1				2,00	9,93
	26/02/23 19:00	36,18	35,03	1,16	1			1	1	1	1				2,00	10,83
26/02/23 20:00	35,36	34,23	1,12	1			1	1	1	1				2,00	10,80	
26/02/23 21:00	32,92	31,95	0,97				1	1	1	1				2,00	9,91	
26/02/23 22:00	29,19	28,59	0,60				1	1	1	1				2,00	8,32	
26/02/23 23:00	25,83	25,14	0,69				1	1	1	1				2,00	6,60	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 27/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	27/02/23 0:00	22,87	22,06	0,81				1		1	1				2,00	6,88
	27/02/23 1:00	21,11	20,39	0,73				1		1	1				2,00	5,99
	27/02/23 2:00	20,37	19,33	1,04				1		1	1				2,00	5,20
	27/02/23 3:00	19,62	18,55	1,07	1					1	1				2,00	5,58
	27/02/23 4:00	19,39	18,32	1,07	1					1	1				2,00	5,95
	27/02/23 5:00	20,03	18,85	1,18	1					1	1				2,18	6,10
	27/02/23 6:00	21,11	19,85	1,26	1					1	1	1			2,30	6,43
	27/02/23 7:00	22,98	21,70	1,28					1	1	1	1			2,30	7,20
	27/02/23 8:00	26,64	24,86	1,77					1	1	1	1			2,58	8,26
	27/02/23 9:00	29,63	27,22	2,41					1	1	1	1		1	3,00	9,35
	27/02/23 10:00	29,68	27,26	2,41					1	1	1	1		2	3,00	9,53
	27/02/23 11:00	28,27	25,85	2,42					1	1	1	1		1	3,00	9,07
	27/02/23 12:00	26,63	24,20	2,42					1	1	1	1			3,00	8,51
	27/02/23 13:00	25,35	22,92	2,43					1	1	1	1			3,00	8,12
	27/02/23 14:00	22,69	21,03	1,66					1	1	1	1			2,27	7,25
	27/02/23 15:00	22,73	20,81	1,92					1	1	1	1			2,41	7,23
	27/02/23 16:00	24,08	21,63	2,45					1	1	1	1			2,99	7,70
	27/02/23 17:00	27,08	23,42	3,66					1	1	1	1			4,33	8,64
	27/02/23 18:00	32,54	26,63	5,91	1				1	1	1	1			6,93	10,44
	27/02/23 19:00	35,60	27,51	8,08	1				1	1	1	1			9,47	11,38
27/02/23 20:00	35,17	26,64	8,52	1				1	1	1	1			10,00	11,26	
27/02/23 21:00	32,29	23,44	8,85					1	1	1	1			10,41	10,35	
27/02/23 22:00	28,39	20,73	7,67					1	1	1	1			9,02	9,63	
27/02/23 23:00	24,48	16,37	8,11						1	1	1			9,55	8,08	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 28/2/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	28/02/23 0:00	21,44	13,86	7,58						1	1				8,95	6,88
	28/02/23 1:00	19,67	14,05	5,62						1	1				6,60	6,30
	28/02/23 2:00	19,31	13,99	5,32						1	1				6,25	6,17
	28/02/23 3:00	18,81	13,74	5,07						1	1				5,96	6,02
	28/02/23 4:00	18,41	14,13	4,29						1	1				5,96	5,89
	28/02/23 5:00	19,58	14,57	5,01						1	1				5,91	6,25
	28/02/23 6:00	22,25	18,45	3,79						1	1	1		2	7,04	7,10
	28/02/23 7:00	25,90	22,60	3,30					1	1	1	1		1	8,23	8,25
	28/02/23 8:00	29,40	26,85	2,56					1	1	1	1		1	9,56	9,56
	28/02/23 9:00	31,23	28,02	3,21					1	1	1	1		2	10,54	10,56
	28/02/23 10:00	32,01	28,86	3,16				1	1	1	1	1		2	10,73	10,85
	28/02/23 11:00	32,50	27,14	5,36				1	1	1	1	1			11,78	11,77
	28/02/23 12:00	33,63	29,91	3,72				1	1	1	1	1			12,40	12,39
	28/02/23 13:00	33,57	30,86	2,71				1	1	1	1	1			12,67	12,66
	28/02/23 14:00	32,74	32,17	0,57				1	1	1	1	1			12,04	11,97
	28/02/23 15:00	31,51	29,84	1,67				1	1	1	1	1			10,87	10,86
	28/02/23 16:00	31,88	31,25	0,63				1	1	1	1	1			11,17	11,19
	28/02/23 17:00	33,20	32,95	0,25				1	1	1	1	1			10,85	10,79
	28/02/23 18:00	37,20	35,20	2,01	1			1	1	1	1	1			13,07	13,24
28/02/23 19:00	38,89	35,96	2,93	1			1	1	1	1	1			13,71	13,69	
28/02/23 20:00	37,80	30,64	7,16	1			1	1	1	1	1			13,72	13,72	
28/02/23 21:00	34,70	26,67	8,03				1	1	1	1	1			12,90	12,86	
28/02/23 22:00	30,08	26,55	3,53				1	1	1	1	1			9,58	9,48	
28/02/23 23:00	25,96	24,94	1,02				1	1	1	1	1			6,24	6,53	

Παρατηρήσεις:

Λόγω εργασιών στον ΑΣΠ μπήκαν σε λειτουργία τα φορητά HZ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.