

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 1/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/11/22 0:00	18,96	13,88	5,07					1	1					7,62	7,61
	01/11/22 1:00	17,91	13,09	4,82					1	1					7,19	7,17
	01/11/22 2:00	17,31	12,33	4,98					1	1					6,93	6,93
	01/11/22 3:00	17,01	12,32	4,69					1	1					6,80	6,80
	01/11/22 4:00	17,07	12,78	4,29					1	1					6,83	6,82
	01/11/22 5:00	18,12	13,50	4,62					1	1					7,22	7,25
	01/11/22 6:00	19,84	15,96	3,88					1	1					7,92	7,94
	01/11/22 7:00	21,17	17,88	3,29		1				1	1	1			8,33	8,30
	01/11/22 8:00	21,00	18,86	2,14		1					1	1			4,68	8,58
	01/11/22 9:00	20,92	20,88	0,05		1					1	1			1,37	9,16
	01/11/22 10:00	21,39	21,39	0,00		1					1	1			1,37	9,32
	01/11/22 11:00	22,42	21,93	0,49		1					1	1		2	2,13	9,67
	01/11/22 12:00	22,79	21,65	1,14		1					1	1		2	3,20	9,80
	01/11/22 13:00	23,30	22,05	1,25		1					1	1		1	3,20	9,98
	01/11/22 14:00	22,20	21,38	0,82		1					1	1		1	3,20	9,60
	01/11/22 15:00	22,28	21,40	0,88		1					1	1		1	3,20	9,62
	01/11/22 16:00	24,45	23,37	1,08		1				1	1	1			2,77	8,91
	01/11/22 17:00	28,65	26,10	2,56		1				1	1	1			6,59	10,79
	01/11/22 18:00	31,62	25,00	6,62		1				1	1	1			12,24	12,67
	01/11/22 19:00	31,15	25,53	5,62		1				1	1	1			12,47	12,47
01/11/22 20:00	30,32	25,35	4,97		1				1	1	1			12,14	12,13	
01/11/22 21:00	27,75	22,52	5,23						1	1	1			11,18	11,12	
01/11/22 22:00	24,45	20,43	4,02						1	1	1			9,40	9,30	
01/11/22 23:00	21,31	17,09	4,23							1	1			6,99	7,20	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 08:00-17:00, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 2/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	02/11/22 0:00	19,33	13,58	5,74						1	1				7,78	7,76
	02/11/22 1:00	18,11	13,01	5,10						1	1				7,22	7,23
	02/11/22 2:00	17,54	13,83	3,71						1	1				7,03	7,02
	02/11/22 3:00	17,31	12,60	4,71						1	1				6,93	6,93
	02/11/22 4:00	17,43	12,91	4,52						1	1				6,97	6,98
	02/11/22 5:00	18,42	12,81	5,62						1	1				7,33	7,35
	02/11/22 6:00	20,00	14,01	5,99						1	1				7,98	7,99
	02/11/22 7:00	21,76	17,10	4,67		1				1	1				8,69	8,69
	02/11/22 8:00	21,90	19,79	2,11		1				1	1		1		5,69	9,15
	02/11/22 9:00	22,00	21,50	0,51		1				1	1		2		3,20	9,52
	02/11/22 10:00	22,27	21,97	0,31		1				1	1		2		3,20	9,62
	02/11/22 11:00	22,72	22,58	0,13		1				1	1		2		3,20	9,77
	02/11/22 12:00	23,24	23,08	0,16		1				1	1		2		3,20	9,96
	02/11/22 13:00	23,26	23,03	0,23		1				1	1		2		3,20	9,96
	02/11/22 14:00	22,13	21,30	0,83		1				1	1		1		6,08	9,04
	02/11/22 15:00	21,99	20,01	1,99		1				1	1				8,78	8,79
	02/11/22 16:00	24,16	22,04	2,12		1			1	1	1				8,34	8,20
	02/11/22 17:00	28,22	25,34	2,89		1			1	1	1				10,24	10,40
	02/11/22 18:00	31,37	27,98	3,39		1			1	1	1				12,54	12,54
	02/11/22 19:00	31,11	27,89	3,22		1			1	1	1				12,44	12,45
02/11/22 20:00	30,59	27,79	2,80		1			1	1	1				12,27	12,24	
02/11/22 21:00	27,87	25,49	2,38		1			1	1	1				10,52	10,43	
02/11/22 22:00	24,54	23,29	1,24					1	1	1				8,78	8,82	
02/11/22 23:00	21,66	20,54	1,12					1	1	1				6,63	6,53	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 07:30-16:00, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 3/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	03/11/22 0:00	19,44	18,42	1,02					1	1	1				4,37	4,33
	03/11/22 1:00	18,24	16,82	1,42					1	1	1				5,14	5,83
	03/11/22 2:00	17,70	16,65	1,05						1	1				7,08	7,08
	03/11/22 3:00	17,35	16,70	0,65						1	1				6,94	6,93
	03/11/22 4:00	17,28	16,20	1,08						1	1				6,90	6,90
	03/11/22 5:00	18,62	17,57	1,05		1				1	1				7,42	7,45
	03/11/22 6:00	20,06	18,99	1,07		1				1	1				7,96	7,97
	03/11/22 7:00	21,45	21,06	0,39		1				1	1			2	8,52	8,52
	03/11/22 8:00	21,14	20,65	0,49		1				1	1				6,29	5,81
	03/11/22 9:00	21,37	21,37	0,00						1	1	1			6,21	6,23
	03/11/22 10:00	21,97	21,97	0,00						1	1	1			6,80	6,84
	03/11/22 11:00	22,77	22,77	0,00						1	1	1			7,57	7,61
	03/11/22 12:00	23,23	23,23	0,00						1	1	1			8,03	8,01
	03/11/22 13:00	23,26	23,26	0,00						1	1	1			7,99	8,02
	03/11/22 14:00	22,83	22,83	0,00						1	1	1			7,70	7,68
	03/11/22 15:00	22,12	22,09	0,03						1	1	1			7,00	6,96
	03/11/22 16:00	24,35	24,23	0,12						1	1	1			8,73	8,73
	03/11/22 17:00	28,52	28,43	0,09	1	1				1	1	1			9,66	9,79
	03/11/22 18:00	31,35	31,31	0,04	1	1				1	1	1			11,54	11,52
	03/11/22 19:00	31,52	31,52	0,00	1	1				1	1	1			11,68	11,69
03/11/22 20:00	30,54	30,54	0,00	1	1				1	1	1			10,79	10,75	
03/11/22 21:00	28,12	28,12	0,00	1	1				1	1	1			8,90	8,86	
03/11/22 22:00	25,03	25,00	0,03	1					1	1	1			7,62	7,55	
03/11/22 23:00	21,80	21,63	0,17						1	1	1			5,87	5,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 4/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	04/11/22 0:00	19,66	19,61	0,05					1	1	1				4,65	4,57
	04/11/22 1:00	18,09	17,88	0,22					1	1	1				3,02	2,96
	04/11/22 2:00	17,81	17,37	0,43					1	1	1				2,66	2,66
	04/11/22 3:00	17,29	17,11	0,18						1	1				4,50	4,95
	04/11/22 4:00	17,48	17,39	0,08						1	1				5,84	5,86
	04/11/22 5:00	18,40	18,10	0,31		1				1	1				6,29	6,32
	04/11/22 6:00	20,33	20,12	0,22		1				1	1				6,51	6,52
	04/11/22 7:00	22,35	22,07	0,28					1	1	1				7,06	7,04
	04/11/22 8:00	22,62	22,58	0,04					1	1	1				7,23	7,24
	04/11/22 9:00	22,21	22,21	0,00					1	1	1				7,01	7,01
	04/11/22 10:00	22,65	22,52	0,13					1	1	1				7,23	7,24
	04/11/22 11:00	23,00	22,77	0,24					1	1	1				7,60	7,57
	04/11/22 12:00	23,52	23,23	0,28					1	1	1				8,04	8,04
	04/11/22 13:00	23,62	23,31	0,32					1	1	1				8,15	8,13
	04/11/22 14:00	23,29	22,72	0,57					1	1	1				7,80	7,78
	04/11/22 15:00	22,74	21,87	0,86					1	1	1				7,52	7,55
	04/11/22 16:00	24,73	23,28	1,46					1	1	1				8,43	8,41
	04/11/22 17:00	28,67	26,22	2,44		1			1	1	1				9,90	9,96
	04/11/22 18:00	31,46	28,02	3,44	1	1			1	1	1				10,45	10,39
	04/11/22 19:00	31,01	26,47	4,53	1	1			1	1	1				9,94	9,96
04/11/22 20:00	30,32	25,44	4,89		1			1	1	1				9,82	9,80	
04/11/22 21:00	27,69	22,83	4,86					1	1	1				9,04	9,04	
04/11/22 22:00	24,77	19,62	5,14					1	1	1				8,07	8,01	
04/11/22 23:00	22,06	15,55	6,51						1	1				7,11	7,08	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 5/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	05/11/22 0:00	19,88	13,63	6,24						1	1				6,47	6,49
	05/11/22 1:00	18,76	12,86	5,90						1	1				6,02	6,00
	05/11/22 2:00	17,37	12,07	5,30						1	1				5,68	5,63
	05/11/22 3:00	17,29	11,86	5,43						1	1				5,55	5,54
	05/11/22 4:00	17,63	12,16	5,47						1	1				5,65	5,66
	05/11/22 5:00	18,31	12,65	5,66						1	1				5,84	5,85
	05/11/22 6:00	19,05	13,05	6,00						1	1				6,10	6,10
	05/11/22 7:00	20,42	14,00	6,42						1	1				6,51	6,53
	05/11/22 8:00	21,36	14,65	6,72						1	1				6,83	6,83
	05/11/22 9:00	22,24	15,30	6,93						1	1				7,10	7,11
	05/11/22 10:00	22,58	15,63	6,95						1	1				7,22	7,23
	05/11/22 11:00	23,30	16,56	6,74		1				1	1				7,46	7,47
	05/11/22 12:00	24,42	17,75	6,67		1				1	1				7,82	7,84
	05/11/22 13:00	25,24	17,74	7,50		1				1	1				8,09	8,09
	05/11/22 14:00	23,86	17,39	6,47		1				1	1				7,95	7,97
	05/11/22 15:00	23,45	17,22	6,23		1				1	1				8,04	8,08
	05/11/22 16:00	25,67	19,45	6,21		1				1	1				8,52	8,57
	05/11/22 17:00	30,15	24,42	5,73						1	1	1			9,58	9,63
	05/11/22 18:00	32,62	23,13	9,48						1	1	1			10,45	10,45
	05/11/22 19:00	32,05	22,10	9,95						1	1	1			10,27	10,25
05/11/22 20:00	30,59	21,05	9,54						1	1	1			9,81	9,79	
05/11/22 21:00	26,98	22,00	4,98						1	1	1			5,08	8,66	
05/11/22 22:00	24,66	16,93	7,73						1	1	1			7,90	7,90	
05/11/22 23:00	22,29	15,28	7,02						1	1	1			7,16	7,15	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 20:00 με 21:00, παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 6/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	06/11/22 0:00	20,49	14,38	6,12						1	1				6,22	6,54
	06/11/22 1:00	19,17	13,17	6,00						1	1				6,14	6,13
	06/11/22 2:00	18,54	12,79	5,75						1	1				5,93	5,94
	06/11/22 3:00	17,98	12,38	5,60						1	1				5,76	5,76
	06/11/22 4:00	17,60	11,90	5,70						1	1				5,82	5,82
	06/11/22 5:00	17,95	12,20	5,75						1	1				5,87	5,87
	06/11/22 6:00	18,24	11,83	6,41						1	1				6,56	6,57
	06/11/22 7:00	18,89	12,58	6,31						1	1				6,64	6,71
	06/11/22 8:00	20,50	14,23	6,27						1	1				6,93	6,99
	06/11/22 9:00	23,10	16,82	6,28		1				1	1				8,53	8,54
	06/11/22 10:00	23,84	22,60	1,25		1			1	1	1		1		2,28	7,51
	06/11/22 11:00	24,20	21,65	2,55		1			1	1	1				2,62	7,74
	06/11/22 12:00	24,69	17,09	7,60		1				1	1				8,39	8,45
	06/11/22 13:00	27,07	19,59	7,48					1	1	1		1		8,98	9,04
	06/11/22 14:00	25,82	17,89	7,93					1	1	1				8,49	8,43
	06/11/22 15:00	24,75	16,82	7,93		1			1		1				8,17	8,21
	06/11/22 16:00	24,85	17,59	7,26		1			1		1				7,92	7,94
	06/11/22 17:00	28,39	20,98	7,41		1			1	1	1				9,80	9,97
	06/11/22 18:00	30,89	25,32	5,57		1			1	1	1		1		11,01	11,06
	06/11/22 19:00	30,55	24,25	6,30		1			1	1	1				11,18	11,09
06/11/22 20:00	29,65	23,91	5,74					1	1	1				10,57	10,63	
06/11/22 21:00	26,95	24,20	2,75					1	1	1				10,42	10,46	
06/11/22 22:00	24,69	22,29	2,40					1	1	1				9,56	9,49	
06/11/22 23:00	21,56	19,54	2,02					1	1	1				6,54	6,45	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 10:00 με 12:00, παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 7/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	07/11/22 0:00	19,67	18,09	1,58					1	1	1				4,63	4,57
	07/11/22 1:00	18,24	16,80	1,44						1	1				5,03	5,52
	07/11/22 2:00	17,66	15,85	1,80						1	1				7,09	7,07
	07/11/22 3:00	17,20	15,97	1,23						1	1				6,88	6,87
	07/11/22 4:00	17,29	15,82	1,47						1	1				6,91	6,91
	07/11/22 5:00	17,95	16,48	1,47						1	1				7,15	7,17
	07/11/22 6:00	19,83	17,84	1,99						1	1	1		1	7,81	7,97
	07/11/22 7:00	22,25	19,73	2,52					1	1	1				7,21	6,89
	07/11/22 8:00	23,34	19,89	3,45					1	1	1				8,16	8,21
	07/11/22 9:00	23,68	19,31	4,37					1	1	1				8,52	8,54
	07/11/22 10:00	23,24	17,64	5,59		1					1	1			8,65	8,73
	07/11/22 11:00	23,43	17,63	5,79		1					1	1			9,34	9,36
	07/11/22 12:00	23,95	18,97	4,98		1					1	1			9,59	9,59
	07/11/22 13:00	23,65	17,29	6,36		1					1	1			9,44	9,45
	07/11/22 14:00	23,09	16,47	6,62		1					1	1			8,62	9,36
	07/11/22 15:00	23,10	15,17	7,92							1	1			9,20	9,23
	07/11/22 16:00	25,28	15,93	9,35							1	1			10,07	10,10
	07/11/22 17:00	29,21	20,43	8,78						1	1	1			9,89	11,76
	07/11/22 18:00	31,62	21,20	10,42						1	1	1			11,96	12,65
	07/11/22 19:00	31,52	20,82	10,70						1	1	1			12,61	12,61
07/11/22 20:00	31,12	23,14	7,98						1	1	1			12,48	12,46	
07/11/22 21:00	28,87	21,22	7,65						1	1	1			11,60	11,56	
07/11/22 22:00	25,57	19,94	5,63						1	1	1			10,16	10,10	
07/11/22 23:00	22,44	17,59	4,85						1	1	1			7,41	7,34	

Παρατηρήσεις:

Στις 16:30 παρουσιάστηκε ολιγόλεπτη βλάβη στο ΑΠ Αντισσας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 8/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	08/11/22 0:00	20,28	16,43	3,84						1	1				6,52	6,82
	08/11/22 1:00	18,55	14,88	3,67						1	1				7,43	7,43
	08/11/22 2:00	18,16	13,25	4,91						1	1				7,26	7,25
	08/11/22 3:00	17,54	12,54	5,00						1	1				7,02	7,02
	08/11/22 4:00	17,37	13,95	3,42						1	1				6,96	6,96
	08/11/22 5:00	17,83	12,95	4,89						1	1				7,12	7,13
	08/11/22 6:00	18,51	13,33	5,18						1	1				7,41	7,40
	08/11/22 7:00	19,54	15,06	4,48						1	1				7,79	7,80
	08/11/22 8:00	20,53	15,42	5,11						1	1				8,20	8,21
	08/11/22 9:00	20,94	15,50	5,43						1	1				8,37	8,38
	08/11/22 10:00	21,03	17,17	3,86		1				1	1				5,86	8,75
	08/11/22 11:00	21,12	19,80	1,32		1				1	1				2,03	9,03
	08/11/22 12:00	21,07	20,01	1,07		1				1	1				2,03	9,21
	08/11/22 13:00	20,68	19,74	0,94		1				1	1				2,03	9,07
	08/11/22 14:00	20,01	18,83	1,18		1				1	1				2,03	8,81
	08/11/22 15:00	20,36	18,69	1,67		1				1	1				2,08	8,56
	08/11/22 16:00	22,62	17,96	4,65					1	1	1				6,70	7,82
	08/11/22 17:00	26,98	20,95	6,03					1	1	1				10,59	10,68
	08/11/22 18:00	29,33	23,86	5,47					1	1	1				11,73	11,73
	08/11/22 19:00	29,69	26,07	3,62					1	1	1				11,88	11,87
08/11/22 20:00	28,84	25,57	3,26					1	1	1				11,55	11,54	
08/11/22 21:00	26,99	23,32	3,67					1	1	1				10,83	10,81	
08/11/22 22:00	24,52	20,58	3,94					1	1	1				9,42	9,37	
08/11/22 23:00	21,68	17,99	3,68					1	1	1				6,62	6,39	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:30 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 9/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	09/11/22 0:00	19,73	15,76	3,97						1	1				6,70	6,98
	09/11/22 1:00	18,21	14,05	4,16						1	1				7,30	7,29
	09/11/22 2:00	17,74	13,94	3,81						1	1				7,11	7,11
	09/11/22 3:00	17,26	13,63	3,64						1	1				6,91	6,91
	09/11/22 4:00	17,29	13,11	4,18						1	1				6,90	6,91
	09/11/22 5:00	18,42	14,64	3,78						1	1				7,35	7,37
	09/11/22 6:00	20,05	16,10	3,96						1	1				8,00	8,01
	09/11/22 7:00	22,08	18,32	3,76	1					1	1				8,79	8,81
	09/11/22 8:00	22,22	19,44	2,78	1					1	1				8,89	8,87
	09/11/22 9:00	22,51	20,64	1,88	1					1	1				9,00	9,00
	09/11/22 10:00	22,38	20,60	1,78	1					1	1				8,96	8,95
	09/11/22 11:00	23,04	20,22	2,82	1					1	1				9,20	9,20
	09/11/22 12:00	23,42	20,56	2,86	1					1	1				9,35	9,35
	09/11/22 13:00	24,27	20,09	4,18	1					1	1				9,71	9,72
	09/11/22 14:00	23,54	18,06	5,48	1					1	1				9,41	9,41
	09/11/22 15:00	23,88	17,63	6,25	1					1	1				9,56	9,48
	09/11/22 16:00	26,64	19,28	7,36	1					1	1				10,62	10,65
	09/11/22 17:00	31,04	24,40	6,64	1					1	1	1			12,33	12,39
	09/11/22 18:00	33,24	27,96	5,27	1					1	1	1			13,30	13,30
	09/11/22 19:00	33,27	29,31	3,95	1					1	1	1			13,31	13,31
09/11/22 20:00	32,64	30,32	2,33	1					1	1	1			13,07	13,07	
09/11/22 21:00	29,65	28,23	1,42	1					1	1	1			11,80	11,74	
09/11/22 22:00	26,56	25,08	1,48	1					1	1	1			9,20	9,12	
09/11/22 23:00	22,84	21,94	0,90						1	1	1			7,63	7,68	

Παρατηρήσεις:

Λόγω βραχυκυκλώματος στη γραμμή P-270 στις 15:20, βγήκαν εκτός οι γραμμές P-220, P-240, P-250 και P-280.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 10/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	10/11/22 0:00	20,34	19,74	0,60					1	1	1				5,30	5,24
	10/11/22 1:00	18,63	17,86	0,77					1	1	1				3,55	3,51
	10/11/22 2:00	18,13	17,55	0,58					1	1	1				3,02	3,00
	10/11/22 3:00	17,81	17,12	0,69					1	1	1				5,25	6,03
	10/11/22 4:00	17,82	16,83	0,99						1	1				7,13	7,13
	10/11/22 5:00	18,82	17,70	1,12						1	1				7,50	7,52
	10/11/22 6:00	20,70	18,91	1,79						1	1			2	8,26	8,27
	10/11/22 7:00	22,63	19,79	2,85	1					1	1			1	9,03	9,04
	10/11/22 8:00	23,05	21,53	1,52	1						1	1		2	9,20	9,21
	10/11/22 9:00	22,82	22,33	0,49						1	1	1			8,12	7,92
	10/11/22 10:00	23,04	22,90	0,14						1	1	1			7,82	7,88
	10/11/22 11:00	23,31	22,44	0,87						1	1	1			8,08	8,12
	10/11/22 12:00	23,93	22,74	1,19						1	1	1			8,79	8,78
	10/11/22 13:00	23,90	23,30	0,60						1	1	1			8,75	8,75
	10/11/22 14:00	23,08	22,35	0,73						1	1	1			7,93	7,95
	10/11/22 15:00	23,48	22,60	0,88						1	1	1			8,26	8,31
	10/11/22 16:00	26,57	24,30	2,27						1	1	1			10,57	10,61
	10/11/22 17:00	31,21	27,26	3,95		1				1	1	1			12,40	12,46
	10/11/22 18:00	33,51	29,51	4,00		1				1	1	1			13,40	13,40
	10/11/22 19:00	33,48	29,93	3,55		1				1	1	1			13,39	13,38
10/11/22 20:00	32,87	27,73	5,14		1				1	1	1			13,16	13,14	
10/11/22 21:00	30,65	26,59	4,07		1				1	1	1			12,30	12,28	
10/11/22 22:00	27,06	22,12	4,94		1				1	1	1			10,30	10,28	
10/11/22 23:00	23,19	18,59	4,59		1				1		1			9,31	9,27	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 11/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	11/11/22 0:00	20,68	15,93	4,75		1			1		1				7,47	7,40
	11/11/22 1:00	19,00	14,59	4,42					1		1				7,48	7,61
	11/11/22 2:00	18,29	15,37	2,91					1		1				7,22	7,20
	11/11/22 3:00	18,04	16,28	1,76					1		1				7,02	7,05
	11/11/22 4:00	17,99	16,64	1,34					1		1				6,99	6,99
	11/11/22 5:00	19,12	17,87	1,25		1			1		1				6,52	6,52
	11/11/22 6:00	21,20	19,10	2,09		1			1		1				7,91	7,93
	11/11/22 7:00	23,09	21,80	1,29		1			1		1			1	9,20	9,21
	11/11/22 8:00	22,89	22,00	0,89		1			1		1			2	8,90	8,86
	11/11/22 9:00	23,15	21,00	2,15		1			1		1			2	9,11	9,11
	11/11/22 10:00	23,27	21,41	1,86		1			1		1			1	9,30	9,29
	11/11/22 11:00	23,60	21,78	1,82					1	1	1				8,33	8,28
	11/11/22 12:00	23,85	21,49	2,36					1	1	1				8,71	8,72
	11/11/22 13:00	23,99	20,97	3,01					1	1	1				8,83	8,84
	11/11/22 14:00	23,69	20,55	3,14					1	1	1				8,58	8,57
	11/11/22 15:00	24,42	20,87	3,56					1	1	1				9,14	9,18
	11/11/22 16:00	27,40	22,62	4,78					1	1	1				10,93	10,95
	11/11/22 17:00	31,88	25,58	6,30	1				1	1	1				12,66	12,73
	11/11/22 18:00	34,23	24,72	9,51	1				1	1	1				13,67	13,68
	11/11/22 19:00	34,21	24,93	9,28	1				1	1	1				13,66	13,66
11/11/22 20:00	32,95	22,41	10,54					1	1	1				13,20	13,19	
11/11/22 21:00	30,21	20,02	10,19					1	1	1				12,12	12,10	
11/11/22 22:00	26,63	16,89	9,73					1	1	1				10,71	10,68	
11/11/22 23:00	23,28	14,39	8,89					1	1	1				9,36	9,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 12/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	12/11/22 0:00	20,86	13,06	7,80						1	1				8,39	8,38
	12/11/22 1:00	19,19	11,97	7,23						1	1				7,70	7,69
	12/11/22 2:00	18,44	11,48	6,96						1	1				7,40	7,37
	12/11/22 3:00	18,03	11,58	6,45						1	1				7,21	7,21
	12/11/22 4:00	18,08	12,03	6,05						1	1				7,24	7,23
	12/11/22 5:00	18,61	12,60	6,01						1	1				7,42	7,43
	12/11/22 6:00	19,87	13,72	6,15						1	1				7,93	7,95
	12/11/22 7:00	21,67	15,47	6,20						1	1				8,61	8,64
	12/11/22 8:00	24,63	17,77	6,86					1	1	1				9,81	9,85
	12/11/22 9:00	25,71	19,96	5,75					1	1	1				10,29	10,28
	12/11/22 10:00	25,67	20,81	4,87					1	1	1				10,22	10,24
	12/11/22 11:00	25,77	20,66	5,11					1	1	1				10,32	10,32
	12/11/22 12:00	26,30	22,69	3,61					1	1	1				10,50	10,51
	12/11/22 13:00	27,22	26,19	1,03					1	1	1				10,89	10,89
	12/11/22 14:00	26,68	26,55	0,13					1	1	1				10,68	10,68
	12/11/22 15:00	27,95	27,93	0,02	1				1	1	1				10,61	10,59
	12/11/22 16:00	29,46	29,12	0,34	1				1	1	1				11,52	11,56
	12/11/22 17:00	33,80	32,95	0,85	1	1			1	1	1				13,23	13,27
	12/11/22 18:00	35,92	33,26	2,66	1	1			1	1	1				13,73	13,73
	12/11/22 19:00	35,28	31,44	3,84	1	1			1	1	1				13,73	13,73
12/11/22 20:00	33,84	30,93	2,91	1	1			1	1	1				13,52	13,50	
12/11/22 21:00	30,92	28,18	2,74	1	1			1	1	1				11,70	11,77	
12/11/22 22:00	27,38	25,13	2,25	1				1	1	1				10,04	9,92	
12/11/22 23:00	24,29	22,97	1,31					1	1	1				9,00	9,08	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 13/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	13/11/22 0:00	21,64	21,20	0,44					1	1	1				6,62	6,59
	13/11/22 1:00	20,12	19,82	0,30					1	1	1				5,06	5,00
	13/11/22 2:00	18,91	18,77	0,14					1	1	1				4,07	4,64
	13/11/22 3:00	18,44	18,29	0,15	1					1	1				6,89	6,94
	13/11/22 4:00	18,25	17,89	0,36	1					1	1				6,68	6,69
	13/11/22 5:00	18,73	18,28	0,45	1					1	1				7,10	7,09
	13/11/22 6:00	19,44	19,42	0,02	1					1	1				7,38	7,40
	13/11/22 7:00	19,92	19,88	0,04	1					1	1				7,45	7,47
	13/11/22 8:00	20,37	20,37	0,00	1					1	1				7,92	7,91
	13/11/22 9:00	21,03	21,03	0,00	1					1	1		1		8,15	8,05
	13/11/22 10:00	21,98	21,98	0,00	1					1	1		2		7,05	7,09
	13/11/22 11:00	23,11	23,11	0,00						1	1	1			7,70	7,77
	13/11/22 12:00	23,60	23,46	0,14						1	1	1			8,44	8,46
	13/11/22 13:00	23,36	22,22	1,14						1	1	1			8,25	8,21
	13/11/22 14:00	21,99	20,07	1,92	1					1	1	1			7,43	7,56
	13/11/22 15:00	22,20	19,99	2,21	1					1	1	1			8,86	8,87
	13/11/22 16:00	25,41	23,62	1,80	1					1	1	1			9,08	9,06
	13/11/22 17:00	30,77	29,40	1,37	1					1	1	1		1	12,06	12,14
	13/11/22 18:00	33,03	30,43	2,60	1					1	1	1		2	13,21	13,22
	13/11/22 19:00	32,68	29,64	3,04	1					1	1	1		1	13,07	13,07
13/11/22 20:00	31,49	28,25	3,24	1					1	1	1			12,63	12,61	
13/11/22 21:00	29,16	25,61	3,54	1					1	1	1			11,67	11,64	
13/11/22 22:00	26,22	21,29	4,93						1	1	1			10,51	10,46	
13/11/22 23:00	23,09	17,98	5,11						1	1	1			8,55	8,62	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Δευτέρα 14/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	14/11/22 0:00	20,24	14,90	5,34						1	1				8,16	8,14	
	14/11/22 1:00	18,80	13,34	5,47						1	1				7,20	7,55	
	14/11/22 2:00	18,03	13,24	4,79						1	1				5,49	7,21	
	14/11/22 3:00	17,77	13,09	4,68						1	1				5,49	7,11	
	14/11/22 4:00	17,81	13,34	4,47						1	1				5,49	7,12	
	14/11/22 5:00	18,71	14,04	4,67						1	1				6,00	7,47	
	14/11/22 6:00	21,27	14,89	6,37						1	1				8,47	8,50	
	14/11/22 7:00	23,58	16,48	7,10						1	1				9,40	9,42	
	14/11/22 8:00	23,91	22,21	1,70					1	1	1				5,66	9,92	
	14/11/22 9:00	23,91	23,91	0,00					1	1	1				4,74	9,48	
	14/11/22 10:00	23,58	23,58	0,00					1	1	1				4,74	9,22	
	14/11/22 11:00	23,33	23,33	0,00					1	1	1				4,74	8,96	
	14/11/22 12:00	23,78	22,18	1,60					1	1	1				6,43	9,38	
	14/11/22 13:00	24,24	22,29	1,94					1	1	1				6,76	9,74	
	14/11/22 14:00	24,04	22,06	1,99					1	1	1				6,21	9,72	
	14/11/22 15:00	24,38	20,63	3,75					1	1	1				5,98	9,36	
	14/11/22 16:00	27,43	21,58	5,85					1	1	1				10,90	10,95	
	14/11/22 17:00	33,03	24,27	8,76		1			1	1	1				13,08	13,14	
	14/11/22 18:00	34,86	25,31	9,55		1			1	1	1				13,73	13,73	
	14/11/22 19:00	34,76	28,66	6,10		1			1	1	1				13,72	13,72	
14/11/22 20:00	33,78	31,19	2,59		1			1	1	1		1		13,53	13,52		
14/11/22 21:00	31,19	26,73	4,46		1			1	1	1				12,52	12,49		
14/11/22 22:00	27,39	22,67	4,73					1	1	1				11,00	10,96		
14/11/22 23:00	23,82	18,24	5,59					1	1	1				9,56	9,51		

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 01:00-06:00 υπήρξε απαίτηση του Θερμικού Παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ, ενώ το διάστημα 08:00-16:00, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 15/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	15/11/22 0:00	21,11	17,18	3,93						1	1				8,47	8,45
	15/11/22 1:00	19,09	16,65	2,44						1	1				7,67	7,64
	15/11/22 2:00	18,49	15,95	2,54						1	1				7,41	7,40
	15/11/22 3:00	17,97	15,74	2,23						1	1				7,20	7,21
	15/11/22 4:00	18,17	16,27	1,90						1	1				7,27	7,26
	15/11/22 5:00	19,22	17,48	1,74	1					1	1				7,67	7,67
	15/11/22 6:00	21,63	19,49	2,13	1					1	1	1			8,61	8,63
	15/11/22 7:00	24,17	21,58	2,59					1	1	1	1			9,37	9,40
	15/11/22 8:00	24,93	22,56	2,38					1	1	1	1			9,77	9,77
	15/11/22 9:00	24,27	21,79	2,48					1	1	1	1			9,08	9,09
	15/11/22 10:00	24,03	21,94	2,09					1	1	1	1			8,88	8,88
	15/11/22 11:00	24,79	23,27	1,52					1	1	1	1			9,64	9,64
	15/11/22 12:00	24,85	23,33	1,52					1	1	1	1			9,51	9,56
	15/11/22 13:00	25,51	23,62	1,89					1	1	1	1			10,22	10,22
	15/11/22 14:00	25,30	22,42	2,88					1	1	1	1			10,08	10,06
	15/11/22 15:00	26,33	22,44	3,90					1	1	1	1			10,51	10,52
	15/11/22 16:00	28,79	25,02	3,77					1	1	1	1			11,47	11,50
	15/11/22 17:00	34,44	32,28	2,16	1	1			1	1	1	1		1	13,26	13,30
	15/11/22 18:00	36,80	35,28	1,52	1	1			1	1	1	1		2	13,72	13,72
	15/11/22 19:00	36,72	36,04	0,69	1	1			1	1	1	1		2	13,73	13,72
15/11/22 20:00	35,76	35,17	0,59	1	1			1	1	1	1		2	13,72	13,72	
15/11/22 21:00	32,97	32,64	0,32	1	1			1	1	1	1			13,00	12,94	
15/11/22 22:00	29,15	28,94	0,21	1	1			1	1	1	1			9,52	9,37	
15/11/22 23:00	25,03	24,85	0,18		1			1	1	1	1			7,99	8,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 16/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	16/11/22 0:00	21,73	21,63	0,10					1	1	1				6,74	6,66
	16/11/22 1:00	19,98	19,98	0,00					1	1	1				4,88	4,87
	16/11/22 2:00	19,30	19,30	0,00					1	1	1				4,19	4,16
	16/11/22 3:00	18,91	18,91	0,00					1	1	1				3,73	3,74
	16/11/22 4:00	18,85	18,85	0,00		1				1	1				3,78	3,99
	16/11/22 5:00	19,94	19,94	0,00		1				1	1				7,57	7,81
	16/11/22 6:00	22,17	22,17	0,00		1				1	1				7,58	7,37
	16/11/22 7:00	25,07	25,07	0,00					1	1	1				8,65	8,63
	16/11/22 8:00	26,83	26,76	0,07	1				1	1	1				8,86	8,90
	16/11/22 9:00	27,92	27,34	0,58	1				1	1	1				9,27	9,29
	16/11/22 10:00	29,11	28,20	0,91	1				1	1	1				9,42	9,43
	16/11/22 11:00	30,61	29,37	1,24	1				1	1	1				9,88	9,91
	16/11/22 12:00	31,42	29,34	2,08	1				1	1	1				10,23	10,17
	16/11/22 13:00	30,97	27,44	3,53	1				1	1	1				10,18	10,21
	16/11/22 14:00	30,24	26,74	3,50	1				1	1	1				10,01	10,04
	16/11/22 15:00	29,57	25,23	4,35	1				1	1	1				9,46	9,47
	16/11/22 16:00	31,31	23,91	7,40	1				1	1	1				9,99	10,00
	16/11/22 17:00	36,07	26,96	9,11	1				1	1	1				11,49	11,52
	16/11/22 18:00	38,21	28,42	9,79	1	1			1	1	1				12,23	12,23
	16/11/22 19:00	38,19	26,78	11,42	1	1			1	1	1				12,22	12,26
16/11/22 20:00	36,97	25,51	11,46		1			1	1	1				12,20	12,33	
16/11/22 21:00	33,82	22,75	11,06		1			1	1	1				11,56	11,53	
16/11/22 22:00	29,25	19,34	9,90					1	1	1				10,20	10,20	
16/11/22 23:00	24,92	16,35	8,57						1	1				8,73	8,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 17/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	17/11/22 0:00	21,62	14,28	7,33						1	1				7,46	7,47
	17/11/22 1:00	19,78	13,18	6,60						1	1				6,72	6,64
	17/11/22 2:00	18,90	12,94	5,96						1	1				6,06	6,06
	17/11/22 3:00	18,58	12,72	5,85						1	1				5,95	5,94
	17/11/22 4:00	18,61	12,77	5,84						1	1				5,95	5,95
	17/11/22 5:00	19,48	13,36	6,12						1	1				6,22	6,24
	17/11/22 6:00	21,77	14,90	6,87						1	1				6,98	6,98
	17/11/22 7:00	23,87	16,36	7,51						1	1				7,61	7,67
	17/11/22 8:00	25,67	17,29	8,38						1	1		1		8,54	8,56
	17/11/22 9:00	25,31	16,62	8,69						1	1		1		8,85	8,84
	17/11/22 10:00	26,05	17,13	8,92						1	1		1		9,10	9,10
	17/11/22 11:00	26,01	17,07	8,94						1	1		1		9,11	9,10
	17/11/22 12:00	26,95	17,77	9,18						1	1		1		9,35	9,38
	17/11/22 13:00	28,47	18,96	9,51						1	1		2		9,69	9,69
	17/11/22 14:00	28,42	18,77	9,65						1	1		2		9,84	9,85
	17/11/22 15:00	28,30	18,61	9,68						1	1		2		9,87	9,89
	17/11/22 16:00	30,18	19,93	10,25					1	1	1				10,47	10,48
	17/11/22 17:00	34,61	23,44	11,17					1	1	1				11,48	11,52
	17/11/22 18:00	36,23	24,52	11,71		1			1	1	1				12,11	12,12
	17/11/22 19:00	35,54	23,89	11,65		1			1	1	1				12,00	12,07
17/11/22 20:00	34,54	22,92	11,61		1			1	1	1				11,99	11,97	
17/11/22 21:00	31,55	20,76	10,79					1	1	1				11,08	11,04	
17/11/22 22:00	27,73	18,16	9,57					1	1	1				9,77	9,73	
17/11/22 23:00	23,63	15,47	8,16						1	1				8,32	8,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 18/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	18/11/22 0:00	20,74	13,58	7,15						1	1				7,30	7,28
	18/11/22 1:00	19,46	12,76	6,70						1	1				6,83	6,83
	18/11/22 2:00	18,48	12,12	6,36						1	1				6,48	6,47
	18/11/22 3:00	13,09	9,08	4,02						1	1				5,81	4,55
	18/11/22 4:00	10,37	10,37	0,00	1	1			1	1					4,34	0,52
	18/11/22 5:00	18,41	17,21	1,20		1			1	1					2,50	6,15
	18/11/22 6:00	12,94	12,41	0,53		1			1	1					1,49	4,04
	18/11/22 7:00	21,06	20,29	0,77	1	1			1	1				4	1,72	6,29
	18/11/22 8:00	24,96	18,30	6,66		1			1		1				7,53	8,58
	18/11/22 9:00	26,43	17,38	9,05		1			1		1				9,23	9,24
	18/11/22 10:00	28,06	18,48	9,58		1			1		1				9,80	9,81
	18/11/22 11:00	29,60	19,56	10,03		1			1		1				10,32	10,34
	18/11/22 12:00	31,50	20,98	10,52		1			1		1				10,99	11,02
	18/11/22 13:00	32,43	21,53	10,90		1			1	1	1				11,23	11,22
	18/11/22 14:00	29,29	19,25	10,04		1			1	1	1				10,26	10,19
	18/11/22 15:00	27,88	21,54	6,33		1			1	1	1				6,50	9,68
	18/11/22 16:00	29,45	25,53	3,92		1			1	1	1			2	3,95	10,15
	18/11/22 17:00	34,28	23,15	11,12		1			1	1	1				11,41	11,98
	18/11/22 18:00	35,55	23,57	11,98		1			1	1	1				12,45	12,45
	18/11/22 19:00	35,47	23,48	11,99		1			1	1	1				12,45	12,42
18/11/22 20:00	33,99	22,44	11,56					1	1	1				11,93	11,91	
18/11/22 21:00	30,72	20,18	10,54					1	1	1				10,79	10,76	
18/11/22 22:00	27,07	17,81	9,26					1	1	1				9,44	9,40	
18/11/22 23:00	23,74	15,54	8,19						1	1				8,35	8,31	

Παρατηρήσεις:

Γενική διακοπή στις 03:42 και στις 06:34, λόγω βραχυκυκλώματος της γραμμής P-230. Το διάστημα 15:30-16:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 19/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	19/11/22 0:00	21,34	13,97	7,37						1	1				7,51	7,48
	19/11/22 1:00	19,74	13,04	6,71						1	1				6,83	6,79
	19/11/22 2:00	18,86	12,38	6,47						1	1				6,59	6,58
	19/11/22 3:00	18,48	12,14	6,34						1	1				6,47	6,46
	19/11/22 4:00	18,51	12,13	6,38						1	1				6,50	6,48
	19/11/22 5:00	19,07	12,50	6,57						1	1				6,67	6,67
	19/11/22 6:00	20,25	13,42	6,84						1	1				6,95	6,89
	19/11/22 7:00	21,97	15,15	6,82						1	1				7,14	7,15
	19/11/22 8:00	24,85	17,21	7,64						1	1				7,73	8,33
	19/11/22 9:00	26,55	17,62	8,93		1				1	1				9,07	9,08
	19/11/22 10:00	28,00	18,52	9,48		1				1	1				9,63	9,71
	19/11/22 11:00	29,86	19,65	10,21		1				1	1				10,43	10,44
	19/11/22 12:00	30,86	20,38	10,48		1				1	1				10,75	10,78
	19/11/22 13:00	32,09	21,18	10,90		1				1	1				11,24	11,22
	19/11/22 14:00	30,16	20,01	10,16		1				1	1				10,39	10,30
	19/11/22 15:00	28,83	18,97	9,86		1				1	1				10,05	10,05
	19/11/22 16:00	31,08	20,73	10,35					1	1	1				10,61	10,54
	19/11/22 17:00	34,33	23,59	10,75					1	1	1				11,02	11,05
	19/11/22 18:00	35,71	24,30	11,41					1	1	1				11,77	11,78
	19/11/22 19:00	34,43	22,95	11,48					1	1	1				11,84	11,78
19/11/22 20:00	32,88	21,87	11,01					1	1	1				11,31	11,31	
19/11/22 21:00	29,53	19,92	9,61					1	1	1				9,80	9,77	
19/11/22 22:00	26,29	17,69	8,61					1	1	1				8,77	8,82	
19/11/22 23:00	23,27	15,92	7,35						1	1				7,50	7,49	
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.														
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.														

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 20/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	20/11/22 0:00	20,84	14,54	6,29						1	1				6,71	6,69
	20/11/22 1:00	19,60	13,71	5,89						1	1				6,28	6,27
	20/11/22 2:00	18,70	13,07	5,63						1	1				6,01	5,99
	20/11/22 3:00	18,08	12,69	5,39						1	1				5,80	5,81
	20/11/22 4:00	17,69	12,81	4,88						1	1				5,74	5,69
	20/11/22 5:00	18,10	12,71	5,39						1	1				5,79	5,80
	20/11/22 6:00	18,84	13,11	5,73						1	1				6,13	6,10
	20/11/22 7:00	19,57	13,71	5,86						1	1				6,23	6,25
	20/11/22 8:00	21,31	15,14	6,16						1	1				6,58	6,84
	20/11/22 9:00	23,22	16,27	6,95						1	1				7,39	7,39
	20/11/22 10:00	25,42	17,80	7,61	1					1	1				8,09	8,10
	20/11/22 11:00	28,52	19,96	8,56	1					1	1				9,09	9,11
	20/11/22 12:00	29,94	20,97	8,97	1					1	1				9,58	9,58
	20/11/22 13:00	29,47	20,62	8,85	1					1	1				9,44	9,42
	20/11/22 14:00	27,49	19,32	8,17	1					1	1				8,68	8,82
	20/11/22 15:00	26,21	18,33	7,87	1					1	1				8,38	8,37
	20/11/22 16:00	27,81	19,47	8,35	1					1	1				8,87	8,89
	20/11/22 17:00	31,45	22,04	9,42					1	1	1				10,02	10,05
	20/11/22 18:00	32,60	22,83	9,77					1	1	1				10,44	10,43
	20/11/22 19:00	32,02	22,44	9,58					1	1	1				10,23	10,23
20/11/22 20:00	31,11	21,78	9,32					1	1	1				9,95	9,95	
20/11/22 21:00	28,29	19,83	8,46					1	1	1				9,06	9,01	
20/11/22 22:00	25,02	18,98	6,04					1	1	1				6,75	7,68	
20/11/22 23:00	22,25	17,69	4,55					1	1	1				5,00	6,79	

Παρατηρήσεις:

Από τις 22:30 και μετά, παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 21/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	21/11/22 0:00	19,84	15,28	4,56						1	1				5,00	6,30
	21/11/22 1:00	18,40	13,91	4,49						1	1				5,00	5,85
	21/11/22 2:00	17,77	13,21	4,56						1	1				5,00	5,67
	21/11/22 3:00	17,58	13,00	4,58						1	1				5,00	5,66
	21/11/22 4:00	17,59	13,01	4,58						1	1				5,00	7,04
	21/11/22 5:00	18,23	14,38	3,85						1	1				5,00	7,29
	21/11/22 6:00	20,43	16,23	4,20						1	1	1			5,00	8,17
	21/11/22 7:00	25,11	20,64	4,47						1	1	1			5,00	9,97
	21/11/22 8:00	24,82	20,31	4,51						1	1	1			5,00	9,68
	21/11/22 9:00	26,36	21,99	4,37						1	1	1			5,00	10,55
	21/11/22 10:00	27,33	22,55	4,78						1	1	1			5,00	10,93
	21/11/22 11:00	25,69	21,68	4,00						1	1	1			5,00	8,77
	21/11/22 12:00	24,57	19,71	4,87						1	1	1			5,00	8,42
	21/11/22 13:00	24,42	19,56	4,86						1	1	1			5,00	8,25
	21/11/22 14:00	24,87	21,99	2,88						1	1	1			3,04	8,44
	21/11/22 15:00	25,60	19,81	5,79						1	1	1			5,86	8,45
	21/11/22 16:00	27,08	19,20	7,88						1	1	1			8,87	8,70
	21/11/22 17:00	31,68	26,06	5,62						1	1	1		2	5,85	10,48
	21/11/22 18:00	33,79	24,10	9,68		1				1	1	1			10,97	11,87
	21/11/22 19:00	33,61	24,20	9,41		1				1	1	1			11,11	12,23
21/11/22 20:00	32,61	22,96	9,65		1				1	1	1			11,34	11,30	
21/11/22 21:00	29,89	20,81	9,07		1				1	1	1			10,75	10,76	
21/11/22 22:00	26,12	19,96	6,16						1	1	1			9,41	9,52	
21/11/22 23:00	22,52	19,22	3,30						1	1	1			7,50	7,44	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 04:00-11:00 τα ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι όλη τη διάρκεια της ημέρας, επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 22/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	22/11/22 0:00	19,92	15,12	4,81						1	1				7,33	7,39
	22/11/22 1:00	18,54	13,64	4,90						1	1				7,07	7,05
	22/11/22 2:00	17,84	13,70	4,14						1	1				6,77	6,80
	22/11/22 3:00	17,71	12,74	4,97						1	1				6,73	6,72
	22/11/22 4:00	17,50	15,01	2,49						1	1				6,70	6,71
	22/11/22 5:00	18,41	16,30	2,11						1	1				7,30	7,33
	22/11/22 6:00	20,93	19,41	1,52						1	1	1		2	7,69	7,66
	22/11/22 7:00	23,24	21,80	1,45					1	1	1	1			7,96	8,04
	22/11/22 8:00	24,35	23,97	0,38					1	1	1	1			9,19	9,13
	22/11/22 9:00	24,04	24,03	0,01					1	1	1	1			8,96	8,91
	22/11/22 10:00	23,47	23,47	0,00					1	1	1	1			8,00	7,85
	22/11/22 11:00	23,38	22,96	0,42					1	1	1	1			7,73	7,55
	22/11/22 12:00	24,56	22,25	2,31					1	1	1	1			9,12	9,84
	22/11/22 13:00	26,15	22,87	3,28					1	1	1	1			10,24	10,64
	22/11/22 14:00	24,50	18,37	6,13					1	1	1	1			8,43	8,80
	22/11/22 15:00	24,64	17,15	7,49					1	1	1	1			8,52	8,56
	22/11/22 16:00	27,61	18,80	8,81					1	1	1	1			9,29	9,28
	22/11/22 17:00	32,44	22,26	10,18					1	1	1	1			10,78	10,84
	22/11/22 18:00	34,20	23,77	10,43					1	1	1	1			10,95	10,95
	22/11/22 19:00	33,81	23,41	10,40					1	1	1	1			10,87	10,91
22/11/22 20:00	33,38	23,09	10,29					1	1	1	1			10,62	10,73	
22/11/22 21:00	30,52	21,42	9,10					1	1	1	1			9,25	9,79	
22/11/22 22:00	26,78	18,32	8,46					1	1	1	1			8,63	8,59	
22/11/22 23:00	23,32	15,93	7,39					1	1	1	1			7,53	7,51	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 04:00-11:00 τα ΑΠ ήταν εκτός επικοινωνίας. Το διάστημα 10:00-15:00 το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός λόγω προγραμματισμένων εργασιών στις Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 23/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	23/11/22 0:00	20,58	13,76	6,82						1	1				6,96	6,92
	23/11/22 1:00	19,09	12,63	6,46						1	1				6,59	6,57
	23/11/22 2:00	18,39	12,35	6,04						1	1				6,28	6,31
	23/11/22 3:00	18,08	12,39	5,69						1	1				5,87	5,88
	23/11/22 4:00	18,13	12,06	6,07						1	1				6,24	6,25
	23/11/22 5:00	19,08	12,61	6,47						1	1				6,61	6,60
	23/11/22 6:00	21,48	14,17	7,31						1	1				7,45	7,46
	23/11/22 7:00	24,35	17,11	7,25						1	1				8,02	8,03
	23/11/22 8:00	27,95	19,29	8,66					1	1	1				9,38	9,40
	23/11/22 9:00	31,44	21,73	9,70					1	1	1				10,01	10,38
	23/11/22 10:00	33,39	22,08	11,31					1	1	1				11,63	11,67
	23/11/22 11:00	34,52	25,12	9,40					1	1	1			1	11,42	11,34
	23/11/22 12:00	34,52	27,15	7,37					1	1	1			2	11,13	11,15
	23/11/22 13:00	33,64	23,13	10,51					1	1	1				11,61	11,62
	23/11/22 14:00	31,95	21,77	10,18					1	1	1				11,18	11,15
	23/11/22 15:00	30,49	20,88	9,61					1	1	1				10,33	10,37
	23/11/22 16:00	30,94	20,66	10,28					1	1	1				10,81	10,81
	23/11/22 17:00	34,40	23,64	10,76					1	1	1				11,99	12,02
	23/11/22 18:00	35,98	24,43	11,55					1	1	1				12,58	12,58
	23/11/22 19:00	36,00	24,53	11,46					1	1	1				12,58	12,54
23/11/22 20:00	35,30	24,43	10,87					1	1	1				11,95	11,93	
23/11/22 21:00	32,33	22,91	9,42					1	1	1				10,56	10,49	
23/11/22 22:00	28,33	20,16	8,17					1	1	1				9,50	9,46	
23/11/22 23:00	24,10	17,36	6,74					1	1	1				7,85	7,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 24/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	24/11/22 0:00	21,19	18,23	2,95		1				1	1				7,08	7,04
	24/11/22 1:00	18,54	16,76	1,78		1				1	1				4,59	5,91
	24/11/22 2:00	17,85	17,01	0,84		1				1	1				1,00	5,78
	24/11/22 3:00	18,33	17,70	0,62		1				1	1				1,00	6,05
	24/11/22 4:00	18,38	17,95	0,44		1				1	1				1,00	6,37
	24/11/22 5:00	18,93	18,31	0,62		1				1	1				1,59	6,58
	24/11/22 6:00	21,56	20,94	0,63		1			1	1	1				6,43	6,62
	24/11/22 7:00	24,23	23,50	0,73		1			1	1	1				6,76	6,82
	24/11/22 8:00	25,68	25,05	0,62		1			1	1	1				8,13	8,15
	24/11/22 9:00	25,82	24,95	0,88		1			1	1	1				8,24	8,23
	24/11/22 10:00	25,73	24,83	0,90		1			1	1	1				8,18	8,16
	24/11/22 11:00	27,19	26,23	0,96		1			1	1	1				9,07	9,11
	24/11/22 12:00	28,81	28,13	0,68		1			1	1	1				9,60	9,62
	24/11/22 13:00	29,90	29,38	0,52		1			1	1	1				11,09	11,22
	24/11/22 14:00	29,95	29,46	0,49		1			1	1	1				11,65	11,63
	24/11/22 15:00	27,97	27,59	0,38		1			1	1	1				10,49	10,48
	24/11/22 16:00	30,36	30,00	0,35	1	1			1	1	1				11,91	11,91
	24/11/22 17:00	35,08	34,42	0,66	1	1			1	1	1			2	13,48	13,51
	24/11/22 18:00	36,71	36,15	0,55	1	1			1	1	1			4	13,73	13,73
	24/11/22 19:00	36,50	36,33	0,17	1	1			1	1	1			4	13,73	13,73
24/11/22 20:00	35,97	35,88	0,09	1	1			1	1	1			4	13,63	13,57	
24/11/22 21:00	33,27	33,27	0,00	1	1			1	1	1			2	12,82	12,78	
24/11/22 22:00	29,24	29,00	0,23	1	1			1	1	1				9,58	9,50	
24/11/22 23:00	25,03	24,79	0,23	1				1	1	1				7,38	7,41	

Παρατηρήσεις:

Τις πρωινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.



ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 25/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	25/11/22 0:00	21,52	21,42	0,10					1	1	1				5,05	5,10
	25/11/22 1:00	19,57	19,00	0,57					1	1	1				4,48	4,46
	25/11/22 2:00	18,86	15,77	3,09					1		1				5,64	6,13
	25/11/22 3:00	18,28	12,98	5,30					1		1				7,11	7,09
	25/11/22 4:00	18,52	11,27	7,26					1		1				7,41	7,40
	25/11/22 5:00	19,40	12,16	7,24					1		1				7,73	7,75
	25/11/22 6:00	21,89	14,09	7,81					1		1				8,72	8,74
	25/11/22 7:00	25,94	17,72	8,22					1		1				10,32	10,33
	25/11/22 8:00	28,82	20,62	8,20					1	1	1				11,47	11,51
	25/11/22 9:00	30,97	23,32	7,64					1	1	1				12,36	12,37
	25/11/22 10:00	32,68	26,64	6,03					1	1	1				13,06	13,07
	25/11/22 11:00	32,78	27,97	4,80		1			1	1	1				13,12	13,12
	25/11/22 12:00	33,06	25,30	7,75		1			1	1	1				13,23	13,21
	25/11/22 13:00	33,49	24,25	9,23		1			1	1	1				13,37	13,37
	25/11/22 14:00	32,23	21,96	10,28		1			1	1	1				12,93	12,90
	25/11/22 15:00	30,36	19,94	10,42		1			1	1	1				12,14	12,15
	25/11/22 16:00	32,43	24,10	8,33		1			1	1	1				12,92	12,93
	25/11/22 17:00	37,10	27,74	9,37		1			1	1	1				13,70	13,71
	25/11/22 18:00	38,79	27,70	11,09	1	1			1	1	1				13,73	13,73
	25/11/22 19:00	38,58	30,47	8,12	1	1			1	1	1				13,73	13,73
25/11/22 20:00	37,71	30,06	7,65	1	1			1	1	1				13,73	13,73	
25/11/22 21:00	35,19	25,72	9,48		1			1	1	1				13,69	13,68	
25/11/22 22:00	30,87	25,01	5,86					1	1	1				12,42	12,38	
25/11/22 23:00	26,56	23,53	3,03					1	1	1				10,67	10,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 26/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	26/11/22 0:00	23,41	21,80	1,61					1	1	1				8,42	8,36
	26/11/22 1:00	21,01	18,76	2,25					1	1	1				5,97	5,90
	26/11/22 2:00	20,16	17,56	2,59					1	1	1				5,17	5,35
	26/11/22 3:00	19,50	16,87	2,63		1			1		1				7,47	7,62
	26/11/22 4:00	19,37	16,58	2,79		1			1		1				7,32	7,33
	26/11/22 5:00	20,16	17,83	2,33		1			1		1				7,17	7,16
	26/11/22 6:00	21,88	20,01	1,88		1			1		1				8,36	8,41
	26/11/22 7:00	24,24	22,24	2,00		1			1	1	1				8,29	8,36
	26/11/22 8:00	25,58	24,36	1,22		1			1	1	1				8,46	8,31
	26/11/22 9:00	25,83	25,32	0,50		1			1	1	1				8,34	8,34
	26/11/22 10:00	25,63	24,93	0,70		1			1	1	1				8,15	8,14
	26/11/22 11:00	25,64	24,01	1,63		1			1	1	1				8,12	8,12
	26/11/22 12:00	26,42	24,02	2,40		1			1	1	1				8,90	8,92
	26/11/22 13:00	27,79	24,99	2,80		1			1	1	1				10,26	10,31
	26/11/22 14:00	27,99	23,00	4,99					1	1	1				11,18	11,20
	26/11/22 15:00	30,06	24,02	6,05					1	1	1				11,97	12,00
	26/11/22 16:00	33,81	31,00	2,82		1			1	1	1			2	13,36	13,38
	26/11/22 17:00	39,77	38,00	1,78		1			1	1	1			8	13,73	13,73
	26/11/22 18:00	40,60	36,39	4,21		1			1	1	1			8	13,73	13,73
	26/11/22 19:00	39,84	34,06	5,78		1			1	1	1			7	13,73	13,73
26/11/22 20:00	38,21	31,49	6,72		1			1	1	1			4	13,73	13,73	
26/11/22 21:00	34,99	30,14	4,85		1			1	1	1			2	13,66	13,65	
26/11/22 22:00	31,19	25,10	6,08		1			1	1	1				12,53	12,50	
26/11/22 23:00	27,63	23,01	4,62		1			1	1	1				10,28	10,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 27/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	27/11/22 0:00	24,27	18,95	5,32		1				1	1				8,23	8,51
	27/11/22 1:00	22,09	18,47	3,61		1				1	1				8,88	8,85
	27/11/22 2:00	21,05	17,08	3,97		1				1	1				8,43	8,43
	27/11/22 3:00	20,29	14,44	5,85		1				1	1				8,13	8,13
	27/11/22 4:00	20,07	14,97	5,10		1				1	1				8,03	8,02
	27/11/22 5:00	20,47	15,54	4,93		1				1	1				8,18	8,19
	27/11/22 6:00	21,81	16,24	5,56		1				1	1				8,70	8,71
	27/11/22 7:00	22,74	16,16	6,57						1	1	1			8,41	9,02
	27/11/22 8:00	23,22	18,13	5,09						1		1			5,95	8,11
	27/11/22 9:00	23,73	15,92	7,81						1		1			9,34	9,42
	27/11/22 10:00	25,97	17,76	8,21						1	1	1			10,33	10,36
	27/11/22 11:00	29,79	21,12	8,67						1	1	1			11,87	11,89
	27/11/22 12:00	31,54	23,77	7,77						1	1	1			12,57	12,60
	27/11/22 13:00	32,81	25,08	7,74						1	1	1			12,83	13,14
	27/11/22 14:00	32,70	25,08	7,62						1	1	1		2	9,94	13,10
	27/11/22 15:00	32,06	21,65	10,42						1	1	1			12,81	12,82
	27/11/22 16:00	33,69	24,09	9,60						1	1	1			13,35	13,36
	27/11/22 17:00	38,97	30,75	8,21	1	1				1	1	1			13,73	13,73
	27/11/22 18:00	40,12	32,42	7,70	1	1				1	1	1			13,73	13,73
	27/11/22 19:00	39,81	33,44	6,37	1	1				1	1	1			13,73	13,73
27/11/22 20:00	38,31	32,71	5,60	1	1				1	1	1			13,73	13,73	
27/11/22 21:00	35,21	30,31	4,90	1	1				1	1	1			13,68	13,68	
27/11/22 22:00	31,34	27,07	4,28		1				1	1	1			12,61	12,57	
27/11/22 23:00	26,66	22,55	4,12		1				1	1	1			9,36	9,27	

Παρατηρήσεις:

Τα διαστήματα 07:00-09:00 και 13:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 28/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	28/11/22 0:00	23,18	20,05	3,13		1			1		1				7,49	7,78
	28/11/22 1:00	20,82	17,94	2,88		1			1		1				7,53	7,49
	28/11/22 2:00	20,13	17,30	2,83		1			1		1				6,85	6,83
	28/11/22 3:00	19,55	17,74	1,82		1			1		1				6,21	6,22
	28/11/22 4:00	19,40	16,75	2,65		1			1		1				6,06	6,06
	28/11/22 5:00	20,61	19,49	1,12		1			1		1				7,21	7,23
	28/11/22 6:00	23,73	21,42	2,31		1			1	1	1				8,20	8,05
	28/11/22 7:00	27,79	25,47	2,32		1			1	1	1				10,62	10,91
	28/11/22 8:00	31,57	29,85	1,72	1	1			1	1	1				12,48	12,50
	28/11/22 9:00	35,01	33,58	1,43	1	1			1	1	1			1	13,70	13,69
	28/11/22 10:00	36,75	35,30	1,45	1	1			1	1	1			4	13,73	13,73
	28/11/22 11:00	37,32	36,00	1,32	1	1			1	1	1			4	13,73	13,73
	28/11/22 12:00	39,53	38,43	1,10	1	1			1	1	1			5	13,73	13,73
	28/11/22 13:00	39,47	37,83	1,64	1	1			1	1	1			5	13,73	13,73
	28/11/22 14:00	38,26	36,28	1,99	1	1			1	1	1			5	13,73	13,73
	28/11/22 15:00	37,66	36,01	1,65	1	1			1	1	1			4	13,72	13,73
	28/11/22 16:00	38,99	38,18	0,82	1	1			1	1	1			7	13,73	13,73
	28/11/22 17:00	42,18	41,61	0,57	1	1			1	1	1			8	13,73	13,73
	28/11/22 18:00	42,60	42,39	0,21	1	1			1	1	1			9	13,73	13,73
	28/11/22 19:00	42,16	41,61	0,55	1	1			1	1	1			9	13,73	13,73
28/11/22 20:00	41,15	39,67	1,49	1	1			1	1	1			7	13,73	13,73	
28/11/22 21:00	37,71	36,77	0,94	1	1			1	1	1			5	13,73	13,73	
28/11/22 22:00	33,02	32,12	0,90	1	1			1	1	1			2	12,66	12,60	
28/11/22 23:00	28,22	26,43	1,79	1	1			1	1	1				8,59	8,47	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 29/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	29/11/22 0:00	24,16	22,90	1,27	1				1	1	1				6,39	6,40
	29/11/22 1:00	21,30	19,84	1,47					1	1	1				5,97	6,08
	29/11/22 2:00	20,59	18,28	2,31					1	1	1				5,45	5,42
	29/11/22 3:00	19,97	17,54	2,44					1	1	1				4,83	4,83
	29/11/22 4:00	19,79	17,63	2,16					1	1	1				4,65	4,64
	29/11/22 5:00	21,00	19,55	1,44					1	1	1				5,76	5,81
	29/11/22 6:00	24,30	22,62	1,68					1	1	1				8,89	8,98
	29/11/22 7:00	28,26	25,29	2,97		1			1	1	1				10,95	11,27
	29/11/22 8:00	30,78	30,28	0,50	1	1			1	1	1				2,13	12,58
	29/11/22 9:00	32,33	31,88	0,45	1	1			1	1	1				2,03	13,49
	29/11/22 10:00	30,80	30,42	0,38	1	1			1	1	1				2,03	12,96
	29/11/22 11:00	29,35	29,11	0,24	1	1			1	1	1				2,03	10,59
	29/11/22 12:00	29,41	29,07	0,34	1				1	1	1				2,03	10,67
	29/11/22 13:00	30,20	29,96	0,24	1				1	1	1			1	2,03	12,32
	29/11/22 14:00	30,11	29,70	0,41	1				1	1	1			1	2,03	12,24
	29/11/22 15:00	30,72	30,45	0,27	1				1	1	1			2	2,03	12,44
	29/11/22 16:00	33,91	33,49	0,42	1	1			1	1	1			4	2,03	12,94
	29/11/22 17:00	39,94	39,46	0,48	1	1			1	1	1			7	2,03	13,73
	29/11/22 18:00	41,80	41,30	0,50	1	1			1	1	1			8	2,03	13,73
	29/11/22 19:00	41,48	41,35	0,13	1	1			1	1	1			8	2,03	13,73
29/11/22 20:00	40,55	40,24	0,31	1	1			1	1	1			8	2,03	13,73	
29/11/22 21:00	37,61	37,43	0,18	1	1			1	1	1			7	2,03	13,73	
29/11/22 22:00	33,18	33,11	0,07	1	1			1	1	1			2	2,03	12,77	
29/11/22 23:00	28,30	28,30	0,01	1	1			1	1	1				2,03	9,40	

Παρατηρήσεις:

Από τις 08:00 τα ΑΠ Καστρί, Αντισσας και Τέρπανδρος ήταν εκτός λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 30/11/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	30/11/22 0:00	24,00	23,94	0,06					1	1	1				2,03	7,65
	30/11/22 1:00	21,73	21,72	0,01					1	1	1				2,03	7,54
	30/11/22 2:00	21,05	21,05	0,00					1	1	1				2,03	7,07
	30/11/22 3:00	20,27	20,25	0,02					1	1	1				2,03	6,39
	30/11/22 4:00	20,23	20,23	0,00					1	1	1				2,03	6,35
	30/11/22 5:00	21,30	21,30	0,00					1	1	1				2,03	7,26
	30/11/22 6:00	24,52	24,52	0,00					1	1	1				2,03	9,80
	30/11/22 7:00	28,42	28,36	0,05	1				1	1	1				2,03	11,19
	30/11/22 8:00	30,83	30,80	0,03	1				1	1	1			2	2,03	11,56
	30/11/22 9:00	31,88	31,88	0,00	1				1	1	1	1			2,03	11,51
	30/11/22 10:00	31,20	31,20	0,00	1				1	1	1	1			2,03	11,97
	30/11/22 11:00	29,83	29,83	0,00	1	1			1	1	1				2,03	10,85
	30/11/22 12:00	31,17	31,17	0,00	1	1			1	1	1				2,03	11,62
	30/11/22 13:00	32,55	32,55	0,00	1	1			1	1	1				2,03	12,77
	30/11/22 14:00	32,57	32,57	0,00	1	1			1	1	1				2,03	12,88
	30/11/22 15:00	33,72	33,71	0,01	1	1			1	1	1			1	2,03	13,45
	30/11/22 16:00	35,81	35,66	0,15	1	1			1	1	1			4	7,26	13,72
	30/11/22 17:00	40,68	39,86	0,82	1	1			1	1	1			5	13,46	13,73
	30/11/22 18:00	41,71	39,71	2,00	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73
	30/11/22 19:00	41,36	38,60	2,76	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73
30/11/22 20:00	40,12	37,66	2,46	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73	
30/11/22 21:00	36,94	34,24	2,70		1			1	1	1	1			13,40	13,36	
30/11/22 22:00	32,58	29,43	3,14					1	1	1	1	1		11,15	11,00	
30/11/22 23:00	27,70	25,04	2,66					1	1	1	1		1	9,35	9,36	

Παρατηρήσεις:

Έως τις 16:00 τα ΑΠ Καστρί, Άντισσας και Τέρπανδρος ήταν εκτός λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο. Η μονάδα G12 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.