

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Πέμπτη 1/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	01/12/22 0:00	23,92	20,70	3,23					1	1	1				8,25	8,14	
	01/12/22 1:00	21,54	18,04	3,50					1	1	1				6,48	6,41	
	01/12/22 2:00	20,85	17,31	3,55					1	1	1				5,72	5,71	
	01/12/22 3:00	20,19	16,97	3,22					1	1	1				5,08	5,04	
	01/12/22 4:00	20,28	17,11	3,17					1	1	1				5,15	5,14	
	01/12/22 5:00	21,07	17,65	3,42					1	1	1				5,85	5,90	
	01/12/22 6:00	24,17	18,91	5,26		1				1	1				8,67	8,77	
	01/12/22 7:00	28,17	22,07	6,10	1	1				1	1				10,34	10,33	
	01/12/22 8:00	32,31	29,11	3,20	1	1				1	1	1			10,08	10,12	
	01/12/22 9:00	36,67	34,27	2,40	1	1				1	1	1			12,37	12,49	
	01/12/22 10:00	38,69	35,51	3,18	1	1				1	1	1	1		13,42	13,44	
	01/12/22 11:00	37,19	31,92	5,27	1	1				1	1	1	4		13,31	12,92	
	01/12/22 12:00	37,59	31,07	6,52	1	1				1	1	1	1		13,72	13,72	
	01/12/22 13:00	35,20	28,63	6,57	1	1				1	1	1	1		12,13	12,00	
	01/12/22 14:00	34,09	27,87	6,22		1				1	1	1	1		11,88	11,92	
	01/12/22 15:00	33,61	27,53	6,08						1	1	1	1		11,91	11,63	
	01/12/22 16:00	35,85	30,01	5,84						1	1	1	1		11,62	11,75	
	01/12/22 17:00	39,53	34,15	5,38						1	1	1	1		12,94	13,03	
	01/12/22 18:00	40,63	34,67	5,96		1				1	1	1	1		13,69	13,67	
	01/12/22 19:00	40,57	34,96	5,60		1				1	1	1	1		13,70	13,68	
01/12/22 20:00	39,48	33,42	6,06		1				1	1	1	1		11,27	13,64		
01/12/22 21:00	36,88	29,36	7,52		1				1	1	1	1		13,33	13,42		
01/12/22 22:00	32,46	26,56	5,90		1				1	1	1	1		10,97	10,83		
01/12/22 23:00	27,71	22,53	5,18						1	1	1			8,92	8,90		

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 06:00-12:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Στις 11:36 παρουσιάστηκε βλάβη στη G12. Στις 20:00 παρουσιάστηκε διακοπή μικρής χρονικής διάρκειας στο ΑΠ Άντισσας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 2/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	02/12/22 0:00	23,94	19,30	4,64					1	1	1				7,91	7,89
	02/12/22 1:00	21,64	18,48	3,16					1	1	1				6,54	6,52
	02/12/22 2:00	21,28	19,66	1,62					1	1	1				6,15	6,15
	02/12/22 3:00	20,25	19,50	0,76					1	1	1				5,13	5,11
	02/12/22 4:00	20,12	19,81	0,31					1	1	1				4,98	4,98
	02/12/22 5:00	20,86	20,60	0,26					1	1	1				5,66	5,69
	02/12/22 6:00	23,88	23,65	0,23	1					1	1	1		2	8,13	8,21
	02/12/22 7:00	27,31	26,93	0,38	1					1	1	1		5	10,27	10,36
	02/12/22 8:00	30,23	29,90	0,33	1	1				1	1			5	11,46	11,47
	02/12/22 9:00	30,40	30,30	0,10	1	1				1	1	1		4	11,14	10,99
	02/12/22 10:00	29,54	29,47	0,07	1	1				1	1	1	1		10,17	10,15
	02/12/22 11:00	30,13	30,10	0,03	1	1				1	1	1	1		10,72	10,55
	02/12/22 12:00	31,48	31,24	0,24	1	1				1	1	1	1		12,00	11,91
	02/12/22 13:00	31,35	30,77	0,58						1	1	1	1		11,24	11,25
	02/12/22 14:00	30,83	29,89	0,94						1	1	1	1		10,70	10,70
	02/12/22 15:00	31,15	30,06	1,08						1	1	1	1		10,99	10,98
	02/12/22 16:00	32,77	31,46	1,31						1	1	1	1		12,47	12,54
	02/12/22 17:00	37,93	36,83	1,11		1				1	1	1	1		13,73	13,73
	02/12/22 18:00	38,89	37,71	1,18		1				1	1	1	1		13,73	13,73
	02/12/22 19:00	38,67	37,27	1,40		1				1	1	1	1		13,73	13,73
02/12/22 20:00	37,85	35,41	2,43		1				1	1	1	1		13,73	13,73	
02/12/22 21:00	35,18	32,34	2,83		1				1	1	1	1	1	12,78	13,00	
02/12/22 22:00	31,67	29,19	2,49		1				1	1	1	1	2	12,73	12,70	
02/12/22 23:00	27,38	25,77	1,62		1				1	1	1			10,03	9,99	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν είναι διαθέσιμη το διάστημα 06:00-13:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 3/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	03/12/22 0:00	23,89	23,39	0,49					1	1	1				8,10	8,19
	03/12/22 1:00	21,46	21,45	0,01					1	1	1				6,39	6,32
	03/12/22 2:00	20,73	20,73	0,00					1	1	1				5,62	5,61
	03/12/22 3:00	20,14	20,10	0,03					1	1	1				5,01	5,01
	03/12/22 4:00	19,80	19,51	0,29					1	1	1				4,66	4,66
	03/12/22 5:00	20,60	20,06	0,54					1	1	1				5,43	5,44
	03/12/22 6:00	22,63	21,98	0,65					1	1	1				7,35	7,42
	03/12/22 7:00	24,84	24,05	0,79		1			1	1	1				8,78	8,84
	03/12/22 8:00	27,28	26,36	0,92		1			1	1	1				9,93	9,99
	03/12/22 9:00	29,29	28,54	0,74		1			1	1	1				11,35	11,28
	03/12/22 10:00	29,09	28,31	0,79	1	1			1	1	1				10,40	10,38
	03/12/22 11:00	28,88	28,15	0,73	1	1			1	1	1				9,98	9,88
	03/12/22 12:00	28,61	27,82	0,79	1	1			1	1	1	1			8,71	8,52
	03/12/22 13:00	30,25	28,43	1,82					1	1	1	1			10,10	10,13
	03/12/22 14:00	29,83	27,10	2,73					1	1	1	1			9,73	9,69
	03/12/22 15:00	31,35	28,70	2,66					1	1	1	1			11,04	11,13
	03/12/22 16:00	34,76	32,51	2,25					1	1	1	1			13,64	13,65
	03/12/22 17:00	40,35	38,42	1,93	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73
	03/12/22 18:00	40,72	38,25	2,47	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73
	03/12/22 19:00	39,79	36,46	3,33	1	1			1	1	1	1			13,73	13,73
03/12/22 20:00	37,98	34,30	3,68	1	1			1	1	1	1			13,16	13,13	
03/12/22 21:00	34,69	30,78	3,91	1	1			1	1	1	1			12,20	12,51	
03/12/22 22:00	30,82	27,27	3,55	1	1			1	1	1	1			11,14	11,05	
03/12/22 23:00	27,31	24,99	2,32	1				1	1	1	1			10,46	10,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Κυριακή 4/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	04/12/22 0:00	24,04	22,67	1,37					1	1	1				9,01	8,97	
	04/12/22 1:00	22,04	20,72	1,32					1	1	1				6,97	6,93	
	04/12/22 2:00	21,15	19,41	1,74					1	1	1				6,04	6,00	
	04/12/22 3:00	20,15	18,16	1,99					1	1	1				5,02	5,02	
	04/12/22 4:00	19,95	18,89	1,06					1	1	1				4,80	4,80	
	04/12/22 5:00	20,49	19,48	1,01	1					1	1				7,09	7,40	
	04/12/22 6:00	21,79	20,76	1,03	1	1				1	1				8,11	8,11	
	04/12/22 7:00	23,14	22,09	1,05	1	1				1	1				8,94	8,92	
	04/12/22 8:00	24,54	23,46	1,08	1	1				1	1				9,76	9,76	
	04/12/22 9:00	25,44	24,71	0,73	1	1				1	1				10,15	10,16	
	04/12/22 10:00	26,76	26,28	0,48	1	1				1	1			2	10,69	10,69	
	04/12/22 11:00	27,81	27,15	0,66	1	1				1	1	1		2	10,89	10,80	
	04/12/22 12:00	29,24	27,97	1,28	1					1	1	1			11,65	11,50	
	04/12/22 13:00	28,72	26,91	1,81					1	1	1	1			8,75	8,42	
	04/12/22 14:00	27,46	26,20	1,26					1	1	1	1			7,13	7,29	
	04/12/22 15:00	28,88	28,48	0,39					1	1	1	1			8,63	8,71	
	04/12/22 16:00	32,01	31,59	0,42	1	1			1	1	1	1			8,84	8,81	
	04/12/22 17:00	37,48	36,64	0,85	1	1			1	1	1			4	13,07	13,72	
	04/12/22 18:00	38,55	36,43	2,11	1	1			1	1	1			5	13,73	13,73	
	04/12/22 19:00	38,60	36,39	2,21	1	1			1	1	1			4	13,73	13,73	
04/12/22 20:00	37,59	36,62	0,98	1	1			1	1	1			5	13,72	13,72		
04/12/22 21:00	34,76	34,09	0,67	1	1			1	1	1			4	12,69	12,68		
04/12/22 22:00	31,01	30,23	0,78	1	1			1	1	1				11,25	11,21		
04/12/22 23:00	26,71	26,31	0,40	1	1			1	1	1				8,48	8,59		

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν είναι διαθέσιμη το διάστημα 05:00-13:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 5/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	05/12/22 0:00	23,19	22,61	0,59					1	1	1				8,23	8,20
	05/12/22 1:00	20,96	20,35	0,61					1	1	1				5,86	5,83
	05/12/22 2:00	20,49	19,89	0,60					1	1	1				5,35	5,36
	05/12/22 3:00	19,85	19,20	0,65					1	1	1				4,74	4,71
	05/12/22 4:00	19,86	18,64	1,22					1	1	1				4,66	4,68
	05/12/22 5:00	20,94	19,91	1,03	1	1				1	1				6,87	7,20
	05/12/22 6:00	24,14	22,99	1,15	1	1				1	1				9,45	9,47
	05/12/22 7:00	28,10	27,42	0,68	1	1				1	1			4	11,19	11,21
	05/12/22 8:00	30,23	29,54	0,69	1	1				1	1			5	12,06	12,07
	05/12/22 9:00	31,38	30,54	0,83	1	1				1	1	1		4	12,26	12,21
	05/12/22 10:00	31,79	31,13	0,66	1	1				1	1	1	1		12,09	11,91
	05/12/22 11:00	33,23	32,25	0,99	1					1	1	1	1		11,66	11,80
	05/12/22 12:00	34,58	33,69	0,88						1	1	1	1		13,68	13,67
	05/12/22 13:00	34,53	33,81	0,72						1	1	1	1		13,70	13,70
	05/12/22 14:00	33,43	31,99	1,45						1	1	1	1		13,24	13,22
	05/12/22 15:00	34,01	31,56	2,45						1	1	1	1		13,34	13,38
	05/12/22 16:00	36,33	33,35	2,98						1	1	1	1		13,73	13,73
	05/12/22 17:00	41,02	38,20	2,82	1					1	1	1	1		13,73	13,73
	05/12/22 18:00	42,42	41,02	1,40	1	1				1	1	1	1		13,73	13,73
	05/12/22 19:00	42,14	41,07	1,07	1	1				1	1	1	1		13,73	13,73
05/12/22 20:00	41,00	39,02	1,98	1	1				1	1	1	1		13,73	13,73	
05/12/22 21:00	37,61	35,18	2,43	1	1				1	1	1	1		12,79	12,73	
05/12/22 22:00	33,04	30,17	2,87	1	1				1	1	1	1		11,43	11,92	
05/12/22 23:00	28,13	25,27	2,85		1				1	1	1			10,64	10,68	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 05:00-10:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 6/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	06/12/22 0:00	24,00	22,08	1,92					1	1	1				9,03	8,97
	06/12/22 1:00	21,62	20,38	1,24					1	1	1				6,56	6,51
	06/12/22 2:00	21,04	19,81	1,23					1	1	1				5,90	5,89
	06/12/22 3:00	20,40	19,17	1,23					1	1	1				5,27	5,25
	06/12/22 4:00	20,22	19,39	0,83					1	1	1				5,09	5,08
	06/12/22 5:00	21,43	20,93	0,49	1	1				1	1				6,41	6,60
	06/12/22 6:00	24,72	24,23	0,50	1	1				1	1			1	9,48	10,71
	06/12/22 7:00	28,38	27,96	0,42	1	1				1	1			4	9,91	12,08
	06/12/22 8:00	29,69	29,04	0,65	1	1				1	1			5	11,70	11,86
	06/12/22 9:00	30,02	29,44	0,58	1	1				1	1			5	12,00	12,01
	06/12/22 10:00	29,89	29,37	0,52	1	1				1	1			5	11,90	11,93
	06/12/22 11:00	28,36	27,92	0,44	1	1				1	1			4	11,36	11,36
	06/12/22 12:00	28,54	28,11	0,43	1	1				1	1			4	11,39	11,40
	06/12/22 13:00	29,44	28,89	0,55	1				1	1	1			4	11,29	11,30
	06/12/22 14:00	29,12	28,80	0,33	1				1	1	1				11,56	11,55
	06/12/22 15:00	30,82	30,54	0,29	1				1	1	1				11,77	11,78
	06/12/22 16:00	34,54	34,10	0,44	1	1			1	1	1			2	13,48	13,50
	06/12/22 17:00	40,53	40,03	0,50	1	1			1	1	1			7	13,73	13,73
	06/12/22 18:00	41,62	41,20	0,42	1	1			1	1	1			8	13,73	13,73
	06/12/22 19:00	41,19	40,89	0,29	1	1			1	1	1			8	13,73	13,73
06/12/22 20:00	40,24	40,05	0,20	1	1			1	1	1			7	13,73	13,73	
06/12/22 21:00	37,11	37,08	0,03	1	1			1	1	1			4	13,73	13,73	
06/12/22 22:00	33,03	33,02	0,01	1	1			1	1	1			2	12,41	12,36	
06/12/22 23:00	28,27	28,25	0,02	1	1			1	1	1				8,71	8,67	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 05:00-13:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Το διάστημα 05:55 με 07:52 τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος ήταν εκτός επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 7/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	07/12/22 0:00	24,37	24,34	0,03					1	1	1				8,58	8,77
	07/12/22 1:00	21,80	21,72	0,08					1	1	1				6,72	6,69
	07/12/22 2:00	21,30	21,25	0,05					1	1	1				6,16	6,16
	07/12/22 3:00	20,57	20,57	0,00					1	1	1				5,46	5,43
	07/12/22 4:00	20,28	20,28	0,00					1	1	1				5,12	5,13
	07/12/22 5:00	21,57	21,57	0,00	1	1			1	1	1				6,71	6,75
	07/12/22 6:00	24,82	24,82	0,00	1	1				1	1			1	8,23	8,28
	07/12/22 7:00	29,19	28,98	0,20	1	1				1	1			4	9,27	9,33
	07/12/22 8:00	31,69	31,37	0,32	1	1				1	1			7	10,11	10,13
	07/12/22 9:00	32,01	31,83	0,17	1	1				1	1			8	1,51	1,50
	07/12/22 10:00	30,10	29,91	0,18	1	1				1	1			7	1,95	1,97
	07/12/22 11:00	29,92	29,70	0,22	1	1				1	1			5	2,03	2,03
	07/12/22 12:00	29,90	29,62	0,29	1	1				1	1			5	2,03	2,03
	07/12/22 13:00	31,10	30,85	0,25	1	1				1	1			7	2,03	2,03
	07/12/22 14:00	32,36	32,07	0,29	1	1			1	1	1			4	6,46	6,46
	07/12/22 15:00	33,76	32,19	1,57	1	1			1	1	1				10,75	10,75
	07/12/22 16:00	36,27	34,44	1,83	1	1			1	1	1			4	11,56	11,56
	07/12/22 17:00	41,38	39,12	2,27	1	1			1	1	1			7	13,20	13,23
	07/12/22 18:00	42,50	39,15	3,36	1	1			1	1	1			7	13,60	13,60
	07/12/22 19:00	41,96	37,57	4,39	1	1			1	1	1			5	13,43	13,43
07/12/22 20:00	40,91	35,90	5,00	1	1			1	1	1			4	13,11	13,11	
07/12/22 21:00	37,54	31,87	5,67	1	1			1	1	1			1	12,07	12,07	
07/12/22 22:00	32,99	27,31	5,69	1	1			1	1	1				10,62	10,62	
07/12/22 23:00	27,88	22,83	5,05	1				1	1	1				8,98	8,98	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 06:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Το διάστημα 09:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο και βγήκαν εκτός τα ΑΠ Καστρί, Άντισσα και Τέρπανδρος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 8/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	08/12/22 0:00	24,00	19,00	5,00					1	1	1				7,75	7,73
	08/12/22 1:00	21,72	16,41	5,31						1	1				6,93	6,93
	08/12/22 2:00	21,28	16,74	4,53						1	1				6,41	6,81
	08/12/22 3:00	20,38	15,54	4,84						1	1				6,27	6,52
	08/12/22 4:00	20,26	14,99	5,27						1	1				6,49	6,48
	08/12/22 5:00	21,44	15,93	5,51						1	1				6,83	6,84
	08/12/22 6:00	24,61	18,93	5,68	1					1	1				7,81	7,84
	08/12/22 7:00	28,61	22,84	5,77	1	1				1	1				9,13	9,14
	08/12/22 8:00	31,02	24,05	6,97	1	1				1	1				9,91	9,92
	08/12/22 9:00	31,94	23,91	8,02	1	1				1	1		1		10,22	10,27
	08/12/22 10:00	32,37	23,85	8,52	1	1				1	1				10,57	10,72
	08/12/22 11:00	33,88	25,14	8,74	1	1				1	1		1		10,84	10,86
	08/12/22 12:00	34,00	25,15	8,86	1	1				1	1		2		10,90	10,90
	08/12/22 13:00	34,02	25,25	8,77	1	1				1	1		1		10,88	10,88
	08/12/22 14:00	34,67	25,30	9,37	1	1			1	1	1				11,09	11,09
	08/12/22 15:00	35,25	25,75	9,50	1	1			1	1	1				11,28	11,28
	08/12/22 16:00	36,63	26,93	9,71	1	1			1	1	1				11,67	11,70
	08/12/22 17:00	40,96	30,73	10,23	1	1			1	1	1				13,05	13,08
	08/12/22 18:00	42,21	31,37	10,84	1	1			1	1	1				13,51	13,51
08/12/22 19:00	41,68	30,77	10,91	1	1			1	1	1				13,34	13,35	
08/12/22 20:00	40,48	30,03	10,45	1	1			1	1	1				13,03	13,00	
08/12/22 21:00	37,19	27,10	10,09		1			1	1	1				12,76	12,77	
08/12/22 22:00	32,51	23,08	9,43		1			1	1	1				10,92	10,81	
08/12/22 23:00	27,74	19,35	8,39					1	1	1				9,61	9,64	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 07:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Στις 03:00 το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας και στις 10:00 τα ΑΠ Καστρί και Σίγρι.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Παρασκευή 9/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	09/12/22 0:00	23,66	16,29	7,37						1	1				8,34	8,32	
	09/12/22 1:00	21,17	14,61	6,56						1	1				7,39	7,39	
	09/12/22 2:00	20,69	14,71	5,98						1	1				6,68	6,65	
	09/12/22 3:00	20,03	14,26	5,77						1	1				6,42	6,42	
	09/12/22 4:00	19,91	14,04	5,87						1	1				6,53	6,54	
	09/12/22 5:00	20,74	14,79	5,95						1	1				6,62	6,63	
	09/12/22 6:00	23,66	17,32	6,35	1					1	1				7,04	7,60	
	09/12/22 7:00	27,08	20,42	6,66	1	1				1	1				7,46	8,65	
	09/12/22 8:00	30,52	22,78	7,74	1	1				1	1				9,69	9,76	
	09/12/22 9:00	32,33	24,17	8,15	1	1				1	1		1		10,35	10,36	
	09/12/22 10:00	32,25	23,76	8,49	1	1				1	1		1		10,32	10,32	
	09/12/22 11:00	31,62	23,17	8,45	1	1				1	1				10,14	10,12	
	09/12/22 12:00	31,24	22,93	8,32	1	1				1	1				9,98	10,02	
	09/12/22 13:00	30,67	22,46	8,21	1	1				1	1				9,82	9,81	
	09/12/22 14:00	30,42	22,28	8,13	1	1				1	1				9,76	9,75	
	09/12/22 15:00	31,55	22,81	8,74	1	1				1	1				10,53	10,60	
	09/12/22 16:00	34,20	24,65	9,55	1	1			1	1	1				11,90	11,91	
	09/12/22 17:00	39,45	28,71	10,74	1	1			1	1	1				13,49	13,50	
	09/12/22 18:00	40,16	29,06	11,10	1	1			1	1	1				13,73	13,73	
	09/12/22 19:00	38,98	29,86	9,12	1	1			1	1	1				11,37	13,61	
09/12/22 20:00	37,49	26,68	10,81		1			1	1	1				12,95	13,14		
09/12/22 21:00	34,19	23,94	10,25		1			1	1	1				11,98	12,01		
09/12/22 22:00	30,14	21,92	8,22					1	1	1				9,31	10,58		
09/12/22 23:00	26,74	18,43	8,31					1	1	1				9,41	9,39		

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 07:00-16:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας τα διαστήματα 06:00-08:00, 19:00-20:00 και 22:00-23:00 και το ΑΠ Τέρπανδρος το διάστημα 06:00-08:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 10/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	10/12/22 0:00	23,38	16,11	7,28						1	1				8,22	8,20
	10/12/22 1:00	21,29	14,64	6,66						1	1				7,47	7,46
	10/12/22 2:00	20,65	14,21	6,44						1	1				7,23	7,22
	10/12/22 3:00	19,77	13,57	6,19						1	1				6,93	6,92
	10/12/22 4:00	19,76	13,59	6,17						1	1				6,90	6,91
	10/12/22 5:00	20,23	13,99	6,24						1	1				7,01	7,05
	10/12/22 6:00	21,96	15,17	6,79						1	1				7,64	7,65
	10/12/22 7:00	24,25	17,40	6,86						1	1				7,72	8,43
	10/12/22 8:00	28,22	19,91	8,31					1	1	1		1		9,55	9,60
	10/12/22 9:00	31,56	22,30	9,26					1	1	1				10,77	10,80
	10/12/22 10:00	34,13	24,10	10,03					1	1	1				11,74	11,72
	10/12/22 11:00	35,41	24,84	10,56					1	1	1				12,34	12,36
	10/12/22 12:00	36,46	25,52	10,94	1				1	1	1				12,75	12,76
	10/12/22 13:00	36,60	25,92	10,69	1				1	1	1				12,72	12,69
	10/12/22 14:00	35,26	24,86	10,39					1	1	1				12,23	12,20
	10/12/22 15:00	35,13	24,63	10,50					1	1	1				12,23	12,23
	10/12/22 16:00	37,03	25,98	11,05	1				1	1	1				12,89	12,89
	10/12/22 17:00	40,34	28,76	11,58	1				1	1	1				13,65	13,66
	10/12/22 18:00	40,47	29,10	11,37	1	1			1	1	1				13,29	13,26
	10/12/22 19:00	38,17	29,78	8,39	1	1			1	1	1		1		12,16	12,10
10/12/22 20:00	35,58	29,70	5,87	1	1			1	1	1				7,14	11,38	
10/12/22 21:00	33,45	27,80	5,65	1				1	1	1				6,86	10,66	
10/12/22 22:00	29,82	24,18	5,64					1	1	1				6,86	9,57	
10/12/22 23:00	26,57	20,88	5,69					1	1	1				6,86	8,37	

Παρατηρήσεις:

Τις βραδινές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 11/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	11/12/22 0:00	23,35	17,78	5,58						1	1				6,86	7,13
	11/12/22 1:00	21,62	16,16	5,46						1	1				6,86	6,65
	11/12/22 2:00	20,74	16,49	4,25	1					1	1				6,86	6,38
	11/12/22 3:00	19,85	16,27	3,58	1					1	1				6,38	6,50
	11/12/22 4:00	19,56	15,72	3,85	1					1	1				5,49	6,08
	11/12/22 5:00	19,85	15,96	3,90	1					1	1				5,49	6,34
	11/12/22 6:00	20,93	17,62	3,32	1					1	1				5,49	6,74
	11/12/22 7:00	22,55	19,50	3,05	1					1	1				5,49	7,38
	11/12/22 8:00	25,44	21,52	3,92					1	1	1				5,16	8,31
	11/12/22 9:00	28,81	24,93	3,89					1	1	1				5,00	9,27
	11/12/22 10:00	33,71	31,63	2,07	1				1	1	1		1		2,83	11,38
	11/12/22 11:00	37,10	35,46	1,64	1	1			1	1	1		4		2,00	11,94
	11/12/22 12:00	37,70	36,05	1,64	1	1			1	1	1		4		2,00	12,04
	11/12/22 13:00	35,20	33,27	1,93	1	1			1	1	1		2		2,20	12,18
	11/12/22 14:00	32,57	29,04	3,54	1	1			1	1	1				4,20	10,95
	11/12/22 15:00	31,08	28,32	2,76	1	1			1	1	1				3,56	10,28
	11/12/22 16:00	32,51	29,48	3,03	1	1			1	1	1				3,72	10,74
	11/12/22 17:00	36,16	31,08	5,08	1	1			1	1	1				5,98	12,49
	11/12/22 18:00	37,36	31,50	5,86	1	1			1	1	1				6,90	13,05
	11/12/22 19:00	37,29	31,39	5,90	1	1			1	1	1				6,93	13,05
11/12/22 20:00	36,07	29,78	6,29	1	1			1	1	1				7,40	12,63	
11/12/22 21:00	33,02	26,74	6,28	1				1	1	1				7,40	11,13	
11/12/22 22:00	29,33	23,05	6,28					1	1	1				7,40	9,70	
11/12/22 23:00	25,32	19,82	5,50					1	1	1				7,40	8,37	

Παρατηρήσεις:

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 12/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	12/12/22 0:00	22,31	17,42	4,89						1	1				7,40	7,35
	12/12/22 1:00	20,41	15,10	5,31						1	1				7,40	6,79
	12/12/22 2:00	19,79	14,28	5,51						1	1				7,40	6,54
	12/12/22 3:00	19,26	13,53	5,72						1	1				7,40	6,36
	12/12/22 4:00	19,23	14,82	4,40						1	1				7,40	6,45
	12/12/22 5:00	20,01	16,73	3,28						1	1				6,94	6,69
	12/12/22 6:00	23,26	20,41	2,84	1					1	1		1		7,63	7,65
	12/12/22 7:00	26,67	23,32	3,36	1	1				1	1				8,83	8,84
	12/12/22 8:00	27,82	25,07	2,74	1	1				1	1		1		9,50	9,51
	12/12/22 9:00	29,06	25,91	3,15	1	1				1	1		4		9,71	9,69
	12/12/22 10:00	27,82	24,32	3,50	1	1				1	1		2		9,33	9,36
	12/12/22 11:00	27,00	21,43	5,57	1	1				1	1				9,15	9,09
	12/12/22 12:00	28,30	24,18	4,12	1	1				1	1				9,37	9,39
	12/12/22 13:00	27,69	21,69	6,00	1	1				1	1				9,29	9,28
	12/12/22 14:00	26,56	20,77	5,79	1					1	1				8,81	8,83
	12/12/22 15:00	27,84	23,31	4,53	1				1	1	1				9,30	9,33
	12/12/22 16:00	31,56	28,12	3,45	1				1	1	1				10,94	10,97
	12/12/22 17:00	36,74	32,16	4,58	1	1			1	1	1				12,78	12,82
	12/12/22 18:00	38,22	29,68	8,54	1	1			1	1	1				13,39	13,39
	12/12/22 19:00	38,23	27,68	10,56	1	1			1	1	1				13,39	13,39
12/12/22 20:00	37,32	26,68	10,64	1	1			1	1	1				13,09	13,07	
12/12/22 21:00	33,92	23,74	10,18		1			1	1	1				11,94	11,90	
12/12/22 22:00	29,90	20,94	8,96					1	1	1				10,49	10,47	
12/12/22 23:00	25,86	17,89	7,97					1	1	1				9,10	9,08	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 07:00-14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 13/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	13/12/22 0:00	22,59	15,56	7,03						1	1				7,96	7,94
	13/12/22 1:00	20,61	14,23	6,39						1	1				7,18	7,18
	13/12/22 2:00	20,07	13,90	6,17						1	1				6,90	6,91
	13/12/22 3:00	19,46	13,54	5,93						1	1				6,65	6,59
	13/12/22 4:00	19,39	13,62	5,77						1	1				6,44	6,47
	13/12/22 5:00	20,48	14,45	6,03						1	1				6,79	6,80
	13/12/22 6:00	23,37	17,26	6,11						1	1			1	7,71	7,77
	13/12/22 7:00	26,40	22,06	4,34						1	1			5	9,65	9,64
	13/12/22 8:00	29,18	27,73	1,45	1					1	1	1		1	10,21	11,08
	13/12/22 9:00	31,11	29,01	2,11	1					1	1	1		1	10,45	12,43
	13/12/22 10:00	31,53	27,53	4,00	1					1	1	1			12,57	12,59
	13/12/22 11:00	33,12	28,46	4,66	1					1	1	1			13,24	13,25
	13/12/22 12:00	33,28	29,68	3,60	1					1	1	1		1	13,29	13,30
	13/12/22 13:00	33,55	30,59	2,96	1					1	1	1		2	13,42	13,41
	13/12/22 14:00	32,09	28,00	4,08	1					1	1	1			12,81	12,82
	13/12/22 15:00	32,29	27,22	5,07	1					1	1	1			12,90	12,92
	13/12/22 16:00	34,03	30,08	3,95	1	1				1	1	1			13,48	13,50
	13/12/22 17:00	38,16	34,15	4,01	1	1				1	1	1		2	13,73	13,73
	13/12/22 18:00	39,48	38,44	1,05	1	1				1	1	1		5	13,73	13,73
	13/12/22 19:00	39,03	36,93	2,10	1	1				1	1	1		5	13,73	13,73
13/12/22 20:00	38,37	34,44	3,94	1	1				1	1	1		4	13,73	13,73	
13/12/22 21:00	35,44	34,20	1,24	1	1				1	1	1		2	13,63	13,62	
13/12/22 22:00	31,57	30,89	0,68	1	1				1	1	1			11,78	11,70	
13/12/22 23:00	27,19	26,12	1,07	1	1				1	1	1			8,33	8,35	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00-10:00 το ΑΠ Άντισσα ήταν εκτός επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 14/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	14/12/22 0:00	23,19	21,77	1,43		1			1	1	1				6,70	6,80
	14/12/22 1:00	20,96	18,83	2,13					1	1	1				5,88	5,84
	14/12/22 2:00	20,55	18,80	1,75					1	1	1				5,41	5,39
	14/12/22 3:00	19,68	18,12	1,56					1	1	1				4,57	4,56
	14/12/22 4:00	19,67	19,19	0,48					1	1	1				4,51	4,52
	14/12/22 5:00	20,72	20,67	0,05					1	1	1				5,50	5,55
	14/12/22 6:00	23,92	23,81	0,10	1	1			1	1	1				7,48	8,15
	14/12/22 7:00	28,69	28,30	0,39	1	1				1	1		4		11,42	11,43
	14/12/22 8:00	31,12	31,05	0,08	1	1				1	1		7		11,67	11,59
	14/12/22 9:00	32,26	32,26	0,00	1	1		1		1	1		7		10,72	10,69
	14/12/22 10:00	32,48	32,48	0,00	1	1		1	1	1	1		2		9,66	9,57
	14/12/22 11:00	31,07	31,07	0,00	1	1		1	1	1	1				8,31	8,23
	14/12/22 12:00	29,71	29,71	0,00	1			1	1	1	1				7,30	7,41
	14/12/22 13:00	28,88	28,76	0,12				1	1	1	1				8,41	8,44
	14/12/22 14:00	28,44	28,44	0,00				1	1	1	1				7,83	7,83
	14/12/22 15:00	29,46	29,46	0,00				1	1	1	1				8,67	8,74
	14/12/22 16:00	33,61	33,50	0,11	1			1	1	1	1				10,97	10,99
	14/12/22 17:00	39,50	39,50	0,00	1	1		1	1	1	1		1		12,87	12,89
	14/12/22 18:00	41,20	41,03	0,18	1	1		1	1	1	1		1		13,44	13,45
	14/12/22 19:00	40,91	40,21	0,70	1	1		1	1	1	1		1		13,09	13,09
14/12/22 20:00	39,81	38,21	1,60	1	1		1	1	1	1				12,76	12,75	
14/12/22 21:00	36,71	33,67	3,04	1	1		1	1	1	1				11,63	11,60	
14/12/22 22:00	32,21	27,69	4,51	1			1	1	1	1				10,34	10,33	
14/12/22 23:00	27,65	20,98	6,66				1	1	1	1				8,87	8,82	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G9 δεν ήταν διαθέσιμη το διάστημα 07:00-10:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 15/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	15/12/22 0:00	23,61	17,18	6,43					1	1	1				7,60	7,59
	15/12/22 1:00	21,39	15,53	5,86						1	1				6,87	6,85
	15/12/22 2:00	20,74	15,06	5,68						1	1				6,65	6,66
	15/12/22 3:00	19,89	14,44	5,45						1	1				6,37	6,36
	15/12/22 4:00	19,91	14,46	5,45						1	1				6,36	6,37
	15/12/22 5:00	20,86	15,13	5,73						1	1				6,70	6,72
	15/12/22 6:00	23,90	17,10	6,80						1	1			1	8,00	8,08
	15/12/22 7:00	28,03	20,40	7,64				1		1	1			4	9,04	9,09
	15/12/22 8:00	30,34	22,19	8,15				1		1	1				9,68	9,69
	15/12/22 9:00	31,77	23,20	8,57				1		1	1				10,29	10,40
	15/12/22 10:00	32,98	23,81	9,17				1		1	1				11,04	11,00
	15/12/22 11:00	33,61	23,97	9,64				1		1	1				11,68	11,72
	15/12/22 12:00	35,84	30,62	5,23	1			1		1	1			5	6,16	6,16
	15/12/22 13:00	36,13	26,97	9,16	1			1		1	1				10,93	10,93
	15/12/22 14:00	34,68	24,70	9,97	1			1		1	1				12,18	12,15
	15/12/22 15:00	33,57	23,93	9,63	1			1		1	1				11,69	11,62
	15/12/22 16:00	35,09	25,03	10,06	1			1		1	1				12,24	12,26
	15/12/22 17:00	39,54	28,81	10,72	1			1	1	1	1				13,24	13,24
	15/12/22 18:00	40,09	30,36	9,73				1	1	1	1				11,88	11,88
	15/12/22 19:00	39,48	29,49	9,99				1	1	1	1				12,39	13,01
15/12/22 20:00	38,05	27,89	10,15				1	1	1	1				12,55	12,58	
15/12/22 21:00	35,10	25,10	10,00				1	1	1	1				12,26	12,20	
15/12/22 22:00	31,01	22,08	8,93				1		1	1				10,75	10,66	
15/12/22 23:00	26,22	18,79	7,43				1		1	1				8,82	8,77	

Παρατηρήσεις:

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 16/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	16/12/22 0:00	22,85	16,64	6,21				1			1				7,38	7,35
	16/12/22 1:00	20,64	15,02	5,63				1			1				6,62	6,61
	16/12/22 2:00	19,94	14,82	5,12				1			1				6,37	6,37
	16/12/22 3:00	19,35	14,32	5,03				1			1				6,20	6,19
	16/12/22 4:00	19,36	14,03	5,33				1			1				6,22	6,23
	16/12/22 5:00	20,27	14,73	5,54				1			1				6,46	6,48
	16/12/22 6:00	23,16	17,14	6,03				1		1	1				6,97	7,53
	16/12/22 7:00	26,97	19,66	7,31				1		1	1			2	8,62	8,69
	16/12/22 8:00	29,60	21,64	7,96					1	1	1			4	9,44	9,45
	16/12/22 9:00	31,23	22,90	8,33					1	1	1				10,02	10,05
	16/12/22 10:00	31,73	23,35	8,38					1	1	1				10,79	10,82
	16/12/22 11:00	31,83	22,86	8,97					1	1	1				11,03	11,07
	16/12/22 12:00	32,23	23,00	9,23					1	1	1				11,22	11,16
	16/12/22 13:00	32,40	23,19	9,21					1	1	1				11,21	11,13
	16/12/22 14:00	32,31	22,94	9,36					1	1	1				10,54	10,51
	16/12/22 15:00	32,10	23,10	8,99					1	1	1				10,30	10,25
	16/12/22 16:00	33,18	23,92	9,26					1	1	1				10,70	10,69
	16/12/22 17:00	37,97	28,18	9,79				1	1	1	1				12,13	12,17
	16/12/22 18:00	38,71	27,36	11,36				1	1	1	1				12,40	12,40
	16/12/22 19:00	38,08	26,83	11,25				1	1	1	1				12,19	12,20
16/12/22 20:00	36,70	25,73	10,96				1	1	1	1				11,77	11,76	
16/12/22 21:00	33,61	23,44	10,18				1		1	1				10,80	10,84	
16/12/22 22:00	29,79	20,70	9,08				1		1	1				9,59	9,56	
16/12/22 23:00	25,89	17,99	7,90				1		1	1				8,32	8,30	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 06:00 με 07:00 το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 17/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	17/12/22 0:00	22,92	15,92	7,01				1			1				7,39	7,36
	17/12/22 1:00	20,90	14,51	6,39				1			1				6,71	6,69
	17/12/22 2:00	20,33	14,05	6,28				1			1				6,59	6,56
	17/12/22 3:00	19,61	13,59	6,03				1			1				6,32	6,31
	17/12/22 4:00	19,52	13,56	5,96				1			1				6,26	6,25
	17/12/22 5:00	20,38	14,16	6,22				1			1				6,50	6,51
	17/12/22 6:00	22,22	15,45	6,77				1			1				7,09	7,10
	17/12/22 7:00	24,47	17,03	7,44				1			1				7,80	7,81
	17/12/22 8:00	26,95	18,78	8,17				1		1	1				8,61	8,62
	17/12/22 9:00	27,39	19,06	8,33				1		1	1				8,77	8,76
	17/12/22 10:00	27,52	19,14	8,38				1		1	1				8,81	8,81
	17/12/22 11:00	27,82	19,37	8,45				1		1	1				8,88	8,90
	17/12/22 12:00	28,21	19,64	8,57				1		1	1				9,01	9,03
	17/12/22 13:00	28,61	19,92	8,69				1		1	1				9,17	9,22
	17/12/22 14:00	28,43	19,78	8,65				1		1	1				9,11	9,11
	17/12/22 15:00	29,06	19,96	9,10	1			1			1				9,58	9,61
	17/12/22 16:00	31,60	22,05	9,56	1			1			1				10,07	10,09
	17/12/22 17:00	36,97	25,94	11,03	1			1	1		1				11,77	11,80
	17/12/22 18:00	37,96	26,62	11,34	1			1	1		1				12,15	12,15
	17/12/22 19:00	36,86	25,82	11,04	1			1	1		1				11,81	11,80
17/12/22 20:00	35,10	24,53	10,57				1	1		1				11,26	11,25	
17/12/22 21:00	31,78	22,12	9,66				1	1		1				10,21	10,19	
17/12/22 22:00	28,62	19,88	8,74	1				1	1	1				9,21	9,18	
17/12/22 23:00	25,36	17,62	7,75	1				1		1				8,15	8,14	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 18/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	18/12/22 0:00	22,48	15,59	6,89					1		1				7,24	7,22
	18/12/22 1:00	20,62	14,22	6,40					1		1				6,70	6,68
	18/12/22 2:00	19,79	13,59	6,20					1		1				6,51	6,48
	18/12/22 3:00	19,04	12,99	6,05					1		1				6,34	6,29
	18/12/22 4:00	18,86	13,04	5,81					1		1				6,09	6,12
	18/12/22 5:00	19,28	13,26	6,02					1		1				6,30	6,32
	18/12/22 6:00	20,68	14,37	6,31					1		1				6,59	6,61
	18/12/22 7:00	21,67	15,12	6,55					1		1				7,03	7,04
	18/12/22 8:00	22,65	15,93	6,72					1		1				7,66	7,63
	18/12/22 9:00	22,47	16,83	5,64	1				1		1				6,41	7,66
	18/12/22 10:00	23,77	18,28	5,50	1				1		1				6,86	8,16
	18/12/22 11:00	25,38	22,34	3,04	1				1	1	1				8,32	8,35
	18/12/22 12:00	27,37	26,76	0,61					1	1		1		1	8,66	8,84
	18/12/22 13:00	28,85	28,84	0,01					1	1		1		2	10,01	10,08
	18/12/22 14:00	28,28	28,28	0,00					1	1		1		2	10,09	9,98
	18/12/22 15:00	28,01	28,01	0,00	1				1	1		1			9,13	9,17
	18/12/22 16:00	30,08	29,76	0,32	1				1	1		1			11,15	11,12
	18/12/22 17:00	33,94	32,96	0,98	1				1	1	1	1			11,91	11,78
	18/12/22 18:00	34,89	34,08	0,81	1				1	1	1	1			11,94	11,90
18/12/22 19:00	34,17	33,45	0,72	1				1	1	1	1			11,21	11,18	
18/12/22 20:00	33,53	32,54	0,99					1	1	1	1			11,66	11,85	
18/12/22 21:00	31,50	30,56	0,94					1	1	1	1			10,97	10,90	
18/12/22 22:00	28,20	27,32	0,88					1	1	1	1			7,77	7,95	
18/12/22 23:00	24,60	22,41	2,19					1		1	1			9,08	9,13	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 09:00 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 19/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	19/12/22 0:00	21,75	18,47	3,27				1		1	1				7,01	7,11
	19/12/22 1:00	19,89	15,01	4,88				1			1				7,97	7,96
	19/12/22 2:00	19,62	13,03	6,59				1			1				7,84	7,85
	19/12/22 3:00	19,15	12,22	6,93				1			1				7,67	7,67
	19/12/22 4:00	19,02	12,22	6,80				1			1				7,61	7,61
	19/12/22 5:00	19,86	13,14	6,72				1			1				7,91	7,92
	19/12/22 6:00	23,27	14,78	8,50				1			1				9,24	9,28
	19/12/22 7:00	27,96	17,89	10,07				1			1			1	11,13	11,15
	19/12/22 8:00	30,96	19,60	11,36				1		1	1				12,32	12,35
	19/12/22 9:00	33,10	21,14	11,96				1		1	1				13,23	13,24
	19/12/22 10:00	33,16	21,37	11,78				1		1	1				13,25	13,26
	19/12/22 11:00	33,61	21,35	12,26				1		1	1				13,43	13,43
	19/12/22 12:00	34,92	22,80	12,12				1		1	1				13,72	13,72
	19/12/22 13:00	35,46	23,44	12,02				1		1	1				13,73	13,73
	19/12/22 14:00	34,58	22,57	12,01				1		1	1				13,69	13,70
	19/12/22 15:00	34,96	23,93	11,03				1		1	1				12,51	13,71
	19/12/22 16:00	36,63	24,84	11,79				1		1	1				12,97	13,73
	19/12/22 17:00	41,40	29,10	12,29				1	1	1	1				13,73	13,73
	19/12/22 18:00	42,49	30,46	12,02				1	1	1	1				13,73	13,73
	19/12/22 19:00	42,38	30,37	12,01				1	1	1	1				13,73	13,73
19/12/22 20:00	41,27	29,41	11,86				1	1	1	1				13,73	13,73	
19/12/22 21:00	37,70	25,71	11,99				1	1	1	1				13,73	13,73	
19/12/22 22:00	33,46	21,90	11,56				1		1	1				13,36	13,34	
19/12/22 23:00	28,78	18,55	10,23				1		1	1				11,58	11,54	

Παρατηρήσεις:

Το διάστημα 15:30 με 16:30 το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 20/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	20/12/22 0:00	24,83	15,93	8,90				1			1				10,01	9,97
	20/12/22 1:00	22,34	14,34	8,00				1			1				8,96	8,95
	20/12/22 2:00	21,74	13,97	7,77				1			1				8,69	8,69
	20/12/22 3:00	21,17	13,57	7,60				1			1				8,48	8,47
	20/12/22 4:00	21,10	13,53	7,57				1			1				8,45	8,44
	20/12/22 5:00	22,35	14,34	8,00				1			1				8,91	8,92
	20/12/22 6:00	25,87	16,76	9,11				1			1				10,27	10,30
	20/12/22 7:00	31,35	20,48	10,87				1		1	1				12,46	12,49
	20/12/22 8:00	35,07	23,31	11,76				1		1	1				13,61	13,62
	20/12/22 9:00	35,44	23,76	11,68				1		1	1				13,72	13,72
	20/12/22 10:00	34,60	24,20	10,39				1		1	1				12,69	13,70
	20/12/22 11:00	33,18	23,38	9,80				1		1	1				12,52	13,28
	20/12/22 12:00	32,84	22,44	10,40				1		1	1				13,12	13,12
	20/12/22 13:00	32,86	21,99	10,87				1		1	1				13,14	13,11
	20/12/22 14:00	33,12	22,86	10,25				1		1	1				12,31	13,25
	20/12/22 15:00	34,42	22,92	11,50				1		1	1				13,00	13,58
	20/12/22 16:00	37,74	25,43	12,31				1		1	1				13,73	13,73
	20/12/22 17:00	43,05	31,45	11,60				1	1	1	1				13,73	13,73
	20/12/22 18:00	45,09	32,56	12,53				1	1	1	1				13,73	13,73
	20/12/22 19:00	44,34	31,99	12,35				1	1	1	1				13,73	13,73
20/12/22 20:00	42,95	30,63	12,31				1	1	1	1				13,73	13,73	
20/12/22 21:00	39,42	28,34	11,08				1	1	1	1				12,25	13,73	
20/12/22 22:00	34,86	23,47	11,39				1		1	1				13,53	13,56	
20/12/22 23:00	29,97	19,95	10,01				1		1	1				12,05	12,01	

Παρατηρήσεις:

Τα διαστήματα 10:30 με 11:30, 14:30 με 15:30 και 21:00 με 22:00 το ΑΠ Αντισσα παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 21/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	21/12/22 0:00	25,65	17,57	8,08						1	1				10,33	10,30
	21/12/22 1:00	22,95	15,36	7,59						1	1				9,20	9,20
	21/12/22 2:00	22,49	15,50	6,99						1	1				8,99	9,00
	21/12/22 3:00	21,64	14,87	6,78						1	1				8,68	8,66
	21/12/22 4:00	21,79	15,63	6,17						1	1				8,71	8,72
	21/12/22 5:00	22,57	16,63	5,94						1	1				8,59	9,10
	21/12/22 6:00	26,76	19,97	6,79				1		1	1		1		10,62	10,67
	21/12/22 7:00	31,75	25,14	6,62				1		1	1				12,65	12,67
	21/12/22 8:00	33,59	26,89	6,69				1		1	1		1		13,42	13,44
	21/12/22 9:00	33,15	28,68	4,47				1	1	1	1				12,59	12,51
	21/12/22 10:00	31,77	28,36	3,40				1	1	1	1				10,62	11,18
	21/12/22 11:00	31,08	28,56	2,52				1	1	1	1				10,42	10,45
	21/12/22 12:00	30,87	28,71	2,17				1	1	1	1				10,25	10,23
	21/12/22 13:00	31,17	28,39	2,78				1	1	1	1				10,45	10,50
	21/12/22 14:00	30,90	26,53	4,36				1	1	1	1				10,26	10,26
	21/12/22 15:00	32,86	26,76	6,11				1	1	1	1				12,02	12,11
	21/12/22 16:00	36,71	29,92	6,79				1	1	1	1				13,73	13,73
	21/12/22 17:00	42,83	35,58	7,25		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21/12/22 18:00	44,05	38,36	5,70		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21/12/22 19:00	43,59	40,53	3,06		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
21/12/22 20:00	42,30	41,16	1,14		1		1	1	1	1		2		13,73	13,73	
21/12/22 21:00	39,19	39,16	0,03		1		1	1	1	1		2		13,71	13,71	
21/12/22 22:00	35,27	35,25	0,02		1		1	1	1	1				12,34	12,29	
21/12/22 23:00	29,97	29,97	0,00				1	1	1	1				9,14	9,13	

Παρατηρήσεις:

Τα διαστήματα 05:30 με 06:00 και 10:30 με 11:00 το ΑΠ Άντισσα παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 22/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	22/12/22 0:00	26,02	26,02	0,00				1		1	1				6,52	6,64
	22/12/22 1:00	23,16	23,16	0,00				1		1	1				7,74	7,74
	22/12/22 2:00	22,45	22,45	0,00				1		1	1				7,32	7,29
	22/12/22 3:00	21,76	21,57	0,19				1		1	1				6,62	6,63
	22/12/22 4:00	21,77	21,60	0,17				1		1	1				6,61	6,63
	22/12/22 5:00	23,10	23,09	0,01				1		1	1				7,84	7,92
	22/12/22 6:00	26,68	26,68	0,00				1		1	1				9,89	9,84
	22/12/22 7:00	32,22	32,22	0,00				1	1	1	1				10,58	10,62
	22/12/22 8:00	33,98	33,98	0,00				1	1	1	1				11,39	11,41
	22/12/22 9:00	33,29	33,29	0,00				1	1	1	1				11,65	11,64
	22/12/22 10:00	31,67	31,52	0,15				1	1	1	1				10,57	10,56
	22/12/22 11:00	30,90	30,76	0,13				1	1	1	1				10,19	10,20
	22/12/22 12:00	30,99	30,92	0,07				1	1	1	1				10,25	10,25
	22/12/22 13:00	31,26	31,25	0,01				1	1	1	1				10,52	10,51
	22/12/22 14:00	32,54	32,54	0,00				1	1	1	1				11,64	11,71
	22/12/22 15:00	34,49	34,49	0,00				1	1	1	1				13,25	13,27
	22/12/22 16:00	37,42	37,42	0,00	1			1	1	1	1				13,60	13,60
	22/12/22 17:00	42,85	42,85	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,66	13,73
	22/12/22 18:00	44,57	44,57	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22/12/22 19:00	44,20	44,20	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
22/12/22 20:00	42,54	42,54	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,69	13,66	
22/12/22 21:00	39,41	39,38	0,03	1	1		1	1	1	1				13,05	13,03	
22/12/22 22:00	35,43	35,39	0,03	1			1	1	1	1				11,47	11,42	
22/12/22 23:00	30,07	30,07	0,00				1	1	1	1				8,38	8,37	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 23/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	23/12/22 0:00	25,61	25,61	0,00				1		1	1				7,21	7,51
	23/12/22 1:00	23,10	23,10	0,00				1		1	1				7,88	7,80
	23/12/22 2:00	22,64	22,64	0,00				1		1	1				7,52	7,51
	23/12/22 3:00	21,83	21,83	0,00				1		1	1				6,69	6,68
	23/12/22 4:00	21,56	21,56	0,00				1		1	1				6,45	6,42
	23/12/22 5:00	22,77	22,77	0,00				1		1	1				8,14	7,53
	23/12/22 6:00	26,19	26,19	0,00				1		1	1				8,88	8,87
	23/12/22 7:00	30,76	30,76	0,00				1	1	1	1				9,87	9,96
	23/12/22 8:00	34,33	34,33	0,00				1	1	1	1				12,68	12,72
	23/12/22 9:00	36,31	36,31	0,00	1			1	1	1	1				13,48	13,45
	23/12/22 10:00	37,27	37,27	0,00	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	23/12/22 11:00	37,31	37,31	0,00	1			1	1	1	1				13,65	13,61
	23/12/22 12:00	38,06	38,06	0,00	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	23/12/22 13:00	38,49	38,49	0,00	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	23/12/22 14:00	37,29	37,29	0,00	1			1	1	1	1				13,72	13,72
	23/12/22 15:00	37,23	37,23	0,00	1			1	1	1	1				13,70	13,70
	23/12/22 16:00	39,41	39,41	0,00	1	1		1	1	1	1				13,72	13,73
	23/12/22 17:00	43,84	43,79	0,05	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	23/12/22 18:00	44,71	44,57	0,14	1	1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	23/12/22 19:00	43,70	43,62	0,08	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
23/12/22 20:00	42,28	42,28	0,00	1	1		1	1	1	1		1		13,73	13,73	
23/12/22 21:00	38,58	38,58	0,00	1	1		1	1	1	1				13,01	12,95	
23/12/22 22:00	34,49	34,49	0,00	1			1	1	1	1				10,75	10,78	
23/12/22 23:00	29,92	29,91	0,01				1	1	1	1				8,37	8,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 24/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	24/12/22 0:00	25,91	25,91	0,00				1		1	1				7,12	7,52
	24/12/22 1:00	23,49	23,49	0,00				1		1	1				8,40	8,38
	24/12/22 2:00	22,60	22,20	0,40				1		1	1				7,45	7,45
	24/12/22 3:00	21,80	20,78	1,02				1		1	1				6,71	6,68
	24/12/22 4:00	21,46	20,40	1,06				1		1	1				6,32	6,33
	24/12/22 5:00	22,08	20,50	1,59				1		1	1				6,88	6,89
	24/12/22 6:00	24,87	23,08	1,78				1		1	1				9,42	9,48
	24/12/22 7:00	27,98	26,60	1,38				1	1	1	1				11,08	10,96
	24/12/22 8:00	30,57	29,52	1,05				1	1	1	1				10,00	10,01
	24/12/22 9:00	30,84	30,34	0,50				1	1	1	1				10,22	10,19
	24/12/22 10:00	30,02	29,88	0,14				1	1	1	1				9,41	9,40
	24/12/22 11:00	29,54	29,54	0,00				1	1	1	1				8,87	8,91
	24/12/22 12:00	29,93	29,93	0,00				1	1	1	1				9,29	9,29
	24/12/22 13:00	30,23	30,15	0,08				1	1	1	1				9,59	9,58
	24/12/22 14:00	30,22	30,10	0,13				1	1	1	1				9,53	9,57
	24/12/22 15:00	33,00	32,76	0,24				1	1	1	1				11,95	12,03
	24/12/22 16:00	38,49	38,30	0,19		1		1	1	1	1				13,72	13,72
	24/12/22 17:00	44,54	44,51	0,03	1	1		1	1	1	1		2		13,73	13,73
	24/12/22 18:00	46,96	46,96	0,00	1	1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
	24/12/22 19:00	46,07	46,07	0,00	1	1		1	1	1	1		4		13,73	13,73
24/12/22 20:00	43,40	43,40	0,00	1	1		1	1	1	1		2		13,62	13,60	
24/12/22 21:00	38,90	38,90	0,00	1	1		1	1	1	1				13,02	12,98	
24/12/22 22:00	34,08	34,06	0,03	1			1	1	1	1				10,56	10,66	
24/12/22 23:00	29,75	29,75	0,00				1	1	1	1				9,15	9,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Κυριακή 25/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	25/12/22 0:00	26,09	26,09	0,00				1		1	1				7,15	7,65
	25/12/22 1:00	23,55	23,55	0,01				1		1	1				8,48	8,45
	25/12/22 2:00	22,73	22,25	0,48				1		1	1				7,61	7,59
	25/12/22 3:00	21,68	20,64	1,04				1		1	1				6,57	6,55
	25/12/22 4:00	21,25	19,84	1,41				1		1	1				6,12	6,12
	25/12/22 5:00	22,08	19,90	2,17				1		1	1				6,89	6,92
	25/12/22 6:00	23,82	20,47	3,35				1		1	1				8,54	8,62
	25/12/22 7:00	25,43	23,65	1,78				1		1	1				10,05	10,06
	25/12/22 8:00	28,36	27,36	1,00				1	1	1	1				9,83	9,59
	25/12/22 9:00	31,66	29,34	2,32				1	1	1	1		3		11,49	11,84
	25/12/22 10:00	32,27	27,66	4,61				1	1	1	1		1		11,95	11,94
	25/12/22 11:00	31,54	22,97	8,57				1	1		1				11,76	11,83
	25/12/22 12:00	29,17	19,48	9,69				1	1		1				11,72	11,69
	25/12/22 13:00	24,90	15,92	8,98				1			1				9,98	9,96
	25/12/22 14:00	20,99	13,57	7,41				1			1				8,41	8,40
	25/12/22 15:00	22,27	16,29	5,98				1			1				8,67	8,68
	25/12/22 16:00	26,62	21,28	5,34				1		1	1				10,52	10,55
	25/12/22 17:00	31,90	26,01	5,89				1		1	1				12,68	12,73
	25/12/22 18:00	34,52	29,66	4,86		1		1		1	1				13,71	13,71
	25/12/22 19:00	35,01	30,85	4,16		1		1		1	1		1		13,73	13,73
25/12/22 20:00	33,86	29,48	4,39		1		1		1	1		1		13,53	13,52	
25/12/22 21:00	31,90	28,05	3,84		1		1		1	1				12,80	12,78	
25/12/22 22:00	29,36	26,78	2,59		1		1		1	1				11,76	11,74	
25/12/22 23:00	26,59	23,90	2,70				1		1	1				10,67	10,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 26/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	26/12/22 0:00	23,79	20,77	3,02				1		1	1				8,77	8,69
	26/12/22 1:00	21,99	20,07	1,92				1		1	1				6,92	6,89
	26/12/22 2:00	21,59	19,68	1,92		1				1	1				7,89	8,19
	26/12/22 3:00	20,79	19,06	1,73		1				1	1				8,32	8,32
	26/12/22 4:00	20,54	18,42	2,12	1					1	1				8,21	8,21
	26/12/22 5:00	20,97	18,49	2,49	1					1	1				8,37	8,38
	26/12/22 6:00	22,15	19,74	2,41	1					1	1				8,83	8,85
	26/12/22 7:00	23,76	21,84	1,92				1		1	1				8,39	8,33
	26/12/22 8:00	24,91	23,11	1,80				1		1	1				9,77	9,76
	26/12/22 9:00	25,16	24,74	0,42				1		1	1				9,98	9,98
	26/12/22 10:00	25,18	25,17	0,01				1	1	1	1				8,11	7,30
	26/12/22 11:00	24,67	24,67	0,00				1	1	1	1				4,48	4,49
	26/12/22 12:00	25,31	25,31	0,00				1	1	1	1				5,09	5,08
	26/12/22 13:00	25,19	25,19	0,00				1	1	1	1				4,56	4,55
	26/12/22 14:00	24,80	24,80	0,00				1	1	1	1				6,85	6,81
	26/12/22 15:00	25,85	25,85	0,00				1	1	1	1				9,28	9,10
	26/12/22 16:00	30,36	30,36	0,00				1	1	1	1				9,56	9,64
	26/12/22 17:00	36,28	36,28	0,00	1			1	1	1	1				13,53	13,56
	26/12/22 18:00	38,69	38,69	0,00	1			1	1	1	1				13,73	13,73
	26/12/22 19:00	38,36	38,36	0,00	1			1	1	1	1				13,64	13,64
26/12/22 20:00	37,05	37,05	0,00	1			1	1	1	1				13,64	13,64	
26/12/22 21:00	34,34	34,34	0,00				1	1	1	1				11,71	11,70	
26/12/22 22:00	31,14	31,13	0,00				1	1	1	1				9,96	9,94	
26/12/22 23:00	27,71	27,71	0,00				1	1	1	1				7,18	7,13	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 27/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	27/12/22 0:00	24,54	24,54	0,00				1		1	1				7,09	7,34
	27/12/22 1:00	22,62	22,56	0,06				1		1	1				7,17	7,17
	27/12/22 2:00	21,79	21,66	0,13				1		1	1				6,67	6,64
	27/12/22 3:00	21,19	21,12	0,07				1		1	1				6,08	6,06
	27/12/22 4:00	20,96	20,66	0,30				1		1	1				5,79	5,79
	27/12/22 5:00	21,73	20,10	1,63				1		1	1				6,53	6,53
	27/12/22 6:00	24,70	22,26	2,44				1		1	1				7,84	7,88
	27/12/22 7:00	27,85	25,61	2,24				1		1	1				8,83	8,81
	27/12/22 8:00	30,76	29,17	1,59				1	1	1	1				9,72	9,75
	27/12/22 9:00	30,99	28,88	2,11				1	1	1	1				9,93	9,92
	27/12/22 10:00	30,25	29,13	1,12				1	1	1	1				9,47	9,46
	27/12/22 11:00	29,48	28,68	0,80				1	1	1	1				8,85	8,80
	27/12/22 12:00	29,61	28,56	1,05				1	1	1	1				8,92	8,93
	27/12/22 13:00	29,43	28,45	0,98				1	1	1	1				8,78	8,65
	27/12/22 14:00	29,42	28,89	0,53				1	1	1	1				8,82	8,80
	27/12/22 15:00	30,47	30,28	0,20				1	1	1	1				9,51	9,49
	27/12/22 16:00	34,16	34,13	0,03				1	1	1	1				11,36	11,42
	27/12/22 17:00	40,41	39,96	0,45				1	1	1	1				13,03	13,04
	27/12/22 18:00	42,30	41,24	1,05	1	1		1	1	1	1				13,55	13,54
	27/12/22 19:00	41,83	41,20	0,62	1	1		1	1	1	1				13,40	13,39
27/12/22 20:00	40,21	40,03	0,18	1	1		1	1	1	1				12,89	12,88	
27/12/22 21:00	36,76	36,40	0,36		1		1	1	1	1				11,82	11,80	
27/12/22 22:00	32,61	32,16	0,45		1		1	1	1	1				9,70	9,67	
27/12/22 23:00	28,81	28,65	0,15		1		1		1	1				7,67	7,85	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τετάρτη 28/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	28/12/22 0:00	25,24	25,04	0,20				1		1	1				7,97	7,93
	28/12/22 1:00	22,64	22,39	0,24				1		1	1				7,23	7,22
	28/12/22 2:00	22,10	21,97	0,13				1		1	1				6,93	6,93
	28/12/22 3:00	21,15	21,15	0,00				1		1	1				6,02	6,02
	28/12/22 4:00	20,96	20,96	0,00				1		1	1				5,83	5,82
	28/12/22 5:00	22,00	21,65	0,34				1		1	1				6,82	6,83
	28/12/22 6:00	24,66	24,14	0,52				1		1	1				9,24	9,28
	28/12/22 7:00	28,36	27,55	0,80				1		1	1			4	11,27	11,27
	28/12/22 8:00	31,18	29,52	1,66				1		1	1			4	12,43	12,45
	28/12/22 9:00	32,18	30,66	1,52				1		1	1			4	12,42	12,38
	28/12/22 10:00	30,98	30,25	0,72				1	1	1	1				10,59	10,37
	28/12/22 11:00	30,10	30,10	0,00				1	1	1	1				9,45	9,45
	28/12/22 12:00	30,05	30,05	0,00				1	1	1	1				9,37	9,40
	28/12/22 13:00	30,11	30,11	0,00				1	1	1	1				9,49	9,47
	28/12/22 14:00	29,91	29,91	0,00				1	1	1	1				9,23	9,24
	28/12/22 15:00	31,64	31,64	0,00				1	1	1	1				10,88	10,94
	28/12/22 16:00	35,23	35,18	0,04		1		1	1	1	1				13,50	13,53
	28/12/22 17:00	41,01	40,78	0,23		1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	28/12/22 18:00	43,11	43,02	0,08		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
	28/12/22 19:00	42,14	41,95	0,19		1		1	1	1	1			5	13,73	13,73
28/12/22 20:00	39,92	39,92	0,00		1		1	1	1	1			4	13,69	13,65	
28/12/22 21:00	36,53	36,53	0,00		1		1	1	1	1			1	12,02	11,90	
28/12/22 22:00	32,88	32,88	0,00		1		1	1	1	1				11,17	11,19	
28/12/22 23:00	28,77	28,53	0,24				1	1	1	1				8,32	8,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Πέμπτη 29/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	29/12/22 0:00	25,35	24,73	0,63				1		1	1				8,99	9,27
	29/12/22 1:00	22,77	22,14	0,63				1		1	1				7,77	7,67
	29/12/22 2:00	22,25	21,53	0,72				1		1	1				7,18	7,13
	29/12/22 3:00	21,47	19,96	1,52				1		1	1				6,32	6,29
	29/12/22 4:00	21,13	19,54	1,59				1		1	1				5,99	5,97
	29/12/22 5:00	22,27	20,67	1,60				1		1	1				7,11	7,12
	29/12/22 6:00	24,96	23,93	1,04				1		1	1				9,51	9,49
	29/12/22 7:00	28,31	28,06	0,25				1	1	1	1				8,27	8,00
	29/12/22 8:00	31,69	31,69	0,00				1	1	1	1				10,97	10,97
	29/12/22 9:00	32,07	32,07	0,00				1	1	1	1				11,50	11,48
	29/12/22 10:00	31,38	31,38	0,00				1	1	1	1				10,58	10,55
	29/12/22 11:00	30,72	30,72	0,00				1	1	1	1				10,06	10,03
	29/12/22 12:00	30,75	30,75	0,00				1	1	1	1				10,09	10,08
	29/12/22 13:00	31,23	31,21	0,02				1	1	1	1				10,57	10,61
	29/12/22 14:00	30,70	30,60	0,09				1	1	1	1				10,13	10,08
	29/12/22 15:00	31,29	30,65	0,65				1	1	1	1				10,49	10,57
	29/12/22 16:00	35,31	33,90	1,40		1		1	1	1	1				13,54	13,57
	29/12/22 17:00	40,85	39,27	1,58		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	29/12/22 18:00	42,79	40,94	1,85		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	29/12/22 19:00	42,45	41,13	1,33		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
29/12/22 20:00	41,05	39,89	1,17		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73	
29/12/22 21:00	37,42	36,68	0,74		1	1	1	1	1	1				12,95	12,96	
29/12/22 22:00	33,45	32,92	0,53		1		1	1	1	1				10,63	10,55	
29/12/22 23:00	29,22	28,74	0,48				1	1	1	1				8,53	8,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Παρασκευή 30/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	30/12/22 0:00	25,49	25,33	0,16				1	1	1	1				7,45	8,28
	30/12/22 1:00	22,94	22,94	0,00				1		1	1				7,89	7,85
	30/12/22 2:00	22,39	22,39	0,00				1		1	1				7,25	7,26
	30/12/22 3:00	21,50	21,50	0,00				1		1	1				6,36	6,37
	30/12/22 4:00	21,44	21,44	0,00				1		1	1				6,27	6,30
	30/12/22 5:00	22,49	22,49	0,00				1		1	1				7,26	7,30
	30/12/22 6:00	25,23	25,23	0,00				1	1	1	1				8,78	8,39
	30/12/22 7:00	28,82	28,82	0,00				1	1	1				4	10,47	10,53
	30/12/22 8:00	32,73	32,73	0,00				1	1	1	1			2	10,45	10,45
	30/12/22 9:00	33,38	33,23	0,15				1	1	1	1				10,52	10,53
	30/12/22 10:00	32,67	32,59	0,09				1	1	1	1				10,47	10,44
	30/12/22 11:00	32,28	32,28	0,00				1	1	1	1				9,78	9,77
	30/12/22 12:00	32,00	32,00	0,00				1	1	1	1			2	10,46	10,51
	30/12/22 13:00	32,07	32,07	0,00				1	1	1	1				11,03	11,05
	30/12/22 14:00	31,37	31,06	0,31				1	1	1	1				10,51	10,50
	30/12/22 15:00	32,72	32,14	0,58				1	1	1	1				11,22	11,26
	30/12/22 16:00	36,48	35,81	0,67		1		1	1	1	1				12,31	12,32
	30/12/22 17:00	42,22	40,71	1,51	1	1		1	1	1	1				13,60	13,60
	30/12/22 18:00	43,91	41,56	2,35	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	30/12/22 19:00	43,34	41,90	1,44	1	1		1	1	1	1				13,72	13,72
30/12/22 20:00	41,79	40,73	1,06	1	1		1	1	1	1				13,40	13,38	
30/12/22 21:00	38,31	37,14	1,17	1	1		1	1	1	1				12,30	12,29	
30/12/22 22:00	34,20	33,32	0,89		1		1	1	1	1				11,00	10,97	
30/12/22 23:00	29,91	28,93	0,98				1	1	1	1				9,14	9,06	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο 31/12/2022	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	31/12/22 0:00	26,23	25,65	0,59				1	1	1	1				7,15	7,32
	31/12/22 1:00	23,60	22,40	1,20				1		1	1				7,58	7,57
	31/12/22 2:00	22,89	21,08	1,81				1		1	1				7,33	7,32
	31/12/22 3:00	21,95	19,86	2,09				1		1	1				6,81	6,80
	31/12/22 4:00	21,59	18,89	2,69				1		1	1				6,41	6,43
	31/12/22 5:00	22,46	19,78	2,68				1		1	1				7,10	7,12
	31/12/22 6:00	24,55	21,41	3,15				1		1	1				7,81	7,83
	31/12/22 7:00	27,51	24,15	3,36				1		1	1				8,80	8,82
	31/12/22 8:00	31,41	28,89	2,52				1	1	1	1			1	9,97	10,00
	31/12/22 9:00	34,64	33,10	1,54				1	1	1	1				11,06	11,22
	31/12/22 10:00	36,84	35,41	1,43		1		1	1	1	1				11,81	11,86
	31/12/22 11:00	36,71	35,28	1,43		1		1	1	1	1				12,84	12,85
	31/12/22 12:00	37,70	37,37	0,34		1		1	1	1	1				12,55	12,56
	31/12/22 13:00	38,68	38,67	0,01		1		1	1	1	1			1	13,68	13,69
	31/12/22 14:00	38,59	38,49	0,10		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	31/12/22 15:00	38,54	38,48	0,06		1		1	1	1	1			1	13,73	13,73
	31/12/22 16:00	41,45	41,33	0,12	1	1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	31/12/22 17:00	46,63	46,21	0,42	1	1		1	1	1	1			4	13,73	13,73
	31/12/22 18:00	49,57	48,77	0,81	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
	31/12/22 19:00	48,65	47,56	1,09	1	1		1	1	1	1			7	13,73	13,73
31/12/22 20:00	45,44	44,31	1,13	1	1		1	1	1	1			5	13,73	13,73	
31/12/22 21:00	39,98	39,24	0,74	1	1		1	1	1	1			1	13,40	13,35	
31/12/22 22:00	34,84	34,49	0,35	1	1		1	1	1	1				11,06	11,13	
31/12/22 23:00	30,80	29,61	1,19		1		1	1	1	1				8,94	8,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.