

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τρίτη 20/12/2022 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη | 00:00 | 2,75 | 1,85 | 0,87 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 01:00 | 2,42 | 1,55 | 0,84 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,84 | 0,85 |
| | 02:00 | 2,26 | 1,44 | 0,79 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 03:00 | 2,16 | 1,63 | 0,50 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,71 | 0,75 |
| | 04:00 | 2,18 | 1,65 | 0,49 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,49 | 0,76 |
| | 05:00 | 2,16 | 1,63 | 0,49 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,49 | 0,76 |
| | 06:00 | 2,33 | 1,80 | 0,49 | 0,04 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,49 | 0,81 |
| | 07:00 | 2,65 | 1,64 | 0,49 | 0,51 | | | 1 | | | | | | | 0,49 | 0,92 |
| | 08:00 | 2,88 | 1,58 | 0,49 | 0,81 | | | 1 | | | | | | | 0,49 | 0,98 |
| | 09:00 | 3,14 | 1,60 | 0,49 | 1,06 | | | 1 | | | | | | | 0,49 | 0,99 |
| | 10:00 | 3,27 | 1,69 | 0,49 | 1,09 | 1 | | | | | | | | | 0,49 | 0,99 |
| | 11:00 | 3,32 | 1,74 | 0,49 | 1,09 | 1 | | | | | | | | | 0,49 | 0,99 |
| | 12:00 | 3,35 | 1,77 | 0,49 | 1,09 | 1 | | | | | | | | | 0,49 | 0,99 |
| | 13:00 | 3,34 | 1,77 | 0,49 | 1,08 | 1 | | | | | | | | | 0,49 | 0,99 |
| | 14:00 | 3,37 | 1,75 | 0,54 | 1,08 | 1 | | | | | | | | | 0,54 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,39 | 1,60 | 0,98 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,59 | 1,82 | 0,98 | 0,79 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 4,04 | 1,91 | 0,98 | 1,14 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,34 | 2,01 | 0,98 | 1,35 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,27 | 1,93 | 0,98 | 1,36 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 4,24 | 1,91 | 0,98 | 1,35 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,96 | 1,70 | 0,98 | 1,28 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,63 | 1,51 | 0,98 | 1,13 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,31 | 1,56 | 0,98 | 0,76 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |

Παρατηρήσεις

Τις ώρες από 4:00 - 15:00 υπήρχε αστάθεια και υψηλή ταχύτητα ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τετάρτη 21/12/2022 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 2,86 | 1,88 | 0,93 | 0,05 | 1 | | | | | | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 01:00 | 2,52 | 1,61 | 0,88 | 0,03 | 1 | | | | | | | | | 0,89 | 0,88 |
| | 02:00 | 2,32 | 1,49 | 0,81 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 03:00 | 2,21 | 1,42 | 0,78 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 04:00 | 2,16 | 1,39 | 0,75 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 05:00 | 2,22 | 1,43 | 0,77 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 06:00 | 2,43 | 1,56 | 0,84 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,85 | 0,85 |
| | 07:00 | 2,78 | 1,72 | 0,95 | 0,12 | 1 | | | | | | | | | 0,95 | 0,96 |
| | 08:00 | 3,02 | 1,67 | 0,98 | 0,37 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 09:00 | 3,09 | 1,74 | 0,98 | 0,37 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 10:00 | 3,09 | 1,75 | 0,98 | 0,36 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 11:00 | 3,18 | 1,76 | 0,98 | 0,44 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 12:00 | 3,11 | 1,59 | 0,98 | 0,54 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 3,12 | 1,60 | 0,97 | 0,55 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 14:00 | 3,15 | 1,62 | 0,98 | 0,56 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,22 | 1,67 | 0,98 | 0,57 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,42 | 1,88 | 0,98 | 0,56 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 3,87 | 1,95 | 0,98 | 0,93 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,19 | 1,91 | 0,95 | 1,33 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,15 | 2,02 | 0,82 | 1,32 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 4,13 | 1,88 | 0,93 | 1,32 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,93 | 1,91 | 0,71 | 1,31 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,72 | 1,84 | 0,56 | 1,32 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,32 | 1,76 | 0,24 | 1,32 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,91 | 0,99 |



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη 22/12/2022 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη | 00:00 | 2,85 | 2,28 | 0,19 | 0,38 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,89 | 0,97 |
| | 01:00 | 2,58 | 2,41 | 0,14 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,91 | 0,90 |
| | 02:00 | 2,40 | 2,26 | 0,10 | 0,04 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,79 | 0,78 |
| | 03:00 | 2,27 | 2,19 | 0,05 | 0,04 | | | 1 | | | | | 1 | | 0,80 | 0,80 |
| | 04:00 | 2,18 | 2,14 | 0,01 | 0,04 | | | 1 | | | | | 1 | | 0,75 | 0,75 |
| | 05:00 | 2,29 | 2,26 | 0,00 | 0,04 | | | 1 | | | | | 1 | | 0,80 | 0,80 |
| | 06:00 | 2,42 | 2,38 | 0,00 | 0,04 | | | 1 | | | | | 1 | | 0,77 | 0,77 |
| | 07:00 | 2,73 | 2,68 | 0,00 | 0,05 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 0,86 | 0,86 |
| | 08:00 | 3,05 | 2,71 | 0,00 | 0,34 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 0,93 | 0,92 |
| | 09:00 | 3,26 | 2,65 | 0,00 | 0,61 | | | | | 1 | | | | 1 | 0,97 | 0,98 |
| | 10:00 | 3,11 | 2,47 | 0,00 | 0,63 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,86 | 0,84 |
| | 11:00 | 3,16 | 2,45 | 0,00 | 0,72 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,89 | 0,88 |
| | 12:00 | 3,27 | 2,25 | 0,00 | 1,03 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,93 | 0,94 |
| | 13:00 | 3,39 | 2,38 | 0,00 | 1,01 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 14:00 | 3,53 | 2,49 | 0,00 | 1,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,50 | 2,36 | 0,12 | 1,01 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,62 | 2,27 | 0,33 | 1,02 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 4,15 | 2,73 | 0,27 | 1,14 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,35 | 2,90 | 0,14 | 1,30 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,37 | 2,97 | 0,11 | 1,30 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 4,27 | 2,85 | 0,12 | 1,30 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 4,06 | 2,63 | 0,13 | 1,30 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,74 | 2,41 | 0,03 | 1,30 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,31 | 2,52 | 0,03 | 0,76 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Παρασκευή 23/12/2022 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή | 00:00 | 2,88 | 2,54 | 0,03 | 0,32 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 01:00 | 2,56 | 2,51 | 0,01 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,90 | 0,90 |
| | 02:00 | 2,40 | 2,36 | 0,00 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,83 | 0,83 |
| | 03:00 | 2,31 | 2,27 | 0,00 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 04:00 | 2,28 | 2,24 | 0,00 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 05:00 | 2,30 | 2,26 | 0,01 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,75 | 0,75 |
| | 06:00 | 2,41 | 2,37 | 0,00 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,83 | 0,83 |
| | 07:00 | 2,71 | 2,68 | 0,00 | 0,03 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 08:00 | 3,02 | 2,98 | 0,00 | 0,03 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 0,93 | 0,92 |
| | 09:00 | 3,15 | 3,14 | 0,00 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 10:00 | 3,29 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 11:00 | 3,24 | 3,23 | 0,01 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,95 | 0,94 |
| | 12:00 | 3,23 | 3,10 | 0,12 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 3,17 | 3,02 | 0,14 | 0,01 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 14:00 | 3,18 | 2,62 | 0,21 | 0,36 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,27 | 2,02 | 0,21 | 1,04 | 1 | | | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,25 | 1,96 | 0,25 | 1,04 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 3,74 | 2,15 | 0,27 | 1,31 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,08 | 2,11 | 0,19 | 1,78 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,21 | 2,31 | 0,13 | 1,77 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 4,20 | 2,53 | 0,09 | 1,59 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,95 | 2,50 | 0,08 | 1,38 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,71 | 2,45 | 0,09 | 1,18 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,36 | 2,46 | 0,10 | 0,80 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο 24/12/2022 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 00:00 | 2,95 | 2,40 | 0,11 | 0,43 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 01:00 | 2,61 | 2,13 | 0,11 | 0,37 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,92 | 0,89 |
| | 02:00 | 2,37 | 1,91 | 0,08 | 0,38 | 1 | | | | | | | | | 0,83 | 0,77 |
| | 03:00 | 2,30 | 1,85 | 0,08 | 0,37 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,74 |
| | 04:00 | 2,24 | 1,81 | 0,08 | 0,35 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,71 |
| | 05:00 | 2,30 | 1,75 | 0,21 | 0,35 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,74 |
| | 06:00 | 2,36 | 1,76 | 0,24 | 0,36 | 1 | | | | | | | | | 0,82 | 0,81 |
| | 07:00 | 2,49 | 1,74 | 0,39 | 0,37 | 1 | | | | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| | 08:00 | 2,91 | 1,99 | 0,34 | 0,58 | 1 | | | | | | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 09:00 | 3,26 | 2,47 | 0,14 | 0,65 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 10:00 | 3,27 | 2,46 | 0,15 | 0,66 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 11:00 | 3,31 | 2,33 | 0,15 | 0,83 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 12:00 | 3,47 | 2,45 | 0,18 | 0,84 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 3,53 | 2,54 | 0,16 | 0,84 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 14:00 | 3,59 | 2,48 | 0,27 | 0,84 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,73 | 2,28 | 0,39 | 1,06 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,81 | 2,21 | 0,47 | 1,13 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 4,29 | 2,59 | 0,40 | 1,30 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,57 | 2,64 | 0,32 | 1,61 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,56 | 2,69 | 0,26 | 1,61 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 4,45 | 2,67 | 0,17 | 1,60 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 4,21 | 2,46 | 0,16 | 1,59 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,86 | 2,34 | 0,19 | 1,32 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,52 | 2,27 | 0,42 | 0,83 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Κυριακή 25/12/2022 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή | 00:00 | 3,17 | 2,38 | 0,61 | 0,19 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 01:00 | 2,77 | 2,14 | 0,62 | 0,00 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,96 | 0,94 |
| | 02:00 | 2,57 | 1,78 | 0,78 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,90 | 0,86 |
| | 03:00 | 2,43 | 1,75 | 0,67 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | 0,85 | 0,80 |
| | 04:00 | 2,35 | 1,75 | 0,59 | 0,01 | 1 | | | | | | | | | 0,82 | 0,76 |
| | 05:00 | 2,32 | 1,76 | 0,55 | 0,01 | 1 | | | | | | | | | 0,82 | 0,78 |
| | 06:00 | 2,42 | 1,86 | 0,55 | 0,01 | 1 | | | | | | | | | 0,84 | 0,85 |
| | 07:00 | 2,58 | 2,03 | 0,53 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 |
| | 08:00 | 2,96 | 2,38 | 0,57 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 09:00 | 3,23 | 2,66 | 0,56 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 10:00 | 3,70 | 2,98 | 0,69 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 11:00 | 4,00 | 3,28 | 0,69 | 0,03 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 12:00 | 3,97 | 3,20 | 0,74 | 0,03 | 1 | | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 3,72 | 2,92 | 0,78 | 0,02 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 14:00 | 3,27 | 2,32 | 0,91 | 0,04 | 1 | | | | | | | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 2,78 | 1,83 | 0,93 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,96 | 0,96 |
| | 16:00 | 2,70 | 1,79 | 0,88 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 17:00 | 2,94 | 1,96 | 0,96 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 18:00 | 3,19 | 2,21 | 0,95 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 3,26 | 2,51 | 0,72 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 3,37 | 2,46 | 0,88 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,33 | 2,53 | 0,77 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,25 | 2,45 | 0,77 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,08 | 2,22 | 0,83 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,98 | 0,98 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα 26/12/2022 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα | 00:00 | 2,79 | 2,26 | 0,51 | 0,02 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,55 | 0,78 |
| | 01:00 | 2,56 | 1,73 | 0,80 | 0,03 | 1 | | | | | | | | | 0,88 | 0,90 |
| | 02:00 | 2,41 | 1,61 | 0,77 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,85 | 0,84 |
| | 03:00 | 2,26 | 1,48 | 0,75 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,80 | 0,79 |
| | 04:00 | 2,23 | 1,44 | 0,77 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 05:00 | 2,21 | 1,44 | 0,74 | 0,03 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 06:00 | 2,23 | 1,48 | 0,71 | 0,04 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 07:00 | 2,31 | 1,64 | 0,65 | 0,03 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 08:00 | 2,53 | 1,80 | 0,70 | 0,02 | 1 | | | | | | | | | 0,88 | 0,87 |
| | 09:00 | 2,57 | 1,86 | 0,69 | 0,03 | 1 | | | | | | | | | 0,88 | 0,88 |
| | 10:00 | 2,72 | 2,12 | 0,57 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,93 | 0,93 |
| | 11:00 | 2,81 | 2,34 | 0,45 | 0,02 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 12:00 | 2,83 | 2,30 | 0,51 | 0,03 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,96 | 0,96 |
| | 13:00 | 2,85 | 2,08 | 0,75 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 14:00 | 2,98 | 2,18 | 0,79 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 15:00 | 2,98 | 2,23 | 0,74 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 16:00 | 3,11 | 2,29 | 0,81 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 3,43 | 2,59 | 0,83 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 3,78 | 2,95 | 0,83 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 3,79 | 2,89 | 0,89 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 3,71 | 2,96 | 0,74 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,53 | 2,92 | 0,61 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,38 | 2,77 | 0,59 | 0,01 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,12 | 2,56 | 0,53 | 0,02 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τρίτη 27/12/2022 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη | 00:00 | 2,81 | 2,12 | 0,42 | 0,27 | 1 | | | | | | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 01:00 | 2,53 | 1,81 | 0,37 | 0,35 | 1 | | | | | | | | | 0,89 | 0,89 |
| | 02:00 | 2,32 | 1,67 | 0,32 | 0,34 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,80 |
| | 03:00 | 2,24 | 1,65 | 0,25 | 0,34 | 1 | | | | | | | | | 0,77 | 0,80 |
| | 04:00 | 2,21 | 1,83 | 0,04 | 0,34 | 1 | | | | | | | | | 0,77 | 0,77 |
| | 05:00 | 2,23 | 1,89 | 0,01 | 0,33 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 06:00 | 2,32 | 1,95 | 0,02 | 0,34 | 1 | | | | | | | | | 0,77 | 0,76 |
| | 07:00 | 2,50 | 2,13 | 0,00 | 0,37 | 1 | | | | | | | | | 0,82 | 0,83 |
| | 08:00 | 2,70 | 2,15 | 0,00 | 0,55 | 1 | | | | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| | 09:00 | 2,86 | 2,11 | 0,00 | 0,76 | 1 | | | | | | | | | 0,79 | 0,80 |
| | 10:00 | 2,93 | 2,10 | 0,00 | 0,83 | 1 | | | | | | | | | 0,77 | 0,78 |
| | 11:00 | 2,96 | 2,12 | 0,00 | 0,84 | 1 | | | | | | | | | 0,83 | 0,84 |
| | 12:00 | 2,92 | 2,08 | 0,00 | 0,84 | 1 | | | | | | | | | 0,80 | 0,79 |
| | 13:00 | 2,80 | 1,96 | 0,00 | 0,84 | 1 | | | | | | | | | 0,76 | 0,75 |
| | 14:00 | 2,83 | 1,99 | 0,00 | 0,84 | 1 | | | | | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 15:00 | 2,86 | 2,00 | 0,00 | 0,86 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 16:00 | 3,13 | 1,98 | 0,00 | 1,14 | 1 | | | | | | | | | 0,90 | 0,90 |
| | 17:00 | 3,65 | 2,33 | 0,00 | 1,32 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 18:00 | 3,94 | 2,61 | 0,01 | 1,31 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,00 | 2,69 | 0,00 | 1,31 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 3,95 | 2,64 | 0,01 | 1,30 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,74 | 2,38 | 0,05 | 1,31 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,55 | 2,24 | 0,11 | 1,21 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,21 | 2,17 | 0,10 | 0,94 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,96 | 0,95 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τετάρτη 28/12/2022 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 00:00 | 2,79 | 2,46 | 0,02 | 0,31 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,80 | 0,80 |
| | 01:00 | 2,55 | 2,51 | 0,01 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,73 | 0,73 |
| | 02:00 | 2,33 | 2,28 | 0,01 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 03:00 | 2,29 | 2,22 | 0,03 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,71 | 0,71 |
| | 04:00 | 2,23 | 2,17 | 0,04 | 0,02 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,63 | 0,63 |
| | 05:00 | 2,24 | 2,20 | 0,00 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 06:00 | 2,34 | 2,30 | 0,00 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,72 | 0,71 |
| | 07:00 | 2,49 | 2,45 | 0,00 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 08:00 | 2,83 | 2,79 | 0,00 | 0,04 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 0,84 | 0,85 |
| | 09:00 | 2,98 | 2,78 | 0,00 | 0,20 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 0,88 | 0,88 |
| | 10:00 | 3,07 | 2,44 | 0,00 | 0,63 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,83 | 0,83 |
| | 11:00 | 3,01 | 2,37 | 0,00 | 0,64 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,97 | 0,96 |
| | 12:00 | 3,04 | 2,41 | 0,00 | 0,63 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 3,05 | 2,42 | 0,00 | 0,63 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 14:00 | 3,11 | 2,61 | 0,03 | 0,48 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,18 | 2,58 | 0,06 | 0,53 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,37 | 2,57 | 0,08 | 0,72 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 3,77 | 2,94 | 0,11 | 0,73 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,22 | 3,32 | 0,15 | 0,75 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,28 | 3,44 | 0,11 | 0,73 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 4,07 | 3,28 | 0,07 | 0,72 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,81 | 2,98 | 0,11 | 0,72 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,64 | 2,76 | 0,16 | 0,72 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,36 | 2,53 | 0,11 | 0,72 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Πέμπτη 29/12/2022 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Πέμπτη | 00:00 | 2,97 | 2,28 | 0,09 | 0,60 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 01:00 | 2,63 | 2,05 | 0,13 | 0,45 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,92 | 0,91 |
| | 02:00 | 2,42 | 1,77 | 0,18 | 0,46 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,85 | 0,85 |
| | 03:00 | 2,36 | 1,74 | 0,15 | 0,46 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,83 | 0,83 |
| | 04:00 | 2,26 | 1,55 | 0,27 | 0,44 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 05:00 | 2,28 | 1,74 | 0,11 | 0,42 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,79 | 0,80 |
| | 06:00 | 2,42 | 1,94 | 0,06 | 0,42 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,79 | 0,84 |
| | 07:00 | 2,53 | 2,02 | 0,09 | 0,42 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,79 | 0,88 |
| | 08:00 | 2,77 | 2,09 | 0,13 | 0,55 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,94 | 0,96 |
| | 09:00 | 2,91 | 2,13 | 0,06 | 0,73 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 10:00 | 3,01 | 2,11 | 0,11 | 0,79 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 11:00 | 2,95 | 1,95 | 0,18 | 0,82 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,98 | 0,99 |
| | 12:00 | 3,00 | 2,06 | 0,10 | 0,84 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 2,89 | 1,92 | 0,13 | 0,84 | 1 | | | | | | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 14:00 | 2,98 | 1,98 | 0,16 | 0,84 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,08 | 2,01 | 0,23 | 0,84 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,20 | 1,99 | 0,25 | 0,96 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 3,67 | 2,13 | 0,24 | 1,30 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 3,98 | 2,51 | 0,17 | 1,30 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 3,94 | 2,55 | 0,10 | 1,30 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 3,86 | 2,51 | 0,05 | 1,30 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,69 | 2,38 | 0,00 | 1,31 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,39 | 2,08 | 0,00 | 1,31 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,20 | 2,29 | 0,00 | 0,91 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Παρασκευή 30/12/2022 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Περίοδος | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 2,80 | 2,38 | 0,00 | 0,42 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,89 | 0,88 |
| | 01:00 | 2,58 | 2,16 | 0,00 | 0,42 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,80 | 0,80 |
| | 02:00 | 2,37 | 1,95 | 0,00 | 0,42 | 1 | | | | | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 03:00 | 2,33 | 1,91 | 0,00 | 0,42 | 1 | | | | | | | | | 0,81 | 0,81 |
| | 04:00 | 2,26 | 1,83 | 0,00 | 0,42 | 1 | | | | | | | | | 0,79 | 0,78 |
| | 05:00 | 2,25 | 1,82 | 0,00 | 0,42 | 1 | | | | | | | | | 0,75 | 0,74 |
| | 06:00 | 2,34 | 1,92 | 0,00 | 0,42 | 1 | | | | | | | | | 0,71 | 0,72 |
| | 07:00 | 2,48 | 2,06 | 0,00 | 0,43 | 1 | | | | | | | | | 0,82 | 0,87 |
| | 08:00 | 2,69 | 2,52 | 0,00 | 0,17 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,89 | 0,90 |
| | 09:00 | 3,01 | 3,00 | 0,01 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,84 | 0,83 |
| | 10:00 | 3,01 | 2,93 | 0,08 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,88 | 0,88 |
| | 11:00 | 2,99 | 2,95 | 0,04 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,82 | 0,81 |
| | 12:00 | 2,93 | 2,91 | 0,02 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,78 | 0,78 |
| | 13:00 | 3,13 | 3,10 | 0,02 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,84 | 0,84 |
| | 14:00 | 3,21 | 3,07 | 0,00 | 0,15 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,93 | 0,94 |
| | 15:00 | 3,12 | 2,41 | 0,00 | 0,71 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 16:00 | 3,25 | 2,45 | 0,00 | 0,80 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 3,72 | 2,51 | 0,00 | 1,21 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,15 | 2,83 | 0,01 | 1,31 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,14 | 2,82 | 0,01 | 1,31 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 4,11 | 2,80 | 0,00 | 1,31 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 3,81 | 2,50 | 0,00 | 1,31 | 1 | | | | | | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,57 | 2,27 | 0,00 | 1,30 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,98 | 0,98 |
| | 23:00 | 3,30 | 2,40 | 0,00 | 0,90 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο 31/12/2022 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,20 | 2,52 | 2,00 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | | |
| Περίοδος | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 2,99 | 2,44 | 0,02 | 0,53 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,86 | 0,86 |
| | 01:00 | 2,67 | 2,25 | 0,00 | 0,42 | 1 | | | | 1 | | | | | 0,80 | 0,80 |
| | 02:00 | 2,49 | 2,06 | 0,00 | 0,43 | 1 | | | | | | | | | 0,87 | 0,87 |
| | 03:00 | 2,34 | 1,91 | 0,00 | 0,43 | 1 | | | | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 04:00 | 2,27 | 1,84 | 0,00 | 0,43 | 1 | | | | | | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 05:00 | 2,29 | 1,86 | 0,00 | 0,43 | 1 | | | | | | | | | 0,80 | 0,79 |
| | 06:00 | 2,39 | 1,96 | 0,00 | 0,43 | 1 | | | | | | | | | 0,84 | 0,84 |
| | 07:00 | 2,51 | 2,08 | 0,00 | 0,43 | 1 | | | | | | | | | 0,88 | 0,88 |
| | 08:00 | 2,77 | 2,18 | 0,00 | 0,60 | 1 | | | | | | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 09:00 | 2,91 | 2,16 | 0,00 | 0,74 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 10:00 | 2,93 | 2,12 | 0,00 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 11:00 | 3,01 | 2,18 | 0,02 | 0,81 | 1 | | | | | | | | | 0,98 | 0,99 |
| | 12:00 | 2,98 | 2,14 | 0,04 | 0,80 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 13:00 | 3,12 | 2,12 | 0,05 | 0,94 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 14:00 | 3,29 | 2,19 | 0,09 | 1,01 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 15:00 | 3,30 | 2,06 | 0,23 | 1,01 | 1 | | | | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 16:00 | 3,63 | 2,25 | 0,37 | 1,01 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 17:00 | 4,35 | 2,70 | 0,47 | 1,18 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 18:00 | 4,75 | 2,91 | 0,52 | 1,32 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 19:00 | 4,81 | 3,17 | 0,32 | 1,32 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 4,64 | 2,94 | 0,38 | 1,32 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 21:00 | 4,22 | 2,58 | 0,34 | 1,30 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 0,99 | 0,99 |
| | 22:00 | 3,81 | 2,25 | 0,26 | 1,30 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 23:00 | 3,41 | 2,32 | 0,25 | 0,84 | 1 | | | | | 1 | | | | 0,99 | 0,99 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης