

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10					
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023	00:00	5,50	5,36	0,14		1			1					1,19	1,18	
	01:00	5,12	4,89	0,22					1					1,19	1,29	
	02:00	4,87	4,72	0,16					1					1,62	1,61	
	03:00	4,62	4,45	0,17					1					1,38	1,37	
	04:00	4,48	4,19	0,29					1					1,23	1,23	
	05:00	4,54	4,25	0,30					1					1,28	1,29	
	06:00	4,84	4,49	0,35					1					1,56	1,57	
	07:00	5,25	5,00	0,25					1					1,54	1,49	
	08:00	5,56	5,37	0,19		1			1					1,20	1,21	
	09:00	5,90	5,79	0,11		1			1					1,55	1,55	
	10:00	5,92	5,87	0,04		1			1					1,58	1,57	
	11:00	6,06	5,97	0,08		1			1					1,72	1,72	
	12:00	5,73	5,32	0,41		1			1					1,42	1,40	
	13:00	4,99	4,57	0,42		1			1					0,79	0,83	
	14:00	4,41	3,81	0,60					1					1,16	1,16	
	15:00	4,62	4,01	0,61					1					1,33	1,35	
	16:00	5,32	4,88	0,44					1					1,77	1,79	
	17:00	6,56	6,33	0,22		1	1		1					1,92	1,95	
	18:00	7,22	6,77	0,46		1	1		1					1,80	1,81	
	19:00	7,21	6,49	0,71		1	1		1					1,80	1,80	
	20:00	6,96	5,96	1,00		1			1					1,99	2,03	
	21:00	6,53	5,69	0,84		1			1					1,94	1,78	
	22:00	5,96	5,45	0,52		1		1						1,65	1,64	
23:00	5,61	5,28	0,33		1		1						1,30	1,19		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023	00:00	5,10	4,79	0,31				1						1,18	1,32
	01:00	4,67	4,15	0,53				1						1,41	1,41
	02:00	4,57	3,85	0,72				1						1,31	1,31
	03:00	4,41	4,03	0,38				1						1,15	1,15
	04:00	4,38	4,01	0,37				1						1,13	1,13
	05:00	4,45	4,05	0,40				1						1,18	1,19
	06:00	4,95	4,58	0,37				1						1,64	1,64
	07:00	5,53	5,40	0,13		1		1						1,60	1,56
	08:00	5,88	5,81	0,07		1		1						1,53	1,54
	09:00	5,92	5,88	0,04		1		1						1,59	1,59
	10:00	5,68	5,66	0,02		1		1						1,36	1,35
	11:00	5,39	5,39	0,00		1		1						1,05	1,05
	12:00	5,35	5,34	0,01		1		1						0,97	0,91
	13:00	5,34	5,28	0,06		1			1					1,19	1,30
	14:00	5,04	4,86	0,18					1					1,75	1,74
	15:00	5,24	5,08	0,16					1					1,81	1,80
	16:00	5,90	5,82	0,08		1			1					1,55	1,55
	17:00	7,21	7,19	0,02		1	1		1					2,22	2,22
	18:00	7,88	7,88	0,01		1	1		1					2,47	2,46
	19:00	7,78	7,77	0,01		1	1		1					2,36	2,36
	20:00	7,40	7,39	0,01		1	1		1					1,99	1,99
	21:00	6,93	6,92	0,01		1	1		1					1,53	1,53
	22:00	6,36	6,36	0,00		1			1					1,83	1,91
	23:00	5,79	5,78	0,00		1			1					1,47	1,46

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023	00:00	5,16	5,16	0,00		1			1					1,11	1,20
	01:00	4,71	4,72	0,00					1					1,46	1,45
	02:00	4,61	4,61	0,00					1					1,35	1,36
	03:00	4,48	4,48	0,00					1					1,22	1,22
	04:00	4,43	4,44	0,00					1					1,18	1,18
	05:00	4,67	4,67	0,00					1					1,39	1,40
	06:00	5,24	5,25	0,00					1					1,65	1,66
	07:00	5,89	5,90	0,00		1				1				1,60	1,59
	08:00	6,59	6,60	0,00		1				1				2,15	2,16
	09:00	7,31	7,32	0,00		1	1			1				2,07	2,04
	10:00	7,40	7,40	0,00		1	1			1				1,92	1,85
	11:00	7,22	7,22	0,00		1	1	1						1,12	1,15
	12:00	6,98	6,98	0,00		1	1	1						1,57	1,57
	13:00	6,48	6,47	0,01		1	1			1				1,04	0,94
	14:00	5,92	5,87	0,05		1				1				1,17	1,23
	15:00	5,66	5,63	0,04		1				1				1,34	1,33
	16:00	6,25	6,24	0,01		1				1				1,86	1,88
	17:00	7,55	7,56	0,00				1	1					1,35	1,15
	18:00	8,35	8,36	0,00				1	1					1,84	1,84
	19:00	8,35	8,35	0,00				1	1					1,84	1,82
	20:00	7,87	7,88	0,00				1	1					1,38	1,36
	21:00	7,27	7,28	0,00				1	1					0,78	0,76
	22:00	6,52	6,52	0,00				1	1					0,32	0,43
	23:00	5,85	5,86	0,00		1				1				1,30	1,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023	00:00	5,16	5,17	0,00		1			1					0,90	0,89
	01:00	4,71	4,72	0,00					1					1,00	1,00
	02:00	4,57	4,57	0,00					1					1,04	1,05
	03:00	4,47	4,48	0,00					1					1,05	1,05
	04:00	4,46	4,46	0,00					1					0,97	0,97
	05:00	4,64	4,64	0,00					1					1,24	1,24
	06:00	5,28	5,29	0,00					1					1,77	1,78
	07:00	6,01	6,01	0,00		1			1					1,45	1,41
	08:00	6,67	6,68	0,00		1		1						2,20	2,25
	09:00	6,94	6,82	0,12		1		1						2,38	2,41
	10:00	6,50	6,19	0,31		1		1						2,15	2,14
	11:00	6,10	5,73	0,37		1		1						1,78	1,76
	12:00	6,00	5,81	0,18		1		1						1,66	1,66
	13:00	6,03	5,89	0,14		1		1						1,70	1,69
	14:00	5,69	5,38	0,30		1		1						1,35	1,34
	15:00	5,78	5,39	0,39		1		1						1,42	1,43
	16:00	6,34	5,68	0,67		1		1						1,94	1,97
	17:00	7,68	6,46	1,22	1	1		1						2,55	2,55
	18:00	8,57	6,23	2,35	1	1		1						2,62	2,64
	19:00	8,48	6,00	2,47	1	1		1						2,56	2,55
	20:00	8,07	5,61	2,46		1		1						2,47	2,48
	21:00	7,35	5,12	2,22		1		1						2,23	2,23
	22:00	6,57	4,60	1,96		1		1						1,99	1,98
	23:00	5,91	4,31	1,60		1		1						1,78	1,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Ιανουάριος 2023	00:00	5,30	3,83	1,47				1						1,62	1,62
	01:00	4,80	3,43	1,36				1						1,48	1,46
	02:00	4,68	3,48	1,20				1						1,41	1,41
	03:00	4,50	3,53	0,97				1						1,25	1,24
	04:00	4,52	3,92	0,59				1						1,26	1,26
	05:00	4,73	3,83	0,90				1						1,41	1,42
	06:00	5,39	4,92	0,46		1		1						1,69	1,67
	07:00	6,09	5,37	0,72		1		1						1,73	1,75
	08:00	6,61	6,26	0,35		1		1						2,20	2,24
	09:00	6,51	6,42	0,09		1		1						2,18	2,17
	10:00	6,28	6,28	0,00		1		1						1,95	1,94
	11:00	5,91	5,90	0,01		1		1						1,58	1,57
	12:00	5,78	5,77	0,01		1		1						1,46	1,45
	13:00	5,72	5,72	0,00		1		1						1,38	1,39
	14:00	5,90	5,90	0,00		1		1						1,55	1,55
	15:00	5,93	5,92	0,01		1		1						1,45	1,46
	16:00	6,20	6,14	0,05		1		1						1,59	1,61
	17:00	7,74	7,57	0,16	1	1		1						2,43	2,44
	18:00	8,61	8,42	0,19	1	1		1						2,75	2,71
	19:00	8,49	8,19	0,30	1	1		1						2,51	2,52
	20:00	8,02	7,71	0,32	1	1		1						2,53	2,52
	21:00	7,36	7,13	0,23	1	1		1						1,97	1,96
	22:00	6,65	6,51	0,14		1		1						1,77	1,83
	23:00	5,98	5,71	0,28		1		1						1,60	1,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδοτικότητα									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Παρασκευή, 6 Ιανουάριος 2023	00:00	5,33	4,95	0,39		1		1							1,05	1,09
	01:00	4,86	4,60	0,26				1							1,50	1,54
	02:00	4,64	4,57	0,07				1							1,38	1,39
	03:00	4,49	4,35	0,14				1							1,25	1,24
	04:00	4,44	4,33	0,11				1							1,18	1,18
	05:00	4,56	4,50	0,06				1							1,29	1,29
	06:00	4,98	4,95	0,03				1							1,46	1,34
	07:00	5,43	5,40	0,03		1		1							1,09	1,09
	08:00	5,68	5,68	0,00		1			1						1,03	1,00
	09:00	5,76	5,76	0,00		1			1						1,42	1,40
	10:00	5,37	5,38	0,00		1			1						1,04	1,03
	11:00	5,19	5,19	0,00		1			1						0,84	0,85
	12:00	5,52	5,52	0,00		1			1						1,15	1,16
	13:00	5,55	5,54	0,02		1			1						1,24	1,23
	14:00	4,94	4,93	0,00		1			1						0,61	0,60
	15:00	5,00	5,01	0,00		1			1						0,66	0,67
	16:00	5,51	5,51	0,00		1			1						1,11	1,12
	17:00	6,97	6,98	0,00		1			1						1,72	1,74
	18:00	7,77	7,78	0,00	1	1			1						2,00	2,02
	19:00	7,72	7,72	0,00	1	1			1						2,30	2,30
	20:00	7,53	7,51	0,02	1	1			1						2,12	2,12
	21:00	7,00	6,94	0,05	1	1			1						1,61	1,60
	22:00	6,29	6,28	0,01		1			1						1,08	1,17
	23:00	5,77	5,76	0,01		1			1						1,45	1,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 7 Ιανουάριος 2023	00:00	5,28	5,24	0,04		1			1					0,98	1,00	
	01:00	4,80	4,77	0,03					1					1,49	1,54	
	02:00	4,66	4,21	0,45					1					1,40	1,40	
	03:00	4,46	3,90	0,55					1					1,21	1,20	
	04:00	4,47	4,11	0,36					1					1,21	1,21	
	05:00	4,55	4,29	0,26					1					1,28	1,28	
	06:00	5,10	4,96	0,14					1					1,75	1,76	
	07:00	5,50	5,32	0,19		1			1					1,41	1,37	
	08:00	5,90	5,77	0,13		1			1					1,54	1,56	
	09:00	6,08	5,99	0,09		1			1					1,75	1,75	
	10:00	5,71	5,62	0,09		1			1					1,40	1,39	
	11:00	5,50	5,44	0,06		1			1					1,16	1,16	
	12:00	5,62	5,57	0,06					1					1	1,90	1,95
	13:00	5,82	5,81	0,01					1					1	1,90	1,89
	14:00	5,80	5,79	0,01		1			1						1,48	1,47
	15:00	5,80	5,80	0,00		1			1						1,46	1,46
	16:00	6,32	6,30	0,01		1			1						1,96	1,98
	17:00	7,57	7,52	0,05		1	1		1						2,45	2,46
	18:00	8,37	8,34	0,03		1	1		1						2,92	2,92
	19:00	8,04	7,99	0,05		1	1		1						2,63	2,63
	20:00	7,81	7,71	0,09		1	1		1						2,42	2,40
	21:00	7,09	7,00	0,09		1	1		1						1,71	1,69
	22:00	6,40	6,26	0,14		1			1						1,78	1,86
	23:00	5,84	5,70	0,14		1			1						1,52	1,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Ιανουάριος 2023	00:00	5,18	5,07	0,11		1			1					1,13	1,18
	01:00	4,73	4,67	0,06					1					1,49	1,47
	02:00	4,56	4,51	0,05					1					1,32	1,30
	03:00	4,44	4,40	0,04					1					1,18	1,18
	04:00	4,38	4,38	0,00					1					1,12	1,12
	05:00	4,51	4,39	0,12					1					1,25	1,25
	06:00	4,82	4,61	0,21					1					1,54	1,54
	07:00	5,41	5,35	0,06			1		1					1,41	1,37
	08:00	5,57	5,37	0,20			1		1					1,14	1,04
	09:00	5,66	5,39	0,27			1	1						1,18	1,25
	10:00	5,49	4,91	0,57			1	1						1,14	1,15
	11:00	5,62	5,06	0,56				1						1,58	1,62
	12:00	5,63	5,25	0,38				1			1			1,92	1,93
	13:00	5,58	5,34	0,23				1			1			1,96	1,95
	14:00	5,09	4,93	0,16				1						1,77	1,77
	15:00	5,32	5,10	0,22				1						1,84	1,84
	16:00	5,99	5,68	0,31			1	1						1,66	1,66
	17:00	7,47	6,96	0,51		1	1	1						2,41	2,44
	18:00	8,44	7,83	0,61		1	1	1						2,90	2,91
	19:00	8,26	7,53	0,73		1	1	1						2,73	2,75
	20:00	8,03	6,99	1,04		1	1	1						2,51	2,52
	21:00	7,60	6,50	1,10		1	1	1						2,19	2,18
	22:00	6,79	6,04	0,74		1	1	1						1,48	1,54
23:00	5,99	5,29	0,70		1		1						1,66	1,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Ιανουάριος 2023	00:00	5,27	4,69	0,57				1						1,47	1,51
	01:00	4,72	4,31	0,40				1						1,46	1,45
	02:00	4,65	4,23	0,42				1						1,39	1,39
	03:00	4,53	4,25	0,28				1						1,28	1,27
	04:00	4,49	4,25	0,24				1						1,23	1,23
	05:00	4,73	4,57	0,15				1						1,46	1,47
	06:00	5,50	5,35	0,15	1			1						1,65	1,62
	07:00	6,86	6,84	0,01	1			1						2,15	2,13
	08:00	7,28	7,29	0,00	1	1		1						1,85	1,86
	09:00	7,27	7,27	0,00	1	1		1						1,46	1,35
	10:00	6,68	6,69	0,00	1	1			1					1,30	1,32
	11:00	6,38	6,39	0,00	1				1					1,96	2,05
	12:00	6,20	6,21	0,00	1				1					1,69	1,52
	13:00	6,05	6,04	0,00	1				1					1,61	1,61
	14:00	5,75	5,72	0,04	1				1					1,43	1,42
	15:00	5,79	5,78	0,01	1				1					1,38	1,38
	16:00	6,32	6,31	0,01	1				1					1,55	1,57
	17:00	7,73	7,71	0,01	1	1			1					1,98	1,98
	18:00	8,51	8,45	0,06	1	1			1					1,95	1,96
	19:00	8,66	7,78	0,88	1	1			1					1,86	1,87
	20:00	8,39	6,70	1,69	1	1			1					2,06	2,02
	21:00	7,58	5,81	1,77	1	1			1					1,78	1,76
	22:00	6,65	5,16	1,49		1			1					1,49	1,51
	23:00	5,87	4,56	1,30		1			1					1,31	1,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023	00:00	5,20	4,06	1,14					1					1,15	1,15	
	01:00	4,70	3,68	1,02					1					1,03	1,03	
	02:00	4,58	3,60	0,99					1					0,99	0,99	
	03:00	4,48	3,56	0,92					1					0,93	0,92	
	04:00	4,46	3,58	0,89					1					0,89	0,89	
	05:00	4,60	3,81	0,79				1						0,80	0,77	
	06:00	5,28	4,17	1,11				1						1,12	1,13	
	07:00	6,29	5,00	1,29	1			1						1,31	1,32	
	08:00	7,00	5,59	1,41	1			1						1,43	1,44	
	09:00	7,98	6,40	1,58	1			1						1,61	1,61	
	10:00	8,69	7,10	1,59	1	1		1						1,74	1,75	
	11:00	8,84	7,70	1,15	1	1		1						1,67	1,76	
	12:00	9,24	8,13	1,10	1	1		1						1,52	1,85	
	13:00	8,68	7,45	1,24	1	1		1						1,87	2,04	
	14:00	7,80	6,16	1,64	1	1		1						1,71	1,70	
	15:00	7,15	5,57	1,58	1	1		1						1,58	1,60	
	16:00	6,75	5,37	1,38	1	1		1						1,41	1,29	
	17:00	6,95	5,69	1,26	1	1		1						1,25	1,29	
	18:00	8,61	6,72	1,88	1	1		1						2,04	2,06	
	19:00	8,82	7,38	1,44	1	1		1						2,12	2,12	
	20:00	8,44	6,72	1,72	1	1		1						2,05	1,99	
	21:00	7,68	6,06	1,62	1	1		1						1,74	1,70	
	22:00	6,66	5,42	1,24	1	1		1						1,44	1,45	
	23:00	5,80	4,55	1,25		1		1						1,27	1,25	

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2023	00:00	5,06	4,08	0,97				1						1,01	1,01
	01:00	4,69	4,04	0,65				1						1,20	1,21
	02:00	4,49	4,47	0,02				1						1,22	1,22
	03:00	4,39	4,39	0,00				1						1,12	1,12
	04:00	4,36	4,37	0,00				1						1,09	1,09
	05:00	4,68	4,68	0,00				1						1,39	1,41
	06:00	5,36	5,26	0,10	1			1						1,29	1,29
	07:00	6,49	6,41	0,08	1			1						1,79	1,78
	08:00	6,92	6,20	0,72	1	1		1						1,52	1,57
	09:00	7,13	6,35	0,78	1			1						2,38	2,38
	10:00	7,20	6,83	0,37	1			1						2,22	2,21
	11:00	6,95	6,10	0,85	1	1		1						1,57	1,53
	12:00	6,84	6,18	0,66	1	1		1						1,75	1,84
	13:00	7,69	7,37	0,32	1	1		1						2,36	2,37
	14:00	8,00	7,86	0,14	1	1		1						2,52	2,51
	15:00	7,34	7,11	0,22	1	1		1						1,95	1,92
	16:00	7,02	6,42	0,60	1	1		1						1,60	1,60
	17:00	8,05	6,65	1,40	1	1		1						2,45	2,45
	18:00	8,88	7,54	1,35	1	1		1						2,87	2,86
	19:00	8,89	7,25	1,65	1	1		1						2,84	2,79
	20:00	8,63	7,02	1,61	1	1		1						2,75	2,74
	21:00	7,85	6,13	1,73	1	1		1						2,34	2,34
	22:00	6,84	5,48	1,37	1	1		1						1,46	1,44
	23:00	6,04	4,62	1,42		1		1						1,59	1,65

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2023	00:00	5,32	4,09	1,22				1						1,41	1,46
	01:00	4,79	3,50	1,29				1						1,50	1,48
	02:00	4,61	3,37	1,24				1						1,36	1,35
	03:00	4,54	3,44	1,10				1						1,29	1,28
	04:00	4,49	3,50	0,99				1						1,23	1,23
	05:00	4,73	3,72	1,00				1						1,41	1,41
	06:00	5,51	4,03	1,48				1						1,74	1,75
	07:00	6,61	4,82	1,79				1						2,05	2,10
	08:00	7,01	5,53	1,48		1		1						1,81	1,74
	09:00	7,60	6,37	1,22		1			1					2,44	2,47
	10:00	7,80	6,85	0,95		1			1					2,53	2,50
	11:00	7,49	6,68	0,81		1	1		1					2,08	2,08
	12:00	7,23	6,77	0,46		1	1		1					1,84	1,82
	13:00	7,15	6,29	0,86		1	1		1					1,74	1,77
	14:00	7,11	6,10	1,00		1			1					2,27	2,33
	15:00	7,16	6,03	1,14		1			1					2,34	2,31
	16:00	7,26	6,43	0,82		1			1					2,37	2,36
	17:00	8,29	7,35	0,95	1	1			1					2,60	2,61
	18:00	8,92	7,93	0,99	1	1			1					2,91	2,87
	19:00	8,89	7,91	0,98	1	1			1					2,97	2,92
	20:00	8,62	7,44	1,18	1	1			1					2,91	2,86
	21:00	7,93	6,67	1,27	1	1			1					2,51	2,45
	22:00	6,86	5,63	1,23		1			1					1,81	1,87
	23:00	6,00	4,54	1,46		1			1					1,67	1,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023	00:00	5,26	4,21	1,05					1					1,33	1,36
	01:00	4,76	3,56	1,20					1					1,45	1,46
	02:00	4,68	3,33	1,35					1					1,41	1,41
	03:00	4,61	3,28	1,33					1					1,35	1,35
	04:00	4,52	3,26	1,26					1					1,26	1,25
	05:00	4,77	3,33	1,44					1					1,44	1,45
	06:00	5,62	3,89	1,72					1					1,72	1,72
	07:00	6,76	4,69	2,07					1					2,06	2,07
	08:00	7,51	5,25	2,26		1			1					2,31	2,35
	09:00	7,47	5,12	2,35		1			1					2,41	2,37
	10:00	7,51	5,19	2,33		1			1					2,36	2,35
	11:00	7,26	5,26	2,01		1			1					2,30	2,28
	12:00	7,29	5,29	2,00		1			1					2,30	2,34
	13:00	7,86	5,76	2,10		1			1					2,47	2,51
	14:00	7,46	5,47	1,99		1			1					2,29	2,30
	15:00	7,24	5,39	1,85		1			1					2,32	2,29
	16:00	7,46	5,60	1,86		1			1					2,38	2,33
	17:00	8,40	6,61	1,79		1			1					2,65	2,66
	18:00	9,11	7,14	1,97		1	1		1					2,79	2,80
	19:00	9,06	7,19	1,86		1	1		1					2,78	2,81
	20:00	8,65	7,19	1,47		1	1		1					2,87	2,83
	21:00	7,85	6,84	1,01		1	1		1					2,38	2,37
	22:00	6,91	5,87	1,04		1			1					1,80	1,82
	23:00	6,17	5,12	1,05		1			1					1,81	1,79

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023	00:00	5,42	4,60	0,82					1					1,24	1,30
	01:00	4,87	4,28	0,59					1					1,61	1,59
	02:00	4,77	4,20	0,57					1					1,52	1,51
	03:00	4,61	3,85	0,76					1					1,36	1,35
	04:00	4,63	3,63	1,00					1					1,37	1,37
	05:00	4,76	3,65	1,11					1					1,44	1,45
	06:00	5,25	4,04	1,21					1					1,65	1,70
	07:00	5,74	4,69	1,05					1					1,86	1,82
	08:00	6,42	5,12	1,30		1			1					1,95	1,98
	09:00	7,22	5,74	1,49		1			1					2,34	2,35
	10:00	7,65	6,10	1,55		1			1					2,41	2,43
	11:00	7,93	6,79	1,13		1			1					2,54	2,59
	12:00	8,10	7,21	0,88		1			1				1	2,65	2,67
	13:00	8,11	7,31	0,80		1			1				1	2,67	2,65
	14:00	7,62	6,95	0,67		1	1		1					2,28	2,28
	15:00	7,43	6,47	0,96		1	1		1					2,03	2,02
	16:00	7,53	6,80	0,74		1	1		1					2,10	2,11
	17:00	8,57	7,74	0,82		1	1		1					2,75	2,80
	18:00	9,20	7,86	1,34		1	1		1					2,91	2,90
	19:00	8,98	7,22	1,76		1	1		1					2,78	2,80
	20:00	8,54	6,52	2,02		1	1		1					2,72	2,68
	21:00	7,68	5,72	1,96		1			1					2,35	2,36
	22:00	6,88	5,00	1,89		1			1					2,14	2,14
	23:00	6,25	4,47	1,78		1			1					1,88	1,86

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023	00:00	5,51	4,00	1,51					1					1,51	1,52
	01:00	4,96	3,50	1,47					1					1,52	1,53
	02:00	4,75	3,33	1,42					1					1,45	1,44
	03:00	4,56	3,28	1,28					1					1,30	1,29
	04:00	4,48	3,26	1,22					1					1,22	1,22
	05:00	4,56	3,27	1,30					1					1,30	1,30
	06:00	4,92	3,41	1,51					1					1,51	1,50
	07:00	5,37	3,75	1,62					1					1,62	1,63
	08:00	6,09	4,26	1,83					1					1,82	1,84
	09:00	7,11	5,00	2,11					1					2,13	2,14
	10:00	7,89	5,53	2,36		1			1					2,37	2,38
	11:00	8,40	5,94	2,46		1			1					2,54	2,55
	12:00	8,39	6,18	2,22		1			1					2,56	2,60
	13:00	8,13	6,03	2,10		1			1					2,61	2,59
	14:00	7,24	5,23	2,01		1			1					2,27	2,28
	15:00	6,88	5,37	1,50		1			1					2,18	2,15
	16:00	7,11	5,95	1,16		1			1					2,28	2,26
	17:00	8,02	6,96	1,05		1			1					2,50	2,51
	18:00	8,85	7,94	0,91		1	1		1					2,84	2,89
	19:00	8,71	8,02	0,69		1	1		1					2,96	2,94
	20:00	8,33	7,69	0,63		1	1		1					2,82	2,80
	21:00	7,85	7,24	0,61		1	1		1					2,43	2,41
	22:00	6,98	6,63	0,36		1			1					2,10	2,14
	23:00	6,16	5,87	0,29		1			1					1,85	1,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023	00:00	5,36	4,95	0,41		1			1					1,08	1,06
	01:00	4,84	4,56	0,29					1					1,41	1,51
	02:00	4,70	4,55	0,14					1					1,45	1,45
	03:00	4,54	4,51	0,03					1					1,29	1,28
	04:00	4,48	4,46	0,03					1					1,23	1,22
	05:00	4,75	4,75	0,00					1					1,46	1,47
	06:00	5,60	5,61	0,00		1			1					1,57	1,57
	07:00	6,91	6,91	0,00		1			1					2,23	2,22
	08:00	7,42	7,43	0,00	1	1			1					1,99	1,99
	09:00	7,46	7,46	0,00	1	1			1					2,05	2,03
	10:00	7,01	7,00	0,00	1	1			1					1,54	1,53
	11:00	6,77	6,69	0,07	1	1			1					1,35	1,36
	12:00	6,78	6,64	0,14	1	1			1					1,41	1,45
	13:00	6,86	6,53	0,33	1				1					1,83	1,82
	14:00	6,87	6,36	0,50	1				1					1,84	1,82
	15:00	6,78	6,16	0,62	1				1					1,75	1,76
	16:00	7,01	5,98	1,03	1				1					1,74	1,76
	17:00	7,95	6,21	1,74	1				1					1,85	1,90
	18:00	8,90	6,88	2,02	1	1			1					2,03	2,05
	19:00	8,97	6,99	1,98	1	1			1					1,99	2,06
	20:00	8,73	6,66	2,08	1	1			1					2,08	2,07
	21:00	7,84	6,00	1,84	1				1					1,85	1,84
	22:00	6,93	5,31	1,62	1				1					1,62	1,59
	23:00	6,13	4,76	1,37	1				1					1,39	1,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ ο α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023	00:00	5,30	4,15	1,15					1					1,15	1,15
	01:00	4,77	3,72	1,06					1					1,06	1,06
	02:00	4,59	3,57	1,02					1					1,02	1,04
	03:00	4,49	3,46	1,03					1					1,03	1,04
	04:00	4,43	3,43	0,99					1					1,00	0,99
	05:00	4,63	3,62	1,01					1					1,01	1,02
	06:00	5,41	4,23	1,18					1					1,18	1,19
	07:00	6,50	5,07	1,43		1			1					1,43	1,44
	08:00	6,88	5,42	1,46		1			1					1,46	1,46
	09:00	7,26	5,81	1,45		1			1					1,47	1,47
	10:00	7,16	5,74	1,43		1			1					1,44	1,44
	11:00	6,60	5,23	1,37		1			1					1,38	1,38
	12:00	6,73	5,27	1,45		1			1					1,46	1,47
	13:00	7,03	5,50	1,53		1			1					1,54	1,53
	14:00	7,02	5,55	1,48		1			1					1,48	1,49
	15:00	6,91	5,39	1,52		1			1					1,52	1,52
	16:00	6,93	5,41	1,51		1			1					1,52	1,52
	17:00	7,79	6,09	1,71		1			1					1,71	1,71
	18:00	8,54	6,67	1,88	1	1			1					1,88	1,88
	19:00	8,55	6,66	1,88	1	1			1					1,89	1,89
	20:00	8,24	6,43	1,81	1	1			1					1,81	1,81
	21:00	7,45	5,88	1,57	1				1					1,58	1,58
	22:00	6,63	5,17	1,46	1				1					1,46	1,46
	23:00	5,89	4,61	1,28	1				1					1,30	1,30

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023	00:00	5,15	4,03	1,12					1					1,14	1,14
	01:00	4,66	3,65	1,01					1					1,03	1,02
	02:00	4,51	3,53	0,98					1					0,99	0,99
	03:00	4,41	3,46	0,96					1					0,97	0,97
	04:00	4,39	3,44	0,95					1					0,97	0,96
	05:00	4,55	3,57	0,98					1					1,00	1,00
	06:00	5,35	4,20	1,15					1					1,17	1,17
	07:00	6,29	4,95	1,34	1				1					1,37	1,38
	08:00	6,82	5,35	1,47	1				1					1,49	1,50
	09:00	7,00	5,48	1,51	1				1					1,54	1,53
	10:00	6,73	5,30	1,43	1				1					1,45	1,47
	11:00	6,71	5,25	1,46	1				1					1,48	1,48
	12:00	6,59	5,29	1,30	1			1						1,31	1,26
	13:00	6,71	5,25	1,45	1			1						1,47	1,47
	14:00	6,66	5,21	1,45	1			1						1,47	1,47
	15:00	6,52	5,11	1,41	1			1						1,43	1,42
	16:00	6,53	5,13	1,40	1			1						1,42	1,41
	17:00	7,26	5,75	1,51	1			1						1,53	1,53
	18:00	8,34	6,54	1,80	1	1		1						1,81	1,82
	19:00	8,56	6,72	1,84	1	1		1						1,85	1,85
	20:00	8,28	6,50	1,78	1	1		1						1,80	1,80
	21:00	7,48	5,85	1,63	1	1		1						1,65	1,64
	22:00	6,55	5,13	1,42	1			1						1,44	1,44
	23:00	5,79	4,55	1,24	1			1						1,27	1,27

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023	00:00	5,09	3,98	1,11				1						1,13	1,12
	01:00	4,57	3,59	0,97				1						0,99	0,98
	02:00	4,46	3,49	0,97				1						0,98	0,98
	03:00	4,35	3,41	0,94				1						0,96	0,96
	04:00	4,31	3,43	0,88				1						0,89	0,89
	05:00	4,48	3,55	0,93				1						0,94	0,94
	06:00	5,12	4,08	1,03				1						1,05	1,05
	07:00	6,25	5,01	1,23	1			1						1,25	1,25
	08:00	6,57	5,28	1,30	1			1						1,32	1,32
	09:00	6,60	5,24	1,36	1			1						1,38	1,37
	10:00	6,36	5,07	1,29	1			1						1,30	1,30
	11:00	6,18	4,93	1,26	1			1						1,27	1,27
	12:00	6,05	4,86	1,20	1			1						1,21	1,21
	13:00	5,95	4,77	1,18				1						1,20	1,20
	14:00	5,65	4,54	1,11				1						1,13	1,13
	15:00	5,72	4,59	1,12				1						1,15	1,15
	16:00	5,78	4,61	1,17				1						1,19	1,20
	17:00	7,04	5,65	1,40		1		1						1,41	1,42
	18:00	8,13	6,51	1,62		1	1	1						1,63	1,64
	19:00	8,31	6,63	1,68		1	1	1						1,69	1,69
	20:00	8,01	6,42	1,59		1	1	1						1,61	1,60
	21:00	7,32	5,86	1,45		1		1						1,47	1,47
	22:00	6,40	5,13	1,27		1		1						1,29	1,29
	23:00	5,58	4,50	1,08		1		1						1,11	1,10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης


ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2023	00:00	4,95	3,98	0,98				1						1,00	0,99
	01:00	3,96	3,66	0,30				1						1,03	1,04
	02:00	3,82	3,58	0,24	1	1	1	1	1					1,06	0,53
	03:00	4,48	3,57	0,91					1					0,91	0,92
	04:00	4,39	3,52	0,87					1					0,88	0,88
	05:00	4,54	3,60	0,94					1					0,95	0,96
	06:00	5,13	4,08	1,04					1					1,06	1,06
	07:00	6,11	4,68	1,43					1					1,44	1,24
	08:00	6,59	5,08	1,50					1				1	1,52	1,43
	09:00	7,26	5,76	1,50	1				1				1	1,52	1,55
	10:00	7,97	6,64	1,33	1				1				1	1,34	1,67
	11:00	8,19	6,87	1,32	1				1				1	1,32	1,76
	12:00	7,93	6,44	1,49	1				1				1	1,49	1,69
	13:00	7,61	6,10	1,51	1				1				1	1,52	1,57
	14:00	6,32	4,83	1,49	1				1					1,50	1,57
	15:00	5,58	4,34	1,24	1				1					1,25	1,24
	16:00	6,14	4,55	1,59	1				1					1,59	1,60
	17:00	7,19	5,42	1,77	1				1					1,77	1,81
	18:00	8,18	5,97	2,20	1				1					2,21	2,21
	19:00	8,37	6,10	2,27	1				1					2,28	2,28
	20:00	8,03	6,21	1,82	1				1					1,83	1,86
	21:00	7,32	5,44	1,88	1				1					1,89	1,89
	22:00	6,42	5,05	1,37	1				1					1,37	1,39
	23:00	5,77	4,59	1,19	1				1					1,20	1,22

Παρατηρήσεις:



Στο διάστημα 01:12-02:35 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω σφάλματος μονάδας.

Στο διάστημα 08:00-15:00 επικρατούσε έντονη κακοκαιρία στο ΗΣ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιανουάριος 2023	00:00	5,12	3,84	1,28					1					1,33	1,32
	01:00	4,65	3,61	1,04					1					1,05	1,05
	02:00	4,47	3,49	0,99					1					1,01	1,02
	03:00	4,31	3,34	0,98					1					0,98	0,98
	04:00	4,29	3,32	0,97					1					0,97	0,97
	05:00	4,44	3,44	0,99					1					0,99	1,01
	06:00	4,87	3,78	1,09					1					1,09	1,11
	07:00	5,45	4,25	1,21					1					1,21	1,20
	08:00	6,18	4,83	1,35					1					1,35	1,36
	09:00	6,89	5,44	1,46	1				1					1,46	1,47
	10:00	7,02	5,48	1,54	1				1					1,55	1,54
	11:00	6,63	5,20	1,43	1				1					1,44	1,45
	12:00	6,42	5,11	1,31	1				1					1,33	1,32
	13:00	6,36	4,99	1,37	1				1					1,38	1,38
	14:00	6,55	5,12	1,43	1				1					1,44	1,44
	15:00	6,14	4,85	1,30	1				1					1,31	1,30
	16:00	6,64	5,20	1,44	1				1					1,44	1,45
	17:00	7,73	6,04	1,69	1				1					1,69	1,69
	18:00	8,37	6,55	1,82	1		1		1					1,83	1,82
	19:00	8,24	6,50	1,74	1		1		1					1,74	1,73
	20:00	7,74	6,06	1,68	1		1		1					1,69	1,69
	21:00	7,10	5,55	1,55	1		1		1					1,55	1,54
	22:00	6,34	4,99	1,35	1				1					1,36	1,35
	23:00	5,73	4,54	1,19					1					1,20	1,20

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2023	00:00	5,09	3,96	1,13					1					1,14	1,14
	01:00	4,66	3,62	1,04					1					1,05	1,05
	02:00	4,41	3,44	0,97					1					0,97	0,98
	03:00	4,26	3,32	0,94					1					0,95	0,96
	04:00	4,20	3,28	0,92					1					0,92	0,92
	05:00	4,29	3,31	0,98					1					0,98	0,97
	06:00	4,60	3,64	0,95					1					1,14	1,15
	07:00	4,99	3,81	1,18					1					1,19	1,19
	08:00	5,48	4,19	1,29					1					1,30	1,31
	09:00	5,91	4,48	1,44					1					1,47	1,48
	10:00	6,25	5,01	1,24	1				1					1,47	1,50
	11:00	6,13	5,32	0,81	1				1					1,52	1,52
	12:00	6,20	5,60	0,60	1				1					1,56	1,54
	13:00	5,92	5,38	0,53	1				1					1,35	1,34
	14:00	5,90	5,70	0,20	1				1					1,41	1,43
	15:00	5,54	5,26	0,27	1				1					1,20	1,21
	16:00	5,88	4,72	1,16	1				1					1,44	1,46
	17:00	6,83	5,88	0,95	1				1					1,91	1,90
	18:00	8,02	7,52	0,50	1	1			1					2,36	2,37
	19:00	7,93	7,43	0,50	1	1			1					2,31	2,29
	20:00	7,62	7,22	0,40	1	1			1					2,17	2,16
	21:00	6,99	6,58	0,41	1	1			1					1,60	1,58
	22:00	6,21	5,70	0,51	1				1					1,82	1,86
23:00	5,56	5,17	0,39	1				1					1,25	1,23	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2023	00:00	4,97	4,49	0,48	1				1					0,88	0,97
	01:00	4,44	3,76	0,68					1					1,20	1,20
	02:00	4,33	3,81	0,52					1					1,07	1,07
	03:00	4,28	3,77	0,52					1					1,03	1,03
	04:00	4,21	3,65	0,56					1					0,96	0,95
	05:00	4,42	3,81	0,61					1					1,14	1,16
	06:00	5,17	4,49	0,68					1					1,71	1,74
	07:00	6,17	5,22	0,96	1				1					1,93	1,94
	08:00	6,63	5,08	1,55	1				1					2,08	2,08
	09:00	6,55	4,64	1,92	1				1					2,00	2,01
	10:00	6,17	4,35	1,82	1				1					1,82	1,81
	11:00	5,89	4,32	1,57	1				1					1,57	1,58
	12:00	6,03	4,26	1,77					1					1,87	1,90
	13:00	6,05	4,32	1,73					1					1,94	1,91
	14:00	5,77	4,09	1,67					1					1,80	1,81
	15:00	5,74	3,92	1,82					1					1,83	1,80
	16:00	6,31	4,40	1,90					1					1,92	1,92
	17:00	7,08	5,26	1,82	1				1					2,11	2,12
	18:00	8,30	6,41	1,89	1	1			1					2,48	2,49
	19:00	8,51	6,63	1,89	1	1			1					2,28	2,55
	20:00	8,23	6,50	1,72	1	1			1					2,17	2,38
	21:00	7,45	5,62	1,83	1	1			1					2,07	2,07
	22:00	6,55	5,10	1,45	1				1					1,96	1,97
23:00	5,79	4,70	1,09	1				1					1,55	1,54	



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023	00:00	5,13	4,02	1,11					1					1,57	1,56
	01:00	4,62	3,66	0,96					1					1,35	1,35
	02:00	4,45	3,60	0,85					1					1,20	1,20
	03:00	4,38	3,57	0,81					1					1,13	1,12
	04:00	4,38	3,58	0,80					1					1,11	1,12
	05:00	4,61	3,68	0,93					1					1,31	1,31
	06:00	5,38	4,24	1,14					1					1,60	1,61
	07:00	6,53	5,14	1,39	1				1					1,94	1,95
	08:00	7,25	5,71	1,54	1				1					2,17	2,17
	09:00	7,90	6,27	1,62	1	1			1					2,14	2,37
	10:00	7,81	6,10	1,71	1	1			1					2,17	2,13
	11:00	7,79	6,51	1,28	1	1		1						1,76	1,64
	12:00	7,66	6,00	1,66	1	1		1						2,21	2,19
	13:00	7,33	5,77	1,56	1	1		1						2,05	2,06
	14:00	6,98	5,39	1,59	1			1						2,11	2,11
	15:00	6,71	5,18	1,53	1			1						2,01	2,01
	16:00	7,09	5,49	1,61	1			1						2,12	2,12
	17:00	7,99	6,20	1,80	1			1						2,38	2,39
	18:00	9,13	7,08	2,04	1	1		1						2,73	2,74
	19:00	9,12	7,07	2,04	1	1		1						2,74	2,74
	20:00	8,84	6,85	1,99	1	1		1						2,66	2,65
	21:00	8,03	6,23	1,81	1	1		1						2,40	2,40
	22:00	7,12	5,50	1,62	1			1						2,15	2,14
	23:00	6,28	4,88	1,40	1			1						1,84	1,83

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2023	00:00	5,37	4,26	1,10				1						1,41	1,44	
	01:00	4,88	3,74	1,14				1						1,47	1,47	
	02:00	4,76	3,64	1,12				1						1,43	1,43	
	03:00	4,66	3,58	1,09				1						1,39	1,39	
	04:00	4,69	3,60	1,10				1						1,41	1,41	
	05:00	4,88	3,74	1,14				1						1,46	1,47	
	06:00	5,67	4,36	1,31				1						1,70	1,70	
	07:00	7,00	5,41	1,59		1		1						2,09	2,10	
	08:00	7,86	6,08	1,78		1		1						2,36	2,38	
	09:00	8,61	6,67	1,93		1		1						2,58	2,58	
	10:00	8,45	6,54	1,91		1	1	1						2,55	2,54	
	11:00	8,08	6,26	1,83		1	1	1						2,43	2,43	
	12:00	7,78	6,02	1,75		1	1	1						2,32	2,32	
	13:00	7,61	5,88	1,72		1		1						2,29	2,29	
	14:00	7,48	5,79	1,69		1		1						2,24	2,25	
	15:00	7,62	5,89	1,72		1		1						2,28	2,28	
	16:00	7,83	6,06	1,76		1		1						2,34	2,35	
	17:00	8,42	6,53	1,88	1	1		1						2,51	2,52	
	18:00	9,54	7,41	2,13	1	1		1						2,86	2,86	
	19:00	9,50	7,38	2,12	1	1		1						2,85	2,86	
	20:00	9,19	7,13	2,06	1	1		1						2,77	2,76	
	21:00	8,33	6,45	1,88	1	1		1						2,51	2,50	
	22:00	7,28	5,75	1,52	1	1		1						2,06	2,06	
	23:00	6,44	4,99	1,46		1		1						1,94	1,91	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023	00:00	5,57	4,39	1,18		1		1						1,52	1,51	
	01:00	5,03	3,85	1,18				1						1,52	1,52	
	02:00	4,88	3,73	1,15				1						1,47	1,47	
	03:00	4,76	3,64	1,12				1						1,43	1,43	
	04:00	4,72	3,62	1,09				1						1,41	1,42	
	05:00	4,95	3,79	1,16				1						1,49	1,49	
	06:00	5,83	4,48	1,35				1						1,76	1,76	
	07:00	7,18	5,54	1,63			1	1						2,16	2,17	
	08:00	8,01	6,20	1,81			1	1						2,43	2,45	
	09:00	8,60	6,64	1,96			1	1						2,63	2,64	
	10:00	8,95	7,06	1,89	1		1	1						2,74	2,77	
	11:00	8,51	6,95	1,57	1		1	1						2,61	2,70	
	12:00	8,88	7,64	1,24	1		1	1						2,76	2,83	
	13:00	8,90	7,38	1,52	1		1	1						2,82	2,84	
	14:00	8,53	6,59	1,94	1		1	1						2,62	2,64	
	15:00	8,53	6,77	1,76	1		1	1						2,57	2,57	
	16:00	8,15	7,28	0,88	1		1	1	1					1,57	1,35	
	17:00	8,52	7,67	0,86				1	1					1,52	2,01	
	18:00	9,14	8,97	0,17				1	1					1,52	2,58	
	19:00	9,17	8,91	0,26				1	1					1,52	2,34	
	20:00	8,92	7,89	1,03				1	1					1,78	2,21	
	21:00	8,08	7,78	0,30				1	1					1,58	1,54	
	22:00	7,02	6,70	0,32				1	1					0,55	0,53	
	23:00	6,15	5,92	0,24	1			1	1					0,25	0,41	

Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα 16:00 - 19:00 λόγω έντονης κακοκαιρίας τα Α/Π τέθηκαν σε χειροκίνητη διαχείριση στο 50% της ονομαστικής τους ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2023	00:00	5,39	4,63	0,76	1			1						1,05	1,05
	01:00	4,91	4,28	0,62	1			1						0,98	1,03
	02:00	4,75	4,15	0,60				1						1,43	1,45
	03:00	4,66	3,92	0,74				1						1,36	1,36
	04:00	4,58	3,88	0,70				1						1,28	1,29
	05:00	4,86	4,35	0,51				1						1,50	1,51
	06:00	5,59	5,07	0,52		1		1						1,69	1,68
	07:00	6,78	6,62	0,17	1	1		1						2,04	2,02
	08:00	7,56	7,56	0,00	1	1		1						2,11	2,13
	09:00	8,18	8,17	0,01	1	1		1						2,26	2,28
	10:00	8,70	8,68	0,02	1	1	1	1						2,32	2,32
	11:00	9,24	9,06	0,17	1	1	1	1						2,66	2,67
	12:00	9,35	9,35	0,00	1	1	1	1						2,75	2,74
	13:00	9,11	8,98	0,13	1	1	1	1						2,36	2,24
	14:00	8,71	8,33	0,38				1	1					1,22	1,12
	15:00	8,33	7,68	0,65				1	1					1,84	1,82
	16:00	7,92	7,78	0,15				1	1					1,41	1,42
	17:00	8,36	8,37	0,00				1	1					1,76	1,78
	18:00	9,21	9,11	0,09				1	1					2,52	2,53
	19:00	9,18	8,94	0,24				1	1					2,67	2,67
	20:00	8,84	8,59	0,26				1	1					2,35	2,33
	21:00	8,04	7,81	0,23				1	1					1,57	1,54
	22:00	7,14	6,94	0,19				1	1					0,64	0,64
	23:00	6,50	6,45	0,04				1	1					1,15	1,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Σάββατο, 28 Ιανουάριος 2023	00:00	5,64	5,49	0,15	1				1					1,33	1,32
	01:00	5,07	5,05	0,03	1				1					0,75	0,78
	02:00	4,95	4,96	0,00					1					1,60	1,70
	03:00	4,73	4,73	0,00					1					1,48	1,48
	04:00	4,70	4,68	0,02					1					1,44	1,45
	05:00	4,88	4,85	0,03					1					1,62	1,62
	06:00	5,28	5,13	0,15	1				1					1,41	1,38
	07:00	5,84	5,68	0,16	1				1					1,48	1,49
	08:00	6,64	5,65	1,00	1				1					2,09	2,06
	09:00	7,58	6,47	1,11	1	1			1					2,29	2,30
	10:00	8,16	7,12	1,04	1	1			1					2,56	2,60
	11:00	8,29	7,47	0,82	1	1			1					2,57	2,58
	12:00	7,91	7,14	0,77	1	1			1					2,43	2,43
	13:00	8,28	7,59	0,70	1	1			1					2,58	2,56
	14:00	8,16	7,66	0,51	1	1			1					2,72	2,65
	15:00	7,58	7,29	0,28	1	1			1					2,17	2,15
	16:00	7,72	7,41	0,31	1	1			1					2,29	2,29
	17:00	8,44	8,11	0,32	1	1			1					2,16	1,71
	18:00	9,13	8,51	0,63				1	1					2,17	2,37
	19:00	8,98	7,53	1,45				1	1					2,46	2,46
	20:00	8,56	7,02	1,54				1	1					2,08	2,06
	21:00	7,85	6,33	1,52		1			1					2,00	2,03
	22:00	7,06	5,50	1,56		1			1					2,15	2,16
	23:00	6,49	5,13	1,36		1			1					1,96	1,96

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 29 Ιανουάριος 2023	00:00	5,80	4,65	1,15					1					1,53	1,51	
	01:00	5,25	4,02	1,23					1					1,59	1,59	
	02:00	4,98	3,81	1,16					1					1,50	1,49	
	03:00	4,76	3,63	1,13					1					1,45	1,45	
	04:00	4,63	3,55	1,07					1					1,37	1,37	
	05:00	4,83	3,69	1,13					1					1,45	1,45	
	06:00	5,15	3,93	1,22					1					1,59	1,60	
	07:00	5,63	4,34	1,29					1					1,70	1,72	
	08:00	6,34	4,89	1,44		1			1					1,90	1,91	
	09:00	6,63	5,11	1,52		1			1					2,00	1,99	
	10:00	7,17	5,53	1,63		1			1					2,16	2,17	
	11:00	7,15	5,52	1,63		1			1					2,16	2,16	
	12:00	7,18	5,56	1,62		1			1					2,16	2,16	
	13:00	7,35	5,70	1,65		1			1					2,20	2,20	
	14:00	6,85	5,29	1,57		1			1					2,08	2,08	
	15:00	6,97	5,38	1,59		1			1					2,12	2,13	
	16:00	7,52	5,89	1,63		1			1					2,27	2,29	
	17:00	8,21	6,45	1,77		1			1					2,47	2,48	
	18:00	9,15	7,27	1,88	1	1			1					2,77	2,78	
	19:00	9,07	7,04	2,04	1	1			1					2,74	2,74	
	20:00	8,77	6,78	1,99	1	1			1					2,67	2,67	
	21:00	8,17	6,32	1,85	1	1			1					2,46	2,47	
	22:00	7,28	5,60	1,67		1			1					2,22	2,22	
	23:00	6,48	5,00	1,47		1			1					1,95	1,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023	00:00	5,56	4,33	1,23					1					1,59	1,59
	01:00	5,08	3,86	1,22					1					1,58	1,58
	02:00	4,89	3,73	1,16					1					1,49	1,49
	03:00	4,71	3,60	1,10					1					1,41	1,41
	04:00	4,67	3,58	1,09					1					1,39	1,39
	05:00	4,97	3,80	1,17					1					1,50	1,50
	06:00	5,92	4,55	1,36					1					1,77	1,78
	07:00	7,37	5,74	1,63		1			1					2,22	2,28
	08:00	8,19	6,60	1,59		1	1		1					2,51	2,54
	09:00	8,67	7,44	1,23		1	1		1					2,70	2,69
	10:00	8,76	7,88	0,88		1	1		1					2,85	2,80
	11:00	8,57	7,51	1,06		1	1		1					2,71	2,72
	12:00	8,97	8,23	0,75		1	1		1					2,81	2,85
	13:00	9,00	8,34	0,66		1	1		1					2,91	2,87
	14:00	8,59	7,95	0,64		1	1		1					2,76	2,79
	15:00	8,44	8,01	0,42		1	1		1					2,84	2,85
	16:00	8,49	8,24	0,25					1	1				2,30	1,96
	17:00	8,85	8,64	0,21					1	1				2,17	2,25
	18:00	9,68	9,48	0,20					1	1				3,01	3,02
	19:00	9,63	9,50	0,13					1	1				3,00	3,00
	20:00	9,18	9,17	0,01					1	1				2,68	2,67
	21:00	8,34	8,33	0,01					1	1				1,86	1,84
	22:00	7,38	7,38	0,00					1	1				0,90	0,88
	23:00	6,68	6,69	0,00					1	1				0,28	0,42

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2023	00:00	5,74	5,74	0,00			1		1					1,25	1,41
	01:00	5,21	5,20	0,02			1		1					0,89	0,88
	02:00	4,99	4,95	0,04			1		1					0,65	0,65
	03:00	4,90	4,79	0,11			1		1					0,57	0,56
	04:00	4,87	4,78	0,08			1		1					0,53	0,53
	05:00	5,10	5,10	0,00			1		1					0,74	0,75
	06:00	5,99	5,94	0,04			1		1					1,60	1,63
	07:00	7,39	7,24	0,15	1		1		1					2,30	2,28
	08:00	8,33	8,11	0,22	1	1	1		1					2,50	2,48
	09:00	8,87	8,55	0,32	1	1	1		1					2,39	2,40
	10:00	8,77	8,44	0,32	1	1	1		1					2,27	2,27
	11:00	8,60	8,33	0,26	1	1	1		1					2,08	2,08
	12:00	9,32	8,91	0,41	1	1	1		1					2,77	2,80
	13:00	9,55	9,00	0,55	1	1	1		1					2,97	2,96
	14:00	8,69	8,60	0,09				1	1					1,81	1,43
	15:00	8,30	8,29	0,01				1	1					1,33	1,57
	16:00	8,29	8,24	0,05				1	1					1,76	1,77
	17:00	8,92	8,87	0,04				1	1					2,34	2,36
	18:00	9,95	9,81	0,13				1	1					3,04	3,04
	19:00	9,81	9,59	0,23				1	1					3,03	3,03
	20:00	9,55	8,99	0,56				1	1					2,93	2,93
	21:00	8,71	8,46	0,25				1	1					2,25	2,21
	22:00	7,71	7,30	0,42				1	1					1,22	1,20
	23:00	6,76	6,22	0,55				1	1					0,69	1,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης