



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,84	4,68	1,16		1		1						1,51	1,52
	01:00	5,26	4,50	0,76		1		1						0,94	0,93
	02:00	5,06	4,10	0,96		1		1						1,20	1,24
	03:00	4,97	3,79	1,18				1						1,51	1,52
	04:00	4,95	3,80	1,14				1						1,55	1,55
	05:00	5,23	4,04	1,18				1						1,61	1,61
	06:00	6,19	5,02	1,17		1		1						1,90	1,94
	07:00	7,55	6,57	0,98	1	1		1						2,35	2,40
	08:00	8,32	7,42	0,90	1	1		1						2,59	2,64
	09:00	8,09	7,44	0,65	1	1		1						2,58	2,58
	10:00	7,80	7,41	0,39	1	1		1						2,40	2,38
	11:00	7,36	7,18	0,18	1	1		1						1,97	1,95
	12:00	7,47	7,28	0,19	1	1		1						2,07	2,04
	13:00	7,24	7,08	0,16	1	1		1						1,83	1,83
	14:00	6,82	6,69	0,13	1	1		1						1,42	1,42
	15:00	6,65	6,34	0,31	1	1		1						1,23	1,24
	16:00	6,95	6,64	0,31	1	1		1						1,50	1,53
	17:00	8,05	7,85	0,20				1	1					2,11	1,94
	18:00	9,48	9,32	0,15				1	1					2,90	2,91
	19:00	9,60	9,53	0,07				1	1					3,02	3,02
	20:00	9,32	9,31	0,02				1	1					2,82	2,81
	21:00	8,51	8,43	0,08				1	1					2,03	2,01
	22:00	7,53	7,50	0,02				1	1					1,05	1,04
	23:00	6,65	6,63	0,01				1	1					0,41	0,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,74	5,71	0,03		1		1						1,37	1,43	
	01:00	5,12	5,11	0,00		1		1						0,83	0,79	
	02:00	4,98	4,97	0,01		1		1						0,65	0,65	
	03:00	4,86	4,85	0,01		1		1						0,53	0,52	
	04:00	4,86	4,86	0,00		1		1						0,52	0,52	
	05:00	5,20	5,20	0,00		1		1						0,84	0,85	
	06:00	6,05	6,01	0,04		1		1						1,66	1,69	
	07:00	7,26	7,19	0,07		1	1	1						2,06	2,03	
	08:00	7,72	7,61	0,11		1	1	1						2,30	2,30	
	09:00	7,58	7,33	0,25		1	1	1						2,16	2,16	
	10:00	7,30	6,97	0,33		1	1	1						1,90	1,88	
	11:00	6,90	6,52	0,38		1	1	1						1,51	1,50	
	12:00	6,57	6,15	0,42		1	1	1						1,72	1,75	
	13:00	6,47	6,08	0,39		1		1						2,11	2,12	
	14:00	6,20	5,74	0,46		1		1						1,87	1,85	
	15:00	6,12	5,81	0,31		1		1						1,76	1,78	
	16:00	6,66	6,47	0,18				1	1					1,39	1,16	
	17:00	7,72	7,33	0,39				1	1					1,13	1,18	
	18:00	9,15	8,44	0,71				1	1					2,53	2,56	
	19:00	9,21	8,21	1,00				1	1					2,63	2,58	
	20:00	8,88	7,45	1,43				1	1					2,35	2,34	
	21:00	8,20	7,12	1,08				1	1					1,72	1,69	
	22:00	7,19	6,63	0,56				1	1					0,72	0,70	
	23:00	6,34	5,68	0,66				1	1					0,95	1,25	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,46	4,86	0,60		1		1						1,17	1,21
	01:00	4,98	3,88	1,09				1						1,55	1,59
	02:00	4,77	3,81	0,96				1						1,50	1,48
	03:00	4,70	4,32	0,37				1						1,44	1,44
	04:00	4,67	4,57	0,09				1						1,41	1,41
	05:00	4,90	4,72	0,18				1						1,28	1,26
	06:00	5,78	5,43	0,35		1		1						1,41	1,43
	07:00	6,96	6,19	0,78		1		1						2,21	2,21
	08:00	8,32	6,71	1,60		1	1	1						2,51	2,53
	09:00	9,25	8,96	0,30		1	1	1						1,92	1,70
	10:00	9,59	9,34	0,25				1	1					2,85	2,92
	11:00	9,36	8,88	0,48				1	1					2,83	2,82
	12:00	8,71	7,62	1,09				1	1					2,25	2,21
	13:00	7,47	7,36	0,11				1	1					1,01	0,98
	14:00	6,68	6,68	0,01				1	1					0,22	0,20
	15:00	6,48	6,48	0,00				1	1					0,04	0,04
	16:00	6,76	6,77	0,00				1	1					0,24	0,26
	17:00	7,94	7,95	0,00				1	1					1,35	1,41
	18:00	9,50	9,51	0,00				1	1					2,92	2,94
	19:00	9,50	9,51	0,00				1	1					2,97	2,97
	20:00	9,15	9,15	0,00				1	1					2,37	2,33
	21:00	8,37	8,35	0,02				1	1					1,88	1,85
	22:00	7,55	7,47	0,07				1	1					1,06	1,04
	23:00	6,77	6,61	0,16				1	1					0,32	0,31

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,90	5,37	0,53		1		1						1,25	1,44
	01:00	5,32	4,63	0,70		1		1						1,00	0,99
	02:00	5,16	4,34	0,82				1						1,42	1,47
	03:00	4,92	4,30	0,62				1						1,59	1,59
	04:00	4,88	4,57	0,31				1						1,60	1,60
	05:00	5,05	4,61	0,44				1						1,56	1,55
	06:00	5,49	4,81	0,68		1		1						1,17	1,15
	07:00	6,13	5,71	0,42		1		1						1,54	1,56
	08:00	7,05	5,98	1,07		1		1						1,65	1,66
	09:00	7,63	6,72	0,90		1	1	1						2,19	2,20
	10:00	6,98	6,45	0,53		1	1	1						1,58	1,57
	11:00	6,78	6,17	0,61		1		1						1,82	1,92
	12:00	6,99	6,40	0,59		1		1						2,25	2,26
	13:00	7,03	6,18	0,85		1		1						2,20	2,23
	14:00	7,00	5,83	1,17		1		1						2,13	2,14
	15:00	6,87	6,08	0,79		1		1						2,21	2,22
	16:00	7,21	6,35	0,86		1		1						1,96	1,81
	17:00	8,12	7,48	0,64				1	1					1,55	1,57
	18:00	9,12	8,35	0,77				1	1					2,58	2,60
	19:00	9,12	8,80	0,32				1	1					2,61	2,61
	20:00	8,70	8,51	0,20				1	1					2,22	2,20
	21:00	7,95	7,50	0,45				1	1					1,46	1,44
	22:00	7,08	6,53	0,55				1	1					1,03	1,41
	23:00	6,47	5,12	1,34		1		1						2,01	2,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,81	4,65	1,16		1		1						1,50	1,49
	01:00	5,34	4,60	0,74			1	1						0,91	0,89
	02:00	5,06	4,41	0,64			1	1						0,75	0,80
	03:00	4,88	3,76	1,13				1						1,44	1,47
	04:00	4,83	3,70	1,13				1						1,45	1,45
	05:00	4,95	3,80	1,15				1						1,48	1,48
	06:00	5,33	4,10	1,22				1						1,59	1,60
	07:00	5,91	4,57	1,35				1						1,76	1,77
	08:00	6,79	5,26	1,53			1	1						2,03	2,03
	09:00	7,81	6,14	1,67			1	1						2,25	2,29
	10:00	8,50	7,63	0,88	1		1	1						1,64	2,47
	11:00	8,99	8,59	0,41	1		1	1						1,52	2,14
	12:00	9,14	8,79	0,35				1	1					1,52	2,56
	13:00	8,76	8,21	0,55				1	1					1,52	2,26
	14:00	7,63	7,36	0,28				1	1					1,52	1,15
	15:00	7,13	6,75	0,39				1	1					1,52	0,62
	16:00	7,79	7,52	0,27				1	1					1,52	1,27
	17:00	8,55	8,27	0,28				1	1					1,52	2,01
	18:00	9,57	9,16	0,41				1	1					1,52	2,78
	19:00	9,65	9,29	0,37				1	1					1,52	2,84
	20:00	9,18	8,72	0,46				1	1					1,52	2,61
	21:00	8,41	7,78	0,63				1	1					1,52	1,92
	22:00	7,59	6,96	0,63				1	1					1,52	1,09
23:00	7,03	6,39	0,63		1			1					1,52	1,50	

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.



	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,13	5,49	0,64		1			1					1,52	1,75
	01:00	5,61	4,83	0,78		1			1					1,52	1,33
	02:00	5,41	4,23	1,18					1					1,52	1,62
	03:00	5,24	4,06	1,18					1					1,52	1,57
	04:00	5,20	4,02	1,18					1					1,52	1,57
	05:00	5,53	4,35	1,18					1					1,52	1,67
	06:00	6,34	5,16	1,18		1			1					1,52	1,92
	07:00	7,62	5,91	1,70		1			1					2,24	2,28
	08:00	8,82	6,88	1,94		1	1		1					2,63	2,64
	09:00	9,89	7,79	2,10		1	1		1					2,90	2,88
	10:00	10,43	8,42	2,00		1	1		1					2,76	2,73
	11:00	10,72	8,54	2,18				1	1					3,04	3,04
	12:00	10,68	8,53	2,15				1	1					3,04	3,04
	13:00	10,51	8,27	2,24				1	1					3,04	3,04
	14:00	9,44	7,37	2,07				1	1					2,78	2,77
	15:00	8,62	7,01	1,60				1	1					2,12	2,12
	16:00	8,41	6,97	1,45				1	1					1,90	1,90
	17:00	9,04	7,18	1,87				1	1					2,48	2,50
	18:00	10,22	8,08	2,14				1	1					3,02	3,03
	19:00	10,18	8,22	1,97				1	1					3,04	3,04
	20:00	9,94	8,30	1,64				1	1					2,38	2,17
	21:00	8,98	7,50	1,48				1	1					2,13	2,13
	22:00	7,97	6,71	1,26				1	1					1,49	1,46
	23:00	7,09	5,82	1,27		1		1	1					1,45	1,68



1) Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,22	4,72	1,50		1			1					1,83	1,82
	01:00	5,64	4,86	0,79		1			1					1,32	1,30
	02:00	5,47	4,68	0,79		1			1					1,14	1,14
	03:00	5,39	4,61	0,77		1			1					1,05	1,06
	04:00	5,29	4,65	0,64		1			1					0,95	0,95
	05:00	5,62	4,83	0,78		1			1					1,25	1,27
	06:00	6,51	5,18	1,33		1			1					1,92	1,93
	07:00	7,93	6,44	1,49	1	1			1					2,17	2,17
	08:00	9,11	7,56	1,54	1	1			1					2,17	2,17
	09:00	9,82	8,01	1,81				1	1					2,16	2,17
	10:00	10,05	8,23	1,81				1	1					2,17	2,16
	11:00	9,98	8,38	1,60				1	1					1,97	1,95
	12:00	10,27	8,79	1,48				1	1					1,82	1,82
	13:00	10,31	8,83	1,48				1	1					1,82	1,82
	14:00	9,79	8,31	1,48				1	1					1,82	1,82
	15:00	9,28	7,80	1,48				1	1					1,82	1,82
	16:00	9,30	7,40	1,90				1	1					2,45	2,49
	17:00	9,89	7,68	2,21				1	1					2,97	2,98
	18:00	10,84	8,59	2,25				1	1					3,04	3,04
	19:00	10,75	8,50	2,26				1	1					3,04	3,04
	20:00	10,38	8,13	2,25				1	1					3,04	3,04
	21:00	9,41	7,32	2,09				1	1					2,81	2,79
	22:00	8,31	6,92	1,39				1	1					1,84	1,80
	23:00	7,37	6,61	0,77	1			1	1					0,91	0,99

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,44	5,04	1,39	1			1						1,75	1,98
	01:00	5,80	4,65	1,16	1			1						1,49	1,51
	02:00	5,64	4,27	1,38				1						1,78	1,82
	03:00	5,57	4,17	1,40				1						1,85	1,82
	04:00	5,58	4,22	1,36				1						1,77	1,77
	05:00	5,86	4,45	1,41				1						1,84	1,84
	06:00	6,85	5,25	1,60			1	1						2,10	2,18
	07:00	8,55	6,50	2,05	1		1	1						2,72	2,77
	08:00	9,83	7,62	2,21	1		1	1						2,97	2,97
	09:00	10,54	8,48	2,06	1		1	1						2,77	2,77
	10:00	10,64	8,39	2,25				1	1					3,04	3,04
	11:00	10,99	8,77	2,22				1	1					3,04	3,04
	12:00	10,87	8,69	2,18				1	1					3,04	3,04
	13:00	10,26	8,05	2,21				1	1					3,04	3,04
	14:00	9,44	7,36	2,08				1	1					2,87	2,86
	15:00	9,01	7,12	1,89				1	1					2,53	2,50
	16:00	9,04	7,15	1,89				1	1					2,51	2,52
	17:00	9,74	7,56	2,18				1	1					2,95	2,96
	18:00	10,74	8,52	2,22				1	1					3,04	3,04
	19:00	10,76	8,51	2,25				1	1					3,04	3,04
	20:00	10,43	8,18	2,25				1	1					3,04	3,04
	21:00	9,56	7,41	2,15				1	1					2,90	2,89
	22:00	8,40	6,95	1,45				1	1					1,92	1,90
	23:00	7,41	6,70	0,72				1	1					0,89	1,04

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,48	5,07	1,41			1		1					1,77	2,04
	01:00	5,87	4,64	1,23					1					1,59	1,60
	02:00	5,67	4,34	1,33					1					1,74	1,74
	03:00	5,54	4,24	1,31					1					1,71	1,72
	04:00	5,53	4,21	1,33					1					1,72	1,73
	05:00	5,80	4,44	1,36					1					1,77	1,78
	06:00	6,79	5,18	1,60			1		1					2,10	2,13
	07:00	8,19	6,24	1,95			1		1					2,59	2,60
	08:00	9,16	7,03	2,13		1	1		1					2,86	2,86
	09:00	9,79	7,59	2,20	1		1		1					2,97	2,95
	10:00	9,98	8,03	1,95	1		1		1					2,62	2,59
	11:00	9,36	7,29	2,07				1	1					2,77	2,79
	12:00	9,47	7,36	2,10				1	1					2,82	2,83
	13:00	9,56	7,41	2,15				1	1					2,90	2,90
	14:00	9,06	7,12	1,93				1	1					2,59	2,54
	15:00	8,79	7,06	1,73				1	1					2,30	2,29
	16:00	8,83	7,08	1,74				1	1					2,31	2,32
	17:00	9,57	7,43	2,14				1	1					2,86	2,86
	18:00	10,86	8,60	2,26				1	1					3,04	3,04
	19:00	10,86	8,61	2,25				1	1					3,04	3,04
	20:00	10,50	8,24	2,25				1	1					3,04	3,04
	21:00	9,31	7,27	2,04				1	1					2,75	2,73
	22:00	8,27	6,91	1,36				1	1					1,79	1,77
	23:00	7,45	6,64	0,81				1	1					0,99	1,14

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,47	4,98	1,49			1		1					1,91	2,03
	01:00	5,84	4,62	1,21			1		1					1,56	1,57
	02:00	5,59	4,15	1,44					1					1,87	1,83
	03:00	5,41	4,08	1,33					1					1,72	1,76
	04:00	5,37	4,03	1,35					1					1,76	1,74
	05:00	5,68	4,25	1,42					1					1,85	1,85
	06:00	6,70	5,06	1,64			1		1					2,16	2,14
	07:00	8,20	6,19	2,01			1		1					2,68	2,71
	08:00	9,11	7,01	2,10	1		1		1					2,90	2,90
	09:00	9,82	7,77	2,04	1		1		1					2,98	2,97
	10:00	10,19	8,25	1,94				1	1					2,73	2,78
	11:00	10,04	8,08	1,96				1	1					3,03	3,03
	12:00	10,04	8,01	2,03				1	1					3,03	3,04
	13:00	9,15	7,24	1,91				1	1					2,64	2,62
	14:00	8,38	6,95	1,44				1	1					1,90	1,88
	15:00	8,52	7,01	1,51				1	1					1,99	2,00
	16:00	8,84	7,10	1,73				1	1					2,31	2,32
	17:00	9,42	7,44	1,98				1	1					2,79	2,81
	18:00	10,70	8,64	2,07				1	1					3,04	3,04
	19:00	10,58	8,43	2,15				1	1					3,04	3,04
	20:00	10,14	8,00	2,14				1	1					3,03	3,04
	21:00	9,04	7,26	1,78				1	1					2,56	2,53
	22:00	8,04	6,88	1,15				1	1					1,55	1,53
	23:00	7,33	6,47	0,86			1	1	1					0,99	1,23

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 11 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,53	4,98	1,55			1	1						2,01	2,14
	01:00	5,90	4,68	1,22			1	1						1,59	1,57
	02:00	5,68	4,48	1,20			1	1						1,53	1,58
	03:00	5,47	4,07	1,41				1						1,84	1,84
	04:00	5,43	4,05	1,38				1						1,80	1,81
	05:00	5,65	4,21	1,45				1						1,89	1,88
	06:00	6,17	4,59	1,58				1						2,08	2,10
	07:00	6,69	5,03	1,66			1	1						2,20	2,22
	08:00	7,63	5,77	1,86			1	1						2,59	2,58
	09:00	8,18	6,45	1,74	1		1	1						2,82	2,80
	10:00	8,17	6,41	1,76	1		1	1						2,70	2,69
	11:00	8,01	6,48	1,53	1		1	1						2,56	2,56
	12:00	7,93	6,57	1,36	1		1	1						2,49	2,52
	13:00	7,86	6,44	1,42	1		1	1						2,46	2,44
	14:00	7,43	6,14	1,29	1		1	1						2,09	2,11
	15:00	7,21	6,14	1,07			1	1						2,52	2,53
	16:00	7,54	6,64	0,90				1	1					1,70	1,54
	17:00	8,61	7,58	1,03				1	1					2,04	2,08
	18:00	10,11	9,38	0,74				1	1					3,02	3,04
	19:00	10,12	9,68	0,44				1	1					3,04	3,04
	20:00	9,68	9,34	0,34				1	1					3,02	3,01
	21:00	8,83	8,36	0,46				1	1					2,35	2,33
	22:00	7,93	7,46	0,47				1	1					1,45	1,43
	23:00	7,25	7,09	0,16				1	1					0,76	0,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 12 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,49	6,44	0,05			1		1					0,83	1,19
	01:00	5,79	5,77	0,02			1		1					1,47	1,46
	02:00	5,57	5,58	0,00			1		1					1,24	1,23
	03:00	5,37	5,37	0,00			1		1					1,04	1,04
	04:00	5,27	5,27	0,00			1		1					0,92	0,93
	05:00	5,40	5,41	0,00			1		1					1,05	1,06
	06:00	5,83	5,83	0,00			1		1					1,46	1,48
	07:00	6,25	6,25	0,00			1		1					1,88	1,90
	08:00	6,79	6,76	0,03	1		1		1					1,63	1,59
	09:00	7,13	7,03	0,10	1		1		1					1,69	1,71
	10:00	7,38	7,24	0,15	1		1		1					1,96	1,97
	11:00	7,49	7,22	0,27	1		1		1					2,09	2,08
	12:00	7,43	7,19	0,24	1		1		1					1,99	2,01
	13:00	7,59	7,22	0,37	1		1		1					2,21	2,17
	14:00	7,12	6,52	0,60	1		1		1					1,96	2,02
	15:00	7,12	6,00	1,11			1		1					2,47	2,48
	16:00	7,48	6,00	1,48			1		1					2,61	2,61
	17:00	8,09	6,54	1,55			1		1					2,47	2,38
	18:00	9,44	7,65	1,80				1	1					2,80	2,81
	19:00	9,76	7,57	2,19				1	1					3,02	3,02
	20:00	9,45	7,30	2,15				1	1					2,90	2,89
	21:00	8,59	7,00	1,60				1	1					2,12	2,10
	22:00	7,80	6,77	1,02				1	1					1,32	1,30
	23:00	6,86	6,23	0,63			1	1	1					0,69	1,03

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,04	4,75	1,28			1		1					1,66	1,68	
	01:00	5,46	4,51	0,95					1					1,20	1,22	
	02:00	5,30	4,06	1,23					1					1,60	1,44	
	03:00	5,13	3,84	1,29					1					1,68	1,68	
	04:00	5,13	3,83	1,30					1					1,69	1,67	
	05:00	5,44	4,07	1,37					1					1,78	1,76	
	06:00	6,43	4,86	1,56	1				1					2,05	2,05	
	07:00	7,76	5,93	1,83	1				1					2,42	2,47	
	08:00	8,69	6,64	2,05	1		1		1					2,73	2,77	
	09:00	8,58	6,51	2,07	1		1		1					2,77	2,80	
	10:00	8,38	6,33	2,06	1		1		1					2,75	2,76	
	11:00	8,08	6,26	1,82	1		1		1					2,61	2,59	
	12:00	8,06	6,42	1,64	1		1		1					2,63	2,61	
	13:00	7,82	6,31	1,51	1		1		1					2,41	2,41	
	14:00	7,22	5,71	1,51	1		1		1					2,13	2,18	
	15:00	7,01	5,29	1,71			1		1					2,42	2,39	
	16:00	7,36	5,60	1,76			1		1					2,51	2,49	
	17:00	8,39	6,79	1,60				1	1					2,30	2,21	
	18:00	9,73	7,93	1,80				1	1					2,94	2,96	
	19:00	10,02	8,32	1,70				1	1					3,03	3,04	
	20:00	9,82	8,39	1,44				1	1					3,02	3,03	
	21:00	8,89	7,50	1,39				1	1					2,42	2,38	
	22:00	7,90	6,95	0,95				1	1					1,43	1,40	
	23:00	7,01	6,57	0,44			1	1	1					0,53	0,69	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10					
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2023	00:00	6,06	5,25	0,81			1		1					1,54	1,75	
	01:00	5,52	4,85	0,67					1					1,27	1,31	
	02:00	5,35	4,70	0,65					1					1,87	1,87	
	03:00	5,14	4,47	0,67					1					1,80	1,80	
	04:00	5,20	4,61	0,58					1					1,82	1,82	
	05:00	5,46	4,97	0,50	1				1					1,68	1,66	
	06:00	6,50	5,87	0,63	1				1					2,10	2,12	
	07:00	7,58	7,24	0,34	1				1					1,45	1,09	
	08:00	8,17	8,02	0,16				1	1					1,64	1,65	
	09:00	8,16	8,08	0,08				1	1					1,66	1,66	
	10:00	7,85	7,81	0,04				1	1					1,36	1,34	
	11:00	7,29	7,22	0,07				1	1					0,81	0,78	
	12:00	7,03	6,89	0,13				1	1					0,52	0,52	
	13:00	7,04	6,94	0,09				1	1					0,51	0,52	
	14:00	6,72	6,62	0,10				1	1					0,24	0,22	
	15:00	6,75	6,66	0,08				1	1					0,22	0,23	
	16:00	6,89	6,86	0,03				1	1					0,35	0,37	
	17:00	7,98	7,82	0,15				1	1					1,41	1,44	
	18:00	9,72	9,60	0,12				1	1					2,93	2,97	
	19:00	10,00	9,94	0,06				1	1					3,04	3,04	
	20:00	9,67	9,54	0,13				1	1					3,01	3,00	
	21:00	8,65	8,26	0,40				1	1					2,18	2,15	
	22:00	7,68	7,09	0,60				1	1					1,21	1,19	
	23:00	6,82	6,51	0,31				1	1					0,36	0,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,88	5,06	0,82	1				1					0,98	1,23	
	01:00	5,40	4,26	1,14					1					1,45	1,50	
	02:00	5,12	3,79	1,33					1					1,74	1,73	
	03:00	5,05	3,76	1,29					1					1,68	1,69	
	04:00	5,01	3,69	1,33					1					1,73	1,72	
	05:00	5,27	3,88	1,38					1					1,80	1,81	
	06:00	6,11	4,54	1,57					1					2,11	2,10	
	07:00	7,27	5,59	1,68	1				1					2,53	2,53	
	08:00	7,90	6,41	1,49	1		1		1					2,61	2,59	
	09:00	8,23	6,30	1,93	1		1		1					2,75	2,70	
	10:00	8,00	6,11	1,89	1		1		1					2,54	2,54	
	11:00	7,64	5,86	1,77	1		1		1					2,38	2,35	
	12:00	7,63	5,80	1,83	1				1					2,65	2,64	
	13:00	7,33	5,81	1,52	1				1					2,55	2,53	
	14:00	6,86	5,47	1,39	1				1					2,39	2,38	
	15:00	6,66	5,30	1,36	1				1					2,29	2,30	
	16:00	7,12	6,21	0,91	1				1					2,48	2,49	
	17:00	8,05	7,25	0,81				1	1					1,94	1,82	
	18:00	9,70	8,94	0,75				1	1					2,90	2,93	
	19:00	9,84	9,26	0,58				1	1					3,04	3,04	
	20:00	9,46	9,14	0,32				1	1					2,94	2,93	
	21:00	8,66	8,48	0,19				1	1					2,20	2,16	
	22:00	7,70	7,55	0,15				1	1					1,21	1,20	
	23:00	6,78	6,71	0,07				1	1					0,49	0,78	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε μ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,89	5,85	0,04	1				1					1,51	1,57
	01:00	5,38	5,37	0,01	1				1					1,07	1,05
	02:00	5,18	5,17	0,01	1				1					0,85	0,85
	03:00	5,10	5,10	0,00	1				1					0,76	0,76
	04:00	5,09	5,10	0,00	1				1					0,75	0,75
	05:00	5,35	5,36	0,00	1				1					1,00	1,02
	06:00	6,24	6,25	0,00	1				1					1,78	1,80
	07:00	7,47	7,47	0,00	1		1		1					2,17	2,16
	08:00	7,78	7,78	0,00	1		1		1					2,32	2,32
	09:00	7,84	7,84	0,00	1		1		1					2,40	2,40
	10:00	7,62	7,62	0,01	1		1		1					2,22	2,21
	11:00	7,20	7,15	0,05	1		1		1					1,78	1,78
	12:00	7,79	7,70	0,08	1		1		1					2,36	2,36
	13:00	7,91	7,83	0,08	1		1		1					2,40	2,39
	14:00	7,28	7,26	0,02	1		1		1					1,88	1,87
	15:00	6,76	6,75	0,00	1		1		1					1,37	1,35
	16:00	6,79	6,79	0,00	1		1		1					1,33	1,33
	17:00	7,93	7,93	0,00				1	1					1,06	1,10
	18:00	9,69	9,69	0,00				1	1					2,39	2,49
	19:00	9,79	9,79	0,00				1	1					2,39	2,41
	20:00	9,36	9,36	0,00				1	1					2,32	2,33
	21:00	8,55	8,55	0,00	1		1	1					1	1,86	2,01
	22:00	7,51	7,51	0,00	1		1	1						2,13	2,10
	23:00	6,82	6,82	0,00	1		1	1						1,43	1,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,85	5,84	0,00	1			1						1,49	1,52
	01:00	5,32	5,32	0,00	1			1						1,00	0,99
	02:00	5,13	5,13	0,00	1			1						0,80	0,80
	03:00	5,00	5,00	0,01	1			1						0,67	0,66
	04:00	4,97	4,93	0,04	1			1						0,62	0,63
	05:00	5,21	5,12	0,10	1			1						0,86	0,87
	06:00	6,09	5,95	0,14	1			1						1,58	1,60
	07:00	7,21	6,97	0,24	1			1	1					1,88	1,88
	08:00	7,57	7,21	0,36	1			1	1					1,99	2,00
	09:00	7,31	6,76	0,55	1			1	1					1,90	1,89
	10:00	7,09	6,09	1,00	1			1	1					1,67	1,66
	11:00	7,20	6,11	1,10	1			1	1					1,77	1,77
	12:00	7,02	6,00	1,01	1			1	1					1,61	1,59
	13:00	6,63	5,80	0,83	1			1	1					1,23	1,22
	14:00	6,24	5,35	0,89	1			1	1					1,28	1,31
	15:00	6,33	5,46	0,87	1			1	1					1,90	1,89
	16:00	6,66	5,88	0,78	1			1	1					1,59	1,62
	17:00	7,40	6,32	1,08	1			1	1					1,87	1,88
	18:00	9,09	8,05	1,04				1	1					2,38	2,38
	19:00	9,41	8,31	1,10				1	1					2,47	2,47
	20:00	9,08	8,13	0,95				1	1					2,21	2,22
	21:00	8,33	7,88	0,44				1	1					1,86	1,83
	22:00	7,35	6,95	0,40				1	1					0,89	0,86
	23:00	6,56	6,35	0,21	1			1						0,59	0,92

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,73	5,17	0,56	1			1						1,37	1,36
	01:00	5,25	4,54	0,71				1						0,95	0,95
	02:00	5,08	4,20	0,88				1						1,35	1,35
	03:00	4,90	4,26	0,65				1						1,18	1,18
	04:00	4,89	4,47	0,41				1						1,26	1,25
	05:00	5,02	4,61	0,41				1						1,29	1,30
	06:00	5,62	5,27	0,36	1			1						1,42	1,42
	07:00	6,04	5,57	0,48	1			1						1,57	1,58
	08:00	6,41	5,88	0,53	1			1						1,68	1,68
	09:00	6,47	5,87	0,60	1			1						1,72	1,72
	10:00	6,20	5,42	0,78	1			1						1,71	1,71
	11:00	6,02	5,18	0,84	1			1						1,65	1,63
	12:00	6,13	5,36	0,76	1			1						1,60	1,65
	13:00	6,42	5,67	0,75	1			1						1,88	1,91
	14:00	6,07	5,06	1,01	1			1						1,68	1,64
	15:00	5,86	4,81	1,04	1			1						1,50	1,50
	16:00	6,30	5,48	0,82	1			1						1,87	1,88
	17:00	7,09	6,02	1,07	1			1						1,72	1,71
	18:00	8,46	7,38	1,07				1	1					1,97	1,97
	19:00	8,77	7,44	1,32				1	1					2,22	2,23
	20:00	8,46	7,34	1,13				1	1					1,98	1,96
	21:00	7,61	6,72	0,89				1	1					1,13	1,11
	22:00	6,82	6,24	0,58				1	1					0,65	0,90
	23:00	6,23	4,98	1,26				1	1					1,66	1,66

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,57	4,59	0,99			1	1						1,27	1,25
	01:00	5,05	4,08	0,97				1						1,21	1,23
	02:00	4,79	3,78	1,01				1						1,28	1,29
	03:00	4,64	3,66	0,98				1						1,25	1,24
	04:00	4,49	3,53	0,96				1						1,21	1,20
	05:00	4,62	3,64	0,98				1						1,24	1,24
	06:00	4,94	3,90	1,04				1						1,32	1,33
	07:00	5,24	4,14	1,10				1						1,40	1,40
	08:00	5,62	4,46	1,16				1						1,49	1,49
	09:00	5,69	4,51	1,19				1						1,54	1,53
	10:00	5,66	4,48	1,18				1						1,52	1,52
	11:00	5,84	4,63	1,21				1						1,57	1,57
	12:00	5,77	4,57	1,20				1						1,56	1,56
	13:00	5,62	4,46	1,16				1						1,50	1,50
	14:00	5,07	4,02	1,05				1						1,34	1,34
	15:00	5,01	3,97	1,04				1						1,32	1,31
	16:00	5,60	4,45	1,16				1						1,49	1,49
	17:00	6,41	5,11	1,31	1			1						1,71	1,70
	18:00	7,97	6,44	1,52	1			1						2,09	2,06
	19:00	8,37	6,97	1,41				1	1					1,85	1,83
	20:00	8,13	6,88	1,25				1	1					1,62	1,63
	21:00	7,42	6,67	0,75				1	1					0,93	0,91
	22:00	6,65	6,11	0,54	1				1					0,60	0,79
	23:00	6,01	4,80	1,21	1				1					1,57	1,56

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,26	4,25	1,01					1					1,29	1,29
	01:00	4,81	3,82	0,99					1					1,26	1,27
	02:00	4,59	3,61	0,98					1					1,24	1,24
	03:00	4,51	3,56	0,94					1					1,21	1,21
	04:00	4,50	3,68	0,82					1					1,21	1,21
	05:00	4,71	4,11	0,60					1					1,27	1,27
	06:00	5,42	5,13	0,29	1				1					1,40	1,40
	07:00	6,29	6,29	0,00	1				1					1,57	1,57
	08:00	6,68	6,68	0,00	1		1		1					1,46	1,43
	09:00	6,48	6,47	0,01	1		1		1					1,06	1,06
	10:00	6,42	6,43	0,00	1		1		1					1,01	0,99
	11:00	6,08	6,07	0,01	1		1		1					0,85	0,93
	12:00	6,24	6,11	0,13	1				1					1,74	1,77
	13:00	6,06	6,01	0,05	1				1					1,45	1,40
	14:00	5,49	5,47	0,02	1	1			1					0,58	0,67
	15:00	5,09	5,03	0,06	1				1					0,76	0,75
	16:00	5,20	5,17	0,04	1				1					0,85	0,86
	17:00	6,23	6,20	0,03	1				1					1,57	1,45
	18:00	7,84	7,82	0,01				1	1					1,01	0,93
	19:00	8,42	8,32	0,10				1	1					1,90	1,90
	20:00	8,26	8,13	0,12				1	1					1,77	1,75
	21:00	7,54	7,49	0,06				1	1					1,07	1,04
	22:00	6,61	6,58	0,03				1	1					0,49	0,71
	23:00	5,89	5,89	0,00	1				1					1,42	1,46

Παρατηρήσεις:



Η μονάδα G2 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,16	5,16	0,00					1					0,89	0,89	
	01:00	4,63	4,63	0,00					1					1,12	1,11	
	02:00	4,45	4,41	0,04					1					1,06	1,05	
	03:00	4,43	4,33	0,10					1					1,11	1,12	
	04:00	4,39	4,10	0,29					1					1,12	1,12	
	05:00	4,68	4,31	0,37					1					1,38	1,39	
	06:00	5,48	5,21	0,27	1				1					1,52	1,50	
	07:00	6,37	6,28	0,09	1				1					1,96	1,98	
	08:00	6,48	6,35	0,12	1				1					2,07	2,07	
	09:00	6,20	5,85	0,35	1				1					1,87	1,86	
	10:00	5,90	5,48	0,41	1				1					1,59	1,59	
	11:00	5,72	5,18	0,54			1		1					1,20	1,09	
	12:00	5,58	4,96	0,62			1		1					0,84	0,87	
	13:00	5,40	4,73	0,67	1				1					1,07	1,07	
	14:00	5,08	4,53	0,55	1				1					0,77	0,76	
	15:00	4,90	4,45	0,45	1				1					0,56	0,56	
	16:00	5,23	4,82	0,41	1				1					0,86	0,88	
	17:00	6,15	5,34	0,81	1				1					1,60	1,61	
	18:00	7,74	6,72	1,02				1	1					1,75	1,18	
	19:00	8,28	6,96	1,32				1	1					1,77	1,77	
	20:00	8,27	7,01	1,26				1	1					1,76	1,76	
	21:00	7,47	6,69	0,78				1	1					0,98	0,96	
	22:00	6,65	6,13	0,52	1				1					0,63	0,99	
	23:00	5,90	5,05	0,85	1				1					1,50	1,51	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,09	4,25	0,84					1					1,10	1,11	
	01:00	4,60	3,79	0,81					1					1,19	1,19	
	02:00	4,42	3,67	0,75					1					0,97	0,97	
	03:00	4,40	3,67	0,73					1					0,97	0,97	
	04:00	4,41	3,62	0,78					1					0,97	0,97	
	05:00	4,70	3,89	0,81					1					1,03	1,03	
	06:00	5,42	4,50	0,92					1					1,43	1,44	
	07:00	6,09	5,21	0,87		1			1					1,33	1,34	
	08:00	6,22	5,57	0,65		1			1					1,49	1,51	
	09:00	6,28	5,60	0,68		1			1					1,52	1,52	
	10:00	6,19	5,46	0,73		1			1					1,47	1,46	
	11:00	5,84	5,07	0,77		1			1					1,41	1,42	
	12:00	5,92	5,22	0,70		1			1					1,48	1,48	
	13:00	5,68	5,08	0,59		1			1					1,27	1,26	
	14:00	5,58	5,12	0,46		1			1					1,26	1,25	
	15:00	5,10	4,85	0,24		1			1					0,78	0,76	
	16:00	5,23	4,84	0,40		1			1					0,88	0,90	
	17:00	6,27	5,81	0,46		1			1					1,65	1,66	
	18:00	7,74	7,44	0,30	1	1			1					2,08	2,09	
	19:00	8,41	8,13	0,28	1	1			1					2,25	2,24	
	20:00	8,36	8,27	0,09	1	1			1					2,25	2,25	
	21:00	7,56	7,45	0,11	1	1			1					2,01	2,00	
	22:00	6,65	6,52	0,13	1	1			1					1,48	1,51	
	23:00	5,77	5,72	0,06	1				1					1,43	1,41	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,05	5,04	0,00					1					0,74	0,75	
	01:00	4,60	4,59	0,01					1					1,06	1,10	
	02:00	4,41	4,35	0,05					1					1,03	1,03	
	03:00	4,37	4,32	0,05					1					1,12	1,11	
	04:00	4,36	4,34	0,02					1					0,97	0,97	
	05:00	4,66	4,66	0,00					1					1,27	1,28	
	06:00	5,38	5,34	0,04					1				1	1,58	1,59	
	07:00	6,17	6,12	0,05	1				1					1,76	1,77	
	08:00	6,65	6,62	0,03	1				1					1,58	1,61	
	09:00	6,51	6,50	0,01		1			1					1,95	1,95	
	10:00	6,52	6,44	0,08		1			1					2,09	2,10	
	11:00	6,03	5,91	0,12		1			1					1,72	1,69	
	12:00	5,86	5,79	0,07		1			1					1,52	1,54	
	13:00	5,93	5,91	0,02		1			1					1,60	1,59	
	14:00	5,41	5,40	0,01		1			1					1,10	1,08	
	15:00	5,20	5,18	0,01		1			1					0,86	0,86	
	16:00	5,32	5,31	0,01		1			1					0,97	0,97	
	17:00	6,18	6,17	0,00		1			1					1,79	1,83	
	18:00	7,66	7,60	0,06				1	1					1,48	1,27	
	19:00	8,31	8,30	0,01				1	1					1,79	1,80	
	20:00	8,14	8,10	0,04				1	1					1,65	1,64	
	21:00	7,52	7,18	0,33				1	1					1,02	1,02	
	22:00	6,70	6,40	0,30	1				1					0,35	0,57	
	23:00	5,86	5,13	0,73	1				1					1,45	1,56	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,09	4,17	0,92					1					1,37	1,45
	01:00	4,62	3,67	0,95					1					1,37	1,37
	02:00	4,45	3,57	0,89					1					1,19	1,19
	03:00	4,36	3,55	0,81					1					1,11	1,10
	04:00	4,41	3,56	0,85					1					1,14	1,16
	05:00	4,69	3,95	0,75					1					1,41	1,42
	06:00	5,42	4,74	0,68	1				1					1,76	1,76
	07:00	6,20	5,57	0,62	1				1					1,83	1,85
	08:00	6,55	6,19	0,36	1				1					2,21	2,22
	09:00	6,28	6,18	0,10	1				1					1,96	1,95
	10:00	5,85	5,79	0,06	1				1					1,53	1,51
	11:00	5,44	5,37	0,08	1				1					1,10	1,11
	12:00	5,27	5,22	0,05	1				1					0,93	0,93
	13:00	5,42	5,41	0,01	1				1					1,07	1,08
	14:00	5,51	5,51	0,00	1				1					1,18	1,18
	15:00	5,35	5,33	0,02	1				1					1,02	1,02
	16:00	5,28	5,28	0,00	1				1					0,92	0,93
	17:00	6,10	6,10	0,00	1				1					1,69	1,71
	18:00	7,68	7,69	0,00	1				1					1,26	1,14
	19:00	8,29	8,29	0,00				1	1					1,77	1,78
	20:00	8,15	8,13	0,02				1	1					1,65	1,64
	21:00	7,48	7,26	0,22				1	1					0,99	0,98
	22:00	6,66	6,51	0,15	1				1					0,28	0,39
	23:00	5,88	5,34	0,55	1				1					1,38	1,50

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε μ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,18	4,63	0,56					1					0,92	0,95
	01:00	4,73	3,99	0,74					1					1,28	1,28
	02:00	4,55	3,75	0,80					1					1,23	1,22
	03:00	4,41	3,53	0,88					1					1,15	1,14
	04:00	4,38	3,49	0,89					1					1,11	1,11
	05:00	4,66	3,67	0,99					1					1,25	1,26
	06:00	5,00	3,95	1,05					1					1,34	1,34
	07:00	5,25	4,15	1,10					1					1,41	1,41
	08:00	5,78	4,58	1,20					1					1,55	1,56
	09:00	5,97	4,74	1,23					1					1,60	1,58
	10:00	6,04	4,81	1,23					1					1,60	1,59
	11:00	5,84	4,66	1,18					1					1,52	1,53
	12:00	5,76	4,59	1,17					1					1,51	1,49
	13:00	5,74	4,58	1,16					1					1,50	1,51
	14:00	5,53	4,38	1,15					1					1,47	1,46
	15:00	5,34	4,24	1,09					1					1,40	1,40
	16:00	5,74	4,63	1,11					1					1,43	1,42
	17:00	6,70	5,46	1,24	1				1					1,60	1,61
	18:00	8,01	6,54	1,47	1				1					1,94	1,93
	19:00	8,35	6,81	1,54	1				1					2,02	2,02
	20:00	8,04	6,57	1,47	1				1					1,95	1,89
	21:00	7,31	6,04	1,27	1				1					1,66	1,71
	22:00	6,50	5,35	1,15	1				1					1,47	1,50
	23:00	5,95	4,88	1,07	1				1					1,38	1,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,26	4,33	0,92					1					1,18	1,16	
	01:00	4,78	3,95	0,84					1					1,05	1,06	
	02:00	4,57	3,76	0,81					1					1,01	1,00	
	03:00	4,48	3,67	0,81					1					1,02	1,00	
	04:00	4,39	3,57	0,82					1					1,03	1,02	
	05:00	4,53	3,72	0,81					1					1,02	1,01	
	06:00	4,86	4,04	0,82					1					1,03	1,02	
	07:00	5,08	4,24	0,84					1					1,06	1,06	
	08:00	5,55	4,68	0,87					1					1,10	1,11	
	09:00	6,10	5,13	0,97		1			1					1,25	1,25	
	10:00	6,28	5,29	0,99		1			1					1,27	1,27	
	11:00	6,98	5,88	1,10		1			1					1,43	1,42	
	12:00	7,29	6,13	1,16		1			1					1,50	1,49	
	13:00	7,04	5,94	1,10		1			1					1,43	1,43	
	14:00	6,02	5,05	0,97		1			1					1,25	1,24	
	15:00	5,77	4,86	0,91		1			1					1,16	1,18	
	16:00	5,90	4,94	0,96		1			1					1,22	1,21	
	17:00	6,33	5,30	1,03		1			1					1,32	1,32	
	18:00	7,43	6,23	1,20	1	1			1					1,55	1,55	
	19:00	8,01	6,73	1,28	1	1			1					1,67	1,67	
	20:00	7,81	6,59	1,22	1	1			1					1,59	1,59	
	21:00	7,21	6,09	1,12	1	1			1					1,45	1,45	
	22:00	6,47	5,54	0,93	1	1			1					1,20	1,20	
	23:00	5,74	4,81	0,93		1			1					1,20	1,18	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023	00:00	5,17	4,48	0,69		1			1					0,85	0,84	
	01:00	4,75	4,25	0,50					1					0,56	0,60	
	02:00	4,51	3,77	0,74					1					0,91	0,91	
	03:00	4,45	3,70	0,75					1					0,94	0,93	
	04:00	4,37	3,63	0,75					1					0,93	0,93	
	05:00	4,52	3,74	0,79					1					0,98	1,00	
	06:00	4,81	3,95	0,86					1					1,09	1,09	
	07:00	5,06	4,18	0,88					1					1,11	1,13	
	08:00	5,84	4,65	1,20					1					1,55	1,21	
	09:00	6,66	5,04	1,61		1			1					2,21	1,55	
	10:00	6,93	5,60	1,33		1			1					1,74	1,73	
	11:00	6,65	5,41	1,24		1			1					1,63	1,64	
	12:00	6,42	5,32	1,10		1			1					1,41	1,44	
	13:00	5,73	4,76	0,97		1			1					1,24	1,23	
	14:00	5,15	4,25	0,91		1			1					1,14	1,13	
	15:00	4,91	4,04	0,87					1					1,10	1,09	
	16:00	5,27	4,36	0,91					1					1,14	1,14	
	17:00	5,86	5,03	0,83		1		1						1,05	1,08	
	18:00	7,15	5,98	1,17		1		1						1,51	1,52	
	19:00	7,82	6,53	1,29		1		1						1,68	1,67	
	20:00	7,58	6,33	1,25		1		1						1,62	1,62	
	21:00	7,06	5,76	1,30		1		1						1,68	1,70	
	22:00	6,25	4,97	1,28		1		1						1,67	1,66	
	23:00	5,54	4,51	1,04		1		1						1,33	1,32	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9		
Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023	00:00	4,90	3,86	1,04				1						1,33	1,33
	01:00	4,47	3,53	0,94				1						1,19	1,18
	02:00	4,32	3,46	0,85				1						1,06	1,05
	03:00	4,33	3,50	0,83				1						1,08	1,09
	04:00	4,27	4,09	0,18				1						0,98	0,99
	05:00	4,49	4,21	0,28				1						1,10	1,09
	06:00	5,13	4,85	0,27				1						1,51	1,49
	07:00	5,84	5,37	0,46	1			1						1,48	1,49
	08:00	6,42	6,27	0,15	1			1						2,08	2,09
	09:00	6,81	6,62	0,19	1	1		1						1,95	1,90
	10:00	6,89	6,61	0,28	1	1		1						1,51	1,50
	11:00	6,95	6,57	0,38	1	1		1						1,53	1,53
	12:00	6,88	6,50	0,38	1	1		1						1,48	1,47
	13:00	6,83	6,67	0,17	1	1		1						1,42	1,43
	14:00	6,83	6,67	0,17	1	1		1						1,43	1,43
	15:00	6,75	6,29	0,47	1	1		1						1,34	1,34
	16:00	6,71	6,01	0,70	1	1		1						1,29	1,28
	17:00	7,08	5,81	1,27	1	1		1						1,64	1,65
	18:00	8,18	6,63	1,54	1	1		1						2,68	2,71
	19:00	8,57	6,45	2,12	1	1		1						2,97	2,91
	20:00	8,47	6,44	2,03	1	1		1						2,87	2,80
	21:00	7,76	6,07	1,69	1	1		1						2,38	2,34
	22:00	6,74	5,70	1,04	1	1		1						1,78	1,85
	23:00	5,96	5,08	0,87		1		1						1,65	1,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης