

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Νοέμβριος 2022	00:00	4,19	3,32	0,87					1					0,95	0,94
	01:00	3,96	3,26	0,70					1					0,70	0,70
	02:00	3,89	3,26	0,63					1					0,64	0,63
	03:00	3,87	3,27	0,60					1					0,61	0,62
	04:00	3,87	3,27	0,60					1					0,61	0,61
	05:00	4,12	3,27	0,84					1					0,84	0,86
	06:00	4,63	3,30	1,34					1					1,33	1,35
	07:00	4,99	3,58	1,41					1					1,56	1,57
	08:00	4,98	4,10	0,88					1					1,61	1,63
	09:00	5,00	4,10	0,91					1					1,60	1,60
	10:00	4,87	3,77	1,10					1					1,55	1,55
	11:00	4,85	3,37	1,48					1					1,53	1,52
	12:00	5,12	3,53	1,58					1					1,60	1,60
	13:00	5,02	3,49	1,53					1					1,59	1,60
	14:00	4,73	3,42	1,31					1					1,44	1,43
	15:00	4,73	3,63	1,10					1					1,45	1,45
	16:00	5,04	3,74	1,29					1					1,60	1,61
	17:00	6,25	5,10	1,15	1				1					1,97	1,99
	18:00	7,04	6,48	0,57	1				1					2,40	2,40
	19:00	6,95	6,49	0,46	1				1					2,42	2,40
	20:00	6,72	6,21	0,51	1				1					2,30	2,28
	21:00	6,13	5,87	0,26	1				1					1,82	1,81
	22:00	5,41	5,25	0,16	1				1					1,12	1,13
	23:00	4,77	4,61	0,16					1					1,46	1,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022	00:00	4,23	4,04	0,19					1					0,99	0,99
	01:00	3,99	3,79	0,20					1					0,74	0,73
	02:00	3,93	3,77	0,17					1					0,68	0,68
	03:00	3,86	3,82	0,05					1					0,61	0,61
	04:00	3,90	3,89	0,01					1					0,62	0,64
	05:00	4,10	4,10	0,00					1					0,82	0,83
	06:00	4,65	4,66	0,00					1					1,37	1,38
	07:00	5,08	5,08	0,00					1					1,74	1,75
	08:00	5,28	5,29	0,00					1				1	1,79	1,79
	09:00	5,18	5,19	0,00	1				1					1,54	1,51
	10:00	5,06	5,07	0,00	1				1					0,73	0,73
	11:00	5,01	5,01	0,00	1				1					0,67	0,68
	12:00	5,06	5,04	0,02	1				1					0,93	0,96
	13:00	4,93	4,89	0,03					1					1,32	1,33
	14:00	4,84	4,80	0,04					1					1,31	1,31
	15:00	4,76	4,73	0,03					1					1,26	1,26
	16:00	5,22	5,22	0,00	1				1					1,24	1,23
	17:00	6,13	6,14	0,00	1				1					1,66	1,66
	18:00	7,06	7,07	0,00	1			1	1					1,64	1,65
	19:00	6,95	6,95	0,00	1			1	1					1,54	1,54
	20:00	6,81	6,82	0,00	1			1	1					1,42	1,40
	21:00	6,13	6,13	0,00	1				1					1,31	1,26
	22:00	5,39	5,40	0,00	1			1						1,09	1,07
23:00	4,70	4,70	0,00	1			1						0,63	0,71	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022	00:00	4,22	4,23	0,00				1						0,76	0,74
	01:00	3,96	3,95	0,01					1					0,71	0,71
	02:00	3,89	3,89	0,00					1					0,63	0,63
	03:00	3,87	3,87	0,00					1					0,61	0,61
	04:00	3,89	3,90	0,00					1					0,64	0,63
	05:00	4,13	4,13	0,00					1					0,86	0,87
	06:00	4,72	4,72	0,00					1					1,43	1,49
	07:00	5,05	5,05	0,00					1					1,57	1,44
	08:00	5,34	5,33	0,00				1						1,54	1,39
	09:00	5,23	5,24	0,00	1				1					0,97	0,93
	10:00	5,09	5,09	0,00	1				1					0,76	0,75
	11:00	5,22	5,21	0,02	1				1					0,92	0,91
	12:00	5,28	5,28	0,00	1				1					0,95	0,94
	13:00	5,40	5,39	0,01	1				1					1,06	1,07
	14:00	5,09	5,07	0,02	1				1					0,78	0,78
	15:00	4,81	4,81	0,00					1					1,47	1,56
	16:00	5,05	5,06	0,00					1					1,48	1,46
	17:00	6,22	6,23	0,00	1				1					1,77	1,79
	18:00	6,96	6,96	0,00	1			1	1					1,57	1,54
	19:00	7,12	7,03	0,08	1			1	1					1,71	1,71
	20:00	6,81	6,58	0,24	1			1	1					1,42	1,41
	21:00	6,18	5,58	0,60	1				1					1,77	1,84
	22:00	5,43	4,67	0,76					1					1,19	1,16
23:00	4,77	3,97	0,80					1					1,50	1,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022	00:00	4,24	3,52	0,72					1					1,01	0,99
	01:00	3,97	3,43	0,53					1					0,71	0,71
	02:00	3,93	3,59	0,33					1					0,67	0,66
	03:00	3,88	3,54	0,35					1					0,63	0,61
	04:00	3,90	3,52	0,38					1					0,63	0,63
	05:00	4,08	3,70	0,38					1					0,80	0,81
	06:00	4,60	4,37	0,23					1					1,34	1,35
	07:00	4,96	4,76	0,21				1						1,49	1,35
	08:00	5,30	5,15	0,15	1				1					1,46	1,32
	09:00	5,26	5,17	0,09	1				1					0,94	0,93
	10:00	5,19	5,14	0,06	1				1					0,86	0,86
	11:00	5,14	5,11	0,02	1				1					0,79	0,80
	12:00	5,11	5,09	0,01	1				1					0,77	0,77
	13:00	5,24	5,23	0,01	1				1					1,29	1,34
	14:00	5,01	5,00	0,01					1					1,52	1,51
	15:00	4,93	4,92	0,02					1					1,47	1,46
	16:00	5,21	5,21	0,01	1				1					1,21	1,19
	17:00	6,27	6,27	0,00	1				1					1,42	1,45
	18:00	7,01	6,98	0,03	1			1	1					1,65	1,63
	19:00	7,02	6,88	0,14	1			1	1					1,61	1,60
	20:00	6,65	6,47	0,18	1			1	1					1,29	1,33
	21:00	6,20	6,08	0,12	1				1					1,65	1,63
	22:00	5,48	5,38	0,10	1				1					1,18	1,16
	23:00	4,85	4,80	0,05					1					0,89	0,92

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022	00:00	4,39	4,17	0,21					1					1,01	1,01	
	01:00	4,15	3,60	0,55					1					0,88	0,86	
	02:00	4,06	3,32	0,74					1					0,80	0,80	
	03:00	4,02	3,38	0,64					1					0,76	0,75	
	04:00	3,98	3,31	0,67					1					0,72	0,71	
	05:00	4,11	3,25	0,86					1					0,86	0,85	
	06:00	4,45	3,39	1,05					1					1,06	1,07	
	07:00	4,66	3,56	1,10					1					1,11	1,12	
	08:00	5,05	3,88	1,17					1					1,19	1,22	
	09:00	5,09	3,86	1,23					1					1,26	1,22	
	10:00	5,08	3,93	1,15					1					1,19	1,20	
	11:00	5,19	4,10	1,09					1					1,25	1,27	
	12:00	5,29	4,18	1,11					1					1,17	1,16	
	13:00	5,42	4,22	1,20					1					1,20	1,22	
	14:00	5,16	4,02	1,14					1					1,14	1,14	
	15:00	5,03	3,92	1,12					1					1,12	1,12	
	16:00	5,36	4,14	1,22					1					1,22	1,21	
	17:00	6,57	5,24	1,34	1				1					1,33	1,33	
	18:00	7,24	5,79	1,45	1				1					1,45	1,46	
	19:00	6,99	5,52	1,47	1				1					1,46	1,48	
	20:00	6,63	5,23	1,40	1				1					1,42	1,39	
	21:00	6,01	4,76	1,25	1				1					1,26	1,27	
	22:00	5,43	4,25	1,17					1					1,17	1,20	
	23:00	4,94	3,83	1,11					1					1,17	1,19	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022	00:00	4,54	3,54	1,01					1					1,02	0,95
	01:00	4,25	3,37	0,88					1					0,96	0,96
	02:00	4,04	3,26	0,78					1					0,79	0,79
	03:00	3,97	3,26	0,71					1					0,72	0,71
	04:00	3,89	3,26	0,63					1					0,63	0,63
	05:00	4,01	3,27	0,74					1					0,74	0,74
	06:00	4,18	3,42	0,76					1					0,91	0,91
	07:00	4,41	3,61	0,79					1					1,05	1,06
	08:00	4,92	4,54	0,38					1					1,26	1,28
	09:00	5,64	5,54	0,10	1				1					1,45	1,43
	10:00	5,99	5,86	0,13	1				1					1,65	1,65
	11:00	6,27	6,03	0,24	1				1					1,91	1,92
	12:00	6,64	6,16	0,48	1				1					2,25	2,25
	13:00	6,63	5,93	0,69	1				1					1,79	1,74
	14:00	5,83	5,24	0,59	1				1					1,47	1,42
	15:00	5,44	5,09	0,35	1				1					1,11	1,11
	16:00	5,48	5,10	0,38	1				1					1,12	1,13
	17:00	6,45	5,86	0,59	1				1					1,79	1,79
	18:00	7,16	6,25	0,91	1				1					2,00	1,98
	19:00	7,03	6,69	0,34	1				1					2,10	2,11
	20:00	6,63	6,30	0,33	1				1					2,27	2,26
	21:00	6,06	5,92	0,14	1				1					1,74	1,72
	22:00	5,49	5,17	0,32	1				1					1,23	1,23
	23:00	4,84	4,59	0,25					1					1,56	1,61

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022	00:00	4,33	4,23	0,10					1					1,09	1,08
	01:00	3,98	3,80	0,17					1					0,74	0,72
	02:00	3,94	3,41	0,52					1					0,68	0,68
	03:00	3,88	3,26	0,62					1					0,63	0,63
	04:00	3,94	3,27	0,67					1					0,67	0,68
	05:00	4,11	3,27	0,84					1					0,84	0,85
	06:00	4,71	3,33	1,38					1					1,38	1,39
	07:00	5,11	3,57	1,54					1					1,54	1,55
	08:00	5,49	3,82	1,67					1					1,67	1,66
	09:00	5,48	3,83	1,65					1					1,65	1,66
	10:00	5,34	3,70	1,64					1					1,64	1,64
	11:00	5,26	3,62	1,63					1					1,64	1,62
	12:00	5,42	3,79	1,63					1					1,63	1,63
	13:00	5,15	3,59	1,56					1					1,57	1,58
	14:00	5,01	3,49	1,51					1					1,52	1,54
	15:00	4,99	3,48	1,51					1					1,51	1,52
	16:00	5,33	3,73	1,61					1					1,61	1,61
	17:00	6,37	4,52	1,85					1					1,95	1,97
	18:00	7,03	4,88	2,15	1				1					2,15	2,17
	19:00	7,01	4,85	2,16	1				1					2,16	2,18
	20:00	6,86	4,77	2,09	1				1					2,10	2,11
	21:00	6,36	4,44	1,92	1				1					1,94	1,93
	22:00	5,54	4,15	1,39					1					1,40	1,31
	23:00	4,76	3,35	1,42				1						1,44	1,44

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022	00:00	4,28	3,25	1,04				1						1,05	1,03
	01:00	3,95	3,26	0,69				1						0,70	0,70
	02:00	3,92	3,27	0,65				1						0,67	0,66
	03:00	3,87	3,26	0,61				1						0,62	0,62
	04:00	3,88	3,27	0,61				1						0,62	0,61
	05:00	4,07	3,28	0,79				1						0,80	0,82
	06:00	4,62	3,37	1,25				1						1,34	1,35
	07:00	4,97	3,55	1,43				1						1,53	1,54
	08:00	5,14	3,83	1,31				1						1,67	1,67
	09:00	5,11	3,76	1,36				1						1,65	1,64
	10:00	5,03	3,95	1,08				1						1,61	1,61
	11:00	4,99	4,15	0,84				1						1,67	1,70
	12:00	5,16	4,64	0,52				1						1,76	1,77
	13:00	5,27	4,35	0,91				1						1,75	1,75
	14:00	5,11	4,22	0,89				1						1,69	1,69
	15:00	4,98	3,92	1,05				1						1,61	1,61
	16:00	5,24	4,10	1,14				1						1,70	1,67
	17:00	6,42	5,34	1,09				1	1					2,04	2,03
	18:00	7,14	5,81	1,33				1	1					2,39	2,40
	19:00	7,07	5,57	1,50				1	1					2,33	2,30
	20:00	6,87	5,88	0,99				1	1					2,24	2,28
	21:00	6,41	5,27	1,14				1	1					2,02	1,98
	22:00	5,73	4,23	1,50				1						1,66	1,68
23:00	4,95	3,54	1,40				1						1,53	1,53	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2022	00:00	4,34	3,31	1,03				1						1,10	1,09
	01:00	4,01	3,28	0,73				1						0,77	0,76
	02:00	3,93	3,32	0,62				1						0,68	0,68
	03:00	3,91	3,33	0,58				1						0,66	0,66
	04:00	3,88	3,27	0,61				1						0,63	0,63
	05:00	4,09	3,35	0,73				1						0,82	0,83
	06:00	4,61	3,73	0,88				1						1,34	1,35
	07:00	4,91	3,91	1,00				1						1,60	1,57
	08:00	5,21	4,42	0,79				1						1,65	1,68
	09:00	5,12	4,35	0,77				1						1,71	1,73
	10:00	5,11	4,24	0,87				1						1,71	1,71
	11:00	5,06	4,28	0,78				1						1,72	1,69
	12:00	5,16	4,38	0,78				1						1,75	1,75
	13:00	5,13	4,24	0,88				1						1,70	1,72
	14:00	4,98	4,16	0,82				1						1,66	1,64
	15:00	4,98	3,86	1,12				1						1,59	1,60
	16:00	5,43	4,46	0,97				1						1,84	1,80
	17:00	6,60	5,63	0,97				1	1					2,18	2,20
	18:00	7,32	5,84	1,48				1	1					2,36	2,36
	19:00	7,33	5,57	1,76				1	1					2,34	2,36
	20:00	7,07	5,28	1,79				1	1					2,18	2,17
	21:00	6,54	4,95	1,59				1	1					2,02	2,03
	22:00	5,71	4,20	1,51				1						1,54	1,55
	23:00	4,93	3,50	1,42				1						1,52	1,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2022	00:00	4,36	3,25	1,12				1						1,12	1,11
	01:00	4,09	3,25	0,84				1						0,84	0,83
	02:00	3,92	3,26	0,66				1						0,67	0,66
	03:00	3,93	3,27	0,66				1						0,67	0,67
	04:00	3,93	3,36	0,58				1						0,67	0,67
	05:00	4,09	3,42	0,67				1						0,83	0,84
	06:00	4,68	4,05	0,64				1						1,40	1,40
	07:00	5,12	4,49	0,63				1						1,74	1,74
	08:00	5,29	4,76	0,53					1					1,25	1,21
	09:00	5,21	4,60	0,61					1					1,78	1,78
	10:00	5,36	5,08	0,28			1		1					1,36	1,32
	11:00	5,21	4,99	0,22			1		1					0,88	0,87
	12:00	5,23	4,72	0,51					1					0,94	0,99
	13:00	5,20	4,36	0,84					1					1,74	1,78
	14:00	5,09	4,11	0,98					1					1,69	1,69
	15:00	4,96	3,98	0,98					1					1,63	1,62
	16:00	5,42	4,53	0,89					1					1,80	1,84
	17:00	6,62	5,61	1,01			1		1					2,09	2,14
	18:00	7,34	6,53	0,80			1		1					2,51	2,48
	19:00	7,33	6,65	0,68			1		1					2,52	2,51
	20:00	7,20	6,32	0,88			1		1					2,42	2,41
	21:00	6,65	5,95	0,70			1		1					2,16	2,17
	22:00	5,79	5,03	0,77			1		1					1,49	1,47
	23:00	4,94	4,27	0,68					1					1,58	1,61

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2022	00:00	4,34	3,99	0,35					1					1,10	1,09
	01:00	4,05	3,33	0,72					1					0,80	0,80
	02:00	3,95	3,27	0,68					1					0,69	0,70
	03:00	3,90	3,52	0,38					1					0,64	0,64
	04:00	3,90	3,65	0,26					1					0,64	0,65
	05:00	4,10	3,70	0,41					1					0,82	0,84
	06:00	4,68	4,06	0,62					1					1,40	1,40
	07:00	5,11	4,54	0,57					1					1,73	1,74
	08:00	5,34	4,68	0,66					1					1,84	1,80
	09:00	5,16	4,38	0,78					1					1,73	1,76
	10:00	5,20	4,55	0,65					1					1,81	1,82
	11:00	5,08	4,06	1,02					1					1,68	1,69
	12:00	5,06	3,54	1,52					1					1,60	1,61
	13:00	5,36	4,02	1,34					1					1,77	1,75
	14:00	4,98	4,40	0,58					1					1,67	1,65
	15:00	5,18	4,57	0,61					1					1,80	1,80
	16:00	5,67	4,22	1,44					1					1,83	1,81
	17:00	6,87	5,04	1,83					1	1				2,13	2,14
	18:00	7,40	5,48	1,92					1	1				2,34	2,34
	19:00	7,31	5,24	2,07					1	1				2,27	2,32
	20:00	7,13	4,97	2,16					1	1				2,16	2,20
	21:00	6,53	4,54	1,99					1	1				2,00	1,99
	22:00	5,78	4,10	1,68					1					1,68	1,68
	23:00	5,01	3,48	1,53					1					1,54	1,53

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 12 Νοέμβριος 2022	00:00	4,49	3,26	1,23					1					1,24	1,24	
	01:00	4,17	3,26	0,91					1					0,92	0,92	
	02:00	4,08	3,25	0,83					1					0,84	0,80	
	03:00	3,99	3,26	0,74					1					0,74	0,65	
	04:00	3,97	3,25	0,71					1					0,72	0,70	
	05:00	4,15	3,27	0,88					1					0,88	0,89	
	06:00	4,54	3,29	1,25					1					1,24	1,26	
	07:00	4,86	3,40	1,45					1					1,45	1,45	
	08:00	5,68	3,98	1,70					1					1,69	1,69	
	09:00	6,39	4,47	1,92					1					1,92	1,92	
	10:00	6,67	4,67	2,00			1		1					2,00	2,00	
	11:00	6,93	4,84	2,09			1		1					2,09	2,08	
	12:00	6,62	4,63	1,99			1		1					1,99	1,99	
	13:00	6,19	4,38	1,81			1		1					1,81	1,81	
	14:00	6,04	4,25	1,78					1					1,79	1,78	
	15:00	5,93	4,12	1,81					1					1,80	1,79	
	16:00	6,19	4,32	1,87					1					1,87	1,87	
	17:00	7,30	5,10	2,19			1		1					2,19	2,22	
	18:00	7,79	5,44	2,35			1		1					2,35	2,36	
	19:00	7,78	5,45	2,34			1		1					2,34	2,34	
	20:00	7,28	5,09	2,19			1		1					2,19	2,19	
	21:00	6,69	4,68	2,01			1		1					2,02	2,01	
	22:00	5,99	4,30	1,69					1					1,69	1,69	
	23:00	5,27	3,70	1,57					1					1,59	1,58	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2022	00:00	4,69	3,32	1,37					1					1,38	1,37
	01:00	4,32	3,26	1,06					1					1,07	1,06
	02:00	4,10	3,26	0,85					1					0,85	0,85
	03:00	3,99	3,26	0,73					1					0,73	0,73
	04:00	3,97	3,26	0,71					1					0,71	0,71
	05:00	4,01	3,26	0,75					1					0,75	0,75
	06:00	4,29	3,49	0,81					1					0,81	0,78
	07:00	4,43	3,27	1,17				1						1,16	1,18
	08:00	4,70	3,31	1,39				1						1,39	1,39
	09:00	4,99	3,47	1,52				1						1,52	1,53
	10:00	5,26	3,69	1,57				1						1,61	1,63
	11:00	5,47	3,96	1,50				1						1,70	1,71
	12:00	5,51	4,21	1,30				1						1,74	1,75
	13:00	5,31	4,41	0,90				1						1,77	1,77
	14:00	4,84	4,03	0,81				1						1,56	1,54
	15:00	4,81	4,11	0,70				1						1,53	1,54
	16:00	5,30	4,54	0,76				1						1,79	1,81
	17:00	6,64	5,40	1,23				1	1					2,14	2,15
	18:00	7,40	5,33	2,07				1	1					2,28	2,29
	19:00	7,33	5,57	1,76				1	1					2,25	2,26
	20:00	7,04	5,14	1,90				1	1					2,22	2,22
	21:00	6,55	4,74	1,81				1	1					2,05	2,07
	22:00	5,92	4,08	1,84					1					1,87	1,89
	23:00	5,13	3,79	1,33					1					1,68	1,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2022	00:00	4,49	3,39	1,10				1						1,25	1,23
	01:00	4,13	3,28	0,84				1						0,87	0,88
	02:00	3,98	3,26	0,72				1						0,73	0,73
	03:00	3,90	3,27	0,63				1						0,64	0,64
	04:00	3,96	3,26	0,71				1						0,71	0,71
	05:00	4,13	3,27	0,86				1						0,86	0,87
	06:00	4,86	3,40	1,47				1						1,48	1,47
	07:00	5,34	3,71	1,62				1						1,65	1,63
	08:00	5,67	3,97	1,70				1						1,75	1,75
	09:00	5,81	4,03	1,78				1						1,81	1,81
	10:00	5,45	3,85	1,59				1						1,73	1,75
	11:00	5,20	3,66	1,54				1						1,68	1,67
	12:00	5,39	3,74	1,65				1						1,74	1,73
	13:00	5,33	3,65	1,68				1						1,73	1,76
	14:00	5,23	3,57	1,66				1						1,67	1,69
	15:00	5,35	3,70	1,66				1						1,66	1,68
	16:00	5,75	4,00	1,75				1						1,79	1,81
	17:00	7,02	5,10	1,92				1						2,17	2,18
	18:00	7,62	5,65	1,96	1			1						2,45	2,37
	19:00	7,86	5,87	1,99	1			1						2,43	2,49
	20:00	7,55	6,12	1,43	1			1						2,37	2,39
	21:00	6,86	5,27	1,59	1			1						2,21	2,18
	22:00	6,02	4,56	1,45				1						1,79	1,79
	23:00	5,23	3,59	1,64				1						1,67	1,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10							
α	ρ	ε	π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022				00:00	4,58	3,27	1,31				1						1,32	1,30	
				01:00	4,19	3,25	0,94				1							0,94	0,94
				02:00	4,01	3,26	0,75				1							0,76	0,76
				03:00	3,98	3,26	0,72				1							0,72	0,72
				04:00	3,94	3,26	0,67				1							0,68	0,68
				05:00	4,16	3,27	0,89				1							0,89	0,90
				06:00	4,79	3,36	1,43				1							1,43	1,44
				07:00	5,38	3,70	1,68				1							1,68	1,68
				08:00	5,57	3,85	1,72				1							1,73	1,72
				09:00	5,65	3,92	1,73				1							1,76	1,78
				10:00	5,48	3,89	1,59				1							1,81	1,79
				11:00	5,42	4,09	1,33				1							1,73	1,72
				12:00	5,98	5,25	0,73				1	1						1,51	1,33
				13:00	6,51	5,83	0,68				1		1					2,11	2,10
				14:00	5,73	5,01	0,72				1		1					1,42	1,40
				15:00	5,23	4,75	0,48				1		1					0,89	0,90
				16:00	5,66	5,20	0,46				1		1					1,30	1,31
				17:00	7,00	6,67	0,33				1		1					2,19	2,19
				18:00	7,84	7,62	0,22		1		1		1					2,40	2,41
				19:00	7,99	7,85	0,13		1		1		1					2,57	2,55
				20:00	7,69	7,64	0,05		1		1		1					2,28	2,28
				21:00	7,10	7,10	0,01		1		1		1					1,73	1,69
				22:00	6,21	6,21	0,01		1				1					1,53	1,59
				23:00	5,36	5,36	0,00		1				1					1,05	1,03

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Νοέμβριος 2022	00:00	4,64	4,65	0,00					1					0,63	0,71
	01:00	4,21	4,21	0,00					1					0,97	0,96
	02:00	4,07	4,08	0,00					1					0,82	0,82
	03:00	4,01	4,01	0,00					1					0,75	0,75
	04:00	4,08	4,08	0,00					1					0,81	0,81
	05:00	4,24	4,23	0,01					1					0,95	0,94
	06:00	4,80	4,73	0,07					1					1,20	1,21
	07:00	5,47	5,30	0,17	1				1					1,31	1,30
	08:00	5,90	5,58	0,32	1				1					1,50	1,51
	09:00	6,43	5,78	0,66	1				1					1,67	1,66
	10:00	6,50	5,51	0,99	1				1					1,57	1,54
	11:00	6,54	5,23	1,31	1				1					1,41	1,44
	12:00	6,34	4,95	1,39	1				1					1,47	1,46
	13:00	5,93	4,60	1,33	1				1					1,34	1,34
	14:00	5,51	4,21	1,31					1					1,31	1,30
	15:00	5,64	4,29	1,35					1					1,35	1,43
	16:00	5,97	4,56	1,40					1					1,43	1,44
	17:00	7,41	5,88	1,52	1				1					1,70	1,77
	18:00	8,10	6,44	1,66	1		1		1					1,89	1,90
	19:00	7,94	6,22	1,72	1		1		1					1,84	1,85
	20:00	7,79	6,09	1,70	1		1		1					1,90	1,87
	21:00	7,07	5,38	1,69	1				1					1,71	1,66
	22:00	6,16	4,69	1,47	1				1					1,47	1,47
	23:00	5,21	3,97	1,24					1					1,24	1,23

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2022	00:00	4,58	3,52	1,06					1					1,07	1,08
	01:00	4,28	3,32	0,95					1					0,96	0,96
	02:00	4,12	3,26	0,86					1					0,87	0,85
	03:00	4,06	3,26	0,81					1					0,82	0,81
	04:00	4,04	3,26	0,78					1					0,78	0,78
	05:00	4,25	3,31	0,94					1					0,94	0,93
	06:00	4,84	3,66	1,17					1					1,17	1,15
	07:00	5,33	4,00	1,33					1					1,32	1,33
	08:00	5,63	4,34	1,30					1					1,31	1,29
	09:00	6,31	5,42	0,89	1			1						1,15	1,17
	10:00	6,31	5,13	1,18	1			1						1,51	1,51
	11:00	6,03	4,63	1,40	1			1						1,40	1,42
	12:00	6,50	5,06	1,44	1			1						1,44	1,43
	13:00	6,58	5,18	1,40	1			1						1,40	1,39
	14:00	6,59	5,16	1,43	1			1						1,44	1,44
	15:00	6,05	4,74	1,31	1			1						1,34	1,30
	16:00	5,98	4,75	1,24	1			1						1,24	1,25
	17:00	7,03	5,52	1,51	1			1						1,51	1,51
	18:00	7,62	5,95	1,67	1			1	1					1,67	1,65
	19:00	7,64	5,96	1,67	1			1	1					1,68	1,71
	20:00	7,43	5,76	1,68	1			1	1					1,68	1,70
	21:00	6,92	5,46	1,46	1			1						1,47	1,48
	22:00	5,95	4,71	1,24	1			1						1,24	1,26
	23:00	5,20	4,07	1,13				1						1,14	1,14

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022	00:00	4,55	3,49	1,07				1						1,07	1,07
	01:00	4,23	3,27	0,96				1						0,96	0,95
	02:00	4,09	3,26	0,82				1						0,83	0,82
	03:00	4,07	3,27	0,80				1						0,80	0,80
	04:00	4,04	3,27	0,77				1						0,78	0,78
	05:00	4,24	3,30	0,94				1						0,94	0,95
	06:00	4,82	3,66	1,16				1						1,17	1,17
	07:00	5,52	4,24	1,27				1						1,27	1,32
	08:00	6,00	4,77	1,23					1					1,24	1,11
	09:00	6,48	4,98	1,50	1				1					1,50	1,60
	10:00	6,36	4,86	1,50	1				1					1,50	1,52
	11:00	6,15	4,72	1,44	1				1					1,44	1,44
	12:00	5,53	4,35	1,18	1				1					1,19	1,16
	13:00	5,44	4,33	1,11	1				1					1,11	1,11
	14:00	5,36	4,04	1,32					1					1,33	1,30
	15:00	5,36	4,07	1,28					1					1,29	1,29
	16:00	5,62	4,45	1,17					1					1,37	1,36
	17:00	6,88	5,27	1,61	1				1					1,63	1,67
	18:00	7,53	5,76	1,77	1				1					1,77	1,79
	19:00	7,45	5,76	1,69	1				1					1,69	1,71
	20:00	7,16	5,52	1,63	1				1					1,63	1,67
	21:00	6,45	5,00	1,44	1				1					1,45	1,45
	22:00	5,78	4,50	1,29					1					1,29	1,28
	23:00	5,15	4,01	1,14					1					1,15	1,17

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022	00:00	4,61	3,60	1,02					1					1,02	1,02
	01:00	4,32	3,37	0,95					1					0,95	0,95
	02:00	4,14	3,27	0,87					1					0,87	0,87
	03:00	4,13	3,25	0,87					1					0,88	0,87
	04:00	4,08	3,27	0,81					1					0,81	0,82
	05:00	4,18	3,29	0,89					1					0,89	0,90
	06:00	4,56	3,53	1,03					1					1,03	1,04
	07:00	4,78	3,67	1,11					1					1,12	1,13
	08:00	5,04	3,88	1,16					1					1,16	1,19
	09:00	5,18	3,97	1,21					1					1,21	1,19
	10:00	5,19	3,95	1,24					1					1,24	1,22
	11:00	5,19	3,96	1,23					1					1,23	1,25
	12:00	5,28	4,04	1,24					1					1,25	1,26
	13:00	5,72	4,42	1,30					1					1,31	1,31
	14:00	5,52	4,25	1,27					1					1,27	1,28
	15:00	5,46	4,25	1,21					1					1,21	1,22
	16:00	5,86	4,51	1,35					1					1,35	1,35
	17:00	7,02	5,42	1,61	1				1					1,61	1,59
	18:00	7,43	5,80	1,62	1				1					1,63	1,64
	19:00	7,28	5,81	1,47	1				1					1,48	1,48
	20:00	6,92	5,41	1,51	1				1					1,52	1,52
	21:00	6,40	5,00	1,40	1				1					1,41	1,41
	22:00	5,68	4,45	1,23					1					1,24	1,23
	23:00	5,20	4,08	1,12					1					1,14	1,14

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022	00:00	4,69	3,75	0,95					1					0,96	0,96
	01:00	4,34	3,45	0,89					1					0,90	0,90
	02:00	4,12	3,28	0,84					1					0,85	0,83
	03:00	4,06	3,28	0,78					1					0,79	0,79
	04:00	4,02	3,27	0,75					1					0,75	0,75
	05:00	4,08	3,28	0,80					1					0,80	0,80
	06:00	4,24	3,40	0,85					1					0,85	0,85
	07:00	4,40	3,51	0,90					1					0,91	0,90
	08:00	4,84	3,82	1,02					1					1,03	1,02
	09:00	5,31	4,25	1,06					1					1,08	1,08
	10:00	5,74	4,61	1,13					1					1,15	1,15
	11:00	6,23	4,94	1,29					1					1,31	1,31
	12:00	6,60	4,56	2,04					1					2,05	1,42
	13:00	6,61	4,60	2,01					1					2,03	1,44
	14:00	5,91	4,74	1,18					1					1,19	1,18
	15:00	5,66	4,54	1,12	1				1					1,13	1,13
	16:00	5,76	4,54	1,23	1				1					1,24	1,25
	17:00	6,89	5,51	1,38	1				1					1,40	1,40
	18:00	7,20	5,76	1,43	1				1					1,45	1,45
	19:00	7,09	5,67	1,42	1				1					1,44	1,43
	20:00	6,88	5,49	1,39	1				1					1,41	1,40
	21:00	6,32	5,07	1,25	1				1					1,27	1,27
	22:00	5,61	4,51	1,11					1					1,13	1,12
	23:00	4,97	3,98	0,99					1					1,02	1,02



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022	00:00	4,49	3,58	0,91					1					0,93	0,91
	01:00	4,17	3,35	0,82					1					0,84	0,83
	02:00	4,03	3,27	0,76					1					0,77	0,77
	03:00	4,05	3,27	0,79					1					0,80	0,79
	04:00	4,02	3,27	0,74					1					0,75	0,75
	05:00	4,16	3,30	0,86					1					0,86	0,86
	06:00	4,65	3,64	1,01					1					1,02	1,02
	07:00	5,20	4,06	1,14					1					1,15	1,15
	08:00	5,48	4,28	1,21					1					1,22	1,22
	09:00	5,18	4,06	1,12					1					1,13	1,12
	10:00	5,42	4,26	1,16					1					1,17	1,18
	11:00	5,68	4,54	1,13					1					1,14	1,14
	12:00	5,94	4,76	1,19					1					1,19	1,19
	13:00	5,49	4,43	1,06	1				1					1,07	1,06
	14:00	5,03	3,99	1,05					1					1,06	1,10
	15:00	4,99	3,72	1,27					1					1,40	1,41
	16:00	5,52	4,29	1,23					1					1,43	1,44
	17:00	6,71	5,04	1,66	1				1					1,92	1,94
	18:00	7,30	5,32	1,98	1				1					2,08	2,09
	19:00	7,24	5,23	2,01	1				1					2,03	2,05
	20:00	6,99	5,06	1,93	1				1					1,94	1,93
	21:00	6,46	4,68	1,78			1		1					1,80	1,81
	22:00	5,56	4,23	1,33			1		1					1,34	1,34
	23:00	4,85	3,49	1,36					1					1,43	1,46



Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022	00:00	4,35	3,37	0,98					1					1,11	1,09
	01:00	4,08	3,28	0,80					1					0,84	0,83
	02:00	3,92	3,26	0,65					1					0,66	0,65
	03:00	3,91	3,28	0,63					1					0,65	0,65
	04:00	3,93	3,43	0,50					1					0,67	0,67
	05:00	4,07	3,65	0,42					1					0,81	0,81
	06:00	4,65	4,43	0,22					1					1,36	1,38
	07:00	5,26	4,72	0,54					1					1,75	1,76
	08:00	5,24	5,02	0,22	1				1					1,29	1,25
	09:00	5,25	5,14	0,11	1				1					0,91	0,91
	10:00	5,17	5,18	0,00	1				1					0,85	0,82
	11:00	5,12	5,05	0,07	1				1					0,77	0,77
	12:00	5,23	5,07	0,16	1				1					0,88	0,89
	13:00	5,79	5,39	0,40	1				1					1,43	1,43
	14:00	4,95	4,29	0,66					1					0,74	0,77
	15:00	5,23	4,10	1,13					1					1,17	1,18
	16:00	5,40	4,29	1,11					1					1,11	1,13
	17:00	6,80	5,41	1,38	1				1					1,38	1,38
	18:00	7,26	5,79	1,46	1				1					1,47	1,47
	19:00	7,25	5,81	1,45	1				1					1,45	1,45
	20:00	7,08	5,67	1,42	1				1					1,42	1,43
	21:00	6,38	5,10	1,27	1				1					1,28	1,28
	22:00	5,71	4,57	1,13	1				1					1,14	1,14
	23:00	5,12	4,11	1,01					1					1,03	1,01

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022	00:00	4,49	3,60	0,89					1					0,90	0,90	
	01:00	4,31	3,45	0,86					1					0,87	0,87	
	02:00	4,17	3,32	0,86					1					0,87	0,87	
	03:00	3,62	3,16	0,46					1					0,48	0,36	
	04:00	3,45	3,26	0,19					1					0,20	0,19	
	05:00	4,13	3,41	0,72					1					0,72	0,74	
	06:00	4,75	3,86	0,89					1					0,90	0,94	
	07:00	5,37	4,22	1,15					1					1,16	1,16	
	08:00	5,87	4,57	1,30					1					1,31	1,31	
	09:00	6,45	5,03	1,42	1				1					1,42	1,42	
	10:00	6,54	5,07	1,47	1				1					1,48	1,46	
	11:00	6,70	5,43	1,27	1				1					1,28	1,27	
	12:00	6,89	5,38	1,51	1			1						1,52	1,53	
	13:00	6,66	5,20	1,46	1			1						1,47	1,47	
	14:00	6,13	4,77	1,36	1			1						1,37	1,36	
	15:00	5,68	4,42	1,26				1						1,27	1,26	
	16:00	5,83	4,52	1,32				1						1,32	1,33	
	17:00	7,02	5,47	1,55	1			1						1,55	1,56	
	18:00	7,73	5,93	1,80	1			1						1,83	1,85	
	19:00	7,65	5,82	1,83	1			1						1,86	1,83	
	20:00	7,37	5,75	1,62	1			1						1,69	1,73	
	21:00	6,68	5,43	1,26	1			1						1,88	1,95	
	22:00	5,91	4,86	1,04	1			1						1,42	1,40	
	23:00	5,11	4,29	0,82				1						1,31	1,29	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)										Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022	00:00	4,48	3,97	0,50				1							1,16	1,16
	01:00	4,20	4,10	0,10				1							0,95	0,95
	02:00	4,05	4,03	0,02				1							0,79	0,79
	03:00	3,98	3,98	0,00				1							0,72	0,72
	04:00	3,93	3,94	0,00				1							0,68	0,68
	05:00	4,17	4,18	0,00				1							0,88	0,89
	06:00	4,79	4,80	0,00				1							1,10	1,12
	07:00	5,33	5,33	0,01	1			1							1,15	1,09
	08:00	5,53	5,33	0,21	1			1							1,20	1,20
	09:00	5,62	5,39	0,23	1			1							1,23	1,23
	10:00	5,63	5,58	0,05	1			1							1,24	1,23
	11:00	5,78	5,69	0,09	1			1							1,29	1,31
	12:00	6,16	5,88	0,28	1			1							1,57	1,55
	13:00	5,50	5,46	0,04	1			1							1,16	1,16
	14:00	5,38	5,31	0,07	1			1							1,04	1,04
	15:00	5,19	4,80	0,39	1			1							0,84	0,84
	16:00	5,53	5,29	0,25	1			1							1,18	1,19
	17:00	6,92	6,86	0,06	1			1							1,96	1,95
	18:00	7,57	7,56	0,01	1			1	1						2,14	2,16
	19:00	7,59	7,59	0,00	1			1	1						2,19	2,19
	20:00	7,39	7,39	0,00	1			1	1						1,97	1,97
	21:00	6,83	6,82	0,01	1			1	1						1,45	1,43
	22:00	6,01	5,99	0,02	1			1							1,06	1,11
	23:00	5,17	4,81	0,36	1			1							0,89	0,84

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10				
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας									Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9			
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022	00:00	4,54	4,30	0,24	1			1							0,26	0,24
	01:00	4,18	4,00	0,18				1							0,84	0,92
	02:00	3,97	3,28	0,69				1							0,71	0,71
	03:00	3,88	3,28	0,60				1							0,63	0,63
	04:00	3,85	3,34	0,51				1							0,59	0,59
	05:00	4,01	3,29	0,72				1							0,74	0,75
	06:00	4,64	3,31	1,33				1							1,32	1,34
	07:00	5,37	3,76	1,62				1							1,61	1,61
	08:00	5,64	3,94	1,70				1							1,71	1,70
	09:00	6,33	4,45	1,88				1							1,89	1,90
	10:00	6,55	4,75	1,80	1			1							1,85	1,63
	11:00	6,21	4,51	1,70	1				1						1,75	1,81
	12:00	5,61	4,35	1,27	1				1						1,32	1,37
	13:00	6,27	5,16	1,11	1				1						1,93	1,92
	14:00	5,76	5,17	0,60	1				1						1,42	1,43
	15:00	5,73	5,42	0,30	1				1						1,39	1,39
	16:00	6,11	6,04	0,07	1				1						1,74	1,76
	17:00	7,34	7,34	0,00	1		1		1						2,09	2,09
	18:00	7,87	7,85	0,03	1		1		1						2,45	2,45
	19:00	7,84	7,73	0,10	1		1		1						2,41	2,42
	20:00	7,73	7,68	0,05	1		1		1						2,32	2,32
	21:00	7,15	7,05	0,11	1		1		1						1,76	1,75
	22:00	6,25	6,19	0,05	1				1						1,33	1,39
	23:00	5,50	5,50	0,00	1				1						1,18	1,17

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022	00:00	4,88	4,87	0,00	1				1					0,57	0,56
	01:00	4,47	4,45	0,02					1					0,78	0,89
	02:00	4,29	4,20	0,09					1					1,02	1,03
	03:00	4,21	3,75	0,46					1					0,95	0,95
	04:00	4,21	3,71	0,50					1					0,95	0,95
	05:00	4,32	3,80	0,53					1					1,06	1,06
	06:00	4,76	3,84	0,92					1					1,44	1,47
	07:00	5,15	3,75	1,40					1					1,57	1,65
	08:00	5,73	4,20	1,53					1					1,80	1,85
	09:00	5,79	4,72	1,06	1				1					1,55	1,54
	10:00	5,54	5,02	0,52	1				1					1,23	1,22
	11:00	5,45	5,08	0,37	1				1					1,11	1,12
	12:00	5,55	5,17	0,38	1				1					1,20	1,20
	13:00	5,70	5,24	0,46	1				1					1,36	1,37
	14:00	5,57	5,21	0,36	1				1					1,24	1,24
	15:00	5,87	5,36	0,51	1				1					1,51	1,52
	16:00	6,29	5,61	0,68	1				1					1,87	1,89
	17:00	7,79	7,02	0,77	1			1	1					2,18	2,46
	18:00	8,16	6,81	1,35	1			1	1					2,19	2,47
	19:00	8,01	6,37	1,64	1			1	1					2,17	2,42
	20:00	7,65	6,03	1,61	1			1	1					2,11	2,21
	21:00	7,03	5,55	1,48	1				1					1,92	1,95
	22:00	6,36	4,92	1,44	1				1					1,90	1,89
	23:00	5,68	4,77	0,91	1				1					1,36	1,34

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Άγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022	00:00	5,11	4,30	0,81					1					1,24	1,26
	01:00	4,63	3,72	0,91					1					1,35	1,34
	02:00	4,41	3,69	0,72					1					1,16	1,13
	03:00	4,25	3,70	0,56					1					0,99	1,00
	04:00	4,14	3,67	0,47					1					0,91	0,89
	05:00	4,23	3,70	0,53					1					0,97	0,97
	06:00	4,53	3,70	0,82					1					1,26	1,27
	07:00	4,87	3,85	1,02					1					1,45	1,46
	08:00	5,56	4,34	1,22					1					1,66	1,66
	09:00	5,98	4,63	1,35					1					1,79	1,80
	10:00	6,44	4,96	1,48	1				1					1,84	1,93
	11:00	6,78	5,23	1,55	1				1					1,82	2,03
	12:00	7,10	5,56	1,55	1				1					1,82	2,13
	13:00	6,87	5,32	1,55	1				1					1,82	2,06
	14:00	6,16	4,65	1,51	1				1					1,79	1,81
	15:00	6,31	4,77	1,55	1				1					1,82	1,89
	16:00	6,68	5,13	1,55	1				1					1,82	2,00
	17:00	8,02	6,47	1,55	1		1		1					1,82	2,40
	18:00	8,33	6,79	1,55	1		1		1					1,82	2,51
	19:00	8,12	6,58	1,55	1		1		1					1,82	2,44
	20:00	7,92	6,37	1,55	1		1		1					1,82	2,38
	21:00	7,35	5,80	1,55	1				1					1,82	2,14
	22:00	6,55	5,01	1,55	1				1					1,82	1,97
	23:00	5,69	4,48	1,21					1					1,48	1,50

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022	00:00	4,99	3,76	1,23					1					1,50	1,50
	01:00	4,52	3,52	1,00					1					1,27	1,26
	02:00	4,38	3,52	0,86					1					1,13	1,12
	03:00	4,31	3,52	0,78					1					1,05	1,05
	04:00	4,25	3,52	0,73					1					1,00	1,00
	05:00	4,45	3,54	0,91					1					1,17	1,18
	06:00	5,23	3,94	1,30					1					1,56	1,57
	07:00	6,20	4,67	1,53					1					1,80	1,86
	08:00	7,06	5,52	1,54	1				1					1,82	2,12
	09:00	7,70	6,15	1,55	1				1					1,82	2,31
	10:00	7,74	6,20	1,55	1				1					1,82	2,34
	11:00	8,05	6,50	1,55	1				1					1,82	2,41
	12:00	8,30	6,75	1,55	1		1		1					1,82	2,49
	13:00	8,35	6,81	1,55	1		1		1					1,82	2,51
	14:00	8,29	6,74	1,55	1		1		1					1,82	2,49
	15:00	7,98	6,44	1,54	1		1		1					1,82	2,14
	16:00	8,02	6,48	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	17:00	8,68	7,14	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	18:00	8,98	7,43	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	19:00	8,88	7,33	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	20:00	8,57	7,02	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	21:00	7,78	6,24	1,55	1		1		1					1,82	1,82
	22:00	7,02	5,60	1,42			1		1					1,67	1,67
	23:00	6,01	4,67	1,34			1		1					1,60	1,59

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022	00:00	5,16	3,85	1,31					1					1,54	1,55
	01:00	4,75	3,54	1,21					1					1,42	1,42
	02:00	4,60	3,47	1,13					1					1,34	1,34
	03:00	4,43	3,43	1,00					1					1,18	1,18
	04:00	4,39	3,42	0,96					1					1,13	1,13
	05:00	4,60	3,50	1,11					1					1,30	1,31
	06:00	5,39	4,02	1,37					1					1,61	1,61
	07:00	6,55	5,01	1,54	1				1					1,81	1,82
	08:00	7,27	5,73	1,55	1				1					1,82	1,82
	09:00	7,45	5,90	1,55	1				1					1,82	1,82
	10:00	7,53	5,99	1,55	1				1					1,82	1,82
	11:00	7,30	5,76	1,55	1				1					1,82	1,82
	12:00	7,45	5,91	1,55	1				1					1,82	1,82
	13:00	7,44	5,90	1,54	1				1					1,82	1,82
	14:00	7,48	5,93	1,55	1				1					1,82	1,82
	15:00	7,31	5,72	1,59	1				1					1,82	1,82
	16:00	7,34	5,66	1,67	1				1					1,82	1,82
	17:00	8,61	6,80	1,81	1			1	1					1,82	1,82
	18:00	8,93	7,12	1,81	1			1	1					1,82	1,82
	19:00	9,04	7,23	1,81	1			1	1					1,82	1,82
	20:00	8,69	6,88	1,80	1			1	1					1,82	1,82
	21:00	7,97	6,19	1,78	1			1	1					1,82	1,82
	22:00	6,98	5,33	1,65	1			1	1					1,69	1,69
	23:00	6,05	4,56	1,48				1	1					1,69	1,69

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αγ. Σώζων περυσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022					
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10					
α	ρ	ε	χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022			00:00	5,32	3,71	1,61					1					1,65	1,63	
			01:00	4,76	3,34	1,42					1						1,44	1,44
			02:00	4,60	3,42	1,18					1						1,33	1,33
			03:00	4,47	3,32	1,16					1						1,22	1,22
			04:00	4,41	3,26	1,15					1						1,16	1,15
			05:00	4,67	3,52	1,15					1						1,35	1,36
			06:00	5,40	4,21	1,19					1						1,70	1,70
			07:00	6,41	4,90	1,51					1						1,82	1,82
			08:00	6,92	5,19	1,73	1				1						1,82	1,82
			09:00	7,30	5,58	1,73	1				1						1,80	1,82
			10:00	7,38	6,10	1,28	1				1						1,30	1,82
			11:00	7,46	6,59	0,87	1	1			1						1,00	1,82
			12:00	7,38	6,46	0,92	1	1			1						1,45	1,81
			13:00	7,49	6,20	1,28	1				1						1,33	1,82
			14:00	7,37	6,21	1,16	1		1		1				1		1,31	1,56
			15:00	7,24	5,78	1,47	1		1		1						1,47	1,47
			16:00	7,45	5,98	1,47	1				1						1,47	1,47
			17:00	8,44	6,97	1,47	1		1		1						1,47	1,47
			18:00	8,76	7,02	1,74	1		1		1						1,74	1,75
			19:00	8,61	6,80	1,81	1		1		1						1,82	1,83
			20:00	8,30	6,49	1,81	1		1		1						1,82	1,82
			21:00	7,64	5,83	1,80	1		1		1						1,82	1,81
			22:00	6,79	5,09	1,70	1				1						1,70	1,73
			23:00	6,00	4,41	1,59	1				1						1,60	1,60

Παρατηρήσεις:

- Το ΑΠ Αγ. Σώζων παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της ημέρας και στο διάστημα 10:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν στο ΑΠ εργασίες συντήρησης.
- Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίασε ολιγόλεπτο σφάλμα στις 14:30.
- Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης