

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 1/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,28	3,28	0,00			1				2,65
	01:00	3,18	3,13	0,04			1				2,65
	02:00	2,80	2,71	0,10			1				1,55
	03:00	2,75	2,41	0,34			1				0,00
	04:00	2,72	2,47	0,25			1				0,00
	05:00	2,68	2,27	0,41			1				0,00
	06:00	2,43	1,96	0,47			1				0,00
	07:00	2,57	2,19	0,38			1				0,00
	08:00	2,80	2,80	0,00			1				0,00
	09:00	2,78	2,78	0,00			1				0,00
	10:00	2,87	2,87	0,00			1				0,00
	11:00	3,02	3,02	0,00			1				0,00
	12:00	2,93	2,93	0,00			1				0,00
	13:00	2,73	2,73	0,00			1				0,00
	14:00	2,49	2,49	0,00			1				0,00
	15:00	2,43	2,43	0,00			1				0,00
	16:00	2,71	2,71	0,00			1				0,00
	17:00	3,08	3,08	0,00			1				0,00
	18:00	3,43	3,43	0,00			1				0,00
	19:00	3,77	3,77	0,00			1				0,00
	20:00	3,76	3,76	0,00			1				0,00
	21:00	3,66	3,66	0,00			1				0,00
	22:00	3,95	3,95	0,00			1				0,00
	23:00	4,01	4,01	0,00			1				0,00

Παρατηρήσεις:

Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Το ΑΠ παρουσίασε πρόβλημα επικοινωνίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 2/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,10	4,10	0,00			1				0,00
	01:00	4,10	4,10	0,00			1				0,00
	02:00	4,26	4,26	0,00			1				0,00
	03:00	4,17	4,17	0,00			1				0,00
	04:00	4,18	4,18	0,00			1				0,00
	05:00	4,01	4,01	0,00			1				0,00
	06:00	4,07	4,07	0,00			1				0,00
	07:00	4,69	4,69	0,00			1			1	0,00
	08:00	4,83	4,68	0,15			1			1	1,14
	09:00	4,81	4,19	0,62			1			1	1,68
	10:00	5,07	4,49	0,58			1			1	2,65
	11:00	5,05	4,59	0,46			1			1	2,65
	12:00	4,85	4,39	0,46			1			1	2,65
	13:00	4,60	3,93	0,68			1			1	2,65
	14:00	4,55	3,73	0,82			1				2,65
	15:00	4,88	4,21	0,67			1				2,65
	16:00	5,20	4,48	0,72			1			1	2,65
	17:00	5,74	5,03	0,71			1			1	2,65
	18:00	6,10	5,71	0,40	1		1				2,65
	19:00	6,09	5,94	0,15	1		1				2,65
	20:00	6,24	6,16	0,08	1		1				2,65
	21:00	6,11	6,11	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,74	5,74	0,00	1	1					2,65
	23:00	5,49	5,49	0,00	1	1					2,65

Παρατηρήσεις:

Τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.


 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη 3/1/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,30	5,30	0,00	1	1					2,65
	01:00	5,07	5,07	0,00	1	1					2,65
	02:00	4,43	4,43	0,00	1						2,65
	03:00	4,34	4,25	0,09	1						2,65
	04:00	4,22	4,03	0,19	1						2,65
	05:00	4,24	4,10	0,14	1						2,65
	06:00	4,70	4,62	0,08	1						2,65
	07:00	4,80	4,72	0,09	1					1	2,65
	08:00	4,85	4,85	0,00	1					1	2,65
	09:00	4,94	4,94	0,00	1					1	2,65
	10:00	5,14	5,14	0,00	1					1	2,65
	11:00	5,32	5,32	0,00	1					1	2,65
	12:00	5,38	5,38	0,00	1					1	2,65
	13:00	5,30	5,30	0,00	1					1	2,65
	14:00	4,99	4,99	0,00	1					1	2,65
	15:00	4,84	4,84	0,00	1					1	2,65
	16:00	5,13	5,13	0,00	1					1	2,65
	17:00	5,66	5,66	0,00	1		1				2,65
	18:00	6,09	6,09	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,14	6,14	0,00	1		1				2,65
	20:00	5,86	5,86	0,00	1		1				2,65
	21:00	5,58	5,58	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,42	5,42	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,28	5,28	0,00	1		1				2,65

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 4/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,00	4,97	0,02	1		1				2,65
	01:00	4,81	4,79	0,01	1		1				2,65
	02:00	4,65	4,65	0,00	1		1				2,65
	03:00	4,82	4,82	0,00	1		1				2,65
	04:00	4,96	4,96	0,00	1		1				2,65
	05:00	5,07	5,07	0,00	1		1				2,65
	06:00	5,19	5,17	0,02	1		1				2,65
	07:00	5,26	5,11	0,15	1		1				2,65
	08:00	5,58	5,47	0,12	1		1				2,65
	09:00	5,59	5,52	0,07	1		1				2,65
	10:00	5,59	5,41	0,18	1		1				2,65
	11:00	5,37	5,17	0,19	1		1				2,65
	12:00	5,74	5,41	0,33	1		1				2,65
	13:00	5,75	5,43	0,33	1		1				2,65
	14:00	5,40	5,17	0,22	1		1				2,65
	15:00	5,18	4,91	0,27	1		1				2,65
	16:00	5,36	5,19	0,17	1		1				2,65
	17:00	5,82	5,58	0,23	1		1				2,65
	18:00	6,64	6,14	0,49	1		1				2,65
	19:00	6,89	6,21	0,68	1		1				2,65
	20:00	6,79	5,28	1,51	1		1				2,65
	21:00	6,57	4,94	1,63	1		1				2,65
	22:00	6,18	4,82	1,36	1		1				2,65
	23:00	5,87	4,89	0,98	1		1				1,47

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 5/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,14	4,28	0,85	1		1				1,69
	01:00	4,83	3,46	1,37	1						2,65
	02:00	4,79	3,34	1,45	1						2,65
	03:00	4,73	3,58	1,15	1						2,65
	04:00	4,68	3,79	0,89	1						2,65
	05:00	4,72	3,54	1,17	1						2,02
	06:00	4,88	3,69	1,19	1						1,95
	07:00	4,96	3,61	1,35	1						1,98
	08:00	5,05	3,73	1,32	1						2,65
	09:00	5,46	4,87	0,58	1					1	2,65
	10:00	5,91	5,68	0,23	1		1				2,65
	11:00	5,93	5,64	0,28	1		1				2,65
	12:00	5,80	5,54	0,27	1		1				2,65
	13:00	5,78	5,53	0,25	1		1				2,65
	14:00	5,60	5,49	0,10	1		1				2,65
	15:00	5,43	5,43	0,01	1		1				2,65
	16:00	5,54	5,54	0,00	1		1				2,65
	17:00	6,06	6,06	0,00	1		1				2,65
	18:00	6,51	6,51	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,64	6,64	0,00	1		1				2,65
	20:00	6,26	6,26	0,00	1		1				2,65
	21:00	4,73	4,73	0,00	1		1				2,65
	22:00	3,64	3,62	0,01			1				2,65
	23:00	3,30	3,20	0,10			1				2,65

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.


 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 6/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	3,03	2,92	0,11			1				2,65
	01:00	2,87	2,85	0,02			1				2,65
	02:00	2,71	2,71	0,00			1				2,65
	03:00	2,31	2,31	0,00			1				2,65
	04:00	2,22	2,22	0,00			1				2,65
	05:00	2,26	2,26	0,00			1				2,65
	06:00	2,31	2,31	0,00			1				2,65
	07:00	2,33	2,33	0,00			1				2,65
	08:00	2,45	2,45	0,00			1				2,65
	09:00	2,61	2,60	0,01			1				2,65
	10:00	2,84	2,65	0,18			1				2,65
	11:00	2,90	2,66	0,25			1				2,65
	12:00	3,12	2,96	0,16			1				2,65
	13:00	2,83	2,71	0,12			1				2,65
	14:00	2,46	2,43	0,03			1				2,65
	15:00	2,47	2,45	0,02			1				2,65
	16:00	2,71	2,68	0,04			1				2,65
	17:00	3,15	3,13	0,02			1				2,65
	18:00	3,54	3,52	0,02			1				2,65
	19:00	3,63	3,63	0,00			1				2,65
	20:00	4,17	4,17	0,00			1				2,65
	21:00	4,03	4,03	0,00			1				2,65
	22:00	4,21	4,21	0,00			1			1	2,65
	23:00	4,46	4,46	0,00			1			1	2,65

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 7/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,21	4,21	0,00			1			1	2,65
	01:00	4,05	4,03	0,02			1				2,65
	02:00	3,95	3,86	0,08			1				2,65
	03:00	3,90	3,57	0,33			1				2,65
	04:00	3,89	3,37	0,52			1				2,65
	05:00	3,90	3,25	0,64			1				2,65
	06:00	3,93	3,64	0,29			1				2,65
	07:00	4,01	3,85	0,16			1				2,65
	08:00	3,91	3,73	0,18			1				2,65
	09:00	3,80	3,51	0,29			1				2,65
	10:00	4,12	3,47	0,65			1				2,65
	11:00	4,13	3,62	0,51			1				2,65
	12:00	4,10	3,62	0,49			1				2,65
	13:00	4,07	3,39	0,68			1				2,65
	14:00	3,67	2,69	0,98			1				2,65
	15:00	3,64	2,61	1,03			1				2,65
	16:00	3,78	2,76	1,02			1				2,65
	17:00	4,29	3,73	0,57			1				2,65
	18:00	4,72	4,21	0,51			1				2,65
	19:00	4,73	4,37	0,36			1				2,65
	20:00	4,87	4,57	0,30			1			1	2,65
	21:00	4,83	4,37	0,46			1			1	2,65
	22:00	4,60	4,23	0,37			1				2,65
	23:00	4,38	4,04	0,34			1				2,65

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 8/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,10	3,74	0,36			1				2,65
	01:00	3,90	3,56	0,34			1				2,65
	02:00	3,72	3,33	0,39			1				2,65
	03:00	3,69	3,11	0,58			1				2,65
	04:00	3,61	3,36	0,25			1				2,65
	05:00	3,62	3,51	0,12			1				2,65
	06:00	3,66	3,44	0,23			1				2,65
	07:00	3,66	3,12	0,54			1				2,65
	08:00	3,76	3,41	0,36			1				2,65
	09:00	3,98	3,43	0,55			1				2,65
	10:00	3,87	3,19	0,68			1				2,65
	11:00	4,01	3,22	0,79			1				2,65
	12:00	4,06	3,36	0,69			1				2,65
	13:00	4,25	3,37	0,88			1				2,65
	14:00	4,06	3,28	0,78			1				2,65
	15:00	3,91	2,93	0,99			1				2,65
	16:00	4,07	3,34	0,73			1				2,65
	17:00	4,51	3,85	0,67			1				2,65
	18:00	4,96	4,22	0,74			1				2,65
	19:00	5,26	4,69	0,57			1			1	2,65
	20:00	5,21	4,58	0,62			1			1	2,65
	21:00	4,89	4,48	0,41			1			1	2,65
	22:00	5,26	4,99	0,27			1			2	2,65
	23:00	5,36	5,09	0,26			1			2	2,65

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 9/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,09	4,86	0,23			1			2	2,65
	01:00	4,91	4,71	0,20			1			1	2,65
	02:00	4,94	4,74	0,20			1			1	2,65
	03:00	4,86	4,67	0,19			1			1	2,65
	04:00	4,82	4,78	0,05			1			1	2,65
	05:00	4,93	4,93	0,00			1			1	2,65
	06:00	5,11	5,11	0,00			1			1	2,65
	07:00	5,14	5,14	0,00	1					1	2,65
	08:00	5,25	5,25	0,00	1					1	2,65
	09:00	5,16	5,16	0,00	1					1	2,65
	10:00	5,47	5,46	0,00	1					1	2,65
	11:00	5,48	5,47	0,01	1					2	2,65
	12:00	5,72	5,56	0,16	1					1	2,65
	13:00	5,69	5,27	0,42	1		1				2,65
	14:00	5,43	4,77	0,67	1		1				2,09
	15:00	5,39	5,39	0,00	1		1				0,40
	16:00	5,62	5,62	0,00	1		1				0,40
	17:00	6,18	5,89	0,29	1		1				1,31
	18:00	6,68	5,33	1,35	1		1				2,65
	19:00	6,80	5,21	1,59	1		1				2,03
	20:00	6,79	5,32	1,47	1		1				1,80
	21:00	6,53	5,16	1,36	1		1				1,80
	22:00	6,13	5,24	0,89	1		1				1,14
	23:00	5,75	5,19	0,55	1		1				0,90

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 15:00 με 17:00, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 10/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,58	4,20	1,38			1				1,98
	01:00	5,33	3,70	1,63			1				2,05
	02:00	5,21	3,51	1,70			1				2,05
	03:00	5,07	3,31	1,77			1				2,05
	04:00	4,72	2,96	1,76			1				2,05
	05:00	4,77	2,99	1,77			1				2,05
	06:00	4,73	2,95	1,78			1				2,05
	07:00	4,99	3,21	1,77			1				2,05
	08:00	5,23	3,47	1,76			1				2,05
	09:00	5,53	5,16	0,37	1		1				0,65
	10:00	6,03	6,03	0,00	1		1				0,00
	11:00	6,04	6,04	0,00	1		1				0,00
	12:00	4,95	4,95	0,00	1		1				0,00
	13:00	4,50	4,50	0,00	1		1				0,00
	14:00	4,39	4,39	0,00	1		1				0,00
	15:00	4,00	4,00	0,00	1		1				0,00
	16:00	4,23	4,23	0,00	1		1				0,00
	17:00	5,59	5,59	0,00	1		1				0,00
	18:00	6,59	6,37	0,22	1		1				0,84
	19:00	6,48	5,62	0,86	1		1				1,20
	20:00	6,39	5,59	0,79	1		1				1,20
	21:00	6,02	5,34	0,68	1		1				1,08
	22:00	5,82	5,08	0,74	1		1				0,93
	23:00	4,79	4,07	0,73			1				1,80

Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι το διάστημα 10:00 με 17:00 υπήρξε αστάθεια ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 11/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,36	3,25	1,11			1				1,58
	01:00	4,14	3,67	0,47			1				0,80
	02:00	3,88	3,46	0,42			1				0,80
	03:00	3,79	3,36	0,43			1				0,80
	04:00	3,74	3,43	0,31			1				0,80
	05:00	3,84	3,54	0,30			1				0,80
	06:00	4,11	3,69	0,41			1				0,80
	07:00	4,53	4,11	0,42			1				0,80
	08:00	4,71	4,41	0,31			1				1,20
	09:00	4,68	4,57	0,11			1			1	2,65
	10:00	4,67	4,67	0,00			1			1	2,65
	11:00	4,13	4,13	0,00			1			1	2,65
	12:00	5,00	5,00	0,00	1		1				2,65
	13:00	5,44	5,38	0,06	1		1				2,65
	14:00	6,18	6,14	0,04	1		1				2,65
	15:00	6,55	6,55	0,00	1		1				2,65
	16:00	6,86	6,86	0,00	1		1				2,65
	17:00	7,01	7,01	0,00	1		1				2,65
	18:00	7,21	7,21	0,00	1		1				2,65
	19:00	7,14	7,02	0,12	1		1				2,65
	20:00	7,76	7,05	0,71	1		1				2,65
	21:00	6,93	6,93	0,00	1		1				2,65
	22:00	6,31	6,31	0,00	1		1				2,65
	23:00	6,11	6,09	0,01	1	1					2,65



Παρατηρήσεις:

Το ένα εκ των φορητών Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-08:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 12/1/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,68	5,34	0,35	1	1					2,65
	01:00	5,49	5,43	0,06	1	1					2,65
	02:00	5,27	5,23	0,03	1	1					2,65
	03:00	4,98	4,81	0,16	1						2,65
	04:00	4,76	4,36	0,40	1						2,65
	05:00	4,82	4,05	0,77	1						2,65
	06:00	5,01	3,99	1,02	1						2,65
	07:00	5,33	4,52	0,81	1					1	2,65
	08:00	5,50	4,32	1,19	1					1	2,65
	09:00	5,40	4,60	0,79	1					1	2,65
	10:00	5,57	4,93	0,64	1					1	2,65
	11:00	5,49	5,21	0,29	1					2	2,65
	12:00	5,39	4,73	0,66	1		1				2,65
	13:00	5,67	4,80	0,86	1		1				2,65
	14:00	5,58	4,66	0,92	1		1				2,24
	15:00	5,57	5,05	0,51	1		1				1,06
	16:00	5,87	5,46	0,41	1		1				1,00
	17:00	6,46	6,12	0,35	1		1				1,79
	18:00	6,86	6,62	0,23	1		1				2,65
	19:00	6,62	6,51	0,11	1		1				2,65
	20:00	6,60	6,41	0,19	1		1				2,65
	21:00	6,35	6,19	0,16	1		1				2,65
	22:00	5,87	5,66	0,21	1		1				2,65
	23:00	5,70	5,54	0,16	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 13/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,68	4,94	0,74	1		1				2,14
	01:00	5,34	5,01	0,33	1		1				0,53
	02:00	5,17	5,17	0,00	1		1				0,40
	03:00	5,03	5,03	0,00	1		1				0,40
	04:00	4,97	4,97	0,00	1		1				0,40
	05:00	5,00	5,00	0,00	1		1				0,40
	06:00	5,17	4,69	0,48	1		1				0,60
	07:00	5,34	4,77	0,57	1		1				0,73
	08:00	5,41	3,60	1,81			1				2,09
	09:00	5,61	3,59	2,02			1				2,05
	10:00	5,84	3,73	2,11		1					2,20
	11:00	5,75	3,20	2,54		1					2,60
	12:00	5,81	3,80	2,02			1				2,05
	13:00	6,14	3,81	2,33			1				2,48
	14:00	6,29	3,70	2,59			1				2,65
	15:00	6,22	3,62	2,60			1				2,65
	16:00	6,21	3,69	2,52			1				2,65
	17:00	6,49	4,00	2,49			1				2,65
	18:00	6,90	4,39	2,51			1				2,65
	19:00	7,02	4,47	2,54			1				2,65
	20:00	6,54	4,15	2,38			1				2,65
	21:00	5,55	3,50	2,05			1				2,65
	22:00	4,97	3,17	1,81			1			1	2,48
	23:00	4,48	3,11	1,37			1				1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 01:00-08:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 14/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,04	2,91	1,13			1				1,68
	01:00	3,78	2,97	0,81			1				1,07
	02:00	3,66	2,98	0,68			1				1,00
	03:00	3,61	2,94	0,67			1				1,00
	04:00	3,58	2,85	0,74			1				1,00
	05:00	3,71	2,97	0,74			1				1,00
	06:00	4,09	3,42	0,68			1				1,00
	07:00	4,06	3,35	0,71			1				1,06
	08:00	4,38	3,60	0,78			1				2,65
	09:00	4,50	3,63	0,87			1				2,65
	10:00	4,59	4,03	0,57			1			1	2,65
	11:00	4,54	3,86	0,68			1			1	2,65
	12:00	4,48	3,97	0,52			1				2,65
	13:00	4,65	4,20	0,45			1				2,65
	14:00	4,44	4,05	0,39			1				2,65
	15:00	4,44	4,16	0,28			1				2,65
	16:00	4,75	4,56	0,19			1				2,65
	17:00	4,48	4,46	0,02	1		1				2,65
	18:00	5,51	5,51	0,00	1					2	2,65
	19:00	5,63	5,63	0,00	1					2	2,65
	20:00	5,61	5,61	0,00	1					2	2,65
	21:00	5,40	5,40	0,00	1					2	2,65
	22:00	5,14	5,13	0,01	1					2	2,65
	23:00	4,79	4,71	0,07	1					2	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 01:00-07:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 15/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,47	4,34	0,13	1					1	2,65
	01:00	3,90	3,86	0,04	1						2,65
	02:00	3,71	3,71	0,00	1						2,65
	03:00	3,63	3,55	0,09	1						2,65
	04:00	3,58	3,36	0,22	1						2,65
	05:00	3,63	2,97	0,66	1						2,65
	06:00	3,73	3,31	0,42	1						2,65
	07:00	3,67	3,03	0,65	1						2,65
	08:00	3,88	2,90	0,98	1						2,53
	09:00	4,22	3,18	1,04	1						1,20
	10:00	4,62	3,66	0,96	1						1,20
	11:00	4,81	3,49	1,31	1						2,36
	12:00	4,88	3,76	1,12	1						2,65
	13:00	4,69	3,77	0,92	1						2,65
	14:00	4,53	3,37	1,16	1						2,65
	15:00	4,44	3,46	0,98	1						2,65
	16:00	4,72	3,38	1,35	1						2,65
	17:00	5,04	3,85	1,18	1						2,65
	18:00	5,34	4,24	1,10	1						2,65
	19:00	5,57	4,35	1,22	1					1	2,65
20:00	5,57	4,72	0,85	1					1	2,65	
21:00	5,41	4,70	0,71	1					1	2,65	
22:00	5,56	4,85	0,71	1					2	2,65	
23:00	5,83	5,14	0,70	1					2	2,65	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 09:00-10:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 16/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,71	5,20	0,51	1					2	2,65
	01:00	5,39	4,75	0,64	1					2	2,65
	02:00	5,23	4,77	0,47	1					1	2,65
	03:00	5,32	4,91	0,41	1					1	2,65
	04:00	5,34	5,12	0,22	1					1	2,65
	05:00	5,42	5,38	0,04	1					2	2,65
	06:00	5,71	5,62	0,09	1		1				2,65
	07:00	5,94	5,94	0,00	1		1				2,65
	08:00	6,19	6,19	0,00	1		1				2,65
	09:00	5,78	5,78	0,00	1		1				2,65
	10:00	5,76	5,73	0,04	1		1				2,65
	11:00	6,07	5,80	0,26	1		1				2,65
	12:00	5,99	5,57	0,41	1		1				2,65
	13:00	5,96	5,39	0,57	1		1				2,65
	14:00	5,93	5,09	0,83	1		1				2,65
	15:00	5,85	4,55	1,30	1		1				2,31
	16:00	5,90	5,31	0,59	1		1				1,04
	17:00	6,14	5,65	0,49	1		1				1,00
	18:00	6,69	5,87	0,82	1		1				1,19
	19:00	6,79	5,83	0,96	1		1				1,20
	20:00	7,00	5,87	1,12	1		1				1,20
	21:00	6,96	5,89	1,07	1		1				1,20
	22:00	6,49	5,48	1,01	1		1				1,20
	23:00	6,10	5,23	0,87	1		1				1,14



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 15:00-17:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ και από τις 18:00 μέχρι το τέλος της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 17/1/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	
Τρίτη	00:00	5,59	5,01	0,58	1		1				1,00	
	01:00	5,48	4,75	0,73	1		1				1,38	
	02:00	5,41	3,93	1,48	1		1				2,09	
	03:00	5,10	3,67	1,43	1						1,80	
	04:00	5,18	3,75	1,43	1						1,80	
	05:00	4,79	3,36	1,43	1						1,80	
	06:00	4,84	3,45	1,39	1						1,80	
	07:00	5,13	3,71	1,43	1						1,80	
	08:00	5,39	3,98	1,41	1						1,94	
	09:00	5,32	3,50	1,82	1						2,05	
	10:00	5,77	3,65	2,11	1						2,18	
	11:00	5,95	3,42	2,53	1						2,65	
	12:00	6,31	3,76	2,54	1						2,65	
	13:00	6,25	3,65	2,60	1						2,65	
	14:00	6,07	3,51	2,56	1						2,65	
	15:00	5,84	3,28	2,56	1						2,65	
	16:00	6,04	3,45	2,59	1						2,65	
	17:00	6,45	3,84	2,61	1						2,65	
	18:00	6,87	4,26	2,61	1						2,65	
	19:00	6,98	4,37	2,61	1						2,65	
	20:00	7,00	4,44	2,56	1						2,65	
	21:00	6,92	4,31	2,61	1						1	2,65
	22:00	6,45	3,84	2,61	1						1	2,65
	23:00	5,96	3,35	2,61	1							2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-10:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 18/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,42	2,82	2,60	1						2,65
	01:00	4,88	3,03	1,85	1						2,10
	02:00	4,80	3,38	1,42	1						1,80
	03:00	4,71	3,28	1,43	1						1,80
	04:00	4,68	3,25	1,43	1						1,80
	05:00	4,76	3,34	1,43	1						1,80
	06:00	4,81	3,39	1,42	1						1,80
	07:00	4,85	3,44	1,41	1						1,80
	08:00	5,39	5,06	0,34	1		1				0,40
	09:00	5,26	4,38	0,88			1				1,36
	10:00	5,03	3,40	1,63			1				1,80
	11:00	5,23	3,61	1,63			1				1,80
	12:00	5,26	3,52	1,74			1				1,80
	13:00	5,36	3,61	1,75			1				1,80
	14:00	5,42	3,96	1,46			1				1,80
	15:00	5,39	3,79	1,60			1				1,80
	16:00	5,61	3,99	1,62			1				1,80
	17:00	6,11	4,22	1,90			1				2,40
	18:00	6,48	3,92	2,55			1				2,65
	19:00	6,45	3,87	2,58			1				2,65
	20:00	6,59	4,18	2,41			1				2,65
	21:00	6,29	3,97	2,32			1				2,65
	22:00	5,86	4,18	1,68			1			1	2,34
	23:00	5,51	4,20	1,31			1			1	1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την χθεσινή ημέρα υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 19/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,84	3,36	1,48			1				1,80
	01:00	4,59	3,24	1,35			1				1,62
	02:00	4,41	3,12	1,29			1				1,60
	03:00	4,39	3,32	1,06			1				1,60
	04:00	4,63	3,71	0,92			1				2,51
	05:00	4,58	2,86	1,72			1				2,65
	06:00	4,58	2,79	1,78			1				2,07
	07:00	4,33	3,26	1,08			1				2,00
	08:00	4,55	4,27	0,28			1				2,51
	09:00	4,50	2,94	1,57			1				2,28
	10:00	4,31	2,85	1,46			1				1,60
	11:00	4,32	3,16	1,16			1				1,30
	12:00	4,46	3,30	1,16			1				1,30
	13:00	4,50	3,33	1,16			1				1,30
	14:00	4,34	3,18	1,17			1				1,30
	15:00	4,22	3,16	1,06			1				1,30
	16:00	4,34	3,39	0,95			1				1,30
	17:00	4,82	3,62	1,20			1				1,73
	18:00	5,39	3,69	1,70			1				2,65
	19:00	5,51	3,56	1,95			1				2,65
	20:00	5,25	3,64	1,61			1				2,65
	21:00	4,99	2,79	2,20			1				2,65
	22:00	4,54	2,68	1,86			1				2,13
	23:00	4,29	2,40	1,89			1				2,05

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την χθεσινή ημέρα υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 20/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	3,80	2,36	1,43			1				1,46
	01:00	3,63	2,20	1,43			1				1,45
	02:00	3,56	2,53	1,03			1				1,04
	03:00	3,49	2,66	0,83			1				0,85
	04:00	3,52	2,69	0,83			1				0,85
	05:00	3,92	3,09	0,83			1				0,85
	06:00	4,09	3,26	0,83			1				0,85
	07:00	4,16	3,47	0,69			1				0,92
	08:00	4,65	3,68	0,97			1				1,32
	09:00	4,74	4,34	0,39	1						0,69
	10:00	4,80	4,36	0,44	1						0,99
	11:00	4,09	3,67	0,42	1						0,96
	12:00	3,50	3,16	0,34	1						0,67
	13:00	3,40	3,40	0,00	1						0,50
	14:00	3,82	3,24	0,58	1						1,29
	15:00	4,09	2,74	1,34	1						1,45
	16:00	4,48	3,16	1,32	1						2,19
	17:00	5,09	4,12	0,97	1					1	2,58
	18:00	6,66	5,09	1,57	1		1				1,20
	19:00	6,09	5,39	0,70	1		1				1,00
20:00	6,76	5,10	1,66	1		1				1,00	
21:00	6,09	4,89	1,19	1		1				1,00	
22:00	5,14	4,37	0,77	1					1	2,34	
23:00	4,24	3,82	0,42	1					1	2,65	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 21/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,70	2,76	0,94	1						2,65
	01:00	3,49	2,51	0,98	1						1,52
	02:00	3,35	2,67	0,68	1						1,00
	03:00	3,30	2,60	0,70	1						1,00
	04:00	3,28	2,47	0,81	1						1,00
	05:00	3,31	2,49	0,82	1						1,00
	06:00	3,45	2,67	0,77	1						1,00
	07:00	3,57	2,92	0,65	1						1,00
	08:00	4,19	3,58	0,61	1						1,04
	09:00	4,43	3,43	1,00	1						1,41
	10:00	4,49	3,30	1,19	1						1,45
	11:00	4,50	3,24	1,26	1						1,45
	12:00	4,21	2,81	1,40	1						1,45
	13:00	4,19	2,78	1,42	1						1,45
	14:00	4,09	2,67	1,41	1						1,45
	15:00	4,11	2,70	1,41	1						1,45
	16:00	4,31	2,91	1,40	1						1,45
	17:00	4,75	3,24	1,51	1						1,66
	18:00	5,09	3,24	1,85	1						2,05
	19:00	5,08	3,62	1,46	1						2,14
	20:00	5,09	3,33	1,77	1						2,65
	21:00	4,81	2,95	1,85	1						2,09
	22:00	4,55	2,74	1,81	1						2,05
	23:00	4,59	2,87	1,72	1						2,05

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 22/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,31	2,80	1,51	1						2,05
	01:00	4,11	2,75	1,36	1						2,05
	02:00	3,93	2,50	1,44	1						1,62
	03:00	3,79	3,06	0,73	1						1,31
	04:00	3,77	2,92	0,86	1						1,18
	05:00	3,80	3,01	0,79	1						1,18
	06:00	3,73	3,13	0,60	1						1,00
	07:00	3,66	3,41	0,25	1						1,28
	08:00	3,95	3,25	0,70	1						1,59
	09:00	4,05	3,41	0,64	1						1,00
	10:00	4,59	4,22	0,37	1						1,00
	11:00	4,75	4,45	0,31	1					1	1,00
	12:00	4,92	4,45	0,48	1					1	1,00
	13:00	4,84	4,32	0,52	1					1	1,00
	14:00	4,18	3,66	0,52	1						1,69
	15:00	4,04	3,42	0,62	1						1,80
	16:00	4,11	3,81	0,31	1						1,80
	17:00	4,35	4,19	0,16	1					1	1,80
	18:00	4,87	4,66	0,20	1					1	1,80
	19:00	5,36	5,18	0,19	1					1	1,80
20:00	5,55	5,18	0,37	1					2	1,80	
21:00	5,31	5,10	0,21	1		1				1,80	
22:00	5,08	4,98	0,10	1		1				1,80	
23:00	4,85	4,69	0,15	1		1				1,80	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε αστάθεια ανέμου.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 23/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,46	4,27	0,19	1						1,80
	01:00	4,05	3,75	0,30	1						1,80
	02:00	3,82	3,68	0,15	1						1,80
	03:00	3,73	3,70	0,03	1						1,80
	04:00	3,80	3,76	0,03	1						1,80
	05:00	3,82	3,82	0,00	1						1,80
	06:00	4,04	4,04	0,00	1						1,80
	07:00	4,31	4,23	0,08	1						1,80
	08:00	4,72	4,46	0,26	1					1	1,80
	09:00	4,73	4,57	0,17	1					1	1,80
	10:00	4,84	4,84	0,00	1					1	2,27
	11:00	4,69	4,69	0,00	1					1	2,65
	12:00	4,69	4,64	0,05	1					1	2,65
	13:00	5,00	4,72	0,28	1					1	2,65
	14:00	4,53	4,48	0,06	1					1	2,65
	15:00	4,44	4,44	0,00	1					1	2,65
	16:00	4,46	4,46	0,00	1					1	2,65
	17:00	4,95	4,95	0,00	1					1	2,65
	18:00	5,64	5,64	0,00	1					2	2,65
	19:00	5,83	5,82	0,00	1					2	2,65
	20:00	5,96	5,87	0,09	1					2	2,65
	21:00	5,82	5,61	0,22	1					2	2,65
	22:00	5,25	5,05	0,20	1					2	2,65
	23:00	4,91	4,82	0,09	1					1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες, υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 24/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,64	4,46	0,18	1					1	2,65
	01:00	4,35	4,19	0,16	1						2,65
	02:00	4,32	4,29	0,04	1						2,65
	03:00	4,08	4,08	0,00	1						2,65
	04:00	4,00	4,00	0,00	1						2,65
	05:00	4,00	4,00	0,00	1						2,65
	06:00	4,22	4,22	0,00	1						2,65
	07:00	4,55	4,55	0,00	1						2,65
	08:00	5,01	5,01	0,00	1					1	2,65
	09:00	5,09	5,09	0,00	1					1	2,65
	10:00	5,01	5,01	0,00	1					2	2,65
	11:00	4,99	4,99	0,00	1					2	2,65
	12:00	5,02	5,02	0,00	1					2	2,65
	13:00	5,07	5,07	0,00	1					2	2,65
	14:00	5,13	5,13	0,00	1					2	2,65
	15:00	4,97	4,97	0,00			1			2	2,65
	16:00	5,21	5,21	0,00	1		1				2,65
	17:00	5,54	5,54	0,00	1		1				2,65
	18:00	5,57	5,57	0,00	1		1				2,65
	19:00	5,85	5,85	0,00	1		1				2,65
	20:00	5,91	5,91	0,00	1		1				2,65
	21:00	5,82	5,82	0,00	1		1				2,65
	22:00	5,60	5,56	0,05	1		1				2,65
	23:00	5,43	5,37	0,06	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 25/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,01	4,92	0,09	1		1				2,65
	01:00	4,77	4,60	0,17	1		1				2,18
	02:00	4,62	4,57	0,05	1		1				0,00
	03:00	4,58	4,58	0,00	1		1				0,00
	04:00	4,24	4,24	0,00	1		1				0,00
	05:00	4,35	4,35	0,00	1		1				0,00
	06:00	4,48	4,48	0,00	1		1				0,00
	07:00	4,15	4,15	0,00	1					1	0,00
	08:00	4,57	4,52	0,04	1					1	0,17
	09:00	5,13	4,62	0,51	1					1	1,39
	10:00	4,97	4,48	0,50	1					1	2,65
	11:00	5,02	4,52	0,50	1					1	2,65
	12:00	5,02	4,33	0,69	1					1	2,65
	13:00	4,89	4,22	0,67	1					1	2,65
	14:00	5,20	4,35	0,84	1						2,65
	15:00	5,47	4,60	0,87	1					1	2,65
	16:00	5,71	5,06	0,65	1					1	2,65
	17:00	5,80	5,33	0,47	1		1				2,65
	18:00	6,24	5,73	0,50	1		1				2,65
	19:00	6,24	5,82	0,42	1		1				2,65
	20:00	6,00	5,79	0,22	1		1				2,65
	21:00	5,67	5,41	0,26	1		1				2,65
	22:00	5,45	5,18	0,28	1		1				2,65
	23:00	5,14	5,13	0,01	1		1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 02:00-09:00 υπήρξε αδυναμία ελέγχου του ΑΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 26/1/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,66	4,64	0,02	1		1				2,65
	01:00	4,15	4,11	0,04	1		1				1,81
	02:00	4,05	4,05	0,00	1		1				0,00
	03:00	4,27	4,27	0,00	1		1				0,00
	04:00	4,28	4,28	0,00	1		1				0,00
	05:00	4,12	4,12	0,00	1		1				0,00
	06:00	4,21	3,89	0,33	1						0,51
	07:00	4,34	3,97	0,36	1						0,60
	08:00	4,44	4,07	0,37	1						0,63
	09:00	4,55	3,80	0,75	1						1,20
	10:00	4,94	3,96	0,99	1						1,20
	11:00	5,20	4,02	1,18	1						1,20
	12:00	5,46	4,28	1,18	1						1,20
	13:00	5,34	4,21	1,13	1						1,20
	14:00	5,02	3,90	1,12	1						1,79
	15:00	4,90	3,33	1,57	1						2,00
	16:00	5,04	3,36	1,68	1						2,00
	17:00	5,56	3,85	1,71	1						2,00
	18:00	6,88	5,51	1,37	1		1				1,15
	19:00	5,49	5,49	0,00	1		1				0,00
	20:00	4,47	4,47	0,00	1		1				0,08
	21:00	4,11	4,00	0,11			1				0,60
	22:00	3,68	3,23	0,45			1				0,60
	23:00	3,13	3,10	0,03			1				0,51

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 27/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	2,79	2,79	0,00			1				0,50
	01:00	2,63	2,63	0,00			1				0,50
	02:00	2,85	2,85	0,00			1				0,50
	03:00	2,78	2,78	0,00			1				0,50
	04:00	2,73	2,73	0,00			1				0,50
	05:00	2,79	2,79	0,00			1				0,50
	06:00	2,96	2,96	0,00			1				0,50
	07:00	3,11	3,11	0,00			1				0,50
	08:00	3,26	3,26	0,00			1				0,50
	09:00	3,24	3,24	0,00			1				0,50
	10:00	3,08	3,08	0,00			1				0,50
	11:00	4,16	3,69	0,47			1				0,92
	12:00	4,44	3,61	0,83			1				1,30
	13:00	4,43	3,44	0,99			1				1,30
	14:00	4,62	3,49	1,13			1				1,30
	15:00	4,17	3,12	1,06			1				1,30
	16:00	4,46	3,47	0,98			1				1,23
	17:00	5,38	4,04	1,33			1				1,70
	18:00	5,89	4,57	1,33			1			1	1,90
	19:00	5,80	4,52	1,27			1			1	2,46
	20:00	5,99	4,64	1,35			1			1	2,65
	21:00	5,32	3,89	1,43			1			1	2,65
	22:00	4,38	2,95	1,43			1				1,97
	23:00	4,10	3,81	0,29			1				1,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 28/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,04	3,64	0,40			1				0,77
	01:00	3,51	3,19	0,32			1				0,60
	02:00	3,28	3,08	0,19	1						0,55
	03:00	3,40	3,40	0,00	1						0,50
	04:00	3,36	3,36	0,00	1						0,50
	05:00	3,38	3,14	0,25	1						0,60
	06:00	3,49	3,14	0,36	1						0,60
	07:00	3,67	3,37	0,30	1						0,60
	08:00	3,87	3,70	0,17	1						0,63
	09:00	3,98	3,86	0,12	1						2,65
	10:00	4,18	4,00	0,17	1						2,65
	11:00	4,54	4,49	0,05	1					1	2,65
	12:00	5,22	5,04	0,19	1					1	2,65
	13:00	4,29	4,10	0,19	1						2,65
	14:00	3,89	3,88	0,01	1						2,65
	15:00	4,29	4,29	0,00	1						2,65
	16:00	4,48	4,48	0,00	1						2,65
	17:00	4,44	4,44	0,00	1						2,65
	18:00	5,58	5,58	0,00	1					2	2,65
	19:00	6,05	6,05	0,00	1	1					2,65
	20:00	5,65	5,65	0,00	1	1					2,65
	21:00	5,36	5,36	0,00	1	1					2,65
	22:00	5,17	5,17	0,00	1	1					2,65
	23:00	4,78	4,78	0,00	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 29/1/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,29	4,29	0,00	1						2,65
	01:00	3,61	3,61	0,00	1						1,03
	02:00	3,25	3,25	0,00	1						1,00
	03:00	3,03	2,96	0,07	1						0,63
	04:00	2,81	2,81	0,00	1						0,00
	05:00	2,55	2,55	0,00	1						0,00
	06:00	2,57	2,57	0,00	1						0,00
	07:00	3,00	3,00	0,00	1						0,00
	08:00	3,42	3,42	0,00	1						0,25
	09:00	3,65	3,65	0,00	1						2,49
	10:00	3,84	3,84	0,00	1						2,65
	11:00	4,50	4,42	0,08	1		1				2,65
	12:00	5,06	4,82	0,24	1		1			1	2,65
	13:00	4,96	4,75	0,21			1			1	2,65
	14:00	4,58	4,00	0,58			1			1	1,91
	15:00	4,23	3,63	0,60			1				1,00
	16:00	4,04	3,34	0,70			1				1,00
	17:00	4,26	3,52	0,74			1				1,03
	18:00	4,69	3,75	0,94			1				1,58
	19:00	4,70	3,02	1,68			1				2,14
	20:00	4,84	3,26	1,58			1				1,90
	21:00	4,79	3,15	1,64			1				1,90
	22:00	4,59	2,79	1,80			1				1,90
	23:00	4,28	2,67	1,62			1				1,90

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		2,20	2,20	2,20	6,514	6,514	0,85	1,10	1,10	1,10			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023	00:00	5,56	4,33	1,23					1					1,59	1,59	
	01:00	5,08	3,86	1,22					1					1,58	1,58	
	02:00	4,89	3,73	1,16					1					1,49	1,49	
	03:00	4,71	3,60	1,10					1					1,41	1,41	
	04:00	4,67	3,58	1,09					1					1,39	1,39	
	05:00	4,97	3,80	1,17					1					1,50	1,50	
	06:00	5,92	4,55	1,36					1					1,77	1,78	
	07:00	7,37	5,74	1,63		1			1					2,22	2,28	
	08:00	8,19	6,60	1,59		1	1		1					2,51	2,54	
	09:00	8,67	7,44	1,23		1	1		1					2,70	2,69	
	10:00	8,76	7,88	0,88		1	1		1					2,85	2,80	
	11:00	8,57	7,51	1,06		1	1		1					2,71	2,72	
	12:00	8,97	8,23	0,75		1	1		1					2,81	2,85	
	13:00	9,00	8,34	0,66		1	1		1					2,91	2,87	
	14:00	8,59	7,95	0,64		1	1		1					2,76	2,79	
	15:00	8,44	8,01	0,42		1	1		1					2,84	2,85	
	16:00	8,49	8,24	0,25					1	1				2,30	1,96	
	17:00	8,85	8,64	0,21					1	1				2,17	2,25	
	18:00	9,68	9,48	0,20					1	1				3,01	3,02	
	19:00	9,63	9,50	0,13					1	1				3,00	3,00	
	20:00	9,18	9,17	0,01					1	1				2,68	2,67	
	21:00	8,34	8,33	0,01					1	1				1,86	1,84	
	22:00	7,38	7,38	0,00					1	1				0,90	0,88	
	23:00	6,68	6,69	0,00					1	1				0,28	0,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 31/1/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,21	4,21	0,00	1		1				1,00
	01:00	4,13	4,11	0,02			1				1,00
	02:00	3,98	3,98	0,00			1				1,00
	03:00	3,89	3,87	0,02			1				1,00
	04:00	3,92	3,85	0,07			1				1,00
	05:00	3,83	3,49	0,34			1				1,00
	06:00	3,77	3,25	0,52			1				1,00
	07:00	4,58	4,04	0,53			1				1,69
	08:00	4,90	4,34	0,56			1			1	2,65
	09:00	4,62	3,44	1,18			1			1	2,65
	10:00	4,53	3,31	1,22			1				2,65
	11:00	5,74	4,02	1,71			1			1	2,65
	12:00	5,91	3,96	1,95			1			1	2,65
	13:00	5,38	3,69	1,69			1				2,65
	14:00	5,69	3,77	1,92			1				2,65
	15:00	6,28	4,53	1,75			1				2,65
	16:00	6,31	4,31	1,99			1			1	2,65
	17:00	6,54	3,97	2,57			1			1	2,65
	18:00	6,92	4,33	2,59			1				2,65
	19:00	7,14	4,72	2,42			1			1	2,65
	20:00	6,60	5,00	1,61			1			2	2,00
	21:00	6,31	4,32	1,99			1			1	2,45
	22:00	5,94	3,33	2,61	1		1				2,65
	23:00	5,26	2,66	2,61	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 00:00-07:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμου στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης