





ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 1/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,67	2,64	2,03	1						2,05
	01:00	4,81	2,79	2,02	1						2,05
	02:00	4,75	2,74	2,01	1						2,05
	03:00	4,38	2,73	1,65	1						2,05
	04:00	4,19	2,80	1,39	1						2,05
	05:00	4,36	2,94	1,42	1						2,05
	06:00	4,60	3,19	1,41	1						2,05
	07:00	5,09	3,71	1,37	1						2,05
	08:00	5,46	4,06	1,40	1						2,05
	09:00	5,82	3,93	1,89	1						2,25
	10:00	5,95	3,61	2,34	1						2,65
	11:00	5,94	3,40	2,55	1						2,65
	12:00	6,31	4,12	2,20	1						2,65
	13:00	6,00	4,30	1,70	1					1	2,65
	14:00	5,63	3,83	1,80	1					2	2,65
	15:00	6,07	5,26	0,80	1		1				1,31
	16:00	6,36	5,76	0,60	1		1				1,00
	17:00	6,74	6,26	0,49	1		1				1,00
	18:00	7,07	6,42	0,65	1		1				1,00
	19:00	7,71	7,15	0,57	1		1				1,00
	20:00	7,60	7,19	0,42	1		1				1,00
	21:00	6,61	6,19	0,42	1		1				1,00
	22:00	5,95	5,68	0,26	1		1				1,00
	23:00	5,34	5,20	0,15	1		1				1,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι από τις 15:00 μέχρι και το τέλος της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμου στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 2/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,13	5,06	0,07	1		1				1,00
	01:00	4,85	4,83	0,02	1		1				1,00
	02:00	4,77	4,62	0,15	1		1				1,00
	03:00	4,59	4,50	0,09	1		1				1,00
	04:00	4,66	4,65	0,02	1		1				1,00
	05:00	4,74	4,72	0,02	1		1				1,00
	06:00	4,88	4,76	0,12	1		1				1,00
	07:00	5,30	5,13	0,17	1		1				1,00
	08:00	5,36	5,17	0,19		1	1				1,00
	09:00	5,27	5,23	0,04		1	1				1,00
	10:00	5,54	5,28	0,26		1	1				1,00
	11:00	5,41	5,41	0,00		1	1				1,00
	12:00	5,62	5,60	0,01		1	1				1,00
	13:00	5,55	5,55	0,00		1	1				1,00
	14:00	4,93	4,93	0,00		1	1				1,00
	15:00	5,14	5,14	0,00		1	1				1,00
	16:00	5,48	5,48	0,00		1	1				1,00
	17:00	5,83	5,69	0,14		1	1				1,00
	18:00	6,14	5,59	0,54		1	1				1,00
	19:00	7,08	6,61	0,47		1	1				1,00
	20:00	7,15	6,88	0,27		1	1				1,00
	21:00	6,86	6,28	0,59		1	1				1,00
	22:00	6,19	5,61	0,58		1	1				1,00
	23:00	5,78	5,37	0,41		1	1				1,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 3/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,37	4,68	0,70			1			1	2,16
	01:00	5,14	4,78	0,36			1			1	2,65
	02:00	4,95	4,67	0,28			1			1	2,65
	03:00	4,85	4,65	0,21			1			1	2,65
	04:00	4,82	4,58	0,24			1			1	2,65
	05:00	4,61	4,10	0,51			1			1	2,65
	06:00	4,59	3,99	0,60	1						2,65
	07:00	5,01	4,21	0,79	1						2,65
	08:00	5,24	4,50	0,74	1					1	2,65
	09:00	5,08	4,31	0,77			1			1	2,65
	10:00	5,26	4,61	0,65			1			1	2,65
	11:00	5,88	4,98	0,90			1			1	2,65
	12:00	5,77	3,80	1,98			1				2,65
	13:00	5,67	3,28	2,39	1						2,65
	14:00	5,77	3,46	2,32	1						2,65
	15:00	5,78	3,46	2,32	1						2,65
	16:00	5,65	3,19	2,47	1						2,65
	17:00	6,16	3,61	2,55	1						2,65
	18:00	7,11	4,65	2,46	1					1	2,65
	19:00	7,24	4,85	2,39	1					2	2,65
	20:00	6,94	4,70	2,23	1					2	2,65
	21:00	6,35	4,65	1,70	1					2	2,65
	22:00	5,62	3,92	1,70	1					1	2,47
	23:00	4,81	4,15	0,65	1					1	1,80

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 4/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,52	4,04	0,48	1						1,27
	01:00	4,46	4,22	0,25	1						1,00
	02:00	3,92	3,88	0,04	1						1,00
	03:00	3,73	3,73	0,00	1						1,00
	04:00	3,93	3,93	0,00	1						1,00
	05:00	4,02	3,93	0,08	1						1,00
	06:00	3,74	3,13	0,62	1						1,00
	07:00	4,09	3,51	0,59	1						1,00
	08:00	4,53	3,82	0,71	1						1,18
	09:00	4,75	3,37	1,38	1						1,90
	10:00	5,16	3,85	1,31	1						2,65
	11:00	5,50	5,09	0,41	1					1	2,65
	12:00	5,78	5,15	0,63	1					1	2,65
	13:00	5,46	4,65	0,81	1					1	2,65
	14:00	5,55	4,92	0,63	1					1	2,65
	15:00	5,78	5,34	0,44	1	1					0,82
	16:00	5,86	5,69	0,17	1	1					0,60
	17:00	6,00	6,00	0,00	1	1					0,80
	18:00	6,63	6,58	0,06	1	1					2,25
	19:00	6,78	6,46	0,32	1	1					2,65
	20:00	6,65	6,41	0,24	1	1					2,65
	21:00	6,13	5,60	0,52	1	1					2,07
	22:00	5,67	5,59	0,08	1	1					1,20
	23:00	5,35	5,35	0,00	1	1					1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 5/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,63	4,63	0,00	1	1					1,20
	01:00	4,23	4,19	0,04	1						1,20
	02:00	4,13	3,80	0,33	1						1,04
	03:00	3,80	3,34	0,46	1						0,70
	04:00	3,61	3,14	0,47	1						0,70
	05:00	3,71	3,23	0,48	1						0,70
	06:00	4,07	3,59	0,48	1						0,09
	07:00	4,20	4,05	0,14	1						0,00
	08:00	4,28	4,28	0,00	1						0,00
	09:00	4,85	4,85	0,00	1					1	0,00
	10:00	5,53	5,53	0,00	1					2	0,00
	11:00	5,61	5,61	0,00	1					2	0,00
	12:00	6,08	6,08	0,00	1					2	0,00
	13:00	6,34	6,34	0,00	1	1					0,00
	14:00	6,09	6,09	0,00	1	1					0,00
	15:00	5,94	5,94	0,00	1	1					0,00
	16:00	5,72	5,72	0,00	1	1					0,00
	17:00	5,60	5,60	0,00	1	1					0,00
	18:00	5,93	5,93	0,00	1	1					0,00
	19:00	6,05	6,05	0,00	1	1					0,00
	20:00	5,98	5,98	0,00	1	1					0,00
	21:00	5,76	5,76	0,00	1	1					0,00
	22:00	5,60	5,60	0,00	1	1					0,00
	23:00	5,30	5,30	0,00	1	1					0,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 6/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,90	4,90	0,00	1	1					0,00
	01:00	4,52	4,52	0,00	1						0,00
	02:00	4,64	4,64	0,00	1						0,00
	03:00	4,43	4,43	0,00	1						0,00
	04:00	4,13	4,13	0,00	1						0,00
	05:00	4,17	4,17	0,00	1						0,00
	06:00	4,44	4,44	0,00	1						0,00
	07:00	4,68	4,68	0,00	1						0,00
	08:00	5,49	5,49	0,00	1		1				0,00
	09:00	5,79	5,79	0,00	1		1				0,00
	10:00	6,33	6,33	0,00		1	1				0,00
	11:00	6,45	6,45	0,00		1	1				0,00
	12:00	6,58	6,58	0,00		1	1				0,00
	13:00	6,63	6,63	0,00		1	1				0,00
	14:00	6,35	6,35	0,00		1	1				0,00
	15:00	6,12	6,12	0,00		1	1				0,00
	16:00	6,39	6,39	0,00		1	1				0,00
	17:00	6,76	6,76	0,00		1	1				0,00
	18:00	7,26	7,26	0,00		1	1				0,00
	19:00	7,37	7,37	0,00		1	1				0,00
	20:00	7,22	7,22	0,00		1	1				0,00
	21:00	6,75	6,75	0,00		1	1				0,00
	22:00	6,12	6,12	0,00		1	1				0,00
	23:00	5,57	5,57	0,00		1	1				0,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν εκτός λειτουργίας κατά την διάρκεια ολόκληρης της ημέρας μετά από ενημέρωση από σχετική ενημέρωση από τον παραγωγό.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 7/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,04	5,04	0,00		1	1				0,00
	01:00	4,66	4,66	0,00			1				0,00
	02:00	4,44	4,44	0,00			1				0,00
	03:00	4,33	4,33	0,00			1				0,00
	04:00	4,28	4,28	0,00			1				0,00
	05:00	4,31	4,31	0,00			1				0,00
	06:00	4,62	4,62	0,00			1			1	0,00
	07:00	5,09	5,09	0,00			1			1	0,00
	08:00	5,92	5,92	0,00		1	1				0,00
	09:00	6,86	6,69	0,17		1	1				0,38
	10:00	7,24	6,08	1,16		1	1				1,20
	11:00	7,75	6,62	1,13		1	1				1,30
	12:00	7,71	5,83	1,88		1	1				2,59
	13:00	7,79	5,22	2,57		1	1				2,65
	14:00	7,64	5,21	2,43		1	1				2,49
	15:00	7,50	5,51	1,99		1	1				2,00
	16:00	7,59	5,57	2,02		1	1				2,00
	17:00	7,71	5,69	2,01		1	1				2,00
	18:00	8,08	6,06	2,03		1	1				2,00
	19:00	8,21	6,18	2,02		1	1				2,00
	20:00	8,14	6,11	2,03		1	1				2,00
	21:00	7,72	5,70	2,03		1	1				2,00
	22:00	7,24	5,21	2,03		1	1				2,00
	23:00	6,47	5,45	1,02		1	1				1,41

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ ήταν εκτός λειτουργίας κατά τις πρωινές ώρες μετά από σχετική ενημέρωση από τον παραγωγό και κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 8/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,84	4,64	1,20		1	1				2,00
	01:00	5,40	3,38	2,02			1				2,05
	02:00	5,18	3,22	1,95			1				2,05
	03:00	5,08	3,59	1,48			1				1,80
	04:00	4,99	3,56	1,43			1				1,80
	05:00	5,06	3,62	1,44			1				1,80
	06:00	5,33	3,43	1,90			1				2,03
	07:00	6,02	3,53	2,49			1				2,64
	08:00	6,45	3,84	2,61			1				2,65
	09:00	6,67	4,12	2,55			1				2,65
	10:00	6,78	4,23	2,54			1			1	2,65
	11:00	7,43	4,92	2,50			1			1	2,65
	12:00	7,83	5,71	2,12		1	1				2,65
	13:00	7,69	5,48	2,20		1	1				2,65
	14:00	7,29	4,99	2,29		1	1				2,65
	15:00	7,58	5,55	2,02		1	1				2,65
	16:00	7,87	6,15	1,71		1	1				2,65
	17:00	7,98	5,49	2,49		1	1				2,65
	18:00	8,54	6,05	2,49		1	1				2,65
	19:00	8,74	6,19	2,55		1	1				2,65
	20:00	8,63	6,11	2,52		1	1				2,65
	21:00	8,26	5,84	2,41		1	1				2,65
	22:00	7,61	5,56	2,05		1	1				2,65
	23:00	6,97	5,03	1,94		1	1				2,65



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης





ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 9/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,41	4,74	1,67		1	1				2,10
	01:00	6,03	5,20	0,82		1	1				0,92
	02:00	5,93	5,42	0,50		1	1				0,60
	03:00	5,84	5,29	0,54		1	1				0,60
	04:00	5,95	5,37	0,58		1	1				0,60
	05:00	6,05	5,51	0,54		1	1				0,60
	06:00	6,04	5,52	0,52		1	1				0,63
	07:00	6,64	5,57	1,07		1	1				1,20
	08:00	7,45	6,42	1,03		1	1				1,20
	09:00	8,08	7,02	1,05		1	1				1,20
	10:00	7,15	5,15	2,00		1	1				1,20
	11:00	7,08	4,85	2,23		1	1				1,20
	12:00	8,21	5,85	2,36		1	1				2,29
	13:00	8,37	5,93	2,44		1	1				2,65
	14:00	8,34	5,99	2,35		1	1				2,65
	15:00	8,25	5,97	2,28		1	1				2,65
	16:00	8,41	5,87	2,54		1	1				2,65
	17:00	8,62	6,09	2,54		1	1				2,65
	18:00	8,98	6,68	2,31		1	1				2,65
	19:00	9,01	6,95	2,05		1	1				2,65
	20:00	8,87	7,64	1,23		1	1				2,65
	21:00	8,38	6,47	1,91		1	1				2,65
	22:00	7,95	6,47	1,48		1	1				2,65
	23:00	7,33	5,60	1,73		1	1				1,98

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 10/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,75	5,74	1,00		1	1				1,20
	01:00	6,34	5,38	0,96		1	1				1,17
	02:00	6,14	5,75	0,39		1	1				0,60
	03:00	5,98	5,58	0,41		1	1				0,60
	04:00	5,97	5,45	0,52		1	1				0,60
	05:00	5,76	5,34	0,42		1	1				0,60
	06:00	6,11	5,73	0,38		1	1				0,60
	07:00	6,79	6,26	0,53		1	1				0,78
	08:00	7,42	6,44	0,98		1	1				1,20
	09:00	7,82	6,44	1,38		1	1				1,70
	10:00	7,84	6,18	1,66		1	1				1,80
	11:00	8,02	6,19	1,84		1	1				1,96
	12:00	8,29	5,76	2,53		1	1				2,65
	13:00	7,84	5,54	2,31		1	1				2,56
	14:00	7,28	5,43	1,85		1	1				2,05
	15:00	7,76	5,80	1,96		1	1				2,05
	16:00	8,04	5,92	2,12		1	1				2,45
	17:00	8,10	5,71	2,39		1	1				2,65
	18:00	8,64	6,07	2,58		1	1				2,65
	19:00	8,81	6,29	2,52		1	1				2,65
	20:00	8,31	5,84	2,47		1	1				2,65
	21:00	7,21	4,70	2,51		1	1				2,58
	22:00	6,70	5,76	0,94		1	1				1,21
	23:00	5,98	5,12	0,86		1	1				1,33

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 11/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	5,09	3,66	1,43			1				1,64
	01:00	4,88	3,46	1,43			1				1,50
	02:00	4,94	3,51	1,42			1				1,50
	03:00	4,67	3,25	1,42			1				1,50
	04:00	4,35	2,92	1,43			1				1,50
	05:00	4,12	2,69	1,43			1				1,50
	06:00	4,54	3,11	1,43			1				1,50
	07:00	4,78	3,35	1,43			1				1,50
	08:00	5,07	3,64	1,43			1				1,85
	09:00	5,61	3,47	2,14			1				2,62
	10:00	6,03	3,41	2,61			1				2,65
	11:00	6,36	3,75	2,61			1				2,65
	12:00	6,50	3,89	2,61			1				2,65
	13:00	5,96	3,35	2,61			1				2,65
	14:00	6,17	3,55	2,61			1				2,65
	15:00	6,07	3,46	2,61			1				2,65
	16:00	5,69	3,08	2,61			1				2,65
	17:00	5,92	3,32	2,61			1				2,65
	18:00	6,41	3,82	2,60			1				2,65
	19:00	6,48	3,95	2,53			1				2,65
	20:00	6,41	3,94	2,47			1				2,65
	21:00	6,56	4,58	1,97			1			1	2,65
	22:00	6,33	4,35	1,99			1			1	2,65
	23:00	5,87	3,77	2,10			1			1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 12/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	5,23	3,48	1,75			1				2,65
	01:00	5,08	3,62	1,46			1				1,84
	02:00	4,97	3,81	1,16			1				1,80
	03:00	3,66	3,35	0,30			1				1,80
	04:00	4,13	4,13	0,00			1			1	1,80
	05:00	4,45	4,45	0,00			1				1,80
	06:00	4,57	4,57	0,00			1			1	1,80
	07:00	4,67	4,67	0,00			1			1	1,80
	08:00	5,24	4,85	0,39			1			1	2,00
	09:00	5,23	4,40	0,82			1			1	2,65
	10:00	5,45	4,69	0,77			1			1	2,65
	11:00	5,40	4,54	0,86			1			1	2,65
	12:00	5,38	4,60	0,79			1			1	2,65
	13:00	5,40	4,61	0,79			1			1	2,65
	14:00	5,12	4,42	0,70			1			1	2,65
	15:00	5,14	4,71	0,43			1			1	2,65
	16:00	5,02	4,74	0,29			1			1	2,65
	17:00	5,15	4,87	0,28			1			1	2,65
	18:00	6,37	5,51	0,86		1	1				2,65
	19:00	7,00	5,90	1,10		1	1				2,65
20:00	6,79	4,79	2,00		1	1				2,30	
21:00	6,56	4,71	1,85		1	1				2,05	
22:00	7,07	5,16	1,92		1	1				2,05	
23:00	6,88	5,44	1,44		1	1				1,80	



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 03:10-04:00 υπήρξε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 13/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	6,45	5,02	1,43		1	1				1,80
	01:00	6,32	4,04	2,28			1				2,54
	02:00	5,98	3,36	2,61			1				2,65
	03:00	6,05	3,44	2,61			1				2,65
	04:00	5,84	3,23	2,61			1				2,65
	05:00	5,82	3,20	2,61			1				2,65
	06:00	6,18	3,56	2,61			1				2,65
	07:00	6,90	4,29	2,61			1				2,65
	08:00	7,11	4,50	2,61			1				2,65
	09:00	7,45	4,84	2,61			1			1	2,65
	10:00	7,54	4,93	2,61			1			1	2,65
	11:00	7,44	4,83	2,61			1			1	2,65
	12:00	7,87	5,26	2,61			1			2	2,65
	13:00	8,02	5,41	2,61			1			2	2,65
	14:00	7,40	4,79	2,61			1			2	2,65
	15:00	7,46	4,85	2,61			1			1	2,65
	16:00	7,77	5,16	2,61			1			1	2,65
	17:00	8,05	5,44	2,61			1			1	2,65
	18:00	8,28	5,67	2,61		1	1				2,65
	19:00	8,49	5,88	2,61		1	1				2,65
	20:00	8,67	6,06	2,61		1	1				2,65
	21:00	8,04	5,43	2,61		1	1				2,65
	22:00	7,01	5,38	1,63		1	1				1,93
	23:00	6,85	5,42	1,43		1	1				1,80



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 14/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,32	4,56	1,77		1	1				2,24
	01:00	5,84	3,23	2,61			1				2,65
	02:00	5,80	3,19	2,61			1				2,65
	03:00	5,77	3,16	2,61			1				2,65
	04:00	5,70	3,08	2,61			1				2,65
	05:00	5,57	2,95	2,61			1				2,65
	06:00	5,79	3,18	2,61			1				2,65
	07:00	5,92	3,31	2,61			1				2,65
	08:00	6,18	3,59	2,59			1				2,65
	09:00	6,39	3,79	2,60			1				2,65
	10:00	6,46	3,86	2,61			1				2,65
	11:00	6,15	3,55	2,60			1				2,65
	12:00	5,90	3,30	2,60			1				2,65
	13:00	6,23	3,63	2,60			1				2,65
	14:00	6,23	3,65	2,58			1				2,65
	15:00	6,32	4,28	2,04			1				2,65
	16:00	6,69	4,69	2,00			1			1	2,65
	17:00	7,00	5,23	1,77			1			1	2,65
	18:00	7,68	5,85	1,84		1	1				2,65
	19:00	8,13	6,11	2,02		1	1				2,65
	20:00	8,10	6,01	2,09		1	1				2,65
	21:00	7,60	6,73	0,87		1	1				2,65
	22:00	7,17	5,62	1,55		1	1				2,65
	23:00	6,61	5,05	1,57		1	1				1,78



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη 15/2/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	6,04	4,17	1,87		1	1				2,12
	01:00	5,72	3,23	2,49			1				2,65
	02:00	5,65	3,22	2,42			1				2,65
	03:00	5,33	3,17	2,15			1				2,65
	04:00	5,44	3,30	2,15			1				2,65
	05:00	2,58	1,65	0,93			1				2,65
	06:00	4,57	4,57	0,00		1	1			1	2,65
	07:00	5,37	5,37	0,00			1			2	2,65
	08:00	5,76	4,89	0,88			1			2	2,47
	09:00	6,29	3,81	2,48			1				2,53
	10:00	6,49	3,87	2,61			1				2,65
	11:00	6,81	4,20	2,61			1				2,65
	12:00	6,83	4,22	2,61			1				2,65
	13:00	6,93	4,32	2,61			1				2,65
	14:00	6,74	4,14	2,61			1				2,65
	15:00	6,77	4,17	2,61			1				2,65
	16:00	6,87	4,26	2,61			1				2,65
	17:00	7,39	4,79	2,61			1			1	2,65
	18:00	7,87	5,26	2,61			1			2	2,65
	19:00	7,77	5,17	2,61			1			2	2,65
20:00	7,81	5,20	2,61			1			2	2,65	
21:00	7,74	5,13	2,61			1			2	2,65	
22:00	7,20	4,59	2,61			1			1	2,65	
23:00	6,65	4,04	2,61			1			1	2,65	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε γενική διακοπή κατά το διάστημα από 05:25-06:06 λόγω βλάβης στο δίκτυο.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 16/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,09	3,49	2,60			1				2,65
	01:00	5,96	3,61	2,35			1				2,65
	02:00	5,76	3,30	2,46			1				2,65
	03:00	5,33	2,90	2,43			1				2,65
	04:00	5,60	3,08	2,51			1				2,65
	05:00	5,55	3,04	2,51			1				2,65
	06:00	5,68	3,20	2,49			1				2,65
	07:00	5,67	3,87	1,80			1				2,65
	08:00	5,85	4,20	1,66			1				2,65
	09:00	6,02	4,60	1,43			1			1	2,65
	10:00	5,90	4,68	1,22			1			1	2,65
	11:00	5,97	5,37	0,61			1			2	2,65
	12:00	6,09	5,60	0,49			1			2	2,65
	13:00	5,74	5,23	0,51			1			2	2,65
	14:00	5,49	4,99	0,49			1			1	2,65
	15:00	5,78	5,61	0,17			1			1	2,65
	16:00	6,40	6,34	0,06		1	1				2,65
	17:00	6,82	6,34	0,48		1	1				2,65
	18:00	6,91	6,90	0,00		1	1				2,65
	19:00	7,85	7,78	0,07		1	1				2,65
	20:00	8,06	8,06	0,00		1	1				2,65
	21:00	7,27	7,27	0,00		1	1				2,65
	22:00	6,95	6,95	0,00		1	1				2,65
	23:00	6,63	6,63	0,00		1	1				2,65



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης





ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 17/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	6,09	6,09	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,12	6,12	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,88	5,88	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,63	5,63	0,00		1	1				2,65
	04:00	5,80	5,80	0,00		1	1				2,65
	05:00	5,73	5,72	0,01		1	1				2,65
	06:00	5,84	5,79	0,04		1	1				2,65
	07:00	6,20	6,19	0,01		1	1				2,65
	08:00	6,40	6,37	0,03		1	1				2,65
	09:00	6,18	5,98	0,20		1	1				2,65
	10:00	6,04	5,61	0,42		1	1				2,65
	11:00	6,17	5,68	0,49		1	1				2,65
	12:00	6,55	5,32	1,23		1	1				2,65
	13:00	6,29	4,99	1,29		1	1				2,65
	14:00	6,34	5,22	1,11		1	1				2,65
	15:00	6,10	5,41	0,69		1	1				2,65
	16:00	6,30	5,84	0,46		1	1				2,65
	17:00	6,59	6,18	0,41		1	1				2,65
	18:00	7,18	6,79	0,40		1	1				2,65
	19:00	7,64	7,22	0,41		1	1				2,65
	20:00	6,88	6,17	0,70		1	1				2,65
	21:00	6,08	5,73	0,35		1	1				2,65
	22:00	5,59	5,39	0,21		1	1				2,65
	23:00	4,96	4,96	0,00		1	1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 18/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	4,69	4,69	0,00		1	1				2,65
	01:00	4,21	4,21	0,00			1				2,65
	02:00	3,89	3,89	0,00			1				2,65
	03:00	4,03	4,03	0,00			1				2,65
	04:00	4,05	4,05	0,00			1				2,65
	05:00	3,92	3,92	0,00			1				2,65
	06:00	3,99	3,99	0,00			1				2,65
	07:00	4,42	4,42	0,00			1			1	2,65
	08:00	4,49	4,49	0,00			1			1	2,65
	09:00	4,56	4,56	0,00			1			1	2,65
	10:00	4,62	4,62	0,00			1			1	2,65
	11:00	4,91	4,91	0,00			1			1	2,65
	12:00	4,87	4,87	0,00			1			1	2,65
	13:00	4,82	4,78	0,04			1			1	2,65
	14:00	4,47	4,34	0,13			1				2,65
	15:00	4,44	4,25	0,19			1				2,65
	16:00	4,43	4,25	0,17			1				2,65
	17:00	5,04	4,60	0,44			1				2,65
	18:00	5,52	5,25	0,27			1			1	2,65
	19:00	6,12	5,82	0,29			1			2	2,65
20:00	6,48	5,97	0,51			1			2	2,65	
21:00	6,12	5,49	0,63			1			2	2,65	
22:00	5,43	5,32	0,11			1			1	2,65	
23:00	5,24	5,18	0,06			1			1	2,65	



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 19/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,91	4,91	0,00			1			1	2,65
	01:00	4,70	4,70	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,16	4,16	0,00			1				2,65
	03:00	6,17	4,25	1,92			1				2,65
	04:00	5,94	3,99	1,95			1				2,65
	05:00	4,05	4,05	0,00			1				2,65
	06:00	4,36	4,21	0,15			1				2,65
	07:00	4,53	3,63	0,90			1				2,65
	08:00	4,59	4,26	0,32			1				2,65
	09:00	4,64	4,49	0,15			1			1	2,65
	10:00	4,60	4,35	0,24			1				2,65
	11:00	5,02	4,75	0,27			1			1	2,65
	12:00	4,42	4,02	0,40			1			1	2,65
	13:00	4,36	3,27	1,10			1				2,65
	14:00	4,28	3,86	0,43			1				2,65
	15:00	4,11	3,42	0,69			1				2,65
	16:00	4,10	3,36	0,74			1				2,65
	17:00	4,67	3,47	1,20			1				2,65
	18:00	5,58	4,17	1,40			1				2,65
	19:00	5,78	4,63	1,15			1			1	2,65
20:00	5,79	4,21	1,59			1			1	2,65	
21:00	5,68	4,48	1,21			1			1	2,65	
22:00	5,89	4,96	0,93			1			1	2,65	
23:00	5,70	4,41	1,28		1	1				2,65	



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 20/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	5,80	5,18	0,62		1	1				2,65
	01:00	5,50	4,97	0,53		1	1				2,65
	02:00	5,41	5,16	0,25		1	1				2,65
	03:00	5,76	5,17	0,59		1	1				2,65
	04:00	5,84	5,24	0,60		1	1				2,65
	05:00	5,83	5,11	0,72		1	1				2,65
	06:00	5,51	4,58	0,94		1	1				1,89
	07:00	5,78	5,38	0,41		1	1				1,94
	08:00	5,93	5,93	0,00		1	1				2,65
	09:00	5,85	5,76	0,09		1	1				2,65
	10:00	5,60	5,24	0,36		1	1				2,65
	11:00	5,86	5,20	0,66		1	1				2,65
	12:00	5,93	5,18	0,75		1	1				1,85
	13:00	5,93	5,53	0,40		1	1				2,65
	14:00	5,44	5,17	0,28		1	1				2,65
	15:00	5,55	5,42	0,13		1	1				2,65
	16:00	5,73	5,63	0,10		1	1				2,65
	17:00	5,99	5,73	0,25		1	1				2,65
	18:00	6,35	6,15	0,20		1	1				2,65
	19:00	6,84	6,54	0,29		1	1				2,65
	20:00	6,99	6,68	0,31		1	1				2,65
	21:00	6,87	6,59	0,28		1	1				2,65
	22:00	6,34	6,11	0,24		1	1				2,65
	23:00	6,00	5,91	0,08		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ κατά το διάστημα 06:00-07:00.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 21/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	5,88	5,75	0,13		1	1				2,65
	01:00	5,29	5,29	0,00		1	1				2,65
	02:00	5,26	5,26	0,00		1	1				2,65
	03:00	5,44	5,40	0,03		1	1				2,65
	04:00	5,49	5,44	0,04		1	1				2,65
	05:00	5,59	5,48	0,11		1	1				2,65
	06:00	5,51	5,48	0,04		1	1				2,65
	07:00	5,72	5,63	0,09		1	1			1	2,65
	08:00	5,73	5,73	0,00	1	1				1	2,65
	09:00	5,67	5,67	0,00	1	1					2,65
	10:00	5,55	5,55	0,00	1	1					2,65
	11:00	5,63	5,63	0,00	1	1					2,65
	12:00	5,78	5,78	0,00	1	1					2,65
	13:00	5,96	5,96	0,00	1	1					2,65
	14:00	6,02	5,60	0,41	1	1					2,65
	15:00	5,68	5,39	0,29	1	1					2,65
	16:00	5,92	5,41	0,50	1	1					2,65
	17:00	6,40	5,23	1,17	1	1					2,65
	18:00	7,13	5,66	1,47	1	1					2,65
	19:00	7,22	5,76	1,45	1	1					2,65
	20:00	7,04	5,67	1,37	1	1					2,65
	21:00	6,97	5,62	1,35	1	1					2,65
	22:00	6,20	4,82	1,38	1	1					2,48
	23:00	5,44	5,00	0,44	1	1					1,50



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 22/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,23	4,70	0,53	1	1					1,02
	01:00	5,55	4,98	0,57	1	1					0,60
	02:00	5,06	4,54	0,52	1	1					0,60
	03:00	4,87	4,53	0,34	1	1					0,60
	04:00	4,90	4,40	0,50	1	1					0,60
	05:00	4,86	4,28	0,58	1	1					0,60
	06:00	5,13	4,20	0,94	1	1					1,50
	07:00	5,23	3,99	1,24	1						1,40
	08:00	5,40	4,17	1,23	1						1,48
	09:00	5,96	4,60	1,35	1					1	1,80
	10:00	6,06	4,55	1,51	1					1	1,80
	11:00	5,79	4,56	1,23	1					1	1,80
	12:00	6,18	5,12	1,06	1					1	1,22
	13:00	6,24	5,24	1,01	1					1	1,20
	14:00	5,83	4,88	0,94	1					1	1,20
	15:00	5,78	4,88	0,90	1					1	2,53
	16:00	5,63	5,45	0,18	1					1	2,65
	17:00	6,35	6,12	0,23	1					2	2,65
	18:00	7,00	7,00	0,00	1	1					2,65
	19:00	7,49	7,49	0,00	1	1					2,65
	20:00	7,43	7,43	0,00	1	1					2,65
	21:00	7,21	7,21	0,00	1	1					2,65
	22:00	6,55	6,54	0,01	1	1					2,65
	23:00	6,14	6,14	0,00	1	1					2,65



Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 23/2/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	6,13	6,13	0,00	1	1					2,65
	01:00	5,90	5,90	0,00	1	1					2,65
	02:00	5,61	5,61	0,00	1	1					2,65
	03:00	5,27	5,26	0,00	1	1					2,65
	04:00	5,37	5,36	0,01	1	1					2,65
	05:00	5,56	5,54	0,03	1	1					2,65
	06:00	5,77	5,77	0,00	1	1					2,65
	07:00	5,60	5,60	0,00	1	1					2,65
	08:00	5,56	5,56	0,00	1	1					2,65
	09:00	5,52	5,52	0,00	1	1					2,65
	10:00	5,86	5,86	0,00	1	1					2,65
	11:00	5,83	5,83	0,00	1	1					2,65
	12:00	5,72	5,72	0,00	1	1					2,65
	13:00	6,15	6,15	0,00	1	1					2,65
	14:00	5,76	5,76	0,00	1	1					2,65
	15:00	4,34	4,34	0,00	1		1				2,65
	16:00	5,43	5,43	0,00	1		1				2,65
	17:00	5,67	5,67	0,00	1		1				2,65
	18:00	6,43	6,43	0,00	1		1				2,65
	19:00	6,90	6,90	0,00	1		1				2,65
	20:00	7,14	7,14	0,00	1		1				2,65
	21:00	6,68	6,68	0,00	1		1				2,65
	22:00	6,23	6,23	0,00	1		1				2,65
	23:00	5,60	5,60	0,00	1		1				2,65

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 24/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	5,64	5,64	0,00	1		1				2,65
	01:00	5,22	5,22	0,00	1		1				2,65
	02:00	5,31	5,31	0,00	1		1				2,65
	03:00	5,29	5,29	0,00	1		1				2,65
	04:00	5,01	5,01	0,00	1		1				2,65
	05:00	5,22	5,22	0,00	1		1				2,65
	06:00	5,56	5,56	0,00	1		1				2,65
	07:00	5,57	5,57	0,00	1		1				2,65
	08:00	5,79	5,79	0,00	1		1				2,65
	09:00	5,88	5,88	0,00	1		1				2,65
	10:00	5,97	5,97	0,00		1	1				2,65
	11:00	6,06	6,06	0,00		1	1				2,65
	12:00	6,50	6,50	0,00		1	1				2,65
	13:00	6,34	6,34	0,00		1	1				2,65
	14:00	5,64	5,64	0,00		1	1				2,65
	15:00	5,71	5,71	0,00	1		1				2,65
	16:00	6,06	6,06	0,00		1	1				2,65
	17:00	6,10	6,10	0,00		1	1				2,65
	18:00	6,68	6,67	0,01		1	1				2,65
	19:00	6,70	6,69	0,02		1	1				2,65
	20:00	6,06	5,85	0,21		1	1				2,65
	21:00	5,58	5,09	0,49		1	1				2,65
	22:00	5,28	5,20	0,08		1	1				2,62
	23:00	4,45	4,42	0,04		1	1				0,93

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 25/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,90	2,88	1,02			1				2,05
	01:00	3,92	2,86	1,06			1				1,20
	02:00	4,03	3,03	0,99			1				1,20
	03:00	3,58	2,66	0,93			1				1,19
	04:00	3,48	2,85	0,63			1				1,00
	05:00	3,72	3,13	0,58			1				1,00
	06:00	4,03	3,44	0,58			1				1,00
	07:00	3,78	3,17	0,60			1				1,00
	08:00	3,80	3,23	0,57			1				1,00
	09:00	4,30	3,41	0,88			1				1,14
	10:00	4,37	3,31	1,06			1				1,20
	11:00	4,21	3,05	1,16			1				1,20
	12:00	4,26	3,09	1,17			1				1,20
	13:00	4,46	3,29	1,17			1				1,20
	14:00	4,30	3,14	1,16			1				1,20
	15:00	3,91	2,73	1,18			1				1,20
	16:00	4,28	3,11	1,17			1				1,20
	17:00	4,50	3,38	1,12			1				1,38
	18:00	5,05	2,77	2,27			1				2,62
	19:00	5,50	3,18	2,32			1				2,65
	20:00	5,60	3,73	1,87			1				2,65
	21:00	5,32	3,41	1,91			1				2,65
	22:00	4,89	2,46	2,43			1				2,65
	23:00	4,76	2,36	2,40			1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 26/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	4,44	2,63	1,81			1				1,91
	01:00	4,25	2,71	1,54			1				1,80
	02:00	4,08	2,85	1,23			1				1,80
	03:00	3,86	2,69	1,16			1				1,71
	04:00	3,59	3,00	0,59			1				1,10
	05:00	3,72	3,12	0,60			1				1,19
	06:00	3,99	3,06	0,93			1				1,80
	07:00	3,91	3,12	0,79			1				1,80
	08:00	3,99	3,15	0,83			1				1,80
	09:00	4,26	3,12	1,14			1				1,33
	10:00	4,59	3,26	1,32			1				1,45
	11:00	4,65	3,27	1,39			1				1,45
	12:00	4,81	3,42	1,39			1				1,45
	13:00	4,61	3,27	1,34			1				1,45
	14:00	4,37	3,09	1,28			1				1,45
	15:00	4,65	3,26	1,39			1				1,45
	16:00	4,84	3,58	1,25			1				1,73
	17:00	4,64	2,80	1,84			1				2,00
	18:00	5,03	2,56	2,48			1				2,62
	19:00	5,52	3,87	1,65			1			1	1,96
	20:00	5,08	3,67	1,40			1			1	1,50
	21:00	3,93	2,53	1,39			1				1,47
	22:00	3,79	2,95	0,83			1				0,85
	23:00	3,59	2,76	0,83			1				0,85

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.



	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 27/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	2,88	2,35	0,52			1				0,54
	01:00	2,76	2,76	0,00			1				0,00
	02:00	2,88	2,88	0,00			1				0,00
	03:00	2,81	2,81	0,00			1				0,00
	04:00	2,75	2,75	0,00			1				0,00
	05:00	2,60	2,60	0,00			1				0,00
	06:00	2,59	2,59	0,00			1				0,00
	07:00	2,87	2,87	0,00			1				0,00
	08:00	3,02	3,02	0,00			1				0,00
	09:00	2,97	2,97	0,00			1				0,00
	10:00	2,90	2,90	0,00			1				0,00
	11:00	2,88	2,64	0,24			1				0,51
	12:00	2,78	2,61	0,16			1				0,47
	13:00	2,65	2,65	0,00			1				0,40
	14:00	2,30	2,30	0,00			1				0,07
	15:00	2,21	2,21	0,00			1				0,00
	16:00	2,41	2,41	0,00			1				0,00
	17:00	2,72	2,72	0,00			1				0,00
	18:00	3,18	3,03	0,14			1				0,56
	19:00	3,95	2,97	0,99			1				1,51
	20:00	4,02	3,76	0,26			1				1,50
	21:00	3,89	3,29	0,60			1				1,50
	22:00	4,58	3,96	0,62			1				1,50
	23:00	4,79	4,40	0,38			1				1,50

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 28/2/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	Φορητά ΗΖ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,74	4,17	0,57			1				1,50
	01:00	4,78	4,52	0,26			1				1,50
	02:00	4,75	4,26	0,49			1				1,50
	03:00	4,64	3,96	0,68			1				1,50
	04:00	4,43	3,79	0,65			1				1,50
	05:00	4,63	3,95	0,68			1				1,50
	06:00	4,57	3,85	0,72			1				1,76
	07:00	4,52	3,84	0,68			1				1,08
	08:00	4,79	4,14	0,65	1						2,17
	09:00	5,25	4,30	0,95	1						2,65
	10:00	5,30	4,14	1,17	1						2,65
	11:00	5,05	3,87	1,18	1						2,65
	12:00	5,58	4,35	1,23	1						2,65
	13:00	5,87	4,59	1,28	1					1	2,32
	14:00	5,45	5,24	0,21	1					2	0,47
	15:00	5,08	5,08	0,00	1					2	0,00
	16:00	5,57	5,57	0,00	1					2	0,00
	17:00	5,33	5,33	0,00	1					2	0,00
	18:00	5,77	5,77	0,00	1					2	0,00
	19:00	6,44	6,44	0,00	1			1			0,00
	20:00	6,52	6,52	0,00	1			1			0,00
	21:00	6,18	6,02	0,17	1			1			0,27
	22:00	5,57	5,19	0,38	1			1			0,60
	23:00	4,98	4,67	0,31	1			1			0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης